



نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه
D00	0003	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK

IDC: Inter-Discipline Check
IFC: Issued For Comment
IFA: Issued For Approval
AFD: Approved For Design
AFC: Approved For Construction
AFP: Approved For Purchase
AFQ: Approved For Quotation
IFI: Issued For Information
AB-R: As-Built for CLIENT Review
AB-A: As-Built –Approved

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: 053-073-9184	<table><tr><th colspan="8">CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادرکننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>ST</td><td>CN</td><td>0003</td><td>D00</td></tr></table>	CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER								پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00	شماره صفحه : 2 از 36
CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER																										
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00																			

REVISION RECORD SHEET

PAGE	D00	D01	D02	D03	D04
1	X				
2	X				
3	X				
4	X				
5	X				
6	X				
7	X				
8	X				
9	X				
10	X				
11	X				
12	X				
13	X				
14	X				
15	X				
16	X				
17	X				
18	X				
19	X				
20	X				
21	X				
22	X				
23	X				
24	X				
25	X				
26	X				
27	X				
28	X				
29	X				
30	X				
31	X				
32	X				
33	X				
34	X				
35	X				
36	X				
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					

PAGE	D00	D01	D02	D03	D04
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: 053-073-9184	<table><tr><th colspan="8">CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D00</td><td>0003</td><td>CN</td><td>ST</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	D00	0003	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه : 3 از 36
CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
D00	0003	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK																			

CONTENTS

1.0	INTRODUCTION	4
2.0	SCOPE	4
3.0	NORMATIVE REFERENCES	5
3.1	LOCAL CODES AND STANDARDS.....	5
3.2	INTERNATIONAL CODES AND STANDARDS	5
3.3	THE PROJECT DOCUMENTS	5
3.4	ENVIRONMENTAL DATA	5
3.5	ORDER OF PRECEDENCE	5
4.0	MATERIAL PROPERTIES.....	6
5.0	STRUCTURE 'S SYSTEMS.....	6
6.0	INPUT DATA	6
6.1	DESIGN LOAD.....	6
6.1.1.	Dead load	6
6.1.2.	LIVE loadS	7
6.1.3.	SNOW LOADS	8
6.1.4.	SEISMIC LOADS	11
6.1.5.	wind LOADS	13
6.1.6.	CRAINE LOADS	22
6.2	SAP LOADING TABLE	23
7.0	STRUCTURE ANALYSIS AND DESIGN.....	25
7.1	ANALYSIS.....	25
7.2	CONTROL OF COLUMNS REQUIRED AXIAL STRENGTH	26
8.0	STRUCTURAL DESIGN RESULTS	26
8.1	GRAPHICAL OUTPUT.....	26
8.2	DRIFT CONTROL.....	27
9.0	STRUCTURAL CONNECTIONS	28
9.1	SPECIAL MOMENT FRAME.....	28
-	BEAM TO COLUMN	28
	28	
9.2	DESCRIPTION OF DESIGN PROCEDURE & PARAMETERS.....	29
9.3	CONNECTION FORCE CALCULATION:.....	31
9.4	BEAM SPECIFICATION:.....	31
9.5	END PLATE THICKNESS CALCULATION:.....	31
10.0	PURLIN DESIGN	32
10.1	SOIL PRESSURE	32
11.0	FOUNDATION DESIGN	33
11.1	SOIL PRESSURE	33
11.2	DESIGN	34
11.3	FOUNDATION DESIGN CONTROL.....	34

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	<table><tr><th colspan="8">CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادر کننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>ST</td><td>CN</td><td>0003</td><td>D00</td></tr></table>	CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER								پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00	شماره صفحه : 4 از 36
CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER																										
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00																			

1.0 INTRODUCTION

Binak oilfield in Bushehr province is a part of the southern oilfields of Iran, is located 20 km northwest of Genaveh city.

With the aim of increasing production of oil from Binak oilfield, an EPC/EPD Project has been defined by NIOC/NISOC and awarded to Petro Iran Development Company (PEDCO). Also PEDCO (as General Contractor) has assigned the EPC-packages of the Project to "Hirgan Energy - Design and Inspection" JV.

GENERAL DEFINITION

The following terms shall be used in this document.

CLIENT:	National Iranian South Oilfields Company (NISOC)
PROJECT:	Binak Oilfield Development – Surface Facilities; New Gas Compressor Station
EPD/EPC CONTRACTOR (GC):	Petro Iran Development Company (PEDCO)
EPC CONTRACTOR:	Joint Venture of : Hirgan Energy – Design & Inspection (D&I) Companies
VENDOR:	The firm or person who will fabricate the equipment or material.
EXECUTOR:	Executor is the party which carries out all or part of construction and/or commissioning for the project.
THIRD PARTY INSPECTOR (TPI):	The firm appointed by EPD/EPC CONTRACTOR (GC) and approved by CLIENT (in writing) for the inspection of goods.
SHALL:	Is used where a provision is mandatory.
SHOULD:	Is used where a provision is advisory only.
WILL:	Is normally used in connection with the action by CLIENT rather than by an EPC/EPD CONTRACTOR, supplier or VENDOR.
MAY:	Is used where a provision is completely discretionary.

2.0 SCOPE

This report covers the structure calculation report of the "GAS COMPRESSORS SHELTER". The structure modelled by "SAP" software & the foundation modelled by "SAFE" software.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	<table><tr><th colspan="8">CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادرکننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>ST</td><td>CN</td><td>0003</td><td>D00</td></tr></table>	CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER								پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00	شماره صفحه : 5 از 36
CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER																										
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00																			

3.0 NORMATIVE REFERENCES

3.1 LOCAL CODES AND STANDARDS

- INBC Part 6 “Iranian National Building Code
- INBC Part 7 “Iranian National Building Code
- INBC Part 9 “Iranian National Building Code
- INBC Part 10 “Iranian National Building Code
- Iranian Seismic Design Code for Petroleum Facilities(3rd edition)

3.2 INTERNATIONAL CODES AND STANDARDS

- ASCE 7-10 “Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures-American Society of Civil Engineers”.
- ACI 318. “Building Code Requirements for Reinforced Concrete”, American Concrete Institute.
- AISC 358 “Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications.” American Institute of Steel Construction, Inc.
- AISC 360 - “Specification for Structural Steel Buildings”. American Institute of Steel Construction, Inc.

3.3 THE PROJECT DOCUMENTS

- BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-SP-0001 SPECIFICATION FOR CONCRETE WORK
- BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-SP-0003 SPECIFICATION FOR FABRICATION OF STEEL STRUCTURES
- BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-SP-0004 SPECIFICATION FOR GROUTING
- BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-SP-0005 SPECIFICATION FOR ERECTION OF STEEL STRUCTURES
- BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-DW-0002 STANDARD DRAWING FOR ANCHOR BOLTS
- BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-DW-0011 GENERAL NOTES-STEEL STRUCTURES
- BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-DW-0014 STANDARD DRAWING FOR STRUCTURAL BUILT-UP SECTIONS

3.4 ENVIRONMENTAL DATA

Refer to "Process Basis of Design; Doc. No. -----".

3.5 ORDER OF PRECEDENCE

In case of any conflict between the contents of this document or any discrepancy between this

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	<table><tr><th colspan="8">CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادر کننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>ST</td><td>CN</td><td>0003</td><td>D00</td></tr></table>	CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER								پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00	شماره صفحه : 6 از 36
CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER																										
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00																			

document and other project documents or reference standards, this issue must be reported to the CLIENT. The final decision in this situation will be made by CLIENT.

4.0 MATERIAL PROPERTIES

Material properties are delivered in the following table.

Foundation Concrete	F'c = 25 Mpa(28- day cylindrical sample)
Long. reinforcement bar	Fy = 400 Mpa(AIII)
Trans. reinforcement bar	Fy = 400 Mpa(AIII)
Bolt Type	HV 8.8
Electrode Type	E 70

5.0 STRUCTURE 'S SYSTEMS

The structure's system is OMF in X direction and OCBF system in Y direction.

Seismic Parameters according to Iranian seismic design code listed at below table.

DIR	R	OMEGA	CD
X	3.5	3	3
Y	3.25	2	3.25

6.0 INPUT DATA

6.1 DESIGN LOAD

6.1.1. DEAD LOAD

Dead loads include the self-weight of the structure and all the permanent equipment which are supported by the structures

Corogated sheet : 8 kg/m^2 Z Purlin : 8 kg/m^2 Insulation : 10 kg/m^2

$$\sum \text{sum} = 26 \text{ kg/m}^2$$

Roof weight is assigned in software 26 kg/m^2 .

- At ended frame : $26 \times 3 = 78 \text{ kg/m}$ At middle frame : $26 \times 6 = 156 \text{ kg/m}$

For wall: Consider galvanize sheet with weight 8 kg/m^2 (8 kg/m^2 assign to the model)

- At ended frame : $8 \times 3 = 24 \text{ kg/m}$ At middle frame : $8 \times 6 = 48 \text{ kg/m}$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	<table><tr><th colspan="8">CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادرکننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>ST</td><td>CN</td><td>0003</td><td>D00</td></tr></table>	CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER								پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00	شماره صفحه : 7 از 36
CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER																										
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00																			




Figure 1-applied Dead load on ended axe(1&3&6&8&11&13) (kg/m) **Figure 2-**applied Dead load on middle axe (2&7&12) (kg/m)

6.1.2. LIVE LOADS

The design live load on an area shall be defined as the weight of all movable loads, including personnel, tools, and parts of dismantled equipment, cranes, hoist, and temporarily stored materials.

According to Iranian National Building code No.6 Live load in light slop roof is 50kg/m² and assumed 1.3KN concentrated load has been applied at critical frame.

- At ended frame : $3 \times 50 = 150 \text{ kg/m}$ At middle frame : $6 \times 50 = 300 \text{ kg/m}$




Figure 3-Applied live Load on frame (1&3&6&8&11&13)(kg/m) **Figure 4-**Applied live Load on frame (2&7&10)(kg/m)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	<table><tr><th colspan="8">CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادر کننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>ST</td><td>CN</td><td>0003</td><td>D00</td></tr></table>	CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER								پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00	شماره صفحه : 8 از 36
CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER																										
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00																			

6.1.3. SNOW LOADS

Snow load of this structure is calculated in accordance with Iranian National Building Code No.6 Latest edition.. Parameters which are used in calculation of snow force is presented in below:

$$P_s = 25 \text{ kg/m}^2 \quad I_s = 1 \quad C_s = 0.91 \quad (\text{slope } 15) = 1 - \frac{\alpha - \alpha_0}{70 - \alpha_0} = 1 - \frac{15 - 10}{70 - 10} = 0.91$$

$$C_h = 1 \quad C_n = 0.8 \quad P_r = P_s C_n C_h I_s C_s = 16.00 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2}$$

- At ended frame : $3 \times 16 = 48 \text{ kg/m}$

At middle frame : $6 \times 48 = 96 \text{ kg/m}$






Figure 5-Applied Snow Load on frame (1&3&6&8&11&13)(kg/m) Figure 6-Applied Snow Load on frame (2&7&10)(kg/m)

UNBALANCED SNOW LOADS

According to Iranian National Building Code No.6 (latest edition)) Unbalanced snow load have been considered for roof slope between 4%~60%..in this structure Calculation of this load represents as below:



 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	<table><tr><th colspan="8">CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادرکننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>ST</td><td>CN</td><td>0003</td><td>D00</td></tr></table>	CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER								پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00	شماره صفحه : 9 از 36
CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER																										
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00																			


$$h_d = 0.12 \sqrt[3]{l_u} \sqrt[4]{100P_s + 50} - 0.5$$

$$h_d = 0.12 \sqrt[3]{6} \sqrt[4]{100 * 0.25 + 50} - 0.5 = 0.12 \sqrt[3]{6} \sqrt[4]{100 * 0.25 + 50} - 0.5 = 0.142 \text{ m}$$


$$x = \frac{8}{3} * \frac{hd}{\sqrt{i}} \quad x = \frac{8}{3} * \frac{0.142}{\sqrt{0.15}} = 0.98$$

$$\gamma = 0.43P_g + 2.2 = 0.43 * 0.25 + 2.2 = 2.31 \text{ KN/m}^3$$

$$h_d \gamma \sqrt{i} = 0.142 * 2.31 * \sqrt{0.15} = \frac{0.13 \text{ KN}}{\text{m}^2} = 13 \text{ kg/m}^2$$



Load on frame (1&3&6&8&11&13) (kg/m)



Load on frame (2&7&12) (kg/m)






Figure 7-Applied Unbalanced SNOW Load on frame-SP-

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	<table><tr><th colspan="8">CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادر کننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>ST</td><td>CN</td><td>0003</td><td>D00</td></tr></table>	CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER								پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00	شماره صفحه : 10 از 36
CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER																										
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00																			



Load on frame (1&3&6&8&11&13) (kg/m)



Load on frame (2&7&12) (kg/m)




Figure 8-Applied Unbalanced SNOW Load on frame-SN-

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	<table><tr><th colspan="8">CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادر کننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>ST</td><td>CN</td><td>0003</td><td>D00</td></tr></table>	CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER								پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00	شماره صفحه : 11 از 36
CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER																										
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00																			

6.1.4. SEISMIC LOADS

All structures are in area with high risk zone of seismic and until finalizing of “Geotechnical Final Report” soil type consider is type III. Equivalent static method is used for calculation of seismic loads. Parameters which are used in calculation of earthquake force and seismic coefficient is presented in below

Seismic loads are calculated according to Iranian Seismic Design code for petroleum facilities (3rd Edition)

For OMF system (X direction)

$$R_{ux}=3.5 \quad \Omega=3 \quad C_d=3$$

For OCBF system (Y direction)

$$R_{uy}=3.25 \quad \Omega=2 \quad C_d=3.25$$

Soil Type : Type III

According to Iranian Seismic Design code for petroleum facilities (3rd Edition)

▪ **For X direction**

input						
A	R _u	I	C _d	B(0.2 SEC)	B(1 SEC)	T(etabs or sap)
0.3	3.5	1	3	2.75	1.9	0.3
output						
SDs	SD1	S _a	T ₀	T _s	C _u	
0.825	0.57	0.825	0.138181818	0.690909091	0.235714286	

$$A=0.3$$

$$R_u = 3.5(\text{According to table 4-4 code 038 3r Edition})$$

$$C_d = 3.0(\text{According to table 4-4 code 038 3r Edition})$$

$$I = 1$$

$$B(0.2s)=2.75(\text{ According to Soil type}) \quad B(1s)=1.9(\text{ According to Soil type})$$

$$T = 0.3 \text{ according to sap software}$$

$$T_0 < T < T_s \quad S_a = A \cdot B(0.2s) = 0.825 \quad C_{ux} = \frac{S_a \cdot I}{R_u} = 0.235$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER							شماره صفحه : 12 از 36	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003		D00

▪ For Y direction:

A	Ru	I	Cd	B(0.2 SEC)	B(1 SEC)	T(etabs or sap)
0.3	3.25	1	3.25	2.75	1.9	0.3

SDs	SD1	Sa	T0	Ts	Cu
0.825	0.57	0.825	0.138181818	0.690909091	0.254

$A = 0.3$ (In this area)

$R_u = 3.25$ (According to table 4-4 code 038 3r Edition)

$C_d = 3.25$ (According to table 4-4 code 038 3r Edition)

$I = 1$


$B(0.2s) = 2.75$ (According to Soil type) $B(1s) = 1.9$ (According to Soil type)

$T = 0.3$ according to sap model

$T_0 < T < T_s$ $S_a = A \cdot B(0.2s) = 0.825$ $C_{uY} = \frac{S_a \cdot I}{R_u} = 0.254$

E_v : Vertical seismic load applied at model according to section 2-2-3-2 (code 038)

$E_v = \alpha S_{DS} = 0.2 * 0.825 = 0.165$



E_v applied at model as a portion of dead load as above.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان: 053-073-9184	CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER								شماره صفحه : 13 از 36
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00	


6.1.5. WIND LOADS

Wind loads are calculated according to ASCE07-last Edition and applied at model as below:

$V=120\text{K km/h}$ (according to Iranian National Building Code No.6 last edition)

$$V_{ASCE} = 1.53 \times \sqrt{1.6I_W} \times V_{INBC} \quad v \left(\frac{m}{s} \right)$$

$$V_{ASCE} = 1.53 \times \sqrt{1.6I_W} \times V_{INBC} = 1.53 \times \sqrt{1.6} \times 120 \times \frac{10}{36} = 64.5 \text{ mph}$$



Building classification =I building and other structures that represent a low risk to human life in the event of failure (Risk Category)

Exposure Category=C(open terrain with scattered obstructions having heights generally<30ft . this category includes flat open country and grass lands.

Ridge height =9.9 m Eave height =9 m Building width=12 m Building length=72m

Roof type =Gable

Topo factor Kzt=1

Direct factor kd=1

Enclose =yes

Hurricane rregion =no

Roof angle =8.50

Mean roof height =9.45 m

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	<table><tr><th colspan="8">CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D00</td><td>0003</td><td>CN</td><td>ST</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	D00	0003	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه : 14 از 36
CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
D00	0003	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK																			

WIND LOADING ANALYSIS - Main Wind-Force Resisting System
Per ASCE 7-10 Code for Enclosed or Partially Enclosed Buildings
Using Method 2: Analytical Procedure (Section 27 & 28) for Low-Rise Buildings

Input Data: V_{WAC}(km/h) 120

wind Speed, V _w = 64.51046	(Table 1.5-1 Risk Category)
Bldg. Classification = I	(Sect. 26.7)
Exposure Category = C	(ft. (h _r >= h _e))
Ridge Height, h _r = 30.16	(ft. (h _r <= h _e))
Eave Height, h _e = 27.21	(ft. (Normal to Building Ridge))
Building Width = 39.34	(ft. (Parallel to Building Ridge))
Building Length = 236.07	(Gable or Monoslope)
Roof Type = Gable	(Sect. 26.8 & Figure 26.8-1)
Topo. Factor, K _{zt} = 1.00	(Table 26.6)
Direct. Factor, K _d = 0.85	(Sect. 26.2 & Table 26.11-1)
Enclosed? (Y/N) = N	
Hurricane Region? = N	

Resulting Parameters and Coefficients:

Roof Angle, θ = 8.50 deg.
Mean Roof Ht., h = 28.69 ft. (h = h_e, for angle <= 10 deg.)

Check Criteria for a Low-Rise Building:
1. Is h <= 60'? **Yes, O.K.** 2. Is h <= Lesser of L or B? **Yes, O.K.**

External Pressure Coeffs., GC_{pf} (Fig. 28.4-1):
(For values, see following wind load tabulations.)
Positive & Negative Internal Pressure Coefficients, GC_{pi} (Table 26.11-1):
+GC_{pi} Coef. = 0.55 (positive internal pressure)
-GC_{pi} Coef. = -0.55 (negative internal pressure)

If h < 15 then: K_h = 2.01*(15/zg)^(2/α) (Table 28.3-1)
If h >= 15 then: K_h = 2.01*(z/zg)^(2/α) (Table 28.3-1)
α = 9.50 (Table 26.9-1)
zg = 900 (Table 26.9-1)
K_h = 0.96 (K_h = K_z evaluated at z = h)

Velocity Pressure: q_z = 0.00256*K_z*K_{zt}*K_d*V² (Sect. 28.3.2, Eq. 28.3-1)
q_h = 8.71 psf q_h = 0.00256*K_h*K_{zt}*K_d*V² (q_z evaluated at z = h)

Design Net External Wind Pressures (Sect. 28.4.1):
p = q_h*[(GC_{pf} - (+/-GC_{pi}))] (psf, Eq. 28.4-1)

Wall and Roof End Zone Widths 'a' and '2*a' (Fig. 28.4-1):
a = 3.93 ft.
2*a = 7.87 ft.

3.6432

MWFRS Wind Load for Load Case A				MWFRS Wind Load for Load Case B			
Surface	GC _{pf}	p = Net Pressures (psf)		Surface	GC _{pf}	p = Net Pressures (psf)	
		(w/ +GC _{pi})	(w/ -GC _{pi})			(w/ +GC _{pi})	(w/ -GC _{pi})
Zone 1	0.43	-5.09	41.69	Zone 1	0.40	-6.38	40.40
Zone 2	-0.69	-52.73	-5.95	Zone 2	-0.69	-52.73	-5.95
Zone 3	-0.40	-40.21	6.56	Zone 3	-0.37	-39.12	7.65
Zone 4	-0.32	-37.11	9.67	Zone 4	-0.29	-35.72	11.06
Zone 5	---	---	---	Zone 5	-0.45	-42.53	4.25
Zone 6	---	---	---	Zone 6	-0.45	-42.53	4.25
Zone 1E	0.65	4.44	51.21	Zone 1E	0.61	2.55	49.33
Zone 2E	-1.07	-68.89	-22.11	Zone 2E	-1.07	-68.89	-22.11
Zone 3E	-0.57	-47.51	-0.74	Zone 3E	-0.53	-45.93	0.85
Zone 4E	-0.48	-43.76	3.02	Zone 4E	-0.43	-41.67	5.10
Zone 5E	---	---	---	Zone 5E	0.61	2.55	49.33
Zone 6E	---	---	---	Zone 6E	-0.43	-41.67	5.10

Notes: 1. For Load Case A (Transverse), Load Case B (Longitudinal), and Torsional Cases:

Zone 1 is windward wall for interior zone.
Zone 2 is windward roof for interior zone.
Zone 3 is leeward roof for interior zone.
Zone 4 is leeward wall for interior zone.
Zones 5 and 6 are sidewalls.

Zone 1E is windward wall for end zone.
Zone 2E is windward roof for end zone.
Zone 3E is leeward roof for end zone.
Zone 4E is leeward wall for end zone.
Zone 5E & 6E is sidewalls for end zone.

Figure 9-Wind Load calculation((kg/m2))



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053-073-9184

CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER

پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00

شماره صفحه : 15 از 36

**Low-Rise
Buildings**
 $h \leq 60'$




Figure 10-Wind Load Direction

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان: 053-073-9184	CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER								شماره صفحه : 16 از 36
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00	

Load Case A

(W_x) Due to G+C_{pi} :

$$1: W_x = -5.09 \times 6 = -30.54 \frac{kg}{m}$$

$$2: W_x = -52.73 \times 6 = -316.38 \frac{kg}{m}$$

$$3: W_x = -40.21 \times 6 = -241.26 \frac{kg}{m}$$

$$4: W_x = -37.11 \times 6 = -222.66 \frac{kg}{m}$$

W_{x1}: Due to G-C_{pi}

$$1: W_x = 41.69 \times 6 = 250.14 \frac{kg}{m}$$

$$2: W_x = -5.95 \times 6 = -35.70 \frac{kg}{m}$$

$$3: W_x = 6.56 \times 6 = 39.36 \frac{kg}{m}$$

$$4: W_x = 9.67 \times 6 = 58.02 \frac{kg}{m}$$

(W_xE) Due to G+C_{pi} :

$$1: W_x = 4.44 \times 3 = 13.32 \frac{kg}{m}$$

$$2: W_x = -68.88 \times 3 = -206.64 \frac{kg}{m}$$

$$3: W_x = -47.51 \times 3 = -142.53 \frac{kg}{m}$$

$$4: W_x = -43.76 \times 3 = -131.28 \frac{kg}{m}$$

W_{x1E}: Due to G-C_{pi}


$$1: W_x = 51.24 \times 3 = 153.63 \frac{kg}{m}$$

$$2: W_x = -22.11 \times 3 = -66.33 \frac{kg}{m}$$


$$3: W_x = -0.74 \times 3 = -2.22 \frac{kg}{m}$$

$$4: W_x = 3.02 \times 3 = 9.06 \frac{kg}{m}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	<table><tr><th colspan="8">CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادر کننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>ST</td><td>CN</td><td>0003</td><td>D00</td></tr></table>	CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER								پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00	شماره صفحه : 17 از 36
CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER																										
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00																			



Load on frame (1&13) (kg/m)



Load on frame (2&3&6&7&8&11&12) (kg/m)






Figure 11-Applied Wind Load on frame-Wx-



شماره پیمان: 053-073-9184	CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER							شماره صفحه : 18 از 36	
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری		پروژه
	D00	0003	CN	ST	120	PEDCO	GCS		BK



Load on frame (1&13) (kg/m)

Load on frame (2&3&6&7&8&11&12) (kg/m)




Figure 12-Applied Wind Load on frame-Wx1-

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان: 053-073-9184	CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER								شماره صفحه : 19 از 36
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00	

Load Case B

(W_y) Due to G+C_{pi} :

$$1: W_y = -6.38 \times 6 = -38.28 \frac{kg}{m}$$

$$2: W_y = -52.73 \times 6 = -316.38 \frac{kg}{m}$$

$$3: W_y = -39.12 \times 6 = -234.72 \frac{kg}{m}$$

$$4: W_y = -35.72 \times 6 = -214.32 \frac{kg}{m}$$

$$5: W_y = -42.53 \times 6 = -255.18 \frac{kg}{m}$$

$$6: W_y = -42.53 \times 6 = -255.18 \frac{kg}{m}$$

W_{y1}: Due to G-C_{pi}

$$1: W_y = 40.40 \times 6 = 242.40 \frac{kg}{m}$$

$$2: W_y = -5.95 \times 6 = -35.70 \frac{kg}{m}$$

$$3: W_y = 7.65 \times 6 = 45.90 \frac{kg}{m}$$

$$4: W_y = 11.06 \times 6 = 66.36 \frac{kg}{m}$$

$$5: W_y = 4.25 \times 6 = 25.50 \frac{kg}{m}$$

$$6: W_y = 4.25 \times 6 = 25.50 \frac{kg}{m}$$

(W_{yE}) Due to G+C_{pi} :

$$1: W_y = 2.55 \times 3 = 7.65 \frac{kg}{m}$$

$$2: W_y = -68.88 \times 3 = -206.64 \frac{kg}{m}$$

$$3: W_y = -45.93 \times 3 = -137.79 \frac{kg}{m}$$

$$4: W_y = -41.67 \times 3 = -125.01 \frac{kg}{m}$$

$$5: W_y = 2.55 \times 3 = 7.65 \frac{kg}{m}$$

$$6: W_y = -41.67 \times 3 = -125.01 \frac{kg}{m}$$

W_{y1E}: Due to G-C_{pi}

$$1: W_y = 49.33 \times 3 = 147.99 \frac{kg}{m}$$

$$2: W_y = -22.11 \times 3 = -66.33 \frac{kg}{m}$$

$$3: W_y = 0.85 \times 3 = 2.55 \frac{kg}{m}$$

$$4: W_y = 5.10 \times 3 = 15.30 \frac{kg}{m}$$

$$5: W_y = 49.33 \times 3 = 147.99 \frac{kg}{m}$$

$$6: W_y = 5.10 \times 6 = 15.30 \frac{kg}{m}$$



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض
احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک




شماره پیمان:

053-073-9184


CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER

پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00

شماره صفحه : 20 از 36



Load on frame (1&13) (kg/m)



Load on frame (2&3&6&7&8&11&12) (kg/m)






Figure 13-Applied Wind Load on frame-Wy-

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	<table><tr><th colspan="8">CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادرکننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>ST</td><td>CN</td><td>0003</td><td>D00</td></tr></table>	CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER								پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00	شماره صفحه : 21 از 36
CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER																										
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00																			



Load on frame (1&13) (kg/m)



Load on frame (2&3&6&7&8&11&12) (kg/m)






Figure 14-Applied Wind Load on frame-Wy1-

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان: 053-073-9184	CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER								شماره صفحه : 22 از 36
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00	


6.1.6. CRAINE LOADS

For the shelter structure of the main gas compressors, an electric overhead crane with a capacity of 10 tons is provided in annex 10 (description of works in the contractor's commitment).

MAXIMUM LOAD OF CRANE BRIDGE WHEELS			
W1	operation load	10,000	Kg
W2	chariot weight	500	Kg
W3	bridge load	50	Kg/m
W4	weight of longitudinal rails and beams	200	Kg/m
L	span length	10.8	m
a	wheel spacing	3	m
n	number of wheels	4	
q	load of each wheel	2625	Kg
R	maximum load of crane bridge wheels	4790.83333	Kg
Q	vertical impact force	5988.54167	Kg
H	lateral load	2100	Kg
N	horizontal load	479.083333	Kg



maximum anchor and shear			
b	distance between frames	6	m
C	distance between wheels	1	m
X	distance from bearing	2.75	m
My	maximum anchor	2647	kg.m
Mz		15996	kg.m
Vy	maximum shear	1925	kg
Vz		11579	kg
P		10781.6667	Kg
H		2100	Kg
2N		958.166667	Kg



 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER								شماره صفحه : 23 از 36
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00	

6.2 SAP loading table

Define Load Patterns

Load Pattern Name	Type	Self Weight Multiplier	Auto Lateral Load Pattern
DL	Dead	1	
Lr	Roof Live	0	
EX	Quake	0	
EY	Quake	0	
WX	Wind	0	
WY	Wind	0	
SL	Snow	0	
SUPERDEAD	Dead	0	
LL	Live	0	
T	Temperature	0	

Click To:

Add New Load Pattern

Modify Load Pattern

Modify Lateral Load Pattern...

Delete Load Pattern

Show Load Pattern Notes...

OK

Cancel

Load combinations

According to code ASCE7 structures, components, and foundations shall be designed, so that their design strength equals or exceeds that effect of factored loads in the following combination:

1.4(D)

(1.2D) + 1.6(L) + 0.5(Lr/S/R)

1.2D + 1.6(Lr/S/R) + (L/0.5W)

1.2D + 1.0(W) + L + 0.5(Lr/S)

1.2D + 1.0E + L + 0.2S

0.9D + 1.0W

0.9D + 1.0E

Load listed herein shall be considered to act in the following combinations; whichever produces the most unfavorable effect considering soil reactions.

D

D+L

D+(Lr/S/R)

D+0.75(L)+0.75(Lr/R/S)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER							شماره صفحه : 24 از 36
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00

$$D+(0.6W \text{ or } 0.7E)$$

$$D+0.75L+0.75(0.6W)+0.75(Lr/S/R)$$

$$D+0.75L+0.75(0.7E)+0.75S$$

$$0.6D+0.6W$$

$$0.6D+0.7E$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	<table><tr><th colspan="8">CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادر کننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>ST</td><td>CN</td><td>0003</td><td>D00</td></tr></table>	CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER								پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00	شماره صفحه : 25 از 36
CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER																										
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00																			

7.0 STRUCTURE ANALYSIS AND DESIGN

7.1 ANALYSIS

Structural analysis is done by SAP2000 software. In model loads are applied, some graphical outputs from model are shown as follows.




Figure 15 - 3D view of SAP model




Figure 16 - Moment 3-3 under Ex load




Figure 17 - Moment 3-3 under Wx load

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER								شماره صفحه : 26 از 36
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00	

7.2 Control of Columns Required Axial Strength

According to AISC 341-10 section D1.4a. columns axial strength shall be checked with load combination including amplified seismic load.

$\Omega_X = 3$

$\Omega_Y = 2$

Load combination for amplified seismic control:

1- $D+0.75L+0.75S\pm 2EY$ (compression)

2- $0.6D\pm 2EY$ (tension)

According to design file (sap model) axial load in columns in above combination checked an all columns are acceptable .

8.0 STRUCTURAL DESIGN RESULTS

8.1 Graphical output




Figure 18 – Design Results

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER								شماره صفحه : 27 از 36
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00	





Figure 19 : Frames

8.2 DRIFT CONTROL



Maximum displacement according to above output from sap model under critical service load combination is about 4.19 cm which is less than allowable drift.

$$\text{allowable drift is } \frac{h}{180} = 5.5\text{cm}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER								شماره صفحه : 28 از 36
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00	

9.0 STRUCTURAL CONNECTIONS

9.1 Special Moment Frame

- Beam to column

According to AISC 358-10 chapter 6, connection types 4ES and 8ES shall be used. Prequalified Special moment frame connections have been determined according to AISC 341- 10, Part 1, Section 10; AISC 358-10, Chapter 6 & AISC Design Guides 4, 13. Introductory figures & tables are attached. (Design procedure is mainly based on AISC 358 – 10 section 6.10)

High pretension bolts, used are equivalent to HV8.8 with ultimate strength of $F_u=8,000 \text{ kg/cm}^2$. The units used in the above mentioned codes & based calculation are kg-cm.

9.3-12

MEMBER REQUIREMENTS




Sheet D1

See: D1.1

MEMBER REQUIREMENTS

9.3-13




TABLE D1.1
Limiting Width-to-Thickness Ratios for Compression Elements For Moderately Ductile and Highly Ductile Members

Description of Element	Width-to-Thickness Ratio	Limiting Width-to-Thickness Ratio		Example
		For Highly Ductile Members	For Moderately Ductile Members	
Flanges of rolled or built-up I-shaped members, flanges of single angles or double angles or angles in compression	b/t	$0.39\sqrt{E/F_c}$	$0.66\sqrt{E/F_c}$	
Flanges of I-shaped members (see Section D4)	b/t	$0.40\sqrt{E/F_c}$	not applicable	
Stems of tees	d/t	$0.39\sqrt{E/F_c}^{(1)}$	$0.66\sqrt{E/F_c}$	
Stems of rectangular HSS	b/t			
Flanges of built-up I-shaped members and built-up box sections	b/t	$0.39\sqrt{E/F_c}^{(2)}$	$0.66\sqrt{E/F_c}^{(2)}$	
Stems of built-up I-shaped members, stems of built-up box sections, stems of rectangular HSS	d/t			
Stems of rolled or built-up I-shaped members (see Section D4)	d/t	$1.49\sqrt{E/F_c}$	$1.49\sqrt{E/F_c}$	

Seismic Provisions for Structural Steel Buildings, June 23, 2010

AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION

TABLE D1.1 (CONTINUED)
Limiting Width-to-Thickness Ratios for Compression Elements For Moderately Ductile and Highly Ductile Members

Description of Element	Width-to-Thickness Ratio	Limiting Width-to-Thickness Ratio		Example
		For Highly Ductile Members	For Moderately Ductile Members	
Web of rolled or built-up I-shaped members, web of single angles or double angles or angles in compression	d/t	For $C_b \leq 0.125$: $0.66\sqrt{E/F_c}$ (1-0.39C _b) For $C_b > 0.125$: $0.77\sqrt{E/F_c}$ (1.59 - C _b) where $C_b = \frac{M_{max}}{M_{min}}$ (AISC)	For $C_b \leq 0.125$: $0.77\sqrt{E/F_c}$ (1.59 - C _b) For $C_b > 0.125$: $0.77\sqrt{E/F_c}$ (1.59 - C _b) where $C_b = \frac{M_{max}}{M_{min}}$ (AISC)	
Web of HSS in tension	d/t	$0.66\sqrt{E/F_c}$	not applicable	
Web of rolled HSS	d/t	$0.66\sqrt{E/F_c}$	$0.66\sqrt{E/F_c}^{(3)}$	
Web of rectangular HSS in compression	d/t	$1.49\sqrt{E/F_c}$	$0.66\sqrt{E/F_c}$	
Web of round HSS in compression	d/t	$0.66\sqrt{E/F_c}$	$0.66\sqrt{E/F_c}$	

For top and bottom compression members, the limiting width-to-thickness ratio for highly ductile members for the stem of the tee can be increased to $0.39\sqrt{E/F_c}$ & value of the limiting ratio for the stem of the stem. (1) Flanges of the compression members shall be at least 1/4 in. thick. (2) For built-up members, the limiting ratio for the stem of the stem shall be the lesser of the limiting ratio for the stem of the stem or the limiting ratio for the stem of the stem. (3) For built-up members, the limiting ratio for the stem of the stem shall be the lesser of the limiting ratio for the stem of the stem or the limiting ratio for the stem of the stem.

Seismic Provisions for Structural Steel Buildings, June 23, 2010

AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION

$$M_f = M_{pr} + V_u S_h \quad (6.10-1)$$

where

M_{pr} = probable maximum moment at plastic hinge, kip-in. (N-mm), given by Equation 2.4.3-1

S_h = distance from face of column to plastic hinge, in. (mm)
= the lesser of $d/2$ or $3b_{df}$ for an unstiffened connection (4E)
= $L_{st} + t_p$ for a stiffened connection (4ES, 8ES)

V_u = shear force at end of beam, kips (N)

$$= \frac{2M_{pr}}{L_h} + V_{gravity} \quad (6.10-2)$$

b_{df} = width of beam flange, in. (mm)

d = depth of connecting beam, in. (mm)

L_h = distance between plastic hinge locations, in. (mm)

L_{st} = length of end-plate the stiffener, as shown in Figure 6.5, in. (mm)

t_p = thickness of end-plate, in. (mm)

$V_{gravity}$ = beam shear force resulting from $1.2D + f_1 L + 0.2S$ (where f_1 is a load factor determined by the applicable building code for live loads, but not less than 0.5), kips (N)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: 053-073-9184	<table><tr><th colspan="8">CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادر کننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>ST</td><td>CN</td><td>0003</td><td>D00</td></tr></table>	CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER								پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00	شماره صفحه : 29 از 36
CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER																										
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00																			

For eight-bolt connections (8ES):


$$d_b \text{ req'd} = \sqrt{\frac{2 M_f}{\pi \phi_n F_{nt} (h_1 + h_2 + h_3 + h_4)}} \quad (6.10-4)$$

where

F_{nt} = nominal tensile strength of bolt from the AISC Specification, ksi (MPa)

h_i = distance from the centerline of the beam compression flange to the centerline of the i th tension bolt row.

h_o = distance from centerline of compression flange to the tension-side outer bolt row, in. (mm)



9.2 DESCRIPTION OF DESIGN PROCEDURE & PARAMETERS

Compact sections shall be selected according to AISC 360-10.

bf, tf, hw and tw are sizes of girder.

R_y is the ratio of expected to specified structural steel yield strength.

$M_{pr} = C_{pr} \cdot R_y \cdot F_y \cdot Z$ probable maximum moment at plastic hinge (according to AISC358- 10).

S_h = distance from the face of column to plastic hinge = $L_{st} + t_p$ (according to AISC358- 10).

L_{st} = Length of the end-plate stiffener.

t_p = end-plate thickness.

L_n = distance between plastic hinges.

$M_f = M_{pr} + V_p \cdot L_n$ moment at the face of the column (according to AISC358- 10).

$V_p = \frac{2M_{pr}}{L_n} + \frac{wL_n}{2}$ Shear force at the end of the beam (according to AISC358- 10).

M_{ff} = since amplified moment is allowed to be used for Special frame connections. It is extracted from the load combination using ΩM_E ($\Omega_x = 3$, $\Omega_y = 2$).

F_u = bolt ultimate strength (HV8.8).

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: 053-073-9184	<table><tr><th colspan="8">CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادر کننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D00</td><td>0003</td><td>CN</td><td>ST</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	D00	0003	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه : 30 از 36
CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
D00	0003	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK																			

F_{nt} = nominal tensile strength of bolt.

ϕ_n = non-ductile resistance factor (= 0.9 according to AISC358-10).

h_i = distance from the centerline of the beam compression flange to the centerline of ith tension bolt row.

(d_b) = required bolt dimension (according to AISC358-10)

d_b = selected bolt diameter

$\phi R_n 4S$ = bolt shear rupture strength of the connection (according to AISC358-10)

$F_b 4S$ bolt stress according to flexural < ϕF_{nt} .

$\phi R_n \text{ yield}$ = local column web yielding strength at beam flanges (according to AISC358-10).

$\phi R_n \text{ buck.}$ = unstiffened column web buckling strength at beam compression flange (according to AISC358-10).


$\phi R_n \text{ cripp.}$ = unstiffened column web crippling strength at beam compression flange (according to AISC358-10).

d_c = overall depth of column.

t_{wc} = column web thickness including doubler plates with plug weld.

A_{stiff} = calculated required continuity plates area.

t_p = thickness of end-plate calculated according to plate theories formulas regarding plate boundary conditions. (it submits exactly the same amount using AISC 358 formulas).



 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: 053-073-9184	<table><tr><th colspan="8">CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادر کننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D00</td><td>0003</td><td>CN</td><td>ST</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	D00	0003	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه : 31 از 36
CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
D00	0003	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK																			

9.3 CONNECTION FORCE CALCULATION:

$$S_h = \min\left(\frac{d}{2}, 3b_{bf}\right) = 16 \text{ cm}$$

$$L_h = L - 2S_h = 11.68 \text{ m}$$

$$W_u = 1.2D + L + 0.2s = 0.506 \text{ t/m}$$

9.4 BEAM SPECIFICATION:

$$b_f(\text{cm}) = 25, t_f(\text{cm}) = 1, h_w(\text{cm}) = 30, t_w(\text{cm}) = 0.8$$

$$Z = 955 \text{ cm}^3$$

$$M_p = Z * F_y = 955 * 2400 = 2292000 \text{ Kg.cm}$$

$$1.1 \leq C_{pr} = \frac{F_y + F_u}{2F_y} = 1.27 \leq 1.2 \quad C_{pr} = 1.2$$

$$M_{pr} = C_{pr} R_y M_p = 1.2 \times 1.15 \times 2292000 = 3162960 \text{ kg.cm} = 31.62 \text{ t.m}$$

$$R_y = 1.15$$

$$V_{gravity}^H = \frac{W_u L_h}{2} = 2.96 \text{ ton}$$

$$V_{pr} = \frac{2M_{pr}}{L_h} = 5.41 \text{ ton}$$

$$M_u = M_{pr} + \frac{W_u S_h^2}{2} = 31.62 \text{ ton.m}$$

9.5 END PLATE THICKNESS CALCULATION:

$$M_u = 31.62 \text{ ton.m}$$

$$\phi_d = 1.0$$

$$F_{yp} = 2400 \text{ kg/cm}^2$$

$$Y_P = \frac{b_p}{2} \left[h_1 \left(\frac{1}{P_{fi}} + \frac{1}{S} \right) + h_0 \left(\frac{1}{P_{fo}} \right) - \frac{1}{2} \right] + \frac{2}{g} [h_1 (P_{fi} + S)]$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: 053-073-9184	<table><tr><th colspan="8">CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادر کننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>ST</td><td>CN</td><td>0003</td><td>D00</td></tr></table>	CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER								پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00	شماره صفحه : 32 از 36
CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER																										
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00																			

$$t_{p \text{ req}} = \sqrt{\frac{1.11 M_u}{\phi_d F_{yp} Y_p}} = 2.5 \text{ cm}$$

10.0 PURLIN DESIGN

10.1 SOIL PRESSURE

Property of Purlin(Z180x2.5)

Section Name

Z180*2.5

Properties

Cross-section (axial) area	7.8025	Section modulus about 3 axis	42.3052
Moment of Inertia about 3 axis	386.0346	Section modulus about 2 axis	7.024
Moment of Inertia about 2 axis	45.3049	Plastic modulus about 3 axis	29.4654
Product of Inertia about 2-3	94.7543	Plastic modulus about 2 axis	6.4081
Shear area in 2 direction	4.5172	Radius of Gyration about 3 axis	7.0339
Shear area in 3 direction	2.8393	Radius of Gyration about 2 axis	2.4097
Torsional constant	0.1249	Shear Center Eccentricity (x3)	0.

Section Property Of Purlin

According to above table :

$$A = 7.80 \text{ cm}^2$$

$$J = 0.12 \text{ cm}^4$$

$$I_x = 386.06 \text{ cm}^4$$

$$I_y = 45.304 \text{ cm}^4$$

$$r_x = 7.033 \text{ cm}$$

$$r_y = 2.41 \text{ cm}$$

$$h_o = 18 \text{ cm}$$

$$S_Y = 42.305 \text{ cm}^3$$

$$S_X = 7.024 \text{ cm}^3$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER								شماره صفحه : 33 از 36
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00	

FOR Z 180 :

$$D + L = 26 + 50 = 76 \text{ kg/m}^2$$

$$P_y = 76. \cos 11 = 74.6 \text{ kg/m}^2$$

$$P_x = 76. \sin 11 = 14.5 \text{ kg/m}^2$$

$$\text{middle of span : } M_y = \frac{w. L^2}{8} = \frac{76 \times 1.0 \times 6^2}{8} = 342 \text{ kg. m}$$

$$\text{middle of span : } M_x = \frac{w. L^2}{360} = \frac{14.5 \times 1 \times 6^2}{360} = 1.45 \text{ kg. m}$$

$$f_b = \frac{M_y}{s_y} + 2 \frac{M_x}{s_x} = \frac{342 \times 100}{42.305} + 2 \frac{1.45 \times 100}{7.024} = 808.42 + 20.65 = 829 < 1440 \text{ ok}$$

$$\text{moment on sagrod support : } M_y = \frac{w. L^2}{9} = \frac{76 \times 1.0 \times 6^2}{9} = 304 \text{ kg. m}$$

$$\text{moment on sagrod support : } M_x = \frac{w. L^2}{90} = \frac{14.5 \times 1.0 \times 6^2}{90} = 5.8 \text{ kg. m}$$

$$f_b = \frac{M_y}{s_y} + 2 \frac{M_x}{s_x} = \frac{304 \times 100}{42.305} + 2 \frac{5.8 \times 100}{7.024} = 498.99 + 114.46 = 884 < 1440 \text{ ok}$$

11.13.2.Un deformed shape CONTROL:

$$\text{dead + live loads : } \Delta = \frac{5 \times q \times L^4}{384 \times E \times I} = \frac{5 \times 0.76 \times 1.0 \times 600^4}{384 \times 2.04 \times 10^6 \times 1350} = 0.46 \text{ cm} < \frac{L}{240} = 2.0 \text{ cm}$$

$$\text{for live loads : } \Delta = \frac{5 \times q \times L^4}{384 \times E \times I} = \frac{5 \times 0.5 \times 1.0 \times 600^4}{384 \times 2.04 \times 10^6 \times 1350} = 0.31 \text{ cm} < \frac{L}{360} = 1.3 \text{ cm}$$

11.0 FOUNDATION DESIGN

11.1 SOIL PRESSURE

Until finalize of geotechnical report for this area we consider $\Rightarrow q_a = 2 \text{ kg/cm}^2$

Based on Bowels experimental formula for subgrade modulus $\Rightarrow K_s = 1.345 q_{all}$

Loading used for foundation design, have been received from SAP analysis.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER								شماره صفحه : 34 از 36
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00	

11.2 DESIGN

Concrete Foundation are designed according to ACI 318-14. Required loads are derived from SAP data, and design process will be done according to ACI code based on ultimate strength procedure.

$$f'_c = 30\text{Mpa} \quad f_y = 400\text{Ma}$$

11.3 FOUNDATION DESIGN CONTROL

10.3.1 CHECK OF STRESS FOR FOUNDATION




Figure 20 : Check of Stress for Foundation (kg/cm2)

According to SAFE report, Max soil pressure under the foundation is:

$$q_n = 0.539\text{kg/cm}^2 < 2 \text{ kg/cm}^2 \text{ ok}$$

10.3.2 REINFORCING CONTROL

Minimum rebar for foundation:

$$A_{s \min} = 0.0018bh$$

$$A_{s \min} = \frac{1}{2} 0.0018 bh = \frac{1}{2} 0.0018 \times 100 \times 60 = 5.4 \text{ cm}^2/\text{m}$$

$$A_{s \text{ used}} = \phi 16@200 = 10.05\text{cm}^2$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	<table><tr><th colspan="8">CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادر کننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>ST</td><td>CN</td><td>0003</td><td>D00</td></tr></table>	CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER								پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00	شماره صفحه : 35 از 36
CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER																										
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0003	D00																			

Slab Strip Design - Layers A, B - Top and Bottom Reinforcement (Enveloping Flexural) - Additional to 16 @ 20 cm (Top), 16 @ 20 cm (Bot)




Figure 21 : additional reinforcement

Punching Shear Capacity Ratios/Shear Reinforcement

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	<table><tr><th colspan="8">CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D00</td><td>0003</td><td>CN</td><td>ST</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	D00	0003	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه : 36 از 36
CALCULATION REPORT FOR GAS COMPRESSORS SHELTER																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
D00	0003	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK																			




Figure 22: punch shear control