



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک  
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053 - 073 - 9184

DATA SHEET FOR SAFETY SIGN

پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01

شماره صفحه: 1 از 45

طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن

## DATA SHEET FOR SAFETY SIGN

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک

Rev.	Date	Purpose of Issue/Status	Prepared by:	Checked by:	Approved by:	CLIENT Approval
D01	OCT. 2022	IFA	A.Saber	M.Fakharian	Sh.Ghalikar	
D00	SEP. 2021	IFC	M.Asgharnejad	M.Fakharian	Sh.Ghalikar	

Class:2

CLIENT Doc. Number: F0Z-708993

Status:

IDC: Inter-Discipline Check  
 IFC: Issued For Comment  
 IFA: Issued For Approval  
 AFD: Approved For Design  
 AFC: Approved For Construction  
 AFP: Approved For Purchase  
 AFQ: Approved For Quotation  
 IFI: Issued For Information  
 AB-R: As-Built for COMPANY Review  
 AB-A: As-Built -Approved



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک  
سطح الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

053 - 073 - 9184

DATA SHEET FOR SAFETY SIGN

نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه
D01	0006	DT	SA	120	PEDCO	GCS	BK

شماره صفحه: 2 از 45

REVISION RECORD SHEET

PAGE	D00	D01	D02	D03	D04
1	X	X			
2	X	X			
3	X	X			
4	X	X			
5	X	X			
6	X	X			
7	X	X			
8	X	X			
9	X	X			
10	X	X			
11	X	X			
12	X	X			
13	X	X			
14	X	X			
15	X	X			
16	X	X			
17	X	X			
18	X	X			
19	X	X			
20	X	X			
21	X	X			
22	X	X			
23	X	X			
24	X	X			
25	X	X			
26	X	X			
27	X	X			
28	X	X			
29	X	X			
30	X	X			
31	X	X			
32	X	X			
33	X	X			
34	X	X			
35	X	X			
36	X	X			
37	X	X			
38	X	X			
39		X			
40		X			
41		X			
42		X			
43		X			
44		X			
45		X			
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					

PAGE	D00	D01	D02	D03	D04
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					

 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض</p> <p>احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک</p>																	
<p>شماره پیمان: 053 - 073 - 9184</p>	<p style="text-align: center;"><b>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>پروژه</th> <th>بسته کاری</th> <th>صادر کننده</th> <th>تسهیلات</th> <th>رشته</th> <th>نوع مدرک</th> <th>سریال</th> <th>نسخه</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BK</td> <td>GCS</td> <td>PEDCO</td> <td>120</td> <td>SA</td> <td>DT</td> <td>0006</td> <td>D01</td> </tr> </tbody> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01	<p>شماره صفحه : 3 از 45</p>
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01											

## CONTENTS

<b>1.0</b>	<b>INTRODUCTION .....</b>	<b>4</b>
<b>2.0</b>	<b>SCOPE .....</b>	<b>4</b>
2.1	CODES AND STANDARDS .....	5
2.2	THE PROJECT DOCUMENTS.....	5
2.3	ENVIRONMENTAL DATA .....	5
<b>3.0</b>	<b>SAFETY SIGNS .....</b>	<b>6</b>
<b>4.0</b>	<b>CERTIFICATION .....</b>	<b>40</b>
<b>5.0</b>	<b>NAME PLATE .....</b>	<b>45</b>
<b>6.0</b>	<b>INSPECTION AND TESTING .....</b>	<b>45</b>

 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض</p> <p>احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک</p>																	
<p>شماره پیمان: 053 – 073 – 9184</p>	<p>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">پروژه</td> <td style="width: 10%;">بسته کاری</td> <td style="width: 10%;">صادر کننده</td> <td style="width: 10%;">تسهیلات</td> <td style="width: 10%;">رشته</td> <td style="width: 10%;">نوع مدرک</td> <td style="width: 10%;">سریال</td> <td style="width: 10%;">نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GCS</td> <td>PEDCO</td> <td>120</td> <td>SA</td> <td>DT</td> <td>0006</td> <td>D01</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01	<p>شماره صفحه : 4 از 45</p>
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01											

## 1.0 INTRODUCTION

Binak oilfield in Bushehr province is a part of the southern oilfields of Iran, is located 20 km northwest of Genaveh city.

With the aim of increasing production of oil from Binak oilfield, an EPC/EPD Project has been defined by NIOC/NISOC and awarded to Petro Iran Development Company (PEDCO). Also PEDCO (as General Contractor) has assigned the EPC-packages of the Project to "Hirgan Energy - Design and Inspection" JV.

As a part of the Project, a New Gas Compressor Station (adjacent to existing Binak GCS) shall be constructed to gather of 15 MMSCFD (approx.) associated gases and compress & transfer them to Siahmakan GIS.

### GENERAL DEFINITION

The following terms shall be used in this document.

CLIENT:	National Iranian South Oilfields CLIENT (NISOC)
PROJECT:	Binak Oilfield Development – Surface Facilities; New Gas Compressor Station
EPD/EPC CONTRACTOR (GC):	Petro Iran Development Company (PEDCO)
EPC CONTRACTOR:	Joint Venture of : Hirgan Energy – Design & Inspection (D&I) Companies
VENDOR:	The firm or person who will fabricate the equipment or material.
EXECUTOR:	Executor is the party which carries out all or part of construction and/or commissioning for the project.
THIRD PARTY INSPECTOR (TPI):	The firm appointed by EPD/EPC CONTRACTOR (GC) and approved by COMPANY (in writing) for the inspection of goods.
SHALL:	Is used where a provision is mandatory.
SHOULD:	Is used where a provision is advisory only.
WILL:	Is normally used in connection with the action by COMPANY rather than by an EPC/EPD CONTRACTOR, supplier or VENDOR.
MAY:	Is used where a provision is completely discretionary.

## 2.0 SCOPE

This document covers minimum necessary requirements for the design, selection, manufacture,

 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض</p> <p>احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک</p>																	
<p>شماره پیمان: 053 - 073 - 9184</p>	<p style="text-align: center;"><b>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>پروژه</th> <th>بسته کاری</th> <th>صادر کننده</th> <th>تسهیلات</th> <th>رشته</th> <th>نوع مدرک</th> <th>سریال</th> <th>نسخه</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BK</td> <td>GCS</td> <td>PEDCO</td> <td>120</td> <td>SA</td> <td>DT</td> <td>0006</td> <td>D01</td> </tr> </tbody> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01	<p>شماره صفحه : 5 از 45</p>
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01											

inspection, testing and delivery of safety sign.

It shall be used in conjunction with data/requisition sheets for present document subject.

## NORMATIVE REFERENCES

### 2.1 CODES AND STANDARDS

- NFPA 170 Standard for Fire Safety & emergency Symbols
- BS 5378-2 Safety Signs and Colours

### 2.2 THE PROJECT DOCUMENTS


- BK-GNRL-PEDCO-000-PR-DB-0001 Process Basis of Design
- BK-GNRL-PEDCO-000-SA-SP-0008 Specification for Safety Sign

### 2.3 ENVIRONMENTAL DATA

Refer to "Process Basis of Design; Doc. No. BK-GNRL-PECO-000-PR-DB-0001".

 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض</p> <p>احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک</p>																	
<p>شماره پیمان: 053 - 073 - 9184</p>	<p>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</p> <table border="1"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادر کننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GCS</td> <td>PEDCO</td> <td>120</td> <td>SA</td> <td>DT</td> <td>0006</td> <td>D01</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01	<p>شماره صفحه : 6 از 45</p>
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01											

### 3.0 SAFETY SIGNS

استفاده از عینک ایمنی الزامیست	
PARAMETER	REQUIREMENT
1 Make/ Code :	VTA / TBA
2 Description in English	Wear Eye Protection
3 Description in Farsi	استفاده از عینک ایمنی الزامیست
4 Pictogram	Yes
5 Dimensions ( Cm )	25x35 - VTC
<b>6 Quantity Total : As Per MTO</b>	
7 Weight(g): BY VENDOR	Color : Blue
8 Material: Aluminum 3mm	

NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.




 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض</p> <p>احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک</p>																	
<p>شماره پیمان: 053 - 073 - 9184</p>	<p>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</p> <table border="1"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادر کننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GCS</td> <td>PEDCO</td> <td>120</td> <td>SA</td> <td>DT</td> <td>0006</td> <td>D01</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01	<p>شماره صفحه : 7 از 45</p>
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01											

استفاده از گوشی ایمنی الزامیست	
PARAMETER	REQUIREMENT
1 Make/ Code :	VTA / TBA
2 Description in English	Wear Ear Protection
3 Description in Farsi	استفاده از گوشی ایمنی الزامیست
4 Pictogram	Yes
5 Dimensions ( Cm )	25x35 - VTC
6 Quantity Total : As Per MTO	
7 Weight (g): BY VENDOR	Color : Blue
8 Material: Aluminum 3mm	D01

NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.



 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض</p> <p>احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک</p>																	
<p>شماره پیمان: 053 - 073 - 9184</p>	<p>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</p> <table border="1"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادر کننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GCS</td> <td>PEDCO</td> <td>120</td> <td>SA</td> <td>DT</td> <td>0006</td> <td>D01</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01	<p>شماره صفحه : 8 از 45</p>
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01											


PARAMETER	REQUIREMENT
1 Make/ Code :	VTA / TBA
2 Description in English	Wear Head protection
3 Description in Farsi	استفاده از کلاه ایمنی الزامیست
4 Pictogram	Yes
5 Dimensions ( Cm )	25x35 - VTC
6 <b>Quantity Total : As Per MTO</b>	
7 Weight (g): BY VENDOR	Color : Blue
8 Material: Aluminum 3mm	

NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.






	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض</p> <p>احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک</p>																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	<b>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادر کننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GCS</td> <td>PEDCO</td> <td>120</td> <td>SA</td> <td>DT</td> <td>0006</td> <td>D01</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01	شماره صفحه : 9 از 45
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01											


PARAMETER	REQUIREMENT
1 Make/ Code :	VTA / TBA
2 Description in English	CO2 TOTAL FLOODING SYSTEM
3 Description in Farsi	گاز کربن دی اکسید ممکن است باعث آسیب یا مرگ شود، در صورت شنیدن زنگ خطر، فوراً این مکان را ترک کنید.
4 Pictogram	Yes
5 Dimensions ( Cm )	25x35 - VTC
<b>Quantity Total : As Per MTO</b>	
7 Weight (g): BY VENDOR	Color : white
8 Material: Aluminum 3mm (outdoor), rigid PVC plastic 3 mm (indoor)	

NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.  
This sign will be provided by Total flooding vendor.




گاز کربن دی اکسید ممکن است باعث آسیب یا مرگ شود،  
در صورت شنیدن زنگ خطر، فوراً این مکان را ترک کنید.

	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض</p> <p>احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک</p>																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	<b>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادر کننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GCS</td> <td>PEDCO</td> <td>120</td> <td>SA</td> <td>DT</td> <td>0006</td> <td>D01</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01	شماره صفحه : 10 از 45
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01											

PARAMETER	REQUIREMENT
1 Make/ Code :	VTA / TBA
2 Description in English	CO2 TOTAL FLOODING SYSTEM
3 Description in Farsi	گاز کربن دی اکسید ممکن است باعث آسیب یا مرگ شود، در صورت شنیدن زنگ خطر، تا قبل از تخلیه کامل گاز وارد نشوید.
4 Pictogram	Yes
5 Dimensions ( Cm )	25x35 - VTC
6 <b>Quantity Total : As Per MTO</b>	
7 Weight (g): BY VENDOR	Color : white
8 Material: Aluminum 3mm (outdoor), rigid PVC plastic 3 mm (indoor)	


NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.

This sign will be provided by Total flooding vendor.




گاز کربن دی اکسید ممکن است باعث آسیب یا مرگ شود،  
در صورت شنیدن زنگ خطر، تا قبل از تخلیه کامل گاز وارد نشوید.

	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض</p> <p>احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک</p>																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	<b>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادر کننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GCS</td> <td>PEDCO</td> <td>120</td> <td>SA</td> <td>DT</td> <td>0006</td> <td>D01</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01	شماره صفحه : 11 از 45
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01											

PARAMETER	REQUIREMENT
1 Make/ Code :	VTA / TBA
2 Description in English	CO2 TOTAL FLOODING SYSTEM
3 Description in Farsi	گاز کربن دی اکسید ممکن است باعث آسیب یا مرگ شود، در صورت شنیدن زنگ خطر یا استشمام بوی گاز، تا قبل از تخلیه کامل گاز وارد نشوید.
4 Pictogram	Yes
5 Dimensions ( Cm )	25x35 - VTC
6 Quantity Total : As Per MTO	
7 Weight (g): BY VENDOR	Color : white
8 Material: Aluminum 3mm (outdoor), rigid PVC plastic 3 mm (indoor)	


NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.

This sign will be provided by Total flooding vendor.




گاز کربن دی اکسید ممکن است باعث آسیب یا مرگ شود،  
در صورت شنیدن زنگ خطر یا استشمام بوی گاز، تا قبل از تخلیه کامل گاز وارد نشوید.

	<b>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک</b> <b>سطح الارض</b> <b>احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک</b>								
	<b>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</b>								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	پروژه BK	بسته کاری GCS	صادر کننده PEDCO	تسهیلات 120	رشته SA	نوع مدرک DT	سریال 0006	نسخه D01	شماره صفحه : 12 از 45


PARAMETER	REQUIREMENT
1 Make/ Code :	VTA / TBA
2 Description in English	CO2 TOTAL FLOODING SYSTEM
3 Description in Farsi	تخلیه گاز کربن دی اکسید در نزدیکی می تواند منجر به آلوده شدن این مکان شود. در صورت شنیدن زنگ خطر، تا قبل از تخلیه کامل گاز وارد نشوید. گاز کربن دی اکسید ممکن است باعث آسیب یا مرگ شود.
4 Pictogram	Yes
5 Dimensions ( Cm )	25x35 - VTC
<b>Quantity Total : As Per MTO</b>	
7 Weight (g): BY VENDOR	Color : white
8 Material: Aluminum 3mm (outdoor), rigid PVC plastic 3 mm (indoor)	

NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.  
 This sign will be provided by Total flooding vendor.




تخلیه گاز کربن دی اکسید در نزدیکی می تواند منجر به آلوده شدن این مکان شود. در صورت شنیدن زنگ خطر، تا قبل از تخلیه کامل گاز وارد نشوید. گاز کربن دی اکسید ممکن است باعث آسیب یا مرگ شود.

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
	DATA SHEET FOR SAFETY SIGN								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	پروژه BK	بسته کاری GCS	صادر کننده PEDCO	تسهیلات 120	رشته SA	نوع مدرک DT	سریال 0006	نسخه D01	شماره صفحه : 13 از 45

PARAMETER	REQUIREMENT
1 Make/ Code :	VTA / TBA
2 Description in English	CO2 TOTAL FLOODING SYSTEM
3 Description in Farsi	گاز کربن دی اکسید ممکن است باعث آسیب یا مرگ شود. قبل از ورود، گاز را تخلیه کنید. این محل پتانسیل تجمع بالای گاز کربن دی اکسید را دارد و می تواند باعث خفگی شود.
4 Pictogram	Yes
5 Dimensions ( Cm )	25x35 - VTC
6 Quantity Total : As Per MTO	
7 Weight (g): BY VENDOR	Color : white
8 Material: Aluminum 3mm (outdoor), rigid PVC plastic 3 mm (indoor)	


NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.

This sign will be provided by Total flooding vendor.




گاز کربن دی اکسید ممکن است باعث آسیب یا مرگ شود. قبل از ورود، گاز را تخلیه کنید. این محل پتانسیل تجمع بالای گاز کربن دی اکسید را دارد و می تواند باعث خفگی شود.

	<b>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک</b> <b>سطح الارض</b> <b>احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک</b>								
	<b>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</b>								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	پروژه BK	بسته کاری GCS	صادر کننده PEDCO	تسهیلات 120	رشته SA	نوع مدرک DT	سریال 0006	نسخه D01	شماره صفحه : 14 از 45


PARAMETER	REQUIREMENT
1 Make/ Code :	VTA / TBA
2 Description in English	CO2 TOTAL FLOODING SYSTEM
3 Description in Farsi	گاز کربن دی اکسید ممکن است باعث آسیب یا مرگ شود. فعال شدن این دستگاه باعث تخلیه گاز کربن دی اکسید می شود. قبل از فعال شدن سیستم ، مطمئن شوید پرسنل از این ناحیه خارج شده اند.
4 Pictogram	Yes
5 Dimensions ( Cm )	25x35 - VTC
<b>Quantity Total : As Per MTO</b>	
7 Weight (g): BY VENDOR	Color : white
8 Material: Aluminum 3mm (outdoor), rigid PVC plastic 3 mm (indoor)	 D01

NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.  
 This sign will be provided by Total flooding vendor.



گاز کربن دی اکسید ممکن است باعث آسیب یا مرگ شود. فعال شدن این دستگاه باعث تخلیه گاز کربن دی اکسید می شود. قبل از فعال شدن سیستم ، مطمئن شوید پرسنل از این ناحیه خارج شده اند.


 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض</p> <p>احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک</p>																	
<p>شماره پیمان: 053 - 073 - 9184</p>	<p>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</p> <table border="1"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادر کننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GCS</td> <td>PEDCO</td> <td>120</td> <td>SA</td> <td>DT</td> <td>0006</td> <td>D01</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01	<p>شماره صفحه : 15 از 45</p>
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01											

PARAMETER	REQUIREMENT
1 Make/ Code :	VTA / TBA
2 Description in English	DANGER HIGH VOLTAGE
3 Description in Farsi	خطر برق فشار قوی
4 Pictogram	Yes
5 Dimensions ( Cm )	25x35 - VTC
6 <b>Quantity Total : As Per MTO</b>	
7 Weight (g): BY VENDOR	Color : Yellow
8 Material: Aluminum 3mm (outdoor), rigid PVC plastic 3 mm (indoor)	

NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.



 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض</p> <p>احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک</p>																	
<p>شماره پیمان: 053 - 073 - 9184</p>	<p>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</p> <table border="1"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادر کننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GCS</td> <td>PEDCO</td> <td>120</td> <td>SA</td> <td>DT</td> <td>0006</td> <td>D01</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01	<p>شماره صفحه : 16 از 45</p>
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01											

PARAMETER	REQUIREMENT
1 Make/ Code :	VTA / TBA
2 Description in English	Fire Hose Box
3 Description in Farsi	محفظه شلنگ آتش نشانی
4 Pictogram	Yes
5 Dimensions ( Cm )	25x35 - VTC
6 Quantity Total : As Per MTO	
7 Weight (g): BY VENDOR	Color : Red
8 Material: Aluminum 3mm	 D01


NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.



محفظه شلنگ آتش نشانی



 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض</p> <p>احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک</p>																	
<p>شماره پیمان: 053 - 073 - 9184</p>	<p>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</p> <table border="1"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادر کننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GCS</td> <td>PEDCO</td> <td>120</td> <td>SA</td> <td>DT</td> <td>0006</td> <td>D01</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01	<p>شماره صفحه : 17 از 45</p>
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01											

PARAMETER	REQUIREMENT
1 Make/ Code :	VTA / TBA
2 Description in English	FIRE HYDRANT
3 Description in Farsi	شیر آتش نشانی
4 Pictogram	Yes
5 Dimensions ( Cm )	25x35 - VTC
6 Quantity Total : As Per MTO	
7 Weight (g): BY VENDOR	Color : Red
8 Material: Aluminum 3mm	 D01


NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.



شیر آتش نشانی

PARAMETER	REQUIREMENT
-----------	-------------

 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض</p> <p>احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک</p>																	
<p>شماره پیمان: 053 - 073 - 9184</p>	<p>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</p> <table border="1"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادر کننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GCS</td> <td>PEDCO</td> <td>120</td> <td>SA</td> <td>DT</td> <td>0006</td> <td>D01</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01	<p>شماره صفحه : 18 از 45</p>
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01											

1	Make/ Code :	VTA / TBA
2	Description in English	FIRE HYDRANT MONITOR
3	Description in Farsi	مانیتور آتش نشانی
4	Pictogram	Yes
5	Dimensions ( Cm )	25x35 - VTC
6	<b>Quantity Total : As Per MTO</b>	
7	Weight (g): BY	Color : Red
8	Material: Aluminum 3mm	


NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.



مانیتور آتش نشانی

PARAMETER	REQUIREMENT
-----------	-------------

	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض</p> <p>احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک</p>																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	<b>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">پروژه</td> <td style="width: 10%;">بسته کاری</td> <td style="width: 10%;">صادر کننده</td> <td style="width: 10%;">تسهیلات</td> <td style="width: 10%;">رشته</td> <td style="width: 10%;">نوع مدرک</td> <td style="width: 10%;">سریال</td> <td style="width: 10%;">نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GCS</td> <td>PEDCO</td> <td>120</td> <td>SA</td> <td>DT</td> <td>0006</td> <td>D01</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01	شماره صفحه : 19 از 45
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01											


1	Make/ Code :	VTA / TBA
2	Description in English	Fire EXTINGUISHER
3	Description in Farsi	کیسول آتش نشانی
4	Pictogram	Yes
5	Dimensions ( Cm )	25x35 - VTC
6	<b>Quantity Total : As Per MTO</b>	
7	Weight (g): BY	Color : Red
8	Material: Aluminum 3mm (outdoor), rigid PVC plastic 3 mm (indoor)	

NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.



PARAMETER	REQUIREMENT
-----------	-------------

	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض</p> <p>احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک</p>																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	<b>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادر کننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GCS</td> <td>PEDCO</td> <td>120</td> <td>SA</td> <td>DT</td> <td>0006</td> <td>D01</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01	شماره صفحه : 20 از 45
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01											


1	Make/ Code :	VTA / TBA
2	Description in English	PORTABLE DRY CHEMICAL EXTINGUISHER
3	Description in Farsi	خاموش کننده مواد شیمیایی خشک
4	Pictogram	Yes
5	Dimensions ( Cm )	25x35 - VTC
6	<b>Quantity Total : As Per MTO</b>	
7	Weight (g): BY	Color : Red
8	Material: Aluminum 3mm (outdoor), rigid PVC plastic 3 mm (indoor)	 D01

NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.



PARAMETER	REQUIREMENT
-----------	-------------

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
	شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	<b>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</b>							شماره صفحه : 21 از 45
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01	


1	Make/ Code :	VTA / TBA
2	Description in English	PORTABLE CO2 EXTINGUISHER
3	Description in Farsi	کپسول کربن دی اکسید قابل حمل
4	Pictogram	Yes
5	Dimensions ( Cm )	25x35 - VTC
6	<b>Quantity Total : As Per MTO</b>	
7	Weight (g): BY	Color : Red
8	Material: Aluminum 3mm (outdoor), rigid PVC plastic 3 mm (indoor)	

NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.



PARAMETER	REQUIREMENT
-----------	-------------


 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض</p> <p>احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک</p>																	
<p>شماره پیمان: 053 - 073 - 9184</p>	<p>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</p> <table border="1"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادر کننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GCS</td> <td>PEDCO</td> <td>120</td> <td>SA</td> <td>DT</td> <td>0006</td> <td>D01</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01	<p>شماره صفحه : 22 از 45</p>
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01											

1	Make/ Code :	VTA / TBA
2	Description in English	Wheeled Dry Chemical Extinguisher (PET)
3	Description in Farsi	خاموش کننده پودر خشک چرخدار
4	Pictogram	Yes
5	Dimensions ( Cm )	25x35 - VTC
6	<b>Quantity Total : As Per MTO</b>	
7	Weight (g): BY VENDOR	Color : Red
8	Material: Aluminum 3mm (outdoor), rigid PVC plastic 3 mm (indoor)	

NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.




 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض</p> <p>احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک</p>																	
<p>شماره پیمان: 053 - 073 - 9184</p>	<p>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</p> <table border="1"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادر کننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GCS</td> <td>PEDCO</td> <td>120</td> <td>SA</td> <td>DT</td> <td>0006</td> <td>D01</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01	<p>شماره صفحه : 23 از 45</p>
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01											

PARAMETER	REQUIREMENT
1 Make/ Code :	VTA / TBA
2 Description in English	Fire Alarm call Station
3 Description in Farsi	شناسی اعلام حریق
4 Pictogram	Yes
5 Dimensions ( Cm )	25x35 - VTC
6 <b>Quantity Total : As Per MTO</b>	
7 Weight (g): BY VENDOR	Color : Red
8 Material: Aluminum 3mm (outdoor), rigid PVC plastic 3 mm (indoor)	 D01

NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.



 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض</p> <p>احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک</p>																	
<p>شماره پیمان: 053 - 073 - 9184</p>	<p>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</p> <table border="1"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادر کننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GCS</td> <td>PEDCO</td> <td>120</td> <td>SA</td> <td>DT</td> <td>0006</td> <td>D01</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01	<p>شماره صفحه : 24 از 45</p>
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01											


PARAMETER	REQUIREMENT
1 Make/ Code :	VTA / TBA
2 Description in English	Wheeled CO2 Extinguisher (CET)
3 Description in Farsi	خاموش کننده CO2 چرخدار
4 Pictogram	Yes
5 Dimensions ( Cm )	25x35 - VTC
6 <b>Quantity Total : As Per MTO</b>	
7 Weight (g): BY VENDOR	Color : Red
8 Material: Aluminum 3mm (outdoor), rigid PVC plastic 3 mm (indoor)	

NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.






	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
	شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	<b>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</b>							شماره صفحه : 25 از 45
	پروژه BK	بسته کاری GCS	صادر کننده PEDCO	تسهیلات 120	رشته SA	نوع مدرک DT	سریال 0006	نسخه D01	

	PARAMETER	REQUIREMENT
1	Make/ Code :	VTA / TBA
2	Description in English	Exit - Right
3	Description in Farsi	خروج - راست
4	Pictogram	Yes
5	Dimensions ( Cm )	25x35 - VTC
6	<b>Quantity Total : As Per MTO</b>	
7	Weight (g): BY VENDOR	Color : Green
8	Material: Aluminum 3mm (outdoor), rigid PVC plastic 3 mm (indoor)	 D01

NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.




 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض</p> <p>احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک</p>																	
<p>شماره پیمان: 053 - 073 - 9184</p>	<p>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادر کننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GCS</td> <td>PEDCO</td> <td>120</td> <td>SA</td> <td>DT</td> <td>0006</td> <td>D01</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01	<p>شماره صفحه : 26 از 45</p>
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01											

No	PARAMETER	REQUIREMENT
1	Make/ Code :	VTA / TBA
2	Description in English	Exit - Left
3	Description in Farsi	خروج - چپ
4	Pictogram	Yes
5	Dimensions ( Cm )	25x35 - VTC
6	<b>Quantity Total : As Per MTO</b>	
7	Weight (g): BY VENDOR	Color : Green
8	Material: Aluminum 3mm (outdoor), rigid PVC plastic 3 mm (indoor)	 D01

NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.




 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض</p> <p>احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک</p>																	
<p>شماره پیمان: 053 - 073 - 9184</p>	<p>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</p> <table border="1"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادر کننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GCS</td> <td>PEDCO</td> <td>120</td> <td>SA</td> <td>DT</td> <td>0006</td> <td>D01</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01	<p>شماره صفحه : 27 از 45</p>
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01											

PARAMETER	REQUIREMENT
1 Make/ Code :	VTA / TBA
2 Description in English	Emergency Exit
3 Description in Farsi	درب خروج اضطراری
4 Pictogram	Yes
5 Dimensions ( Cm )	25x35 - VTC
6 <b>Quantity Total : As Per MTO</b>	
7 Weight (g): BY VENDOR	Color : Green
8 Material: rigid PVC plastic 3 mm	 D01

NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.




	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض</p> <p>احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک</p>																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	<b>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>نسخه</td> <td>سریال</td> <td>نوع مدرک</td> <td>رشته</td> <td>تسهیلات</td> <td>صادر کننده</td> <td>بسته کاری</td> <td>پروژه</td> </tr> <tr> <td>D01</td> <td>0006</td> <td>DT</td> <td>SA</td> <td>120</td> <td>PEDCO</td> <td>GCS</td> <td>BK</td> </tr> </table>	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	D01	0006	DT	SA	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه : 28 از 45
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه											
D01	0006	DT	SA	120	PEDCO	GCS	BK											

PARAMETER	REQUIREMENT
1 Make/ Code :	VTA / TBA
2 Description in English	Way to Muster point
3 Description in Farsi	به طرف محل تجمع ایمن
4 Pictogram	Yes
5 Dimensions ( Cm )	25x35 - VTC
6 <b>Quantity Total : As Per MTO</b>	
7 Weight (g): BY VENDOR	Color : Green
8 Material: Aluminum 3mm (outdoor), rigid PVC plastic 3 mm (indoor)	

NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.



 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض</p> <p>احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک</p>																	
<p>شماره پیمان: 053 - 073 - 9184</p>	<p>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</p> <table border="1"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادر کننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GCS</td> <td>PEDCO</td> <td>120</td> <td>SA</td> <td>DT</td> <td>0006</td> <td>D01</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01	<p>شماره صفحه : 29 از 45</p>
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01											

PARAMETER	REQUIREMENT
1 Make/ Code :	VTA / TBA
2 Description in English	Assembly point
3 Description in Farsi	محل تجمع ایمن
4 Pictogram	Yes
5 Dimensions ( Cm )	25x35 - VTC
6 <b>Quantity Total : As Per MTO</b>	
7 Weight (g): BY VENDOR	Color : Green
8 Material: Aluminum 3mm (outdoor), rigid PVC plastic 3 mm (indoor)	 D01

NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.




 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض</p> <p>احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک</p>																	
<p>شماره پیمان: 053 - 073 - 9184</p>	<p>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادر کننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GCS</td> <td>PEDCO</td> <td>120</td> <td>SA</td> <td>DT</td> <td>0006</td> <td>D01</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01	<p>شماره صفحه : 30 از 45</p>
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01											

PARAMETER	REQUIREMENT
1 Make/ Code :	VTA / TBA
2 Description in English	Breathing Apparatus
3 Description in Farsi	تجهیزات تنفسی
4 Pictogram	Yes
5 Dimensions ( Cm )	25x35 - VTC
<b>6 Quantity Total : As Per MTO</b>	
7 Weight (g): BY VENDOR	Color : Green
8 Material: Aluminum 3mm (outdoor), rigid PVC plastic 3 mm (indoor)	

NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.




 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض</p> <p>احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک</p>																	
<p>شماره پیمان: 053 - 073 - 9184</p>	<p>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادر کننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GCS</td> <td>PEDCO</td> <td>120</td> <td>SA</td> <td>DT</td> <td>0006</td> <td>D01</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01	<p>شماره صفحه : 31 از 45</p>
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01											

PARAMETER	REQUIREMENT
1 Make/ Code :	VTA / TBA
2 Description in English	First Aid Kit
3 Description in Farsi	کمک های اولیه
4 Pictogram	Yes
5 Dimensions ( Cm )	25x35 - VTC
6 Quantity Total : As Per MTO	
7 Weight (g): BY VENDOR	Color : Green
8 Material: Aluminum 3mm (outdoor), rigid PVC plastic 3 mm (indoor)	

NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.



 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض</p> <p>احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک</p>																	
<p>شماره پیمان: 053 - 073 - 9184</p>	<p>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</p> <table border="1"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادر کننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GCS</td> <td>PEDCO</td> <td>120</td> <td>SA</td> <td>DT</td> <td>0006</td> <td>D01</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01	<p>شماره صفحه : 32 از 45</p>
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01											


PARAMETER	REQUIREMENT
1 Make/ Code :	VTA / TBA
2 Description in English	Emergency Shower
3 Description in Farsi	دوش اضطراری
4 Pictogram	Yes
5 Dimensions ( Cm )	25x35 - VTC
6 <b>Quantity Total : As Per MTO</b>	
7 Weight (g): BY VENDOR	Color : Green
8 Material: Aluminum 3mm (outdoor), rigid PVC plastic 3 mm (indoor)	

NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.





 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض</p> <p>احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک</p>																	
<p>شماره پیمان: 053 - 073 - 9184</p>	<p>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادر کننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GCS</td> <td>PEDCO</td> <td>120</td> <td>SA</td> <td>DT</td> <td>0006</td> <td>D01</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01	<p>شماره صفحه : 33 از 45</p>
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01											


PARAMETER	REQUIREMENT
1 Make/ Code :	VTA / TBA
2 Description in English	No Smoking Matches or Open Flames
3 Description in Farsi	روشن کردن آتش ممنوع
4 Pictogram	Yes
5 Dimensions ( Cm )	25x35 - VTC
6 <b>Quantity Total : As Per MTO</b>	
7 Weight (g): BY VENDOR	Color : White/Red
8 Material: Aluminum 3mm	

NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.



روشن کردن آتش ممنوع

 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض</p> <p>احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک</p>																	
<p>شماره پیمان: 053 - 073 - 9184</p>	<p>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادر کننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GCS</td> <td>PEDCO</td> <td>120</td> <td>SA</td> <td>DT</td> <td>0006</td> <td>D01</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01	<p>شماره صفحه : 34 از 45</p>
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01											

PARAMETER	REQUIREMENT
1 Make/ Code :	VTA / TBA
2 Description in English	Hazardous Chemicals
3 Description in Farsi	مواد شیمیایی خطرناک
4 Pictogram	Yes
5 Dimensions ( Cm )	25x35 - VTC
6 Quantity Total : As Per MTO	
7 Weight (g): BY VENDOR	Color : RED/BLACK
8 Material: Aluminum 3mm (outdoor), rigid PVC plastic 3 mm (indoor)	

NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.



مواد شیمیایی خطرناک

 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض</p> <p>احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک</p>																	
<p>شماره پیمان: 053 - 073 - 9184</p>	<p>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</p> <table border="1"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادر کننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GCS</td> <td>PEDCO</td> <td>120</td> <td>SA</td> <td>DT</td> <td>0006</td> <td>D01</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01	<p>شماره صفحه : 35 از 45</p>
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01											

PARMETER	REQUIREMENT
1 Code/ Equipment name	P1 / Authorized Personnel Only
2 Make/ Code :	VTA
3 Description in English	No Unauthorized entry
4 Description in Farsi	ورود غیر مجاز ممنوع
5 Pictogram	No
6 Dimensions ( cm )	25x35 - VTC
7	<b>Quantity Total : As Per MTO</b>
8 Weight (g) : VTA	Color : RED
9 Material: Aluminum 3mm (outdoor), rigid PVC plastic 3 mm (indoor)	D01

NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.




	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
	DATA SHEET FOR SAFETY SIGN								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	پروژه BK	بسته کاری GCS	صادر کننده PEDCO	تسهیلات 120	رشته SA	نوع مدرک DT	سریال 0006	نسخه D01	شماره صفحه : 36 از 45

	PARAMETER	REQUIREMENT
1	Code/ Equipment name	F02/ Fireman's Cabinet
2	Make/ Code :	VTA
3	Description in English	Fireman's Cabinet
4	Description in Farsi	کابینت مامور آتش نشانی
5	Pictogram	Yes
6	Dimensions ( cm )	25x35 - VTC
7	<b>Quantity Total : As Per MTO</b>	
8	Weight (g) : VTA	Color : Red
9	Material: rigid PVC plastic 3 mm	

NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.



 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض</p> <p>احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک</p>																	
<p>شماره پیمان: 053 - 073 - 9184</p>	<p>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</p> <table border="1"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادر کننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GCS</td> <td>PEDCO</td> <td>120</td> <td>SA</td> <td>DT</td> <td>0006</td> <td>D01</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01	<p>شماره صفحه : 37 از 45</p>
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01											

PARAMETER	REQUIREMENT
1 Make/ Code :	VTA / TBA
2 Description in English	Fire Shed
3 Description in Farsi	سایبان آتش نشانی
4 Pictogram	Yes
5 Dimensions ( Cm )	25x35 - VTC
6 Quantity Total : As Per MTO	
7 Weight (g): BY VENDOR	Color : Red
8 Material: Aluminum 3mm	

NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.



سایبان آتش نشانی

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
	DATA SHEET FOR SAFETY SIGN								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	پروژه BK	بسته کاری GCS	صادر کننده PEDCO	تسهیلات 120	رشته SA	نوع مدرک DT	سریال 0006	نسخه D01	شماره صفحه : 38 از 45

	PARAMETER	REQUIREMENT
1	Make/ Code :	VTA / TBA
2	Description in English	Allowable Speed
3	Description in Farsi	سرعت مجاز
4	Pictogram	Yes
5	Dimensions ( Cm )	25x35 - VTC
6	<b>Quantity Total : As Per MTO</b>	
7	Weight (g): BY VENDOR	Color :Yellow
8	Material: Aluminum 3mm	

D01

NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.

- Allowable speed (up to 20 kilometers inside the factory)



سرعت بالای 20 کیلومتر بر ساعت ممنوع

 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض</p> <p>احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک</p>																	
<p>شماره پیمان: 053 - 073 - 9184</p>	<p>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</p> <table border="1"> <tr> <td>پروژه</td> <td>بسته کاری</td> <td>صادر کننده</td> <td>تسهیلات</td> <td>رشته</td> <td>نوع مدرک</td> <td>سریال</td> <td>نسخه</td> </tr> <tr> <td>BK</td> <td>GCS</td> <td>PEDCO</td> <td>120</td> <td>SA</td> <td>DT</td> <td>0006</td> <td>D01</td> </tr> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01	<p>شماره صفحه : 39 از 45</p>
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01											

PARAMETER	REQUIREMENT
1 Make/ Code :	VTA / TBA
2 Description in English	Emergency Eye Wash
3 Description in Farsi	چشم شوی اضطراری
4 Pictogram	Yes
5 Dimensions ( Cm )	25x35 - VTC
6 <b>Quantity Total : As Per MTO</b>	
7 Weight (g): BY VENDOR	Color : Green
8 Material: Aluminum 3mm (outdoor), rigid PVC plastic 3 mm (indoor)	

NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.



D01

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
	شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	<b>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</b>							شماره صفحه : 40 از 45
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01	

PARAMETER	REQUIREMENT
1 Make/ Code :	VTA / TBA
2 Description in English	Fire Shed List
3 Description in Farsi	لیست اقلام سایبان آتش نشانی
4 Pictogram	Yes
5 Dimensions ( Cm )	VTA
<b>6 Quantity Total : As Per MTO</b>	
7 Weight (g): BY VENDOR	Color : Red
8 Material: Aluminum 3mm	



NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.

لیست اقلام:

List of equipment inside Fire Shed	
Item	QTY
2 ½ "Hoses 25 m. in length	10
Foam Container Wrench	1
pick up tube + in line inductor (450LPM)	2
Nozzles 10x ,(foam maker nozzle)	2
Concentrate Foam (FP 3%) containers -PVC (100 lit.)	5
Dry chemical powder wheeled extinguisher 75 kg	2
Dry chemical powder portable extinguisher 12 kg	6
CO2 wheeled extinguisher 5 kg	2
Foam Barrel Trailer	1
Portable fire water monitor(2000LPM)	1
Water nozzles with three status (fog/jet/stop)	2



 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض</p> <p>احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک</p>																	
<p>شماره پیمان: 053 - 073 - 9184</p>	<p>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</p> <table border="1"> <tr> <td>نسخه</td> <td>سریال</td> <td>نوع مدرک</td> <td>رشته</td> <td>تسهیلات</td> <td>صادر کننده</td> <td>بسته کاری</td> <td>پروژه</td> </tr> <tr> <td>D01</td> <td>0006</td> <td>DT</td> <td>SA</td> <td>120</td> <td>PEDCO</td> <td>GCS</td> <td>BK</td> </tr> </table>	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	D01	0006	DT	SA	120	PEDCO	GCS	BK	<p>شماره صفحه : 41 از 45</p>
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه											
D01	0006	DT	SA	120	PEDCO	GCS	BK											

PARAMETER	REQUIREMENT
1 Make/ Code :	VTA / TBA
2 Description in English	Wear Personal Safety Equipment
3 Description in Farsi	استفاده از تجهیزات حفاظت فردی الزامیست
4 Pictogram	Yes
5 Dimensions ( Cm )	40x30 - VTC
6 <b>Quantity Total : As per MTO</b>	
7 Weight (g): BY VENDOR	Color : Blue
8 Material: Aluminum 3mm (outdoor), rigid PVC plastic 3 mm (indoor)	

D01

NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.



	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
	شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	<b>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</b>							شماره صفحه : 42 از 45
	پروژه BK	بسته کاری GCS	صادر کننده PEDCO	تسهیلات 120	رشته SA	نوع مدرک DT	سریال 0006	نسخه D01	

PARAMETER	REQUIREMENT
1 Make/ Code :	VTA / TBA
2 Description in English	Toxic Gas- H <sub>2</sub> S
3 Description in Farsi	خطر وجود گاز سمی سولفید هیدروژن
4 Pictogram	Yes
5 Dimensions ( Cm )	25x35 - VTC
6 <b>Quantity Total : As Per MTO</b>	
7 Weight (g): BY VENDOR	Color : Yellow
8 Material: Aluminum 3mm	

D01

NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.



خطر وجود گاز سمی سولفید هیدروژن

	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
	شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	<b>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</b>							شماره صفحه : 43 از 45
	پروژه BK	بسته کاری GCS	صادر کننده PEDCO	تسهیلات 120	رشته SA	نوع مدرک DT	سریال 0006	نسخه D01	

PARAMETER	REQUIREMENT
1 Make/ Code :	VTA / TBA
2 Description in English	Station Bill
3 Description in Farsi	تابلوی ایمنی ورود سایت
4 Pictogram	Yes
5 Dimensions ( Cm )	80x100 - VTC
6 <b>Quantity Total : As per MTO</b>	
7 Weight (g): BY VENDOR	Color : VTA
8 Material: Aluminum 3mm	



NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.

مقررات ایمنی سایت

- ✓ شما مسئول ایمنی خود و دیگران هستید
- 🧑‍🚒 پوشیدن تجهیزات حفاظت فردی برای شروع کار الزامی است
- ⚠️ از تجهیزات ، ابزار و ماشین آلات به درستی استفاده نمایید
- 🧑‍🚒 برای بلند کردن صحیح اشیاء بدون خم شدن بنشینید و از پا های خود کمک بگیرید
- 🧑‍🚒 هرگونه مصرف دارو در حین کار را به واحد ایمنی اطلاع دهید
- ⚠️ هرگونه شرایط غیر ایمن را فوراً گزارش دهید
- 🧑‍🚒 هرگونه نشستی و آلودگی را بلافاصله تمیز کنید
- ⚠️ محیط اطراف خود را تمیز و مرتب نگه دارید
- 🧑‍🚒 لباس و کفش مناسب و ایمن بپوشید
- ⚠️ هر حادثه ای را فوراً گزارش دهید
- 🚫 استعمال دخانیات ممنوع

 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض</p> <p>احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک</p>																	
<p>شماره پیمان: 053 - 073 - 9184</p>	<p>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>نسخه</td> <td>سریال</td> <td>نوع مدرک</td> <td>رشته</td> <td>تسهیلات</td> <td>صادر کننده</td> <td>بسته کاری</td> <td>پروژه</td> </tr> <tr> <td>D01</td> <td>0006</td> <td>DT</td> <td>SA</td> <td>120</td> <td>PEDCO</td> <td>GCS</td> <td>BK</td> </tr> </table>	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	D01	0006	DT	SA	120	PEDCO	GCS	BK	<p>شماره صفحه : 44 از 45</p>
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه											
D01	0006	DT	SA	120	PEDCO	GCS	BK											

PARAMETER	REQUIREMENT
1 Make/ Code :	VTA / TBA
2 Description in English	Safety Data Sheet
3 Description in Farsi	برگه فنی مواد خطرناک
4 Pictogram	Yes
5 Dimensions ( Cm )	25x35 - VTC
6 <b>Quantity Total : As Per MTO</b>	
7 Weight (g): BY VENDOR	Color : Yellow
8 Material:	Galvanized plate with color-resistible sunlight(outdoor), rigid luminous(indoor)

NOTE: ALL SIGNS SHALL BE FLUORESCENT TYPE.



برگه فنی مواد خطرناک

 <p>NISOC</p>	<p>نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض</p> <p>احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک</p>																	
<p>شماره پیمان: 053 - 073 - 9184</p>	<p style="text-align: center;"><b>DATA SHEET FOR SAFETY SIGN</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">پروژه</th> <th style="width: 10%;">بسته کاری</th> <th style="width: 10%;">صادر کننده</th> <th style="width: 10%;">تسهیلات</th> <th style="width: 10%;">رشته</th> <th style="width: 10%;">نوع مدرک</th> <th style="width: 10%;">سریال</th> <th style="width: 10%;">نسخه</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BK</td> <td>GCS</td> <td>PEDCO</td> <td>120</td> <td>SA</td> <td>DT</td> <td>0006</td> <td>D01</td> </tr> </tbody> </table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01	<p>شماره صفحه : 45 از 45</p>
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	SA	DT	0006	D01											

#### 4.0 CERTIFICATION

The VENDOR shall provide quality records appropriate to all inspection and test activities. The records shall be referenced against appropriate activities within the inspection and test plan.

#### 5.0 NAME PLATE

Safety sign items shall be supplied fitted with a stainless steel nameplate. The VENDOR shall submit Nameplate Drawings for approval. The drawings shall show the proposed material, dimensions, thickness, and content.

#### 6.0 INSPECTION AND TESTING

The equipment shall be subject to inspection at all stages of manufacture by the CONTRACTOR'S inspector.

Access shall be made available to the CONTRACTOR'S representatives at any time during the manufacture of the equipment. For all witnessed tests VENDOR shall give the CONTRACTOR the agreed notice period.

Inspection and witnessed tests by the CONTRACTOR and third parties shall not relieve VENDOR of any guarantees, responsibilities or obligations to provide satisfactory equipment.