



بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۴  
شماره: س/ط/ب / ۱۲۲۹۱  
پیوست: دارد

جناب آقای مهندس فخاریان  
مدیر محترم پروژه بینک  
مشارکت هیرکان انرژی و طرح و بازرسی

موضوع: پاسخ شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به ترانسمیتالهای شماره

۱۱۷۲، ۱۲۲۴، ۱۲۷۲، ۱۲۲۸، ۱۲۷۶، ۱۲۶۰، ۱۲۳۷، ۱۲۷۹، ۱۲۸۵

۱۰۰۱، ۱۱۴۸، ۱۱۹۷، ۱۲۸۶، ۱۱۲۷

طرح نگهداشت و افزایش تولید میدان بینک

شماره پیمان: BK-00-CO-0001

باسلام و احترام،

به پیوست، پاسخ های شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب مطابق نامه های لیست شده در جدول زیر بر روی ترانسمیتالهای دریافتی از آن پیمانکار جهت اقدام لازم بر روی مدارک مربوطه به حضورتان ارسال می گردد.

ردیف	شماره نامه	تاریخ نامه	شماره ترانسمیتال
۱	۰۱/۲۲۹۴/۲۰۵۶۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	TR-1285
۲	۰۱/۲۲۹۴/۲۰۵۶۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	TR-1279
۳	۰۱/۲۲۹۴/۲۰۵۶۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	TR-1237
۴	۰۱/۲۲۹۴/۲۰۵۵۹۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	TR-1260
۵	۰۱/۲۲۹۴/۲۰۵۵۴۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	TR-1276
۶	۰۱/۲۲۹۴/۱۹۷۲۶۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	TR-1228
۷	۰۱/۲۲۹۴/۲۰۵۷۹۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	TR-1272
۸	۰۱/۲۲۹۴/۲۰۵۸۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	TR-1224
۹	۰۱/۲۲۹۴/۲۰۵۸۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	TR-1172
۱۰	۰۱/۲۲۹۴/۲۰۵۷۹۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	TR-1127
۱۱	۰۱/۲۲۹۴/۲۰۵۷۹۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	TR-1286
۱۲	۰۱/۲۲۹۴/۲۰۵۷۸۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	TR-1197
۱۳	۰۱/۲۲۹۴/۲۰۵۷۸۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	TR-1148
۱۴	۰۱/۲۲۹۴/۲۰۵۷۸۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	TR-1001

با تشکر

منصور مهرشاد

سرپرست طرح نگهداشت و افزایش تولید میدان بینک

شماره نامه : ۰۱/۲۲۹۴/۲۰۵۷۹۲

تاریخ نامه : ۱۴۰۱/۰۶/۱۰

پیوست: ندارد



جناب آقای مهرشاد  
مدیر پروژه شرکت پترو ایران

موضوع: طرح های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران - میدان بینک

شماره پروژه: ۹۷۱۰۲۰ - شماره قرارداد ۹۱۸۴

مدارک ابزار دقیق - ترانس میتال TR-۱۱۲۷

با سلام

بازگشت به نامه BK-PEDCO-NISOC-۰۱۰۴-IN-LT-۷۹۵۷ دریافتی مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ (TR-۱۱۲۷) نامه سیستمی ۸۸۶۷ در خصوص ویرایش جدید مدارک موضوع ترانس میتال نظرات این امور به این شرح ارسال می گردد:

ITEM No.	DOCUMENT DESCRIPTION	DOCUMENT NO	REV.	درصد پیشرفت مورد تایید مدارک	نتیجه نهائی					
					Reject	No Comment	Commented	Approved	Not Approved	Hold
1	PMR FOR CONTROL VALVE – EXTENSION OF BINAK B/C MANIFOLD	BK-W۰۰۷S-PEDCO-110-IN-MR-0005_D01	01	80			*			

#### PMR FOR CONTROL VALVE – EXTENSION OF BINAK B/C MANIFOLD

- در خصوص مورد دو REPLY SHEET ، پیرو نامه ۱۹۴۴۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳ و بحث های مطرح شده در جلسات P&ID و HAZOP STUDY ساینز کنترل ولوها مورد بازنگری قرار گیرد.(مطابق استاندارد IPS ساینز کنترل ولو تا یک ساینز پایین تر از خط می تواند در نظر گرفته شود).
- در خصوص دیگر موارد REPLY SHEET نظر خاصی مطرح نمی باشد.

شماره نامه : ۰۱/۲۲۹۴/۲۰۵۷۹۲

تاریخ نامه : ۱۴۰۱/۰۶/۱۰

پیوست: ندارد



\* بدیهی است که مسئولیت تطابق مدارک اصلاحی با نقطه نظرات کارفرما و همچنین صحت و کفایت محتوای کلیه مدارک ارسالی مطابق شرح خدمات و استانداردهای تصریح شده در اسناد مناقصه، استانداردهای IPS و دیگر مدارک پروژه بر عهده پیمانکار بوده و نقطه نظرات کارفرما رافع مسئولیت پیمانکار نمی باشد.

از طرف شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

حجت عزیزیان

رئیس امور مهندسی سطح الارض

طرحهای نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران

شماره نامه : ۰۱/۲۲۹۴/۲۰۵۷۹۲

تاریخ نامه : ۱۴۰۱/۰۶/۱۰

پیوست: ندارد



**رونوشت:** سرپرست طرح های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران  
مجری سطح الارض طرحهای نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران  
سرپرست اجرایی پروژه