

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
شماره: س ط ب/۲۳۹۹۷
پیوست: دارد

جناب آقای مهندس فخاریان
مدیر محترم پروژه بینک
مشارکت هیرکان انرژی و طرح و بازرسی

موضوع: پاسخ اصلاحی دینفع اصلی بر روی ترنس میتال ۱۶۵۵ دیتا شیت پمپ گازوئیل دیزل پمپ
طرح نگهداشت و افزایش تولید میدان بینک
شماره پیمان: BK-00-CO-0001

با سلام و احترام،

به پیوست نامه شماره ۴۴۴۱۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ دینفع اصلی پروژه با موضوع پاسخ اصلاحی ترنس میتال ۱۶۵۵ دیتا شیت پمپ گازوئیل دیزل پمپ جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

توضیح اینکه نظرات کارفرمای اصلی در خصوص لزوم استفاده از باتری نیکل کادمیوم و شارژر 24Vdc برای سیستم استارت دیزل پمپ آتش نشانی تا زمان دریافت پاسخ کارفرمای اصلی بر روی نامه شماره ۶۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ آن مشارکت بقوت خود باقی است اما این نظرات سهواً بر روی مدرک دیتا شیت پمپ گازوئیل داده شده است لذا از آنجا که پمپ گازوئیل مجهز به یک موتور برقی کوچک است نیازی به سیستم استارت خواسته شده در نامه ۳۹۷۵۲۸ مناطق نفت خیز جنوب مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ندارد.

با تشکر
منصور مهرشاد
سرپرست طرح نگهداشت و افزایش تولید میدان بینک