

شماره: ۰۲/۲۲۹۴/۱۲۷۲۲۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۴

پیوست: -



شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
با اسمه تعالی

جناب آقای محسنی
سرپرست پروژه شرکت توسعه پترو ایران

موضوع: پاسخ به ترنسمیتال TR-2051

طرح های نگهداری و افزایش تولید - میدان بینک

شماره پروژه: ۹۷۱۰۲۰-۰۵۳-۰۵۱ و شماره پیمان: ۹۱۸۴-۰۷۳-۰۵۳

با سلام،

بازگشت به نامه BK-PEDCO-NISOC-0202-PR-LT-1864 به شماره سیستمی (۱۹۸۴) موارد زیر جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

Item No.	Document No.	Document Description	class	Rev.	App. Progress	Final Result					
						Reject	No Comment	Commented	Approved	App. As Note	Hold
1	BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0006	Calculation Note For Control Valve Sizing	A	D05	80			×			

- ۱- در مدرک مذکور فقط اطلاعات مربوط به FCV و PCV لحاظ شده است در صورتی که می باشد اطلاعات محاسبات مربوط به LCV ها نیز درج گردد.
- ۲- در خصوص FCV-2111، شماره نقشه بیان شده اشتباه می باشد.
- ۳- سایز شیرهای کنترلی می باشد مطابق محاسبات سازنده نهایی شود، شروع محاسبات طراحی با پیش فرض یک سایز کوچکتر از خط لوله با محدودیت حداقل سایز مساوی با نصف خط لوله می باشد. در صورت کمتر بودن از یک سایز نهایی شدن طراحی پس از ارائه محاسبات و مطابق استاندارد خواهد بود.
- ۴- مطابق تصمیمات اخذ شده در جلسات بررسی مدارک مهندسی سطح ارض در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ می باشد کلیه نقطه نظرات مربوط به شیرهای کنترلی و تصمیمات اخذ شده ملاک عمل قرار گیرد.

شماره: ۰۲/۲۲۹۴/۱۲۷۲۲۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۴

پیوست:



شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

با اسمه تعالیٰ

از طرف شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

حسن کریمی

سرپرست امور مهندسی سطح اراضی

طرح های نگهداری و افزایش تولید ناحیه گچساران

شماره: ۰۲/۲۲۹۴/۱۲۷۲۲۶

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۴

- پیوست:



شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

با اسمه تعالی

رونوشت: مجری طرح های نگهداشت و افزایش تولید در منطقه گچساران
مجري سطح ارض طرح های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران
سرپرست اجرایی میدان