



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض و ابنیه تحت الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

Calculation Note For Fire Water Pump Shelter

نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه
D02	0009	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK

شماره صفحه: ۲ از ۶۹

REVISION RECORD SHEET

PAGE	D00	D01	D02	D03	D04
1	X	X	X		
2	X	X	X		
3	X	X			
4	X				
5	X				
6	X	X			
7	X				
8	X				
9	X				
10	X				
11	X				
12	X				
13	X				
14	X				
15	X				
16	X				
17	X				
18	X				
19	X				
20	X				
21	X				
22	X				
23	X				
24	X				
25	X	X			
26	X	X			
27	X	X			
28	X				
29	X				
30	X				
31	X				
32	X				
33	X				
34	X	X			
35	X	X			
36	X				
37	X				
38	X				
39	X				
40	X				
41	X				
42	X				
43	X				
44	X				
45	X				
46	X				
47	X				
48	X				
49	X				
50	X	X			
51	X	X			
52	X	X			
53	X	X			
54	X	X			
55	X	X			
56	X	X			
57	X	X			
58	X	X			
59	X	X			
60	X	X			
61		X			
62		X			
63		X			
64		X			
65		X			

PAGE	D00	D01	D02	D03	D04
66		X			
67		X			
68		X			
69		X			
70		X			
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
101					
102					
103					
104					
105					
106					
107					
108					
109					
110					
111					
112					
113					
114					
115					
116					
117					
118					
119					
120					
121					
122					
123					
124					
125					
126					
127					
128					
129					
130					

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک							
شماره پیمان:	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter							شماره صفحه: ۳ از ۶۹
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02

CONTENTS

1.0 INTRODUCTION	5
2.0 SCOPE	5
3.0 NORMATIVE REFERENCE	5
3.1 LOCAL CODES AND STANDARDS	5
3.2 INTERNATIONAL CODES AND STANDARDS	5
3.3 THE PROJECT DOCUMENTS	6
4.0 MATERIAL PROPERTIES	6
5.0 STRUCTURE 'S SYSTEMS	6
6.0 DESIGN LOAD	7
6.1 DEAD LOAD	7
6.2 LIVE LOADS	8
6.3 SNOW LOADS	9
6.4 -UNBALANCED SNOW LOADS	10
6.5 SEISMIC LOADS	11
6.6 CRANE LOAD	15
6.7 WIND LOADS	15
6.8 THERMAL LOAD OF STRUCTURE (TLST)	20
7.0 SAP LOADING TABLE	20
8.0 LOAD COMBINATIONS	22
9.0 STRUCTURE ANALYSIS AND DESIGN	23
9.1 ANALYSIS	23
9.2 FLEXTURAL DESIGN OF CRANE BEAM	24
9.3 DEFLECTION CONTROL :	25
9.4 BEAM LATERAL RESTRAINT	26
9.5 DRIFT CONTROL :	27
10.0 STRUCTURAL DESIGN RESULTS	35
10.1 GRAPHICAL OUTPUT	35
11.0 STRUCTURE CONNECTIONS	36
11.1 DESCRIPTION OF DESIGN PROCEDURE & PARAMETERS	36
11.2 PURLIN DESIGN	44
11.2.1. PROPERTY OF PURLIN(Z180x2.5)	44
11.3 ROOF BRACING DESIGN	47
11.4 BASE PLATE	50
11.5 GENERAL REQUIREMENTS OF EMBEDMENT IN CONCRETE:	52
12.0 FOUNDATION DESIGN	54

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter							شماره صفحه : ۴ از ۶۹
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02

12.1	SOIL PRESSURE AND SETTLEMENT	55
12.2	DESIGN	56
12.3	FOUNDATION DESIGN CONTROL	57

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک							
شماره پیمان:	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter							شماره صفحه : ۵ از ۶۹
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02

1.0 INTRODUCTION

Binak oilfield in Bushehr province is a part of the southern oilfields of Iran, is located 20 km northwest of Genaveh city.

With the aim of increasing production of oil from Binak oilfield, an EPC/EPD Project has been defined by NIOC/NISOC and awarded to Petro Iran Development Company (PEDCO). Also PEDCO (as General Contractor) has assigned the EPC-packages of the Project to "Hirgan Energy - Design and Inspection" JV.

2.0 SCOPE

This report covers the structure & foundation calculation report of the "Fire Water Pump Shelter". The structure& foundation modelled by "SAP" software.

3.0 NORMATIVE REFERENCE

3.1 Local Codes and Standards

- INBC Part 6 "Iranian National Building Code
- INBC Part 7 "Iranian National Building Code
- INBC Part 9 "Iranian National Building Code
- INBC Part 10 "Iranian National Building Code
- Iranian Seismic Design Code for Petroleum Facilities(3rd edition)
- Iranian Code Of Practice For Seismic Resistant Design Of Building (Standard No.2800 4th edition)

3.2 International Codes and Standards

- ASCE 7-10 "Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures-American Society of Civil Engineers".
- ACI 318. "Building Code Requirements for Reinforced Concrete", American Concrete Institute.
- AISC 358 "Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications." American Institute of Steel Construction, Inc.
- AISC 360 - "Specification for Structural Steel Buildings". American Institute of Steel Construction, Inc.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک							
شماره پیمان:	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter							شماره صفحه : ۶ از ۶۹
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02

3.3 The Project Documents

- BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-SP-0001 SPECIFICATION FOR CONCRETE WORK
- BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0066 STRUCTURAL DRAWING FOR FIRE WATER PUMP SHELTER
- BK-GCS-PEDCO-120-ST-DW-0065 FOUNDATION DRAWING FOR FIRE WATER PUMP SHELTER
- BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-DC-0001 STRUCTURAL DESIGN CRITERIA
- BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-SP-0005 SPECIFICATION FOR ERECTION OF STEEL STRUCTURES
- BK-GNRAL-PEDCO-000-ST-SP-0003 SPECIFICATION FOR FABRICATION OF STEEL STRUCTURES

4.0 MATERIAL PROPERTIES

Material properties are delivered in the following table.

TABLE 1 -MATERIAL PROPERTIES

Foundation Concrete	F'c = 30 Mpa(28- day cylindrical sample)
Long. reinforcement bar	Fy = 400 Mpa(AIII)
Trans. reinforcement bar	Fy = 400 Mpa(AIII)
Bolt Type	HV 8.8
Electrode Type	E 70
Structural Steel shapes and plates:	St 37(Fy=2400kg/cm ² , Fu=3700 kg/cm ²)

5.0 STRUCTURE 'S SYSTEMS

The Structure's System is OMF in X direction and OCBF system in Y direction .Seismic Parameters according to Iranian Seismic Design code(Code No.038) listed at below table.

TABLE 2 –STRUCTURAL SYSTEM

	SYSTEM	R	OMEGA	CD
Y DIR	OMF	3.5	3	3
X DIR	OCBF	3.25	2	3.25

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">Calculation Note For Fire Water Pump Shelter</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادرکننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>ST</td><td>CN</td><td>0009</td><td>D02</td></tr></table>	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter								پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02	شماره صفحه : ۷ از ۶۹
Calculation Note For Fire Water Pump Shelter																										
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02																			

6.0 DESIGN LOAD

6.1 Dead load

Dead loads include the self-weight of the structure and all the permanent equipment which are supported by the structures

Corogated sheet : 8 kg/m^2

Z Purlin : 8 kg/m^2

Insulation : 10 kg/m^2 Roof weight is assigned in software approximately 50 kg/m^2 .

- At frame 1&5 : $50 \times 2 = 100 \text{ kg/m}$
- At frame 2&4 : $50 \times 5 = 250 \text{ kg/m}$
- At frame 3 : $50 \times 6 = 300 \text{ kg/m}$




Figure 1-applied Dead load on frame(1&5) (100kg/m) Figure 2-applied Dead load on frame 2&4(250 kg/m)




Figure 3-applied Dead load on frame 3(300 kg/m)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">Calculation Note For Fire Water Pump Shelter</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادرکننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>ST</td><td>CN</td><td>0009</td><td>D02</td></tr></table>	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter								پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02	شماره صفحه : ۸ از ۶۹
Calculation Note For Fire Water Pump Shelter																										
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02																			

6.2 Live Loads

The design live load on an area shall be defined as the weight of all movable loads, including personnel, tools, and parts of dismantled equipment, cranes, hoist, and temporarily stored materials.

According to Civil Design Live load in slop roof is 100kg/m² .

- At frame 1&5 : $100 \times 2 = 200 \text{ kg/m}$
- At frame 2&4 : $100 \times 5 = 500 \text{ kg/m}$
- At frame 3 : $100 \times 6 = 600 \text{ kg/m}$




Figure 4-Applied live Load on frame 1&5 (200kg/m)

Figure 5-Applied live Load on frame 2&4 (500kg/m)




Figure6-Applied live Load on frame 3 (600kg/m)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">Calculation Note For Fire Water Pump Shelter</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادر کننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D02</td><td>0009</td><td>CN</td><td>ST</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	D02	0009	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه : ۹ از ۶۹
Calculation Note For Fire Water Pump Shelter																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
D02	0009	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK																			

6.3 SNOW LOADS

Snow load of this structure is calculated in accordance with Iranian National Building Code No.6 Latest edition.. Parameters which are used in calculation of snow force is presented in below:

$$P_r = P_s C_n C_h I_s C_s$$

$$P_s = 25 \text{ kg/m}^2, I_s = 1$$

$$C_s = 0.91 \quad (\text{slope } 11.31^\circ) = 1 - \frac{\alpha - \alpha_0}{70 - \alpha_0} = 1 - \frac{11 - 5}{70 - 5} = 0.902$$

$$C_h = 1$$

$$C_n = 0.8$$

$$P_r = P_s C_n C_h I_s C_s = 18.06 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2}$$

- At frame 1&5: $18.06 \times 2 = 36.12 \text{ kg/m}$
- At frame 2&4 : $18.06 \times 5 = 90.3 \text{ kg/m}$
- At frame 3 : $18.06 \times 6 = 108.36 \text{ kg/m}$





Figure 7-applied Snow load on ended axe(1&5) (36.12 kg/m) Figure 8-applied Snow load on middle axe 2,4(90.3 kg/m)





Figure9-applied Snow load on middle axe 3 (108.36 kg/m)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																	
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>ST</td><td>CN</td><td>0009</td><td>D02</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02	شماره صفحه : ۱۰ از ۶۹
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02											

6.4 -UNBALANCED SNOW LOADS

According to Iranian National Building Code No.6 (latest edition)) Unbalanced snow load have been considered for roof slope between 4%~60%.in this structure Calculation of this load represents as below:



$$\text{for } l_u < 6 \text{ m} \quad P_r = I_s P_g = 25 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2}$$

- At frame 1&5 : $25 \times 2 = 50 \text{ kg/m}$
- At frame 2&4 : $25 \times 5 = 125 \text{ kg/m}$
- At frame 3 : $25 \times 6 = 150 \text{ kg/m}$




Figure 10- Unbalanced Snow Load f 1&3(SN : 50 kg/m) Figure 11- Unbalanced Snow Load f 1&3(SN : 125 kg/m)




Figure12- Unbalanced Snow Load f 1&3(SN : 150kg/m)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter								شماره صفحه : ۱۱ از ۶۹
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02	




Figure 13- Unbalanced Snow Load $f_{1\&3}(SP : 50 \text{ kg/m})$ Figure 14- Unbalanced Snow Load $f_{1\&3}(SN : 125 \text{ kg/m})$




Figure 15- Unbalanced Snow Load $f_{1\&3}(SP : 150\text{kg/m})$

6.5 SEISMIC LOADS

All structures are in area with high risk zone of seismic and until finalizing of “Geotechnical Final Report” soil type consider is type II. Equivalent static method is used for calculation of seismic loads. Parameters which are used in calculation of earthquake force and seismic coefficient is presented in below.

$$V = C_s W$$

Where:

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک							
شماره پیمان:	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter							شماره صفحه : ۱۲ از ۶۹
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02

C_s = the seismic response coefficient from Equation below:

W = the effective seismic weight of the structure

$$C_s = \frac{S_a}{R/I_e}$$

Where:

S_a = mapped spectral response acceleration parameter (g), determined from hazard analysis. According to Iranian seismic design code for Petroleum facilities (3rd edition)

$$S_{Ds} = AB(0.2\text{sec}) = 0.75$$

$$S_{D1} = AB(1\text{sec}) = 0.375$$

R = the response modification factor for structure

I = the importance factor for structure:1.25

Seismic loads are calculated according to Iranian seismic design code

Soil Type : Type II

▪ For X direction

Parameter	X-Direction	Y-Direction
Importance factor, I_e	1.25	1.25
Structural system	OCBF	OMF
R	3.25	3.5
Ω	2	3
C_d	3.25	3
A	0.3	0.3
Soil Type	II	
$T_0(s)=0.2S_{d1}/S_{ds}$	0.1	0.1
$T_s(s)=S_{d1}/S_{ds}$	0.5	0.5
S	1.5	1.5
S_0	1	1
S_{Ds}	0.75	0.75
S_{D1}	0.375	0.375
T_a = Calculated Period	$=0.05*(6.8)^{0.75} = 0.210$	$=0.072*(6.8)^{0.8} = 0.33$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک							
شماره پیمان:	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter							شماره صفحه: ۱۳ از ۶۹
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02

Tm = Analytical Period	0.2264 (Mode 5)	0.904(Mode 1)
Ta=min($C_{Tu}(1.4) * T_{a(Computed)}$, $T_{a(Analytical)}$)	0.2264	0.462
k	1.00	1.00
S_a	0.75	0.75
$C_s = \frac{S_a I}{R_u}$	0.288	0.2678

 Modal Participating Mass Ratios

File View Edit Format-Filter-Sort Select Options

Units: As Noted
Filter:

	OutputCase	StepType Text	StepNum Unitless	Period Sec	UX Unitless
▶	MODAL	Mode	5	0.226422	0.68
	MODAL	Mode	22	0.125589	0.08207
	MODAL	Mode	6	0.213944	0.06005
	MODAL	Mode	8	0.203632	0.01182
	MODAL	Mode	11	0.197537	0.01149
	MODAL	Mode	13	0.196352	0.01058

Figure 16- Period in x direction(Mode 5)

▪ **For Y direction:**

OMF system :

Rux=3.5

Omega=3

Cd=3

	OutputCase	StepType Text	StepNum Unitless	Period Sec	UX Unitless	UY Unitless
▶	MODAL	Mode	1	1.005129	0	0.904
	MODAL	Mode	24	0.106216	7.494E-14	0.002051
	MODAL	Mode	9	0.201126	8.621E-18	0.001262
	MODAL	Mode	26	0.102848	2.725E-14	0.000219
	MODAL	Mode	10	0.19886	1.138E-14	0.0001697

Figure 17- Period in y direction

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک							
شماره پیمان:	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter							شماره صفحه : ۱۴ از ۶۹
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02

According to Iranian seismic design code(code.038) section 4-6 ρ factor applied on E_y coefficient as follow:

$$C_{uy} = 0.267 \times 1.3 = 0.347$$




Figure 18- Period in y direction

▪ **Vertical seismic component:**

The vertical seismic load effect, E_v , shall be determined in accordance with the following Equation 6):

$$E_v = 0.2S_{DS}D$$

S_{DS} = Design, 5% damped, spectral response acceleration parameter (g) at short periods (0.2 sec).

D = effect of dead load

Loads case name: $EQZ = 0.2 \times 0.75 \times W = 0.15 \times W$

- E_v : Vertical seismic load applied at model:




Figure 20-applied E_v load

E_v applied at model as a portion of dead load as above.

This Earthquake coefficient will apply in SAP2000 model to be multiplied in W (seismic weight of structure) that will compute automatically by SAP2000 software by "mass source multiplier" definition as below:

1Dead+Crv and +0.2 Live Load

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک							
شماره پیمان:	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter							شماره صفحه : ۱۵ از ۶۹
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02

6.6 CRANE LOAD

Distribution of crane load is as below :

Capacity : 5000 kg

At critical condition maximum force is 3300 and 750kg on each wheel of crane.

$K_{vs} = 1.25$ (according to INBC no.6)

case 1 : $F_T = 0.2 \times 3300 \times 1.25 = 825 \text{ kg}$ $F_l = 0.1 \times 3300 \times 1.25 = 412.5 \text{ kg}$

case 2 : $F_T = 0.2 \times 750 \times 1.25 = 187.5 \text{ kg}$ $F_l = 0.1 \times 750 \times 1.25 = 93.75 \text{ kg}$

Mentioned load applied in two case (assumed critical condition on left & right side)




Figure21-applied CRv & CRv1 load

6.7 WIND LOADS

Wind loads are calculated according to Code No.6 and applied at model as below:

$V = 120 \text{ km/h}$ (According to Iranian National Building Code No.6 last edition)

$$q = 0.0000613V^2 \times 0.772 = 0.681$$

$$I = 1$$

$$\text{width} = 10 \text{ m}$$

$$\text{Mean height} = 6.3 \text{ m}$$


$$C_e = 0.917$$

$$C_{gi} = 2$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter								شماره صفحه: ۱۶ از ۶۹
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02	

Roof slope=11.3 degree

سرعت باد (Km/h)	120	Km/h
فشار مبنای باد	0.681	kPa
ضریب اهمیت	1	جدول 2-1-6
عرض سوله (کمترین بعد افقی در پلان) B=	10	m
ارتفاع حداقل بام از سطح زمین (m)	5.8	m
ارتفاع حداکثر بام از سطح زمین (m)	6.8	m
نوع شیب بام (1. یکطرفه-2. دوطرفه)	2	
شیب بام	11°	Degree
H (نیاشد m کمتر از 6) ارتفاع متوسط بام=H	6.5	m
ارتفاع بازتو از سطح زمین	0	m
فاصله قاب ها (m)	5	m
نوع زمین	باز	بند 1-6-10-6
Ce	0.917	
Cgi	2	بند 4-6-10-6
Cpi (گروه 1، 2، یا 3)	3	6-10-9-6
Cpi (for Positive Internal Pressure)	0.7	
Cpi (for Negative Internal Pressure)	-0.7	
B/H=	1.538	
Z	1	صفحه 87 مبحث ششم (m)
y	6	صفحه 87 مبحث ششم (m)



	1	1E	2	2E	3	3E	4	4E	5	5E	6	6E
شکل الف-CgCp	0.85	1.29	-1.3	-2	-0.78	-1.12	-0.65	-0.96				
P=i*q*Ce*CgCp (kPa)Cd	0.45	0.69	-0.69	-1.06	-0.41	-0.59	-0.35	-0.51				
Pip - (Positive) (kPa)	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74				
Pin - (Negative) (kPa)	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74				
P+Pip (kPa)	1.19	1.43	0.05	-0.32	0.33	0.15	0.40	0.23				
P+Pin (Kpa)	-0.29	-0.06	-1.43	-1.81	-1.16	-1.34	-1.09	-1.25				
kg/m2	119.49	142.86	5.31	-31.86	32.93	14.87	39.83	23.37				

	1	1E	2	2E	3	3E	4	4E	5	5E	6	6E
شکل ب-CgCp	-0.85	-0.9	-1.3	-2	-0.7	-1	-0.85	-0.9	0.75	1.15	-0.55	-0.8
P=i*q*Ce*CgCp (kPa)	-0.45	-0.48	-0.69	-1.06	-0.37	-0.53	-0.45	-0.48	0.40	0.61	-0.29	-0.42
Pip - (Positive) (kPa)	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
Pin - (Negative) (kPa)	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74
P+Pip (kPa)	0.29	0.27	0.05	-0.32	0.37	0.21	0.29	0.27	1.14	1.35	0.45	0.32
P+Pin (Kpa)	-1.19	-1.22	-1.43	-1.81	-1.12	-1.27	-1.19	-1.22	-0.35	-0.13	-1.04	-1.17

Figure 22-Wind Load calculation (INBC No.6)

- For columns wind load applied as below (according to INBC no.6)

$$F_n = K \cdot C_{n\infty} \cdot q \cdot C_g \cdot C_e \cdot A \cdot I_w$$

$$F_t = K \cdot C_{t\infty} \cdot q \cdot C_g \cdot C_e \cdot A \cdot I_w$$


شماره پیمان:

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

Calculation Note For Fire Water Pump Shelter

پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02

شماره صفحه: ۱۷ از ۶۹



l/h_α	۰	۱۰	۲۰	۳۰	۵۰	۱۰۰	∞
k	۰/۶۰	۰/۶۵	۰/۷۵	۰/۸۵	۰/۹۰	۰/۹۵	۱/۰




Figure 23-Wind Load Direction

For bottom part of columns:

$$\alpha = 0 \quad C_{n\infty} = 1.6$$

$$\alpha = 90 \quad C_{t\infty} = 1.9$$

$$F_n = F_x = K \cdot C_{n\infty} \cdot q \cdot C_q \cdot C_e \cdot A \cdot I_w$$

$$F_t = F_x = K \cdot C_{t\infty} \cdot q \cdot C_q \cdot C_e \cdot A \cdot I_w$$


$$F_n = F_x = 0.75 \times 1.6 \times 0.681 \times 2 \times 0.917 \times 0.3 \times 5.8 \times 1 = 2.6078 \text{ KN} = 260.78 \text{ kg}$$

$$Wx_n = F_x = 260.78 \frac{100}{5.8} = 44.96 \text{ kg/m}$$

$$Wyn = F_y = 0.75 \times 1.9 \times 0.681 \times 2 \times 0.917 \times 0.3 \times 5.8 \times \frac{1}{5.8} = \frac{0.53 \text{ KN}}{m} = 53.39 \text{ kg/m}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter							شماره صفحه : ۱۸ از ۶۹	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009		D02

- For beams wind load applied as below (according to INBC no.6)



B1,B5 (2E zone) :

$$1: W_{xn} = -31.86 \times 2 = -63.72 \frac{kg}{m}$$

$$2: W_{xp} = -180.56 \times 2 = -361.12 \frac{kg}{m}$$

$$3: W_{yn} = -31.86 \times 2 = -63.72 \frac{kg}{m}$$

$$4: W_{yp} = -180.56 \times 2 = -361.12 \frac{kg}{m}$$

B2,B4 (2 zone) :

$$1: W_{xn} = -5.31 \times 5 = -26.55 \frac{kg}{m}$$

$$2: W_{xp} = -143.39 \times 5 = -716.95 \frac{kg}{m}$$

$$3: W_{yn} = -5.31 \times 5 = -26.55 \frac{kg}{m}$$

$$4: W_{yp} = -143.39 \times 5 = -716.95 \frac{kg}{m}$$

B3(2 zone) :

$$1: W_{xn} = -5.31 \times 6 = -31.86 \frac{kg}{m}$$

$$2: W_{xp} = -143.39 \times 6 = -860.34 \frac{kg}{m}$$

$$3: W_{yn} = -5.31 \times 6 = -31.86 \frac{kg}{m}$$

$$4: W_{yp} = -143.39 \times 6 = -860.34 \frac{kg}{m}$$



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض و ابنیه تحت الارض
احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

Calculation Note For Fire Water Pump Shelter

پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02

شماره صفحه: ۱۹ از ۶۹




Figure 24-aplied Wind Load Applied frame A(Wxn:kg/m) Figure 25-aplied Wind Load Appliedframe A(Wxp:kg/m)




Figure 26-aplied Wind Load Applied frame A(W yn :kg/m) Figure27-aplied Wind Load Applied frame A(W yp :kg/m)

In mirror side

B1-1 (3E zone) : B5-1 (3E zone) :

$$1: W_{xn} = 21.24 \times 2 = 42.48 \frac{kg}{m}$$

$$2: W_{xp} = -127.46 \times 2 = -254.922 \frac{kg}{m}$$

$$3: W_{yn} = 14.87 \times 2 = 29.74 \frac{kg}{m}$$

$$4: W_{yp} = -133.83 \times 2 = -267.66 \frac{kg}{m}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک							
شماره پیمان:	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter							شماره صفحه : ۲۰ از ۶۹
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02

B2-1,B4-1 (3 zone) :

$$1: W_{xn} = 37.17 \times 5 = 185.85 \frac{kg}{m}$$

$$2: W_{xp} = -111.52 \times 5 = -557.6 \frac{kg}{m}$$

$$3: W_{yn} = -32.93 \times 5 = -164.65 \frac{kg}{m}$$

$$4: W_{yp} = -115.77 \times 5 = -578.85 \frac{kg}{m}$$

B3-1 (2 zone) :

$$1: W_{xn} = 37.17 \times 6 = 223.02 \frac{kg}{m}$$

$$2: W_{xp} = -111.52 \times 6 = -669.12 \frac{kg}{m}$$

$$3: W_{yn} = -32.93 \times 6 = -197.58 \frac{kg}{m}$$

$$4: W_{yp} = -115.77 \times 6 = -694.62 \frac{kg}{m}$$

6.8 THERMAL LOAD OF STRUCTURE (TLST)

According to “Specification for Civil and Structural Design Criteria”. Maximum temperature of 28 °C shall be considered for computing the thermal load in all components of shelter.

7.0 SAP loading table

➤ Load pattern:

LoadPat	DesignType	SelfWtMult	AutoLoad
DEAD	Dead	1	
Live r	Roof Live	0	
EQx	Quake	0	USER COEFF
EQy	Quake	0	USER COEFF
WXp	Wind	0	None
WYp	Wind	0	None
SL	Snow	0	
Live	Live	0	
TL	Temperature	0	
WXn	Wind	0	None

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">Calculation Note For Fire Water Pump Shelter</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادرکننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>ST</td><td>CN</td><td>0009</td><td>D02</td></tr></table>	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter								پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02	شماره صفحه : ۲۱ از ۶۹
Calculation Note For Fire Water Pump Shelter																										
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02																			

WYn	Wind	0	None
SP	Snow	0	
SN	Snow	0	
WXp1	Wind	0	None
WYp1	Wind	0	None
WYn1	Wind	0	None
WXn1	Wind	0	None
CRv	Live	0	
FT	Live	0	
FL	Live	0	
CRv1	Live	0	
FT1	Live	0	
FL1	Live	0	
Ev	Dead	0	
TLst	Temperature	0	
DL empty	Dead	0	
LLop	Live	0	
FRx	Other	0	
FRy	Other	0	
ML	Other	0	
Test	Dead	0	
ER	Other	0	
Soil	Dead	0	
Notionalx(DL)	Notional	0	
Notionaly(DL)	Notional	0	
Notionalx(LL)	Notional	0	
Notionaly(LL)	Notional	0	
Notionalx(Lr)	Notional	0	
Notionaly(Lr)	Notional	0	
Notionalx(Lop)	Notional	0	
Notionaly(Lop)	Notional	0	
Notionalx(Test)	Notional	0	
Notionaly(Test)	Notional	0	
Notionalx(DLEmpty)	Notional	0	
Notionaly(DLEmpty)	Notional	0	
Notionalx(CR)	Notional	0	
Notionaly(CR)	Notional	0	
Notionalx(CR1)	Notional	0	
Notionaly(CR1)	Notional	0	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">Calculation Note For Fire Water Pump Shelter</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D02</td><td>0009</td><td>CN</td><td>ST</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	D02	0009	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه : ۲۲ از ۶۹
Calculation Note For Fire Water Pump Shelter																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
D02	0009	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK																			

Define Load Patterns
✕

Load Patterns

Load Pattern Name	Type	Self Weight Multiplier	Auto Lateral Load Pattern
DEAD	Dead	1	
DEAD	Dead	1	
Live r	Roof Live	0	
EQx	Quake	0	User Coefficient
EQy	Quake	0	User Coefficient
WXp	Wind	0	None
WYp	Wind	0	None
SL	Snow	0	
SUPERDEAD	Dead	0	
Live	Live	0	
TL	Temperature	0	
WXn	Wind	0	None

Click To:

Add New Load Pattern

Add Copy of Load Pattern

Modify Load Pattern

Modify Lateral Load Pattern...

Delete Load Pattern

Show Load Pattern Notes...

OK Cancel

8.0 Load combinations

According to code INBC No.6 structures, components, and foundations shall be designed, so that their design strength equals or exceeds that effect of factored loads in the following combination:

- $1.4(D)$
- $(1.2D) + 1.6(L) + 0.5(Lr/S/R)$
- $1.2D + 1.6(Lr/S/R) + (L/0.5W)$
- $1.2D + 1.0(W) + L + 0.5(Lr/S)$
- $1.2D + 1.0E + L + 0.2S$
- $0.9D + 1.0W$
- $0.9D + 1.0E$

Load listed herein shall be considered to act in the following combinations; whichever produces the most unfavorable effect considering soil reactions.

- D
- $D + L$
- $D + (Lr/S/R)$
- $D + 0.75(L) + 0.75(Lr/R/S)$
- $D + (0.6W \text{ or } 0.7E)$
- $D + 0.75L + 0.75(0.6W) + 0.75(Lr/S/R)$
- $D + 0.75L + 0.75(0.7E) + 0.75S$
- $0.6D + 0.6W$
- $0.6D + 0.7E$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک							
شماره پیمان:	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter							شماره صفحه : ۲۳ از ۶۹
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02

9.0 STRUCTURE ANALYSIS AND DESIGN

9.1 ANALYSIS

Structural analysis is done by SAP2000 software. In model loads are applied, some graphical outputs from model are shown as follows.




Figure 28-3D VIEW OF SAP MODEL




Figure 29: MOMENT 3-3 UNDER EY LOAD

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter							شماره صفحه : ۲۴ از ۶۹	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009		D02




Figure 30: MOMENT 3-3 WY LOAD

9.2 FLEXTURAL DESIGN OF CRANE BEAM

According to below output from sap software maximum crane beam moment under critical load combination is 452696.49 kg.cm :

$$\phi M_n = 0.9 \times Z \times F_y = 0.9 \times 2400 \times 1620 = 3499200 \text{ kg.cm}$$

$$M_u = 1277049.65 \text{ cm}$$

$$S = \frac{1277049.65}{3499200} = 0.36 \text{ OK}$$




Figure 31: MOMENT 3-3 CRITICALLOAD COMBINATION ON CRANE BEAM

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک							
شماره پیمان:	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter							شماره صفحه : ۲۵ از ۶۹
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02

9.3 DEFLECTION CONTROL :

Maximum beam deflection under crane live load is :

$$\delta = \frac{PL^3}{48EI} = \frac{7500 \times 600^3}{48 \times 2.1 \times 10^6 \times 26916.083} = 0.597 \text{ cm} < 0.60 \text{ cm OK}$$

$$\text{allowable Drift according to Code No.325 : } \frac{L}{1000} = \frac{600}{1000} = 0.60 \text{ cm}$$

4-Crane's runway beams (vertical due to max. wheel loads):	
Monorail /Hoist Beams	L/600
Electric crane of 60m/min. and below in travelling speed	L/600
Electric crane of 90m/min. and below in travelling speed	L/800
Electric crane of above 90m/min in travelling speed	L/1000

$$\text{allowable Drift according to civil dead structural design criteria : } \frac{L}{600} = \frac{600}{600} = 1 \text{ cm}$$

9.4 RAFTER BEAM DEFLECTION

Maximum Rafter beam deflection under D+L load combination is as below:

$$\text{allowable Drift according to civil dead structural design criteria : } \frac{L}{240} = \frac{1000}{240} = 4.16 \text{ cm}$$


TABLE: Joint Displacements					
Joint	OutputCase	CaseType	U3	U allowable	check
Text	Text	Text	cm	cm	
40	Rafter Deflection	Combination	-0.694232	-4.167	ok

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">Calculation Note For Fire Water Pump Shelter</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادر کننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D02</td><td>0009</td><td>CN</td><td>ST</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	D02	0009	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه : ۲۶ از ۶۹
Calculation Note For Fire Water Pump Shelter																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
D02	0009	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK																			

Item	Allowable Deflection
1-purlin and girt of sloped roofs	L/200
2-floor beams supporting equipment for natural operating load *	L/400
3-piperack beams for normal operating load	L/300
4-Crane's runway beams (vertical due to max. wheel loads):	
Monorail /Hoist Beams	L/600
Electric crane of 60m/min. and below in travelling speed	L/600
Electric crane of 90m/min. and below in travelling speed	L/800
Electric crane of above 90m/min in travelling speed	L/1000
5-Cantilever Beams with no equipment	L/150
6-Cantilever Beams with equipment	L/300
7- Beams with live loads only	L/360
8- Beams with Live plus Dead loads	L/240

9.5 BEAM LATERAL RESTRAINT

Beam lateral restraint should be designed for 0.02 of compressive flange capacity.



$$F = 0.02Agf \times Fy = 0.02 \times 25 \times 1.5 \times 2400 = 1800kg > 1591.97 \text{ kg OK}$$

TABLE: Element Forces - Frames

Frame	Station	OutputCase	CaseType	StepType	P
Text	cm	Text	Text	Text	Kgf
80	0	Env- Strength	Combination	Max	682.98
80	50	Env- Strength	Combination	Max	683.02
80	0	Env- Strength	Combination	Min	-1591.97
80	50	Env- Strength	Combination	Min	-1591.92
82	0	Env- Strength	Combination	Max	1959.33
82	50	Env- Strength	Combination	Max	1959.38
82	0	Env- Strength	Combination	Min	-688.78
82	50	Env- Strength	Combination	Min	-688.74
P=					-1591.97

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">Calculation Note For Fire Water Pump Shelter</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادر کننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D02</td><td>0009</td><td>CN</td><td>ST</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	D02	0009	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه : ۲۷ از ۶۹
Calculation Note For Fire Water Pump Shelter																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
D02	0009	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK																			

9.6 DRIFT CONTROL :




FIGURE 32: Deformed shape

Maximum displacement according to above output from sap model under critical service load combination is about 1.89 cm which is less than allowable drift.

$$\text{allowable drift is } \frac{680 - 20}{200} = 3.3\text{cm}$$

According to “Civil & Structural Design Criteria”, horizontal displacements shall not exceed H/200.

The maximum displacement is less than H/200, so the displacement values are acceptable.




TABLE: Joint Displacements					
Joint	OutputCase	CaseType	U2	Allowable	check
Text	Text	Text	cm	H/200(cm)	
16	WYp	LinStatic	1.214865	3.3	ok
16	WYn	LinStatic	0.791405	3.3	ok
16	WYp1	LinStatic	0	3.3	ok
16	WYn1	LinStatic	0	3.3	ok
16	Drift Y1(INBC no.6)-NL	NonStatic	0.313884	3.3	ok
16	Drift Y1(INBC no.6)-NL	NonStatic	0.313884	3.3	ok
16	Drift Y2(INBC no.6)-NL	NonStatic	-1.328419	3.3	ok

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک															
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter	شماره صفحه : ۲۸ از ۶۹														
	<table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>ST</td><td>CN</td><td>0009</td><td>D02</td></tr></table>		پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه									
BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02									

16	Drift Y2(INBC no.6)-NL	NonStatic	-1.328419	3.3	ok
16	Drift Y3(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.510881	3.3	ok
16	Drift Y3(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.510881	3.3	ok
16	Drift Y4(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.510881	3.3	ok
16	Drift Y4(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.510881	3.3	ok
16	Drift Y5(INBC no.6)-NL	NonStatic	0.718991	3.3	ok
16	Drift Y5(INBC no.6)-NL	NonStatic	0.718991	3.3	ok
16	Drift Y6(INBC no.6)-NL	NonStatic	-1.820287	3.3	ok
16	Drift Y6(INBC no.6)-NL	NonStatic	-1.820287	3.3	ok
16	Drift Y7(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.510881	3.3	ok
16	Drift Y7(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.510881	3.3	ok
16	Drift Y8(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.510881	3.3	ok
16	Drift Y8(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.510881	3.3	ok
16	Drift Y1-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	0.575693	3.3	ok
16	Drift Y1-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	0.575693	3.3	ok
16	Drift Y2-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-1.067623	3.3	ok
16	Drift Y2-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-1.067623	3.3	ok
16	Drift Y3-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.249588	3.3	ok
16	Drift Y3-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.249588	3.3	ok
16	Drift Y4-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.249588	3.3	ok
16	Drift Y4-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.249588	3.3	ok
16	Drift Y5-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	0.974991	3.3	ok
16	Drift Y5-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	0.974991	3.3	ok
16	Drift Y6-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-1.553349	3.3	ok
16	Drift Y6-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-1.553349	3.3	ok
16	Drift Y7-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.249588	3.3	ok
16	Drift Y7-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.249588	3.3	ok
16	Drift Y8-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.249588	3.3	ok
16	Drift Y8-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.249588	3.3	ok
16	Drift Y9(INBC no.6)-NL	NonStatic	0.287026	3.3	ok
16	Drift Y9(INBC no.6)-NL	NonStatic	0.287026	3.3	ok
16	Drift Y10(INBC no.6)-NL	NonStatic	-1.360101	3.3	ok
16	Drift Y10(INBC no.6)-NL	NonStatic	-1.360101	3.3	ok
16	Drift Y11(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.54017	3.3	ok
16	Drift Y11(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.54017	3.3	ok
16	Drift Y12(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.54017	3.3	ok
16	Drift Y12(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.54017	3.3	ok
16	Drift Y13(INBC no.6)-NL	NonStatic	0.692701	3.3	ok
16	Drift Y13(INBC no.6)-NL	NonStatic	0.692701	3.3	ok

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter							شماره صفحه : ۲۹ از ۶۹	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009		D02

16	Drift Y14(INBC no.6)-NL	NonStatic	-1.852711	3.3	ok
16	Drift Y14(INBC no.6)-NL	NonStatic	-1.852711	3.3	ok
16	Drift Y15(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.54017	3.3	ok
16	Drift Y15(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.54017	3.3	ok
16	Drift Y16(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.54017	3.3	ok
16	Drift Y16(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.54017	3.3	ok
16	Drift Y9-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	0.549186	3.3	ok
16	Drift Y9-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	0.549186	3.3	ok
16	Drift Y10-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-1.098958	3.3	ok
16	Drift Y10-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-1.098958	3.3	ok
16	Drift Y11-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.278529	3.3	ok
16	Drift Y11-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.278529	3.3	ok
16	Drift Y12-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.278529	3.3	ok
16	Drift Y12-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.278529	3.3	ok
16	Drift Y13-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	0.948988	3.3	ok
16	Drift Y13-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	0.948988	3.3	ok
16	Drift Y14-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-1.585438	3.3	ok
16	Drift Y14-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-1.585438	3.3	ok
16	Drift Y15-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.278529	3.3	ok
16	Drift Y15-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.278529	3.3	ok
16	Drift Y16-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.278529	3.3	ok
16	Drift Y16-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.278529	3.3	ok
16	Drift Y17(INBC no.6)-NL	NonStatic	0.34709	3.3	ok
16	Drift Y17(INBC no.6)-NL	NonStatic	0.34709	3.3	ok
16	Drift Y18(INBC no.6)-NL	NonStatic	-1.298886	3.3	ok
16	Drift Y18(INBC no.6)-NL	NonStatic	-1.298886	3.3	ok
16	Drift Y19(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.479527	3.3	ok
16	Drift Y19(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.479527	3.3	ok
16	Drift Y20(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.479527	3.3	ok
16	Drift Y20(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.479527	3.3	ok
16	Drift Y21(INBC no.6)-NL	NonStatic	0.750758	3.3	ok
16	Drift Y21(INBC no.6)-NL	NonStatic	0.750758	3.3	ok
16	Drift Y22(INBC no.6)-NL	NonStatic	-1.789439	3.3	ok
16	Drift Y22(INBC no.6)-NL	NonStatic	-1.789439	3.3	ok
16	Drift Y23(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.479527	3.3	ok
16	Drift Y23(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.479527	3.3	ok
16	Drift Y24(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.479527	3.3	ok
16	Drift Y24(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.479527	3.3	ok
16	Drift Y17-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	0.609149	3.3	ok

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک															
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter	شماره صفحه : ۳۰ از ۶۹														
	<table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>ST</td><td>CN</td><td>0009</td><td>D02</td></tr></table>		پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه									
BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02									

16	Drift Y17-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	0.609149	3.3	ok
16	Drift Y18-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-1.037844	3.3	ok
16	Drift Y18-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-1.037844	3.3	ok
16	Drift Y19-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.217986	3.3	ok
16	Drift Y19-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.217986	3.3	ok
16	Drift Y20-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.217986	3.3	ok
16	Drift Y20-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.217986	3.3	ok
16	Drift Y21-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	1.007091	3.3	ok
16	Drift Y21-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	1.007091	3.3	ok
16	Drift Y22-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-1.522235	3.3	ok
16	Drift Y22-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-1.522235	3.3	ok
16	Drift Y23-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.217986	3.3	ok
16	Drift Y23-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.217986	3.3	ok
16	Drift Y24-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.217986	3.3	ok
16	Drift Y24-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.217986	3.3	ok
16	Drift Y25(INBC no.6)-NL	NonStatic	0.243504	3.3	ok
16	Drift Y25(INBC no.6)-NL	NonStatic	0.243504	3.3	ok
16	Drift Y26(INBC no.6)-NL	NonStatic	-1.401798	3.3	ok
16	Drift Y26(INBC no.6)-NL	NonStatic	-1.401798	3.3	ok
16	Drift Y27(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.582772	3.3	ok
16	Drift Y27(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.582772	3.3	ok
16	Drift Y28(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.582772	3.3	ok
16	Drift Y28(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.582772	3.3	ok
16	Drift Y29(INBC no.6)-NL	NonStatic	0.650697	3.3	ok
16	Drift Y29(INBC no.6)-NL	NonStatic	0.650697	3.3	ok
16	Drift Y30(INBC no.6)-NL	NonStatic	-1.896009	3.3	ok
16	Drift Y30(INBC no.6)-NL	NonStatic	-1.896009	3.3	ok
16	Drift Y31(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.582772	3.3	ok
16	Drift Y31(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.582772	3.3	ok
16	Drift Y32(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.582772	3.3	ok
16	Drift Y32(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.582772	3.3	ok
16	Drift Y25-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	0.505548	3.3	ok
16	Drift Y25-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	0.505548	3.3	ok
16	Drift Y26-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-1.140769	3.3	ok
16	Drift Y26-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-1.140769	3.3	ok
16	Drift Y27-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.321245	3.3	ok
16	Drift Y27-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.321245	3.3	ok
16	Drift Y28-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.321245	3.3	ok
16	Drift Y28-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.321245	3.3	ok

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">Calculation Note For Fire Water Pump Shelter</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادر کننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D02</td><td>0009</td><td>CN</td><td>ST</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	D02	0009	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه : ۳۱ از ۶۹
Calculation Note For Fire Water Pump Shelter																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
D02	0009	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK																			

16	Drift Y29-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	0.90694	3.3	ok
16	Drift Y29-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	0.90694	3.3	ok
16	Drift Y30-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-1.628857	3.3	ok
16	Drift Y30-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-1.628857	3.3	ok
16	Drift Y31-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.321245	3.3	ok
16	Drift Y31-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.321245	3.3	ok
16	Drift Y32-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.321245	3.3	ok
16	Drift Y32-1(INBC no.6)-NL	NonStatic	-0.321245	3.3	ok
16	Drift Y1(INBC no.6)	Combination	0.313884	3.3	ok
16	Drift Y2(INBC no.6)	Combination	-1.328419	3.3	ok
16	Drift Y3(INBC no.6)	Combination	-0.510881	3.3	ok
16	Drift Y4(INBC no.6)	Combination	-0.510881	3.3	ok
16	Drift Y5(INBC no.6)	Combination	0.718991	3.3	ok
16	Drift Y6(INBC no.6)	Combination	-1.820287	3.3	ok
16	Drift Y7(INBC no.6)	Combination	-0.510881	3.3	ok
16	Drift Y8(INBC no.6)	Combination	-0.510881	3.3	ok
16	Drift Y1-1(INBC no.6)	Combination	0.575693	3.3	ok
16	Drift Y2-1(INBC no.6)	Combination	-1.067623	3.3	ok
16	Drift Y3-1(INBC no.6)	Combination	-0.249588	3.3	ok
16	Drift Y4-1(INBC no.6)	Combination	-0.249588	3.3	ok
16	Drift Y5-1(INBC no.6)	Combination	0.974991	3.3	ok
16	Drift Y6-1(INBC no.6)	Combination	-1.553349	3.3	ok
16	Drift Y7-1(INBC no.6)	Combination	-0.249588	3.3	ok
16	Drift Y8-1(INBC no.6)	Combination	-0.249588	3.3	ok
16	Drift Y9(INBC no.6)	Combination	0.287026	3.3	ok
16	Drift Y10(INBC no.6)	Combination	-1.360101	3.3	ok
16	Drift Y11(INBC no.6)	Combination	-0.54017	3.3	ok
16	Drift Y12(INBC no.6)	Combination	-0.54017	3.3	ok
16	Drift Y13(INBC no.6)	Combination	0.692701	3.3	ok
16	Drift Y14(INBC no.6)	Combination	-1.852711	3.3	ok
16	Drift Y15(INBC no.6)	Combination	-0.54017	3.3	ok
16	Drift Y16(INBC no.6)	Combination	-0.54017	3.3	ok
16	Drift Y9-1(INBC no.6)	Combination	0.549186	3.3	ok
16	Drift Y10-1(INBC no.6)	Combination	-1.098958	3.3	ok
16	Drift Y11-1(INBC no.6)	Combination	-0.278529	3.3	ok
16	Drift Y12-1(INBC no.6)	Combination	-0.278529	3.3	ok
16	Drift Y13-1(INBC no.6)	Combination	0.948988	3.3	ok
16	Drift Y14-1(INBC no.6)	Combination	-1.585438	3.3	ok
16	Drift Y15-1(INBC no.6)	Combination	-0.278529	3.3	ok

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter							شماره صفحه : ۳۲ از ۶۹
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02

16	Drift Y16-1(INBC no.6)	Combination	-0.278529	3.3	ok
16	Drift Y17(INBC no.6)	Combination	0.34709	3.3	ok
16	Drift Y18(INBC no.6)	Combination	-1.298886	3.3	ok
16	Drift Y19(INBC no.6)	Combination	-0.479527	3.3	ok
16	Drift Y20(INBC no.6)	Combination	-0.479527	3.3	ok
16	Drift Y21(INBC no.6)	Combination	0.750758	3.3	ok
16	Drift Y22(INBC no.6)	Combination	-1.789439	3.3	ok
16	Drift Y23(INBC no.6)	Combination	-0.479527	3.3	ok
16	Drift Y24(INBC no.6)	Combination	-0.479527	3.3	ok
16	Drift Y17-1(INBC no.6)	Combination	0.609149	3.3	ok
16	Drift Y18-1(INBC no.6)	Combination	-1.037844	3.3	ok
16	Drift Y19-1(INBC no.6)	Combination	-0.217986	3.3	ok
16	Drift Y20-1(INBC no.6)	Combination	-0.217986	3.3	ok
16	Drift Y21-1(INBC no.6)	Combination	1.007091	3.3	ok
16	Drift Y22-1(INBC no.6)	Combination	-1.522235	3.3	ok
16	Drift Y23-1(INBC no.6)	Combination	-0.217986	3.3	ok
16	Drift Y24-1(INBC no.6)	Combination	-0.217986	3.3	ok
16	Drift Y25(INBC no.6)	Combination	0.243504	3.3	ok
16	Drift Y26(INBC no.6)	Combination	-1.401798	3.3	ok
16	Drift Y27(INBC no.6)	Combination	-0.582772	3.3	ok
16	Drift Y28(INBC no.6)	Combination	-0.582772	3.3	ok
16	Drift Y29(INBC no.6)	Combination	0.650697	3.3	ok
16	Drift Y30(INBC no.6)	Combination	-1.896009	3.3	ok
16	Drift Y31(INBC no.6)	Combination	-0.582772	3.3	ok
16	Drift Y32(INBC no.6)	Combination	-0.582772	3.3	ok
16	Drift Y25-1(INBC no.6)	Combination	0.505548	3.3	ok
16	Drift Y26-1(INBC no.6)	Combination	-1.140769	3.3	ok
16	Drift Y27-1(INBC no.6)	Combination	-0.321245	3.3	ok
16	Drift Y28-1(INBC no.6)	Combination	-0.321245	3.3	ok
16	Drift Y29-1(INBC no.6)	Combination	0.90694	3.3	ok
16	Drift Y30-1(INBC no.6)	Combination	-1.628857	3.3	ok
16	Drift Y31-1(INBC no.6)	Combination	-0.321245	3.3	ok
16	Drift Y32-1(INBC no.6)	Combination	-0.321245	3.3	ok

Drift Control According to Iranian Seismic Design Code for petroleum facilities(038)

According to “Iranian seismic design code(Code.038)” table 4-8 ,drift shall not exceed 0.02.

The maximum drift is less than 0.02, so the displacement values are acceptable.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">Calculation Note For Fire Water Pump Shelter</th></tr><tr><th>پروژه</th><th>بسته کاری</th><th>صادرکننده</th><th>تسهیلات</th><th>رشته</th><th>نوع مدرک</th><th>سریال</th><th>نسخه</th></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>ST</td><td>CN</td><td>0009</td><td>D02</td></tr></table>	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter								پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02	شماره صفحه : ۳۳ از ۶۹
Calculation Note For Fire Water Pump Shelter																										
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه																			
BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02																			


گروه کاربری و خطر زایی			انواع سازه ها
IV	III	II و I	
۰.۰۱۵	۰.۰۲۰	۰.۰۲۵	سازه های چهار طبقه و کمتر با تیغه بندی ها، سقف ها، دیوار های داخلی و سیستم دیوار های جانبی پیرامونی بدون دیوار برشی بنایی که در برابر جابجایی نسبی طبقه طراحی شده اند.
۰.۰۱۰	۰.۰۱۰	۰.۰۱۰	سازه های با دیوار برشی بنایی طره ای
۰.۰۰۷	۰.۰۰۷	۰.۰۰۷	دیگر سازه های با دیوار برشی بنایی
۰.۰۱۰	۰.۰۱۵	۰.۰۲۰	دیگر سازه ها

The deflection at level x (δ_x) (in. or mm) used to compute the design story drift, Δ , shall be determined in accordance with the following equation:

Maximum displacement by EY load case(pure) is 4.89 cm which Reduced stiffness values used in the direct analysis method are not intended for use in beam vertical deflection ,drift ,and period of structure.

$$\delta_x = \frac{C_d \delta_{ye}}{I} = \frac{3 \times 4.89 \times 0.8}{1.25} = 9.39 \text{ cm} , \quad \Delta = \frac{9.39}{580} = 0.016 < 0.02 \text{ ok}$$

Deformed Shape (EQy)




$\text{Drift}_{\text{allowable}} =$ According to table4-8 of Iranian seismic Design code(code No.038) is $0.02h_{sx}$

h_{sx} =is the story height below level x

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																	
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>PEDCO</td><td>120</td><td>ST</td><td>CN</td><td>0009</td><td>D02</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02	شماره صفحه : ۳۴ از ۶۹
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02											

Deformed Shape (WYn)



$$\Delta_{all} = \frac{h}{200} = \frac{680-20}{200} = 2.4cm \gg \Delta_{exist} = 0.8 \times 2.53 = 2.024 cm \quad ok$$


Maximum displacement by WY load case(pure) is 2.53 cm which Reduced stiffness values used in the direct analysis method are not intended for use in beam vertical deflection ,drift ,and period of structure.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">Calculation Note For Fire Water Pump Shelter</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D02</td><td>0009</td><td>CN</td><td>ST</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	D02	0009	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه : ۳۵ از ۶۹
Calculation Note For Fire Water Pump Shelter																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
D02	0009	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK																			

10.0 STRUCTURAL DESIGN RESULTS

The steel structure is checked in accordance with LRFD method. Frame analysis and Structural checks are based on the 3D model that covers all the Load Combinations .All members designed by SAP2000, and code requirements have been checked accordingly. The following figures show the members ratios which are obtained from SAP2000 model analysis and design. All the acceptable ratios for beams & columns have been considered less than 1.0.

10.1 Graphical output



 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">Calculation Note For Fire Water Pump Shelter</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادر کننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D02</td><td>0009</td><td>CN</td><td>ST</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	D02	0009	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه : ۳۶ از ۶۹
Calculation Note For Fire Water Pump Shelter																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
D02	0009	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK																			

11.0 STRUCTURE CONNECTIONS

11.1 DESCRIPTION OF DESIGN PROCEDURE & PARAMETERS

11.1.1.Rafter to rafter connection (top of shelter):


According to Iranian National Building code section 10-3-7-2:

$$M_p = Z \cdot F_y = 716 \times 2400 = 1718400 \text{ kg.cm} = 17.18 \text{ ton.m}$$

$$M_u = 1.1 R_y \cdot M_p = 1.1 R_y \cdot Z \cdot F_y = 1.1 \times 1.15 \times 716 \times 2400 = 2173776 \text{ kg.cm} = 21.737 \text{ ton.m}$$

$$V = \frac{2[1.1 R_y M_p]}{L_{cf}} = \frac{2 \times 1.1 \times 1.15 \times 716 \times 2400}{1000} = 4347.55 \text{ kg} = 4.34 \text{ ton}$$

According to sap model M3-3 and V2-2 under critical load combination (Envelope Strength) is as follow:



$$M_{3-3\text{design}} (\text{envelope combo}) = 3.2 \text{ ton.m}$$

$$V_{2-2\text{design}} (\text{envelope combo}) = 1.094 \text{ ton}$$

$$M_{3-3\text{design}} (\text{omega factor}) = 6.3 \text{ ton.m}$$

$$V_{2-2\text{design}} (\text{omega factor}) = 1.7 \text{ ton}$$

moment of design should not be less than of $0.5M_p=8.592 \text{ ton-m}$.

$$F_u = 8000 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$$

$$f_n = \frac{R_n}{A_n b} = \phi F_{nt} = 4500 \text{ kg/cm}^2$$

$$A_b = 4.52 \text{ cm}^2$$

$$I_{bolt} = 4I_b = 4 \times 4.52 \times (4.5^2 + 17.5^2) = 5903.12 \text{ cm}^4$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک							
شماره پیمان:	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter							شماره صفحه : ۳۷ از ۶۹
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02

$$f_b = \frac{MC}{I}$$

$$fb = 8.592 * \frac{17.5}{5903.12} * 10^5 = 2457.127 kg/cm^2 < 4500 kg/cm^2 \text{ ok}$$




Figure 34: Connection Details

11.1.2 : Rafter to Colum Connection

According to Iranian National Building code No.10 section 10-3-7-2:


$$M_p = Z \cdot F_y = 1116 \times 2400 = 2678400 \text{ kg. cm} = 26.784 \text{ ton. m}$$

$$M_u = 1.1 R_y \cdot M_p = 1.1 R_y \cdot Z \cdot F_y = 1.1 \times 1.15 \times 1116 \times 2400 = 3388176 \text{ kg. cm} = 33.88 \text{ ton. m}$$

$$V = \frac{2[1.1 R_y M_p]}{L_{cf}} = \frac{2 \times 1.1 \times 1.15 \times 1116 \times 2400}{1000} = 6776.35 \text{ kg} = 6.76 \text{ ton}$$

According to sap model M3-3 and V2-2 under critical load combination (Envelope Strength) is as follow:

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter							شماره صفحه : ۳۸ از ۶۹	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009		D02



$$M_{3-3design} (envelope\ combo) = 11.08 \text{ ton.m}$$

$$V_{2-2design} (envelope\ combo) = 7.24 \text{ ton}$$

$$M_{3-3design} (envelope\ combo) = 15.1 \text{ ton.m}$$

$$V_{2-2design} (envelope\ combo) = 7.5 \text{ ton}$$

Moment of design should not be less than of $0.5M_p = 13.392 \text{ ton-m}$.

$$F_u = 8000 \frac{kg}{cm^2}$$

$$f_n = \frac{R_n}{A_n b} = \phi F_{nt} = 4500 \text{ kg/cm}^2$$

$$A_b = 4.52 \text{ cm}^2$$

$$I_{bolt} = 4I_b = 4 \times 4.52 \times (7.5^2 + 22.5^2) = 10170 \text{ cm}^4$$

$$f_b = \frac{MC}{I}$$

$$f_b = 13.392 \times \frac{22.5}{10170} \times 10^5 = 2962.83 \text{ kg/cm}^2 < 4500 \text{ kg/cm}^2 \text{ ok}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک							
شماره پیمان:	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter							شماره صفحه : ۴۰ از ۶۹
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02

					Eq. 6.10-10
Vertical edge distance	[cm]	6.00	3.35	15.24	✓ Sec. J3.5
Horizontal edge distance	[cm]	5.50	3.35	15.24	✓ Sec. J3.5
Vertical bolt spacing (external flange)	[cm]	15.00	6.40	--	✓ Sec. J3.3
Vertical bolt spacing (internal flange)	[cm]	17.22	6.40	--	✓ Sec. J3.3
Horizontal center-to-center spacing (gage)	[cm]	14.00	6.40	25.00	✓ Sec. J3.3, DG4 Sec. 2.4, DG4 Sec. 2.1, 2.4, DG16 Sec. 2.5
Outer bolt distance (external flange)	[cm]	8.00	3.67	--	✓ DG4 Sec. 2.1
Inner bolt distance (external flange)	[cm]	8.00	3.67	--	✓ DG4 Sec. 2.1
Outer bolt distance (internal flange)	[cm]	8.00	3.67	--	✓ DG4 Sec. 2.1
Inner bolt distance (internal flange)	[cm]	8.00	3.67	--	✓ DG4 Sec. 2.1
Bolt diameter	[cm]	2.40	--	3.81	✓ DG4 Sec. 1.1
- Use CJP weld for the end plate stiffener					
<u>Beam</u>					
Weld size (external flange)	[1/16in]	6	3	--	✓ table J2.4
Web	[1/16in]	6	3	--	✓ table J2.4
<u>Support</u>					
Horizontal edge distance	[cm]	5.50	3.04	15.24	✓ Sec. J3.5
<u>Transverse stiffeners</u>					
Width	[cm]	13.00	7.93	--	✓ Sec. J10.8
Weld size	[1/16in]	6	4	--	✓ DG 13 Eq. 4.3-6

- The tension flange bolts overlap the compression flange bolts.

PLATE / COLUMN BEHAVIOR

End plate behaviour (external flange)

Thin plate behavior controlled by plate yielding

End plate behaviour (internal flange)

Thin plate behavior controlled by bolt rupture with prying action

Connection plate behavior (external flange)

Thick plate behavior controlled by no prying bolt rupture

Connection plate behavior (internal flange)

Thick plate behavior controlled by no prying bolt rupture

DESIGN CHECK


Verification	Unit	Capacity	Demand	Ctrl EQ	Ratio	References
<u>Moment end plate (external flange)</u>						
Flexural yielding	[Ton*m]	17.32	0.00	DL	0.00	DG16 Sec 2.5
No prying bolt moment strength	[Ton*m]	30.02	0.00	DL	0.00	DG16 Sec 2.5
Bolt rupture with prying moment strength	[Ton*m]	24.75	0.00	DL	0.00	DG16 Sec 2.5
Bolts shear	[Ton]	60.24	5.89	DL	0.10	Tables (7-1..14)
Bolt bearing under shear load	[Ton]	206.73	0.00	DL	0.00	Eq. J3-6
Shear yielding	[Ton]	68.34	20.40	DL	0.30	DG4 Eq. 3.12
Shear rupture	[Ton]	68.31	20.40	DL	0.30	DG4 Eq 3.14, AISC 358 Eq. 6.9-12, DG4 Eq. 3.13
<u>Moment end plate (internal flange)</u>						
Flexural yielding	[Ton*m]	26.93	13.08	DL	0.49	DG16 Sec 2.5
No prying bolt moment strength	[Ton*m]	26.77	13.08	DL	0.49	DG16 Sec 2.5
Bolt rupture with prying moment strength	[Ton*m]	22.38	13.08	DL	0.58	DG16 Sec 2.5
Bolts shear	[Ton]	60.24	0.00	DL	0.00	Tables (7-1..14)
Bolt bearing under shear load	[Ton]	136.27	5.89	DL	0.04	Eq. J3-6

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک							
شماره پیمان:	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter							شماره صفحه : ۴۱ از ۶۹
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02

Shear yielding	[Ton]	68.34	20.97	DL	0.31	DG4 Eq. 3.12
Shear rupture	[Ton]	68.31	20.97	DL	0.31	DG4 Eq. 3.14, AISC 358 Eq. 6.9-12, DG4 Eq. 3.13
Beam						
Web weld shear strength	[Ton]	38.78	5.89	DL	0.15	Eq. J2-4
Web weld strength to reach yield stress	[Ton/m]	443.39	182.23	DL	0.41	Eq. J2-4, Eq. J4-1
Shear yielding	[Ton]	39.36	5.89	DL	0.15	Eq. J4-3
Support						
Flexural yielding (external flange)	[Ton*m]	260498.40	0.00	DL	0.00	DG4 Eq. 3.20, Sec. 2.2.3, DG4 Eq. 3.21
Support bolt bearing (external flange)	[Ton]	21139.22	0.00	DL	0.00	Eq. J3-6
Flexural yielding (internal flange)	[Ton*m]	311497.40	13.08	DL	0.00	DG4 Eq. 3.20, Sec. 2.2.3, DG4 Eq. 3.21
Support bolt bearing (internal flange)	[Ton]	14092.82	5.89	DL	0.00	Eq. J3-6
Panel web shear	[Ton]	40.89	41.95	DL	1.03	Sec. G1
Support - right side						
Local web yielding	[Ton]	2510.85	41.95	DL	0.02	DG4 eq. 3.24, DG13 Eq. 4.3-1, Sec. J10
Transverse stiffeners - bottom						
Yielding strength due to axial load	[Ton]	70.52	0.00	DL	0.00	Eq. J4-1
Compression	[Ton]	70.52	0.00	DL	0.00	Sec. J4.4
Flange weld capacity	[Ton]	98.87	0.00	DL	0.00	Eq. J2-4
Web weld capacity	[Ton]	-2176.00	0.00	DL	0.00	Eq. J2-4

Global critical strength ratio 1.03

• Beam design :



AISC 360-10 STEEL SECTION CHECK (Summary for Combo and Station)
Units : Kgf, m, C

Frame : 15 X Mid: 10. Combo: S.D..5.4.1 Design Type: Brace
Length: 5.099 Y Mid: 2.5 Shape: Rafter Frame Type: OMF
Loc : 5.099 Z Mid: 6.3 Class: Compact Princpl Rot: 0. degrees

Provision: LRFD Analysis: Direct Analysis
D/C Limit=1. 2nd Order: General 2nd Order Reduction: Tau-b Fixed
AlphaPr/Py=0.023 AlphaPr/Pe=0.015 Tau_b=1. EA factor=0.8 EI factor=0.8

PhiB=0.9 PhiC=0.9 PhiTY=0.9 PhiTF=0.75
PhiS=0.9 PhiS-RI=1. PhiST=0.9

A=0.008 I33=1.641E-04 r33=0.14 S33=0.001 Av3=0.005



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض و ابنیه تحت الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

Calculation Note For Fire Water Pump Shelter

نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه
D02	0009	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK

شماره صفحه: ۴۲ از ۶۹

J=0. I22=3.126E-05 r22=0.061 S22=2.501E-04 Av2=0.003
E=2.039E+10 Fy=24000000. Ry=1.611 z33=0.001 Cw=0.
RLLF=1. Fu=37000000. z22=3.798E-04

STRESS CHECK FORCES & MOMENTS (Combo S.D..5.4.1)

Location	Pu	Mu33	Mu22	Vu2	Vu3	Tu
5.099	-4607.206	-18053.477	13.032	7199.284	-153.417	0.559

PMM DEMAND/CAPACITY RATIO (H1-1b)

D/C Ratio: $0.767 = 0.017 + 0.749 + 0.002$
 $= (1/2) (Pr/Pc) + (Mr33/Mc33) + (Mr22/Mc22)$

AXIAL FORCE & BIAXIAL MOMENT DESIGN (H1-1b)

Factor	L	K1	K2	B1	B2	Cm
Major Bending	1.	1.	1.	1.	1.	1.
Minor Bending	0.9	1.	1.	1.	1.	1.

	Ltbt	Kltb	Cb
LTB	0.9	1.	2.448

	Pu	phi*Pnc	phi*Pnt
	Force	Capacity	Capacity
Axial	-4607.206	136791.082	181440.


	Mu	phi*Mn	phi*Mn	phi*Mn
	Moment	Capacity	No LTB	Cb=1
Major Moment	-18053.477	24105.6	24105.6	22126.197
Minor Moment	13.032	8203.68		

SHEAR CHECK

	Vu	phi*Vn	Stress	Status
	Force	Capacity	Ratio	Check
Major Shear	7199.284	33592.32	0.214	OK
Minor Shear	153.417	77760.	0.002	OK


BRACE MAXIMUM AXIAL LOADS

	P	P
	Comp	Tens
Axial	-4607.206	0.



 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter							شماره صفحه : ۴۳ از ۶۹	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009		D02

• **Column design :**



AISC 360-10 STEEL SECTION CHECK (Summary for Combo and Station)
Units : Kgf, m, C

Frame : 13 X Mid: 10. Combo: S.D..5.4.1 Design Type: Column
Length: 5.6 Y Mid: 0. Shape: column1 Frame Type: OMF
Loc : 4.5 Z Mid: 3. Class: Compact Princpl Rot: 0. degrees

Provision: LRFD Analysis: Direct Analysis
D/C Limit=1. 2nd Order: General 2nd Order Reduction: Tau-b Fixed
AlphaPr/Py=0.058 AlphaPr/Pe=0.038 Tau_b=1. EA factor=0.8 EI factor=0.8

PhiB=0.9 PhiC=0.9 PhiTY=0.9 PhiTF=0.75
PhiS=0.9 PhiS-RI=1. PhiST=0.9

A=0.008 I33=1.720E-04 r33=0.14 S33=0.001 Av3=0.005
J=0. I22=3.126E-05 r22=0.061 S22=2.501E-04 Av2=0.003
E=2.039E+10 Fy=24000000. Ry=1.611 z33=0.001 Cw=0.
RLLF=1. Fu=37000000. z22=3.798E-04

STRESS CHECK FORCES & MOMENTS (Combo S.D..5.4.1)

Location	Pu	Mu33	Mu22	Vu2	Vu3	Tu
4.5	-11716.839	16975.674	353.956	-3453.893	-82.354	2.314

PMM DEMAND/CAPACITY RATIO (H1-1b)

D/C Ratio: 0.78 = 0.042 + 0.695 + 0.043
= (1/2) (Pr/Pc) + (Mr33/Mc33) + (Mr22/Mc22)

AXIAL FORCE & BIAXIAL MOMENT DESIGN (H1-1b)

Factor	L	K1	K2	B1	B2	Cm
Major Bending	0.804	1.	1.	1.	1.	1.
Minor Bending	0.804	1.	1.	1.	1.	1.

	Lt/b	Klt/b	Cb
LTB	0.804	1.	1.397

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">Calculation Note For Fire Water Pump Shelter</th></tr><tr><td>نسخه</td><td>سریال</td><td>نوع مدرک</td><td>رشته</td><td>تسهیلات</td><td>صادر کننده</td><td>بسته کاری</td><td>پروژه</td></tr><tr><td>D02</td><td>0009</td><td>CN</td><td>ST</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	D02	0009	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه : ۴۴ از ۶۹
Calculation Note For Fire Water Pump Shelter																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
D02	0009	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK																			

	Pu	phi*Pnc	phi*Pnt
	Force	Capacity	Capacity
Axial	-11716.839	138573.483	181844.029

	Mu	phi*Mn	phi*Mn	phi*Mn
	Moment	Capacity	No LTB	Cb=1
Major Moment	16975.674	24425.715	24425.715	22520.066
Minor Moment	353.956	8204.488		

SHEAR CHECK

	Vu	phi*Vn	Stress	Status
	Force	Capacity	Ratio	Check
Major Shear	3453.893	33834.737	0.102	OK
Minor Shear	82.354	77760.	0.001	OK

11.2 PURLIN DESIGN

11.2.1. PROPERTY OF PURLIN(Z180X2.5)

Section Name

Z180*2.5

Properties

Cross-section (axial) area	7.8025	Section modulus about 3 axis	42.3052
Moment of Inertia about 3 axis	386.0346	Section modulus about 2 axis	7.024
Moment of Inertia about 2 axis	45.3049	Plastic modulus about 3 axis	29.4654
Product of Inertia about 2-3	94.7543	Plastic modulus about 2 axis	6.4081
Shear area in 2 direction	4.5172	Radius of Gyration about 3 axis	7.0339
Shear area in 3 direction	2.8393	Radius of Gyration about 2 axis	2.4097
Torsional constant	0.1249	Shear Center Eccentricity (x3)	0.

FIGURE 36-Section Property Of Purlin

According to above table :

$$A = 7.80 \text{ cm}^2$$

$$J = 0.12 \text{ cm}^4$$

$$I_x = 386.06 \text{ cm}^4$$

$$I_y = 45.304 \text{ cm}^4$$

$$r_x = 7.033 \text{ cm}$$

$$r_y = 2.41 \text{ cm}$$

$$h_o = 18 \text{ cm}$$

$$S_Y = 42.305 \text{ cm}^3$$

$$S_X = 7.024 \text{ cm}^3$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">Calculation Note For Fire Water Pump Shelter</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D02</td><td>0009</td><td>CN</td><td>ST</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	D02	0009	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه : ۴۵ از ۶۹
Calculation Note For Fire Water Pump Shelter																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
D02	0009	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK																			

FOR Z 180 :

$$D + L = 26 + 50 = 76 \text{ kg/m}^2$$

$$P_y = 76. \cos 11 = 74.6 \text{ kg/m}^2$$

$$P_x = 76. \sin 11 = 14.5 \text{ kg/m}^2$$

$$\text{middle of span : } M_y = \frac{w. L^2}{8} = \frac{76 \times 1.0 \times 5^2}{8} = 237.5 \text{ kg. m}$$

$$\text{middle of span : } M_x = \frac{w. L^2}{360} = \frac{14.5 \times 1 \times 5^2}{360} = 1.00 \text{ kg. m}$$

$$f_b = \frac{M_y}{s_y} + 2 \frac{M_x}{s_x} = \frac{237.5 \times 100}{42.305} + 2 \frac{1.00 \times 100}{7.024} = 561.39 + 28.47 = 589.86 < 1440 \text{ ok}$$

$$\text{moment on sagrod support : } M_y = \frac{w. L^2}{9} = \frac{76 \times 1.0 \times 5^2}{9} = 211.11 \text{ kg. m}$$

$$\text{moment on sagrod support : } M_x = \frac{w. L^2}{90} = \frac{14.5 \times 1.0 \times 5^2}{90} = 4.02 \text{ kg. m}$$

$$f_b = \frac{M_y}{s_y} + 2 \frac{M_x}{s_x} = \frac{211.11 \times 100}{42.305} + 2 \frac{4.02 \times 100}{7.024} = 498.99 + 114.46 = 613.45 < 1440 \text{ ok}$$

FOR Z 180 :

$$0.6D + W = 26 + 143 = 169 \text{ kg/m}^2$$

$$P_y = 169. \cos 11 = 165 \text{ kg/m}^2$$

$$P_x = 169. \sin 11 = 32.24 \text{ kg/m}^2$$

$$\text{middle of span : } M_y = \frac{w. L^2}{8} = \frac{165 \times 1.0 \times 5^2}{8} = 515.6 \text{ kg. m}$$

$$\text{middle of span : } M_x = \frac{w. L^2}{360} = \frac{32.24 \times 1 \times 5^2}{360} = 2.23 \text{ kg. m}$$

$$f_b = \frac{M_y}{s_y} + 2 \frac{M_x}{s_x} = \frac{515.6 \times 100}{42.305} + 2 \frac{2.23 \times 100}{7.024} = 561.39 + 28.47 = 1282 < 1440 \text{ ok}$$

$$\text{moment on sagrod support : } M_y = \frac{w. L^2}{9} = \frac{165 \times 1.0 \times 5^2}{9} = 470 \text{ kg. m}$$

$$\text{moment on sagrod support : } M_x = \frac{w. L^2}{90} = \frac{32.24 \times 1.0 \times 5^2}{90} = 8.95 \text{ kg. m}$$

$$f_b = \frac{M_y}{s_y} + 2 \frac{M_x}{s_x} = \frac{470 \times 100}{42.305} + 2 \frac{8.95 \times 100}{7.024} = 1110 + 254 = 1364 < 1440 \text{ ok}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک							
شماره پیمان:	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter							شماره صفحه: ۴۶ از ۶۹
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02

11.2.2.UN DEFORMED SHAPE CONTROL:

$$\text{dead + live loads : } \Delta = \frac{5 \times q \times L^4}{384 \times E \times I} = \frac{5 \times 0.76 \times 1.0 \times 600^4}{384 \times 2.04 \times 10^6 \times 1350} = 0.46 \text{ cm} < \frac{L}{240} = 2.0 \text{ cm}$$

$$\text{for live loads : } \Delta = \frac{5 \times q \times L^4}{384 \times E \times I} = \frac{5 \times 0.5 \times 1.0 \times 600^4}{384 \times 2.04 \times 10^6 \times 1350} = 0.30 \text{ cm} < \frac{L}{360} = 1.3 \text{ cm}$$

11.2.3. DEFLECTION CHECK OF WALLPOSTS:

According to civil & structural design criteria maximum deflection under critical load combination with E or W cases is H/200 that results have been shown as follow:

TABLE: Joint Displacements						
Joint	OutputCase	CaseType	StepType	U1	U allowable	
Text	Text	Text	Text	cm		check
114	WXp	LinStatic		0.213033	2.375	ok
114	WXn	LinStatic		0.164488	2.375	ok
114	WXp1	LinStatic		0	2.375	ok
114	WXn1	LinStatic		0	2.375	ok
114	EQx	LinStatic		0.205521	2.375	ok
114	Env- allowable	Combination	Max	0.194406	2.375	ok
114	Env- allowable	Combination	Min	-0.22335	2.375	ok
115	WXp	LinStatic		0.215196	2.375	ok
115	WXn	LinStatic		0.16665	2.375	ok
115	WXp1	LinStatic		0	2.375	ok
115	WXn1	LinStatic		0	2.375	ok
115	EQx	LinStatic		0.205521	2.375	ok
115	Env- allowable	Combination	Max	0.195537	2.375	ok
115	Env- allowable	Combination	Min	-0.226812	2.375	ok
117	WXp	LinStatic		0.20182	2.375	ok
117	WXn	LinStatic		0.175725	2.375	ok
117	WXp1	LinStatic		0	2.375	ok
117	WXn1	LinStatic		0	2.375	ok
117	EQx	LinStatic		0.244886	2.375	ok
117	Env- allowable	Combination	Max	0.200024	2.375	ok
117	Env- allowable	Combination	Min	-0.378363	2.375	ok
119	WXp	LinStatic		0.200303	2.375	ok
119	WXn	LinStatic		0.174209	2.375	ok
119	WXp1	LinStatic		0	2.375	ok
119	WXn1	LinStatic		0	2.375	ok
119	EQx	LinStatic		0.244886	2.375	ok
119	Env- allowable	Combination	Max	0.206779	2.375	ok

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter							شماره صفحه : ۴۷ از ۶۹	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02	

11.3 Roof bracing Design

According to INBC No.10 section 10-2-3-4 for tensile member :

Roof brace = $\phi 25$

$$\phi_t P_n = \phi_t F_y A_g = 0.9 \times 4000 \times 4.91 = 17676 \text{ kg}$$

According to sap model maximum tensile force is 9942 kg & it's OK.

TABLE: Element Forces - Frames				
Frame	Station	OutputCase	CaseType	P
Text	cm	Text	Text	Kgf
53	0	Env- Strength	Combination	1807.36
53	304.385	Env- Strength	Combination	1808.89
53	608.769	Env- Strength	Combination	1810.42
53	0	Env- Strength	Combination	-2.38
53	304.385	Env- Strength	Combination	-0.008515
53	608.769	Env- Strength	Combination	1.28
54	0	Env- Strength	Combination	726.55
54	377.69	Env- Strength	Combination	724.2
54	755.381	Env- Strength	Combination	721.85
54	0	Env- Strength	Combination	1.31
54	377.69	Env- Strength	Combination	-0.00127
54	755.381	Env- Strength	Combination	-2.35
55	377.69	Env- Strength	Combination	1497.21
55	755.381	Env- Strength	Combination	1499.49
55	0	Env- Strength	Combination	-2.29
55	377.69	Env- Strength	Combination	-0.006682
55	755.381	Env- Strength	Combination	1.28
56	0	Env- Strength	Combination	1673.15
56	304.385	Env- Strength	Combination	1671.59
56	608.769	Env- Strength	Combination	1670.03
56	0	Env- Strength	Combination	1.3
56	304.385	Env- Strength	Combination	-0.004084
56	608.769	Env- Strength	Combination	-2.43
61	0	Env- Strength	Combination	3348.05
61	304.385	Env- Strength	Combination	3346
61	608.769	Env- Strength	Combination	3343.96
61	0	Env- Strength	Combination	1.53
61	304.385	Env- Strength	Combination	-0.001703
61	608.769	Env- Strength	Combination	-1.53
62	0	Env- Strength	Combination	501.32
62	377.69	Env- Strength	Combination	502.62

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">Calculation Note For Fire Water Pump Shelter</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D02</td><td>0009</td><td>CN</td><td>ST</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	D02	0009	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه : ۴۸ از ۶۹
Calculation Note For Fire Water Pump Shelter																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
D02	0009	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK																			

62	755.381	Env- Strength	Combination	503.93
62	0	Env- Strength	Combination	-2.44
62	377.69	Env- Strength	Combination	-0.00321
62	755.381	Env- Strength	Combination	1.3
63	0	Env- Strength	Combination	618.01
63	377.69	Env- Strength	Combination	616.49
63	755.381	Env- Strength	Combination	614.97
63	0	Env- Strength	Combination	1.26
63	377.69	Env- Strength	Combination	-0.007251
63	755.381	Env- Strength	Combination	-2.37
64	0	Env- Strength	Combination	4010.59
64	304.385	Env- Strength	Combination	4012.67
64	608.769	Env- Strength	Combination	4014.74
64	0	Env- Strength	Combination	-1.82
64	304.385	Env- Strength	Combination	-0.001864
64	608.769	Env- Strength	Combination	1.3
65	0	Env- Strength	Combination	4095.18
65	304.385	Env- Strength	Combination	4093.06
65	608.769	Env- Strength	Combination	4090.94
65	0	Env- Strength	Combination	1.33
65	304.385	Env- Strength	Combination	-0.002085
65	608.769	Env- Strength	Combination	-2.12
66	0	Env- Strength	Combination	2030.72
66	304.385	Env- Strength	Combination	2032.29
66	608.769	Env- Strength	Combination	2033.85
66	0	Env- Strength	Combination	-2.43
66	304.385	Env- Strength	Combination	-0.004808
66	608.769	Env- Strength	Combination	1.3
67	0	Env- Strength	Combination	1003.82
67	377.69	Env- Strength	Combination	1001.42
67	755.381	Env- Strength	Combination	999.03
67	0	Env- Strength	Combination	1.34
67	377.69	Env- Strength	Combination	-0.006733
67	755.381	Env- Strength	Combination	-2.4
68	0	Env- Strength	Combination	707.97
68	377.69	Env- Strength	Combination	709.53
68	755.381	Env- Strength	Combination	711.09
68	0	Env- Strength	Combination	-2.42
68	377.69	Env- Strength	Combination	-0.002417

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter							شماره صفحه : ۴۹ از ۶۹
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02

68	755.381	Env- Strength	Combination	1.3
83	0	Env- Strength	Combination	1782.11
83	377.69	Env- Strength	Combination	1784.44
83	755.381	Env- Strength	Combination	1786.78
83	0	Env- Strength	Combination	-2.33
83	377.69	Env- Strength	Combination	-0.001727
83	755.381	Env- Strength	Combination	1.3
84	0	Env- Strength	Combination	787.13
84	377.69	Env- Strength	Combination	785.8
84	755.381	Env- Strength	Combination	784.47
84	0	Env- Strength	Combination	1.34
84	377.69	Env- Strength	Combination	-0.008554
84	755.381	Env- Strength	Combination	-2.48
85	0	Env- Strength	Combination	3319.42
85	304.385	Env- Strength	Combination	3321.5
85	608.769	Env- Strength	Combination	3323.58
85	0	Env- Strength	Combination	-2.08
85	304.385	Env- Strength	Combination	-0.002082
85	608.769	Env- Strength	Combination	1.3
86	0	Env- Strength	Combination	2030.41
86	304.385	Env- Strength	Combination	2028.82
86	608.769	Env- Strength	Combination	2027.23
86	0	Env- Strength	Combination	1.33
86	304.385	Env- Strength	Combination	-0.008007
86	608.769	Env- Strength	Combination	-2.47
97	0	Env- Strength	Combination	9942.5
97	40	Env- Strength	Combination	9654.14
97	80	Env- Strength	Combination	9365.78
97	0	Env- Strength	Combination	-7855.16
97	40	Env- Strength	Combination	-8179.56
97	80	Env- Strength	Combination	-8503.97
Max(kgf)=				9942.5

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک							
شماره پیمان:	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter							شماره صفحه : ۵۰ از ۶۹
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02

11.4 Base Plate

11.4.1 Design force :

According to AISC341-10 section D2-6b for shear design of base plate :

$$V_{tr} = \frac{M_p}{H} = \frac{ZF_y}{H} = \frac{1331 \times 2400 \times 10^{-5}}{5.8} = 5.5 \text{ ton}$$

$$V_{long} = R_y A_g F_y \cos \theta = 1.25 \times 4000 \times 12.56 \times \cos 70.94 = 20507.8 \text{ kg} = 20.5 \text{ ton}$$

11.4.2. Shear check in transverse direction :

According to INBC No.10 section 10-2-6-2-1

$$\phi V_n = 0.6 F_y A_w C_v \phi_v$$

$$\frac{h}{t_w} = \frac{28}{0.8} = 35 < 2.24 \sqrt{\frac{2.06 \times 10^6}{2400}} = 65 \quad \text{then } C_v = 1 \quad \phi_v = 1$$

$$\phi V_n = 0.6 \times 2400 \times (25 \times 0.8) \times 1 \times 1 = 28.80 \text{ on} > 5.5 \text{ ton}$$

11.4.3. Shear check in longitudinal direction :

According to INBC No.10 section 10-2-6-7-2

$$K_v = 1.2$$

$$\frac{h}{t_w} = \frac{b}{t_f} = \frac{12.5}{1.2} = 10.41$$

$$A_w = 2 b_f t_f = 2 \times 25 \times 1.2 = 60 \text{ cm}^2$$

$$\frac{h}{t_w} < 1.1 \sqrt{\frac{K_v E}{F_y}} = 35.3 \quad \text{then } C_v = 1 \quad \phi_v = 0.9$$

$$\phi V_n = 0.9 \times 0.6 \times 2400 \times 60 \times 1 = 77760 \text{ kg} = 77.760 \text{ ton} > 20.5 \text{ ton}$$

According to above calculation The column section is ok for shear check .

11.4.4. Bolt control in shear

$$V_{max} = 20.5 \text{ ton}$$

$$F_{nv} = 0.45 F_u = 2700 \text{ kg}$$

$$\phi = 0.75$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک							
شماره پیمان:	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter							شماره صفحه : ۵۱ از ۶۹
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02

$$A_{nb} = \frac{V_{max}}{\phi F_{nv}} = \frac{20500}{0.75 \times 2700} = 10.1 \text{ cm}^2 \quad \text{USE 4M20 (Area} = 12.56 \text{ cm}^2 \text{)}$$

11.4.5. For ordinary & critical load combination

To control of maximum axial load in columns must have to analyze structure with amplified earthquake.

$$M_u = 17.17 \text{ ton.m}$$

$$P_u = 15.56 \text{ ton}$$

$$T = 8.92 \text{ ton}$$

$$q_{max} = \frac{15560}{30 \times 30} = 17.28 \text{ kgf/cm}^2$$

$$\sigma_c = 0.65 \times 0.85 \times 300 = 165.75 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} > 17.28 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} \quad \text{ok}$$

$$M_A = (\sigma_c \times B) \times \left(\frac{L - 0.95d}{2} \right)^2 \times \frac{1}{2}$$

$$M_A = (17.28 \times 30) \times (3.125)^2 \times 0.5 = 2531.25 \text{ kgf.cm}$$

$$Z = \frac{30t^2}{4}$$

$$S = \frac{30t^2}{6}$$

$$M_n = Z \times F_y < 1.6M_y = 1.6S F_y$$

$$7.5t^2 < 1.6 \times 5t^2 = 8t^2 \quad \text{ok}$$

$$2531.25 = 7.5 \times 2400 \times t^2 \quad t = 0.14 \text{ cm} \quad t=20\text{mm}$$

11.4.6. Tension Strength control of anchor bolts :

$$d_b = 20\text{mm}$$

$$A_{nb} = 3.14 \text{ cm}^2$$

$$F_{nT} = 0.75F_u = 4500 \text{ kg/cm}^2$$

$$\phi = 0.75$$

$$R_{nt} = F_{nt} A_{nb} = 4500 \times 4 \times 4.52 \times 10^{-3} = 81.36 \text{ ton}$$

$$\phi R_{nt} = 61.02 \text{ ton} \geq T_u = 8.92 \text{ ton} \quad \text{ok}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک							
شماره پیمان:	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter							شماره صفحه : ۵۲ از ۶۹
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02

11.4.7. Shear control of Anchor Bolts:

$$V_u = \frac{\sum V}{N} = \frac{4.0}{4} = 1.0 \text{ ton}$$

$$A_{nb} = 3.14 \text{ cm}^2$$

$$\phi = 0.75$$

$$F_{nv} = 0.55F_u = 3300 \text{ kg/cm}^2$$

$$R_{nv} = F_{nv}A_{nb} = 3300 \times 3.14 \times 10^{-3} = 10.36 \text{ ton}$$

$$\phi R_{nv} = 10.36 \text{ ton} > 1.0 \text{ ok}$$

11.5 General requirements of embedment in concrete:

11.5.1. According to ACI318 appendix D:

Concrete breakout strength of anchor in tension : the nominal concrete breakout strength N_{cbg} shall not exceed

$$N_{cbg} = \frac{A_{NC}}{A_{NCO}} \omega_{ec} \omega_{ed,N} \omega_{c,N} \omega_{cp,N} N_b$$

$$A_{CNO} = 9hef^2$$

$$A_{NC} = (S1 + 3hef)(S2 + 3hef)$$

$$K_c = 10$$

$$N_b = 10\gamma_a \sqrt{f_c} h_{ef}^{1.5} = 10 \times 1 \times \sqrt{25} \times 50^{1.5} = 17.67 \text{ KN}$$

$$\lambda_{ef} = \max\left(\frac{C_{a,max}}{1.5}, \frac{S1}{3}, \frac{S2}{3}\right) = 53 \text{ mm}$$

$$C_{a,max} = \max(Ca1, Ca2, Ca3, Ca4) = 170 \text{ mm}$$

$$A_{NCO} = 9 \times 50^2 = 22500 \text{ mm}^2$$

$$A_{NC} = (160 + 3 \times 50) \times (160 + 3 \times 50) = 96100 \text{ mm}^2$$

$$\omega_{ec,N} = 1$$

$$C_{a,min} = 160 \text{ mm}$$

$$h_{ef} = 50 \text{ mm}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">Calculation Note For Fire Water Pump Shelter</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادر کننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D02</td><td>0009</td><td>CN</td><td>ST</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	D02	0009	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه : ۵۳ از ۶۹
Calculation Note For Fire Water Pump Shelter																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
D02	0009	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK																			

$$\omega_{ed,N} = 0.7 + 0.3 \times \frac{160}{1.5 \times 50} = 1.34$$

$$\omega_{c,N} = 1$$

$$\omega_{cp,N} = 1$$

$$N_{cbg} = \frac{A_{NC}}{A_{NCO}} \omega_{ec} \omega_{ed,N} \omega_{c,N} \omega_{cp,N} N_b = \frac{96100}{22500} \times 1 \times 1.34 \times 1.25 \times 17.67 = 126 \text{ KN}$$

$$\phi = 0.7$$

$$\phi N_{cbg} = 8.82 \text{ ton} > 1.75 \text{ ok}$$

Concrete strength to withstand against tension in braced frame column under combination with Ω factor is acceptable.

11.5.2. Concrete breakout of anchor in shear :

The nominal concrete breakout strength V_{cbg} in shear shall not exceed :

$$V_{cbg} = \frac{A_{VC}}{A_{VCO}} \omega_{ec,V} \omega_{ed,V} \omega_{c,V} \omega_{h,V} V_b$$

$$A_{VCO} = 4.5 C a_1^2$$

$$\frac{A_V}{A_{VCO}} < n = 2$$

$$h_a = \min(t_f, 1.5 C a_{1,2}) = (1600, 1.5 \times 70) = 105 \text{ mm}$$

$$A_{vc} = 120 \times 90 = 10800 \text{ mm}^2$$

$$A_{vco} = 4.5 C a_1^2 = 22050 \text{ mm}^2$$

$$\omega_{ed,V} = 1$$

$$\omega_{e,v} = 1.4$$

$$\omega_{h,v} = \sqrt{\frac{1.5 C a_1}{h a}} = 1$$

$$V_b = \min \left(0.6 \left(\frac{l_e}{d_a} \right)^{0.2} \sqrt{d_a} \lambda_a \sqrt{f_c} C a_1^{1.5}, 3.7 \lambda_a \sqrt{f_c} C a_1^{1.5} \right) = 10.83 \text{ KN}$$

$$\lambda_a = 1$$

$$V_{cbg} = \frac{A_{VC}}{A_{VCO}} \omega_{ec,V} \omega_{ed,V} \omega_{c,V} \omega_{h,V} V_b = \frac{10800}{22050} \times 1 \times 1.4 \times 1 \times 10.8 = 7.4 \text{ ton ok}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک							
شماره پیمان:	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter							شماره صفحه : ۵۴ از ۶۹
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02

11.5.3-REQUIRED THICKNESS

Maximum Axial Load according to SAP2000 model is about 8.13 ton Under critical load combination:

$$t = l \sqrt{\frac{2P_U}{0.9F_yBN}} = 5 \sqrt{\frac{2 \times 15560}{0.9 \times 2400 \times 30 \times 30}} = 0.63 \text{ cm} \quad \text{used } t_h = 2 \text{ cm}$$

$$m = \frac{N - 0.95d}{2} = \frac{300 - 0.95 \times 250}{2} = 31.25$$

$$n = \frac{B - 0.8bf}{2} = \frac{300 - 0.8 \times 250}{2} = 50$$

$$\lambda n' = \lambda \frac{\sqrt{dbf}}{4} = 1 * \frac{\sqrt{24 * 300}}{4} = 21$$

$$L = \max(m, n, \lambda n) = 50$$

12.0 FOUNDATION DESIGN

SAP2000 has been used in order to modeling, analyses and design of this foundation.

DETAILS" property of piles has been shown in the following FIG:




FIGURE 37-Foundation Plan


 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک							
شماره پیمان:	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter							شماره صفحه : ۵۵ از ۶۹
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02

12.1 Soil pressure and settlement

According to geotechnical report for this area allowable bearing capacity is as follow:

For $L/B=1$ $B=1$ m $q_{all} = 2.75 \frac{kg}{cm^2}$, $\Delta_{all} = 1.75$ cm , $k_s = 1.69$ kg/cm³

For $L/B=1$ $B=2$ m $q_{all} = 2.40 \frac{kg}{cm^2}$, $\Delta_{all} = 2.40$ cm , $k_s = 1.00$ kg/cm³



B(m)	مدول عکس العمل بستر پی سطحی (kg/cm ³)			
	L/B=1	L/B=2	L/B=5	L/B=10
1.0	1.69	1.33	1.14	1.09
2.0	1.00	0.85	0.78	0.77
3.0	0.78	0.69	0.65	0.64
4.0	0.68	0.60	0.57	0.57
5.0	0.61	0.55	0.53	0.53

FIGURE 38-geotechnical parameters




FIGURE 39-Assign Spring to Foundation(B=1m (ks=1.69kg/cm³)&B=2m(ks=1kg/cm³))

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter								شماره صفحه : ۵۶ از ۶۹
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02	

12.2 DESIGN

Concrete Foundation are designed according to ACI 318-14. Required loads are derived from SAP data, and design process will be done according to ACI code based on ultimate strength procedure.

$$f'_c = 30\text{Mpa} \quad , \quad f_y = 400\text{Ma}$$

The weight of Soil apply in foundation Model. Weights of this part is shown through the following figure

$$\text{Soil dead load is } \gamma h = 1.85 \times 0.9 = 1.665 \frac{\text{ton}}{\text{m}^2} = 1665 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2}$$




FIGURE 40-Applied soil load on Foundation (Soil:1665 kg/m²)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter							شماره صفحه : ۵۷ از ۶۹	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009		D02

12.3 FOUNDATION DESIGN CONTROL

12.3.1 CHECK OF DISPLACEMENT OF FOUNDATION

TABLE: Joint Displacements					
Joint	OutputCase	CaseType	U3	KS	Soil Pressure
Text	Text	Text	cm	kg/cm3	kg/cm2
172	Env- allowable	Combination	-0.168915	1.69	0.285
172	Env- allowable	Combination	-0.378349	1.69	0.639
173	Env- allowable	Combination	-0.178069	1.69	0.301
173	Env- allowable	Combination	-0.417572	1.69	0.706
174	Env- allowable	Combination	-0.176702	1.69	0.299
174	Env- allowable	Combination	-0.435625	1.69	0.736
175	Env- allowable	Combination	-0.167385	1.69	0.283
175	Env- allowable	Combination	-0.392064	1.69	0.663
177	Env- allowable	Combination	-0.168181	1.69	0.284
177	Env- allowable	Combination	-0.382568	1.69	0.647
179	Env- allowable	Combination	-0.177413	1.69	0.300
179	Env- allowable	Combination	-0.425056	1.69	0.718
204	Env- allowable	Combination	-0.17225	1.69	0.291
204	Env- allowable	Combination	-0.403999	1.69	0.683
205	Env- allowable	Combination	-0.12661	1.69	0.214
205	Env- allowable	Combination	-0.441077	1.69	0.745
208	Env- allowable	Combination	-0.114588	1.69	0.194
208	Env- allowable	Combination	-0.449227	1.69	0.759
211	Env- allowable	Combination	-0.172874	1.69	0.292
211	Env- allowable	Combination	-0.403745	1.69	0.682
216	Env- allowable	Combination	-0.173568	1.69	0.293
216	Env- allowable	Combination	-0.396878	1.69	0.671
218	Env- allowable	Combination	-0.17222	1.69	0.291
218	Env- allowable	Combination	-0.414749	1.69	0.701
219	Env- allowable	Combination	-0.166122	1.69	0.281
219	Env- allowable	Combination	-0.392681	1.69	0.664
220	Env- allowable	Combination	-0.176758	1.69	0.299
220	Env- allowable	Combination	-0.435231	1.69	0.736
221	Env- allowable	Combination	-0.178092	1.69	0.301
221	Env- allowable	Combination	-0.417429	1.69	0.705
222	Env- allowable	Combination	-0.167615	1.69	0.283
222	Env- allowable	Combination	-0.379593	1.69	0.642
223	Env- allowable	Combination	-0.166896	1.69	0.282



نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک
سطح الارض و ابنیه تحت الارض

احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک



شماره پیمان:

۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴

Calculation Note For Fire Water Pump Shelter

نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه
D02	0009	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK

شماره صفحه : ۵۸ از ۶۹

223	Env- allowable	Combination	-0.383749	1.69	0.649
224	Env- allowable	Combination	-0.177452	1.69	0.300
224	Env- allowable	Combination	-0.424805	1.69	0.718
225	Env- allowable	Combination	-0.171616	1.69	0.290
225	Env- allowable	Combination	-0.414856	1.69	0.701
226	Env- allowable	Combination	-0.17293	1.69	0.292
226	Env- allowable	Combination	-0.397234	1.69	0.671
227	Env- allowable	Combination	-0.167455	1.69	0.283
227	Env- allowable	Combination	-0.414444	1.69	0.700
228	Env- allowable	Combination	-0.078536	1.69	0.133
228	Env- allowable	Combination	-0.467397	1.69	0.790
229	Env- allowable	Combination	-0.059803	1.69	0.101
229	Env- allowable	Combination	-0.494013	1.69	0.835
230	Env- allowable	Combination	-0.149126	1.69	0.252
230	Env- allowable	Combination	-0.443602	1.69	0.750
231	Env- allowable	Combination	-0.159203	1.69	0.269
231	Env- allowable	Combination	-0.426894	1.69	0.721
232	Env- allowable	Combination	-0.070099	1.69	0.118
232	Env- allowable	Combination	-0.478691	1.69	0.809
233	Env- allowable	Combination	-0.122719	1.69	0.207
233	Env- allowable	Combination	-0.438652	1.69	0.741
234	Env- allowable	Combination	-0.10409	1.69	0.176
234	Env- allowable	Combination	-0.465472	1.69	0.787
235	Env- allowable	Combination	-0.162159	1.69	0.274
235	Env- allowable	Combination	-0.433903	1.69	0.733
236	Env- allowable	Combination	-0.079234	1.69	0.134
236	Env- allowable	Combination	-0.480669	1.69	0.812
237	Env- allowable	Combination	-0.089749	1.69	0.152
237	Env- allowable	Combination	-0.459941	1.69	0.777
238	Env- allowable	Combination	-0.172867	1.69	0.292
238	Env- allowable	Combination	-0.410432	1.69	0.694
239	Env- allowable	Combination	-0.168132	1.69	0.284
239	Env- allowable	Combination	-0.420248	1.69	0.710
240	Env- allowable	Combination	-0.085125	1.69	0.144
240	Env- allowable	Combination	-0.468541	1.69	0.792
241	Env- allowable	Combination	-0.120432	1.69	0.204
241	Env- allowable	Combination	-0.453956	1.69	0.767
242	Env- allowable	Combination	-0.131183	1.69	0.222
242	Env- allowable	Combination	-0.433007	1.69	0.732

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter							شماره صفحه : ۵۹ از ۶۹	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02	

According to above output, Max soil pressure under the foundation with B=1m is:

$$q_n = 0.494 \times 1.69 = 0.835 \text{ kg/cm}^2 < 2.75 \text{ kg/cm}^2 \text{ ok}$$

TABLE: Joint Displacements					
Joint	OutputCase	CaseType	U3	KS	Soil Pressure
Text	Text	Text	cm	kg/cm3	kg/cm2
22	Env- allowable	Combination	-0.08404	1	0.084
22	Env- allowable	Combination	-0.549075	1	0.549
44	Env- allowable	Combination	-0.10711	1	0.107
44	Env- allowable	Combination	-0.645705	1	0.646
48	Env- allowable	Combination	-0.162648	1	0.163
48	Env- allowable	Combination	-0.699169	1	0.699
49	Env- allowable	Combination	-0.168076	1	0.168
49	Env- allowable	Combination	-0.66726	1	0.667
50	Env- allowable	Combination	-0.156508	1	0.157
50	Env- allowable	Combination	-0.499652	1	0.500
51	Env- allowable	Combination	-0.036666	1	0.037
51	Env- allowable	Combination	-0.584189	1	0.584
52	Env- allowable	Combination	-0.111296	1	0.111
52	Env- allowable	Combination	-0.63669	1	0.637
53	Env- allowable	Combination	-0.176278	1	0.176
53	Env- allowable	Combination	-0.690913	1	0.691
54	Env- allowable	Combination	-0.187263	1	0.187
54	Env- allowable	Combination	-0.666	1	0.666
60	Env- allowable	Combination	-0.156851	1	0.157
60	Env- allowable	Combination	-0.50104	1	0.501
61	Env- allowable	Combination	-0.15624	1	0.156
61	Env- allowable	Combination	-0.414043	1	0.414
62	Env- allowable	Combination	-0.178799	1	0.179
62	Env- allowable	Combination	-0.507912	1	0.508
63	Env- allowable	Combination	-0.155895	1	0.156
63	Env- allowable	Combination	-0.585596	1	0.586
64	Env- allowable	Combination	-0.134032	1	0.134
64	Env- allowable	Combination	-0.4897	1	0.490
69	Env- allowable	Combination	-0.193844	1	0.194
69	Env- allowable	Combination	-0.567793	1	0.568
95	Env- allowable	Combination	-0.196032	1	0.196
95	Env- allowable	Combination	-0.630491	1	0.630

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter							شماره صفحه : ۶۰ از ۶۹
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	
								D02

96	Env- allowable	Combination	-0.17542	1	0.175
96	Env- allowable	Combination	-0.752697	1	0.753
97	Env- allowable	Combination	-0.166768	1	0.167
97	Env- allowable	Combination	-0.695334	1	0.695
98	Env- allowable	Combination	-0.195857	1	0.196
98	Env- allowable	Combination	-0.645984	1	0.646
99	Env- allowable	Combination	-0.151249	1	0.151
99	Env- allowable	Combination	-0.655984	1	0.656
100	Env- allowable	Combination	-0.15486	1	0.155
100	Env- allowable	Combination	-0.737422	1	0.737
101	Env- allowable	Combination	-0.163318	1	0.163
101	Env- allowable	Combination	-0.757562	1	0.758
102	Env- allowable	Combination	-0.060351	1	0.060
102	Env- allowable	Combination	-0.661912	1	0.662
103	Env- allowable	Combination	-0.117984	1	0.118
103	Env- allowable	Combination	-0.5632	1	0.563
104	Env- allowable	Combination	-0.160319	1	0.160
104	Env- allowable	Combination	-0.595073	1	0.595
105	Env- allowable	Combination	-0.121068	1	0.121
105	Env- allowable	Combination	-0.694874	1	0.695
106	Env- allowable	Combination	-0.158183	1	0.158
106	Env- allowable	Combination	-0.489927	1	0.490
107	Env- allowable	Combination	0.02974	1	0.030
107	Env- allowable	Combination	-0.590829	1	0.591
108	Env- allowable	Combination	0.082506	1	0.083
108	Env- allowable	Combination	-0.671599	1	0.672
109	Env- allowable	Combination	-0.106858	1	0.107
109	Env- allowable	Combination	-0.581605	1	0.582
110	Env- allowable	Combination	-0.132626	1	0.133
110	Env- allowable	Combination	-0.488437	1	0.488
111	Env- allowable	Combination	-0.156964	1	0.157
111	Env- allowable	Combination	-0.582426	1	0.582
112	Env- allowable	Combination	-0.179493	1	0.179
112	Env- allowable	Combination	-0.506442	1	0.506
113	Env- allowable	Combination	-0.154497	1	0.154
113	Env- allowable	Combination	-0.41442	1	0.414
114	Env- allowable	Combination	-0.146558	1	0.147
114	Env- allowable	Combination	-0.690034	1	0.690
115	Env- allowable	Combination	-0.147712	1	0.148

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">Calculation Note For Fire Water Pump Shelter</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D02</td><td>0009</td><td>CN</td><td>ST</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	D02	0009	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه : ۶۱ از ۶۹
Calculation Note For Fire Water Pump Shelter																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
D02	0009	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK																			

115	Env- allowable	Combination	-0.754083	1	0.754
116	Env- allowable	Combination	-0.190522	1	0.191
116	Env- allowable	Combination	-0.632288	1	0.632
117	Env- allowable	Combination	-0.189312	1	0.189
117	Env- allowable	Combination	-0.568277	1	0.568
118	Env- allowable	Combination	-0.137571	1	0.138
118	Env- allowable	Combination	-0.776591	1	0.777
119	Env- allowable	Combination	-0.137653	1	0.138
119	Env- allowable	Combination	-0.752534	1	0.753
120	Env- allowable	Combination	-0.167237	1	0.167
120	Env- allowable	Combination	-0.649136	1	0.649
121	Env- allowable	Combination	-0.182282	1	0.182
121	Env- allowable	Combination	-0.639669	1	0.640
122	Env- allowable	Combination	-0.102723	1	0.103
122	Env- allowable	Combination	-0.713953	1	0.714
123	Env- allowable	Combination	-0.149448	1	0.149
123	Env- allowable	Combination	-0.61713	1	0.617
124	Env- allowable	Combination	-0.126163	1	0.126
124	Env- allowable	Combination	-0.56232	1	0.562
125	Env- allowable	Combination	-0.078002	1	0.078
125	Env- allowable	Combination	-0.657645	1	0.658
126	Env- allowable	Combination	-0.155526	1	0.156
126	Env- allowable	Combination	-0.547018	1	0.547
127	Env- allowable	Combination	0.007588	1	0.008
127	Env- allowable	Combination	-0.616095	1	0.616
128	Env- allowable	Combination	-0.016032	1	0.016
128	Env- allowable	Combination	-0.558719	1	0.559
129	Env- allowable	Combination	-0.178248	1	0.178
129	Env- allowable	Combination	-0.476026	1	0.476
130	Env- allowable	Combination	-0.166655	1	0.167
130	Env- allowable	Combination	-0.462418	1	0.462
131	Env- allowable	Combination	-0.146092	1	0.146
131	Env- allowable	Combination	-0.452002	1	0.452
132	Env- allowable	Combination	-0.144562	1	0.145
132	Env- allowable	Combination	-0.538399	1	0.538
133	Env- allowable	Combination	-0.168491	1	0.168
133	Env- allowable	Combination	-0.547505	1	0.548
134	Env- allowable	Combination	-0.194126	1	0.194
134	Env- allowable	Combination	-0.602356	1	0.602

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter							شماره صفحه: ۶۲ از ۶۹	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009		D02

135	Env- allowable	Combination	-0.186314	1	0.186
135	Env- allowable	Combination	-0.632174	1	0.632
136	Env- allowable	Combination	-0.172858	1	0.173
136	Env- allowable	Combination	-0.728242	1	0.728
137	Env- allowable	Combination	-0.190256	1	0.190
137	Env- allowable	Combination	-0.688661	1	0.689
138	Env- allowable	Combination	-0.177298	1	0.177
138	Env- allowable	Combination	-0.649463	1	0.649
139	Env- allowable	Combination	-0.182057	1	0.182
139	Env- allowable	Combination	-0.694173	1	0.694
140	Env- allowable	Combination	-0.15798	1	0.158
140	Env- allowable	Combination	-0.748523	1	0.749
141	Env- allowable	Combination	-0.17347	1	0.173
141	Env- allowable	Combination	-0.697218	1	0.697
142	Env- allowable	Combination	-0.080807	1	0.081
142	Env- allowable	Combination	-0.619097	1	0.619
143	Env- allowable	Combination	-0.093558	1	0.094
143	Env- allowable	Combination	-0.677359	1	0.677
144	Env- allowable	Combination	-0.141848	1	0.142
144	Env- allowable	Combination	-0.650847	1	0.651
145	Env- allowable	Combination	-0.151168	1	0.151
145	Env- allowable	Combination	-0.577794	1	0.578
146	Env- allowable	Combination	-0.064785	1	0.065
146	Env- allowable	Combination	-0.535007	1	0.535
147	Env- allowable	Combination	-0.131352	1	0.131
147	Env- allowable	Combination	-0.538136	1	0.538
148	Env- allowable	Combination	-0.012356	1	0.012
148	Env- allowable	Combination	-0.626773	1	0.627
149	Env- allowable	Combination	0.057709	1	0.058
149	Env- allowable	Combination	-0.633754	1	0.634
150	Env- allowable	Combination	-0.144414	1	0.144
150	Env- allowable	Combination	-0.53614	1	0.536
151	Env- allowable	Combination	-0.144493	1	0.144
151	Env- allowable	Combination	-0.451605	1	0.452
152	Env- allowable	Combination	-0.166167	1	0.166
152	Env- allowable	Combination	-0.461801	1	0.462
153	Env- allowable	Combination	-0.169347	1	0.169
153	Env- allowable	Combination	-0.545235	1	0.545
154	Env- allowable	Combination	-0.146117	1	0.146

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک							
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter							شماره صفحه: ۶۳ از ۶۹
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	
							D02	

154	Env- allowable	Combination	-0.7253	1	0.725
155	Env- allowable	Combination	-0.168613	1	0.169
155	Env- allowable	Combination	-0.628696	1	0.629
156	Env- allowable	Combination	-0.189136	1	0.189
156	Env- allowable	Combination	-0.603968	1	0.604
157	Env- allowable	Combination	-0.170254	1	0.170
157	Env- allowable	Combination	-0.693957	1	0.694
158	Env- allowable	Combination	-0.135914	1	0.136
158	Env- allowable	Combination	-0.765927	1	0.766
159	Env- allowable	Combination	-0.166407	1	0.166
159	Env- allowable	Combination	-0.706922	1	0.707
160	Env- allowable	Combination	-0.176924	1	0.177
160	Env- allowable	Combination	-0.642948	1	0.643
161	Env- allowable	Combination	-0.16011	1	0.160
161	Env- allowable	Combination	-0.705017	1	0.705
162	Env- allowable	Combination	-0.119859	1	0.120
162	Env- allowable	Combination	-0.671218	1	0.671
163	Env- allowable	Combination	-0.092832	1	0.093
163	Env- allowable	Combination	-0.685058	1	0.685
164	Env- allowable	Combination	-0.094663	1	0.095
164	Env- allowable	Combination	-0.61625	1	0.616
165	Env- allowable	Combination	-0.141262	1	0.141
165	Env- allowable	Combination	-0.58869	1	0.589
166	Env- allowable	Combination	-0.07419	1	0.074
166	Env- allowable	Combination	-0.581352	1	0.581
167	Env- allowable	Combination	-0.165519	1	0.166
167	Env- allowable	Combination	-0.51407	1	0.514
168	Env- allowable	Combination	-0.097932	1	0.098
168	Env- allowable	Combination	-0.510262	1	0.510
169	Env- allowable	Combination	-0.002588	1	0.003
169	Env- allowable	Combination	-0.590051	1	0.590
		Max	-0.776591		

$$q_n = 0.7765 \times 1.0 = 0.777 \text{ kg/cm}^2 < 2.4 \text{ kg/cm}^2 \text{ ok}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">Calculation Note For Fire Water Pump Shelter</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D02</td><td>0009</td><td>CN</td><td>ST</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	D02	0009	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه : ۶۴ از ۶۹
Calculation Note For Fire Water Pump Shelter																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
D02	0009	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK																			

12.3.2. CHECK OF DISPLACEMENT FOR FOUNDATION

According to above outputs, Max soil displacement under the foundation is:

for foundation with $B = 1\text{m}$: $d_n = 0.494\text{cm} < 2.5\text{ cm}$ ok

for foundation with $B = 2\text{m}$: $d_n = 0.77\text{cm} < 2.5\text{ cm}$ ok


12.3.3 REINFORCING CONTROL

Minimum rebar for foundation :

$$A_{s\min} = 0.0018bh$$

$$A_{s\min} = \frac{1}{2} 0.0018 bh = \frac{1}{2} 0.0018 \times 100 \times 60 = 5.4\text{ cm}^2/\text{m}$$

$$A_{s\text{ used}} = \phi 16@200 = 10.05\text{cm}^2$$



 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک							 شیرکت توسعه و پیمانکاری 	
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter								شماره صفحه : ۶۵ از ۶۹
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02	




FIGURE 41-M22 & M11 result

According to above figures max Moment is about 2.6 ton.m= 260000.0 kg-cm

$$Mu_1 = 2600000 \text{ kg.cm}$$

$$b = 100 \text{ cm}$$

$$f_c = 300$$

$$f_y = 4000$$

$$d = 54 \text{ cm}$$

$$\phi = 0.9$$

$$M_n = \frac{Mu}{\phi} = 288888.889 \text{ kg.cm}$$

$$R_{n1} = \frac{M_{n1}}{b \cdot d^2} = 0.991$$

$$m_1 = \frac{f_y}{0.85 f_c} = 15.686$$

$$\rho_{req} = \frac{1}{m_1} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2m_1 R_{n1}}{f_y}} \right) = 0.000248$$

$$A_{s(req)} = \rho_{req} \cdot b \cdot d = 1.340 \quad \text{used } \phi 16 @ 200 \quad (\text{top \& bot})$$

As						
INPUT	Mu(ton.m)	b(cm)	d(cm)	Fy (kg/cm ²)	fc(kg/cm ²)	phi
	2.6	100	54	4000	300	0.9
OUTPUT	Mn	Rn1	m1	ρ_{req}	As(req)	use phi
	288888.889	0.991	15.686	0.000248	1.340	16.000

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک								
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter							شماره صفحه : ۶۶ از ۶۹	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02	




FIGURE 42-Reinforcement(Ø16@ 200)

• PEDESTAL DESIGN

Pedestal details can be seen in below Figure:

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک							
شماره پیمان:	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter							شماره صفحه : ۶۷ از ۶۹
۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
	BK	GCS	PEDCO	120	ST	CN	0009	D02




FIGURE 43- Pedestal reinforcement detail (Ped1-50x50)

Because the all pedestals have been modeled by the whole structure in the SAP file so P-Mx-My interaction of pedestal can be checked based on SAP file. As can be seen in Below Figure the P-M interaction ratio is located allowable.




FIGURE 44- pedestal design

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">Calculation Note For Fire Water Pump Shelter</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D02</td><td>0009</td><td>CN</td><td>ST</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	D02	0009	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه: ۶۸ از ۶۹
Calculation Note For Fire Water Pump Shelter																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
D02	0009	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK																			

TABLE: Concrete Design 1 - Column Summary Data - ACI 318-11

Frame	DesignSect	DesignType	DesignOpt	Status	Location	PMMRatio	
Text	Text	Text	Text	Text	m	Unitless	<1
23	PED 1	Column	Check	No Messages	0	0.031742	OK
23	PED 1	Column	Check	No Messages	0.4	0.046673	OK
23	PED 1	Column	Check	No Messages	0.8	0.086026	OK
24	PED 1	Column	Check	No Messages	0	0.025824	OK
24	PED 1	Column	Check	No Messages	0.4	0.051279	OK
24	PED 1	Column	Check	No Messages	0.8	0.096551	OK
46	PED 1	Column	Check	No Messages	0	0.039772	OK
46	PED 1	Column	Check	No Messages	0.4	0.049568	OK
46	PED 1	Column	Check	No Messages	0.8	0.077547	OK
47	PED 1	Column	Check	No Messages	0	0.040852	OK
47	PED 1	Column	Check	No Messages	0.4	0.04961	OK
47	PED 1	Column	Check	No Messages	0.8	0.077832	OK
95	PED 1	Column	Check	No Messages	0	0.031941	OK
95	PED 1	Column	Check	No Messages	0.4	0.048419	OK
95	PED 1	Column	Check	No Messages	0.8	0.090562	OK
96	PED 1	Column	Check	No Messages	0	0.032292	OK
96	PED 1	Column	Check	No Messages	0.4	0.049982	OK
96	PED 1	Column	Check	No Messages	0.8	0.09214	OK
97	PED 1	Column	Check	No Messages	0	0.025824	OK
97	PED 1	Column	Check	No Messages	0.4	0.062317	OK
97	PED 1	Column	Check	No Messages	0.8	0.113038	OK
98	PED 1	Column	Check	No Messages	0	0.037629	OK
98	PED 1	Column	Check	No Messages	0.4	0.046173	OK
98	PED 1	Column	Check	No Messages	0.8	0.071122	OK
103	PED 1	Column	Check	No Messages	0	0.043502	OK
103	PED 1	Column	Check	No Messages	0.4	0.051341	OK
103	PED 1	Column	Check	No Messages	0.8	0.077832	OK
104	PED 1	Column	Check	No Messages	0	0.03006	OK
104	PED 1	Column	Check	No Messages	0.4	0.044182	OK
104	PED 1	Column	Check	No Messages	0.8	0.081544	OK
124	PED2	Column	Check	No Messages	0	0.001516	OK
124	PED2	Column	Check	No Messages	0.4	0.003961	OK
124	PED2	Column	Check	No Messages	0.8	0.007869	OK
126	PED2	Column	Check	No Messages	0	0.001516	OK
126	PED2	Column	Check	No Messages	0.4	0.003955	OK
126	PED2	Column	Check	No Messages	0.8	0.007825	OK

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض احداث ردیف تراکم گاز در ایستگاه جمع آوری بینک																									
شماره پیمان: ۰۵۳ - ۰۷۳ - ۹۱۸۴	<table><tr><th colspan="8">Calculation Note For Fire Water Pump Shelter</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>D02</td><td>0009</td><td>CN</td><td>ST</td><td>120</td><td>PEDCO</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	Calculation Note For Fire Water Pump Shelter								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	D02	0009	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK	شماره صفحه : ۶۹ از ۶۹
Calculation Note For Fire Water Pump Shelter																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
D02	0009	CN	ST	120	PEDCO	GCS	BK																			

128	PED2	Column	Check	No Messages	0	0.001516	OK
128	PED2	Column	Check	No Messages	0.4	0.003968	OK
128	PED2	Column	Check	No Messages	0.8	0.007851	OK
130	PED2	Column	Check	No Messages	0	0.001516	OK
130	PED2	Column	Check	No Messages	0.4	0.00396	OK
130	PED2	Column	Check	No Messages	0.8	0.007834	OK