








شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
طرح‌های افزایش و نگهداشت تولید مخازن منتخب

صور تجلسه

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲ / ۳۱	ساعت:
مکان: دفتر اهواز شرکت توسعه پترو ایران	موضوع جلسه: بررسی و نهایی سازی مدارک تابلوهای فشار متوسط
شماره پروژه: ۹۷۱۰۲۰	ایستگاه تقویت فشار گاز بینک
شماره پیمان: ۹۱۸۴	

امضاء	شرکت کنندگان در جلسه	
	سمت	نام و نام خانوادگی
	سرپرست برق طرح های ۲۸ مخزن ناحیه گچساران	پدارم روحی زاده
	کارشناس برق طرح های ۲۸ مخزن ناحیه گچساران	حسین قاضی
	کارشناس ارشد رله های حفاظتی ستاد	محسن سعیدیان
	کارشناس رله های حفاظتی ستاد	جواد پژوهان کیا
	رئیس بخش برق شرکت پترو ایران	مهدی کریمی
	کارشناس برق پروژه بینک شرکت پترو ایران	هادی مظفری
	کارشناس فرآیند طرح بینک	محمد فکور
	مدیر مهندسی مشارکت هیرگان طرح و بازرسی	نیما پدرامی
	کارشناس برق مشارکت هیرگان طرح و بازرسی	حمید شکیبا
		



شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

طرح‌های افزایش و نگهداشت تولید مخازن منتخب

صور تجلسه

موضوع جلسه: بررسی و نهایی سازی مدارک تابلوهای فشار متوسط	تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲ / ۳۱	ساعت:
ایستگاه تقویت فشار گاز بینک	مکان: دفتر اهواز شرکت توسعه پترو ایران	
	شماره پروژه: ۹۷۱۰۲۰	
	شماره پیمان: ۹۱۸۴	

شرح تصمیمات	اقدام کننده	مهلت اقدام
پیرو نامه شماره BK/PEDCO/NISOC/0302/GE/LT/2601 مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ جلسه ای با حضور امضاکنندگان صور تجلسه در خصوص بررسی و نهایی سازی مدرک TBE و SLD ایستگاه تقویت فشار گاز پروژه بینک در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار گردید که مفاد زیر در جلسه روز اول مورد توافق قرار گرفت: 1 TBE For Existent MV Switchgear Expansion, & RCP (BK-GCS-PEDCO-120-EL-TB-0003) کامنت های ذینفع اصلی مختوم به نامه شماره "۰۳/۲۲۹۴/۸۴۳۱" مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ "بر روی ترنسمیتال ۲۶۰۵ بررسی گردید و مقرر شد: ۱-۱ جلسه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ برگزار گردید. ۲-۱ با توجه به مستندات ارسالی در خصوص پارس تابلو و تابان تابلو مورد تایید میباشد و در خصوص رانین صنعت بررسی لازم جهت تامین تابلو کشویی از سوی وندور مذکور شفاف سازی لازم صورت پذیرد. ۳-۱ نقطه نظر کارفرما ملاک عمل قرار میگیرد. ۴-۱ با توجه به ممهور شدن مدرک MR از سوی سازندگان مقتضی است سایر مدارک کلیدی تابلو فشار متوسط از قبیل دیتا شیت، جانمایی تجهیزات ساختمان سوئیچگیر و تک خطی تابلو فشار متوسط و بانک خازنی نیز ممهور گردیده و در پیشنهاد فنی جدید جهت بررسی کارفرمای محترم ارسال گردد. ۵-۱ مقرر گردید نقطه نظر کارفرمای محترم در این خصوص به صورت یک بند مجزا در TCL اضافه گردد و تمامی سازندگان نسبت به تایید آن اقدام نمایند و در صورت انحراف آن را اعلام نمایند. ۶-۱ با توجه به متن شرح خدمات مبنی بر الزام جهت تامین سلول های تابلو فشار متوسط ایستگاه تقویت فشار گاز بینک از شرکت پارس تابلو و نظر به اینکه در پیشنهاد فنی شرکت مذکور تامین ترانسفورماتور ولتاژ به صورت Tilting (غیر کشویی مشابه تابلوهای موجود) در نظر گرفته شده است. لذا این انحراف از سوی سازنده مذکور مورد پذیرش میباشد. ۷-۱ نقطه نظر کارفرما ملاک عمل قرار میگیرد. ۸-۱ با توجه به مدارک ارسالی در این مقطع (رویزن ۱) تمامی سازندگان به صورت Conditionally Accept میباشند و پس از به روز رسانی مدارک توسط سازندگان در نسخه بعدی بررسی خواهد شد. ۹-۱ مقرر گردید مدرک Electrical Equipment Arrangement از سازندگان دریافت و در نسخه بعدی برای کارفرمای محترم جهت بررسی ارسال گردد. لازم به ذکر است استفاده از آداپتور جهت اتصال تابلوهای جدید و موجود به یکدیگر مطابق با پیشنهاد فنی سازندگان ملاک عمل قرار خواهد گرفت.		



شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

طرح‌های افزایش و نگهداشت تولید مخازن منتخب

صورتحاصله

موضوع جلسه: بررسی و نهایی سازی مدارک تابلوهای فشار متوسط	تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	ساعت:
ایستگاه تقویت فشار گاز بینک	مکان: دفتر اهواز شرکت توسعه پترو ایران	
	شماره پروژه: ۹۷۱۰۲۰	
	شماره پیمان: ۹۱۸۴	

مهلت اقدام	اقدام کننده	شرح تصمیمات
		۱۰-۱ نقطه نظر کارفرما ملاک عمل قرار میگیرد. خدمات یونایتد شرکت پترو ایران CT SP200 مورد تایید است. ۱۱-۱ نقطه نظر کارفرما ملاک عمل قرار میگیرد. ۱۲-۱ نقطه نظر کارفرما ملاک عمل قرار میگیرد. ۱۳-۱ مقرر گردید گزارش بازدید مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ جهت مشخص شدن سوابق تصمیم گیری در خصوص CT های موتورهای کمپرسورهای اصلی برای کارفرما ارسال گردد. 2 Existent MV Switchgear Expansion Single Line Diagram (BK-GCS-PEDCO-120-EL-SL-0003) کامنت های ذینفع اصلی مختوم به نامه شماره "۰۱/۲۲۹۴/۴۲۲۷۶۱" مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ بر روی ترنسمیتال ۲۶۰۵ بررسی گردید و مقرر شد: ۲-۱ مقرر گردید یک عدد CT 1/1 جهت آمپر متر LCS در تابلو بر روی خروجی CT اصلی لحاظ گردد. در ضمن محل جانمایی LCS به جنب موتور منتقل گردد. ۲-۲ مقرر گردید ارتباط کابل RTD با UCP در این مدرک نمایش داده شود در ضمن این موضوع در مدرک شماتیک نیز اصلاح گردد. ۲-۳ با توجه به تایید مدرک سایزینگ کابل از سوی کارفرمای محترم نیازی به تغییر مدرک سایز کابل های فشار متوسط نمیباشد.