

شماره نامه : ۰۲/۲۲۹۴/۵۲۰۴۳۲

تاریخ نامه : ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

پیوست: ندارد



جناب آقای فرامرزیور

سرپرست پروژه شرکت پترو ایران

موضوع: پاسخ ترانس میتال شماره ME-TR-2570، مدرک مکانیک سطح الارض

طرحهای نگهداشت و افزایش تولید- میدان بینک

شماره پروژه: ۰۲۰-۹۷۱-۵۱-۵۳ و شماره پیمان: ۹۱۸۴-۷۳-۵۳

با سلام:

بازگشت به نامدی شماره BK-PEDCO-NISOC-0211-ME-LT-20252 مورخ ۰۲/۱۱/۲۱ (یستمی

۱۹۷۲۶)، موارد به شرح ذیل بیان می گردد:

Item No.	Document No.	Document Description	Rev.	Doc Class	App. Progress	Final Result					
						Reject	No Comment	Commented	Approved	App. As Note	Hold
01	BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0006	TBE for Instrument/Plant Air & Nitrogen Packages	02	1	80			✓			

- مدارک مهندسی تفصیلی سازندگان میبایست پس از عقد قرارداد و بر اساس VPIS تایید شده و در حین انجام فرایند مهندسی ساخت برای کارفرما ارسال گردد از اینرو اطلاعات ارسال شده در این مرحله قابل بررسی و صحه گذاری نخواهد بود.

- لیست کالای یدکی میبایست بر اساس پیشنهاد سازنده و با در نظر گرفتن حداقلهای مندرج در پیوست ۱۱ اسناد پیمان پس از انتخاب سازنده ارائه گردد لذا لیست ارائه شده مورد تائید نخواهد بود.

پارس کمپرسور: مورد تایید است

- سازندگان کالای دست دوم میبایست از لیست بلند وزارت نفت انتخاب گردند.

پارس کمپرسور: مورد تایید است

شماره نامه : ۰۲/۲۲۹۴/۵۲۰۴۳۲

تاریخ نامه : ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

پیوست: ندارد



ابزار دقیق:

- مدارک مهندسی تفصیلی (VPIS) پس از انتخاب سازنده بررسی و نهایی خواهد شد.

پارس کمپرسور: مورد تایید است

- در مورد نوع سیستم کنترل و ساختار آن پس از مشخص شدن سازنده و در جلسه ی KOM&PIM نهایی خواهند شد.

پارس کمپرسور: مورد تایید است

پارس کمپرسور: مورد تایید است

- لازم است تمام سیستم های کنترلی از نوع PLC در نظر گرفته شوند.

- P&ID تمامی شرکت ها در این مقطع پذیرفته نیست و پس از مشخص شدن سازنده نقشه P&ID بررسی و نهایی خواهد شد.

- درجه حفاظت محیطی و انفجاری برای LCP و سایر تجهیزات منترلی و ابزار دقیقی پس از مشخص شدن سازنده بررسی و نهایی خواهد شد.

- ANALYZER های مورد نیاز در این پکیج مطابق نقشه P&ID شرکت هیرگان انرژی شامل H₂O, N₂, O₂ می باشد.

- SIL RATED LOOP برای LOOP های کنترلی حتما در نظر گرفته شود.

- لازم است موضوعات مطرح شده در مرحله پیشنهاد فنی جهت کلیه سازندگان و سایر پیشنهادات فنی تجهیزات پروژه رعایت شود و رعایت موضوعات در مرحله ساخت توسط پیمانکار کنترل گردد. در غیر اینصورت از ارسال مدرک خودداری شود.

- جوابیه پیمانکار باید جهت هرایتم بصورت مجزا ارائه شود و نحوه اعمال/عدم اعمال در مدارک سازندگان و ساخت کالا توضیح گردد و از ارجاع موضوع به سایر مدارک جهت نتیجه گیری موضوع، خودداری شود.

- Reference آیت ۲.۶: در بخش الکتریکال باید به مدارک الکتریکال پروژه و IPS تجهیزات مرتبط الکتریکال اشاره شود و درج عبارت YES نامفهوم است.

پارس کمپرسور: مورد تایید است

- بدیهی است مدارک مشخصات فنی و داده برگ الکتریکال تجهیزات مورد استفاده در طراحی و ساخت پکیج (الکتروموتور، تابلو و ...) در مرحله اخذ پیشنهاد فنی، ممهور به مهر سازندگان ق

پارس کمپرسور: مورد تایید است

- ضروری است جهت کلیه تجهیزات پکیج و همچنین ارتباط بدنه تجهیزات با شینه ارت پکیج تمهیدات لازم صورت پذیرد.

پارس کمپرسور: مورد تایید است

پارس کمپرسور: مورد تایید است

- به لحاظ محافظت مکانیکی کابلها باید درون سینی کابل/کاندوئیت قرار گیرند.

- Certification: باید جهت تابلوهای الکتریکال و الکتروموتور براساس ملاحظات استاندارد

پارس کمپرسور: مورد تایید است

IPS-E-EL-100 ارائه شود.

شماره نامه : ۰۲/۲۲۹۴/۵۲۰۴۳۲

تاریخ نامه : ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

پیوست: ندارد



بسمه تعالی

- ITP تجهیزات الکتریکال از قبیل تابلو و الکتروموتور باید طبق مدارک حداقل الزامات دستورالعمل جامع بازرسی خرید و ساخت کالا و دستورالعمل جامع بازرسی خرید و ساخت کالا در بخش برق

تهیه و ارائه شود.

پارس کمپرسور: مورد تایید است

- دیاگرامی در خصوص کلیات سیستم پکیج هوای ابزار دقیق جهت درک کلی سیستم الکتریکال و ارتباط با سیستم کنترل و سایر تجهیزات پکیج و پروژه روئ نگردید لذا موضوع از این حیث قابل بررسی نیست و صرفا در صورت اخذ تائید جزئیات مورد تائید کارفرما پیشبرد موضوع مورد پذیرش خواهد بود.

- بدیهی است سازندگان انتخاب شده جهت تجهیزات الکتریکال صرفا در صورت وجود مشخصات محصول در شرح توضیحات محصول مندرج لیست سازندگان مجاز مورد پذیرش خواهند بود.

- مطابق اظهار نظرات پیشین لازم است دیتاشیت الکتروموتور توسط سازنده تکمیل، تایید و مهر گردد.

- در بخش تجهیزات الکتریکال چنانچه Deviation براساس استانداردها و مدارک پروژه وجود دارد باید در این مقطع بصراحت اعلام و جهت تصمیم گیری ارائه شود.

- بطور کلی میبایست پیشنهاد فنی بصورت خلاصه و براساس نیازمندیهای پروژه تهیه و ارائه شود و در این مقطع شامل مشخصات فنی آیتم های مهم تجهیزات پکیج باشد. ارسال کاتالوگهای عمومی و مشخصات فنی تجهیزات مختلف مربوط به سایر پروژه ها، باعث ابهام بیشتر در بررسی پیشنهاد فنی خواهد شد.

از طرف شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

حسن کریمی

سرپرست امور مهندسی سطح الارض

طرح های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه کچساران

شماره نامه : ۰۲/۲۲۹۴/۵۲۰۴۳۲

تاریخ نامه : ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

پیوست: ندارد



رونوشت: مجری سطح الارض طرحهای نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران
سرپرست اجرایی میدان بینک