

جناب آقای صادقیان
سرپرست پروژه شرکت پترو ایران

موضوع: پاسخ مدارک ابزار دقیق سازنده کولر هوایی ترانسسمیتال TR-AA-0024

طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران - میدان بینک

شماره پروژه: ۰۵۳-۰۵۱-۹۷۱۰۲۰ شماره قرارداد: ۰۵۳-۰۷۳-۹۱۸۴

با سلام

بازگشت به نامه شماره BK-PEDCO-NISOC-0305-IN-LT-HY-5744 مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ (نامه سیستمی ۸۰۰۳)، نظرات این امور به شرح زیر اعلام می گردد:

• **Vibration Switch Data Sheets and Catalogue**


در مدرک فوق استاندارد ذکر شده، نامرتبط است، لازم است استاندارد اصلاح و استاندارد معتبر و مرتبط استفاده شود.

• **I/P Converter Data Sheet**

در مورد مدرک فوق نظر خاصی مطرح نمی باشد.

* بدیهی است که مسئولیت تطابق مدارک اصلاحی با نقطه نظرات کارفرما و همچنین صحت و کفایت محتوای کلیه مدارک ارسالی مطابق شرح خدمات و استانداردهای تصریح شده در اسناد مناقصه، استانداردهای IPS و دیگر مدارک پروژه بر عهده پیمانکار بوده و نقطه نظرات کارفرما رافع مسئولیت پیمانکار نمی باشد.

از طرف شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب


از طرف حسین کریمی
پیمان سروریان

سرپرست امور مهندسی سطح الارض

طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران

دبیرخانه - پترو ایران
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۷
شماره: ۶۰۳۲-۱



شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (سهامی خاص)

باسمه تعالی

شماره نامه : ۰۳/۲۲۹۴/۲۲۳۸۲۴

تاریخ نامه : ۱۴۰۳/۰۶/۱۳

پیوست: -

رونوشت: مجری سطح الارض طرحهای نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران
سرپرست اجرایی پروژه بینک