

شماره نامه: ۰۲/۲۲۹۴/۳۰۴۸۲۶

تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۸/۰۲

پیوست: ندارد



جناب آقای فرمانر پور
سرپرست پروژه شرکت پترو ایران

موضوع: پاسخ مدارک ابزار دقیق - ترانسسمیتال TR-HY-0026

طرح های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران - میدان بینک

شماره پروژه: ۹۷۱۰۲۰-۵۱-۵۳ - شماره قرارداد: ۹۱۸۴-۷۳-۵۳

با سلام

بازگشت به نامه BK-PEDCO-NISOC-0206-IN-LT-HY-11210 دریافتی مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ نامه سیستمی ۱۱۳۸۸، نظرات این امور به شرح ذیل ارسال می گردد:

ITEM No.	DOCUMENT DESCRIPTION	DOCUMENT NO	CLASS	REV.	بارگذاری مدرک	تصویب					
						Reject	No Comment	Commented	Approved	Approved As Note	Hold
1	LCP AND GAUGE BOARD LAYOUT	BK-GCS-HY-120-IN-PY-0001	II	00	80			*			

- لازم است Symbol & Legend برای مدرک تعریف گردد. پس از تعریف نمادها و مشخص ساختن نوع سیگنالها و اتصالات، مدرک مجددا جهت بررسی برای کارفرما ارسال گردد.

- اتصالات زمین نشان داده شود.

- شرایط دمایی برای موارد آفتاب و سایه و همچنین رطوبت هوا، در نظر گرفته شود.

- تقسیم بندی دمایی و گازی مطابق با مدرک Hazardous Area Classification در نظر گرفته شود.

- عنوان مدرک اعلامی در نامه، "LCP and Gauge Board Layout"، با عنوان ذکر شده در مدرک، "LCP

COMPRESSOR"، برابری ندارد که لازم است اصلاح گردد.

از طرف شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

سرپرست امور مهندسی سطح الارض

طرح های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران

شماره نامه: ۰۲/۲۲۹۴/۳۰۴۸۲۶

تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۸/۰۲

پیوست: ندارد



شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی صنایع پتروشیمی (سهای خاص)

باسمه تعالی

رونوشت: مجری سطح الارض طرحهای نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران
سرپرست اجرایی پروژه بینک