

شماره نامه : ۰۲/۲۲۹۴/۳۵۹۳۷۰

تاریخ نامه : ۱۴۰۲/۰۹/۰۶

پیوست: ندارد



جناب آقای فرامرزی پور
سرپرست پروژه شرکت پترو ایران

موضوع: پاسخ مدارک سازنده ابزار دقیق – ترانسیمیتال TR-HY-0040

طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران – میدان بینک

شماره پروژه: ۹۷۱۰۲۰-۵۱-۵۳ شماره قرارداد: ۹۱۸۴-۷۳-۵۳

با سلام

بازگشت به نامه BK-PEDCO-NISOC-0208-IN-LT-HY-14133 دریافتی مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ نامه سیستمی ۱۳۷۲۳، نظرات این امور به شرح ذیل ارسال می گردد:

INSTRUMENT DATASHEETS / CERTIFICATES

- ۱- تگ های ذکر شده در این مدرک با تگ های P&ID مطابقت ندارد. این مورد در ویرایش پیشین مدرک عنوان شده بود و نیاز به اصلاح دارد. برخی از تگ های موجود در مدرک در P&ID موجود نبود و بعکس.
- ۲- به چه علت در برابر برخی از تگ ها عبارت LOOSE ITEM ذکر شده است؟
- ۳- شماره آیتم ها در برخی از جدول اشتباه نوشته شده، اصلاح گردد.
- ۴- به چه علت STEM LENGTH و WELL DIMENTION برای برخی از تگ های ترموول و ترمومتر HOLD عنوان شده است؟
- ۵- یک ستون بعنوان LINE NO/EQUIPMENT NO به جدول اضافه گردد.
- ۶- در قسمت OUTPUT RANGE، برای همه ترانسیمیتورها SMART HART ذکر گردد.
- ۷- تمامی تگ های TE مطابق با نقشه P&ID نیاز به اصلاح دارد.

* بدیهی است که مسئولیت تطابق مدارک اصلاحی با نقطه نظرات کارفرما و همچنین صحت و کفایت محتوای کلیه مدارک ارسالی مطابق شرح خدمات و استانداردهای تصریح شده در اسناد مناقصه، استانداردهای IPS و دیگر مدارک پروژه بر عهده پیمانکار بوده و نقطه نظرات کارفرما رافع مسئولیت پیمانکار نمی باشد.

از طرف شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

حسن کریمی

سرپرست امور مهندسی سطح الارض

طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران

شماره نامه : ۰۲/۲۲۹۴/۳۵۹۳۷۰

تاریخ نامه : ۱۴۰۲/۰۹/۰۶

پیوست: ندارد



رونوشت: مجری سطح الارض طرحهای نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران
سرپرست اجرایی پروژه بینک