

شماره نامه : ۰۲/۲۲۹۴/۳۳۸۵۱۶

تاریخ نامه : ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

پیوست: ندارد



جناب آقای فرامرزیور
سرپرست پروژه شرکت پترو ایران

موضوع: پاسخ مدارک سازنده ایزاردقیق - ترانسسمیتال TR-HY-0034

طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران - میدان بینک

شماره پروژه: ۰۵۳-۰۵۱-۹۷۱۰۲۰ شماره قرارداد: ۰۵۳-۰۷۳-۹۱۸۴

با سلام

بازگشت به نامه BK-PEDCO-NISOC-0207-IN-LT-HY-13215 دریافتی مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ نامه سیستمی ۳۰۲۸۸۲، نظرات این امور به شرح ذیل ارسال می گردد:

ITEM No.	DOCUMENT DESCRIPTION	DOCUMENT NO	CLASS	REV.	درصد پیشرفت مورد تأیید مدرک	نتیجه نهایی				
						Reject	No Comment	Commented	Approved	Approved As Note
1	CONTROL PANEL PARTS DATA SHEET/LICENCE LIST/ CERTIFICATES	BK-GCS-HY-120-IN-DS-0005	II	02	80			*		

CONTROL PANEL PARTS DATA SHEET/LICENCE LIST/CERTIFICATES

- ۱- طبق استاندارد IPS لازم است ضخامت بدنه و درب کنترل پنل حداقل ۳ میلی متر باشد.
- ۲- در مورد بند ۲ از R.S، هیچگونه نکته ای به مدرک اضافه نشده است. برای پنل سیستم های کنترلی از جمله ESD، پایش لرزش، BMS و... دیتاشیت به چه شکل ارسال می شود؟
- ۳- در مورد بند ۳ از R.S، بریرها و رله های الکترونیکی واسط لازم است که از نوع HART انتخاب گردند.

* بدیهی است که مسئولیت تطابق مدارک اصلاحی با نقطه نظرات کارفرما و همچنین صحت و کفایت محتوای کلیه مدارک ارسالی مطابق شرح خدمات و استانداردهای تصریح شده در اسناد مناقصه، استانداردهای IPS و دیگر مدارک پروژه بر عهده پیمانکار بوده و نقطه نظرات کارفرما رافع مسئولیت پیمانکار نمی باشد.

از طرف شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

حسن کریمی
سرپرست امور مهندسی سطح الارض

طرحهای نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران

شماره نامه : ۰۲/۲۲۹۴/۳۳۸۵۱۶

تاریخ نامه : ۱۴۰۲/۰۸/۲۳

پیوست: ندارد



رونوشت: مجری سطح الارض طرحهای نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران
سرپرست اجرایی پروژه بینک