

شماره نامه : ۰۲/۲۲۹۴/۳۹۲۴۵۱

تاریخ نامه : ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

پیوست: ندارد



جناب آقای صادقیان

سرپرست پروژه شرکت پترو ایران

موضوع: پاسخ ترانسسمیتال شماره PM-TR-KP-0002، مدرک سازنده پمپ آتش نشانی

طرحهای نگهداشت و افزایش تولید - میدان بینک

شماره پروژه: ۰۵۳-۰۵۱-۹۷۱۰۲۰ و شماره پیمان: ۰۵۳-۰۷۳-۹۱۸۴

با سلام؛

بازگشت به نامه‌ی شماره BK-PEDCO-NISOC-0308-ME-LT-KP-1-8141 مورخ ۰۳/۰۸/۲۰

(سیستمی ۱۲۵۹۳)، موارد به شرح ذیل بیان می‌گردد:

Item No.	Document No.	Document Description	Rev.	Doc Class	App. Progress	Final Result					
						Reject	No Comment	Commented	Approved	App. As Note	Hold
01	BK-GCS-KP-120-ME-DS-0001	Data Sheets (W/Performance Curve) for Fire Water Main Diesel Pump	00	A				✓			
02	BK-GCS-KP-120-ME-DS-0002	Data Sheets (W/Performance Curve) for Fire Water Main Electrical Pump	00	A				✓			
03	BK-GCS-KP-120-ME-DS-0003	Data Sheets (W/Performance Curve) for Fire Water Jockey Pumps	00	A			✓				

- BK-GCS-KP-120-ME-DS-0001-V00-Data Sheets (W/Performance Curve) for Fire Water Main Diesel Pump

- مقدار minimum flow ذکر شده (15 m³/hr) تصحیح گردد.

- BK-GCS-KP-120-ME-DS-0002-V00-Data Sheets (W/Performance Curve) for Fire Water Main Electrical Pump

- مقدار minimum flow ذکر شده (15 m³/hr) تصحیح گردد.

- با توجه به حداکثر توان مصرفی (241 KW) انتخاب الکتروموتور با توان 250 KW ریسک عملیاتی را بالا می‌برد. پیشنهاد می‌گردد از الکتروموتور 315 KW استفاده شود.

دبیرخانه - پترو ایران

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۰۳

شماره: ۹۲۶۱-۱

شماره نامه : ۰۲/۲۲۹۴/۳۹۲۴۵۱

تاریخ نامه : ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

پیوست: ندارد



- BK-GCS-KP-120-ME-DS-0003-0001-V00-Data Sheets (W/Performance Curve) for Fire Water Jockey Pumps

- با در نظر گرفتن مفاد ماده ۱۳ شرایط عمومی پیمان در خصوص مسئولیت کامل پیمانکار/سازنده، در این مقطع نظر خاصی مطرح نبوده و پیشبرد گام بعدی مهندسی بلامانع است.

از طرف شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

حسن کریمی

سرپرست امور مهندسی سطح الارض

طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران

شماره نامه : ۰۲/۲۲۹۴/۳۹۲۴۵۱

تاریخ نامه : ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

پیوست: ندارد



رونوشت: مجری سطح الارض طرحهای نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران
سرپرست اجرایی میدان بینک