

شماره نامه : ۰۳/۲۲۹۴/۵۱۷۹۹۱

تاریخ نامه : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵

پیوست: ندارد



جناب آقای فرامرزیور
مدیر پروژه شرکت پترو ایران

موضوع: پاسخ ترانس میتال شماره PM-TR-KP-0016، مدرک سازنده پمپ آتش نشانی
طرحهای نگهداشت و افزایش تولید - میدان بینک
شماره پروژه: ۰۵۳-۰۵۱-۹۷۱۰۲۰ و شماره پیمان: ۰۵۳-۰۷۳-۹۱۸۴

با سلام؛

بازگشت به نامه ی شماره BK-PEDCO-NISOC-0311-ME-LT-KP-1-10595 مورخ ۰۳/۱۱/۲۱
(سیستمی ۱۷۲۰۰)، موارد به شرح ذیل بیان می گردد:

Item No.	Document No.	Document Description	Rev.	Doc Class	App. Progress	Final Result					
						Reject	No Comment	Commented	Approved	App. As Note	Hold
01	BK-GCS-KP-120-ME-DS-0001	Data Sheets (W/Performance Curve) for Fire Water Main Diesel Pump	01	A	80			✓			
02	BK-GCS-KP-120-ME-DS-0002	Data Sheets (W/Performance Curve) for Fire Water Main Electrical Pump	01	A	80			✓			
03	BK-GCS-KP-120-ME-DS-0003	Data Sheets (W/Performance Curve) for Fire Water Jockey Pumps	01	A	80			✓			

- پیرو جوابیه پیمانکار در نامه مذکور و جلسه تلفنی مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ با سازنده، با توجه به اینکه الکتروموتور ۲۵۰ کیلووات در دمای سایت طراحی و خریداری خواهد شد، در این خصوص نظر خاصی مطرح نیست.
- یادداشت شماره ۱ مندرج در بخش درایور در مدارک یافت نگردید. لازم است در این یادداشت به این نکته اشاره شود که الکتروموتورها بر اساس SPEC و داده برگ الکتروموتورهای پروژه در مهندسی تفصیلی به شماره ...، طراحی و خرید میگردند.
- شرایط ولتاژ و فرکانس الکتروموتور در داده برگ جوکی پمپ ها، مطابق با داده برگ الکتروموتورهای پروژه در مهندسی تفصیلی اصلاح گردد.
- در صورت رعایت موارد مذکور، پیشبرد مراحل بعدی بلامانع می باشد.

از طرف شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

حسن کریمی
سرپرست امور مهندسی سطح الارض
طرحهای نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران

دیرخانه پترو ایران

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۵

شماره: ۱-۱۱۷۷۸

شماره نامه : ۰۳/۲۲۹۴/۵۱۷۹۹۱

تاریخ نامه : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵

پیوست: ندارد



رونوشت: مجری سطح الارض طرحهای نگهداشت و افزایش تولید ناحیه گچساران
سرپرست اجرایی میدان بینک