

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																									
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	<table><tr><th colspan="8">MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادر کننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>V00</td><td>0001</td><td>CN</td><td>ME</td><td>120</td><td>MF</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	شماره صفحه : 1 از 341
MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK																			

طرح نگهداشت و افزایش تولید 27 مخزن

MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)

نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک

V00	DEC. 2024	IFI	MFS	M.Fakharian	S.Faramarzpour	
Rev.	Date	Purpose of Issue/Status	Prepared by:	Checked by:	Approved by:	CLIENT Approval

Status:

IFA: Issued For Approval

IFI: Issued For Information

AFC: Approved For Construction

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 2 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

REVISION RECORD SHEET

PAGE	V00	V01	V02	V03	V04
1	X				
2	X				
3	X				
4	X				
5	X				
6	X				
7	X				
8	X				
9	X				
10	X				
11	X				
12	X				
13	X				
14	X				
15	X				
16	X				
17	X				
18	X				
19	X				
20	X				
21	X				
22	X				
23	X				
24	X				
25	X				
26	X				
27	X				
28	X				
29	X				
30	X				
31	X				
32	X				
33	X				
34	X				
35	X				
36	X				
37	X				
38	X				
39	X				
40	X				
41	X				
42	X				
43	X				
44	X				
45	X				
46	X				
47	X				
48	X				
49	X				
50	X				
51	X				
52	X				
53	X				
54	X				
55	X				
56	X				
57	X				
58	X				
59	X				
60	X				
61	X				
62	X				
63	X				
64	X				
65	X				

PAGE	V00	V01	V02	V03	V04
66	X				
67	X				
68	X				
69	X				
70	X				
71	X				
72	X				
73	X				
74	X				
75	X				
76	X				
77	X				
78	X				
79	X				
80	X				
81	X				
82	X				
83	X				
84	X				
85	X				
86	X				
87	X				
88	X				
89	X				
90	X				
91	X				
92	X				
93	X				
94	X				
95	X				
96	X				
97	X				
98	X				
99	X				
100	X				
101	X				
102	X				
103	X				
104	X				
105	X				
106	X				
107	X				
108	X				
109	X				
110	X				
111	X				
112	X				
113	X				
114	X				
115	X				
116	X				
117	X				
118	X				
119	X				
120	X				
121	X				
122	X				
123	X				
124	X				
125	X				
126	X				
127	X				
128	X				
129	X				
130	X				

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 3 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

PAGE	V00	V01	V02	V03	V04
131	X				
132	X				
133	X				
134	X				
135	X				
136	X				
137	X				
138	X				
139	X				
140	X				
141	X				
142	X				
143	X				
144	X				
145	X				
146	X				
147	X				
148	X				
149	X				
150	X				
151	X				
152	X				
153	X				
154	X				
155	X				
156	X				
157	X				
158	X				
159	X				
160	X				
161	X				
162	X				
163	X				
164	X				
165	X				
166	X				
167	X				
168	X				
169	X				
170	X				
171	X				
172	X				
173	X				
174	X				
175	X				
176	X				
177	X				
178	X				
179	X				
180	X				
181	X				
182	X				
183	X				
184	X				
185	X				
186	X				
187	X				
188	X				
189	X				
190	X				
191	X				
192	X				
193	X				
194	X				
195	X				

PAGE	V00	V01	V02	V03	V04
196	X				
197	X				
198	X				
199	X				
200	X				
201	X				
202	X				
203	X				
204	X				
205	X				
206	X				
207	X				
208	X				
209	X				
210	X				
211	X				
212	X				
213	X				
214	X				
215	X				
216	X				
217	X				
218	X				
219	X				
220	X				
221	X				
222	X				
223	X				
224	X				
225	X				
226	X				
227	X				
228	X				
229	X				
230	X				
231	X				
232	X				
233	X				
234	X				
235	X				
236	X				
237	X				
238	X				
239	X				
240	X				
241	X				
242	X				
243	X				
244	X				
245	X				
246	X				
247	X				
248	X				
249	X				
250	X				
251	X				
252	X				
253	X				
254	X				
255	X				
256	X				
257	X				
258	X				
259	X				
260	X				

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 4 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

PAGE	V00	V01	V02	V03	V04
261	X				
262	X				
263	X				
264	X				
265	X				
266	X				
267	X				
268	X				
269	X				
270	X				
271	X				
272	X				
273	X				
274	X				
275	X				
276	X				
277	X				
278	X				
279	X				
280	X				
281	X				
282	X				
283	X				
284	X				
285	X				
286	X				
287	X				
288	X				
289	X				
290	X				
291	X				
292	X				
293	X				
294	X				
295	X				
296	X				
297	X				
298	X				
299	X				
300	X				
301	X				
302	X				
303	X				
304	X				
305	X				
306	X				
307	X				
308	X				
309	X				
310	X				
311	X				
312	X				
313	X				
314	X				
315	X				
316	X				
317	X				
318	X				
319	X				
320	X				
321	X				
322	X				
323	X				
324	X				
325	X				

PAGE	V00	V01	V02	V03	V04
326	X				
327	X				
328	X				
329	X				
330	X				
331	X				
332	X				
333	X				
334	X				
335	X				
336	X				
337	X				
338	X				
339	X				
340	X				
341	X				
342					
343					
344					
345					
346					
347					
348					
349					
350					
351					
352					
353					
354					
355					
356					
357					
358					
359					
360					
361					
362					
363					
364					
365					
366					
367					
368					
369					
370					
371					
372					
373					
374					
375					
376					
377					
378					
379					
380					
381					
382					
383					
384					
385					
386					
387					
388					
389					
390					

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 5 از 341
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه										
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00										

Table of Contents

Cover Sheet.....	7
Vessel Design Summary:.....	8
Nozzle Summary:.....	12
Nozzle Schedule & BOM:.....	14
MDMT Summary:.....	18
Warnings and Errors:.....	21
Input Echo:.....	22
XY Coordinate Calculations:.....	44
Flg Calc [Int P]: New Flange.....	45
Flg Calc [Int P]: New Flange.....	51
Flg Calc [Int P]: New Flange.....	57
Flg Calc [Int P]: New Flange.....	63
Flg Calc [Int P]: New Flange.....	69
Flg Calc [Int P]: New Flange.....	75
Internal Pressure Calculations:.....	81
External Pressure Calculations:.....	92
Element and Detail Weights:.....	99
Nozzle Flange MAWP:.....	104
Natural Frequency Calculation:.....	106
Wind Load Calculation:.....	107
Earthquake Load Calculation:.....	111
Wind/Earthquake Shear, Bending:.....	114
Wind Deflection:.....	115
Longitudinal Stress Constants:.....	117
Longitudinal Allowable Stresses:.....	118
Longitudinal Stresses due to:.....	119
Stress due to Combined Loads:.....	122
Skirt Opening Stress Calcs:.....	129
Center of Gravity Calculation:.....	133
Basering Calculations:.....	134
Nozzle Calcs.: N07 (1in)	139
Nozzle Calcs.: K07A (3in)	145
Nozzle Calcs.: K09A (2in)	154
Nozzle Calcs.: N01 (6in)	162
Nozzle Calcs.: N09 (1in)	172
Nozzle Calcs.: K07B (3in)	178
Nozzle Calcs.: K08A (2in)	184
Nozzle Calcs.: K08B (2in)	190
Nozzle Calcs.: K09B (2in)	196

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																									
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	<table><tr><th colspan="8">MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادر کننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>V00</td><td>0001</td><td>CN</td><td>ME</td><td>120</td><td>MF</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	شماره صفحه : 6 از 341
MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK																			

Nozzle Calcs.: N10A (8in)	202
Nozzle Calcs.: N05 (2in)	208
Nozzle Calcs.: N04 (1in)	214
Nozzle Calcs.: N10B (8in)	220
Nozzle Calcs.: K2B (2in)	226
Nozzle Calcs.: K2A (2in)	232
Nozzle Calcs.: K3B (2in)	238
Nozzle Calcs.: K3A (2in)	244
Nozzle Calcs.: K4B (2in)	250
Nozzle Calcs.: K4A (2in)	256
Nozzle Calcs.: K10A (2in)	262
Nozzle Calcs.: K05 (2in)	268
Nozzle Calcs.: K10B (2in)	274
Nozzle Calcs.: K1 (2in)	280
Nozzle Calcs.: N06 (2in)	286
Nozzle Calcs.: K6A (2in)	292
Nozzle Calcs.: K6B (2in)	298
Nozzle Calcs.: N03 (2in)	304
Nozzle Calcs.: N10C (8in)	310
Nozzle Calcs.: N02 (6in)	316
Nozzle Calcs.: N08 (2in)	325
Problems/Failures Summary:.....	333
(B&Y) Case:.....	334
Hydrotest Case:.....	339

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 7 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

DESIGN CALCULATION

In Accordance with ASME Section VIII Division 1

ASME Code Version : 2019

Analysis Performed by :

Job File : C:\USERS\TECHNICAL2\DESKTOP\BINAK\DESIGN\C-100\C

Date of Analysis : Dec 25,2024 4:10pm

PV Elite 2020, January 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 8 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

ASME Code, Section VIII Division 1, 2019

Diameter Spec	: 746.000 x 706.000 x 700.000 mm.	ID
Vessel Design Length, Tangent to Tangent	10626.57	mm.
Distance of Bottom Tangent above Grade	1600.00	mm.
Distance of Base above Grade	100.00	mm.
Specified Datum Line Distance	1500.00	mm.
Internal Design Temperature	148	°C
Internal Design Pressure	62.000	bars
External Design Temperature	100	°C
External Design Pressure	1.034	bars
Maximum Allowable Working Pressure	62.185	bars
External Max. Allowable Working Pressure	21.228	bars
Hydrostatic Test Pressure	80.600	bars
Required Minimum Design Metal Temperature	5.0	°C
Warmest Computed Minimum Design Metal Temperature	2.0	°C
Wind Design Code	ASCE-2010	
Earthquake Design Code	ASCE 7-2010	

Materials of Construction:

Component Type	Material	Class	Thickness	UNS #	Normal ized	Impact Tested
Shell	SA-516 70	...	...	K02700	No	No
Head	SA-516 70	...	...	K02700	No	No
Flange	SA-105	...	...	K03504	No	No
Skirt	SA-516 70	...	...	K02700	No	No
Nozzle	SA-106 B	...	...	K03006	No	No
Nozzle	SA-105	...	...	K03504	No	No
Nozzle Flg	SA-105	...	...	K03504	No	No
Nozzle Flg	SA-106 B	...	...	K03006	No	No
Basering	SA-283 C	...	...	K02401	No	No
Flg Bolting	SA-193 B7	...	<= 2 1/2	G41400	No	No
Base Bolting	SA-193 B7	...	<= 2 1/2	G41400	No	No

Normalized is determined based on the UCS-66 material curve selection and Figure UCS-66.
Impact Tested is based on material selection and material data properties.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 9 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Element Pressures and MAWP (bars & mm.):

Element Description or Type	Design Pressure + Stat. head	Ext. Press.	Element M.A.W.P	Corrosion Allowance	Str. Flg. Gov.	In Creep Range
Bottom Head	62.189	1.03	77.500	0.0000	No	No
Cylinder	62.167	1.03	75.400	0.0000	N/A	No
Body Flg	62.103	1.03	62.700	0.0000	N/A	No
Body Flg	62.103	1.03	62.700	0.0000	N/A	No
Cylinder	62.103	1.03	75.500	0.0000	N/A	No
Body Flg	62.000	1.03	62.800	0.0000	N/A	No
Body Flg	62.000	1.03	62.800	3.0000	N/A	No
Cylinder	62.000	1.03	64.500	3.0000	N/A	No
Cylinder	62.000	1.03	64.500	3.0000	N/A	No
Cylinder	62.000	1.03	64.500	3.0000	N/A	No
Body Flg	62.000	1.03	62.800	3.0000	N/A	No
Body Flg	62.000	1.03	62.800	3.0000	N/A	No
Cylinder	62.000	1.03	64.500	3.0000	N/A	No
Top Head	62.000	1.03	66.800	3.0000	No	No

Liquid Level: 1925.00 mm. Dens.: 999.542 kg/m³ Sp. Gr.: 1.000

Element Types and Properties:

Element Type	"To" Elev mm.	Element Length mm.	Nominal Thickness mm.	Finished Thickness mm.	Reqd Thk Internal mm.	Reqd Thk External mm.	Long Eff	Circ Eff
Skirt	0.0	1500.0	...	25.0	...	...	0.70	0.55
Ellipse	50.0	50.0	25.0	20.0	16.0	1.9	1.00	1.00
Cylinder	2050.0	2000.0	...	20.0	16.5	3.7	1.00	1.00
Body Flg	2220.0	170.0	...	110.0	103.7	64.6	1.00	1.00
Body Flg	2399.5	170.0	...	110.0	103.7	64.6	1.00	1.00
Cylinder	4399.5	2000.0	...	20.0	16.3	3.6	1.00	1.00
Body Flg	4569.5	170.0	...	110.0	103.6	64.6	1.00	1.00
Body Flg	4754.1	175.0	...	115.0	111.3	72.7	1.00	1.00
Cylinder	6254.0	1500.0	...	20.0	19.3	8.2	1.00	1.00
Cylinder	7754.1	1500.0	...	20.0	19.3	8.2	1.00	1.00
Cylinder	9354.0	1600.0	...	20.0	19.3	8.2	1.00	1.00
Body Flg	9529.0	175.0	...	115.0	111.3	72.7	1.00	1.00
Body Flg	9713.6	175.0	...	115.0	111.3	72.7	1.00	1.00
Cylinder	10576.6	863.0	...	20.0	19.3	5.7	1.00	1.00
Ellipse	10626.6	50.0	25.0	20.0	18.8	4.9	1.00	1.00

Wind/Earthquake Shear, Bending:

From	To	Distance to Support mm.	Cumulative Wind Shear kN	Earthquake Shear kN	Wind Bending N-m	Earthquake Bending N-m
10	20	750	4.38458	60.5027	31954.2	533734

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 10 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											


20	30	1525	4.00598	59.7352	25658.8	443519
30	40	2550	3.99321	59.435	25458.7	440539
40	50	3635	3.48238	57.0514	17980.1	324005
50	60	3814.53	3.44101	56.2794	17358.6	313832
60	70	4899.53	3.39964	55.4693	16776.9	304329
70	80	5984.53	2.88888	50.4974	10485.9	198320
80	90	6166.55	2.84743	49.2263	9970.98	189371
90	100	7004.05	2.80517	47.8371	9476.18	180874
100	110	8504.05	2.42476	40.4122	5552.14	114660
110	120	10054	2.04434	35.7924	2198.96	57483.7
120	130	10941.5	0.36449	17.0336	271.113	15205.8
130	140	11126.1	0.32222	14.5687	207.932	12300.6
140	150	11645.1	0.27995	12.0622	155.221	9969.46
150	160	12101.6	0.06148	8.51807	7.83447	1085.47

Abs Max of the all of the Stress Ratio's : 0.7775

Basering Data : Continuous Top Ring W/Gussets

Thickness of Basering	80.0000	mm.
Inside Diameter of Basering	620.0000	mm.
Outside Diameter of Basering	1060.0000	mm.
Nominal Diameter of Bolts	48.0000	mm.
Diameter of Bolt Circle	960.0000	mm.
Number of Bolts	12	
Thickness of Gusset Plates	12.0000	mm.
Average Width of Gusset Plates	162.0000	mm.
Height of Gussets	265.0000	mm.
Distance between Gussets	100.0000	mm.
Thickness of Top Plate or Ring	35.0000	mm.
Circumferential Width of the Top Plate	170.5000	mm.
Radial Width of the Top Plate	200.0000	mm.

Basering Sketch for Cylindrical Skirts:



 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 11 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Basing Cross Section View

Loads for Foundation/Support Design:

Factored Loads:

Total Wind Shear on Support	4.	kN
Total Earthquake Shear on Support	61.	kN
Wind Moment on Support	41470.	N-m
Earthquake Moment on Support	543250.	N-m
Maximum Initial Bolt Load	176.	kN

Un-Factored Loads:

Wind Shear on Support	7.	kN
Earthquake Shear on Support	86.	kN
Wind Moment on Support	69117.	N-m
Earthquake Moment on Support	776071.	N-m
Maximum Initial Bolt Load	293.	kN

Note:

Wind and Earthquake moments include the effects of user defined forces and moments if any exist in the job and were specified to act (compute loads and stresses) during these cases. Also included are moment effects due to eccentric weights if any are present in the input.

Local Stress Analysis Results:

Description	Analysis Type	Max Stress Ratio	High Stress Location	Pass Fail
N01 (6in)	WRC-107/537	0.817	n/a	Passed
N02 (6in)	WRC-107/537	0.837	n/a	Passed

Weights:

Fabricated - Bare W/O Removable Internals	8361.9	kg.
Shop Test - Fabricated + Water (Full)	12562.1	kg.
Shipping - Fab. + Rem. Intls.+ Shipping App.	12038.0	kg.
Erected - Fab. + Rem. Intls.+ Insul. (etc)	14578.0	kg.
Empty - Fab. + Intls. + Details + Wghts.	14578.0	kg.
Operating - Empty + Operating Liquid (No CA)	15679.5	kg.
Field Test - Empty Weight + Water (Full)	15348.5	kg.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 12 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Nozzle Calculation Summary:

Description	MAWP bars	Ext	MAPNC bars	UG-45	[tr] mm.	Weld Path	Areas or Stresses
N07 (1in)	72.7	OK	...	OK	3.22	OK	Passed
K07A (3in)	77.5	OK	...	OK	4.80	OK	Passed
K07A (3in)	77.5	OK	...	OK	4.80	OK	Passed
K09A (2in)	67.9	OK	...	OK	3.42	OK	Passed
K09A (2in)	68.9	OK	...	OK	3.42	OK	Passed
N01 (6in)	75.4	OK	...	OK	6.22	OK	Passed
N09 (1in)	75.4	OK	...	OK	3.42	OK	Passed
K07B (3in)	75.4	OK	...	OK	5.73	OK	Passed
K08A (2in)	75.4	OK	...	OK	4.80	OK	Passed
K08B (2in)	75.4	OK	...	OK	4.80	OK	Passed
K09B (2in)	75.4	OK	...	OK	4.80	OK	Passed
N10A (8in)	74.9	OK	...	...		OK	Passed
N05 (2in)	75.4	OK	...	OK	4.80	OK	Passed
N04 (1in)	75.5	OK	...	OK	3.42	OK	Passed
N10B (8in)	75.5	OK	...	...		OK	Passed
K2B (2in)	75.5	OK	...	OK	4.80	OK	Passed
K2A (2in)	75.5	OK	...	OK	4.80	OK	Passed
K3B (2in)	75.5	OK	...	OK	4.80	OK	Passed
K3A (2in)	75.5	OK	...	OK	4.80	OK	Passed
K4B (2in)	75.5	OK	...	OK	5.73	OK	Passed
K4A (2in)	75.5	OK	...	OK	5.73	OK	Passed
K10A (2in)	63.5	OK	...	OK	7.80	OK	Passed
K05 (2in)	63.5	OK	...	OK	7.80	OK	Passed
K10B (2in)	63.5	OK	...	OK	7.80	OK	Passed
K1 (2in)	63.5	OK	...	OK	7.80	OK	Passed
N06 (2in)	63.5	OK	...	OK	7.80	OK	Passed
K6A (2in)	63.5	OK	...	OK	7.80	OK	Passed
K6B (2in)	63.5	OK	...	OK	7.80	OK	Passed
N03 (2in)	64.5	OK	...	OK	6.42	OK	Passed
N10C (8in)	62.9	OK	...	...		OK	Passed
N02 (6in)	66.8	OK	...	OK	9.22	OK	Passed
N08 (2in)	62.2	OK	...	OK	7.80	OK	Passed
N08 (2in)	66.8	OK	...	OK	7.80	OK	Passed

Nozzle MAWP Summary:

Minimum MAWP Nozzles	:	62.2 Nozzle	:	N08 (2in)
Minimum MAWP Shells/Flanges	:	62.7 Element	:	
Minimum MAPnc Shells/Flanges	:	62.8 Element	:	
Computed Vessel M.A.W.P.	:	62.2 bars		

Note: MAWPs (Internal Case) shown above are at the High Point.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)	شماره صفحه : 13 از 341																
	<table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>		پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00
	پروژه		بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه									
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Check the Spatial Relationship between the Nozzles:

From Node	Nozzle Description	Y Coordinate mm.	Layout Angle deg	Dia. Limit mm.
20	N07 (1in)	0.000	0.000	88.260
20	K07A (3in)	0.000	180.000	159.299
20	K09A (2in)	0.000	90.000	100.325
30	N01 (6in)	1400.000	90.000	311.658
30	N09 (1in)	200.000	90.000	93.848
30	K07B (3in)	776.000	180.000	157.000
30	K08A (2in)	520.000	45.000	124.328
30	K08B (2in)	776.000	45.000	124.328
30	K09B (2in)	694.000	90.000	124.328
30	N10A (8in)	1650.000	180.000	409.524
30	N05 (2in)	200.000	180.000	124.328
60	N04 (1in)	2499.525	90.000	94.000
60	N10B (8in)	3893.226	180.000	393.700
60	K2B (2in)	3770.525	45.000	124.000
60	K2A (2in)	3514.525	45.000	124.000
60	K3B (2in)	2692.526	0.000	124.000
60	K3A (2in)	2948.525	0.000	124.000
60	K4B (2in)	3770.525	315.000	157.000
60	K4A (2in)	2692.526	315.000	157.000
90	K10A (2in)	4874.050	90.000	118.000
90	K05 (2in)	5186.350	270.000	118.000
110	K10B (2in)	9247.050	90.000	118.000
140	K1 (2in)	9920.574	225.000	118.000
140	N06 (2in)	9920.574	270.000	118.000
140	K6A (2in)	9963.574	0.000	118.000
140	K6B (2in)	10263.575	0.000	118.000
140	N03 (2in)	9823.574	90.000	88.000
140	N10C (8in)	9963.574	180.000	405.700
150	N02 (6in)	0.000	0.000	310.145
150	N08 (2in)	0.000	0.000	118.000

The nozzle spacing is computed by the following:

$$= \text{Sqrt}(l^2 + l_c^2) \text{ where}$$

l - Arc length along the inside vessel surface in the long. direction.

l_c - Arc length along the inside vessel surface in the circ. direction

If any interferences/violations are found, they will be noted below.

No interference violations have been detected !

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 14 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Bill of Materials:

QTY	DESCRIPTION	MATERIAL
1	SKIRT: 25.0mm. THK X 686.0mm. ID X 1500.0mm.	SA-516 70
1	ELLIPTICAL HEAD: 2.0 X 1, 25.0mm. THK X 706.0mm. ID X 50.0mm.	SA-516 70
2	CYLINDER: 20.0mm. THK X 706.0mm. ID X 2000.0mm.	SA-516 70
3	BODY FLANGE: 110.0mm. THK X 706.0mm. OD	SA-105
3	BODY FLANGE: 115.0mm. THK X 700.0mm. OD	SA-105
2	CYLINDER: 20.0mm. THK X 700.0mm. ID X 1500.0mm.	SA-516 70
1	CYLINDER: 20.0mm. THK X 700.0mm. ID X 1600.0mm.	SA-516 70
1	CYLINDER: 20.0mm. THK X 700.0mm. ID X 863.0mm.	SA-516 70
1	ELLIPTICAL HEAD: 2.0 X 1, 25.0mm. THK X 700.0mm. ID X 50.0mm.	SA-516 70
3	INSULATION: 1500mm X 50mm THK	
2	INSULATION: 225mm X 50mm THK	
1	LINING: 212.500mm X 3.000mm THK	...
2	INSULATION: 2000mm X 50mm THK	
2	LINING: 2000.000mm X 3.000mm THK	...
4	INSULATION: 175mm X 50mm THK	
2	INSULATION: 169mm X 50mm THK	
1	PACKING: 1270.000mm	...
1	PACKING: 1500.000mm	...
1	PLATFORM: 1050mm X 1100mm WIDE	
1	LADDER: 10500mm	...
1	PACKING: 1380.000mm	...
1	INSULATION: 1600mm X 50mm THK	
1	INSULATION: 850mm X 50mm THK	
3	CLASS 600 GR 1.1, 8.0" BLIND FLANGE(S)	SA-105
1	CLASS 600 GR 1.1, 2.0" BLIND FLANGE(S)	SA-105

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 15 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

1	BASERING: 1060.0mm. OD X 620.0 ID X 80.0mm.	SA-283 C
12	BASERING BOLTS: 48.0mm. DIA	SA-193 B7
12	NUTS FOR BODY BASERING BOLTS: 48.0mm. DIA	...
1	BASERING TOP RING: 1020.0mm. OD X 620.0 ID X 35.0mm.	SA-283 C
24	BASERING GUSSET PLATES: 162mm. X 200mm. X 265mm. X 12mm.	...
3	GASKET: 787mm. OD X 736mm. ID	...
60	BODY FLANGE BOLTS: 41mm. DIA	SA-193 B7
120	NUTS FOR BODY FLANGE BOLTS: 41mm. DIA	...
1	NAMEPLATE	...

Nozzle Schedule:

Description	Nominal or Actual Size	Schd or FVC Type	Flg Type	Nozzle O/Dia in	Wall Thk mm	Reinforcing Pad Diameter	Pad Thk mm	Cut Length in	Flg Class
N09 (1in)	1.000 in	Actual	LW	2.120	14.224	...	...	545.0	600
N04 (1in)	1.000 in	Actual	LW	2.126	14.300	...	...	247.2	600
N03 (2in)	1.000 in	Actual	LW	2.126	14.300	...	...	221.0	600
N07 (1in)	1.500 in	XXS	WN	1.900	10.160	...	...	220.4	600
K09A (2in)	2.000 in	XXS	WN	2.375	11.074	...	...	231.5	600
K08A (2in)	2.000 in	Actual	LW	3.320	16.764	...	...	222.5	600
K08B (2in)	2.000 in	Actual	LW	3.320	16.764	...	...	222.5	600
K09B (2in)	2.000 in	Actual	LW	3.320	16.764	...	...	222.5	600
N05 (2in)	2.000 in	Actual	LW	3.320	16.764	...	...	222.5	600
K2B (2in)	2.000 in	Actual	LW	3.307	16.600	...	...	222.5	600
K2A (2in)	2.000 in	Actual	LW	3.307	16.600	...	...	222.5	600
K3B (2in)	2.000 in	Actual	LW	3.307	16.600	...	...	222.5	600
K3A (2in)	2.000 in	Actual	LW	3.307	16.600	...	...	222.5	600
K10A (2in)	2.000 in	Actual	LW	3.307	16.600	...	...	222.5	600
K05 (2in)	2.000 in	Actual	LW	3.307	16.600	...	...	222.5	600
K10B (2in)	2.000 in	Actual	LW	3.307	16.600	...	...	222.5	600
K1 (2in)	2.000 in	Actual	LW	3.307	16.600	...	...	222.5	600
N06 (2in)	2.000 in	Actual	LW	3.307	16.600	...	...	222.5	600
K6A (2in)	2.000 in	Actual	LW	3.307	16.600	...	...	222.5	600
K6B (2in)	2.000 in	Actual	LW	3.307	16.600	...	...	222.5	600
N08 (2in)	2.000 in	Actual	LW	3.307	16.600	...	...	246.5	600
K07A (3in)	3.000 in	STD	WN	3.500	5.486	...	...	243.5	600
K07B (3in)	3.000 in	Actual	LW	4.606	20.400	...	...	224.8	600
K4B (2in)	3.000 in	Actual	LW	4.606	20.400	...	...	224.8	600
K4A (2in)	3.000 in	Actual	LW	4.606	20.400	...	...	224.8	600
N01 (6in)	6.000 in	STD	WN	6.625	7.112	...	...	238.5	600
N02 (6in)	6.000 in	80	WN	6.625	10.973	...	...	229.3	600
N10A (8in)	8.000 in	STD	WN	8.625	8.179	...	...	252.2	600

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 16 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

N10B (8in)		8.000 in		80		WN		8.625		12.700		...		...		250.4		600
N10C (8in)		8.000 in		80		WN		8.625		12.700		...		...		250.7		600

General Notes for the above table:

The Cut Length is the Outside Projection + Inside Projection + Drop + In Plane Shell Thickness. This value does not include weld gaps, nor does it account for shrinkage.

In the case of Oblique Nozzles, the Outside Diameter must be increased. The Re-Pad WIDTH around the nozzle is calculated as follows:
Width of Pad = (Pad Outside Dia. (per above) - Nozzle Outside Dia.)/2

For hub nozzles, the thickness and diameter shown are those of the smaller and thinner section.

Nozzle Material and Weld Fillet Leg Size Details (mm.):

Description	Material	Shl Grve Weld	Noz Shl/Pad Weld	Pad OD Weld	Pad Grve Weld	Inside Weld
N09 (1in)	SA-105	18.000	10.000	...	...	15.000
N04 (1in)	SA-105	18.000	10.000	...	...	...
N03 (2in)	SA-105	20.000	10.000	...	...	...
N07 (1in)	SA-106 B	18.000	10.000	...	...	...
K09A (2in)	SA-106 B	18.000	12.000	...	...	...
K08A (2in)	SA-105	18.000	10.000	...	...	...
K08B (2in)	SA-105	18.000	10.000	...	...	...
K09B (2in)	SA-105	18.000	10.000	...	...	...
N05 (2in)	SA-105	18.000	10.000	...	...	...
K2B (2in)	SA-105	18.000	10.000	...	...	...
K2A (2in)	SA-105	18.000	10.000	...	...	...
K3B (2in)	SA-105	18.000	10.000	...	...	...
K3A (2in)	SA-105	18.000	10.000	...	...	...
K10A (2in)	SA-105	18.000	10.000	...	...	...
K05 (2in)	SA-105	18.000	10.000	...	...	...
K10B (2in)	SA-105	18.000	10.000	...	...	...
K1 (2in)	SA-105	20.000	10.000	...	...	...
N06 (2in)	SA-105	20.000	10.000	...	...	...
K6A (2in)	SA-105	20.000	10.000	...	...	...
K6B (2in)	SA-105	20.000	10.000	...	...	...
N08 (2in)	SA-105	20.000	12.000	...	...	...
K07A (3in)	SA-105	18.000	10.000	...	...	...
K07B (3in)	SA-105	18.000	10.000	...	...	...
K4B (2in)	SA-105	18.000	10.000	...	...	...
K4A (2in)	SA-105	18.000	10.000	...	...	...
N01 (6in)	SA-105	15.000	10.000	...	...	...
N02 (6in)	SA-105	15.000	10.000	...	...	...
N10A (8in)	SA-105	18.000	10.000	...	...	...
N10B (8in)	SA-105	18.000	10.000	...	...	...
N10C (8in)	SA-105	20.000	10.000	...	...	...

Note: The Outside projections below do not include the flange thickness.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 17 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Nozzle Miscellaneous Data:

Description	Elev/Distance From Datum mm.	Layout Angle deg	Proj Outside mm.	Proj Inside mm.	Installed in Component
N09 (1in)	200.000	90.0	200.00	325.00	Node: 30
N04 (1in)	2499.525	90.0	226.19	0.00	Node: 60
N03 (2in)	9823.574	90.0	200.00	0.00	Node: 140
N07 (1in)	...	0.0	200.00	0.00	Bottom Head
K09A (2in)	...	90.0	200.00	0.00	Bottom Head
K08A (2in)	520.000	45.0	200.00	0.00	Node: 30
K08B (2in)	776.000	45.0	200.00	0.00	Node: 30
K09B (2in)	694.000	90.0	200.00	0.00	Node: 30
N05 (2in)	200.000	180.0	200.00	0.00	Node: 30
K2B (2in)	3770.526	45.0	200.00	0.00	Node: 60
K2A (2in)	3514.525	45.0	200.00	0.00	Node: 60
K3B (2in)	2692.526	0.0	200.00	0.00	Node: 60
K3A (2in)	2948.525	0.0	200.00	0.00	Node: 60
K10A (2in)	4874.050	90.0	200.00	0.00	Node: 90
K05 (2in)	5186.350	270.0	200.00	0.00	Node: 90
K10B (2in)	9247.050	90.0	200.00	0.00	Node: 110
K1 (2in)	9920.574	225.0	200.00	0.00	Node: 140
N06 (2in)	9920.574	270.0	200.00	0.00	Node: 140
K6A (2in)	9963.574	0.0	200.00	0.00	Node: 140
K6B (2in)	10263.574	0.0	200.00	0.00	Node: 140
N08 (2in)	...	0.0	200.00	0.00	Top Head
K07A (3in)	...	180.0	200.00	0.00	Bottom Head
K07B (3in)	776.000	180.0	200.00	0.00	Node: 30
K4B (2in)	3770.526	315.0	200.00	0.00	Node: 60
K4A (2in)	2692.526	315.0	200.00	0.00	Node: 60
N01 (6in)	1400.000	90.0	200.00	0.00	Node: 30
N02 (6in)	...	0.0	200.00	0.00	Top Head
N10A (8in)	1650.000	180.0	200.00	0.00	Node: 30
N10B (8in)	3893.226	180.0	200.00	0.00	Node: 60
N10C (8in)	9963.574	180.0	200.00	0.00	Node: 140

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 18 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Minimum Design Metal Temperature Results Summary :

Description	Notes	Curve	Basic MDMT °C	Reduced MDMT °C	UG-20 (f) MDMT °C	Thickness ratio	Gov Thk mm.	E*	PWHT reqd
	[11]	B	-11	-20	-29	0.824	18.000	1.00	Yes
	[11]	B	-11	-20	-29	0.824	18.000	1.00	Yes
	[11]	B	-11	-20	-29	0.823	18.000	1.00	Yes
	[11]	B	-7	-9	-29	0.963	20.000	1.00	Yes
	[11]	B	-7	-9	-29	0.963	20.000	1.00	Yes
	[11]	B	-7	-9	-29	0.963	20.000	1.00	Yes
Bottom Head	[10]	B	-7	-19	-29	0.800	20.000	1.00	Yes
Bottom Head	[7]	B	-1	-20	-29	0.655	25.000	1.00	Yes
	[8]	B	-7	-17	-29	0.828	20.000	1.00	Yes
	[8]	B	-7	-17	-29	0.819	20.000	1.00	Yes
	[8]	B	-7	-9	-29	0.962	20.000	1.00	Yes
	[8]	B	-7	-9	-29	0.962	20.000	1.00	Yes
	[8]	B	-7	-9	-29	0.962	20.000	1.00	Yes
	[8]	B	-7	-9	-29	0.962	20.000	1.00	Yes
Top Head	[10]	B	-7	-11	-29	0.930	20.000	1.00	Yes
Top Head	[7]	B	-1	-15	-29	0.744	25.000	1.00	Yes
N07 (1in)	[1]	B	-8	-104	-29	0.093	8.890	1.00	Yes
Nozzle Flg	[5]	A	-18	-39					
K07A (3in)	[1]	A	12	-3		0.720	20.000	1.00	Yes
Nozzle Flg	[5]	A	-18	-39					
K09A (2in)	[1]	B	-8	-104	-29	0.115	9.690	1.00	Yes
Nozzle Flg	[5]	A	-18	-39					
N01 (6in)	[1]	B	-7	-29	-29	0.816	20.000	1.00	Yes
Nozzle Flg	[5]	A	-18	-40					
N09 (1in)	[1]	A	2	-104		0.041	14.224	1.00	Yes
Nozzle Flg	[5]	A	-29	-48					
K07B (3in)	[1]	A	12	2		0.816	20.000	1.00	Yes
Nozzle Flg	[5]	A	-29	-48					
K08A (2in)	[1]	A	7	-104		0.070	16.764	1.00	Yes
Nozzle Flg	[5]	A	-29	-48					
K08B (2in)	[1]	A	7	-104		0.070	16.764	1.00	Yes
Nozzle Flg	[5]	A	-29	-48					
K09B (2in)	[1]	A	7	-104		0.070	16.764	1.00	Yes
Nozzle Flg	[5]	A	-29	-48					
N10A (8in)	[1]	B	-8	-29	-29	0.661	7.156	1.00	Yes
Nozzle Flg	[5]	A	-29	-48					
N05 (2in)	[1]	A	7	-104		0.070	16.764	1.00	Yes
Nozzle Flg	[5]	A	-29	-48					
N04 (1in)	[1]	A	3	-104		0.041	14.300	1.00	Yes
Nozzle Flg	[5]	A	-18	-40					
N10B (8in)	[1]	B	-7	-29	-29	0.816	20.000	1.00	Yes
Nozzle Flg	[5]	!	-18	-40					
K2B (2in)	[1]	A	7	-104		0.070	16.600	1.00	Yes
Nozzle Flg	[5]	A	-18	-40					
K2A (2in)	[1]	A	7	-104		0.070	16.600	1.00	Yes
Nozzle Flg	[5]	A	-18	-40					
K3B (2in)	[1]	A	7	-104		0.070	16.600	1.00	Yes



شماره صفحه : 19 از 341

پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00

Required Minimum Design Metal Temperature	5.0 °C
Warmest Computed Minimum Design Metal Temperature	2.0 °C

- [!] - This was an impact tested material.
- [1] - Governing Nozzle Weld.
- [4] - ANSI Flange MDMT Calcs; Thickness ratio per UCS-66(b)(1)(-c).
- [5] - ANSI Flange MDMT Calcs; Thickness ratio per UCS-66(b)(1)(-b).
- [6] - MDMT Calculations at the Shell/Head Joint.
- [7] - MDMT Calculations for the Straight Flange.
- [8] - Cylinder/Cone/Flange Junction MDMT.
- [9] - Calculations in the Spherical Portion of the Head.
- [10] - Calculations in the Knuckle Portion of the Head.
- [11] - Calculated (Body Flange) Flange MDMT.
- [12] - Calculated Flat Head MDMT per UCS-66.3
- [13] - Tubesheet MDMT, shell side, if applicable
- [14] - Tubesheet MDMT, tube side, if applicable
- [15] - Nozzle Material

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 20 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

[16] - Shell or Head Material

[17] - Impact Testing required

[18] - Impact Testing not required, see UCS-66(b)(3)

[20] - Cylinder/Cone Junction MDMT based on Longitudinal Stress considerations

[21] - Bolting Material

UG-84(b)(2) was not considered.

UCS-66(g) was not considered.

UCS-66(i) was not considered.

Notes:

Impact test temps were not entered in and not considered in the analysis.

UCS-66(i) applies to impact tested materials not by specification and

UCS-66(g) applies to materials impact tested per UG-84.1 General Note (c).

The Basic MDMT includes the (30F) PWHT credit if applicable.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 21 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Class From To : Basic Element Checks.

Note 10 30 There is a high jump in the Joint Eff.

Class From To: Check of Additional Element Data

There were no geometry errors or warnings.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 22 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

PV Elite Vessel Analysis Program: Input Data

Design Internal Pressure (for Hydrotest)	62	bars
Design Internal Temperature	148.0	°C
Type of Hydrotest	UG-99 (b) Note [36]	
Hydrotest Position	Vertical	
Projection of Nozzle from Vessel Top	0	mm.
Projection of Nozzle from Vessel Bottom	0	mm.
Minimum Design Metal Temperature	5.0	°C
Type of Construction	Welded	
Special Service	Lethal	
Degree of Radiography	RT-1	
Use Higher Longitudinal Stresses (Flag)	N	
Select t for Internal Pressure (Flag)	N	
Select t for External Pressure (Flag)	N	
Select t for Axial Stress (Flag)	N	
Select Location for Stiff. Rings (Flag)	N	
Consider Vortex Shedding	Y	
Perform a Corroded Hydrotest	Y	
Load Case 1	NP+EW+WI+FW+BW	
Load Case 2	NP+EW+EE+FS+BS	
Load Case 3	NP+OW+WI+FW+BW	
Load Case 4	NP+OW+EQ+FS+BS	
Load Case 5	NP+HW+HI	
Load Case 6	NP+HW+HE	
Load Case 7	IP+OW+WI+FW+BW	
Load Case 8	IP+OW+EQ+FS+BS	
Load Case 9	EP+OW+WI+FW+BW	
Load Case 10	EP+OW+EQ+FS+BS	
Load Case 11	HP+HW+HI	
Load Case 12	HP+HW+HE	
Load Case 13	IP+WE+EW	
Load Case 14	IP+WF+CW	
Load Case 15	IP+VO+OW	
Load Case 16	IP+VE+EW	
Load Case 17	NP+VO+OW	
Load Case 18	FS+BS+IP+OW	
Load Case 19	FS+BS+EP+OW	
Wind Design Code	ASCE-7 2010	
Wind Load Reduction Scale Factor	0.600	
Basic Wind Speed	120	Km/hr
Surface Roughness Category	C: Open Terrain	
Importance Factor	1.0	
Type of Surface	Moderately Smooth	
Base Elevation	100	mm.
Percent Wind for Hydrotest	33.0	
Using User defined Wind Press. Vs Elev.	N	
Height of Hill or Escarpment H or Hh	0	mm.
Distance Upwind of Crest Lh	0	mm.
Distance from Crest to the Vessel x	0	mm.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 23 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Type of Terrain (Hill, Escarpment)	Flat
Damping Factor (Beta) for Wind (Ope)	0.0100
Damping Factor (Beta) for Wind (Empty)	0.0000
Damping Factor (Beta) for Wind (Filled)	0.0000

Seismic Design Code	ASCE 7-2010
Seismic Load Reduction Scale Factor	0.700
Importance Factor	1.250
Table Value Fa	1.111
Table Value Fv	1.575
Short Period Acceleration value Ss	1.377
Long Period Acceleration Value Sl	0.367
Moment Reduction Factor Tau	1.000
Force Modification Factor R	2.000
Site Class	C
Component Elevation Ratio	z/h
Amplification Factor	Ap
Force Factor	0.000
Consider Vertical Acceleration	No
Minimum Acceleration Multiplier	0.000
User Value of Sds (used if > 0)	1.020
User Value of Sd1 (used if > 0)	0.385

Design Pressure + Static Head	Y
Consider MAP New and Cold in Noz. Design	N
Consider External Loads for Nozzle Des.	Y
Use ASME VIII-1 Appendix 1-9	N

Material Database Year	Current w/Addenda or Code Year
------------------------	--------------------------------

Configuration Directives:

Do not use Nozzle MDMT Interpretation VIII-1 01-37	No
Use Table G instead of exact equation for "A"	Yes
Shell Head Joints are Tapered	Yes
Compute "K" in corroded condition	Yes
Use Code Case 2286	No
Use the MAWP to compute the MDMT	Yes
For thickness ratios <= 0.35, MDMT will be -155F (-104C)	Yes
For PWHT & P1 Materials the MDMT can be < -55F (-48C)	No
Using Metric Material Databases, ASME II D	No
Calculate B31.3 type stress for Nozzles with Loads	Yes
Reduce the MDMT due to lower membrane stress	Yes
Consider Longitudinal Stress in MDMT calcs. (Div. 1)	Yes

Complete Listing of Vessel Elements and Details:

Element From Node	10
Element To Node	20
Element Type	Skirt Sup.
Description	Skirt
Distance "FROM" to "TO"	1500 mm.
Skirt Outside Diameter	736 mm.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 24 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Diameter of Skirt at Base	736	mm.
Skirt Thickness	25	mm.
Internal Corrosion Allowance	0	mm.
Nominal Thickness	0	mm.
External Corrosion Allowance	0	mm.
Design Temperature Internal Pressure	148	°C
Design Temperature External Pressure	100	°C
Effective Diameter Multiplier	1.2	
Material Name	SA-516 70	
Allowable Stress, Ambient	137.9	N./mm ²
Allowable Stress, Operating	137.9	N./mm ²
Allowable Stress, Hydrotest	235.81	N./mm ²
Material Density	7750.4	kg/m ³
P Number Thickness	31.75	mm.
Yield Stress, Operating	231.81	N./mm ²
UCS-66 Chart Curve Designation	B	
External Pressure Chart Name	CS-2	
UNS Number	K02700	
Product Form	Plate	
Efficiency, Longitudinal Seam	0.7	
Efficiency, Head-to-Skirt or Circ. Seam	0.55	
Weld is pre-Heated	No	
Element From Node	10	
Detail Type	Insulation	
Detail ID	FIREPROOF	
Dist. from "FROM" Node / Offset dist	0	mm.
Height/Length of Insulation	1500	mm.
Thickness of Insulation	50	mm.
Density	2500	kg/m ³

Element From Node	20	
Element To Node	30	
Element Type	Elliptical	
Description	Bottom Head	
Distance "FROM" to "TO"	50	mm.
Inside Diameter	706	mm.
Element Thickness	20	mm.
Internal Corrosion Allowance	0	mm.
Nominal Thickness	25	mm.
External Corrosion Allowance	0	mm.
Design Internal Pressure	62	bars
Design Temperature Internal Pressure	148	°C
Design External Pressure	1.034	bars
Design Temperature External Pressure	100	°C
Effective Diameter Multiplier	1.2	
Material Name	SA-516 70	
Efficiency, Longitudinal Seam	1.0	
Efficiency, Circumferential Seam	1.0	
Elliptical Head Factor	2.0	
Weld is pre-Heated	No	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 25 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Element From Node 20
Detail Type Liquid
Detail ID Liquid: 20
Dist. from "FROM" Node / Offset dist -175 mm.
Height/Length of Liquid 225 mm.
Liquid Density 999.54 kg/m³

Element From Node 20
Detail Type Insulation
Detail ID Ins: 30
Dist. from "FROM" Node / Offset dist -175 mm.
Height/Length of Insulation 225 mm.
Thickness of Insulation 50 mm.
Density 125 kg/m³

Element From Node 20
Detail Type Lining
Detail ID CLAD
Dist. from "FROM" Node / Offset dist -162.5 mm.
Height/Length of Lining 212.5 mm.
Thickness of Lining 3 mm.
Density 8027 kg/m³

Element From Node 20
Detail Type Nozzle
Detail ID N07 (1in)
Dist. from "FROM" Node / Offset dist 0 mm.
Nozzle Diameter 1.5 in.
Nozzle Schedule XXS
Nozzle Class 600
Layout Angle 0.0
Blind Flange (Y/N) N
Weight of Nozzle (Used if > 0) 0.09588 kN
Grade of Attached Flange GR 1.1
Nozzle Matl SA-106 B

Element From Node 20
Detail Type Nozzle
Detail ID K07A (3in)
Dist. from "FROM" Node / Offset dist 200 mm.
Nozzle Diameter 3 in.
Nozzle Schedule STD
Nozzle Class 600
Layout Angle 180.0
Blind Flange (Y/N) N
Weight of Nozzle (Used if > 0) 0.219 kN
Grade of Attached Flange GR 1.1
Nozzle Matl SA-105

Element From Node 20
Detail Type Nozzle
Detail ID K09A (2in)
Dist. from "FROM" Node / Offset dist 200 mm.
Nozzle Diameter 2 in.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 26 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Nozzle Schedule	XXS
Nozzle Class	600
Layout Angle	90.0
Blind Flange (Y/N)	N
Weight of Nozzle (Used if > 0)	0.1431 kN
Grade of Attached Flange	GR 1.1
Nozzle Matl	SA-106 B

Element From Node	20
Detail Type	Weight
Detail ID	VORTEX BREAKER
Dist. from "FROM" Node / Offset dist	-162.5 mm.
Miscellaneous Weight	0.4903 kN
Offset from Element Centerline	0 mm.

Element From Node	30
Element To Node	40
Element Type	Cylinder
Description	
Distance "FROM" to "TO"	2000 mm.
Element Outside Diameter	746 mm.
Element Thickness	20 mm.
Internal Corrosion Allowance	0 mm.
Nominal Thickness	0 mm.
External Corrosion Allowance	0 mm.
Design Internal Pressure	62 bars
Design Temperature Internal Pressure	148 °C
Design External Pressure	1.034 bars
Design Temperature External Pressure	100 °C
Effective Diameter Multiplier	1.2
Material Name	SA-516 70
Efficiency, Longitudinal Seam	1.0
Efficiency, Circumferential Seam	1.0
Weld is pre-Heated	No

Element From Node	30
Detail Type	Liquid
Detail ID	Liquid: 30
Dist. from "FROM" Node / Offset dist	0 mm.
Height/Length of Liquid	650 mm.
Liquid Density	999.54 kg/m³

Element From Node	30
Detail Type	Insulation
Detail ID	Ins: 30
Dist. from "FROM" Node / Offset dist	0 mm.
Height/Length of Insulation	2000 mm.
Thickness of Insulation	50 mm.
Density	125 kg/m³

Element From Node	30
Detail Type	Lining

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 27 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Detail ID	CLAD
Dist. from "FROM" Node / Offset dist	0 mm.
Height/Length of Lining	2000 mm.
Thickness of Lining	3 mm.
Density	8027 kg/m ³
Element From Node	30
Detail Type	Nozzle
Detail ID	N01 (6in)
Dist. from "FROM" Node / Offset dist	1350 mm.
Nozzle Diameter	6 in.
Nozzle Schedule	STD
Nozzle Class	600
Layout Angle	90.0
Blind Flange (Y/N)	N
Weight of Nozzle (Used if > 0)	0.7592 kN
Grade of Attached Flange	GR 1.1
Nozzle Matl	SA-105 [Impact Tested]
Element From Node	30
Detail Type	Nozzle
Detail ID	N09 (1in)
Dist. from "FROM" Node / Offset dist	150 mm.
Nozzle Diameter	1 in.
Nozzle Schedule	None
Nozzle Class	600
Layout Angle	90.0
Blind Flange (Y/N)	N
Weight of Nozzle (Used if > 0)	0.09225 kN
Grade of Attached Flange	GR 1.1
Nozzle Matl	SA-105
Element From Node	30
Detail Type	Nozzle
Detail ID	K07B (3in)
Dist. from "FROM" Node / Offset dist	726 mm.
Nozzle Diameter	3 in.
Nozzle Schedule	None
Nozzle Class	600
Layout Angle	180.0
Blind Flange (Y/N)	N
Weight of Nozzle (Used if > 0)	0.1851 kN
Grade of Attached Flange	GR 1.1
Nozzle Matl	SA-105
Element From Node	30
Detail Type	Nozzle
Detail ID	K08A (2in)
Dist. from "FROM" Node / Offset dist	470 mm.
Nozzle Diameter	2 in.
Nozzle Schedule	None
Nozzle Class	600
Layout Angle	45.0
Blind Flange (Y/N)	N

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 28 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Weight of Nozzle (Used if > 0) 0.1032 kN
Grade of Attached Flange GR 1.1
Nozzle Matl SA-105

Element From Node 30
Detail Type Nozzle
Detail ID K08B (2in)
Dist. from "FROM" Node / Offset dist 726 mm.
Nozzle Diameter 2 in.
Nozzle Schedule None
Nozzle Class 600
Layout Angle 45.0
Blind Flange (Y/N) N
Weight of Nozzle (Used if > 0) 0.1032 kN
Grade of Attached Flange GR 1.1
Nozzle Matl SA-105

Element From Node 30
Detail Type Nozzle
Detail ID K09B (2in)
Dist. from "FROM" Node / Offset dist 644 mm.
Nozzle Diameter 2 in.
Nozzle Schedule None
Nozzle Class 600
Layout Angle 90.0
Blind Flange (Y/N) N
Weight of Nozzle (Used if > 0) 0.1032 kN
Grade of Attached Flange GR 1.1
Nozzle Matl SA-105

Element From Node 30
Detail Type Nozzle
Detail ID N10A (8in)
Dist. from "FROM" Node / Offset dist 1600 mm.
Nozzle Diameter 8 in.
Nozzle Schedule STD
Nozzle Class 600
Layout Angle 180.0
Blind Flange (Y/N) Y
Weight of Nozzle (Used if > 0) 1.405 kN
Grade of Attached Flange GR 1.1
Nozzle Matl SA-105 [Impact Tested]

Element From Node 30
Detail Type Nozzle
Detail ID N05 (2in)
Dist. from "FROM" Node / Offset dist 150 mm.
Nozzle Diameter 2 in.
Nozzle Schedule None
Nozzle Class 600
Layout Angle 180.0
Blind Flange (Y/N) N
Weight of Nozzle (Used if > 0) 0.1032 kN
Grade of Attached Flange GR 1.1

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 29 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Nozzle Matl SA-105

Element From Node 30

Detail Type Weight

Detail ID DEMISTER PAD 1

Dist. from "FROM" Node / Offset dist 1800 mm.

Miscellaneous Weight 0.9806 kN

Offset from Element Centerline 0 mm.

Element From Node 30

Detail Type Weight

Detail ID N01 INLET

Dist. from "FROM" Node / Offset dist 1350 mm.

Miscellaneous Weight 0.9806 kN

Offset from Element Centerline 0 mm.

Element From Node 40

Element To Node 50

Element Type Flange

Description

Distance "FROM" to "TO" 170 mm.

Flange Inside Diameter 706 mm.

Element Thickness 110 mm.

Internal Corrosion Allowance 0 mm.

Nominal Thickness 0 mm.

External Corrosion Allowance 0 mm.

Design Internal Pressure 62 bars

Design Temperature Internal Pressure 148 °C

Design External Pressure 1.034 bars

Design Temperature External Pressure 100 °C

Effective Diameter Multiplier 1.2

Material Name SA-105

Allowable Stress, Ambient 137.9 N./mm²

Allowable Stress, Operating 137.9 N./mm²

Allowable Stress, Hydrotest 223.4 N./mm²

Material Density 7750.4 kg/m³

P Number Thickness 30.988 mm.

Yield Stress, Operating 219.4 N./mm²

UCS-66 Chart Curve Designation B

External Pressure Chart Name CS-2

UNS Number K03504

Product Form Forgings

Perform Flange Stress Calculation (Y/N) Y

Weight of Standard Flange 0 kN

Class of Standard Flange

Grade of Standard Flange

Weld is pre-Heated No

Element From Node 40

Detail Type Insulation

Detail ID Ins: 40

Dist. from "FROM" Node / Offset dist 0 mm.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 30 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Height/Length of Insulation	175	mm.
Thickness of Insulation	50	mm.
Density	125	kg/m ³

Element From Node	50	
Element To Node	60	
Element Type	Flange	
Description		
Distance "FROM" to "TO"	170	mm.
Flange Inside Diameter	706	mm.
Element Thickness	110	mm.
Internal Corrosion Allowance	0	mm.
Nominal Thickness	0	mm.
External Corrosion Allowance	0	mm.
Design Internal Pressure	62	bars
Design Temperature Internal Pressure	148	°C
Design External Pressure	1.034	bars
Design Temperature External Pressure	100	°C
Effective Diameter Multiplier	1.2	
Material Name	SA-105	
Perform Flange Stress Calculation (Y/N)	Y	
Weight of Standard Flange	0	kN
Class of Standard Flange		
Grade of Standard Flange		
Weld is pre-Heated	No	

Element From Node	50	
Detail Type	Insulation	
Detail ID	Ins: 50	
Dist. from "FROM" Node / Offset dist	0	mm.
Height/Length of Insulation	170	mm.
Thickness of Insulation	50	mm.
Density	125	kg/m ³

Element From Node	60	
Element To Node	70	
Element Type	Cylinder	
Description		
Distance "FROM" to "TO"	2000	mm.
Inside Diameter	706	mm.
Element Thickness	20	mm.
Internal Corrosion Allowance	0	mm.
Nominal Thickness	0	mm.
External Corrosion Allowance	0	mm.
Design Internal Pressure	62	bars
Design Temperature Internal Pressure	148	°C
Design External Pressure	1.034	bars
Design Temperature External Pressure	100	°C
Effective Diameter Multiplier	1.2	
Material Name	SA-516 70	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 31 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

Allowable Stress, Ambient	137.9	N./mm ²
Allowable Stress, Operating	137.9	N./mm ²
Allowable Stress, Hydrotest	235.81	N./mm ²
Material Density	7750.4	kg/m ³
P Number Thickness	31.75	mm.
Yield Stress, Operating	231.81	N./mm ²
UCS-66 Chart Curve Designation	B	
External Pressure Chart Name	CS-2	
UNS Number	K02700	
Product Form	Plate	
Efficiency, Longitudinal Seam	1.0	
Efficiency, Circumferential Seam	1.0	
Weld is pre-Heated	No	

Element From Node	60	
Detail Type	Liquid	
Detail ID	Liquid: 40	
Dist. from "FROM" Node / Offset dist	0	mm.
Height/Length of Liquid	1050	mm.
Liquid Density	999.54	kg/m ³

Element From Node	60	
Detail Type	Insulation	
Detail ID	Ins: 30	
Dist. from "FROM" Node / Offset dist	0	mm.
Height/Length of Insulation	2000	mm.
Thickness of Insulation	50	mm.
Density	125	kg/m ³

Element From Node	60	
Detail Type	Lining	
Detail ID	CLAD	
Dist. from "FROM" Node / Offset dist	0	mm.
Height/Length of Lining	2000	mm.
Thickness of Lining	3	mm.
Density	8027	kg/m ³

Element From Node	60	
Detail Type	Nozzle	
Detail ID	N04 (1in)	
Dist. from "FROM" Node / Offset dist	100	mm.
Nozzle Diameter	1	in.
Nozzle Schedule	None	
Nozzle Class	600	
Layout Angle	90.0	
Blind Flange (Y/N)	N	
Weight of Nozzle (Used if > 0)	0.05226	kN
Grade of Attached Flange	GR 1.1	
Nozzle Matl	SA-105	

Element From Node	60	
Detail Type	Nozzle	
Detail ID	N10B (8in)	
Dist. from "FROM" Node / Offset dist	1493.7	mm.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 32 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Nozzle Diameter 8 in.
Nozzle Schedule 80
Nozzle Class 600
Layout Angle 180.0
Blind Flange (Y/N) Y
Weight of Nozzle (Used if > 0) 1.4249 kN
Grade of Attached Flange GR 1.1
Nozzle Matl SA-105 [Impact Tested]

Element From Node 60
Detail Type Nozzle
Detail ID K2B (2in)
Dist. from "FROM" Node / Offset dist 1371 mm.
Nozzle Diameter 2 in.
Nozzle Schedule None
Nozzle Class 600
Layout Angle 45.0
Blind Flange (Y/N) N
Weight of Nozzle (Used if > 0) 0.1025 kN
Grade of Attached Flange GR 1.1
Nozzle Matl SA-105

Element From Node 60
Detail Type Nozzle
Detail ID K2A (2in)
Dist. from "FROM" Node / Offset dist 1115 mm.
Nozzle Diameter 2 in.
Nozzle Schedule None
Nozzle Class 600
Layout Angle 45.0
Blind Flange (Y/N) N
Weight of Nozzle (Used if > 0) 0.1025 kN
Grade of Attached Flange GR 1.1
Nozzle Matl SA-105

Element From Node 60
Detail Type Nozzle
Detail ID K3B (2in)
Dist. from "FROM" Node / Offset dist 293 mm.
Nozzle Diameter 2 in.
Nozzle Schedule None
Nozzle Class 600
Layout Angle 0.0
Blind Flange (Y/N) N
Weight of Nozzle (Used if > 0) 0.1025 kN
Grade of Attached Flange GR 1.1
Nozzle Matl SA-105

Element From Node 60
Detail Type Nozzle
Detail ID K3A (2in)
Dist. from "FROM" Node / Offset dist 549 mm.
Nozzle Diameter 2 in.
Nozzle Schedule None

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 33 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Nozzle Class 600
Layout Angle 0.0
Blind Flange (Y/N) N
Weight of Nozzle (Used if > 0) 0.1025 kN
Grade of Attached Flange GR 1.1
Nozzle Matl SA-105

Element From Node 60
Detail Type Nozzle
Detail ID K4B (2in)
Dist. from "FROM" Node / Offset dist 1371 mm.
Nozzle Diameter 3 in.
Nozzle Schedule None
Nozzle Class 600
Layout Angle 315.0
Blind Flange (Y/N) N
Weight of Nozzle (Used if > 0) 0.1851 kN
Grade of Attached Flange GR 1.1
Nozzle Matl SA-105

Element From Node 60
Detail Type Nozzle
Detail ID K4A (2in)
Dist. from "FROM" Node / Offset dist 293 mm.
Nozzle Diameter 3 in.
Nozzle Schedule None
Nozzle Class 600
Layout Angle 315.0
Blind Flange (Y/N) N
Weight of Nozzle (Used if > 0) 0.186 kN
Grade of Attached Flange GR 1.1
Nozzle Matl SA-105

Element From Node 60
Detail Type Weight
Detail ID CHIMNEY
Dist. from "FROM" Node / Offset dist 193 mm.
Miscellaneous Weight 2.4515 kN
Offset from Element Centerline 0 mm.

Element From Node 70
Element To Node 80
Element Type Flange
Description
Distance "FROM" to "TO" 170 mm.
Flange Inside Diameter 706 mm.
Element Thickness 110 mm.
Internal Corrosion Allowance 0 mm.
Nominal Thickness 0 mm.
External Corrosion Allowance 0 mm.
Design Internal Pressure 62 bars
Design Temperature Internal Pressure 148 °C

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 34 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Design External Pressure	1.034	bars
Design Temperature External Pressure	100	°C
Effective Diameter Multiplier	1.2	
Material Name	SA-105	
Allowable Stress, Ambient	137.9	N./mm ²
Allowable Stress, Operating	137.9	N./mm ²
Allowable Stress, Hydrotest	223.4	N./mm ²
Material Density	7750.4	kg/m ³
P Number Thickness	29.997	mm.
Yield Stress, Operating	219.4	N./mm ²
UCS-66 Chart Curve Designation	B	
External Pressure Chart Name	CS-2	
UNS Number	K03504	
Product Form	Forgings	
Perform Flange Stress Calculation (Y/N)	Y	
Weight of Standard Flange	0	kN
Class of Standard Flange		
Grade of Standard Flange		
Weld is pre-Heated	No	
Element From Node	70	
Detail Type	Insulation	
Detail ID	Ins: 70	
Dist. from "FROM" Node / Offset dist	0	mm.
Height/Length of Insulation	170	mm.
Thickness of Insulation	50	mm.
Density	125	kg/m ³

Element From Node	80	
Element To Node	90	
Element Type	Flange	
Description		
Distance "FROM" to "TO"	175	mm.
Flange Inside Diameter	700	mm.
Element Thickness	115	mm.
Internal Corrosion Allowance	3	mm.
Nominal Thickness	0	mm.
External Corrosion Allowance	0	mm.
Design Internal Pressure	62	bars
Design Temperature Internal Pressure	148	°C
Design External Pressure	1.034	bars
Design Temperature External Pressure	100	°C
Effective Diameter Multiplier	1.2	
Material Name	SA-105	
Perform Flange Stress Calculation (Y/N)	Y	
Weight of Standard Flange	0	kN
Class of Standard Flange		
Grade of Standard Flange		
Weld is pre-Heated	No	
Element From Node	80	
Detail Type	Insulation	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 35 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Detail ID	Ins: 80
Dist. from "FROM" Node / Offset dist	0 mm.
Height/Length of Insulation	175 mm.
Thickness of Insulation	50 mm.
Density	125 kg/m ³

Element From Node	90
Element To Node	100
Element Type	Cylinder
Description	
Distance "FROM" to "TO"	1500 mm.
Inside Diameter	700 mm.
Element Thickness	20 mm.
Internal Corrosion Allowance	3 mm.
Nominal Thickness	0 mm.
External Corrosion Allowance	0 mm.
Design Internal Pressure	62 bars
Design Temperature Internal Pressure	148 °C
Design External Pressure	1.034 bars
Design Temperature External Pressure	100 °C
Effective Diameter Multiplier	1.2
Material Name	SA-516 70
Allowable Stress, Ambient	137.9 N./mm ²
Allowable Stress, Operating	137.9 N./mm ²
Allowable Stress, Hydrotest	235.81 N./mm ²
Material Density	7750.4 kg/m ³
P Number Thickness	31.75 mm.
Yield Stress, Operating	231.81 N./mm ²
UCS-66 Chart Curve Designation	B
External Pressure Chart Name	CS-2
UNS Number	K02700
Product Form	Plate
Efficiency, Longitudinal Seam	1.0
Efficiency, Circumferential Seam	1.0
Weld is pre-Heated	No

Element From Node	90
Detail Type	Packing
Detail ID	Pack: [1 of 1]
Dist. from "FROM" Node / Offset dist	230 mm.
Height of Packed Section	1270 mm.
Density	350 kg/m ³
Percent Volume Holdup	30.0
Specific Gravity of Packing Liquid	1.0

Element From Node	90
Detail Type	Insulation
Detail ID	Ins: 30
Dist. from "FROM" Node / Offset dist	0 mm.
Height/Length of Insulation	1500 mm.
Thickness of Insulation	50 mm.
Density	125 kg/m ³

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 36 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Element From Node 90
Detail Type Nozzle
Detail ID K10A (2in)
Dist. from "FROM" Node / Offset dist 120 mm.
Nozzle Diameter 2 in.
Nozzle Schedule None
Nozzle Class 600
Layout Angle 90.0
Blind Flange (Y/N) N
Weight of Nozzle (Used if > 0) 0.1025 kN
Grade of Attached Flange GR 1.1
Nozzle Matl SA-105

Element From Node 90
Detail Type Nozzle
Detail ID K05 (2in)
Dist. from "FROM" Node / Offset dist 432.3 mm.
Nozzle Diameter 2 in.
Nozzle Schedule None
Nozzle Class 600
Layout Angle 270.0
Blind Flange (Y/N) N
Weight of Nozzle (Used if > 0) 0.1025 kN
Grade of Attached Flange GR 1.1
Nozzle Matl SA-105

Element From Node 90
Detail Type Weight
Detail ID SUPPORT GRID
Dist. from "FROM" Node / Offset dist 230 mm.
Miscellaneous Weight 0.9806 kN
Offset from Element Centerline 0 mm.

Element From Node 90
Detail Type Weight
Detail ID ATTACHMENTS
Dist. from "FROM" Node / Offset dist 0 mm.
Miscellaneous Weight 8.237 kN
Offset from Element Centerline 0 mm.

Element From Node 100
Element To Node 110
Element Type Cylinder
Description
Distance "FROM" to "TO" 1500 mm.
Inside Diameter 700 mm.
Element Thickness 20 mm.
Internal Corrosion Allowance 3 mm.
Nominal Thickness 0 mm.
External Corrosion Allowance 0 mm.
Design Internal Pressure 62 bars

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 37 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Design Temperature Internal Pressure 148 °C
Design External Pressure 1.034 bars
Design Temperature External Pressure 100 °C
Effective Diameter Multiplier 1.2
Material Name SA-516 70
Efficiency, Longitudinal Seam 1.0
Efficiency, Circumferential Seam 1.0
Weld is pre-Heated No

Element From Node 100
Detail Type Packing
Detail ID Pack: [1 of 1]
Dist. from "FROM" Node / Offset dist 0 mm.
Height of Packed Section 1500 mm.
Density 350 kg/m³
Percent Volume Holdup 30.0
Specific Gravity of Packing Liquid 1.0

Element From Node 100
Detail Type Insulation
Detail ID Ins: 30
Dist. from "FROM" Node / Offset dist 0 mm.
Height/Length of Insulation 1500 mm.
Thickness of Insulation 50 mm.
Density 125 kg/m³

Element From Node 110
Element To Node 120
Element Type Cylinder
Description
Distance "FROM" to "TO" 1600 mm.
Inside Diameter 700 mm.
Element Thickness 20 mm.
Internal Corrosion Allowance 3 mm.
Nominal Thickness 0 mm.
External Corrosion Allowance 0 mm.
Design Internal Pressure 62 bars
Design Temperature Internal Pressure 148 °C
Design External Pressure 1.034 bars
Design Temperature External Pressure 100 °C
Effective Diameter Multiplier 1.2
Material Name SA-516 70
Efficiency, Longitudinal Seam 1.0
Efficiency, Circumferential Seam 1.0
Weld is pre-Heated No

Element From Node 110
Detail Type Platform
Detail ID PLAT:[1 OF 1]
Dist. from "FROM" Node / Offset dist 800 mm.
Platform Start Angle (degrees) 0.0
Platform End Angle (degrees) 360.0

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 38 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Platform Wind Area	27720	cm ²
Platform Weight	20.966	kN
Platform Railing Weight	0	kN/mm.
Platform Grating Weight	0.025	Kgs/cm ²
Platform Width	1100	mm.
Platform Height	1050	mm.
Platform Clearance or End Offset	100	mm.
Platform Force Coefficient	1.2	
Ladder Layout Angle	0.0	
Ladder Start Elevation	0	mm.
Ladder End Elevation	10500	mm.
Unit Weight of Ladder	0.00035	kN/mm.
Platform Length (top head platform)	0	mm.

Element From Node	110	
Detail Type	Packing	
Detail ID	Pack: [1 of 1]	
Dist. from "FROM" Node / Offset dist	0	mm.
Height of Packed Section	1380	mm.
Density	350	kg/m ³
Percent Volume Holdup	30.0	
Specific Gravity of Packing Liquid	1.0	

Element From Node	110	
Detail Type	Insulation	
Detail ID	Ins: 30	
Dist. from "FROM" Node / Offset dist	0	mm.
Height/Length of Insulation	1600	mm.
Thickness of Insulation	50	mm.
Density	125	kg/m ³

Element From Node	110	
Detail Type	Nozzle	
Detail ID	K10B (2in)	
Dist. from "FROM" Node / Offset dist	1493	mm.
Nozzle Diameter	2	in.
Nozzle Schedule	None	
Nozzle Class	600	
Layout Angle	90.0	
Blind Flange (Y/N)	N	
Weight of Nozzle (Used if > 0)	0.1025	kN
Grade of Attached Flange	GR 1.1	
Nozzle Matl	SA-105	

Element From Node	110	
Detail Type	Weight	
Detail ID	BED LIMMITER	
Dist. from "FROM" Node / Offset dist	1380	mm.
Miscellaneous Weight	0.4903	kN
Offset from Element Centerline	0	mm.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 39 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Element To Node 130
Element Type Flange
Description
Distance "FROM" to "TO" 175 mm.
Flange Inside Diameter 700 mm.
Element Thickness 115 mm.
Internal Corrosion Allowance 3 mm.
Nominal Thickness 0 mm.
External Corrosion Allowance 0 mm.
Design Internal Pressure 62 bars
Design Temperature Internal Pressure 148 °C
Design External Pressure 1.034 bars
Design Temperature External Pressure 100 °C
Effective Diameter Multiplier 1.2
Material Name SA-105
Allowable Stress, Ambient 137.9 N./mm²
Allowable Stress, Operating 137.9 N./mm²
Allowable Stress, Hydrotest 223.4 N./mm²
Material Density 7750.4 kg/m³
P Number Thickness 30.988 mm.
Yield Stress, Operating 219.4 N./mm²
UCS-66 Chart Curve Designation B
External Pressure Chart Name CS-2
UNS Number K03504
Product Form Forgings
Perform Flange Stress Calculation (Y/N) Y
Weight of Standard Flange 0 kN
Class of Standard Flange
Grade of Standard Flange
Weld is pre-Heated No

Element From Node 120
Detail Type Insulation
Detail ID Ins: 120
Dist. from "FROM" Node / Offset dist 0 mm.
Height/Length of Insulation 175 mm.
Thickness of Insulation 50 mm.
Density 125 kg/m³

Element From Node 130
Element To Node 140
Element Type Flange
Description
Distance "FROM" to "TO" 175 mm.
Flange Inside Diameter 700 mm.
Element Thickness 115 mm.
Internal Corrosion Allowance 3 mm.
Nominal Thickness 0 mm.
External Corrosion Allowance 0 mm.
Design Internal Pressure 62 bars
Design Temperature Internal Pressure 148 °C
Design External Pressure 1.034 bars

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 40 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Design Temperature External Pressure 100 °C
Effective Diameter Multiplier 1.2
Material Name SA-105
Perform Flange Stress Calculation (Y/N) Y
Weight of Standard Flange 0 kN
Class of Standard Flange
Grade of Standard Flange
Weld is pre-Heated No

Element From Node 130
Detail Type Insulation
Detail ID Ins: 130
Dist. from "FROM" Node / Offset dist 0 mm.
Height/Length of Insulation 175 mm.
Thickness of Insulation 50 mm.
Density 125 kg/m³

Element From Node 140
Element To Node 150
Element Type Cylinder
Description
Distance "FROM" to "TO" 863 mm.
Inside Diameter 700 mm.
Element Thickness 20 mm.
Internal Corrosion Allowance 3 mm.
Nominal Thickness 0 mm.
External Corrosion Allowance 0 mm.
Design Internal Pressure 62 bars
Design Temperature Internal Pressure 148 °C
Design External Pressure 1.034 bars
Design Temperature External Pressure 100 °C
Effective Diameter Multiplier 1.2
Material Name SA-516 70
Allowable Stress, Ambient 137.9 N./mm²
Allowable Stress, Operating 137.9 N./mm²
Allowable Stress, Hydrotest 235.81 N./mm²
Material Density 7750.4 kg/m³
P Number Thickness 31.75 mm.
Yield Stress, Operating 231.81 N./mm²
UCS-66 Chart Curve Designation B
External Pressure Chart Name CS-2
UNS Number K02700
Product Form Plate
Efficiency, Longitudinal Seam 1.0
Efficiency, Circumferential Seam 1.0
Weld is pre-Heated No

Element From Node 140
Detail Type Insulation
Detail ID Ins: 140
Dist. from "FROM" Node / Offset dist 0 mm.
Height/Length of Insulation 850 mm.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 41 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Thickness of Insulation 50 mm.
Density 125 kg/m³

Element From Node 140
Detail Type Nozzle
Detail ID K1 (2in)
Dist. from "FROM" Node / Offset dist 207 mm.
Nozzle Diameter 2 in.
Nozzle Schedule None
Nozzle Class 600
Layout Angle 225.0
Blind Flange (Y/N) N
Weight of Nozzle (Used if > 0) 0.1025 kN
Grade of Attached Flange GR 1.1
Nozzle Matl SA-105

Element From Node 140
Detail Type Nozzle
Detail ID N06 (2in)
Dist. from "FROM" Node / Offset dist 207 mm.
Nozzle Diameter 2 in.
Nozzle Schedule None
Nozzle Class 600
Layout Angle 270.0
Blind Flange (Y/N) N
Weight of Nozzle (Used if > 0) 0.1025 kN
Grade of Attached Flange GR 1.1
Nozzle Matl SA-105

Element From Node 140
Detail Type Nozzle
Detail ID K6A (2in)
Dist. from "FROM" Node / Offset dist 250 mm.
Nozzle Diameter 2 in.
Nozzle Schedule None
Nozzle Class 600
Layout Angle 0.0
Blind Flange (Y/N) N
Weight of Nozzle (Used if > 0) 0.1025 kN
Grade of Attached Flange GR 1.1
Nozzle Matl SA-105

Element From Node 140
Detail Type Nozzle
Detail ID K6B (2in)
Dist. from "FROM" Node / Offset dist 550 mm.
Nozzle Diameter 2 in.
Nozzle Schedule None
Nozzle Class 600
Layout Angle 0.0
Blind Flange (Y/N) N
Weight of Nozzle (Used if > 0) 0.1025 kN
Grade of Attached Flange GR 1.1
Nozzle Matl SA-105

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 42 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Element From Node	140	
Detail Type	Nozzle	
Detail ID	N03 (2in)	
Dist. from "FROM" Node / Offset dist	110	mm.
Nozzle Diameter	1	in.
Nozzle Schedule	None	
Nozzle Class	600	
Layout Angle	90.0	
Blind Flange (Y/N)	N	
Weight of Nozzle (Used if > 0)	0.04871	kN
Grade of Attached Flange	GR 1.1	
Nozzle Matl	SA-105	
Element From Node	140	
Detail Type	Nozzle	
Detail ID	N10C (8in)	
Dist. from "FROM" Node / Offset dist	250	mm.
Nozzle Diameter	8	in.
Nozzle Schedule	80	
Nozzle Class	600	
Layout Angle	180.0	
Blind Flange (Y/N)	Y	
Weight of Nozzle (Used if > 0)	1.4249	kN
Grade of Attached Flange	GR 1.1	
Nozzle Matl	SA-105 [Impact Tested]	
Element From Node	140	
Detail Type	Weight	
Detail ID	DEMISTER PAD 2	
Dist. from "FROM" Node / Offset dist	400	mm.
Miscellaneous Weight	0.9806	kN
Offset from Element Centerline	0	mm.

Element From Node	150	
Element To Node	160	
Element Type	Elliptical	
Description	Top Head	
Distance "FROM" to "TO"	50	mm.
Inside Diameter	700	mm.
Element Thickness	20	mm.
Internal Corrosion Allowance	3	mm.
Nominal Thickness	25	mm.
External Corrosion Allowance	0	mm.
Design Internal Pressure	62	bars
Design Temperature Internal Pressure	148	°C
Design External Pressure	1.034	bars
Design Temperature External Pressure	100	°C
Effective Diameter Multiplier	1.2	
Material Name	SA-516 70	
Efficiency, Longitudinal Seam	1.0	
Efficiency, Circumferential Seam	1.0	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 43 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Elliptical Head Factor	2.0
Weld is pre-Heated	No
Element From Node	150
Detail Type	Insulation
Detail ID	Ins: 30
Dist. from "FROM" Node / Offset dist	0 mm.
Height/Length of Insulation	225 mm.
Thickness of Insulation	50 mm.
Density	125 kg/m ³
Element From Node	150
Detail Type	Nozzle
Detail ID	N02 (6in)
Dist. from "FROM" Node / Offset dist	0 mm.
Nozzle Diameter	6 in.
Nozzle Schedule	80
Nozzle Class	600
Layout Angle	0.0
Blind Flange (Y/N)	N
Weight of Nozzle (Used if > 0)	0.5493 kN
Grade of Attached Flange	GR 1.1
Nozzle Matl	SA-105 [Impact Tested]
Element From Node	150
Detail Type	Nozzle
Detail ID	N08 (2in)
Dist. from "FROM" Node / Offset dist	300 mm.
Nozzle Diameter	2 in.
Nozzle Schedule	None
Nozzle Class	600
Layout Angle	0.0
Blind Flange (Y/N)	Y
Weight of Nozzle (Used if > 0)	0.1438 kN
Grade of Attached Flange	GR 1.1
Nozzle Matl	SA-105
Element From Node	150
Detail Type	Weight
Detail ID	PIPING
Dist. from "FROM" Node / Offset dist	0 mm.
Miscellaneous Weight	9.806 kN
Offset from Element Centerline	970 mm.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 44 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

XY Coordinate Calculations:

From	To	X (Horiz.) mm.	Y (Vert.) mm.	DX (Horiz.) mm.	DY (Vert.) mm.

Skirt		...	1500	...	1500
Bottom Head		...	1550	...	50
30	40	...	3550	...	2000
40	50	...	3720	...	170
50	60	...	3899.53	...	170
60	70	...	5899.52	...	2000
70	80	...	6069.53	...	170
80	90	...	6254.05	...	175
90	100	...	7754.05	...	1500
100	110	...	9254.05	...	1500
110	120	...	10854	...	1600
120	130	...	11029	...	175
130	140	...	11213.6	...	175
140	150	...	12076.6	...	863
Top Head		...	12126.6	...	50

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 45 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											


Flange Input Data Values

Description: New Flange :

Item: Node 40 to 50

Description of Flange Geometry (Type)		Integral Weld Neck	
Design Pressure	P	62.10	bars
Design Temperature		148	°C
Internal Corrosion Allowance	ci	0.0000	mm.
External Corrosion Allowance	ce	0.0000	mm.
Use Corrosion Allowance in Thickness Calcs.		Yes	
Flange Inside Diameter	B	706.000	mm.
Flange Outside Diameter	A	990.000	mm.
Flange Thickness	t	110.0000	mm.
Thickness of Hub at Small End	go	18.0000	mm.
Thickness of Hub at Large End	gl	35.0000	mm.
Length of Hub	h	60.0000	mm.
Flange Material		SA-105	
Flange Material UNS number		K03504	
Flange Allowable Stress At Temperature	Sfo	137.90	N./mm ²
Flange Allowable Stress At Ambient	Sfa	137.90	N./mm ²
Bolt Material		SA-193 B7	
Bolt Allowable Stress At Temperature	Sb	172.38	N./mm ²
Bolt Allowable Stress At Ambient	Sa	172.38	N./mm ²
Diameter of Bolt Circle	C	900.000	mm.
Nominal Bolt Diameter	a	41.2750	mm.
Type of Threads	TEMA Thread Series		
Number of Bolts	20		
Flange Face Outside Diameter	Fod	800.000	mm.
Flange Face Inside Diameter	Fid	706.000	mm.
Flange Facing Sketch	1, Code Sketch 1a		
Gasket Outside Diameter	Go	787.400	mm.
Gasket Inside Diameter	Gi	736.600	mm.
Gasket Factor	m	3.0000	
Gasket Design Seating Stress	y	68.95	N./mm ²
Column for Gasket Seating	2, Code Column II		
Gasket Thickness	tg	3.1750	mm.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 46 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											



ASME Code, Section VIII Division 1, 2019

Hub Small End Required Thickness due to Internal Pressure:

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot (D/2 + C_a)) / (S \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62.1 \cdot (706/2 + 0)) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62.1) + C_a \\
 &= 16.3397 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Hub Small End Hub MAWP:

$$\begin{aligned}
 &= (S \cdot E \cdot t) / (R + 0.6 \cdot t) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (138 \cdot 1 \cdot 18) / (353 + 0.6 \cdot 18) \\
 &= 68.226 \text{ bars}
 \end{aligned}$$

Corroded Flange ID,	Bcor = B + 2 * Fcor	706.000	mm.
Corroded Large Hub,	g1Cor = g1 - ci	35.000	mm.
Corroded Small Hub,	g0Cor = go - ci	18.000	mm.
Code R Dimension,	R = (C - B) / 2 - g1	62.000	mm.
Gasket Contact Width,	N = (Go - Gi) / 2	25.400	mm.
Basic Gasket Width,	bo = N / 2	12.700	mm.
Effective Gasket Width,	b = Cb sqrt(bo)	8.980	mm.
Gasket Reaction Diameter,	G = Go - 2 * b	769.440	mm.

Basic Flange and Bolt Loads:

Hydrostatic End Load due to Pressure [H]:

$$\begin{aligned}
 &= 0.785 \cdot G^2 \cdot P_{eq} \\
 &= 0.79 \cdot 769^2 \cdot 62.1 \\
 &= 2887.614 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Contact Load on Gasket Surfaces [Hp]:

$$\begin{aligned}
 &= 2 \cdot b \cdot P_i \cdot G \cdot m \cdot P \\
 &= 2 \cdot 8.98 \cdot 3.14 \cdot 769 \cdot 3 \cdot 62.1 \\
 &= 808.844 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Hydrostatic End Load at Flange ID [Hd]:

$$\begin{aligned}
 &= P_i \cdot B_{cor}^2 \cdot P / 4 \\
 &= 3.14 \cdot 706^2 \cdot 62.1 / 4 \\
 &= 2431.082 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Pressure Force on Flange Face [Ht]:

$$\begin{aligned}
 &= H - H_d \\
 &= 2888 - 2431 \\
 &= 456.532 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 47 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Operating Bolt Load [Wm1]:

$$= \max(H + H_p + H'p, 0)$$

$$= \max(2888 + 809 + 0, 0)$$

$$= 3696.458 \text{ kN}$$

Gasket Seating Bolt Load [Wm2]:

$$= y * b * \pi * G + y_{Part} * b_{Part} * l_p$$

$$= 68.9 * 8.98 * 3.141 * 769 + 0 * 0 * 0$$

$$= 1496.617 \text{ kN}$$

Required Bolt Area [Am]:

$$= \text{Maximum of } Wm1/Sb, Wm2/Sa$$

$$= \text{Maximum of } 3696/172, 1497/172$$

$$= 214.461 \text{ cm}^2$$

ASME Maximum Circumferential Spacing between Bolts per App. 2 eq. (3) [Bsmax]:

$$= 2a + 6t / (m + 0.5)$$

$$= 2 * 41.3 + 6 * 110 / (3 + 0.5)$$

$$= 271.121 \text{ mm.}$$

Actual Circumferential Bolt Spacing [Bs]:

$$= C * \sin(\pi / n)$$

$$= 900 * \sin(3.14/20)$$

$$= 140.791 \text{ mm.}$$

ASME Moment Multiplier for Bolt Spacing per App. 2 eq. (7) [Bsc]:

$$= \max(\sqrt{Bs / (2a + t)}, 1)$$

$$= \max(\sqrt{141 / (2 * 41.3 + 110)}, 1)$$

$$= 1.0000$$

Bolting Information for TEMA Imperial Thread Series (Non Mandatory):

	Minimum	Actual	Maximum
Bolt Area, cm ²	214.461	216.774	
Radial Distance between Hub and Bolts:	53.975	62.000	
Radial Distance between Bolts and Edge:	41.275	45.000	
Circ. Spacing between the Bolts:	88.900	140.791	271.121

Min. Gasket Contact Width (Brownell Young) [Not an ASME Calc] [Nmin]:

$$= A_b * S_a / (y * \pi * (G_o + G_i))$$

$$= 217 * 172 / (68.9 * 3.14 * (787 + 737))$$

$$= 11.319 \text{ mm.}$$

Note: Recommended Min. Width for Sheet and Composite Gaskets per table 2-4 :

$$= 25.000 \text{ mm.}$$

Flange Design Bolt Load, Gasket Seating [W]:

$$= S_a * (A_m + A_b) / 2$$

$$= 172 * (214 + 217) / 2$$

$$= 3716.39 \text{ kN}$$

Gasket Load for the Operating Condition [HG]:

$$= Wm1 - H$$

$$= 3696 - 2888$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 48 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

= 808.84 kN

Moment Arm Calculations:

Distance to Gasket Load Reaction [hg]:

$$= (C - G) / 2$$

$$= (900 - 769) / 2$$

$$= 65.2802 \text{ mm.}$$

Distance to Face Pressure Reaction [ht]:

$$= (R + g1 + hg) / 2$$

$$= (62 + 35 + 65.3) / 2$$

$$= 81.1401 \text{ mm.}$$

Distance to End Pressure Reaction [hd]:

$$= R + (g1 / 2)$$

$$= 62 + (35 / 2.0)$$

$$= 79.5000 \text{ mm.}$$

Summary of Moments for Internal Pressure: (N-m)

Loading	Force	Distance	Bolt Corr	Moment
End Pressure, Md	2431.	79.5000	1.0000	193349.
Face Pressure, Mt	457.	81.1401	1.0000	37058.
Gasket Load, Mg	809.	65.2802	1.0000	52823.
Gasket Seating, Matm	3716.	65.2802	1.0000	242705.
Total Moment for Operation, Mop				283230. N-m
Total Moment for Gasket seating, Matm				242705. N-m

Effective Hub Length, $h_o = \sqrt{Bcor * goCor}$ 112.730 mm.

Hub Ratio, $h/h_o = HL / H0$ 0.532

Thickness Ratio, $g1/g_o = (g1Cor/goCor)$ 1.944

Flange Factors for Integral Flange:

Factor F	0.820
Factor V	0.225
Factor f	1.051
Factors from Figure 2-7.1	K = 1.402
T = 1.753	U = 6.492
Y = 5.908	Z = 3.070
d = 0.10517E+07 mm. ³	e = 0.0073 mm. ⁻¹
Stress Factors	ALPHA = 1.801
BETA = 2.067	GAMMA = 1.027
DELTA = 1.266	Lamda = 2.293

Longitudinal Hub Stress, Operating [SHo]:

$$= (f * Mop / Bcor) / (L * g1^2)$$

$$= (1.05 * 283230 / 706) / (2.29 * 35^2)$$

$$= 150.10 \text{ N./mm}^2$$

Longitudinal Hub Stress, Seating [SHa]:

$$= (f * Matm / Bcor) / (L * g1^2)$$

$$= (1.05 * 242705 / 706) / (2.29 * 35^2)$$

$$= 128.63 \text{ N./mm}^2$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 49 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Radial Flange Stress, Operating [SRo]:

$$= (\text{Beta} * \text{Mop} / \text{Bcor}) / (\text{L} * \text{t}^2)$$

$$= (2.07 * 283230 / 706) / (2.29 * 110^2)$$

$$= 29.89 \text{ N./mm}^2$$

Radial Flange Stress, Seating [SRa]:

$$= (\text{Beta} * \text{Matm} / \text{Bcor}) / (\text{L} * \text{t}^2)$$

$$= (2.07 * 242705 / 706) / (2.29 * 110^2)$$

$$= 25.61 \text{ N./mm}^2$$

Tangential Flange Stress, Operating [STo]:

$$= (\text{Y} * \text{Mo} / (\text{t}^2 * \text{Bcor})) - \text{Z} * \text{SRo}$$

$$= (5.91 * 283230 / (110^2 * 706)) - 3.07 * 29.9$$

$$= 104.06 \text{ N./mm}^2$$

Tangential Flange Stress, Seating [STa]:

$$= (\text{y} * \text{Matm} / (\text{t}^2 * \text{Bcor})) - \text{Z} * \text{SRa}$$

$$= (5.91 * 242705 / (110^2 * 706)) - 3.07 * 25.6$$

$$= 89.17 \text{ N./mm}^2$$

Average Flange Stress, Operating [SAo]:

$$= (\text{SHo} + \max(\text{SRo}, \text{STo})) / 2$$

$$= (150 + \max(29.9, 104)) / 2$$

$$= 127.08 \text{ N./mm}^2$$

Average Flange Stress, Seating [SAa]:

$$= (\text{SHa} + \max(\text{SRa}, \text{STa})) / 2$$

$$= (129 + \max(25.6, 89.2)) / 2$$

$$= 108.90 \text{ N./mm}^2$$

Bolt Stress, Operating [BSO]:

$$= \text{Wm1} / \text{Ab}$$

$$= 3696 / 217$$

$$= 170.54 \text{ N./mm}^2$$

Bolt Stress, Seating [BSa]:

$$= (\text{Wm2} / \text{Ab})$$

$$= (1497 / 217)$$

$$= 69.05 \text{ N./mm}^2$$

Flange Stress Analysis Results: N./mm²

	Actual	Operating Allowed	Gasket Seating Actual Allowed
Longitudinal Hub	150.10	206.85	128.63 206.85
Radial Flange	29.89	137.90	25.61 137.90
Tangential Flange	104.06	137.90	89.17 137.90
Maximum Average	127.08	137.90	108.90 137.90
Bolting	170.54	172.38	69.05 172.38

Minimum Required Flange Thickness	103.734 mm.
Estimated M.A.W.P. (Operating)	62.8 bars
Estimated M.A.W.P. (Gasket Seating)	62.8 bars
Estimated Finished Weight of Flange at given Thk.	350.9 kg.
Estimated Unfinished Weight of Forging at given Thk	498.4 kg.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 50 از 341
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00

Flange Rigidity Based on Required Thickness [ASME]:

Flange Rigidity Index, Seating (rotation check) per APP. 2 [Js]:

$$= 52.14 * Ma / Bsc * Cnv_fac * V / (Lambda * Eamb * go^2 * ho * Ki)$$

$$= 52.14 * 242705 / 1 * 1000 * 0.23 / (2.06 * 202713 * 18^2 * 113 * 0.3)$$

$$= 0.623 \quad (\text{should be } \leq 1)$$

Flange Rigidity Index Operating (rotation check) per APP. 2 [J]:

$$= 52.14 * Mo / Bsc * Cnv_fac * V / (Lambda * Eop * goc^2 * ho * Ki)$$

$$= 52.14 * 283230 / 1 * 1000 * 0.23 / (2.06 * 195184 * 18^2 * 113 * 0.3)$$

$$= 0.755 \quad (\text{should be } \leq 1)$$

Flange Rigidity Based on Given Thickness [ASME]:

Flange Rigidity Index, Seating (rotation check) per APP. 2 [Js]:

$$= 52.14 * Ma / Bsc * Cnv_fac * V / (Lambda * Eamb * go^2 * ho * Ki)$$

$$= 52.14 * 242705 / 1 * 1000 * 0.23 / (2.29 * 202713 * 18^2 * 113 * 0.3)$$

$$= 0.560 \quad (\text{should be } \leq 1)$$

Flange Rigidity Index Operating (rotation check) per APP. 2 [J]:

$$= 52.14 * Mo / Bsc * Cnv_fac * V / (Lambda * Eop * goc^2 * ho * Ki)$$

$$= 52.14 * 283230 / 1 * 1000 * 0.23 / (2.29 * 195184 * 18^2 * 113 * 0.3)$$

$$= 0.679 \quad (\text{should be } \leq 1)$$

Minimum Design Metal Temperature Results:

Thickness Ratio = 0.82, Temperature Reduction per Fig. UCS 66.1 = 10 °C

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve B	-11 °C
Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1)	-20 °C
Min Metal Temp. w/o impact per UG-20(f)	-29 °C

Note: UCS-66(b)(-c) was considered in the flange MDMT calculation.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 51 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											


Flange Input Data Values

Description: New Flange :

Item: Node 50 to 60

Description of Flange Geometry (Type)		Integral Weld Neck	
Design Pressure	P	62.10	bars
Design Temperature		148	°C
Internal Corrosion Allowance	ci	0.0000	mm.
External Corrosion Allowance	ce	0.0000	mm.
Use Corrosion Allowance in Thickness Calcs.		Yes	
Flange Inside Diameter	B	706.000	mm.
Flange Outside Diameter	A	990.000	mm.
Flange Thickness	t	110.0000	mm.
Thickness of Hub at Small End	go	18.0000	mm.
Thickness of Hub at Large End	gl	35.0000	mm.
Length of Hub	h	60.0000	mm.
Flange Material		SA-105	
Flange Material UNS number		K03504	
Flange Allowable Stress At Temperature	Sfo	137.90	N./mm ²
Flange Allowable Stress At Ambient	Sfa	137.90	N./mm ²
Bolt Material		SA-193 B7	
Bolt Allowable Stress At Temperature	Sb	172.38	N./mm ²
Bolt Allowable Stress At Ambient	Sa	172.38	N./mm ²
Diameter of Bolt Circle	C	900.000	mm.
Nominal Bolt Diameter	a	41.2750	mm.
Type of Threads	TEMA Thread Series		
Number of Bolts	20		
Flange Face Outside Diameter	Fod	800.000	mm.
Flange Face Inside Diameter	Fid	706.000	mm.
Flange Facing Sketch	1, Code Sketch 1a		
Gasket Outside Diameter	Go	787.400	mm.
Gasket Inside Diameter	Gi	736.600	mm.
Gasket Factor	m	3.0000	
Gasket Design Seating Stress	y	68.95	N./mm ²
Column for Gasket Seating	2, Code Column II		
Gasket Thickness	tg	3.1750	mm.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 52 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											



ASME Code, Section VIII Division 1, 2019

Hub Small End Required Thickness due to Internal Pressure:

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot (D/2 + C_a)) / (S \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62.1 \cdot (706/2 + 0)) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62.1) + C_a \\
 &= 16.3397 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Hub Small End Hub MAWP:

$$\begin{aligned}
 &= (S \cdot E \cdot t) / (R + 0.6 \cdot t) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (138 \cdot 1 \cdot 18) / (353 + 0.6 \cdot 18) \\
 &= 68.226 \text{ bars}
 \end{aligned}$$

Corroded Flange ID,	Bcor = B + 2 * Fcor	706.000	mm.
Corroded Large Hub,	g1Cor = g1 - ci	35.000	mm.
Corroded Small Hub,	g0Cor = go - ci	18.000	mm.
Code R Dimension,	R = (C - B) / 2 - g1	62.000	mm.
Gasket Contact Width,	N = (Go - Gi) / 2	25.400	mm.
Basic Gasket Width,	bo = N / 2	12.700	mm.
Effective Gasket Width,	b = Cb sqrt(bo)	8.980	mm.
Gasket Reaction Diameter,	G = Go - 2 * b	769.440	mm.

Basic Flange and Bolt Loads:

Hydrostatic End Load due to Pressure [H]:

$$\begin{aligned}
 &= 0.785 \cdot G^2 \cdot P_{eq} \\
 &= 0.79 \cdot 769^2 \cdot 62.1 \\
 &= 2887.614 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Contact Load on Gasket Surfaces [Hp]:

$$\begin{aligned}
 &= 2 \cdot b \cdot P_i \cdot G \cdot m \cdot P \\
 &= 2 \cdot 8.98 \cdot 3.14 \cdot 769 \cdot 3 \cdot 62.1 \\
 &= 808.844 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Hydrostatic End Load at Flange ID [Hd]:

$$\begin{aligned}
 &= P_i \cdot B_{cor}^2 \cdot P / 4 \\
 &= 3.14 \cdot 706^2 \cdot 62.1 / 4 \\
 &= 2431.082 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Pressure Force on Flange Face [Ht]:

$$\begin{aligned}
 &= H - H_d \\
 &= 2888 - 2431 \\
 &= 456.532 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Operating Bolt Load [Wm1]:

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 53 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

$$= \max(H + H_p + H'p, 0)$$

$$= \max(2888 + 809 + 0, 0)$$

$$= 3696.458 \text{ kN}$$

Gasket Seating Bolt Load [Wm2]:

$$= y * b * \pi * G + y_{Part} * b_{Part} * l_p$$

$$= 68.9 * 8.98 * 3.141 * 769 + 0 * 0$$

$$= 1496.617 \text{ kN}$$

Required Bolt Area [Am]:

$$= \text{Maximum of } W_{m1}/S_b, W_{m2}/S_a$$

$$= \text{Maximum of } 3696/172, 1497/172$$

$$= 214.461 \text{ cm}^2$$

ASME Maximum Circumferential Spacing between Bolts per App. 2 eq. (3) [Bsmax]:

$$= 2a + 6t / (m + 0.5)$$

$$= 2 * 41.3 + 6 * 110 / (3 + 0.5)$$

$$= 271.121 \text{ mm.}$$

Actual Circumferential Bolt Spacing [Bs]:

$$= C * \sin(\pi / n)$$

$$= 900 * \sin(3.14 / 20)$$

$$= 140.791 \text{ mm.}$$

ASME Moment Multiplier for Bolt Spacing per App. 2 eq. (7) [Bsc]:

$$= \max(\sqrt{Bs / (2a + t)}, 1)$$

$$= \max(\sqrt{141 / (2 * 41.3 + 110)}, 1)$$

$$= 1.0000$$

Bolting Information for TEMA Imperial Thread Series (Non Mandatory):

	Minimum	Actual	Maximum
Bolt Area, cm ²	214.461	216.774	
Radial Distance between Hub and Bolts:	53.975	62.000	
Radial Distance between Bolts and Edge:	41.275	45.000	
Circ. Spacing between the Bolts:	88.900	140.791	271.121

Min. Gasket Contact Width (Brownell Young) [Not an ASME Calc] [Nmin]:

$$= A_b * S_a / (y * \pi * (G_o + G_i))$$

$$= 217 * 172 / (68.9 * 3.14 * (787 + 737))$$

$$= 11.319 \text{ mm.}$$

Note: Recommended Min. Width for Sheet and Composite Gaskets per table 2-4 :

$$= 25.000 \text{ mm.}$$

Flange Design Bolt Load, Gasket Seating [W]:

$$= S_a * (A_m + A_b) / 2$$

$$= 172 * (214 + 217) / 2$$

$$= 3716.39 \text{ kN}$$

Gasket Load for the Operating Condition [HG]:

$$= W_{m1} - H$$

$$= 3696 - 2888$$

$$= 808.84 \text{ kN}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 54 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

Moment Arm Calculations:

Distance to Gasket Load Reaction [hg]:

$$= (C - G) / 2$$

$$= (900 - 769) / 2$$

$$= 65.2802 \text{ mm.}$$

Distance to Face Pressure Reaction [ht]:

$$= (R + g1 + hg) / 2$$

$$= (62 + 35 + 65.3) / 2$$

$$= 81.1401 \text{ mm.}$$

Distance to End Pressure Reaction [hd]:

$$= R + (g1 / 2)$$

$$= 62 + (35 / 2.0)$$

$$= 79.5000 \text{ mm.}$$

Summary of Moments for Internal Pressure: (N-m)

Loading	Force	Distance	Bolt Corr	Moment
End Pressure, Md	2431.	79.5000	1.0000	193349.
Face Pressure, Mt	457.	81.1401	1.0000	37058.
Gasket Load, Mg	809.	65.2802	1.0000	52823.
Gasket Seating, Matm	3716.	65.2802	1.0000	242705.
Total Moment for Operation, Mop				283230. N-m
Total Moment for Gasket seating, Matm				242705. N-m
Effective Hub Length, ho = sqrt(Bcor*goCor)			112.730	mm.
Hub Ratio, h/h0 = HL / H0			0.532	
Thickness Ratio, g1/g0 = (g1Cor/goCor)			1.944	

Flange Factors for Integral Flange:

Factor F	0.820
Factor V	0.225
Factor f	1.051
Factors from Figure 2-7.1	K = 1.402
T = 1.753	U = 6.492
Y = 5.908	Z = 3.070
d = 0.10517E+07 mm. ³	e = 0.0073 mm. ⁻¹
Stress Factors	ALPHA = 1.801
BETA = 2.067	GAMMA = 1.027
DELTA = 1.266	Lamda = 2.293

Longitudinal Hub Stress, Operating [SHo]:

$$= (f * Mop / Bcor) / (L * g1^2)$$

$$= (1.05 * 283230 / 706) / (2.29 * 35^2)$$

$$= 150.10 \text{ N./mm}^2$$

Longitudinal Hub Stress, Seating [SHa]:

$$= (f * Matm / Bcor) / (L * g1^2)$$

$$= (1.05 * 242705 / 706) / (2.29 * 35^2)$$

$$= 128.63 \text{ N./mm}^2$$

Radial Flange Stress, Operating [SRo]:

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 55 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

$$= (\text{Beta} * \text{Mop} / \text{Bcor}) / (\text{L} * \text{t}^2)$$

$$= (2.07 * 283230 / 706) / (2.29 * 110^2)$$

$$= 29.89 \text{ N./mm}^2$$

Radial Flange Stress, Seating [SRa]:

$$= (\text{Beta} * \text{Matm} / \text{Bcor}) / (\text{L} * \text{t}^2)$$

$$= (2.07 * 242705 / 706) / (2.29 * 110^2)$$

$$= 25.61 \text{ N./mm}^2$$

Tangential Flange Stress, Operating [STo]:

$$= (\text{Y} * \text{Mo} / (\text{t}^2 * \text{Bcor})) - \text{Z} * \text{SRo}$$

$$= (5.91 * 283230 / (110^2 * 706)) - 3.07 * 29.9$$

$$= 104.06 \text{ N./mm}^2$$

Tangential Flange Stress, Seating [STa]:

$$= (\text{y} * \text{Matm} / (\text{t}^2 * \text{Bcor})) - \text{Z} * \text{SRa}$$

$$= (5.91 * 242705 / (110^2 * 706)) - 3.07 * 25.6$$

$$= 89.17 \text{ N./mm}^2$$

Average Flange Stress, Operating [SAo]:

$$= (\text{SHo} + \max(\text{SRo}, \text{STo})) / 2$$

$$= (150 + \max(29.9, 104)) / 2$$

$$= 127.08 \text{ N./mm}^2$$

Average Flange Stress, Seating [SAa]:

$$= (\text{SHa} + \max(\text{SRa}, \text{STa})) / 2$$

$$= (129 + \max(25.6, 89.2)) / 2$$

$$= 108.90 \text{ N./mm}^2$$

Bolt Stress, Operating [BSo]:

$$= \text{Wm1} / \text{Ab}$$

$$= 3696 / 217$$

$$= 170.54 \text{ N./mm}^2$$

Bolt Stress, Seating [BSa]:

$$= (\text{Wm2} / \text{Ab})$$

$$= (1497 / 217)$$

$$= 69.05 \text{ N./mm}^2$$

Flange Stress Analysis Results: N./mm²

	Actual	Operating Allowed	Gasket Seating Actual	Gasket Seating Allowed
Longitudinal Hub	150.10	206.85	128.63	206.85
Radial Flange	29.89	137.90	25.61	137.90
Tangential Flange	104.06	137.90	89.17	137.90
Maximum Average	127.08	137.90	108.90	137.90
Bolting	170.54	172.38	69.05	172.38

Minimum Required Flange Thickness	103.734 mm.
Estimated M.A.W.P. (Operating)	62.8 bars
Estimated M.A.W.P. (Gasket Seating)	62.8 bars
Estimated Finished Weight of Flange at given Thk.	350.9 kg.
Estimated Unfinished Weight of Forging at given Thk	498.4 kg.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)	شماره صفحه : 56 از 341																
	<table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>		پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00
	پروژه		بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه									
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Flange Rigidity Based on Required Thickness [ASME]:

Flange Rigidity Index, Seating (rotation check) per APP. 2 [Js]:

$$= 52.14 * Ma / Bsc * Cnv_fac * V / (Lambda * Eamb * go^2 * ho * Ki)$$

$$= 52.14 * 242705 / 1 * 1000 * 0.23 / (2.06 * 202713 * 18^2 * 113 * 0.3)$$

$$= 0.623 \quad (\text{should be } \leq 1)$$

Flange Rigidity Index Operating (rotation check) per APP. 2 [J]:

$$= 52.14 * Mo / Bsc * Cnv_fac * V / (Lambda * Eop * goc^2 * ho * Ki)$$

$$= 52.14 * 283230 / 1 * 1000 * 0.23 / (2.06 * 195184 * 18^2 * 113 * 0.3)$$

$$= 0.755 \quad (\text{should be } \leq 1)$$

Flange Rigidity Based on Given Thickness [ASME]:

Flange Rigidity Index, Seating (rotation check) per APP. 2 [Js]:

$$= 52.14 * Ma / Bsc * Cnv_fac * V / (Lambda * Eamb * go^2 * ho * Ki)$$

$$= 52.14 * 242705 / 1 * 1000 * 0.23 / (2.29 * 202713 * 18^2 * 113 * 0.3)$$

$$= 0.560 \quad (\text{should be } \leq 1)$$

Flange Rigidity Index Operating (rotation check) per APP. 2 [J]:

$$= 52.14 * Mo / Bsc * Cnv_fac * V / (Lambda * Eop * goc^2 * ho * Ki)$$

$$= 52.14 * 283230 / 1 * 1000 * 0.23 / (2.29 * 195184 * 18^2 * 113 * 0.3)$$

$$= 0.679 \quad (\text{should be } \leq 1)$$

Minimum Design Metal Temperature Results:

Thickness Ratio = 0.82, Temperature Reduction per Fig. UCS 66.1 = 10 °C

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve B	-11 °C
Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1)	-20 °C
Min Metal Temp. w/o impact per UG-20(f)	-29 °C

Note: UCS-66(b)(-c) was considered in the flange MDMT calculation.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 57 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											


Flange Input Data Values

Description: New Flange :

Item: Node 70 to 80

Description of Flange Geometry (Type)		Integral Weld Neck	
Design Pressure	P	62.00	bars
Design Temperature		148	°C
Internal Corrosion Allowance	ci	0.0000	mm.
External Corrosion Allowance	ce	0.0000	mm.
Use Corrosion Allowance in Thickness Calcs.		Yes	
Flange Inside Diameter	B	706.000	mm.
Flange Outside Diameter	A	990.000	mm.
Flange Thickness	t	110.0000	mm.
Thickness of Hub at Small End	go	18.0000	mm.
Thickness of Hub at Large End	gl	35.0000	mm.
Length of Hub	h	60.0000	mm.
Flange Material		SA-105	
Flange Material UNS number		K03504	
Flange Allowable Stress At Temperature	Sfo	137.90	N./mm ²
Flange Allowable Stress At Ambient	Sfa	137.90	N./mm ²
Bolt Material		SA-193 B7	
Bolt Allowable Stress At Temperature	Sb	172.38	N./mm ²
Bolt Allowable Stress At Ambient	Sa	172.38	N./mm ²
Diameter of Bolt Circle	C	900.000	mm.
Nominal Bolt Diameter	a	41.2750	mm.
Type of Threads	TEMA Thread Series		
Number of Bolts	20		
Flange Face Outside Diameter	Fod	800.000	mm.
Flange Face Inside Diameter	Fid	706.000	mm.
Flange Facing Sketch	1, Code Sketch 1a		
Gasket Outside Diameter	Go	787.400	mm.
Gasket Inside Diameter	Gi	736.600	mm.
Gasket Factor	m	3.0000	
Gasket Design Seating Stress	y	68.95	N./mm ²
Column for Gasket Seating	2, Code Column II		
Gasket Thickness	tg	3.1750	mm.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 58 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											



ASME Code, Section VIII Division 1, 2019

Hub Small End Required Thickness due to Internal Pressure:

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot (D/2 + C_a)) / (S \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62 \cdot (706/2 + 0)) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62) + C_a \\
 &= 16.3119 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Hub Small End Hub MAWP:

$$\begin{aligned}
 &= (S \cdot E \cdot t) / (R + 0.6 \cdot t) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (138 \cdot 1 \cdot 18) / (353 + 0.6 \cdot 18) \\
 &= 68.226 \text{ bars}
 \end{aligned}$$

Corroded Flange ID,	Bcor = B + 2 * Fcor	706.000	mm.
Corroded Large Hub,	g1Cor = g1 - ci	35.000	mm.
Corroded Small Hub,	g0Cor = go - ci	18.000	mm.
Code R Dimension,	R = (C - B) / 2 - g1	62.000	mm.
Gasket Contact Width,	N = (Go - Gi) / 2	25.400	mm.
Basic Gasket Width,	bo = N / 2	12.700	mm.
Effective Gasket Width,	b = Cb sqrt(bo)	8.980	mm.
Gasket Reaction Diameter,	G = Go - 2 * b	769.440	mm.

Basic Flange and Bolt Loads:

Hydrostatic End Load due to Pressure [H]:

$$\begin{aligned}
 &= 0.785 \cdot G^2 \cdot P_{eq} \\
 &= 0.79 \cdot 769^2 \cdot 62 \\
 &= 2882.829 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Contact Load on Gasket Surfaces [Hp]:

$$\begin{aligned}
 &= 2 \cdot b \cdot P_i \cdot G \cdot m \cdot P \\
 &= 2 \cdot 8.98 \cdot 3.14 \cdot 769 \cdot 3 \cdot 62 \\
 &= 807.504 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Hydrostatic End Load at Flange ID [Hd]:

$$\begin{aligned}
 &= P_i \cdot B_{cor}^2 \cdot P / 4 \\
 &= 3.14 \cdot 706^2 \cdot 62 / 4 \\
 &= 2427.053 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Pressure Force on Flange Face [Ht]:

$$\begin{aligned}
 &= H - H_d \\
 &= 2883 - 2427 \\
 &= 455.776 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Operating Bolt Load [Wm1]:

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 59 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

$$= \max(H + H_p + H'p, 0)$$

$$= \max(2883 + 808 + 0, 0)$$

$$= 3690.333 \text{ kN}$$

Gasket Seating Bolt Load [Wm2]:

$$= y * b * \pi * G + y_{Part} * b_{Part} * l_p$$

$$= 68.9 * 8.98 * 3.141 * 769 + 0 * 0$$

$$= 1496.617 \text{ kN}$$

Required Bolt Area [Am]:

$$= \text{Maximum of } W_{m1}/S_b, W_{m2}/S_a$$

$$= \text{Maximum of } 3690/172, 1497/172$$

$$= 214.106 \text{ cm}^2$$

ASME Maximum Circumferential Spacing between Bolts per App. 2 eq. (3) [Bsmax]:

$$= 2a + 6t / (m + 0.5)$$

$$= 2 * 41.3 + 6 * 110 / (3 + 0.5)$$

$$= 271.121 \text{ mm.}$$

Actual Circumferential Bolt Spacing [Bs]:

$$= C * \sin(\pi / n)$$

$$= 900 * \sin(3.14 / 20)$$

$$= 140.791 \text{ mm.}$$

ASME Moment Multiplier for Bolt Spacing per App. 2 eq. (7) [Bsc]:

$$= \max(\sqrt{Bs / (2a + t)}, 1)$$

$$= \max(\sqrt{141 / (2 * 41.3 + 110)}, 1)$$

$$= 1.0000$$

Bolting Information for TEMA Imperial Thread Series (Non Mandatory):

	Minimum	Actual	Maximum
Bolt Area, cm ²	214.106	216.774	
Radial Distance between Hub and Bolts:	53.975	62.000	
Radial Distance between Bolts and Edge:	41.275	45.000	
Circ. Spacing between the Bolts:	88.900	140.791	271.121

Min. Gasket Contact Width (Brownell Young) [Not an ASME Calc] [Nmin]:

$$= A_b * S_a / (y * \pi * (G_o + G_i))$$

$$= 217 * 172 / (68.9 * 3.14 * (787 + 737))$$

$$= 11.319 \text{ mm.}$$

Note: Recommended Min. Width for Sheet and Composite Gaskets per table 2-4 :

$$= 25.000 \text{ mm.}$$

Flange Design Bolt Load, Gasket Seating [W]:

$$= S_a * (A_m + A_b) / 2$$

$$= 172 * (214 + 217) / 2$$

$$= 3713.33 \text{ kN}$$

Gasket Load for the Operating Condition [HG]:

$$= W_{m1} - H$$

$$= 3690 - 2883$$

$$= 807.50 \text{ kN}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 60 از 341
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	
							V00	

Moment Arm Calculations:

Distance to Gasket Load Reaction [hg]:

$$= (C - G) / 2$$

$$= (900 - 769) / 2$$

$$= 65.2802 \text{ mm.}$$

Distance to Face Pressure Reaction [ht]:

$$= (R + g1 + hg) / 2$$

$$= (62 + 35 + 65.3) / 2$$

$$= 81.1401 \text{ mm.}$$

Distance to End Pressure Reaction [hd]:

$$= R + (g1 / 2)$$

$$= 62 + (35 / 2.0)$$

$$= 79.5000 \text{ mm.}$$

Summary of Moments for Internal Pressure: (N-m)

Loading	Force	Distance	Bolt Corr	Moment
End Pressure, Md	2427.	79.5000	1.0000	193029.
Face Pressure, Mt	456.	81.1401	1.0000	36997.
Gasket Load, Mg	808.	65.2802	1.0000	52735.
Gasket Seating, Matm	3713.	65.2802	1.0000	242505.
Total Moment for Operation, Mop				282761. N-m
Total Moment for Gasket seating, Matm				242505. N-m
Effective Hub Length, ho = sqrt(Bcor*goCor)				112.730 mm.
Hub Ratio, h/h0 = HL / H0				0.532
Thickness Ratio, g1/g0 = (g1Cor/goCor)				1.944

Flange Factors for Integral Flange:

Factor F	0.820
Factor V	0.225
Factor f	1.051
Factors from Figure 2-7.1	K = 1.402
T = 1.753	U = 6.492
Y = 5.908	Z = 3.070
d = 0.10517E+07 mm. ³	e = 0.0073 mm. ⁻¹
Stress Factors	ALPHA = 1.801
BETA = 2.067	GAMMA = 1.027
DELTA = 1.266	Lamda = 2.293

Longitudinal Hub Stress, Operating [SHo]:

$$= (f * Mop / Bcor) / (L * g1^2)$$

$$= (1.05 * 282761 / 706) / (2.29 * 35^2)$$

$$= 149.86 \text{ N./mm}^2$$

Longitudinal Hub Stress, Seating [SHa]:

$$= (f * Matm / Bcor) / (L * g1^2)$$

$$= (1.05 * 242505 / 706) / (2.29 * 35^2)$$

$$= 128.52 \text{ N./mm}^2$$

Radial Flange Stress, Operating [SRo]:

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 61 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

$$= (\text{Beta} * \text{Mop} / \text{Bcor}) / (\text{L} * \text{t}^2)$$

$$= (2.07 * 282761 / 706) / (2.29 * 110^2)$$

$$= 29.84 \text{ N./mm}^2$$

Radial Flange Stress, Seating [SRa]:

$$= (\text{Beta} * \text{Matm} / \text{Bcor}) / (\text{L} * \text{t}^2)$$

$$= (2.07 * 242505 / 706) / (2.29 * 110^2)$$

$$= 25.59 \text{ N./mm}^2$$

Tangential Flange Stress, Operating [STo]:

$$= (\text{Y} * \text{Mo} / (\text{t}^2 * \text{Bcor})) - \text{Z} * \text{SRo}$$

$$= (5.91 * 282761 / (110^2 * 706)) - 3.07 * 29.8$$

$$= 103.89 \text{ N./mm}^2$$

Tangential Flange Stress, Seating [STa]:

$$= (\text{y} * \text{Matm} / (\text{t}^2 * \text{Bcor})) - \text{Z} * \text{SRa}$$

$$= (5.91 * 242505 / (110^2 * 706)) - 3.07 * 25.6$$

$$= 89.10 \text{ N./mm}^2$$

Average Flange Stress, Operating [SAo]:

$$= (\text{SHo} + \max(\text{SRo}, \text{STo})) / 2$$

$$= (150 + \max(29.8, 104)) / 2$$

$$= 126.87 \text{ N./mm}^2$$

Average Flange Stress, Seating [SAa]:

$$= (\text{SHa} + \max(\text{SRa}, \text{STa})) / 2$$

$$= (129 + \max(25.6, 89.1)) / 2$$

$$= 108.81 \text{ N./mm}^2$$

Bolt Stress, Operating [BSo]:

$$= \text{Wm1} / \text{Ab}$$

$$= 3690 / 217$$

$$= 170.25 \text{ N./mm}^2$$

Bolt Stress, Seating [BSa]:

$$= (\text{Wm2} / \text{Ab})$$

$$= (1497 / 217)$$

$$= 69.05 \text{ N./mm}^2$$

Flange Stress Analysis Results: N./mm²

	Actual	Operating Allowed	Gasket Seating Actual	Gasket Seating Allowed
Longitudinal Hub	149.86	206.85	128.52	206.85
Radial Flange	29.84	137.90	25.59	137.90
Tangential Flange	103.89	137.90	89.10	137.90
Maximum Average	126.87	137.90	108.81	137.90
Bolting	170.25	172.38	69.05	172.38

Minimum Required Flange Thickness	103.607 mm.
Estimated M.A.W.P. (Operating)	62.8 bars
Estimated M.A.W.P. (Gasket Seating)	62.8 bars
Estimated Finished Weight of Flange at given Thk.	350.9 kg.
Estimated Unfinished Weight of Forging at given Thk	498.4 kg.

Flange Rigidity Based on Required Thickness [ASME]:

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 62 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

Flange Rigidity Index, Seating (rotation check) per APP. 2 [Js]:

$$= 52.14 * Ma / Bsc * Cnv_fac * V / (Lambda * Eamb * go^2 * ho * Ki)$$

$$= 52.14 * 242505 / 1 * 1000 * 0.23 / (2.06 * 201334 * 18^2 * 113 * 0.3)$$

$$= 0.628 \quad (\text{should be } \leq 1)$$

Flange Rigidity Index Operating (rotation check) per APP. 2 [J]:

$$= 52.14 * Mo / Bsc * Cnv_fac * V / (Lambda * Eop * goc^2 * ho * Ki)$$

$$= 52.14 * 282761 / 1 * 1000 * 0.23 / (2.06 * 193805 * 18^2 * 113 * 0.3)$$

$$= 0.761 \quad (\text{should be } \leq 1)$$

Flange Rigidity Based on Given Thickness [ASME]:

Flange Rigidity Index, Seating (rotation check) per APP. 2 [Js]:

$$= 52.14 * Ma / Bsc * Cnv_fac * V / (Lambda * Eamb * go^2 * ho * Ki)$$

$$= 52.14 * 242505 / 1 * 1000 * 0.23 / (2.29 * 201334 * 18^2 * 113 * 0.3)$$

$$= 0.563 \quad (\text{should be } \leq 1)$$

Flange Rigidity Index Operating (rotation check) per APP. 2 [J]:

$$= 52.14 * Mo / Bsc * Cnv_fac * V / (Lambda * Eop * goc^2 * ho * Ki)$$

$$= 52.14 * 282761 / 1 * 1000 * 0.23 / (2.29 * 193805 * 18^2 * 113 * 0.3)$$

$$= 0.683 \quad (\text{should be } \leq 1)$$

Minimum Design Metal Temperature Results:

Thickness Ratio = 0.82, Temperature Reduction per Fig. UCS 66.1 = 10 °C

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve B	-11 °C
Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1)	-20 °C
Min Metal Temp. w/o impact per UG-20(f)	-29 °C

Note: UCS-66(b)(-c) was considered in the flange MDMT calculation.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 63 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											


Flange Input Data Values

Description: New Flange :

Item: Node 80 to 90

Description of Flange Geometry (Type)		Integral Weld Neck	
Design Pressure	P	62.00	bars
Design Temperature		148	°C
Internal Corrosion Allowance	ci	3.0000	mm.
External Corrosion Allowance	ce	0.0000	mm.
Use Corrosion Allowance in Thickness Calcs.		Yes	
Flange Inside Diameter	B	700.000	mm.
Flange Outside Diameter	A	990.000	mm.
Flange Thickness	t	115.0000	mm.
Thickness of Hub at Small End	go	20.0000	mm.
Thickness of Hub at Large End	gl	35.0000	mm.
Length of Hub	h	60.0000	mm.
Flange Material		SA-105	
Flange Material UNS number		K03504	
Flange Allowable Stress At Temperature	Sfo	137.90	N./mm ²
Flange Allowable Stress At Ambient	Sfa	137.90	N./mm ²
Bolt Material		SA-193 B7	
Bolt Allowable Stress At Temperature	Sb	172.38	N./mm ²
Bolt Allowable Stress At Ambient	Sa	172.38	N./mm ²
Diameter of Bolt Circle	C	900.000	mm.
Nominal Bolt Diameter	a	41.2750	mm.
Type of Threads	TEMA Thread Series		
Number of Bolts		20	
Flange Face Outside Diameter	Fod	800.000	mm.
Flange Face Inside Diameter	Fid	700.000	mm.
Flange Facing Sketch	1, Code Sketch 1a		
Gasket Outside Diameter	Go	787.400	mm.
Gasket Inside Diameter	Gi	736.600	mm.
Gasket Factor	m	3.0000	
Gasket Design Seating Stress	y	68.95	N./mm ²
Column for Gasket Seating	2, Code Column II		
Gasket Thickness	tg	3.1750	mm.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 64 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00



ASME Code, Section VIII Division 1, 2019

Hub Small End Required Thickness due to Internal Pressure:

$$\begin{aligned}
 &= (P * (D/2 + Ca)) / (S * E - 0.6 * P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62 * (700/2 + 3)) / (138 * 1 - 0.6 * 62) + Ca \\
 &= 19.3119 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Hub Small End Hub MAWP:

$$\begin{aligned}
 &= (S * E * t) / (R + 0.6 * t) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (138 * 1 * 17) / (353 + 0.6 * 17) \\
 &= 64.542 \text{ bars}
 \end{aligned}$$

Corroded Flange Thickness, t_c	= $T - c_i$	112.000	mm.
Corroded Flange ID, B_{cor}	= $B + 2 * F_{cor}$	706.000	mm.
Corroded Large Hub, $g1_{cor}$	= $g1 - c_i$	32.000	mm.
Corroded Small Hub, $g0_{cor}$	= $g0 - c_i$	17.000	mm.
Code R Dimension, R	= $((C - B_{cor}) / 2) - g1_{cor}$	65.000	mm.
Gasket Contact Width, N	= $(G_o - G_i) / 2$	25.400	mm.
Basic Gasket Width, b_o	= $N / 2$	12.700	mm.
Effective Gasket Width, b	= $C_b \sqrt{b_o}$	8.980	mm.
Gasket Reaction Diameter, G	= $G_o - 2 * b$	769.440	mm.

Basic Flange and Bolt Loads:

Hydrostatic End Load due to Pressure [H]:

$$\begin{aligned}
 &= 0.785 * G^2 * P_{eq} \\
 &= 0.79 * 769^2 * 62 \\
 &= 2882.829 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Contact Load on Gasket Surfaces [Hp]:

$$\begin{aligned}
 &= 2 * b * P_i * G * m * P \\
 &= 2 * 8.98 * 3.14 * 769 * 3 * 62 \\
 &= 807.504 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Hydrostatic End Load at Flange ID [Hd]:

$$\begin{aligned}
 &= P_i * B_{cor}^2 * P / 4 \\
 &= 3.14 * 706^2 * 62 / 4 \\
 &= 2427.053 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Pressure Force on Flange Face [Ht]:

$$\begin{aligned}
 &= H - H_d \\
 &= 2883 - 2427 \\
 &= 455.776 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 65 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Operating Bolt Load [Wm1]:

$$= \max(H + H_p + H'p, 0)$$

$$= \max(2883 + 808 + 0, 0)$$

$$= 3690.333 \text{ kN}$$

Gasket Seating Bolt Load [Wm2]:

$$= y * b * \pi * G + y_{Part} * b_{Part} * l_p$$

$$= 68.9 * 8.98 * 3.141 * 769 + 0 * 0 * 0$$

$$= 1496.617 \text{ kN}$$

Required Bolt Area [Am]:

$$= \text{Maximum of } Wm1/Sb, Wm2/Sa$$

$$= \text{Maximum of } 3690/172, 1497/172$$

$$= 214.106 \text{ cm}^2$$

ASME Maximum Circumferential Spacing between Bolts per App. 2 eq. (3) [Bsmax]:

$$= 2a + 6t / (m + 0.5)$$

$$= 2 * 41.3 + 6 * 112 / (3 + 0.5)$$

$$= 274.550 \text{ mm.}$$

Actual Circumferential Bolt Spacing [Bs]:

$$= C * \sin(\pi / n)$$

$$= 900 * \sin(3.14/20)$$

$$= 140.791 \text{ mm.}$$

ASME Moment Multiplier for Bolt Spacing per App. 2 eq. (7) [Bsc]:

$$= \max(\sqrt{Bs / (2a + t)}, 1)$$

$$= \max(\sqrt{141 / (2 * 41.3 + 112)}, 1)$$

$$= 1.0000$$

Bolting Information for TEMA Imperial Thread Series (Non Mandatory):

	Minimum	Actual	Maximum
Bolt Area, cm ²	214.106	216.774	
Radial Distance between Hub and Bolts:	53.975	65.000	
Radial Distance between Bolts and Edge:	41.275	45.000	
Circ. Spacing between the Bolts:	88.900	140.791	274.550

Min. Gasket Contact Width (Brownell Young) [Not an ASME Calc] [Nmin]:

$$= A_b * S_a / (y * \pi * (G_o + G_i))$$

$$= 217 * 172 / (68.9 * 3.14 * (787 + 737))$$

$$= 11.319 \text{ mm.}$$

Note: Recommended Min. Width for Sheet and Composite Gaskets per table 2-4 :

$$= 25.000 \text{ mm.}$$

Flange Design Bolt Load, Gasket Seating [W]:

$$= S_a * (A_m + A_b) / 2$$

$$= 172 * (214 + 217) / 2$$

$$= 3713.33 \text{ kN}$$

Gasket Load for the Operating Condition [HG]:

$$= Wm1 - H$$

$$= 3690 - 2883$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 66 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

= 807.50 kN

Moment Arm Calculations:

Distance to Gasket Load Reaction [hg]:

$$= (C - G) / 2$$

$$= (900 - 769) / 2$$

$$= 65.2802 \text{ mm.}$$

Distance to Face Pressure Reaction [ht]:

$$= (R + g1 + hg) / 2$$

$$= (65 + 32 + 65.3) / 2$$

$$= 81.1401 \text{ mm.}$$

Distance to End Pressure Reaction [hd]:

$$= R + (g1 / 2)$$

$$= 65 + (32 / 2.0)$$

$$= 81.0000 \text{ mm.}$$

Summary of Moments for Internal Pressure: (N-m)

Loading	Force	Distance	Bolt Corr	Moment
End Pressure, Md	2427.	81.0000	1.0000	196671.
Face Pressure, Mt	456.	81.1401	1.0000	36997.
Gasket Load, Mg	808.	65.2802	1.0000	52735.
Gasket Seating, Matm	3713.	65.2802	1.0000	242505.
Total Moment for Operation, Mop				286403. N-m
Total Moment for Gasket seating, Matm				242505. N-m

Effective Hub Length, $h_o = \sqrt{B_{cor} \cdot g_{oCor}}$ 109.554 mm.

Hub Ratio, $h/h_o = H_L / H_O$ 0.548

Thickness Ratio, $g1/g_o = (g1_{cor}/g_{oCor})$ 1.882

Flange Factors for Integral Flange:

Factor F	0.820
Factor V	0.230
Factor f	1.000
Factors from Figure 2-7.1	K = 1.402
T = 1.753	U = 6.492
Y = 5.908	Z = 3.070
d = 0.89401E+06 mm. ³	e = 0.0075 mm. ⁻¹
Stress Factors	ALPHA = 1.838
BETA = 2.117	GAMMA = 1.048
DELTA = 1.571	Lamda = 2.620

Longitudinal Hub Stress, Operating [SHo]:

$$= (f \cdot Mop / B_{cor}) / (L \cdot g1^2)$$

$$= (1 \cdot 286403 / 706) / (2.62 \cdot 32^2)$$

$$= 151.17 \text{ N./mm}^2$$

Longitudinal Hub Stress, Seating [SHa]:

$$= (f \cdot Matm / B_{cor}) / (L \cdot g1^2)$$

$$= (1 \cdot 242505 / 706) / (2.62 \cdot 32^2)$$

$$= 128.00 \text{ N./mm}^2$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 67 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Radial Flange Stress, Operating [SRo]:

$$= (\text{Beta} * \text{Mop} / \text{Bcor}) / (\text{L} * \text{t}^2)$$

$$= (2.12 * 286403 / 706) / (2.62 * 112^2)$$

$$= 26.13 \text{ N./mm}^2$$

Radial Flange Stress, Seating [SRa]:

$$= (\text{Beta} * \text{Matm} / \text{Bcor}) / (\text{L} * \text{t}^2)$$

$$= (2.12 * 242505 / 706) / (2.62 * 112^2)$$

$$= 22.12 \text{ N./mm}^2$$

Tangential Flange Stress, Operating [STo]:

$$= (\text{Y} * \text{Mo} / (\text{t}^2 * \text{Bcor})) - \text{Z} * \text{SRo}$$

$$= (5.91 * 286403 / (112^2 * 706)) - 3.07 * 26.1$$

$$= 110.79 \text{ N./mm}^2$$

Tangential Flange Stress, Seating [STa]:

$$= (\text{y} * \text{Matm} / (\text{t}^2 * \text{Bcor})) - \text{Z} * \text{SRa}$$

$$= (5.91 * 242505 / (112^2 * 706)) - 3.07 * 22.1$$

$$= 93.81 \text{ N./mm}^2$$

Average Flange Stress, Operating [SAo]:

$$= (\text{SHo} + \max(\text{SRo}, \text{STo})) / 2$$

$$= (151 + \max(26.1, 111)) / 2$$

$$= 130.98 \text{ N./mm}^2$$

Average Flange Stress, Seating [SAa]:

$$= (\text{SHa} + \max(\text{SRa}, \text{STa})) / 2$$

$$= (128 + \max(22.1, 93.8)) / 2$$

$$= 110.91 \text{ N./mm}^2$$

Bolt Stress, Operating [BSo]:

$$= \text{Wm1} / \text{Ab}$$

$$= 3690 / 217$$

$$= 170.25 \text{ N./mm}^2$$

Bolt Stress, Seating [BSa]:

$$= (\text{Wm2} / \text{Ab})$$

$$= (1497 / 217)$$

$$= 69.05 \text{ N./mm}^2$$

Flange Stress Analysis Results: N./mm²

	Actual	Operating Allowed	Gasket Seating Actual Allowed
Longitudinal Hub	151.17	206.85	128.00 206.85
Radial Flange	26.13	137.90	22.12 137.90
Tangential Flange	110.79	137.90	93.81 137.90
Maximum Average	130.98	137.90	110.91 137.90
Bolting	170.25	172.38	69.05 172.38

Minimum Required Flange Thickness	111.303 mm.
Estimated M.A.W.P. (Operating)	62.8 bars
Estimated Finished Weight of Flange at given Thk.	372.3 kg.
Estimated Unfinished Weight of Forging at given Thk	522.1 kg.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>نسخه</td><td>سریال</td><td>نوع مدرک</td><td>رشته</td><td>تسهیلات</td><td>صادرکننده</td><td>بسته کاری</td><td>پروژه</td></tr><tr><td>V00</td><td>0001</td><td>CN</td><td>ME</td><td>120</td><td>MF</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	شماره صفحه : 68 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه										
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK										

Flange Rigidity Based on Required Thickness [ASME]:

Flange Rigidity Index, Seating (rotation check) per APP. 2 [Js]:

$$= 52.14 * Ma / Bsc * Cnv_fac * V / (Lambda * Eamb * go^2 * ho * Ki)$$

$$= 52.14 * 242505 / 1 * 1000 * 0.23 / (2.45 * 201334 * 17^2 * 110 * 0.3)$$

$$= 0.620 \quad (\text{should be } \leq 1)$$

Flange Rigidity Index Operating (rotation check) per APP. 2 [J]:

$$= 52.14 * Mo / Bsc * Cnv_fac * V / (Lambda * Eop * goc^2 * ho * Ki)$$

$$= 52.14 * 286403 / 1 * 1000 * 0.23 / (2.45 * 193805 * 17^2 * 110 * 0.3)$$

$$= 0.760 \quad (\text{should be } \leq 1)$$

Flange Rigidity Based on Given Thickness [ASME]:

Flange Rigidity Index, Seating (rotation check) per APP. 2 [Js]:

$$= 52.14 * Ma / Bsc * Cnv_fac * V / (Lambda * Eamb * go^2 * ho * Ki)$$

$$= 52.14 * 242505 / 1 * 1000 * 0.23 / (2.62 * 201334 * 17^2 * 110 * 0.3)$$

$$= 0.580 \quad (\text{should be } \leq 1)$$

Flange Rigidity Index Operating (rotation check) per APP. 2 [J]:

$$= 52.14 * Mo / Bsc * Cnv_fac * V / (Lambda * Eop * goc^2 * ho * Ki)$$

$$= 52.14 * 286403 / 1 * 1000 * 0.23 / (2.62 * 193805 * 17^2 * 110 * 0.3)$$

$$= 0.712 \quad (\text{should be } \leq 1)$$

Minimum Design Metal Temperature Results:

Thickness Ratio = 0.96, Temperature Reduction per Fig. UCS 66.1 = 2 °C

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve B	-7 °C
Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1)	-9 °C
Min Metal Temp. w/o impact per UG-20(f)	-29 °C

Note: UCS-66(b)(-c) was considered in the flange MDMT calculation.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 69 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											


Flange Input Data Values

Description: New Flange :

Item: Node 120 to 130

Description of Flange Geometry (Type)		Integral Weld Neck	
Design Pressure	P	62.00	bars
Design Temperature		148	°C
Internal Corrosion Allowance	ci	3.0000	mm.
External Corrosion Allowance	ce	0.0000	mm.
Use Corrosion Allowance in Thickness Calcs.		Yes	
Flange Inside Diameter	B	700.000	mm.
Flange Outside Diameter	A	990.000	mm.
Flange Thickness	t	115.0000	mm.
Thickness of Hub at Small End	go	20.0000	mm.
Thickness of Hub at Large End	gl	35.0000	mm.
Length of Hub	h	60.0000	mm.
Flange Material		SA-105	
Flange Material UNS number		K03504	
Flange Allowable Stress At Temperature	Sfo	137.90	N./mm ²
Flange Allowable Stress At Ambient	Sfa	137.90	N./mm ²
Bolt Material		SA-193 B7	
Bolt Allowable Stress At Temperature	Sb	172.38	N./mm ²
Bolt Allowable Stress At Ambient	Sa	172.38	N./mm ²
Diameter of Bolt Circle	C	900.000	mm.
Nominal Bolt Diameter	a	41.2750	mm.
Type of Threads	TEMA Thread Series		
Number of Bolts		20	
Flange Face Outside Diameter	Fod	800.000	mm.
Flange Face Inside Diameter	Fid	700.000	mm.
Flange Facing Sketch	1, Code Sketch 1a		
Gasket Outside Diameter	Go	787.400	mm.
Gasket Inside Diameter	Gi	736.600	mm.
Gasket Factor	m	3.0000	
Gasket Design Seating Stress	y	68.95	N./mm ²
Column for Gasket Seating	2, Code Column II		
Gasket Thickness	tg	3.1750	mm.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 70 از 341
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00



ASME Code, Section VIII Division 1, 2019

Hub Small End Required Thickness due to Internal Pressure:

$$\begin{aligned}
 &= (P * (D/2 + Ca)) / (S * E - 0.6 * P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62 * (700/2 + 3)) / (138 * 1 - 0.6 * 62) + Ca \\
 &= 19.3119 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Hub Small End Hub MAWP:

$$\begin{aligned}
 &= (S * E * t) / (R + 0.6 * t) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (138 * 1 * 17) / (353 + 0.6 * 17) \\
 &= 64.542 \text{ bars}
 \end{aligned}$$

Corroded Flange Thickness, t_c	= $T - c_i$	112.000	mm.
Corroded Flange ID, B_{cor}	= $B + 2 * F_{cor}$	706.000	mm.
Corroded Large Hub, $g1_{cor}$	= $g1 - c_i$	32.000	mm.
Corroded Small Hub, $g0_{cor}$	= $g0 - c_i$	17.000	mm.
Code R Dimension, R	= $((C - B_{cor}) / 2) - g1_{cor}$	65.000	mm.
Gasket Contact Width, N	= $(G_o - G_i) / 2$	25.400	mm.
Basic Gasket Width, b_o	= $N / 2$	12.700	mm.
Effective Gasket Width, b	= $C_b \sqrt{b_o}$	8.980	mm.
Gasket Reaction Diameter, G	= $G_o - 2 * b$	769.440	mm.

Basic Flange and Bolt Loads:

Hydrostatic End Load due to Pressure [H]:

$$\begin{aligned}
 &= 0.785 * G^2 * P_{eq} \\
 &= 0.79 * 769^2 * 62 \\
 &= 2882.829 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Contact Load on Gasket Surfaces [Hp]:

$$\begin{aligned}
 &= 2 * b * P_i * G * m * P \\
 &= 2 * 8.98 * 3.14 * 769 * 3 * 62 \\
 &= 807.504 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Hydrostatic End Load at Flange ID [Hd]:

$$\begin{aligned}
 &= P_i * B_{cor}^2 * P / 4 \\
 &= 3.14 * 706^2 * 62 / 4 \\
 &= 2427.053 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Pressure Force on Flange Face [Ht]:

$$\begin{aligned}
 &= H - H_d \\
 &= 2883 - 2427 \\
 &= 455.776 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 71 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Operating Bolt Load [Wm1]:

$$= \max(H + H_p + H'p, 0)$$

$$= \max(2883 + 808 + 0, 0)$$

$$= 3690.333 \text{ kN}$$

Gasket Seating Bolt Load [Wm2]:

$$= y * b * \pi * G + y_{Part} * b_{Part} * l_p$$

$$= 68.9 * 8.98 * 3.141 * 769 + 0 * 0 * 0$$

$$= 1496.617 \text{ kN}$$

Required Bolt Area [Am]:

$$= \text{Maximum of } Wm1/Sb, Wm2/Sa$$

$$= \text{Maximum of } 3690/172, 1497/172$$

$$= 214.106 \text{ cm}^2$$

ASME Maximum Circumferential Spacing between Bolts per App. 2 eq. (3) [Bsmax]:

$$= 2a + 6t / (m + 0.5)$$

$$= 2 * 41.3 + 6 * 112 / (3 + 0.5)$$

$$= 274.550 \text{ mm.}$$

Actual Circumferential Bolt Spacing [Bs]:

$$= C * \sin(\pi / n)$$

$$= 900 * \sin(3.14/20)$$

$$= 140.791 \text{ mm.}$$

ASME Moment Multiplier for Bolt Spacing per App. 2 eq. (7) [Bsc]:

$$= \max(\sqrt{Bs / (2a + t)}, 1)$$

$$= \max(\sqrt{141 / (2 * 41.3 + 112)}, 1)$$

$$= 1.0000$$

Bolting Information for TEMA Imperial Thread Series (Non Mandatory):

	Minimum	Actual	Maximum
Bolt Area, cm ²	214.106	216.774	
Radial Distance between Hub and Bolts:	53.975	65.000	
Radial Distance between Bolts and Edge:	41.275	45.000	
Circ. Spacing between the Bolts:	88.900	140.791	274.550

Min. Gasket Contact Width (Brownell Young) [Not an ASME Calc] [Nmin]:

$$= A_b * S_a / (y * \pi * (G_o + G_i))$$

$$= 217 * 172 / (68.9 * 3.14 * (787 + 737))$$

$$= 11.319 \text{ mm.}$$

Note: Recommended Min. Width for Sheet and Composite Gaskets per table 2-4 :

$$= 25.000 \text{ mm.}$$

Flange Design Bolt Load, Gasket Seating [W]:

$$= S_a * (A_m + A_b) / 2$$

$$= 172 * (214 + 217) / 2$$

$$= 3713.33 \text{ kN}$$

Gasket Load for the Operating Condition [HG]:

$$= Wm1 - H$$

$$= 3690 - 2883$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 72 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

= 807.50 kN

Moment Arm Calculations:

Distance to Gasket Load Reaction [hg]:

$$= (C - G) / 2$$

$$= (900 - 769) / 2$$

$$= 65.2802 \text{ mm.}$$

Distance to Face Pressure Reaction [ht]:

$$= (R + g_1 + hg) / 2$$

$$= (65 + 32 + 65.3) / 2$$

$$= 81.1401 \text{ mm.}$$

Distance to End Pressure Reaction [hd]:

$$= R + (g_1 / 2)$$

$$= 65 + (32 / 2.0)$$

$$= 81.0000 \text{ mm.}$$

Summary of Moments for Internal Pressure: (N-m)

Loading	Force	Distance	Bolt Corr	Moment
End Pressure, Md	2427.	81.0000	1.0000	196671.
Face Pressure, Mt	456.	81.1401	1.0000	36997.
Gasket Load, Mg	808.	65.2802	1.0000	52735.
Gasket Seating, Matm	3713.	65.2802	1.0000	242505.
Total Moment for Operation, Mop				286403. N-m
Total Moment for Gasket seating, Matm				242505. N-m

Effective Hub Length, $h_o = \sqrt{B_{cor} \cdot g_{oCor}}$ 109.554 mm.

Hub Ratio, $h/h_o = H_L / H_O$ 0.548

Thickness Ratio, $g_1/g_o = (g_{1Cor}/g_{oCor})$ 1.882

Flange Factors for Integral Flange:

Factor F	0.820
Factor V	0.230
Factor f	1.000
Factors from Figure 2-7.1	K = 1.402
T = 1.753	U = 6.492
Y = 5.908	Z = 3.070
d = 0.89401E+06 mm. ³	e = 0.0075 mm. ⁻¹
Stress Factors	ALPHA = 1.838
BETA = 2.117	GAMMA = 1.048
DELTA = 1.571	Lamda = 2.620

Longitudinal Hub Stress, Operating [SHo]:

$$= (f \cdot M_{op} / B_{cor}) / (L \cdot g_1^2)$$

$$= (1 \cdot 286403 / 706) / (2.62 \cdot 32^2)$$

$$= 151.17 \text{ N./mm}^2$$

Longitudinal Hub Stress, Seating [SHa]:

$$= (f \cdot M_{atm} / B_{cor}) / (L \cdot g_1^2)$$

$$= (1 \cdot 242505 / 706) / (2.62 \cdot 32^2)$$

$$= 128.00 \text{ N./mm}^2$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 73 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Radial Flange Stress, Operating [SRo]:

$$= (\text{Beta} * \text{Mop} / \text{Bcor}) / (\text{L} * \text{t}^2)$$

$$= (2.12 * 286403 / 706) / (2.62 * 112^2)$$

$$= 26.13 \text{ N./mm}^2$$

Radial Flange Stress, Seating [SRa]:

$$= (\text{Beta} * \text{Matm} / \text{Bcor}) / (\text{L} * \text{t}^2)$$

$$= (2.12 * 242505 / 706) / (2.62 * 112^2)$$

$$= 22.12 \text{ N./mm}^2$$

Tangential Flange Stress, Operating [STo]:

$$= (\text{Y} * \text{Mo} / (\text{t}^2 * \text{Bcor})) - \text{Z} * \text{SRo}$$

$$= (5.91 * 286403 / (112^2 * 706)) - 3.07 * 26.1$$

$$= 110.79 \text{ N./mm}^2$$

Tangential Flange Stress, Seating [STa]:

$$= (\text{y} * \text{Matm} / (\text{t}^2 * \text{Bcor})) - \text{Z} * \text{SRa}$$

$$= (5.91 * 242505 / (112^2 * 706)) - 3.07 * 22.1$$

$$= 93.81 \text{ N./mm}^2$$

Average Flange Stress, Operating [SAo]:

$$= (\text{SHo} + \max(\text{SRo}, \text{STo})) / 2$$

$$= (151 + \max(26.1, 111)) / 2$$

$$= 130.98 \text{ N./mm}^2$$

Average Flange Stress, Seating [SAa]:

$$= (\text{SHa} + \max(\text{SRa}, \text{STa})) / 2$$

$$= (128 + \max(22.1, 93.8)) / 2$$

$$= 110.91 \text{ N./mm}^2$$

Bolt Stress, Operating [BSO]:

$$= \text{Wm1} / \text{Ab}$$

$$= 3690 / 217$$

$$= 170.25 \text{ N./mm}^2$$

Bolt Stress, Seating [BSa]:

$$= (\text{Wm2} / \text{Ab})$$

$$= (1497 / 217)$$

$$= 69.05 \text{ N./mm}^2$$

Flange Stress Analysis Results: N./mm²

	Actual	Operating Allowed	Gasket Seating Actual Allowed
Longitudinal Hub	151.17	206.85	128.00 206.85
Radial Flange	26.13	137.90	22.12 137.90
Tangential Flange	110.79	137.90	93.81 137.90
Maximum Average	130.98	137.90	110.91 137.90
Bolting	170.25	172.38	69.05 172.38

Minimum Required Flange Thickness	111.303 mm.
Estimated M.A.W.P. (Operating)	62.8 bars
Estimated Finished Weight of Flange at given Thk.	372.3 kg.
Estimated Unfinished Weight of Forging at given Thk	522.1 kg.

Flange Rigidity Based on Required Thickness [ASME]:

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)	شماره صفحه : 74 از 341																
	<table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>		پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00
	پروژه		بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه									
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Flange Rigidity Index, Seating (rotation check) per APP. 2 [Js]:

$$= 52.14 * Ma / Bsc * Cnv_fac * V / (Lambda * Eamb * go^2 * ho * Ki)$$

$$= 52.14 * 242505 / 1 * 1000 * 0.23 / (2.45 * 202713 * 17^2 * 110 * 0.3)$$

$$= 0.615 \quad (\text{should be } \leq 1)$$

Flange Rigidity Index Operating (rotation check) per APP. 2 [J]:

$$= 52.14 * Mo / Bsc * Cnv_fac * V / (Lambda * Eop * goc^2 * ho * Ki)$$

$$= 52.14 * 286403 / 1 * 1000 * 0.23 / (2.45 * 195184 * 17^2 * 110 * 0.3)$$

$$= 0.755 \quad (\text{should be } \leq 1)$$

Flange Rigidity Based on Given Thickness [ASME]:

Flange Rigidity Index, Seating (rotation check) per APP. 2 [Js]:

$$= 52.14 * Ma / Bsc * Cnv_fac * V / (Lambda * Eamb * go^2 * ho * Ki)$$

$$= 52.14 * 242505 / 1 * 1000 * 0.23 / (2.62 * 202713 * 17^2 * 110 * 0.3)$$

$$= 0.576 \quad (\text{should be } \leq 1)$$

Flange Rigidity Index Operating (rotation check) per APP. 2 [J]:

$$= 52.14 * Mo / Bsc * Cnv_fac * V / (Lambda * Eop * goc^2 * ho * Ki)$$

$$= 52.14 * 286403 / 1 * 1000 * 0.23 / (2.62 * 195184 * 17^2 * 110 * 0.3)$$

$$= 0.707 \quad (\text{should be } \leq 1)$$

Minimum Design Metal Temperature Results:

Thickness Ratio = 0.96, Temperature Reduction per Fig. UCS 66.1 = 2 °C

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve B	-7 °C
Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1)	-9 °C
Min Metal Temp. w/o impact per UG-20(f)	-29 °C

Note: UCS-66(b)(-c) was considered in the flange MDMT calculation.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 75 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											


Flange Input Data Values

Description: New Flange :

Item: Node 130 to 140

Description of Flange Geometry (Type)		Integral Weld Neck	
Design Pressure	P	62.00	bars
Design Temperature		148	°C
Internal Corrosion Allowance	ci	3.0000	mm.
External Corrosion Allowance	ce	0.0000	mm.
Use Corrosion Allowance in Thickness Calcs.		Yes	
Flange Inside Diameter	B	700.000	mm.
Flange Outside Diameter	A	990.000	mm.
Flange Thickness	t	115.0000	mm.
Thickness of Hub at Small End	go	20.0000	mm.
Thickness of Hub at Large End	gl	35.0000	mm.
Length of Hub	h	60.0000	mm.
Flange Material		SA-105	
Flange Material UNS number		K03504	
Flange Allowable Stress At Temperature	Sfo	137.90	N./mm ²
Flange Allowable Stress At Ambient	Sfa	137.90	N./mm ²
Bolt Material		SA-193 B7	
Bolt Allowable Stress At Temperature	Sb	172.38	N./mm ²
Bolt Allowable Stress At Ambient	Sa	172.38	N./mm ²
Diameter of Bolt Circle	C	900.000	mm.
Nominal Bolt Diameter	a	41.2750	mm.
Type of Threads	TEMA Thread Series		
Number of Bolts		20	
Flange Face Outside Diameter	Fod	800.000	mm.
Flange Face Inside Diameter	Fid	700.000	mm.
Flange Facing Sketch	1, Code Sketch 1a		
Gasket Outside Diameter	Go	787.400	mm.
Gasket Inside Diameter	Gi	736.600	mm.
Gasket Factor	m	3.0000	
Gasket Design Seating Stress	y	68.95	N./mm ²
Column for Gasket Seating	2, Code Column II		
Gasket Thickness	tg	3.1750	mm.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 76 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00



ASME Code, Section VIII Division 1, 2019

Hub Small End Required Thickness due to Internal Pressure:

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot (D/2 + C_a)) / (S \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62 \cdot (700/2 + 3)) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62) + C_a \\
 &= 19.3119 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Hub Small End Hub MAWP:

$$\begin{aligned}
 &= (S \cdot E \cdot t) / (R + 0.6 \cdot t) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (138 \cdot 1 \cdot 17) / (353 + 0.6 \cdot 17) \\
 &= 64.542 \text{ bars}
 \end{aligned}$$

Corroded Flange Thickness, t_c	= $T - c_i$	112.000	mm.
Corroded Flange ID, B_{cor}	= $B + 2 \cdot F_{cor}$	706.000	mm.
Corroded Large Hub, $g1_{cor}$	= $g1 - c_i$	32.000	mm.
Corroded Small Hub, $g0_{cor}$	= $g0 - c_i$	17.000	mm.
Code R Dimension, R	= $((C - B_{cor}) / 2) - g1_{cor}$	65.000	mm.
Gasket Contact Width, N	= $(G_o - G_i) / 2$	25.400	mm.
Basic Gasket Width, b_o	= $N / 2$	12.700	mm.
Effective Gasket Width, b	= $C_b \cdot \sqrt{b_o}$	8.980	mm.
Gasket Reaction Diameter, G	= $G_o - 2 \cdot b$	769.440	mm.

Basic Flange and Bolt Loads:

Hydrostatic End Load due to Pressure [H]:

$$\begin{aligned}
 &= 0.785 \cdot G^2 \cdot P_{eq} \\
 &= 0.79 \cdot 769^2 \cdot 62 \\
 &= 2882.829 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Contact Load on Gasket Surfaces [Hp]:

$$\begin{aligned}
 &= 2 \cdot b \cdot P_i \cdot G \cdot m \cdot P \\
 &= 2 \cdot 8.98 \cdot 3.14 \cdot 769 \cdot 3 \cdot 62 \\
 &= 807.504 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Hydrostatic End Load at Flange ID [Hd]:

$$\begin{aligned}
 &= P_i \cdot B_{cor}^2 \cdot P / 4 \\
 &= 3.14 \cdot 706^2 \cdot 62 / 4 \\
 &= 2427.053 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Pressure Force on Flange Face [Ht]:

$$\begin{aligned}
 &= H - H_d \\
 &= 2883 - 2427 \\
 &= 455.776 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)	شماره صفحه : 77 از 341																
	<table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>		پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00
	پروژه		بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه									
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Operating Bolt Load [Wm1]:

$$= \max(H + H_p + H'p, 0)$$

$$= \max(2883 + 808 + 0, 0)$$

$$= 3690.333 \text{ kN}$$

Gasket Seating Bolt Load [Wm2]:

$$= y * b * \pi * G + y_{Part} * b_{Part} * l_p$$

$$= 68.9 * 8.98 * 3.141 * 769 + 0 * 0 * 0$$

$$= 1496.617 \text{ kN}$$

Required Bolt Area [Am]:

$$= \text{Maximum of } Wm1/Sb, Wm2/Sa$$

$$= \text{Maximum of } 3690/172, 1497/172$$

$$= 214.106 \text{ cm}^2$$

ASME Maximum Circumferential Spacing between Bolts per App. 2 eq. (3) [Bsmax]:

$$= 2a + 6t / (m + 0.5)$$

$$= 2 * 41.3 + 6 * 112 / (3 + 0.5)$$

$$= 274.550 \text{ mm.}$$

Actual Circumferential Bolt Spacing [Bs]:

$$= C * \sin(\pi / n)$$

$$= 900 * \sin(3.14/20)$$

$$= 140.791 \text{ mm.}$$

ASME Moment Multiplier for Bolt Spacing per App. 2 eq. (7) [Bsc]:

$$= \max(\sqrt{Bs / (2a + t)}, 1)$$

$$= \max(\sqrt{141 / (2 * 41.3 + 112)}, 1)$$

$$= 1.0000$$

Bolting Information for TEMA Imperial Thread Series (Non Mandatory):

	Minimum	Actual	Maximum
Bolt Area, cm ²	214.106	216.774	
Radial Distance between Hub and Bolts:	53.975	65.000	
Radial Distance between Bolts and Edge:	41.275	45.000	
Circ. Spacing between the Bolts:	88.900	140.791	274.550

Min. Gasket Contact Width (Brownell Young) [Not an ASME Calc] [Nmin]:

$$= A_b * S_a / (y * \pi * (G_o + G_i))$$

$$= 217 * 172 / (68.9 * 3.14 * (787 + 737))$$

$$= 11.319 \text{ mm.}$$

Note: Recommended Min. Width for Sheet and Composite Gaskets per table 2-4 :

$$= 25.000 \text{ mm.}$$

Flange Design Bolt Load, Gasket Seating [W]:

$$= S_a * (A_m + A_b) / 2$$

$$= 172 * (214 + 217) / 2$$

$$= 3713.33 \text{ kN}$$

Gasket Load for the Operating Condition [HG]:

$$= Wm1 - H$$

$$= 3690 - 2883$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 78 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

= 807.50 kN

Moment Arm Calculations:

Distance to Gasket Load Reaction [hg]:

$$= (C - G) / 2$$

$$= (900 - 769) / 2$$

$$= 65.2802 \text{ mm.}$$

Distance to Face Pressure Reaction [ht]:

$$= (R + g1 + hg) / 2$$

$$= (65 + 32 + 65.3) / 2$$

$$= 81.1401 \text{ mm.}$$

Distance to End Pressure Reaction [hd]:

$$= R + (g1 / 2)$$

$$= 65 + (32 / 2.0)$$

$$= 81.0000 \text{ mm.}$$

Summary of Moments for Internal Pressure: (N-m)

Loading	Force	Distance	Bolt Corr	Moment
End Pressure, Md	2427.	81.0000	1.0000	196671.
Face Pressure, Mt	456.	81.1401	1.0000	36997.
Gasket Load, Mg	808.	65.2802	1.0000	52735.
Gasket Seating, Matm	3713.	65.2802	1.0000	242505.
Total Moment for Operation, Mop				286403. N-m
Total Moment for Gasket seating, Matm				242505. N-m

Effective Hub Length, $h_o = \sqrt{B_{cor} \cdot g_{oCor}}$ 109.554 mm.

Hub Ratio, $h/h_o = H_L / H_O$ 0.548

Thickness Ratio, $g1/g_o = (g1_{cor}/g_{oCor})$ 1.882

Flange Factors for Integral Flange:

Factor F	0.820
Factor V	0.230
Factor f	1.000
Factors from Figure 2-7.1	K = 1.402
T = 1.753	U = 6.492
Y = 5.908	Z = 3.070
d = 0.89401E+06 mm. ³	e = 0.0075 mm. ⁻¹
Stress Factors	ALPHA = 1.838
BETA = 2.117	GAMMA = 1.048
DELTA = 1.571	Lamda = 2.620

Longitudinal Hub Stress, Operating [SHo]:

$$= (f \cdot Mop / B_{cor}) / (L \cdot g1^2)$$

$$= (1 \cdot 286403 / 706) / (2.62 \cdot 32^2)$$

$$= 151.17 \text{ N./mm}^2$$

Longitudinal Hub Stress, Seating [SHa]:

$$= (f \cdot Matm / B_{cor}) / (L \cdot g1^2)$$

$$= (1 \cdot 242505 / 706) / (2.62 \cdot 32^2)$$

$$= 128.00 \text{ N./mm}^2$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 79 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Radial Flange Stress, Operating [SRo]:

$$= (\text{Beta} * \text{Mop} / \text{Bcor}) / (\text{L} * t^2)$$

$$= (2.12 * 286403 / 706) / (2.62 * 112^2)$$

$$= 26.13 \text{ N./mm}^2$$

Radial Flange Stress, Seating [SRa]:

$$= (\text{Beta} * \text{Matm} / \text{Bcor}) / (\text{L} * t^2)$$

$$= (2.12 * 242505 / 706) / (2.62 * 112^2)$$

$$= 22.12 \text{ N./mm}^2$$

Tangential Flange Stress, Operating [STo]:

$$= (\text{Y} * \text{Mo} / (t^2 * \text{Bcor})) - \text{Z} * \text{SRo}$$

$$= (5.91 * 286403 / (112^2 * 706)) - 3.07 * 26.1$$

$$= 110.79 \text{ N./mm}^2$$

Tangential Flange Stress, Seating [STa]:

$$= (\text{y} * \text{Matm} / (t^2 * \text{Bcor})) - \text{Z} * \text{SRa}$$

$$= (5.91 * 242505 / (112^2 * 706)) - 3.07 * 22.1$$

$$= 93.81 \text{ N./mm}^2$$

Average Flange Stress, Operating [SAo]:

$$= (\text{SHo} + \max(\text{SRo}, \text{STo})) / 2$$

$$= (151 + \max(26.1, 111)) / 2$$

$$= 130.98 \text{ N./mm}^2$$

Average Flange Stress, Seating [SAa]:

$$= (\text{SHa} + \max(\text{SRa}, \text{STa})) / 2$$

$$= (128 + \max(22.1, 93.8)) / 2$$

$$= 110.91 \text{ N./mm}^2$$

Bolt Stress, Operating [BSo]:

$$= \text{Wm1} / \text{Ab}$$

$$= 3690 / 217$$

$$= 170.25 \text{ N./mm}^2$$

Bolt Stress, Seating [BSa]:

$$= (\text{Wm2} / \text{Ab})$$

$$= (1497 / 217)$$

$$= 69.05 \text{ N./mm}^2$$

Flange Stress Analysis Results: N./mm²

	Actual	Operating Allowed	Gasket Seating Actual Allowed
Longitudinal Hub	151.17	206.85	128.00 206.85
Radial Flange	26.13	137.90	22.12 137.90
Tangential Flange	110.79	137.90	93.81 137.90
Maximum Average	130.98	137.90	110.91 137.90
Bolting	170.25	172.38	69.05 172.38

Minimum Required Flange Thickness	111.303 mm.
Estimated M.A.W.P. (Operating)	62.8 bars
Estimated Finished Weight of Flange at given Thk.	372.3 kg.
Estimated Unfinished Weight of Forging at given Thk	522.1 kg.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 80 از 341
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00

Flange Rigidity Based on Required Thickness [ASME]:

Flange Rigidity Index, Seating (rotation check) per APP. 2 [Js]:

$$= 52.14 * Ma / Bsc * Cnv_fac * V / (Lambda * Eamb * go^2 * ho * Ki)$$

$$= 52.14 * 242505 / 1 * 1000 * 0.23 / (2.45 * 202713 * 17^2 * 110 * 0.3)$$

$$= 0.615 \quad (should \ be \leq 1)$$

Flange Rigidity Index Operating (rotation check) per APP. 2 [J]:

$$= 52.14 * Mo / Bsc * Cnv_fac * V / (Lambda * Eop * goc^2 * ho * Ki)$$

$$= 52.14 * 286403 / 1 * 1000 * 0.23 / (2.45 * 195184 * 17^2 * 110 * 0.3)$$

$$= 0.755 \quad (should \ be \leq 1)$$

Flange Rigidity Based on Given Thickness [ASME]:

Flange Rigidity Index, Seating (rotation check) per APP. 2 [Js]:

$$= 52.14 * Ma / Bsc * Cnv_fac * V / (Lambda * Eamb * go^2 * ho * Ki)$$

$$= 52.14 * 242505 / 1 * 1000 * 0.23 / (2.62 * 202713 * 17^2 * 110 * 0.3)$$

$$= 0.576 \quad (should \ be \leq 1)$$

Flange Rigidity Index Operating (rotation check) per APP. 2 [J]:

$$= 52.14 * Mo / Bsc * Cnv_fac * V / (Lambda * Eop * goc^2 * ho * Ki)$$

$$= 52.14 * 286403 / 1 * 1000 * 0.23 / (2.62 * 195184 * 17^2 * 110 * 0.3)$$

$$= 0.707 \quad (should \ be \leq 1)$$

Minimum Design Metal Temperature Results:

Thickness Ratio = 0.96, Temperature Reduction per Fig. UCS 66.1 = 2 °C

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve B	-7 °C
Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1)	-9 °C
Min Metal Temp. w/o impact per UG-20(f)	-29 °C

Note: UCS-66(b)(-c) was considered in the flange MDMT calculation.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 81 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Element Thickness, Pressure, Diameter and Allowable Stress :

From	To	Int. Press + Liq. Hd bars	Nominal Thickness mm.	Total Corr Allowance mm.	Element Diameter mm.	Allowable Stress (SE) N./mm ²

Skirt		...	...	...	736	...
Bottom Head		62.189	25	...	706	137.9
30	40	62.167	...	...	746	137.9
40	50	62.103	...	...	706	137.9
50	60	62.103	...	...	706	137.9
60	70	62.103	...	...	706	137.9
70	80	62	...	...	706	137.9
80	90	62	...	3	700	137.9
90	100	62	...	3	700	137.9
100	110	62	...	3	700	137.9
110	120	62	...	3	700	137.9
120	130	62	...	3	700	137.9
130	140	62	...	3	700	137.9
140	150	62	...	3	700	137.9
Top Head		62	25	3	700	137.9

Element Required Thickness and MAWP :

From	To	Design Pressure bars	M.A.W.P. Corroded bars	M.A.P. New & Cold bars	Minimum Thickness mm.	Required Thickness mm.

Skirt		...	No Calc	No Calc	25	No Calc
Bottom Head		62	77.5	77.7	20	15.9923
30	40	62	75.4	75.6	20	16.5183
40	50	62	62.7	62.8	110	103.734
50	60	62	62.7	62.8	110	103.734
60	70	62	75.5	75.6	20	16.3397
70	80	62	62.8	62.8	110	103.607
80	90	62	62.8	62.8	115	111.303
90	100	62	64.5	76.2	20	19.3119
100	110	62	64.5	76.2	20	19.3119
110	120	62	64.5	76.2	20	19.3119
120	130	62	62.8	62.8	115	111.303
130	140	62	62.8	62.8	115	111.303
140	150	62	64.5	76.2	20	19.3119
Top Head		62	66.8	78.3	20	18.7651

Minimum			62.7	62.8		

MAWP: 62.2 bars, limited by: Nozzle Reinforcement.

Elements Suitable for Design Internal Pressure.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)	شماره صفحه : 82 از 341																
	<table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>		پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00
	پروژه		بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه									
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Internal Pressure Calculation Results:

ASME Code, Section VIII Division 1, 2019

Elliptical Head From 20 To 30 SA-516 70 , UCS-66 Crv. B at 148 °C

Bottom Head

Material UNS Number: K02700

Required Thickness due to Internal Pressure [tr]:

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot D \cdot K_{cor}) / (2 \cdot S \cdot E - 0.2 \cdot P) \text{ Appendix 1-4 (c)} \\
 &= (62.2 \cdot 706 \cdot 1) / (2 \cdot 138 \cdot 1 - 0.2 \cdot 62.2) \\
 &= 15.9923 + 0.0000 = 15.9923 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Max. Allowable Working Pressure at given Thickness, corroded [MAWP]:

Less Operating Hydrostatic Head Pressure of 0.189 bars

$$\begin{aligned}
 &= (2 \cdot S \cdot E \cdot t) / (K_{cor} \cdot D + 0.2 \cdot t) \text{ per Appendix 1-4 (c)} \\
 &= (2 \cdot 138 \cdot 1 \cdot 20) / (1 \cdot 706 + 0.2 \cdot 20) \\
 &= 77.7 - 0.19 = 77.5 \text{ bars}
 \end{aligned}$$

Maximum Allowable Pressure, New and Cold [MAPNC]:

$$\begin{aligned}
 &= (2 \cdot S \cdot E \cdot t) / (K \cdot D + 0.2 \cdot t) \text{ per Appendix 1-4 (c)} \\
 &= (2 \cdot 138 \cdot 1 \cdot 20) / (1 \cdot 706 + 0.2 \cdot 20) \\
 &= 77.7 \text{ bars}
 \end{aligned}$$

Actual stress at given pressure and thickness, corroded [Sact]:

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot (K_{cor} \cdot D + 0.2 \cdot t)) / (2 \cdot E \cdot t) \\
 &= (62.2 \cdot (1 \cdot 706 + 0.2 \cdot 20)) / (2 \cdot 1 \cdot 20) \\
 &= 110.391 \text{ N./mm}^2
 \end{aligned}$$

Straight Flange Required Thickness:

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S \cdot E - 0.6 \cdot P) + c \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62.2 \cdot 353) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62.2) + 0 \\
 &= 16.363 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Straight Flange Maximum Allowable Working Pressure:

Less Operating Hydrostatic Head Pressure of 0.171 bars

$$\begin{aligned}
 &= (S \cdot E \cdot t) / (R + 0.6 \cdot t) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (138 \cdot 1 \cdot 25) / (353 + 0.6 \cdot 25) \\
 &= 93.7 - 0.17 = 93.5 \text{ bars}
 \end{aligned}$$

Percent Elong. per UCS-79, VIII-1-01-57 $(75 \cdot t_{nom} / R_f) \cdot (1 - R_f / R_o)$ 14.149 %

Note: Please Check Requirements of UCS-79 as Elongation is > 5%.

MDMT Calculations in the Knuckle Portion:

Govern. thk, $t_g = 20$, $t_r = 16$, $c = 0$ mm., $E^* = 1$

Thickness Ratio = $t_r \cdot (E^*) / (t_g - c) = 0.8$, Temp. Reduction = 11 °C

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve B	-7 °C
Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1)	-19 °C
Min Metal Temp. w/o impact per UG-20(f)	-29 °C

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 83 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

MDMT Calculations in the Head Straight Flange:

Govrn. thk, tg = 25, tr = 16.4, c = 0 mm., E* = 1
Thickness Ratio = $tr * (E^*) / (tg - c) = 0.65$, Temp. Reduction = 19 °C

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve B	-1 °C
Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1)	-20 °C
Min Metal Temp. w/o impact per UG-20(f)	-29 °C

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this Element/Joint and it was specified as being heat treated.

Cylindrical Shell From 30 To 40 SA-516 70 , UCS-66 Crv. B at 148 °C

Material UNS Number: K02700

Required Thickness due to Internal Pressure [tr]:

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot Ro) / (S \cdot E + 0.4 \cdot P) \text{ per Appendix 1-1 (a) (1)} \\
 &= (62.2 \cdot 373) / (138 \cdot 1 + 0.4 \cdot 62.2) \\
 &= 16.5183 + 0.0000 = 16.5183 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Max. Allowable Working Pressure at given Thickness, corroded [MAWP]:

Less Operating Hydrostatic Head Pressure of 0.167 bars

$$\begin{aligned}
 &= (S \cdot E \cdot t) / (Ro - 0.4 \cdot t) \text{ per Appendix 1-1 (a) (1)} \\
 &= (138 \cdot 1 \cdot 20) / (373 - 0.4 \cdot 20) \\
 &= 75.6 - 0.17 = 75.4 \text{ bars}
 \end{aligned}$$

Maximum Allowable Pressure, New and Cold [MAPNC]:

$$\begin{aligned}
 &= (S \cdot E \cdot t) / (Ro - 0.4 \cdot t) \text{ per Appendix 1-1 (a) (1)} \\
 &= (138 \cdot 1 \cdot 20) / (373 - 0.4 \cdot 20) \\
 &= 75.6 \text{ bars}
 \end{aligned}$$

Actual stress at given pressure and thickness, corroded [Sact]:

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot (Ro - 0.4 \cdot t)) / (E \cdot t) \\
 &= (62.2 \cdot ((373 - 0.4 \cdot 20)) / (1 \cdot 20) \\
 &= 113.461 \text{ N./mm}^2
 \end{aligned}$$

% Elongation per Table UG-79-1 ($50 \cdot t_{nom} / R_f \cdot (1 - R_f / Ro)$) 2.755 %

Minimum Design Metal Temperature Results:

Govrn. thk, tg = 20, tr = 16.6, c = 0 mm., E* = 1
Thickness Ratio = $tr * (E^*) / (tg - c) = 0.83$, Temp. Reduction = 10 °C

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve B	-7 °C
Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1)	-17 °C
Min Metal Temp. w/o impact per UG-20(f)	-29 °C

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this Element/Joint and it was specified as being heat treated.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)	شماره صفحه : 84 از 341																
	<table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>		پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00
	پروژه		بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه									
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Cylindrical Shell From 60 To 70 SA-516 70 , UCS-66 Crv. B at 148 °C

Material UNS Number: K02700

Required Thickness due to Internal Pressure [tr]:

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62.1 \cdot 353) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62.1) \\
 &= 16.3397 + 0.0000 = 16.3397 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Max. Allowable Working Pressure at given Thickness, corroded [MAWP]:

Less Operating Hydrostatic Head Pressure of 0.103 bars

$$\begin{aligned}
 &= (S \cdot E \cdot t) / (R + 0.6 \cdot t) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (138 \cdot 1 \cdot 20) / (353 + 0.6 \cdot 20) \\
 &= 75.6 - 0.1 = 75.5 \text{ bars}
 \end{aligned}$$

Maximum Allowable Pressure, New and Cold [MAPNC]:

$$\begin{aligned}
 &= (S \cdot E \cdot t) / (R + 0.6 \cdot t) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (138 \cdot 1 \cdot 20) / (353 + 0.6 \cdot 20) \\
 &= 75.6 \text{ bars}
 \end{aligned}$$

Actual stress at given pressure and thickness, corroded [Sact]:

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot (R + 0.6 \cdot t)) / (E \cdot t) \\
 &= (62.1 \cdot (353 + 0.6 \cdot 20)) / (1 \cdot 20) \\
 &= 113.344 \text{ N./mm}^2
 \end{aligned}$$

% Elongation per Table UG-79-1 (50*tnom/Rf*(1-Rf/Ro)) 2.755 %

Minimum Design Metal Temperature Results:

Govrn. thk, tg = 20, tr = 16.4, c = 0 mm., E* = 1

Thickness Ratio = tr * (E*) / (tg - c) = 0.82, Temp. Reduction = 10 °C

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve B	-7 °C
Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1)	-17 °C
Min Metal Temp. w/o impact per UG-20 (f)	-29 °C

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this Element/Joint and it was specified as being heat treated.

Cylindrical Shell From 90 To 100 SA-516 70 , UCS-66 Crv. B at 148 °C

Material UNS Number: K02700

Required Thickness due to Internal Pressure [tr]:

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62 \cdot 353) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62) \\
 &= 16.3119 + 3.0000 = 19.3119 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Max. Allowable Working Pressure at given Thickness, corroded [MAWP]:

$$\begin{aligned}
 &= (S \cdot E \cdot t) / (R + 0.6 \cdot t) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (138 \cdot 1 \cdot 17) / (353 + 0.6 \cdot 17) \\
 &= 64.5 \text{ bars}
 \end{aligned}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 85 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	
	BK							

Maximum Allowable Pressure, New and Cold [MAPNC]:

$$\begin{aligned}
 &= (S \cdot E \cdot t) / (R + 0.6 \cdot t) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (138 \cdot 1 \cdot 20) / (350 + 0.6 \cdot 20) \\
 &= 76.2 \text{ bars}
 \end{aligned}$$

Actual stress at given pressure and thickness, corroded [Sact]:

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot (R + 0.6 \cdot t)) / (E \cdot t) \\
 &= (62 \cdot (353 + 0.6 \cdot 17)) / (1 \cdot 17) \\
 &= 132.469 \text{ N./mm}^2
 \end{aligned}$$

% Elongation per Table UG-79-1 (50*tnom/Rf*(1-Rf/Ro)) 2.778 %

Minimum Design Metal Temperature Results:

Govrn. thk, tg = 20, tr = 16.4, c = 3 mm., E* = 1

Thickness Ratio = tr * (E*) / (tg - c) = 0.96, Temp. Reduction = 2 °C

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve B	-7 °C
Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1)	-9 °C
Min Metal Temp. w/o impact per UG-20 (f)	-29 °C

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this Element/Joint and it was specified as being heat treated.

Cylindrical Shell From 100 To 110 SA-516 70 , UCS-66 Crv. B at 148 °C

Material UNS Number: K02700

Required Thickness due to Internal Pressure [tr]:

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62 \cdot 353) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62) \\
 &= 16.3119 + 3.0000 = 19.3119 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Max. Allowable Working Pressure at given Thickness, corroded [MAWP]:

$$\begin{aligned}
 &= (S \cdot E \cdot t) / (R + 0.6 \cdot t) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (138 \cdot 1 \cdot 17) / (353 + 0.6 \cdot 17) \\
 &= 64.5 \text{ bars}
 \end{aligned}$$

Maximum Allowable Pressure, New and Cold [MAPNC]:

$$\begin{aligned}
 &= (S \cdot E \cdot t) / (R + 0.6 \cdot t) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (138 \cdot 1 \cdot 20) / (350 + 0.6 \cdot 20) \\
 &= 76.2 \text{ bars}
 \end{aligned}$$

Actual stress at given pressure and thickness, corroded [Sact]:

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot (R + 0.6 \cdot t)) / (E \cdot t) \\
 &= (62 \cdot (353 + 0.6 \cdot 17)) / (1 \cdot 17) \\
 &= 132.469 \text{ N./mm}^2
 \end{aligned}$$

% Elongation per Table UG-79-1 (50*tnom/Rf*(1-Rf/Ro)) 2.778 %

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								شماره صفحه : 86 از 341
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	

Minimum Design Metal Temperature Results:

Govrn. thk, tg = 20, tr = 16.4, c = 3 mm., E* = 1
Thickness Ratio = $tr * (E^*) / (tg - c) = 0.96$, Temp. Reduction = 2 °C

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve B	-7 °C
Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1)	-9 °C
Min Metal Temp. w/o impact per UG-20 (f)	-29 °C

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this Element/Joint and it was specified as being heat treated.

Cylindrical Shell From 110 To 120 SA-516 70 , UCS-66 Crv. B at 148 °C

Material UNS Number: K02700

Required Thickness due to Internal Pressure [tr]:

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62 \cdot 353) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62) \\
 &= 16.3119 + 3.0000 = 19.3119 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Max. Allowable Working Pressure at given Thickness, corroded [MAWP]:

$$\begin{aligned}
 &= (S \cdot E \cdot t) / (R + 0.6 \cdot t) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (138 \cdot 1 \cdot 17) / (353 + 0.6 \cdot 17) \\
 &= 64.5 \text{ bars}
 \end{aligned}$$

Maximum Allowable Pressure, New and Cold [MAPNC]:

$$\begin{aligned}
 &= (S \cdot E \cdot t) / (R + 0.6 \cdot t) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (138 \cdot 1 \cdot 20) / (350 + 0.6 \cdot 20) \\
 &= 76.2 \text{ bars}
 \end{aligned}$$

Actual stress at given pressure and thickness, corroded [Sact]:

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot (R + 0.6 \cdot t)) / (E \cdot t) \\
 &= (62 \cdot (353 + 0.6 \cdot 17)) / (1 \cdot 17) \\
 &= 132.469 \text{ N./mm}^2
 \end{aligned}$$

% Elongation per Table UG-79-1 ($50 \cdot t_{nom} / R_f \cdot (1 - R_f / R_o)$) 2.778 %

Minimum Design Metal Temperature Results:

Govrn. thk, tg = 20, tr = 16.4, c = 3 mm., E* = 1
Thickness Ratio = $tr * (E^*) / (tg - c) = 0.96$, Temp. Reduction = 2 °C

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve B	-7 °C
Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1)	-9 °C
Min Metal Temp. w/o impact per UG-20 (f)	-29 °C

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this Element/Joint and it was specified as being heat treated.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 87 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

Cylindrical Shell From 140 To 150 SA-516 70 , UCS-66 Crv. B at 148 °C

Material UNS Number: K02700

Required Thickness due to Internal Pressure [tr]:

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62 \cdot 353) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62) \\
 &= 16.3119 + 3.0000 = 19.3119 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Max. Allowable Working Pressure at given Thickness, corroded [MAWP]:

$$\begin{aligned}
 &= (S \cdot E \cdot t) / (R + 0.6 \cdot t) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (138 \cdot 1 \cdot 17) / (353 + 0.6 \cdot 17) \\
 &= 64.5 \text{ bars}
 \end{aligned}$$

Maximum Allowable Pressure, New and Cold [MAPNC]:

$$\begin{aligned}
 &= (S \cdot E \cdot t) / (R + 0.6 \cdot t) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (138 \cdot 1 \cdot 20) / (350 + 0.6 \cdot 20) \\
 &= 76.2 \text{ bars}
 \end{aligned}$$

Actual stress at given pressure and thickness, corroded [Sact]:

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot (R + 0.6 \cdot t)) / (E \cdot t) \\
 &= (62 \cdot (353 + 0.6 \cdot 17)) / (1 \cdot 17) \\
 &= 132.469 \text{ N./mm}^2
 \end{aligned}$$

% Elongation per Table UG-79-1 (50*tnom/Rf*(1-Rf/Ro)) 2.778 %

Minimum Design Metal Temperature Results:

Govrn. thk, tg = 20, tr = 16.4, c = 3 mm., E* = 1

Thickness Ratio = tr * (E*)/(tg - c) = 0.96, Temp. Reduction = 2 °C

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve B	-7 °C
Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1)	-9 °C
Min Metal Temp. w/o impact per UG-20 (f)	-29 °C

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this Element/Joint and it was specified as being heat treated.

Elliptical Head From 150 To 160 SA-516 70 , UCS-66 Crv. B at 148 °C

Top Head

Material UNS Number: K02700

Required Thickness due to Internal Pressure [tr]:

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot D \cdot K_{cor}) / (2 \cdot S \cdot E - 0.2 \cdot P) \text{ Appendix 1-4 (c)} \\
 &= (62 \cdot 706 \cdot 0.99) / (2 \cdot 138 \cdot 1 - 0.2 \cdot 62) \\
 &= 15.7651 + 3.0000 = 18.7651 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Max. Allowable Working Pressure at given Thickness, corroded [MAWP]:

$$\begin{aligned}
 &= (2 \cdot S \cdot E \cdot t) / (K_{cor} \cdot D + 0.2 \cdot t) \text{ per Appendix 1-4 (c)} \\
 &= (2 \cdot 138 \cdot 1 \cdot 17) / (0.99 \cdot 706 + 0.2 \cdot 17) \\
 &= 66.8 \text{ bars}
 \end{aligned}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)	شماره صفحه : 88 از 341																
	<table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>		پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00
	پروژه		بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه									
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Maximum Allowable Pressure, New and Cold [MAPNC]:

$$= (2 * S * E * t) / (K * D + 0.2 * t) \text{ per Appendix 1-4 (c)}$$

$$= (2 * 138 * 1 * 20) / (1 * 700 + 0.2 * 20)$$

$$= 78.3 \text{ bars}$$

Actual stress at given pressure and thickness, corroded [Sact]:

$$= (P * (K_{cor} * D + 0.2 * t)) / (2 * E * t)$$

$$= (62 * (0.99 * 706 + 0.2 * 17)) / (2 * 1 * 17)$$

$$= 127.928 \text{ N./mm}^2$$

Straight Flange Required Thickness:

$$= (P * R) / (S * E - 0.6 * P) + c \text{ per UG-27 (c) (1)}$$

$$= (62 * 353) / (138 * 1 - 0.6 * 62) + 3$$

$$= 19.312 \text{ mm.}$$

Straight Flange Maximum Allowable Working Pressure:

$$= (S * E * t) / (R + 0.6 * t) \text{ per UG-27 (c) (1)}$$

$$= (138 * 1 * 22) / (353 + 0.6 * 22)$$

$$= 82.8 \text{ bars}$$

Factor K, corroded condition [Kcor]:

$$= (2 + (\text{Inside Diameter} / (2 * \text{Inside Head Depth}))^2) / 6$$

$$= (2 + (706 / (2 * 178))^2) / 6$$

$$= 0.988811$$

Percent Elong. per UCS-79, VIII-1-01-57 $(75 * t_{nom} / R_f) * (1 - R_f / R_o)$ 14.259 %

Note: Please Check Requirements of UCS-79 as Elongation is > 5%.

MDMT Calculations in the Knuckle Portion:

Govrn. thk, $t_g = 20$, $t_r = 15.8$, $c = 3 \text{ mm.}$, $E^* = 1$

Thickness Ratio = $t_r * (E^*) / (t_g - c) = 0.93$, Temp. Reduction = 4 °C

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve B	-7 °C
Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1)	-11 °C
Min Metal Temp. w/o impact per UG-20 (f)	-29 °C

MDMT Calculations in the Head Straight Flange:

Govrn. thk, $t_g = 25$, $t_r = 16.4$, $c = 3 \text{ mm.}$, $E^* = 1$

Thickness Ratio = $t_r * (E^*) / (t_g - c) = 0.74$, Temp. Reduction = 14 °C

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve B	-1 °C
Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1)	-15 °C
Min Metal Temp. w/o impact per UG-20 (f)	-29 °C

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this Element/Joint and it was specified as being heat treated.

Note: Heads and Shells Exempted to -20F (-29C) by paragraph UG-20F

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 89 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Hydrostatic Test Pressure Results:

Pressure per UG99b	= 1.30 * M.A.W.P. * Sa/S	80.840	bars
Pressure per UG99b[36]	= 1.30 * Design Pres * Sa/S	80.600	bars
Pressure per UG99c	= 1.30 * M.A.P. - Head(Hyd)	81.480	bars
Pressure per UG100	= 1.10 * M.A.W.P. * Sa/S	68.403	bars
Pressure per PED	= max(1.43*DP, 1.25*DP*ratio)	88.660	bars
Pressure per App 27-4	= M.A.W.P.	62.185	bars

UG-99(b) Note 36, Test Pressure Calculation:

$$\begin{aligned}
 &= \text{Test Factor} * \text{Design Pressure} * \text{Stress Ratio} \\
 &= 1.3 * 62 * 1 \\
 &= 80.600 \text{ bars}
 \end{aligned}$$

Vertical Test performed per: UG-99b (Note 36)

Please note that Nozzle, Shell, Head, Flange, etc MAWPs are all considered when determining the hydrotest pressure for those test types that are based on the MAWP of the vessel.

Stresses on Elements due to Test Pressure (N./mm² & bars):

From To	Stress	Allowable	Ratio	Pressure
Bottom Head	145.0	235.8	0.615	81.67
30 40	149.0	235.8	0.632	81.65
60 70	148.6	235.8	0.630	81.42
90 100	173.5	235.8	0.736	81.19
100 110	173.2	235.8	0.734	81.04
110 120	172.8	235.8	0.733	80.90
140 150	172.4	235.8	0.731	80.71
Top Head	166.4	235.8	0.705	80.62

Stress ratios for Nozzle and Pad Materials (N./mm²):

Description	Pad/Nozzle	Ambient	Operating	Ratio
N07 (1in)	Nozzle	117.90	117.90	1.000
K07A (3in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
K09A (2in)	Nozzle	117.90	117.90	1.000
N01 (6in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
N09 (1in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
K07B (3in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
K08A (2in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
K08B (2in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
K09B (2in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
N10A (8in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
N05 (2in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
N04 (1in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
N10B (8in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
K2B (2in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
K2A (2in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 90 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

K3B (2in)		Nozzle		137.90		137.90		1.000	
K3A (2in)		Nozzle		137.90		137.90		1.000	
K4B (2in)		Nozzle		137.90		137.90		1.000	
K4A (2in)		Nozzle		137.90		137.90		1.000	
K10A (2in)		Nozzle		137.90		137.90		1.000	
K05 (2in)		Nozzle		137.90		137.90		1.000	
K10B (2in)		Nozzle		137.90		137.90		1.000	
K1 (2in)		Nozzle		137.90		137.90		1.000	
N06 (2in)		Nozzle		137.90		137.90		1.000	
K6A (2in)		Nozzle		137.90		137.90		1.000	
K6B (2in)		Nozzle		137.90		137.90		1.000	
N03 (2in)		Nozzle		137.90		137.90		1.000	
N10C (8in)		Nozzle		137.90		137.90		1.000	
N02 (6in)		Nozzle		137.90		137.90		1.000	
N08 (2in)		Nozzle		137.90		137.90		1.000	
-----								1.000	
Minimum								1.000	

Stress ratios for Pressurized Vessel Elements (N./mm²):

Description	Ambient	Operating	Ratio

Bottom Head	137.90	137.90	1.000
	137.90	137.90	1.000
	137.90	137.90	1.000
	137.90	137.90	1.000
	137.90	137.90	1.000
	137.90	137.90	1.000
	137.90	137.90	1.000
	137.90	137.90	1.000
	137.90	137.90	1.000
	137.90	137.90	1.000
	137.90	137.90	1.000
	137.90	137.90	1.000
	137.90	137.90	1.000
	137.90	137.90	1.000
Top Head	137.90	137.90	1.000

Minimum			1.000

Hoop Stress in Nozzle Wall during Pressure Test (N./mm²):

Description	Ambient	Operating	Ratio

N07 (1in)	18.90	217.19	0.087
K07A (3in)	72.36	223.40	0.324
K09A (2in)	22.16	217.19	0.102
N01 (6in)	106.96	223.40	0.479
N09 (1in)	12.19	223.40	0.055
K07B (3in)	20.13	223.40	0.090
K08A (2in)	17.26	223.40	0.077
K08B (2in)	17.26	223.40	0.077
K09B (2in)	17.26	223.40	0.077
N10A (8in)	121.48	223.40	0.544

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 91 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

N05 (2in)	17.27	223.40	0.077
N04 (1in)	12.12	223.40	0.054
N10B (8in)	76.87	223.40	0.344
K2B (2in)	17.32	223.40	0.078
K2A (2in)	17.32	223.40	0.078
K3B (2in)	17.34	223.40	0.078
K3A (2in)	17.33	223.40	0.078
K4B (2in)	20.06	223.40	0.090
K4A (2in)	20.09	223.40	0.090
K10A (2in)	21.82	223.40	0.098
K05 (2in)	21.82	223.40	0.098
K10B (2in)	21.71	223.40	0.097
K1 (2in)	21.69	223.40	0.097
N06 (2in)	21.69	223.40	0.097
K6A (2in)	21.69	223.40	0.097
K6B (2in)	21.68	223.40	0.097
N03 (2in)	16.05	223.40	0.072
N10C (8in)	105.72	223.40	0.473
N02 (6in)	99.54	223.40	0.446
N08 (2in)	21.67	223.40	0.097

Elements Suitable for Test Pressure.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 92 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

External Pressure Calculation Results :

External Pressure Calculations:

From	To	Section Length mm.	Outside Diameter mm.	Corroded Thickness mm.	Factor A	Factor B N./mm ²
10	20	1500	...	...	No Calc	No Calc
20	30	No Calc	746	20	0.0037236	115.451
30	40	2108.83	746	20	0.0019348	103.004
40	50	No Calc	...	110	No Calc	No Calc
50	60	No Calc	...	110	No Calc	No Calc
60	70	2000	746	20	0.0020523	104.333
70	80	No Calc	...	110	No Calc	No Calc
80	90	No Calc	...	112	No Calc	No Calc
90	100	4600	740	17	0.00069324	69.308
100	110	4600	740	17	0.00069324	69.308
110	120	4600	740	17	0.00069324	69.308
120	130	No Calc	...	112	No Calc	No Calc
130	140	No Calc	...	112	No Calc	No Calc
140	150	971.333	740	17	0.0035578	114.75
150	160	No Calc	740	17	0.0031907	112.973

External Pressure Calculations:

From	To	External Actual T. mm.	External Required T. mm.	External Design Pressure bars	External M.A.W.P. bars
10	20	...	No Calc	...	No Calc
20	30	20	1.93136	1.034	34.4
30	40	20	3.6997	1.034	36.8
40	50	110	64.6176	1.034	No Calc
50	60	110	64.6176	1.034	No Calc
60	70	20	3.61282	1.034	37.3
70	80	110	64.6176	1.034	No Calc
80	90	115	72.7456	1.034	No Calc
90	100	20	8.15391	1.034	21.2
100	110	20	8.15391	1.034	21.2
110	120	20	8.15391	1.034	21.2
120	130	115	72.7456	1.034	No Calc
130	140	115	72.7456	1.034	No Calc
140	150	20	5.65651	1.034	35.1
150	160	20	4.91581	1.034	28.8

Minimum

21.2

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 93 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

External Pressure Calculations:

From	To	Actual Length Bet. Stiffeners mm.	Allowable Length Bet. Stiffeners mm.	Ring Inertia Required cm**4	Ring Inertia Available cm**4
10	20	1500	No Calc	No Calc	No Calc
20	30	No Calc	No Calc	No Calc	No Calc
30	40	2108.83	65704.5	No Calc	No Calc
40	50	No Calc	No Calc	No Calc	No Calc
50	60	No Calc	No Calc	No Calc	No Calc
60	70	2000	62721.3	No Calc	No Calc
70	80	No Calc	No Calc	No Calc	No Calc
80	90	No Calc	No Calc	No Calc	No Calc
90	100	4600	365050	No Calc	No Calc
100	110	4600	365050	No Calc	No Calc
110	120	4600	365050	No Calc	No Calc
120	130	No Calc	No Calc	No Calc	No Calc
130	140	No Calc	No Calc	No Calc	No Calc
140	150	971.333	24657.5	No Calc	No Calc
150	160	No Calc	No Calc	No Calc	No Calc

Elements Suitable for External Pressure.

ASME Code, Section VIII Division 1, 2019

Elliptical Head From 20 to 30 Ext. Chart: CS-2 at 100 °C

Bottom Head

Elastic Modulus from Chart: CS-2 at 100 °C: 199943392.000 KPa.

Results for Maximum Allowable Ext. Pressure					MAEP
Tca	Outer Dia	Do/t	Factor A	Factor B	
20.000	746.00	37.30	0.0037236	115.45	

$$MAEP = B / (K0 * Do / t) = 115 / (0.9 * 37.3) = 34.4 \text{ bars}$$

Results for Required Thickness					Tca
Tca	Outer Dia	Do/t	Factor A	Factor B	
1.931	746.00	386.26	0.0003596	35.95	

$$MAEP = B / (K0 * Do / t) = 35.9 / (0.9 * 386) = 1.03 \text{ bars}$$

Check the requirements of UG-33(a)(1) using $P = 1.67 * \text{External Design pressure for this head.}$

Material UNS Number: K02700

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 94 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Required Thickness due to Internal Pressure [tr]:

$$= (P \cdot D \cdot K_{cor}) / (2 \cdot S \cdot E - 0.2 \cdot P) \text{ Appendix 1-4 (c)}$$

$$= (1.73 \cdot 706 \cdot 1) / (2 \cdot 138 \cdot 1 - 0.2 \cdot 1.73)$$

$$= 0.4421 + 0.0000 = 0.4421 \text{ mm.}$$

Max. Allowable Working Pressure at given Thickness, corroded [MAWP]:

$$= ((2 \cdot S \cdot E \cdot t) / (K_{cor} \cdot D + 0.2 \cdot t)) / 1.67 \text{ per Appendix 1-4 (c)}$$

$$= ((2 \cdot 138 \cdot 1 \cdot 20) / (1 \cdot 706 + 0.2 \cdot 20)) / 1.67$$

$$= 46.5 \text{ bars}$$

Maximum Allowable External Pressure [MAEP]:

$$= \min(MAEP, MAWP)$$

$$= \min(34.4, 46.5)$$

$$= 34.389 \text{ bars}$$

Thickness requirements per UG-33(a)(1) do not govern the required thickness of this head.

Cylindrical Shell From 30 to 40 Ext. Chart: CS-2 at 100 °C

Elastic Modulus from Chart: CS-2 at 100 °C: 199943392.000 KPa.

Results for Maximum Allowable Ext. Pressure							MAEP
Tca	Outer Dia	Slen	Do/t	L/D	Factor A	Factor B	
20.000	746.00	2108.83	37.30	2.8269	0.0019348	103.00	

$$MAEP = (4 \cdot B) / (3 \cdot (Do/t)) = (4 \cdot 103) / (3 \cdot 37.3) = 36.8 \text{ bars}$$

Results for Required Thickness							Tca
Tca	Outer Dia	Slen	Do/t	L/D	Factor A	Factor B	
3.700	746.00	2108.83	201.64	2.8269	0.0001564	15.64	

$$MAEP = (4 \cdot B) / (3 \cdot (Do/t)) = (4 \cdot 15.6) / (3 \cdot 202) = 1.03 \text{ bars}$$

Results for Maximum Stiffened Length							Slen
Tca	Outer Dia	Slen	Do/t	L/D	Factor A	Factor B	
20.000	746.00	65704.55	37.30	50.0000	0.0008112	78.61	

$$MAEP = (4 \cdot B) / (3 \cdot (Do/t)) = (4 \cdot 78.6) / (3 \cdot 37.3) = 28.1 \text{ bars}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 95 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Cylindrical Shell From 60 to 70 Ext. Chart: CS-2 at 100 °C

Elastic Modulus from Chart: CS-2 at 100 °C: 199943392.000 KPa.

Results for Maximum Allowable Ext. Pressure	MAEP
---	------

Tca	Outer Dia	Slen	Do/t	L/D	Factor A	Factor B
20.000	746.00	2000.00	37.30	2.6810	0.0020523	104.33

$$MAEP = (4*B)/(3*(Do/t)) = (4*104)/(3*37.3) = 37.3 \text{ bars}$$

Results for Required Thickness	Tca
--------------------------------	-----

Tca	Outer Dia	Slen	Do/t	L/D	Factor A	Factor B
3.613	746.00	2000.00	206.49	2.6810	0.0001602	16.01

$$MAEP = (4*B)/(3*(Do/t)) = (4*16)/(3*206) = 1.03 \text{ bars}$$

Results for Maximum Stiffened Length	Slen
--------------------------------------	------

Tca	Outer Dia	Slen	Do/t	L/D	Factor A	Factor B
20.000	746.00	62721.31	37.30	50.0000	0.0008112	78.61

$$MAEP = (4*B)/(3*(Do/t)) = (4*78.6)/(3*37.3) = 28.1 \text{ bars}$$

Cylindrical Shell From 90 to 100 Ext. Chart: CS-2 at 100 °C

Elastic Modulus from Chart: CS-2 at 100 °C: 199943392.000 KPa.

Results for Maximum Allowable Ext. Pressure	MAEP
---	------

Tca	Outer Dia	Slen	Do/t	L/D	Factor A	Factor B
17.000	740.00	4600.00	43.53	6.2162	0.0006932	69.31

$$MAEP = (4*B)/(3*(Do/t)) = (4*69.3)/(3*43.5) = 21.2 \text{ bars}$$

Results for Required Thickness	Tca
--------------------------------	-----

Tca	Outer Dia	Slen	Do/t	L/D	Factor A	Factor B
5.154	740.00	4600.00	143.58	6.2162	0.0001114	11.14

$$MAEP = (4*B)/(3*(Do/t)) = (4*11.1)/(3*144) = 1.03 \text{ bars}$$

Results for Maximum Stiffened Length	Slen
--------------------------------------	------

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 96 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Tca		Outer Dia		Slen		Do/t		L/D		Factor A		Factor B	
17.000		740.00		365050.28		43.53		50.0000		0.0005906		59.05	

$$MAEP = (4*B)/(3*(Do/t)) = (4*59.1)/(3*43.5) = 18.1 \text{ bars}$$

Cylindrical Shell From 100 to 110 Ext. Chart: CS-2 at 100 °C

Elastic Modulus from Chart: CS-2 at 100 °C: 199943392.000 KPa.

Results for Maximum Allowable Ext. Pressure		MAEP	
---	--	------	--

Tca		Outer Dia		Slen		Do/t		L/D		Factor A		Factor B	
17.000		740.00		4600.00		43.53		6.2162		0.0006932		69.31	

$$MAEP = (4*B)/(3*(Do/t)) = (4*69.3)/(3*43.5) = 21.2 \text{ bars}$$

Results for Required Thickness		Tca	
--------------------------------	--	-----	--

Tca		Outer Dia		Slen		Do/t		L/D		Factor A		Factor B	
5.154		740.00		4600.00		143.58		6.2162		0.0001114		11.14	

$$MAEP = (4*B)/(3*(Do/t)) = (4*11.1)/(3*144) = 1.03 \text{ bars}$$

Results for Maximum Stiffened Length		Slen	
--------------------------------------	--	------	--

Tca		Outer Dia		Slen		Do/t		L/D		Factor A		Factor B	
17.000		740.00		365050.28		43.53		50.0000		0.0005906		59.05	

$$MAEP = (4*B)/(3*(Do/t)) = (4*59.1)/(3*43.5) = 18.1 \text{ bars}$$

Cylindrical Shell From 110 to 120 Ext. Chart: CS-2 at 100 °C

Elastic Modulus from Chart: CS-2 at 100 °C: 199943392.000 KPa.

Results for Maximum Allowable Ext. Pressure		MAEP	
---	--	------	--

Tca		Outer Dia		Slen		Do/t		L/D		Factor A		Factor B	
17.000		740.00		4600.00		43.53		6.2162		0.0006932		69.31	

$$MAEP = (4*B)/(3*(Do/t)) = (4*69.3)/(3*43.5) = 21.2 \text{ bars}$$

Results for Required Thickness		Tca	
--------------------------------	--	-----	--

Tca		Outer Dia		Slen		Do/t		L/D		Factor A		Factor B	
-----	--	-----------	--	------	--	------	--	-----	--	----------	--	----------	--

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 97 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

5.154 | 740.00 | 4600.00 | 143.58 | 6.2162 | 0.0001114 | 11.14 |

$$MAEP = (4*B)/(3*(Do/t)) = (4*11.1)/(3*144) = 1.03 \text{ bars}$$

Results for Maximum Stiffened Length | Slen |

Tca	Outer Dia	Slen	Do/t	L/D	Factor A	Factor B
17.000	740.00	365050.28	43.53	50.0000	0.0005906	59.05

$$MAEP = (4*B)/(3*(Do/t)) = (4*59.1)/(3*43.5) = 18.1 \text{ bars}$$

Cylindrical Shell From 140 to 150 Ext. Chart: CS-2 at 100 °C

Elastic Modulus from Chart: CS-2 at 100 °C: 199943392.000 KPa.

Results for Maximum Allowable Ext. Pressure | MAEP |

Tca	Outer Dia	Slen	Do/t	L/D	Factor A	Factor B
17.000	740.00	971.33	43.53	1.3126	0.0035578	114.75

$$MAEP = (4*B)/(3*(Do/t)) = (4*115)/(3*43.5) = 35.1 \text{ bars}$$

Results for Required Thickness | Tca |

Tca	Outer Dia	Slen	Do/t	L/D	Factor A	Factor B
2.657	740.00	971.33	278.56	1.3126	0.0002161	21.61

$$MAEP = (4*B)/(3*(Do/t)) = (4*21.6)/(3*279) = 1.03 \text{ bars}$$

Results for Maximum Stiffened Length | Slen |

Tca	Outer Dia	Slen	Do/t	L/D	Factor A	Factor B
17.000	740.00	24657.50	43.53	33.3209	0.0005914	59.13

$$MAEP = (4*B)/(3*(Do/t)) = (4*59.1)/(3*43.5) = 18.1 \text{ bars}$$

Elliptical Head From 150 to 160 Ext. Chart: CS-2 at 100 °C

Top Head

Elastic Modulus from Chart: CS-2 at 100 °C: 199943392.000 KPa.

Results for Maximum Allowable Ext. Pressure | MAEP |

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 98 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

Tca		Outer Dia		Do/t		Factor A		Factor B	
17.000		740.00		43.53		0.0031907		112.97	

$$MAEP = B / (K0 * Do / t) = 113 / (0.9 * 43.5) = 28.8 \text{ bars}$$

Results for Required Thickness		Tca	
--------------------------------	--	-----	--

Tca		Outer Dia		Do/t		Factor A		Factor B	
1.916		740.00		386.26		0.0003596		35.95	

$$MAEP = B / (K0 * Do / t) = 35.9 / (0.9 * 386) = 1.03 \text{ bars}$$

*Check the requirements of UG-33(a)(1) using $P = 1.67 * \text{External Design pressure}$ for this head.*

Material UNS Number: K02700

Required Thickness due to Internal Pressure [tr]:

$$\begin{aligned}
 &= (P * D * K_{cor}) / (2 * S * E - 0.2 * P) \text{ Appendix 1-4 (c)} \\
 &= (1.73 * 706 * 0.99) / (2 * 138 * 1 - 0.2 * 1.73) \\
 &= 0.4372 + 3.0000 = 3.4372 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Max. Allowable Working Pressure at given Thickness, corroded [MAWP]:

$$\begin{aligned}
 &= ((2 * S * E * t) / (K_{cor} * D + 0.2 * t)) / 1.67 \text{ per Appendix 1-4 (c)} \\
 &= ((2 * 138 * 1 * 17) / (0.99 * 706 + 0.2 * 17)) / 1.67 \\
 &= 40 \text{ bars}
 \end{aligned}$$

Maximum Allowable External Pressure [MAEP]:

$$\begin{aligned}
 &= \min(MAEP, MAWP) \\
 &= \min(28.8, 40) \\
 &= 28.835 \text{ bars}
 \end{aligned}$$

Thickness requirements per UG-33(a)(1) do not govern the required thickness of this head.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 99 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Element and Detail Weights:

From	To	Element Metal Wgt. kg.	Element ID Volume Cm.	Corroded Metal Wgt. kg.	Corroded ID Volume Cm.	Extra due Misc %
10	20	1264.54	...	1264.54	...	63.2269
20	30	146.17	65648.4	146.17	65648.4	7.3085
30	40	707.093	783082	707.093	783082	35.3546
40	50	350.879	66561.9	350.879	66561.9	17.5439
50	60	350.879	66561.9	350.879	66561.9	17.5439
60	70	707.093	783082	707.093	783082	35.3546
70	80	350.879	66561.9	350.879	66561.9	17.5439
80	90	372.313	68122	363.327	68519.7	18.6157
90	100	525.937	577371	448.909	587311	26.2968
100	110	525.937	577371	448.909	587311	26.2968
110	120	560.999	615862	478.836	626465	28.05
120	130	372.313	68122	363.327	68519.7	18.6157
130	140	372.313	68122	363.327	68519.7	18.6157
140	150	302.589	332181	258.272	337900	15.1295
150	160	143.961	64152.3	126.686	65648.4	7.19807
Total		7053	4202801.00	6729	4241693.00	352

Weight of Details:

From	Type	Weight of Detail kg.	X Offset, Dtl. Cent. mm.	Y Offset, Dtl. Cent. mm.	Description
10	Ins1	463.005	...	750	FIREPROOF
20	Liqd	68.5864	...	-87.5	Liquid: 20
20	Ins1	6.46199	...	-62.5	Ins: 30
20	Lini	16.9035	...	-56.25	CLAD
20	Noz1	10.2662	...	-326.5	N07 (1in)
20	Noz1	23.447	...	-295.438	K07A (3in)
20	Noz1	15.3196	200	-631.997	K09A (2in)
20	Wght	50	...	-162.5	VORTEX BREAKER
30	Liqd	250.042	...	325	Liquid: 30
30	Ins1	31.2597	...	1000	Ins: 30
30	Lini	106.37	...	1000	CLAD
30	Noz1	81.2937	430.914	1350	N01 (6in)
30	Noz1	9.87778	365.7	150	N09 (1in)
30	Noz1	19.8152	391.1	726	K07B (3in)
30	Noz1	11.0455	378.4	470	K08A (2in)
30	Noz1	11.0455	378.4	726	K08B (2in)
30	Noz1	11.0455	378.4	644	K09B (2in)
30	Noz1	150.448	455.381	1600	N10A (8in)
30	Noz1	11.0455	378.4	150	N05 (2in)
30	Wght	100	...	1800	DEMISTER PAD 1
30	Wght	100	...	1350	N01 INLET
40	Ins1	3.23054	...	87.5	Ins: 40

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 100 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

50 Insl	3.23054	...	85	Ins: 50
60 Liqd	403.913	...	525	Liquid: 40
60 Insl	31.2597	...	1000	Ins: 30
60 Lini	106.37	...	1000	CLAD
60 Nozl	5.59574	365.7	100	N04 (1in)
60 Nozl	152.572	451.425	1493.7	N10B (8in)
60 Nozl	10.9749	378.4	1371	K2B (2in)
60 Nozl	10.9749	378.4	1115	K2A (2in)
60 Nozl	10.9749	378.4	293	K3B (2in)
60 Nozl	10.9749	378.4	549	K3A (2in)
60 Nozl	19.8152	391.1	1371	K4B (2in)
60 Nozl	19.9193	391.1	293	K4A (2in)
60 Wght	250	...	193	CHIMNEY
70 Insl	3.23054	...	85	Ins: 70
80 Insl	3.29633	...	87.5	Ins: 80
90 Pack	171.068	...	865	Pack: [1 of 1]
90 Insl	23.2681	...	750	Ins: 30
90 Nozl	10.9749	375.4	120	K10A (2in)
90 Nozl	10.9749	375.4	432.3	K05 (2in)
90 Wght	100	...	230	SUPPORT GRID
90 Wght	840	...	...	ATTACHMENTS
100 Pack	202.049	...	750	Pack: [1 of 1]
100 Insl	23.2681	...	750	Ins: 30
110 Plat	2245.02	0.14697E-04	800	PLAT:[1 OF 1]
110 Pack	185.885	...	690	Pack: [1 of 1]
110 Insl	24.8193	...	800	Ins: 30
110 Nozl	10.9749	375.4	1493	K10B (2in)
110 Wght	50	...	1380	BED LIMMITER
120 Insl	3.29633	...	87.5	Ins: 120
130 Insl	3.29633	...	87.5	Ins: 130
140 Insl	13.1852	...	425	Ins: 140
140 Nozl	10.9749	375.4	207	K1 (2in)
140 Nozl	10.9749	375.4	207	N06 (2in)
140 Nozl	10.9749	375.4	250	K6A (2in)
140 Nozl	10.9749	375.4	550	K6B (2in)
140 Nozl	5.21564	362.7	110	N03 (2in)
140 Nozl	152.572	448.425	250	N10C (8in)
140 Wght	100	...	400	DEMISTER PAD 2
150 Insl	6.36902	...	112.5	Ins: 30
150 Nozl	58.8148	...	325	N02 (6in)
150 Nozl	15.4001	...	240.139	N08 (2in)
150 Wght	1000	970	...	PIPING

90 Pliq	146.56	...	865.000	
100 Pliq	173.11	...	750.000	
110 Pliq	159.26	...	690.000	

Total Weight of Each Detail Type:

Platforms	2245.0
Packing	559.0
Packing Liquid	478.9
Liquid	722.5
Insulation	642.5

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								شماره صفحه : 101 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	

Lining 229.6
 Nozzles 905.3
 Weights 2590.0

 Sum of the Detail Weights 8372.9 kg.

Weight Summation Results: (kg.)

	Fabricated	Shop Test	Shipping	Erected	Empty	Operating
Main Elements	7406.6	7406.6	7406.6	7406.6	7406.6	7406.6
Nozzles	905.3	905.3	905.3	905.3	905.3	905.3
Wld Weights	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
Platforms	...	...	2245.0	2245.0	2245.0	2245.0
Packing	...	...	559.0	559.0	559.0	559.0
Insulation	...	...	642.5	642.5	642.5	642.5
Lining	...	...	...	229.6	229.6	229.6
Empty Weights	...	...	...	2540.0	2540.0	...
Ope Weights	...	...	...	...	...	2440.0
Ope. Liquid	...	...	...	...	...	722.5
Packing Liq	...	...	...	...	...	478.9
Test Liquid	...	4200.2	...	...	...	...
Totals	8361.9	12562.1	12038.0	14578.0	14578.0	15679.5

Field Installation Options:

Miscellaneous Weight Percent: 5.0 %

Note that the above value for the miscellaneous weight percent has been applied to the shells/heads/flange/tubesheets/tubes etc. in the weight calculations for metallic components.

Weight Summary:

Fabricated Wt.	- Bare Weight without Removable Internals	8361.9 kg.
Shop Test Wt.	- Fabricated Weight + Water (Full)	12562.1 kg.
Shipping Wt.	- Fab. Weight + removable Intls.+ Shipping App.	12038.0 kg.
Erected Wt.	- Fab. Wt + or - loose items (trays,platforms etc.)	14578.0 kg.
Ope. Wt. no Liq	- Fab. Weight + Internals. + Details + Weights	14578.0 kg.
Operating Wt.	- Empty Weight + Operating Liq. Uncorroded	15679.5 kg.
Field Test Wt.	- Empty Weight + Water (Full)	15348.5 kg.
Mass of the Upper 1/3 of the Vertical Vessel		6426.2 kg.

Note: The Field Test weight as computed in the corroded condition.

Outside Surface Areas of Elements:

From	To	Surface Area cm ²
10	20	34683.2

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 102 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

20	30	7382.89
30	40	46872.6
40	50	8666.9
50	60	8666.9
60	70	46872.6
70	80	8666.9
80	90	8877.36
90	100	34871.7
100	110	34871.7
110	120	37196.5
120	130	8877.36
130	140	8877.36
140	150	20062.8
150	160	7275.52

Total 322722.125 cm²

Element and Detail Weights:

From	To	Total Ele. Empty Wgt. kg.	Total. Ele. Oper. Wgt. kg.	Total. Ele. Hydro. Wgt. kg.	Total Dtl. Offset Mom. N-m	Oper. Wgt. No Liquid kg.
10	20	1790.77	1790.77	1790.77	...	1790.77
20	30	275.877	344.463	341.485	30.057	275.877
30	40	1385.69	1635.74	1968.3	1291.21	1385.69
40	50	371.653	371.653	438.174	...	371.653
50	60	371.653	371.653	438.174	...	371.653
60	70	1371.88	1775.79	1904.48	1011.14	1371.88
70	80	371.653	371.653	438.174	...	371.653
80	90	394.225	394.225	453.267	...	394.225
90	100	1708.52	1855.08	1103.52	80.8338	1708.52
100	110	777.551	950.656	1081.58	...	777.551
110	120	3105.74	3265	3409.67	40.4172	3105.74
120	130	394.225	394.225	453.267	...	394.225
130	140	394.225	394.225	453.267	...	394.225
140	150	632.591	532.591	823.752	851.397	532.591
150	160	1231.74	1231.74	279.213	9515.67	1231.74

Cumulative Vessel Weight

From	To	Cumulative Ope Wgt. No Liquid kg.	Cumulative Oper. Wgt. kg.	Cumulative Hydro. Wgt. kg.
10	20	14478	15679.5	15377.1
20	30	12687.2	13888.7	13586.3
30	40	12411.4	13544.2	13244.8
40	50	11025.7	11908.5	11276.5
50	60	10654	11536.9	10838.4
60	70	10282.4	11165.2	10400.2
70	80	8910.48	9389.4	8495.71

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادر کننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>V00</td><td>0001</td><td>CN</td><td>ME</td><td>120</td><td>MF</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	شماره صفحه : 103 از 341
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه											
V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK											

80	90	8538.83	9017.75	8057.54
90	100	8144.6	8623.53	7604.27
100	110	6436.08	6768.44	6500.75
110	120	5658.53	5817.79	5419.17
120	130	2552.79	2552.79	2009.5
130	140	2158.56	2158.56	1556.23
140	150	1764.33	1764.33	1102.96
150	160	1231.74	1231.74	279.213

Note: The cumulative operating weights no liquid in the column above are the cumulative operating weights minus the operating liquid weight minus any weights absent in the empty condition.

Cumulative Vessel Moment

From	To	Cumulative Empty Mom. N-m	Cumulative Oper. Mom. N-m	Cumulative Hydro. Mom. N-m
10	20	12820.7	12820.7	12820.7
20	30	12820.7	12820.7	12820.7
30	40	12790.7	12790.7	12790.7
40	50	11499.5	11499.5	11499.5
50	60	11499.5	11499.5	11499.5
60	70	11499.5	11499.5	11499.5
70	80	10488.3	10488.3	10488.3
80	90	10488.3	10488.3	10488.3
90	100	10488.3	10488.3	10488.3
100	110	10407.5	10407.5	10407.5
110	120	10407.5	10407.5	10407.5
120	130	10367.1	10367.1	10367.1
130	140	10367.1	10367.1	10367.1
140	150	10367.1	10367.1	10367.1
150	160	9515.67	9515.67	9515.67

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 104 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Nozzle Flange MAWP Results: (bars & °C)

Nozzle Description	Flange Rating Ope.	Flange Rating Ambient	Design Temp	Class	Grade/Group	Equiv. Press	UG-44 (b)	Max Pressure 50%	DNV
N07 (1in)	90.32	102.10	148	600	GR 1.1	...	...	...	...
K07A (3in)	90.32	102.10	148	600	GR 1.1	...	...	...	...
K09A (2in)	90.32	102.10	148	600	GR 1.1	...	...	...	...
N01 (6in)	90.32	102.10	148	600	GR 1.1	33.873	90.320	56.447	90.32
N09 (1in)	90.32	102.10	148	600	GR 1.1	...	...	...	...
K07B (3in)	90.32	102.10	148	600	GR 1.1	...	...	...	...
K08A (2in)	90.32	102.10	148	600	GR 1.1	...	...	...	...
K08B (2in)	90.32	102.10	148	600	GR 1.1	...	...	...	...
K09B (2in)	90.32	102.10	148	600	GR 1.1	...	...	...	...
N10A (8in)	90.32	102.10	148	600	GR 1.1	...	...	...	...
N05 (2in)	90.32	102.10	148	600	GR 1.1	...	...	...	...
N04 (1in)	90.32	102.10	148	600	GR 1.1	...	...	...	...
N10B (8in)	90.32	102.10	148	600	GR 1.1	...	...	...	...
K2B (2in)	90.32	102.10	148	600	GR 1.1	...	...	...	...
K2A (2in)	90.32	102.10	148	600	GR 1.1	...	...	...	...
K3B (2in)	90.32	102.10	148	600	GR 1.1	...	...	...	...
K3A (2in)	90.32	102.10	148	600	GR 1.1	...	...	...	...
K4B (2in)	90.32	102.10	148	600	GR 1.1	...	...	...	...
K4A (2in)	90.32	102.10	148	600	GR 1.1	...	...	...	...
K10A (2in)	90.32	102.10	148	600	GR 1.1	...	...	...	...
K05 (2in)	90.32	102.10	148	600	GR 1.1	...	...	...	...
K10B (2in)	90.32	102.10	148	600	GR 1.1	...	...	...	...
K1 (2in)	90.32	102.10	148	600	GR 1.1	...	...	...	...
N06 (2in)	90.32	102.10	148	600	GR 1.1	...	...	...	...
K6A (2in)	90.32	102.10	148	600	GR 1.1	...	...	...	...
K6B (2in)	90.32	102.10	148	600	GR 1.1	...	...	...	...
N03 (2in)	90.32	102.10	148	600	GR 1.1	...	...	...	...
N10C (8in)	90.32	102.10	148	600	GR 1.1	...	...	...	...
N02 (6in)	90.32	102.10	148	600	GR 1.1	37.955	90.320	52.365	90.32
N08 (2in)	90.32	102.10	148	600	GR 1.1	...	...	...	...
Min Rating	90.320	102.100 bars [for Core Elements]					90.320	52.365	90.320

Selected Method for Derating ANSI B16.5 Flange MAWP: ASME UG-44(b)

The UG-44(b) Method is based on the paper PVP 2013-97814. PV Elite uses the maximum loads from each load category to determine ME and FE. In many cases, the computed maximum allowable pressure will be greater than the flange rating. In these cases, the minimum of the rating from the table and the UG-44(b) method will be used. SA-193 B8 Cl. 2 bolts or ones with higher allowable stresses at the specified bolt size shall be used.

The axial force FE must put the nozzle in tension (-P for 107/297; +Fr for PD 5500 AnnexG) to be considered.

Nozzle Description	Gasket Dimension	Fm Value	Resolved Moment	Axial Force	Design Pressure	Maximum Pressure	Pass / Fail
--------------------	------------------	----------	-----------------	-------------	-----------------	------------------	-------------

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 105 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	
	BK							

	G		ME		FE		PD		Pmax	
	mm.		N-m		kN		bars		bars	
N01 (6in)	192.151	0.50	4720		0		62.000		90.320	Pass
N02 (6in)	192.151	0.50	5289		0		62.000		90.320	Pass

Evaluating Flange on Nozzle [N01 (6in)]:

$$\begin{aligned}
 &= 16*ME + 4*FE*G < \pi * G^3 [((PR - PD) + FM * PR)] \\
 &= 16(4720) + 4*abs(0)192.151 < \pi * 192.151^3 [(90.3 - 62.0) + .500 * 90.320] \\
 &= 75526.0 < 163836.8 \quad \text{Check Passes}
 \end{aligned}$$

Maximum Pressure for Flange on Nozzle N01 (6in) [Pmax]:

$$\begin{aligned}
 &= \min(PR, FM * PR + PR - (16*ME + 4*FE * G) / (\pi * G^3)) \\
 &= \min(90.320, 0.500 * 90.320 + 90.320 - 75526.0 / (\pi * 192.151^3)) \\
 &= \min(90.320, 101.607) \\
 &= 90.320 \text{ bars}
 \end{aligned}$$

Evaluating Flange on Nozzle [N02 (6in)]:

$$\begin{aligned}
 &= 16*ME + 4*FE*G < \pi * G^3 [((PR - PD) + FM * PR)] \\
 &= 16(5289) + 4*abs(0)192.151 < \pi * 192.151^3 [(90.3 - 62.0) + .500 * 90.320] \\
 &= 84626.5 < 163836.8 \quad \text{Check Passes}
 \end{aligned}$$

Maximum Pressure for Flange on Nozzle N02 (6in) [Pmax]:

$$\begin{aligned}
 &= \min(PR, FM * PR + PR - (16*ME + 4*FE * G) / (\pi * G^3)) \\
 &= \min(90.320, 0.500 * 90.320 + 90.320 - 84626.5 / (\pi * 192.151^3)) \\
 &= \min(90.320, 97.525) \\
 &= 90.320 \text{ bars}
 \end{aligned}$$

ANSI Ratings are per ANSI/ASME B16.5 2013 Metric Edition

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 106 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

The Natural Frequencies for the vessel have been computed iteratively by solving a system of matrices. These matrices describe the mass and the stiffness of the vessel. This is the generalized eigenvalue/ eigenvector problem and is referenced in some mathematical texts.

The Natural Frequency for the Vessel (Empty.) is 2.38486 Hz.

The Natural Frequency for the Vessel (Ope...) is 2.33622 Hz.

The Natural Frequency for the Vessel (Filled) is 2.52289 Hz.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								شماره صفحه : 107 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	

Input Values:

Wind Design Code	ASCE-7 2010
Wind Load Reduction Scale Factor	0.600
Basic Wind Speed	120 Km/hr
Surface Roughness Category	C: Open Terrain
Importance Factor	1.0
Type of Surface	Moderately Smooth
Base Elevation	100 mm.
Percent Wind for Hydrotest	33.0
Using User defined Wind Press. Vs Elev.	N
Height of Hill or Escarpment H or Hh	0 mm.
Distance Upwind of Crest Lh	0 mm.
Distance from Crest to the Vessel x	0 mm.
Type of Terrain (Hill, Escarpment)	Flat
Damping Factor (Beta) for Wind (Ope)	0.0100
Damping Factor (Beta) for Wind (Empty)	0.0000
Damping Factor (Beta) for Wind (Filled)	0.0000

Wind Analysis Results

Static Gust-Effect Factor, Operating Case [G]:

$$\begin{aligned}
 &= \min(0.85, 0.925((1 + 1.7 * gQ * Izbar * Q) / (1 + 1.7 * gV * Izbar))) \\
 &= \min(0.85, 0.925((1 + 1.7 * 3.4 * 0.21 * 0.94) / (1 + 1.7 * 3.4 * 0.21))) \\
 &= \min(0.85, 0.89) \\
 &= 0.850
 \end{aligned}$$

Natural Frequency of Vessel (Operating)	2.336 Hz
Natural Frequency of Vessel (Empty)	2.385 Hz
Natural Frequency of Vessel (Test)	2.523 Hz

Force Coefficient	[Cf] 0.644
Structure Height to Diameter ratio	14.917
Height to top of Structure	12371.574 mm.

This is classified as a rigid structure. Static analysis performed.

Sample Calculation for the First Element

The ASCE code performs all calculations in Imperial Units only. The wind pressure is therefore computed in these units.

Value of [Alpha] and [Zg]:

Exposure Category: C from Table 26.9.1
Alpha = 9.5 : Zg = 274320 mm.

Effective Height [z]:

$$\begin{aligned}
 &= \text{Centroid Height} + \text{Vessel Base Elevation} \\
 &= 750 + 100 = 850 \text{ mm.} \\
 &= 2.79 \text{ ft. Imperial Units}
 \end{aligned}$$

Velocity Pressure coefficient evaluated at height z [Kz]:

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 108 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Because z (2.79 ft.) $<$ 15 ft.
 $= 2.01 * (15 / Z_g)^2 / \text{Alpha}$
 $= 2.01 * (15/900)^{2/9.5}$
 $= 0.85$

Type of Hill: No Hill

Wind Directionality Factor [Kd]:
 $= 0.95$, per Table 26.6-1

As there is No Hill Present: [Kzt]:
 $K_1 = 0, K_2 = 0, K_3 = 0$

Topographical Factor [Kzt]:
 $= (1 + K_1 * K_2 * K_3)^2$
 $= (1 + 0 * 0 * 0)^2$
 $= 1$

Velocity Pressure evaluated at height z , Imperial Units [qz]:
 $= \max(16, 0.00256 * K_z * K_{zt} * K_d * V(\text{mph})^2)$
 $= \max(16, 0.00256 * 0.85 * 1 * 0.95 * 74.6^2)$
 $= 16 \text{ psf } [78.1] \text{ Kgs/m}^2$

Force on the first element [F]:
 $= q_z * G * C_f * \text{WindArea}$
 $= 16 * 0.85 * 0.64 * 16.2$
 $= 142 \text{ lbs. } [0.63] \text{ kN}$

Element	Hgt (z) mm.	K1	K2	K3	Kz	Kzt	qz Kgs/m ²
Skirt	850.0	0.000	0.000	0.000	0.849	1.000	78.120
Bottom Head	1625.0	0.000	0.000	0.000	0.849	1.000	78.120
Node 30 to 40	2650.0	0.000	0.000	0.000	0.849	1.000	78.120
Node 40 to 50	3735.0	0.000	0.000	0.000	0.849	1.000	78.120
Node 50 to 60	3914.5	0.000	0.000	0.000	0.849	1.000	78.120
Node 60 to 70	4999.5	0.000	0.000	0.000	0.865	1.000	78.120
Node 70 to 80	6084.5	0.000	0.000	0.000	0.902	1.000	78.120
Node 80 to 90	6266.5	0.000	0.000	0.000	0.907	1.000	78.120
Node 90 to 100	7104.0	0.000	0.000	0.000	0.931	1.000	78.120
Node 100 to 110	8604.0	0.000	0.000	0.000	0.970	1.000	78.120
Node 110 to 120	10154.0	0.000	0.000	0.000	1.004	1.000	78.120
Node 120 to 130	11041.5	0.000	0.000	0.000	1.022	1.000	78.120
Node 130 to 140	11226.1	0.000	0.000	0.000	1.026	1.000	78.120
Node 140 to 150	11745.1	0.000	0.000	0.000	1.035	1.000	78.120
Top Head	12304.0	0.000	0.000	0.000	1.046	1.000	78.120

Note:
The height/(avg. diameter) ratio [14.5], was less than or equal to 15,
therefore no wind vibration calculations have been performed.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 109 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Platform Load Calculations

ID	Wind Area cm ²	Elevation mm.	Pressure Kgs/m ²	Force kN	Cf
PLAT:[1 OF 1]	27720.00	10154.05	78.12	2.12	1.20

Wind Loads on Masses/Equipment/Piping

ID	Wind Area cm ²	Elevation mm.	Pressure Kgs/m ²	Force kN
VORTEX BREAKER	0.00	1437.50	78.12	0.00
DEMISTER PAD	0.00	3450.00	78.12	0.00
N01 INLET	0.00	3000.00	78.12	0.00
CHIMNEY	0.00	4192.53	78.12	0.00
SUPPORT GRID	0.00	6584.05	78.12	0.00
ATTACHMENTS	0.00	6354.05	78.12	0.00
BED LIMMITER	0.00	10734.05	78.12	0.00
DEMISTER PAD	0.00	11713.57	78.12	0.00
PIPING	0.00	12176.57	78.12	0.00

The Natural Frequency for the Vessel (Ope...) is 2.33622 Hz.

Wind Load Calculation:

From	To	Wind Height mm.	Wind Diameter mm.	Wind Area cm ²	Wind Pressure Kgs/m ²	Element Wind Load kN
10	20	850	1003.2	15048	78.12	0.3786
20	30	1625	1015.2	507.6	78.12	0.012771
30	40	2650	1015.2	20304	78.12	0.51084
40	50	3735	967.2	1644.24	78.12	0.041368
50	60	3914.53	967.2	1644.24	78.12	0.041368
60	70	4999.52	1015.2	20304	78.12	0.51084
70	80	6084.52	967.2	1644.24	78.12	0.041368
80	90	6266.55	960	1680	78.12	0.042268
90	100	7104.05	1008	15120	78.12	0.38041
100	110	8604.05	1008	15120	78.12	0.38041
110	120	10154	1008	16128	78.12	1.67986
120	130	11041.5	960	1680	78.12	0.042268
130	140	11226.1	960	1680	78.12	0.042268
140	150	11745.1	1006.19	8683.44	78.12	0.21847
150	160	12304	1008	2443.62	78.12	0.06148

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 110 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Note:

The Wind Loads calculated and printed in the Wind Load calculation report have been factored by the input scalar/load reduction factor of: 0.600.

Be sure the wind speed is in accordance with the specified wind design code.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 111 از 341
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	
							V00	

Earthquake Load Calculation:

Input Values:

Seismic Design Code	ASCE 7-2010
Seismic Load Reduction Scale Factor	0.700
Importance Factor	1.250
Table Value Fa	1.111
Table Value Fv	1.575
Short Period Acceleration value Ss	1.377
Long Period Acceleration Value Sl	0.367
Moment Reduction Factor Tau	1.000
Force Modification Factor R	2.000
Site Class	C
Component Elevation Ratio	z/h
Amplification Factor	Ap
Force Factor	0.000
Consider Vertical Acceleration	No
Minimum Acceleration Multiplier	0.000
User Value of Sds (used if > 0)	1.020
User Value of Sd1 (used if > 0)	0.385

Seismic Analysis Results:

$$Sms = Fa * Ss = 1.11 * 1.38 = 1.53$$

$$Sm1 = Fv * Sl = 1.58 * 0.37 = 0.58$$

$$Sds = 2/3 * Sms = 2/3 * 1.53 = 1.02$$

$$Sds = \text{Max}(0.8 * Sds, SdsUser)$$

$$= \text{Max}(0.82, 1.02)$$

$$= 1.020$$

$$Sd1 = 2/3 * Sm1 = 2/3 * 0.58 = 0.39$$

$$Sd1 = \text{Max}(0.8 * Sd1, Sd1User)$$

$$= \text{Max}(0.31, 0.38)$$

$$= 0.385$$

Check Approximate Fundamental Period from 12.8-7 [Ta]:

$$= Ct * hn^x \text{ where } Ct = 0.020, x = 0.75 \text{ and } hn = \text{Structural Height (ft.)}$$

$$= 0.020 * (40.4^{0.75})$$

$$= 0.320 \text{ seconds}$$

The Coefficient Cu from Table 12.8-1 is : 1.400

Fundamental Period (1/Frequency) [T]:

$$= (1/\text{Natural Frequency}) = (1/2.34)$$

$$= 0.428$$

Check the Value of T which is the smaller of Cu*Ta and T:

$$= \text{Minimum Value of } (1.4 * 0.32, 0.43) \text{ per 12.8.2}$$

$$= 0.428$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 112 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Compute the Seismic Response Coefficient per equation 12.8-2 [Cs]:

$$= S_{ds} / (R / I)$$

$$= 1.02 / (2 / 1.25)$$

$$= 0.637$$

Check the Maximum value of Cs per equation 12.8-3 [Cs]:

$$= S_{d1} / (T * (R / I_e))$$

$$= 0.38 / (0.43 * (2 / 1.25))$$

$$= 0.562$$

Check the Minimum value of Cs per equation 15.4-1 [Cs]:

$$= \max((0.044 * SDS * I_e), 0.030)$$

$$= \max((0.044 * 1.02 * 1.25), 0.030)$$

$$= 0.056$$

Total Base Shear [V]:

$$= C_s * W \text{ (Equation 12.8-1):}$$

$$= 0.56 * 154$$

$$= 86.432 \text{ kN}$$

Final Base Shear, $V = 60.50 \text{ kN}$

Distribute the Base shear force to each element according to the equations

$F_x = C_{vx} * V$ (eqn. 12.8-11) and the vertical distribution factor

$C_{vx} = W_x * h_x^k / (\sum W_i * h_i^k)$ and k is an exponent which is related to the period of Vibration.

In this case, the value of k was 1

The Natural Frequency for the Vessel (Ope...) is 2.33622 Hz.

Earthquake Load Calculation:

From	To	Earthquake Height mm.	Earthquake Weight kN	Element Ope Load kN	Element Emp Load kN	Element Vertical Load kN
10	20	750	17.5603	0.7675	0.76956	...
20	30	1525	3.3778	0.30019	0.24106	...
30	40	2550	16.04	2.38359	2.02464	...
40	50	3635	3.64443	0.77201	0.77407	...
50	60	3814.53	3.64443	0.81013	0.8123	...
60	70	4899.53	17.4134	4.97193	3.85132	...
70	80	5984.53	3.64443	1.271	1.27441	...
80	90	6166.55	3.86577	1.3892	1.39292	...
90	100	7004.05	18.1909	7.42491	6.85661	...
100	110	8504.05	9.32213	4.61985	3.78874	...
110	120	10054	32.0166	18.7587	17.8915	...
120	130	10941.5	3.86577	2.46492	2.47152	...
130	140	11126.1	3.86577	2.50649	2.5132	...
140	150	11645.1	5.22259	3.54418	4.22091	...
150	160	12101.6	12.0785	8.51807	8.54087	...

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 113 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Note:

The Earthquake Loads calculated and printed in the Earthquake Load calculation report have been factored by the input scalar/load reduction factor of: 0.700.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 114 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

The following table is for the Operating Case.

Wind/Earthquake Shear, Bending:

From	To	Distance to Support mm.	Cumulative Wind Shear kN	Earthquake Shear kN	Wind Bending N-m	Earthquake Bending N-m
10	20	750	4.38458	60.5027	31954.2	533734
20	30	1525	4.00598	59.7352	25658.8	443519
30	40	2550	3.99321	59.435	25458.7	440539
40	50	3635	3.48238	57.0514	17980.1	324005
50	60	3814.53	3.44101	56.2794	17358.6	313832
60	70	4899.53	3.39964	55.4693	16776.9	304329
70	80	5984.53	2.8888	50.4974	10485.9	198320
80	90	6166.55	2.84743	49.2263	9970.98	189371
90	100	7004.05	2.80517	47.8371	9476.18	180874
100	110	8504.05	2.42476	40.4122	5552.14	114660
110	120	10054	2.04434	35.7924	2198.96	57483.7
120	130	10941.5	0.36449	17.0336	271.113	15205.8
130	140	11126.1	0.32222	14.5687	207.932	12300.6
140	150	11645.1	0.27995	12.0622	155.221	9969.46
150	160	12101.6	0.06148	8.51807	7.83447	1085.47

Note:

The Wind Shears/Moments and the Earthquake Shears/Moments calculated and printed in the Wind/Earthquake Shear and Bending report have been factored by the input Scalar/Load reductions factors of;
Wind: 0.600; Earthquake: 0.700.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 115 از 341
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	
							V00	

Wind Deflection Calculations:

The following table is for the Operating Case.

Wind Deflection:

From	To	Cumulative Wind Shear kN	Centroid Deflection mm.	Elem. End Deflection mm.	Elem. Ang. Rotation
10	20	4.38458	0.012586	0.048614	0.62537E-04
20	30	4.00598	0.050191	0.051795	0.64713E-04
30	40	3.99321	0.13707	0.25915	0.00013839
40	50	3.48238	0.27093	0.28273	0.00013904
50	60	3.44101	0.29456	0.30642	0.00013966
60	70	3.39964	0.45942	0.63545	0.0001858
70	80	2.8888	0.65125	0.66706	0.00018617
80	90	2.84743	0.68336	0.69968	0.00018653
90	100	2.80517	0.84459	0.998	0.00020925
100	110	2.42476	1.15777	1.32189	0.0002209
110	120	2.04434	1.49972	1.67879	0.00022418
120	130	0.36449	1.69841	1.71803	0.00022419
130	140	0.32222	1.73764	1.75726	0.0002242
140	150	0.27995	1.85402	1.95081	0.00022431
150	160	0.06148	1.95642	1.96203	0.00022431

Critical Wind Velocity for Tower Vibration:

From	To	1st Crit. Wind Speed Km/hr	2nd Crit. Wind Speed Km/hr
10	20	42.0728	262.955
20	30	42.5761	266.1
30	40	42.5761	266.1
40	50	40.563	253.519
50	60	40.563	253.519
60	70	42.5761	266.1
70	80	40.563	253.519
80	90	40.2611	251.632
90	100	42.2741	264.213
100	110	42.2741	264.213
110	120	42.2741	264.213
120	130	40.2611	251.632
130	140	40.2611	251.632
140	150	42.1983	263.739
150	160	42.2741	264.213

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 116 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Allowable deflection at the Tower Top (Ope) (6.000"/100ft. Criteria)
Allowable deflection : 60.633 Actual deflection : 1.962 mm.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 117 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Longitudinal Stress Constants:

From	To	Metal Area New cm ²	Metal Area Corroded cm ²	Section Modulus New mm. ³	Section Modulus Corroded mm. ³
10	20	558.418	558.418	9600579	9600579
20	30	456.159	456.159	8063436	8063436
30	40	456.159	456.159	8063436	8063436
40	50	456.159	456.159	8063436	8063436
50	60	456.159	456.159	8063436	8063436
60	70	456.159	456.159	8063436	8063436
70	80	456.159	456.159	8063436	8063436
80	90	452.389	386.133	7929036	6822780
90	100	452.389	386.133	7929036	6822780
100	110	452.389	386.133	7929036	6822780
110	120	452.389	386.133	7929036	6822780
120	130	452.389	386.133	7929036	6822780
130	140	452.389	386.133	7929036	6822780
140	150	452.389	386.133	7929036	6822780
150	160	452.389	386.133	7929036	6822780

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 118 از 341
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	
							V00	

Longitudinal Allowable Stresses:

From To		Tensile N./mm ²	Hydrotest Tensile N./mm ²	Compressive N./mm ²	Hydrotest Compressive N./mm ²
10 20		75.845	129.695	-122.731	-147.277
20 30		137.9	235.809	-122.287	-146.745
30 40		137.9	235.8	-122.287	-146.745
40 50		137.9	223.4	-122.287	-146.745
50 60		137.9	223.4	-122.287	-146.745
60 70		137.9	235.809	-122.287	-146.745
70 80		137.9	223.4	-122.287	-146.745
80 90		137.9	223.4	-120.888	-145.066
90 100		137.9	235.809	-120.888	-145.066
100 110		137.9	235.809	-120.888	-145.066
110 120		137.9	235.809	-120.888	-145.066
120 130		137.9	223.4	-120.888	-145.066
130 140		137.9	223.4	-120.888	-145.066
140 150		137.9	235.809	-120.888	-145.066
150 160		137.9	235.809	-120.888	-145.066

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 119 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Longitudinal Stress Report

Note: Longitudinal Operating and Empty Stresses are computed in the corroded condition. Stresses due to loads in the hydrostatic test cases have also been computed in the corroded condition.

Longitudinal Pressure Stresses due to:

From	To	Longitudinal Stress Internal Pressure N./mm ²	Longitudinal Stress External Pressure N./mm ²	Longitudinal Stress Hydrotest Pressure N./mm ²
10	20	...	...	...
20	30	53.4781	-0.99082	69.5215
30	40	53.4781	-0.99082	69.5215
40	50	...	...	...
50	60	...	...	...
60	70	53.4781	-0.99082	69.5215
70	80	...	...	...
80	90	...	...	...
90	100	63.1343	-1.15176	82.0745
100	110	63.1343	-1.15176	82.0745
110	120	63.1343	-1.15176	82.0745
120	130	...	...	...
130	140	...	...	...
140	150	63.1343	-1.15176	82.0745
150	160	63.1343	-1.15176	82.0745

Longitudinal Stresses due to Weight Loads for these Conditions:

From	To	Wght. Str. Empty N./mm ²	Wght. Str. Operating N./mm ²	Wght. Str. Hydrotest N./mm ²	Wght. Str. Emp. Mom. N./mm ²	Wght. Str. Opr. Mom. N./mm ²
10	20	-2.5426	-2.7536	-2.7005	1.33498	1.33498
20	30	-2.72759	-2.83055	-2.72759	1.58947	1.58947
30	40	-2.66828	-2.77124	-2.66828	1.58575	1.58575
40	50	-2.37037	-2.47334	-2.37037	1.42567	1.42567
50	60	-2.29047	-2.39344	-2.29047	1.42567	1.42567
60	70	-2.21057	-2.31354	-2.21057	1.42567	1.42567
70	80	-1.91564	-2.0186	-1.91564	1.30031	1.30031
80	90	-2.16865	-2.29029	-2.16865	1.53676	1.53676
90	100	-2.06853	-2.19017	-2.06853	1.53676	1.53676
100	110	-1.63461	-1.71902	-1.63461	1.52491	1.52491
110	120	-1.43713	-1.47758	-1.43713	1.52491	1.52491
120	130	-0.64835	-0.64835	-0.64835	1.51899	1.51899
130	140	-0.54822	-0.54822	-0.54822	1.51899	1.51899
140	150	-0.4481	-0.4481	-0.4481	1.51899	1.51899
150	160	-0.31283	-0.31283	-0.31283	1.39424	1.39424

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 120 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Longitudinal Stresses due to Weight Loads and Bending for these Conditions:

From	To	Wght. Str. Hyd. Mom. N./mm ²	Bend. Str. Oper. Wind N./mm ²	Bend. Str. Oper. Equ. N./mm ²	Bend. Str. Hyd. Wind N./mm ²	Bend. Str. Hyd. Equ. N./mm ²
10	20	1.33498	3.3273	55.5762	1.09801	...
20	30	1.58947	3.18109	54.9861	1.04976	...
30	40	1.58575	3.15629	54.6166	1.04158	...
40	50	1.42567	2.22911	40.1691	0.73561	...
50	60	1.42567	2.15206	38.9079	0.71018	...
60	70	1.42567	2.07995	37.7298	0.68638	...
70	80	1.30031	1.30001	24.5871	0.429	...
80	90	1.53676	1.46096	27.7468	0.48212	...
90	100	1.53676	1.38846	26.5019	0.45819	...
100	110	1.52491	0.8135	16.8001	0.26846	...
110	120	1.52491	0.32219	8.42256	0.10632	...
120	130	1.51899	0.039724	2.22796	0.013109	...
130	140	1.51899	0.030466	1.8023	0.010054	...
140	150	1.51899	0.022743	1.46073	0.0075052	...
150	160	1.39424	0.0011479	0.15904	0.00037881	...

Longitudinal Stresses due to these Conditions:

From	To	Vortex Shedding Operating Case N./mm ²	Vortex Shedding Empty Case N./mm ²	Vortex Shedding Test Case N./mm ²	Earthquake Empty Case N./mm ²
10	20	...	...	...	53.7118
20	30	...	...	...	53.3394
30	40	...	...	...	52.9889
40	50	...	...	...	39.2465
50	60	...	...	...	38.0446
60	70	...	...	...	36.9227
70	80	...	...	...	24.3026
80	90	...	...	...	27.4513
90	100	...	...	...	26.2462
100	110	...	...	...	16.8236
110	120	...	...	...	8.57138
120	130	...	...	...	2.31129
130	140	...	...	...	1.86644
140	150	...	...	...	1.50685
150	160	...	...	...	0.15947

Longitudinal Stresses due to Applied Axial Forces:

From	To	Longitudinal Stress Y Forces Wind N./mm ²	Longitudinal Stress Y Forces Seismic N./mm ²
10	20	...	...

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 121 از 341
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	
							V00	

20 30	...	...
30 40	...	...
40 50	...	...
50 60	...	...
60 70	...	...
70 80	...	...
80 90	...	...
90 100	...	...
100 110	...	...
110 120	...	...
120 130	...	...
130 140	...	...
140 150	...	...
150 160	...	...

Longitudinal Stresses due to User Forces and Moments:

From	To	Wind For/Mom Corroded N./mm ²	Earthquake For/Mom Corroded N./mm ²	Wind For/Mom No Corrosion N./mm ²	Earthquake For/Mom No Corrosion N./mm ²
10 20		...	...	...	...
20 30		...	...	...	...
30 40		...	...	...	...
40 50		...	...	...	...
50 60		...	...	...	...
60 70		...	...	...	...
70 80		...	...	...	...
80 90		...	...	...	...
90 100		...	...	...	...
100 110		...	...	...	...
110 120		...	...	...	...
120 130		...	...	...	...
130 140		...	...	...	...
140 150		...	...	...	...
150 160		...	...	...	...

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								شماره صفحه : 122 از 341
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	

Stress Combination Load Cases for Vertical Vessels:

Load Case Definition Key

IP = Longitudinal Stress due to Internal Pressure
 EP = Longitudinal Stress due to External Pressure
 HP = Longitudinal Stress due to Hydrotest Pressure
 NP = No Pressure
 EW = Longitudinal Stress due to Weight (No Liquid)
 OW = Longitudinal Stress due to Weight (Operating)
 HW = Longitudinal Stress due to Weight (Hydrotest)
 WI = Bending Stress due to Wind Moment (Operating)
 EQ = Bending Stress due to Earthquake Moment (Operating)
 EE = Bending Stress due to Earthquake Moment (Empty)
 HI = Bending Stress due to Wind Moment (Hydrotest)
 HE = Bending Stress due to Earthquake Moment (Hydrotest)
 WE = Bending Stress due to Wind Moment (Empty) (no CA)
 WF = Bending Stress due to Wind Moment (Filled) (no CA)
 CW = Longitudinal Stress due to Weight (Empty) (no CA)
 VO = Bending Stress due to Vortex Shedding Loads (Ope)
 VE = Bending Stress due to Vortex Shedding Loads (Emp)
 VF = Bending Stress due to Vortex Shedding Loads (Test No CA.)
 FW = Axial Stress due to Vertical Forces for the Wind Case
 FS = Axial Stress due to Vertical Forces for the Seismic Case
 BW = Bending Stress due to Lat. Forces for the Wind Case, Corroded
 BS = Bending Stress due to Lat. Forces for the Seismic Case, Corroded
 BN = Bending Stress due to Lat. Forces for the Wind Case, UnCorroded
 BU = Bending Stress due to Lat. Forces for the Seismic Case, UnCorroded

General Notes:

Case types HI and HE are in the Corroded condition.

Case types WE, WF, and CW are in the Un-Corroded condition.

A blank stress and stress ratio indicates that the corresponding stress comprising those components that did not contribute to that type of stress.

An asterisk (*) in the final column denotes overstress.

Analysis of Load Case 1 : NP+EW+WI+FW+BW

From Node	Tensile Stress	All. Tens. Stress	Comp. Stress	All. Comp. Stress	Tens. Ratio	Comp. Ratio
10	2.12	75.85	-7.20	122.73	0.0279	0.0587
20	2.04	137.90	-7.50	122.29	0.0148	0.0613
30	2.07	137.90	-7.41	122.29	0.0150	0.0606
60	1.30	137.90	-5.72	122.29	0.0094	0.0467
90	0.86	137.90	-4.99	120.89	0.0062	0.0413
100	0.70	137.90	-3.97	120.89	0.0051	0.0329
110	0.41	137.90	-3.28	120.89	0.0030	0.0272

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053-073-9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>نسخه</td><td>سریال</td><td>نوع مدرک</td><td>رشته</td><td>تسهیلات</td><td>صادرکننده</td><td>بسته کاری</td><td>پروژه</td></tr><tr><td>V00</td><td>0001</td><td>CN</td><td>ME</td><td>120</td><td>MF</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	شماره صفحه : 123 از 341
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه											
V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK											

140	1.09	137.90	-1.99	120.89	0.0079	0.0165
150	1.08	137.90	-1.71	120.89	0.0079	0.0141

Analysis of Load Case 2 : NP+EW+EE+FS+BS

From Node	Tensile Stress	All. Tens. Stress	Comp. Stress	All. Comp. Stress	Tens. Ratio	Comp. Ratio
10	52.50	75.85	-57.59	122.73	0.6923	0.4692
20	52.20	137.90	-57.66	122.29	0.3785	0.4715
30	51.91	137.90	-57.24	122.29	0.3764	0.4681
60	36.14	137.90	-40.56	122.29	0.2621	0.3317
90	25.71	137.90	-29.85	120.89	0.1865	0.2469
100	16.71	137.90	-19.98	120.89	0.1212	0.1653
110	8.66	137.90	-11.53	120.89	0.0628	0.0954
140	2.58	137.90	-3.47	120.89	0.0187	0.0287
150	1.24	137.90	-1.87	120.89	0.0090	0.0154

Analysis of Load Case 3 : NP+OW+WI+FW+BW

From Node	Tensile Stress	All. Tens. Stress	Comp. Stress	All. Comp. Stress	Tens. Ratio	Comp. Ratio
10	1.91	75.85	-7.42	122.73	0.0252	0.0604
20	1.94	137.90	-7.60	122.29	0.0141	0.0622
30	1.97	137.90	-7.51	122.29	0.0143	0.0614
60	1.19	137.90	-5.82	122.29	0.0086	0.0476
90	0.74	137.90	-5.12	120.89	0.0053	0.0423
100	0.62	137.90	-4.06	120.89	0.0045	0.0336
110	0.37	137.90	-3.32	120.89	0.0027	0.0275
140	1.09	137.90	-1.99	120.89	0.0079	0.0165
150	1.08	137.90	-1.71	120.89	0.0079	0.0141

Analysis of Load Case 4 : NP+OW+EQ+FS+BS

From Node	Tensile Stress	All. Tens. Stress	Comp. Stress	All. Comp. Stress	Tens. Ratio	Comp. Ratio
10	54.16	75.85	-59.66	122.73	0.7141	0.4861
20	53.75	137.90	-59.41	122.29	0.3897	0.4858
30	53.43	137.90	-58.97	122.29	0.3875	0.4823
60	36.84	137.90	-41.47	122.29	0.2672	0.3391
90	25.85	137.90	-30.23	120.89	0.1874	0.2501
100	16.61	137.90	-20.04	120.89	0.1204	0.1658
110	8.47	137.90	-11.43	120.89	0.0614	0.0945
140	2.53	137.90	-3.43	120.89	0.0184	0.0284
150	1.24	137.90	-1.87	120.89	0.0090	0.0154

Analysis of Load Case 5 : NP+HW+HI

From Node	Tensile Stress	All. Tens. Stress	Comp. Stress	All. Comp. Stress	Tens. Ratio	Comp. Ratio
10		129.69	-5.13	147.28		0.0349
20		235.81	-5.37	146.74		0.0366
30		235.80	-5.30	146.74		0.0361
60		235.81	-4.32	146.74		0.0295

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 124 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

90		235.81	-4.06	145.07		0.0280
100	0.16	235.81	-3.43	145.07	0.0007	0.0236
110	0.19	235.81	-3.07	145.07	0.0008	0.0212
140	1.08	235.81	-1.97	145.07	0.0046	0.0136
150	1.08	235.81	-1.71	145.07	0.0046	0.0118

Analysis of Load Case 6 : NP+HW+HE

From Node	Tensile Stress	All. Tens. Stress	Comp. Stress	All. Comp. Stress	Tens. Ratio	Comp. Ratio
10		129.69	-4.04	147.28		0.0274
20		235.81	-4.32	146.74		0.0294
30		235.80	-4.25	146.74		0.0290
60		235.81	-3.64	146.74		0.0248
90		235.81	-3.61	145.07		0.0249
100		235.81	-3.16	145.07		0.0218
110	0.09	235.81	-2.96	145.07	0.0004	0.0204
140	1.07	235.81	-1.97	145.07	0.0045	0.0136
150	1.08	235.81	-1.71	145.07	0.0046	0.0118

Analysis of Load Case 7 : IP+OW+WI+FW+BW

From Node	Tensile Stress	All. Tens. Stress	Comp. Stress	All. Comp. Stress	Tens. Ratio	Comp. Ratio
10	1.91	75.85	-7.42	122.73	0.0252	0.0604
20	55.42	137.90		122.29	0.4019	
30	55.45	137.90		122.29	0.4021	
60	54.67	137.90		122.29	0.3964	
90	63.87	137.90		120.89	0.4632	
100	63.75	137.90		120.89	0.4623	
110	63.50	137.90		120.89	0.4605	
140	64.23	137.90		120.89	0.4658	
150	64.22	137.90		120.89	0.4657	

Analysis of Load Case 8 : IP+OW+EQ+FS+BS

From Node	Tensile Stress	All. Tens. Stress	Comp. Stress	All. Comp. Stress	Tens. Ratio	Comp. Ratio
10	54.16	75.85	-59.66	122.73	0.7141	0.4861
20	107.22	137.90	-5.93	122.29	0.7775	0.0485
30	106.91	137.90	-5.50	122.29	0.7753	0.0449
60	90.32	137.90		122.29	0.6550	
90	88.98	137.90		120.89	0.6453	
100	79.74	137.90		120.89	0.5782	
110	71.60	137.90		120.89	0.5192	
140	65.67	137.90		120.89	0.4762	
150	64.37	137.90		120.89	0.4668	

Analysis of Load Case 9 : EP+OW+WI+FW+BW

From Node	Tensile Stress	All. Tens. Stress	Comp. Stress	All. Comp. Stress	Tens. Ratio	Comp. Ratio
10	1.91	75.85	-7.42	122.73	0.0252	0.0604

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 125 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

20	0.95	137.90	-8.59	122.29	0.0069	0.0703
30	0.98	137.90	-8.50	122.29	0.0071	0.0695
60	0.20	137.90	-6.81	122.29	0.0015	0.0557
90		137.90	-6.27	120.89		0.0518
100		137.90	-5.21	120.89		0.0431
110		137.90	-4.48	120.89		0.0370
140		137.90	-3.14	120.89		0.0260
150		137.90	-2.86	120.89		0.0237

Analysis of Load Case 10 : EP+OW+EQ+FS+BS

From Node	Tensile Stress	All. Tens. Stress	Comp. Stress	All. Comp. Stress	Tens. Ratio	Comp. Ratio
10	54.16	75.85	-59.66	122.73	0.7141	0.4861
20	52.75	137.90	-60.40	122.29	0.3826	0.4939
30	52.44	137.90	-59.96	122.29	0.3803	0.4904
60	35.85	137.90	-42.46	122.29	0.2600	0.3472
90	24.70	137.90	-31.38	120.89	0.1791	0.2596
100	15.45	137.90	-21.20	120.89	0.1121	0.1753
110	7.32	137.90	-12.58	120.89	0.0531	0.1040
140	1.38	137.90	-4.58	120.89	0.0100	0.0379
150	0.09	137.90	-3.02	120.89	0.0006	0.0250

Analysis of Load Case 11 : HP+HW+HI

From Node	Tensile Stress	All. Tens. Stress	Comp. Stress	All. Comp. Stress	Tens. Ratio	Comp. Ratio
10		129.69	-5.13	147.28		0.0349
20	69.43	235.81		146.74	0.2944	
30	69.48	235.80		146.74	0.2947	
60	69.42	235.81		146.74	0.2944	
90	82.00	235.81		145.07	0.3477	
100	82.23	235.81		145.07	0.3487	
110	82.27	235.81		145.07	0.3489	
140	83.15	235.81		145.07	0.3526	
150	83.16	235.81		145.07	0.3526	

Analysis of Load Case 12 : HP+HW+HE

From Node	Tensile Stress	All. Tens. Stress	Comp. Stress	All. Comp. Stress	Tens. Ratio	Comp. Ratio
10		129.69	-4.04	147.28		0.0274
20	68.38	235.81		146.74	0.2900	
30	68.44	235.80		146.74	0.2902	
60	68.74	235.81		146.74	0.2915	
90	81.54	235.81		145.07	0.3458	
100	81.96	235.81		145.07	0.3476	
110	82.16	235.81		145.07	0.3484	
140	83.15	235.81		145.07	0.3526	
150	83.16	235.81		145.07	0.3526	

Analysis of Load Case 13 : IP+WE+EW

From Node	Tensile Stress	All. Tens. Stress	Comp. Stress	All. Comp. Stress	Tens. Ratio	Comp. Ratio
-----------	----------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------	-------------

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 126 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Node	Stress	Stress	Stress	Stress	Ratio	Ratio
10		75.85	-3.88	122.73		0.0316
20	52.34	137.90		122.29	0.3796	
30	52.40	137.90		122.29	0.3800	
60	52.69	137.90		122.29	0.3821	
90	62.60	137.90		120.89	0.4540	
100	63.02	137.90		120.89	0.4570	
110	63.22	137.90		120.89	0.4585	
140	64.21	137.90		120.89	0.4656	
150	64.22	137.90		120.89	0.4657	

Analysis of Load Case 14 : IP+WF+CW

From Node	Tensile Stress	All. Tens. Stress	Comp. Stress	All. Comp. Stress	Tens. Ratio	Comp. Ratio
10		75.85	-2.75	122.73		0.0224
20	50.65	137.90		122.29	0.3673	
30	50.71	137.90		122.29	0.3677	
60	51.16	137.90		122.29	0.3710	
90	61.26	137.90		120.89	0.4443	
100	61.67	137.90		120.89	0.4472	
110	61.87	137.90		120.89	0.4487	
140	62.75	137.90		120.89	0.4551	
150	62.87	137.90		120.89	0.4559	

Analysis of Load Case 15 : IP+VO+OW

From Node	Tensile Stress	All. Tens. Stress	Comp. Stress	All. Comp. Stress	Tens. Ratio	Comp. Ratio
10		75.85	-4.09	122.73		0.0333
20	52.24	137.90		122.29	0.3788	
30	52.29	137.90		122.29	0.3792	
60	52.59	137.90		122.29	0.3814	
90	62.48	137.90		120.89	0.4531	
100	62.94	137.90		120.89	0.4564	
110	63.18	137.90		120.89	0.4582	
140	64.21	137.90		120.89	0.4656	
150	64.22	137.90		120.89	0.4657	

Analysis of Load Case 16 : IP+VE+EW

From Node	Tensile Stress	All. Tens. Stress	Comp. Stress	All. Comp. Stress	Tens. Ratio	Comp. Ratio
10		75.85	-3.88	122.73		0.0316
20	52.34	137.90		122.29	0.3796	
30	52.40	137.90		122.29	0.3800	
60	52.69	137.90		122.29	0.3821	
90	62.60	137.90		120.89	0.4540	
100	63.02	137.90		120.89	0.4570	
110	63.22	137.90		120.89	0.4585	
140	64.21	137.90		120.89	0.4656	
150	64.22	137.90		120.89	0.4657	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 127 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Analysis of Load Case 17 : NP+VO+OW

From Node	Tensile Stress	All. Tens. Stress	Comp. Stress	All. Comp. Stress	Tens. Ratio	Comp. Ratio
10		75.85	-4.09	122.73		0.0333
20		137.90	-4.42	122.29		0.0361
30		137.90	-4.36	122.29		0.0356
60		137.90	-3.74	122.29		0.0306
90		137.90	-3.73	120.89		0.0308
100		137.90	-3.24	120.89		0.0268
110	0.05	137.90	-3.00	120.89	0.0003	0.0248
140	1.07	137.90	-1.97	120.89	0.0078	0.0163
150	1.08	137.90	-1.71	120.89	0.0078	0.0141

Analysis of Load Case 18 : FS+BS+IP+OW

From Node	Tensile Stress	All. Tens. Stress	Comp. Stress	All. Comp. Stress	Tens. Ratio	Comp. Ratio
10		75.85	-4.09	122.73		0.0333
20	52.24	137.90		122.29	0.3788	
30	52.29	137.90		122.29	0.3792	
60	52.59	137.90		122.29	0.3814	
90	62.48	137.90		120.89	0.4531	
100	62.94	137.90		120.89	0.4564	
110	63.18	137.90		120.89	0.4582	
140	64.21	137.90		120.89	0.4656	
150	64.22	137.90		120.89	0.4657	

Analysis of Load Case 19 : FS+BS+EP+OW

From Node	Tensile Stress	All. Tens. Stress	Comp. Stress	All. Comp. Stress	Tens. Ratio	Comp. Ratio
10		75.85	-4.09	122.73		0.0333
20		137.90	-5.41	122.29		0.0442
30		137.90	-5.35	122.29		0.0437
60		137.90	-4.73	122.29		0.0387
90		137.90	-4.88	120.89		0.0404
100		137.90	-4.40	120.89		0.0364
110		137.90	-4.15	120.89		0.0344
140		137.90	-3.12	120.89		0.0258
150		137.90	-2.86	120.89		0.0236

Absolute Maximum of the all of the Stress Ratio's

0.7775

Governing Element: Bottom Head

Governing Load Case 8 : IP+OW+EQ+FS+BS

Element Description	Long Pressure Stress	Weight + Axial Load Stress	Eccentric Moment Stress	Wind or Earthquake Stress	Combined Stress	Which Side
Skirt	...	-2.8	1.3	55.6	54.2	+ Tens

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 128 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Skirt		...		-2.8		-1.3		-55.6		-59.7		-	Comp	

Bottom Head		53.5		-2.8		1.6		55.0		107.2		+	Tens	
Bottom Head		53.5		-2.8		-1.6		-55.0		-5.9		-	Comp	

Element # 3		53.5		-2.8		1.6		54.6		106.9		+	Tens	
Element # 3		53.5		-2.8		-1.6		-54.6		-5.5		-	Comp	

Element # 6		53.5		-2.3		1.4		37.7		90.3		+	Tens	
Element # 6		53.5		-2.3		-1.4		-37.7		...		-	Comp	

Element # 9		63.1		-2.2		1.5		26.5		89.0		+	Tens	
Element # 9		63.1		-2.2		-1.5		-26.5		...		-	Comp	

Element # 10		63.1		-1.7		1.5		16.8		79.7		+	Tens	
Element # 10		63.1		-1.7		-1.5		-16.8		...		-	Comp	

Element # 11		63.1		-1.5		1.5		8.4		71.6		+	Tens	
Element # 11		63.1		-1.5		-1.5		-8.4		...		-	Comp	

Element # 14		63.1		-0.4		1.5		1.5		65.7		+	Tens	
Element # 14		63.1		-0.4		-1.5		-1.5		...		-	Comp	

Top Head		63.1		-0.3		1.4		0.2		64.4		+	Tens	
Top Head		63.1		-0.3		-1.4		-0.2		...		-	Comp	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 129 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

Skirt Support Analysis Per EN 13445-3: 2009(E) Issue 1 (2009-07):

Item: Skirt

Type B Skirt per EN-13445 Figure 16.12-2:

Design Pressure	P	62.000	bars
Total vessel (empty) weight	Fg	142.952	kN
Head Weight below section 2-2	DeltaFg	2.705	kN
Weight of vessel contents (liquid)	Ff	10.801	kN
Vessel Gross Weight	Fg + Ff = F4	153.753	kN
Skirt Mean Diameter	Dz	711.000	mm.
Skirt Analysis Thickness (Corroded)	ez	25.000	mm.
Skirt Height	H	1500.000	mm.
Force at section 1-1	F1	151.048	kN
Moment at section 1-1	M1	443519.250	N-m
Applied Moment - Bottom of Skirt	Mb	533734.312	N-m
Weight Above the Skirt	W	153.753	kN

Access No	Diameter mm.	Layout Angle Deg	Cntr. Dist. From Bottom mm.	Obround Cntr-Cntr mm.
1	202.0000	0.0000	800.0000	0.0000
2	202.0000	90.0000	800.0000	0.0000
3	255.0000	180.0000	800.0000	0.0000
4	400.0000	280.0000	800.0000	200.0000

Access Opening Frame Dimension

Access No	Width mm.	Thick mm.
1	150.0000	8.2000
2	150.0000	8.2000
3	150.0000	9.3000
4	150.0000	10.0000

Interference check:

Access	Access	Pitch mm.	Ligament mm.
1	2	558.4182	353.5970
2	3	558.4182	325.6026
3	4	620.4647	277.6440
1	4	1737.3009	1422.4745

INTERFERENCE CHECK: No Interference Detected between Openings

Minimum Pitch between openings is: 558.4182 mm.
Minimum Ligament between Openings is: 277.6440 mm.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 130 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

Recommended minimum Ligament:

$$= 2 * \text{Sqrt}(D * t)$$

$$= 2 * \text{Sqrt}(711 * 25) = 267 \text{ mm.}$$

Please evaluate the suitability of this result

Section properties at least metal area [A]:

Number of Openings At Critical Height = 4

Access No	Layout Angle 1 Deg.	Layout Angle 2 Deg.
1	-16.5055	16.5055
2	73.4945	106.5055
3	158.9827	201.0173
4	245.7650	314.2350

The points for integrating Ixx, Iyy is as follows:

FROM THETA1 Deg	TO THETA2 Deg
16.505	73.495
106.505	158.983
201.017	245.765
-45.765	-16.505

Height of Weakest Section	H	800.067	mm.
Rotation of Principle Axes	a	18.095	Deg.
Centroid Position in X direction	g	-2.056	mm.
Centroid Position in Y direction	h	42.785	mm.
Principle Moment of Inertia	Ixx	217626.703	cm**4
Principle Moment of Inertia	Iyy	270912.688	cm**4
Distance to Extreme Fiber	ybar	409.308	mm.
Distance to Extreme Fiber	xbar	379.334	mm.
Minimum Section Modulus	W4	5316947.000	mm.^3
Metal Area at the Cutting Plane	A4	391.697	cm ²

Half Opening Width Subtended Angle at Weakest Section: [Delta]:

$$= \text{Asin}(\text{Largest}(\text{Opening Width}) / D_z)$$

$$= \text{Asin}(400/711) = 0.6 \text{ rad (34.2 deg)}$$

Skirt Mean Radius at Section 4-4 [r]:

$$= D_z/2 = 711/2 = 356 \text{ mm.}$$

Opening Ratio At Weakest Section: EN 13445 Equation 16.12-76 [ratio]:

$$= \text{Delta} * \text{Sqrt}(r/ez)$$

$$= 0.6 * \text{Sqrt}(356/25) = 2.25$$

WARNING: ratio Exceeds 2 - See EN 13445 16.12.76(a).

This equation is a precaution against radial buckling at the opening.

The frame (if there is one), may prevent this. The code does not say what size this frame should be. Your judgement is required.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 131 از 341
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00

Analysis of the Section at Weakest Section Modulus [Section 4-4]:

Skirt Corroded Thickness [ez]:

$$= ex(new) - ci - cext = 25 - 0 - 0 = 25 \text{ mm.}$$

Please note:

There is more than one opening in the skirt

EN-13445 and AD-2000 considers only one opening per Figure 16.12-4

this skirt has 4 openings. Please check results

Find the moment acting at the Critical Height [M4]:

$$= (M_{bottom} - M_{top}) * (H - CutHeight) / H + M_{top}$$

$$= (533734 - 443519) * (18000 - 9601) / 18000 + 443519$$

$$= 485616 \text{ N-m}$$

Compute the section modulus [Zxx and Zyy]

$$Z_{xx} = I_{xx} / y_{bar} = 217627 / 409 = 5316947 \text{ mm.}^3$$

$$Z_{yy} = I_{yy} / x_{bar} = 270913 / 379 = 7141802 \text{ mm.}^3$$

$$Z = \text{Min}(Z_{xx}, Z_{yy}) = \text{Min}(5316947, 7141802) = 5316947 \text{ mm.}^3$$

The balance of the calculations are per EN-13445, and they may be treated as academic if the designated code is not EN-13445

Radius of Gyration of Skirt at 4-4 [rg]:

$$(rg \text{ is not included in the analysis of EN 13445})$$

$$= \sqrt{\text{Min}(I_{xx}, I_{yy}) / \text{Area}(A4)}$$

$$= \sqrt{\text{Min}(217627, 270913) / 392}$$

$$= 236 \text{ mm.}$$

Skirt Slenderness Ratio [r/L]:

$$= 236 / 1500 = 0.16$$

Location of the Skirt Centroid at critical height [e]:

$$ex = -2.06 : ey = 42.8$$

$$e = \sqrt{ex^2 + ey^2} = \sqrt{(-2.06)^2 + 42.8^2}$$

$$= 42.8 \text{ mm.}$$

Moment Increment at Centroid [DeltaM4]:

$$= (F_g + F_f) * e = F_4 * e$$

$$= (143 + 10.8) * 42.8 = 6589 \text{ N-m}$$

Nomenclature per EN-13445 (not AD-2000)

For the skirt at the opening/weakest part: Equations 16.12-70 & 71:

Actual Stresses:

$$Sm_{4p} = (M_4 + \Delta M_4) / W_4 - F_4 / A_4$$

$$= (485616 + 6589) / 7141802 - 154 / 392$$

$$= 65 \text{ N./mm}^2 - \text{Equation 16.12-70}$$

$$Sm_{4q} = -(M_4 + \Delta M_4) / W_4 - F_4 / A_4$$

$$= -(485616 + 6589) / 7141802 - 154 / 392$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 132 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

$$= -72.8 \text{ N./mm}^2 - \text{Equation 16.12-71}$$

Allowable stresses at the opening/weakest part: Equations 16.12-72 & 73:

Max stress for Sm4p and Sm4q: Equations 16.12 72 & 73:

$$= f_z = 138 \text{ N./mm}^2$$

Skirt stress at the openings / critical section:

Sm4p	64.97	137.90	Pass	70
Sm4q	-72.82	137.90	Pass	71

The stresses are satisfactory in the region with the opening(s).

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 133 از 341
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	
							V00	

Shop/Field Installation Options :

Platform(s) installed in the Shop.
Packing is installed in the Shop.
Insulation is installed in the Shop.
Lining is installed in the Shop.

Note : The CG is computed from the first Element From Node

Center of Gravity of the Platforms	10054.050 mm.
Center of Gravity of the Packing	8559.051 mm.
Center of Gravity of the Liquid	3256.327 mm.
Center of Gravity of the Insulation	2439.554 mm.
Center of Gravity of the Lining	3556.864 mm.
Center of Gravity of the Nozzles	6241.768 mm.
Center of Gravity of the Added Weights (Operating)	8122.526 mm.
Center of Gravity of the Added Weights (Empty)	8257.316 mm.
Center of Gravity of Bare Shell New and Cold	5895.865 mm.
Center of Gravity of Bare Shell Corroded	5734.581 mm.
Vessel CG in the Operating Condition	6627.851 mm.
Vessel CG in the Fabricated (Shop/Empty) Condition	6890.205 mm.
Vessel CG in the Test Condition	6867.859 mm.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 134 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

Skirt Data :

Skirt Outside Diameter at Base	SOD	736.0000	mm.
Skirt Thickness	STHK	25.0000	mm.
Skirt Internal Corrosion Allowance	SCA	0.0000	mm.
Skirt External Corrosion Allowance		0.0000	mm.
Skirt Material		SA-516 70	

Basering Input: Type of Geometry: Continuous Top Ring W/Gussets

Thickness of Basering	TBA	80.0000	mm.
Design Temperature of the Basering		85.00	°C
Basering Matl		SA-283 C	
Basering Operating All. Stress	BASOPE	108.25	N./mm ²
Basering Yield Stress		191.06	N./mm ²
Inside Diameter of Basering	DI	620.0000	mm.
Outside Diameter of Basering	DOU	1060.0000	mm.
Nominal Diameter of Bolts	BND	48.0000	mm.
Bolt Corrosion Allowance	BCA	0.0000	mm.
Bolt Material		SA-193 B7	
Bolt Material Class/Thickness Range		<= 2 1/2	
Bolt Operating Allowable Stress	SA	135.00	N./mm ²
Number of Bolts	RN	12	
Diameter of Bolt Circle	DC	960.0000	mm.
Bolt Allowable Shear Stress		81.000	N./mm ²
Thickness of Gusset Plates	TGA	12.0000	mm.
Width of Gussets at Top Plate	TWDT	200.0000	mm.
Width of Gussets at Base Plate	BWDT	162.0000	mm.
Gusset Plate Elastic Modulus	E	199042000.0	KPa.
Gusset Plate Yield Stress	SY	191.1	N./mm ²
Height of Gussets	HG	265.0000	mm.
Distance between Gussets	RG	100.0000	mm.
Dist. from Bolt Center to Gusset (Rg/2)	CG	50.0000	mm.
Number of Gussets per bolt	NG	2	
Thickness of Top Plate or Ring	TTA	35.0000	mm.
Radial Width of the Top Plate	TOPWTH	200.0000	mm.
Anchor Bolt Hole Dia. in Top Plate	BHOLE	60.0000	mm.
External Corrosion Allowance	CA	1.6000	mm.
Dead Weight of Vessel	DW	143.0	kN
Operating Weight of Vessel	ROW	153.8	kN
Test Weight of Vessel	TW	150.5	kN
Earthquake Moment on Basering	EQMOM	543250.0	N-m
Wind Moment on Basering	WIMOM	41469.9	N-m
Test Moment on Basering	TM	20060.6	N-m
Percent Bolt Preload	ppl	100.0	

Use AISC A5.2 Increase in Fc and Bolt Stress No

Use Allowable Weld Stress per AISC J2.5 No

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 135 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	

Factor for Increase of Allowables Fact 1.0000

Results for Basing Analysis : Analyze Option

Basing Thickness Calculation method used : Simplified (Steel on Steel)

Calculation of Bolt Loads for Multiple Loading Conditions:

Operating Bolt Load, Earthquake Operating Case:

$$= ((4 * M/DC) - W) / RN \quad \text{per Jawad \& Farr, Eq. 12.3}$$

$$= ((4 * 543250/960) - 154) / 12$$

$$= 175.7 \text{ kN}$$

Operating Bolt Load, Windload Empty Case:

$$= ((4 * M/DC) - W) / RN \quad \text{per Jawad \& Farr, Eq. 12.3}$$

$$= ((4 * 41470/960) - 143) / 12$$

$$= 2.5 \text{ kN}$$

Operating Bolt Load, Windload Vortex Shedding Case:

$$= ((4 * M/DC) - W) / RN \quad \text{per Jawad \& Farr, Eq. 12.3}$$

$$= ((4 * 0/960) - 154) / 12$$

$$= -12.8 \text{ kN}$$

Operating Bolt Load, Test Moment Case:

$$= ((4 * M/DC) - W) / RN \quad \text{per Jawad \& Farr, Eq. 12.3}$$

$$= ((4 * 20061/960) - 151) / 12$$

$$= -5.6 \text{ kN}$$

Calculation of Maximum Load per Bolt [W/Bolt], Earthquake + Operating Condition:

W = ROW - Yforce (from gy Acceleration or user force), M = EQMOM

$$= ((4 * M/DC) - W) / RN \quad \text{per Jawad \& Farr, Eq. 12.3}$$

$$= ((4 * 543250/960) - 154) / 12$$

$$= 175.7 \text{ kN}$$

Required Area for Each Bolt, Based on Max Load	13.0188	cm ²
Area Available in a Single Bolt (Corr)	13.4296	cm ²
Area Available in all the Bolts (Corr)	161.1551	cm ²
Bolt Stress Based on Simplified Analysis	130.9	N./mm ²
Allowable Bolt Stress 135.0 [Fact]	135.00	N./mm ²

Shear Stress in a Single Bolt [taub]:

$$= \text{Shear Force} / (2 * \text{Bolt Area} * \text{Number of Bolts})$$

$$= 60.5 / (2 * 13.4 * 12)$$

$$= 1.9 \text{ N./mm}^2. \text{ Must be less than } 81.0 \text{ N./mm}^2.$$

Concrete Contact Area of Base Ring	CCA	5805.66	cm ²
Concrete Contact Section Modulus of Base Ring		0.1032E+09	mm. ³

Concrete Load (Simplified method), Earthquake in Operating Condition [Sc]:

$$= ((ppl/100 * (Abt * Sa) + W) / Cca) + M/CZ \quad \text{per Jawad \& Farr Eq. 12.1}$$

$$= (1 (161 * 135 + 154) / 5806) + 543250 / 103242232$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)	شماره صفحه : 136 از 341																
	<table><tr><td>نسخه</td><td>سریال</td><td>نوع مدرک</td><td>رشته</td><td>تسهیلات</td><td>صادر کننده</td><td>بسته کاری</td><td>پروژه</td></tr><tr><td>V00</td><td>0001</td><td>CN</td><td>ME</td><td>120</td><td>MF</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>		نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK
	نسخه		سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه									
V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK											

$$= 9.27 \text{ N./mm}^2$$

Concrete Allowable Stress

$$8.27 \text{ N./mm}^2$$

Determine Maximum Bending Width of Basing Section [Rw1,Rw2]:

$$Rw1 = (Dou - SkirtOD)/2, \quad Rw2 = (SkirtID - Di + 2*Sca)/2$$

$$Rw1 = (1060 - 736)/2, \quad Rw2 = (686 - 620 + 2*0)/2$$

$$Rw1 = 162, \quad Rw2 = 33 \text{ mm.}$$

Calculation of required Basing Thickness, (Simplified) [Tb]:

Allowable Bending Stress 1.5 Basope = 162.377 N./mm²

$$= \text{Max}(Rw1, Rw2) * (3 * Sc / S)^{1/2} + CA \text{ per Jawad \& Farr Eq. 12.12}$$

$$= \text{Max}(162, 33) * (3 * 9.27/162)^{1/2} + 1.6$$

$$= 68.6517 \text{ mm.}$$

Basing Stress at given Thickness [Sb]

$$= 3 * Sc * (\text{Max}[Rw1, Rw2] / (Tb - Ca))^2$$

$$= 3 * 9.27 * (\text{Max}[162, 33] / (80 - 1.6))^2$$

$$= 119, \text{ must be less than } 162 \text{ N./mm}^2$$

Required Thickness of Top Plate in Tension:

(Calculated as a fixed beam per Megyesy)

$$P = W_{\max} \quad \text{Bolt Load}$$

$$Rm = (Ft * 2 * Cg)/8, \quad \text{Bending Moment}$$

$$Sb = \quad \text{Allowable Bending Stress}$$

$$Wt = (\text{Topwth} - \text{Bnd}), \quad \text{Width of Section}$$

$$T = (6 * Rm / (Sb * Wt))^{1/2} + CA$$

$$T = (6 * 2198 / (162 * 152))^{1/2} + 1.6$$

$$T = 24.7100 \text{ mm.}$$

Required Thickness of Continuous Top Ring per Moss:

$$a = (Dc - SkirtOD)/2 \quad \text{Skirt Distance to Bolt Circle}$$

$$P = W_{\max} \quad \text{Bolt Load}$$

$$l = \text{Avgwdt} \quad \text{Average Gusset Width}$$

$$g1 = \text{Gamma } 1 \quad \text{Constant Term } f(b/l)$$

$$g2 = \text{Gamma } 2 \quad \text{Constant Term } f(b/l)$$

$$g = \text{Flat distance} / 2 \quad \text{Nut 1/2 Dimension (from Tema)}$$

$$Fb = \quad \text{Allowable Bending Stress}$$

$$Mo = P / (4\pi) [1.3(\ln((2l \sin(\pi a/l) / (\pi g))) + 1) - [(0.7 - g2)P / (4\pi)]] \quad \text{Moment Term}$$

$$Tc = (6 * \text{Abs}(Mo) / Fb)^{1/2} + CA \quad \text{Required Thickness}$$

$$Tc = (6 * 576/162)^{1/2} + 1.6$$

$$Tc = 30.5480 \text{ mm.}$$

Required Thickness of Gusset in Compression, per AISC E2-1:

1. Allowed Compression at Given Thickness:

$$\text{Factor } K1/r \text{ Per E2-1} \quad 76.4976$$

$$\text{Factor } Cc \text{ Per E2-1} \quad 143.4044$$

$$\text{Allowable Buckling Str. per E2-1} \quad 88.69 \text{ N./mm}^2$$

$$\text{Actual Buckling Str. at Given Thickness} \quad 40.46 \text{ N./mm}^2$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 137 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

Required Gusset thickness, + CA 9.1608 mm.

2. Allowed Compression at Calculated Thickness:

Factor Kl/r Per E2-1	121.4116	
Factor Cc Per E2-1	143.4044	
Allowable Buckling Str. per E2-1	64.24	N./mm ²
Act. Buckling Str. at Calculated Thickness	64.21	N./mm ²

Summary of Basing Thickness Calculations:

Required Basing Thickness (simplified)	68.6517	mm.
Actual Basing Thickness as entered by user	80.0000	mm.
Required Top Ring/Plate Thickness as a Fixed Beam	24.7100	mm.
Required Thickness of Continuous Top Ring (Moss)	30.5480	mm.
Actual Top Ring Thickness as entered by user	35.0000	mm.
Required Gusset thickness, + CA	9.1608	mm.
Actual Gusset Thickness as entered by user	12.0000	mm.

Weld Size Calculations per Steel Plate Engineering Data - Vol. 2

Compute the Weld load at the Skirt/Base Junction [W]

$$\begin{aligned}
 &= \text{SkirtStress} * (\text{SkirtThickness} - \text{CA}) \\
 &= 59.7 * (25 - 0) \\
 &= 1.49 \text{ kN/mm.}
 \end{aligned}$$

Results for Computed Minimum Basing Weld Size [BWeld]

$$\begin{aligned}
 &= W / [(0.4 * \text{Yield}) * 2 * 0.707] \\
 &= 1.49 / [(0.4 * 191) * 2 * 0.707] \\
 &= 13.8 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Results for Computed Minimum Gusset and Top Plate to Skirt Weld Size

Vertical Plate Load [Wv]

$$\begin{aligned}
 &= \text{Bolt Load} / (\text{Cmwth} + 2 * (\text{Hg} + \text{Tta})) \\
 &= 176 / (124 + 2 * (265 + 35)) \\
 &= 0.24 \text{ kN/mm.}
 \end{aligned}$$

Horizontal Plate Load [Wh]

$$\begin{aligned}
 &= \text{Bolt Load} * e / (\text{Cmwth} * (\text{Hg} + \text{Tta}) + 0.6667 * (\text{Hg} + \text{Tta})^2) \\
 &= 176 * 112 / (124 * (300) + 0.6667 * (300)^2) \\
 &= 0.2 \text{ kN/mm.}
 \end{aligned}$$

Resultant Weld Load [Wr]

$$\begin{aligned}
 &= (W_v^2 + W_h^2)^{1/2} \\
 &= (0.24^2 + 0.2^2)^{1/2} \\
 &= 0.32 \text{ kN/mm.}
 \end{aligned}$$

Results for Computed Min Gusset and Top Plate to Skirt Weld Size [GsWeld]

$$\begin{aligned}
 &= W_r / [(0.4 * \text{Yield}) * 2 * 0.707] \\
 &= 0.32 / [(0.4 * 191) * 2 * 0.707] \\
 &= 2.93 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 138 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	

Results for Computed Minimum Gusset to Top Plate Weld Size

Weld Load [Wv]

$$\begin{aligned}
 &= \text{Bolt Load} / (2 * \text{TopWth}) \\
 &= 176 / (2 * 200) \\
 &= 0.44 \text{ kN/mm.}
 \end{aligned}$$

Weld Load [Wh]

$$\begin{aligned}
 &= \text{Bolt Load} * e / (2 * \text{Hgt} * \text{TopWth}) \\
 &= 176 * 112 / (2 * 300 * 200) \\
 &= 0.16 \text{ kN/mm.}
 \end{aligned}$$

Resultant Weld Load [Wr]

$$\begin{aligned}
 &= (W_v^2 + W_h^2)^{1/2} \\
 &= (0.44^2 + 0.16^2)^{1/2} \\
 &= 0.47 \text{ kN/mm.}
 \end{aligned}$$

Results for Computed Min Gusset to Top Plate Weld Size [GtpWeld]

$$\begin{aligned}
 &= W_r / [(0.4 * \text{Yield}) * 2 * 0.707] \\
 &= 0.47 / [(0.4 * 191) * 2 * 0.707] \\
 &= 4.34 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Note: The calculated weld sizes need not exceed the component thickness framing into the weld. At the same time, the weld must meet a minimum size specification which is 3/16 in. (4.76 mm) or 1/4 in. (6.35 mm), depending on the component thickness.

Summary of Required Weld Sizes:

Required Basing to Skirt Double Fillet Weld Size	13.8030	mm.
Required Gusset to Skirt Double Fillet Weld Size	4.7625	mm.
Required Top Plate to Skirt Weld Size	6.3500	mm.
Required Gusset to Top Plate Double Fillet Weld Size	4.3401	mm.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 139 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Input, Nozzle Desc: N07 (1in)

From: 20

Pressure for Reinforcement Calculations	P	62.189	bars
Temperature for Internal Pressure	Temp	148	°C
Design External Pressure	Pext	1.03	bars
Temperature for External Pressure	Tempex	100	°C
Shell Material		SA-516	70
Shell Allowable Stress at Temperature	Sv	137.90	N./mm ²
Shell Allowable Stress At Ambient	Sva	137.90	N./mm ²
Inside Diameter of Elliptical Head	D	706.00	mm.
Aspect Ratio of Elliptical Head	Ar	2.00	
Head Finished (Minimum) Thickness	t	20.0000	mm.
Head Internal Corrosion Allowance	c	0.0000	mm.
Head External Corrosion Allowance	co	0.0000	mm.
Distance from Head Centerline	L1	0.0000	mm.
User Entered Minimum Design Metal Temperature		5.00	°C


Type of Element Connected to the Shell : Nozzle

Material		SA-106	B
Material UNS Number		K03006	
Material Specification/Type		Smls. pipe	
Allowable Stress at Temperature	Sn	117.90	N./mm ²
Allowable Stress At Ambient	Sna	117.90	N./mm ²
Diameter Basis (for tr calc only)		ID	
Layout Angle		0.00	deg
Diameter		1.5000	in.
Size and Thickness Basis		Minimum	
Nominal Thickness	tn	XXS	
Flange Material		SA-105	
Flange Type		Weld Neck Flange	
Corrosion Allowance	can	0.0000	mm.
Joint Efficiency of Shell Seam at Nozzle	E1	1.00	
Joint Efficiency of Nozzle Neck	En	1.00	
Outside Projection	ho	200.0000	mm.
Weld leg size between Nozzle and Pad/Shell	Wo	10.0000	mm.
Groove weld depth between Nozzle and Vessel	Wgnv	18.0000	mm.
Inside Projection	h	0.0000	mm.
Weld leg size, Inside Element to Shell	Wi	0.0000	mm.
Flange Class		600	
Flange Grade		GR 1.1	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								شماره صفحه : 140 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	

The Pressure Design option was Design Pressure + static head.

Nozzle Sketch (may not represent actual weld type/configuration)



Insert/Set-in Nozzle No Pad, no Inside projection

Reinforcement CALCULATION, Description: N07 (1in)

ASME Code, Section VIII, Div. 1, 2019, UG-37 to UG-45

Actual Inside Diameter Used in Calculation	1.200 in.
Actual Thickness Used in Calculation	0.350 in.

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this nozzle and it was specified as being heat treated.

Nozzle input data check completed without errors.

Reqd thk per UG-37(a) of Elliptical Head, Tr [Int. Press]
 $= (P \cdot K_1 \cdot D) / (2 \cdot S_v \cdot E - 0.2 \cdot P)$ per UG-37 (a) (3)
 $= (62.2 \cdot 0.9 \cdot 706) / (2 \cdot 138 \cdot 1 - 0.2 \cdot 62.2)$
 $= 14.3930 \text{ mm.}$

Reqd thk per App. 1 of Nozzle Wall, Trn [Int. Press]
 $= R \cdot (\exp([P / (S_n \cdot E)] - 1))$ per Appendix 1-2 (a) (1)
 $= 15.2 \cdot (\exp([62.2 / (118 \cdot 1)] - 1))$
 $= 0.8255 \text{ mm.}$

Required Nozzle thickness under External Pressure per UG-28 : 0.2795 mm.

UG-40, Limits of Reinforcement : [Internal Pressure]

Parallel to Vessel Wall (Diameter Limit)	D1	88.2600 mm.
Parallel to Vessel Wall	Rn+tn+t	44.1300 mm.
Normal to Vessel Wall (Thickness Limit), no pad	Tlnp	22.2250 mm.

Weld Strength Reduction Factor [fr1]:

$= \min(1, S_n / S_v)$
 $= \min(1, 118 / 138)$
 $= 0.855$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 141 از 341
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00

Weld Strength Reduction Factor [fr2]:

$$= \min(1, S_n/S_v)$$

$$= \min(1, 118/138)$$

$$= 0.855$$

Weld Strength Reduction Factor [fr3]:

$$= \min(fr2, fr4)$$

$$= \min(0.86, 1)$$

$$= 0.855$$

Results of Nozzle Reinforcement Area Calculations: (cm²)

AREA AVAILABLE, A1 to A5		Design	External	Mapnc
Area Required	Ar	4.758	0.319	NA
Area in Shell	A1	3.095	9.974	NA
Area in Nozzle Wall	A2	3.065	3.272	NA
Area in Inward Nozzle	A3	0.000	0.000	NA
Area in Welds A41+A42+A43		0.855	0.855	NA
Area in Element	A5	0.000	0.000	NA
TOTAL AREA AVAILABLE	Atot	7.015	14.102	NA

The Internal Pressure Case Governs the Analysis.

Nozzle Angle Used in Area Calculations 90.00 Degr.

The area available without a pad is Sufficient.

Area Required [A]:

$$= (d \cdot tr \cdot F + 2 \cdot tn \cdot tr \cdot F \cdot (1 - fr1)) \text{ UG-37(c)}$$

$$= (30.5 \cdot 14.4 \cdot 1 + 2 \cdot 8.89 \cdot 14.4 \cdot 1 \cdot (1 - 0.86))$$

$$= 4.758 \text{ cm}^2$$

Reinforcement Areas per Figure UG-37.1

Area Available in Shell [A1]:

$$= d(E1 \cdot t - F \cdot tr) - 2 \cdot tn(E1 \cdot t - F \cdot tr) \cdot (1 - fr1)$$

$$= 57.8(1 \cdot 20 - 1 \cdot 14.4) - 2 \cdot 8.89(1 \cdot 20 - 1 \cdot 14.4) \cdot (1 - 0.86)$$

$$= 3.095 \text{ cm}^2$$

Area Available in Nozzle Projecting Outward [A2]:

$$= (2 \cdot tlnp)(tn - trn)fr2$$

$$= (2 \cdot 22.2)(8.89 - 0.83)0.86$$

$$= 3.065 \text{ cm}^2$$

Area Available in Inward Weld + Outward Weld [A41 + A43]:

$$= Wo^2 \cdot fr2 + (Wi - can/0.707)^2 \cdot fr2$$

$$= 10^2 \cdot 0.86 + (0)^2 \cdot 0.86$$

$$= 0.855 \text{ cm}^2$$

UG-45 Minimum Nozzle Neck Thickness Requirement: [Int. Press.]

Wall Thickness for Internal/External pressures $t_a = 0.8255 \text{ mm}$.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 142 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Wall Thickness per UG16(b), tr16b = 1.5000 mm.
 Wall Thickness, shell/head, internal pressure trb1 = 15.9923 mm.
 Wall Thickness tb1 = max(trb1, tr16b) = 15.9923 mm.
 Wall Thickness, shell/head, external pressure trb2 = 0.2647 mm.
 Wall Thickness tb2 = max(trb2, tr16b) = 1.5000 mm.
 Wall Thickness per table UG-45 tb3 = 3.2200 mm.

Determine Nozzle Thickness candidate [tb]:

= min[tb3, max(tb1, tb2)]
 = min[3.22, max(16, 1.5)]
 = 3.2200 mm.

Minimum Wall Thickness of Nozzle Necks [tUG-45]:

= max(ta, tb)
 = max(0.83, 3.22)
 = 3.2200 mm.

Available Nozzle Neck Thickness = 8.8900 mm. --> OK

Nozzle Junction Minimum Design Metal Temperature (MDMT) Calculations:

Nozzle Neck to Flange Weld, min(Curve:B, Curve:A)

Govrn. thk, tg = 8.89, tr = 0.83, c = 0 mm., E* = 1
 Thickness Ratio = $tr * (E^*) / (tg - c) = 0.093$, Temp. Reduction = 78 °C

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve A -8 °C
 Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1) -104 °C
 Min Metal Temp. w/o impact per UG-20(f) -29 °C

Nozzle-Shell/Head Weld (UCS-66(a)1(b)), Curve: B

Govrn. thk, tg = 8.89, tr = 0.83, c = 0 mm., E* = 1
 Thickness Ratio = $tr * (E^*) / (tg - c) = 0.093$, Temp. Reduction = 78 °C

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve B -29 °C
 Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1) -104 °C

Gov. MDMT of the nozzle to shell joint welded assembly : -104 °C

ANSI Flange MDMT including Temperature reduction per UCS-66.1:

Unadjusted MDMT of ANSI B16.5/47 flanges per UCS-66(c) -18 °C
 Flange MDMT with Temp reduction per UCS-66(b) (1) (-b) -39 °C

Where the Stress Reduction Ratio per UCS-66(b)(1)(-b) is :

Design Pressure/Ambient Rating = 62.19/102.10 = 0.609

Weld Size Calculations, Description: N07 (1in)

Intermediate Calc. for nozzle/shell Welds Tmin 8.8900 mm.

Results Per UW-16.1:

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 143 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Nozzle Weld Required Thickness Actual Thickness
 6.0000 = Min per Code 7.0700 = 0.7 * Wo mm.

Weld Strength and Weld Loads per UG-41.1, Sketch (a) or (b)

Weld Load [W]:

$$\begin{aligned}
 &= \max(0, (A-A1+2*tn*fr1*(E1*t-tr))Sv) \\
 &= \max(0, (4.76 - 3.1 + 2 * 8.89 * 0.86 * \\
 &\quad (1 * 20 - 14.4)) 138) \\
 &= 34.68 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Note: F is always set to 1.0 throughout the calculation.

Weld Load [W1]:

$$\begin{aligned}
 &= (A2+A5+A4-(Wi-Can/.707)^2*fr2)*Sv \\
 &= (3.06 + 0 + 0.86 - 0 * 0.86) * 138 \\
 &= 54.05 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Weld Load [W2]:

$$\begin{aligned}
 &= (A2 + A3 + A4 + (2 * tn * t * fr1)) * Sv \\
 &= (3.06 + 0 + 0.86 + (3.04)) * 138 \\
 &= 95.97 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Weld Load [W3]:

$$\begin{aligned}
 &= (A2+A3+A4+A5+(2*tn*t*fr1))*S \\
 &= (3.06 + 0 + 0.86 + 0 + (3.04)) * 138 \\
 &= 95.97 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Strength of Connection Elements for Failure Path Analysis

Shear, Outward Nozzle Weld [Sonw]:

$$\begin{aligned}
 &= (\pi/2) * Dlo * Wo * 0.49 * Snw \\
 &= (3.14/2.0) * 48.3 * 10 * 0.49 * 118 \\
 &= 44. \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Shear, Nozzle Wall [Snw]:

$$\begin{aligned}
 &= (\pi * (Dlr + Dlo) / 4) * (Thk - Can) * 0.7 * Sn \\
 &= (3.14 * 19.7) * (8.89 - 0) * 0.7 * 118 \\
 &= 45. \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Tension, Shell Groove Weld [Tngw]:

$$\begin{aligned}
 &= (\pi/2) * Dlo * (Wgnvi-Cas) * 0.74 * Sng \\
 &= (3.14/2.0) * 48.3 * (18 - 0) * 0.74 * 138 \\
 &= 139. \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Strength of Failure Paths:

$$\begin{aligned}
 \text{PATH11} &= (\text{SONW} + \text{SNW}) = (43.8 + 45.4) = 89.2 \text{ kN} \\
 \text{PATH22} &= (\text{Sonw} + \text{Tpgw} + \text{Tngw} + \text{Sinw}) \\
 &= (43.8 + 0 + 139 + 0) = 183 \text{ kN} \\
 \text{PATH33} &= (\text{Sonw} + \text{Tngw} + \text{Sinw}) \\
 &= (43.8 + 139 + 0) = 183 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 144 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Summary of Failure Path Calculations:

Path 1-1 = 89 kN , must exceed W = 34 kN or W1 = 54 kN
 Path 2-2 = 183 kN , must exceed W = 34 kN or W2 = 95 kN
 Path 3-3 = 183 kN , must exceed W = 34 kN or W3 = 95 kN

Maximum Allowable Pressure for this Nozzle at this Location:

Converged Max. Allow. Pressure in Operating case 72.9 bars

Nozzle is O.K. for the External Pressure 1.03 bars

The Drop for this Nozzle is : 0.4471 mm.

The Cut Length for this Nozzle is, Drop + Ho + H + T : 220.4471 mm.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 145 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Input, Nozzle Desc: K07A (3in)

From: 20

Pressure for Reinforcement Calculations	P	62.186	bars
Temperature for Internal Pressure	Temp	148	°C
Design External Pressure	Pext	1.03	bars
Temperature for External Pressure	Tempex	100	°C
Shell Material		SA-516	70
Shell Allowable Stress at Temperature	Sv	137.90	N./mm ²
Shell Allowable Stress At Ambient	Sva	137.90	N./mm ²
Inside Diameter of Elliptical Head	D	706.00	mm.
Aspect Ratio of Elliptical Head	Ar	2.00	
Head Finished (Minimum) Thickness	t	20.0000	mm.
Head Internal Corrosion Allowance	c	0.0000	mm.
Head External Corrosion Allowance	co	0.0000	mm.
Distance from Head Centerline	L1	200.0000	mm.
User Entered Minimum Design Metal Temperature		5.00	°C

Type of Element Connected to the Shell : Nozzle

Material		SA-105	
Material UNS Number		K03504	
Material Specification/Type		Forgings	
Allowable Stress at Temperature	Sn	137.90	N./mm ²
Allowable Stress At Ambient	Sna	137.90	N./mm ²
Diameter Basis (for tr calc only)		ID	
Layout Angle		180.00	deg
Diameter		3.0000	in.
Size and Thickness Basis		Minimum	
Nominal Thickness	tn	STD	
Flange Material		SA-105	
Flange Type		Weld Neck Flange	
Hub Height of Integral Nozzle	h	50.0000	mm.
Height of Beveled Transition	L'	10.0000	mm.
Hub Thickness of Integral Nozzle (tn or x+tp)		20.0000	mm.
Style of FVC Nozzle		Heavy Barrel	
Corrosion Allowance	can	0.0000	mm.
Joint Efficiency of Shell Seam at Nozzle	E1	1.00	
Joint Efficiency of Nozzle Neck	En	1.00	
Outside Projection	ho	200.0000	mm.
Weld leg size between Nozzle and Pad/Shell	Wo	10.0000	mm.
Groove weld depth between Nozzle and Vessel	Wgnv	18.0000	mm.
Inside Projection	h	0.0000	mm.
Weld leg size, Inside Element to Shell	Wi	0.0000	mm.


 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								شماره صفحه : 146 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	

Flange Class
Flange Grade

600
GR 1.1

The Pressure Design option was Design Pressure + static head.

Nozzle Sketch (may not represent actual weld type/configuration)



Hub Nozzle (Set-in)

Note : Checking Nozzle in the Meridional direction.

Reinforcement CALCULATION, Description: K07A (3in)

ASME Code, Section VIII, Div. 1, 2019, UG-37 to UG-45

Actual Inside Diameter Used in Calculation	3.122 in.
Actual Thickness Used in Calculation	0.189 in.

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this nozzle and it was specified as being heat treated.

Nozzle input data check completed without errors.

Reqd thk per UG-37(a) of Elliptical Head, Tr [Int. Press]
 $= (P \cdot K_1 \cdot D) / (2 \cdot S_v \cdot E - 0.2 \cdot P)$ per UG-37 (a) (3)
 $= (62.2 \cdot 0.9 \cdot 706) / (2 \cdot 138 \cdot 1 - 0.2 \cdot 62.2)$
 $= 14.3923 \text{ mm.}$

Reqd thk per UG-37(a) of Nozzle Wall, Trn [Int. Press]
 $= (P \cdot R) / (S_n \cdot E - 0.6 \cdot P)$ per UG-27 (c) (1)
 $= (62.2 \cdot 39.6) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62.2)$
 $= 1.8378 \text{ mm.}$

Required Nozzle thickness under External Pressure per UG-28 : 0.3989 mm.

Intermediate Hub Nozzle Calculations:

Check to determine use of Sketch (e-1) or (e-2):
 $= 2.5 \cdot \text{Corroded Hub Thickness}$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																									
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	<table><tr><th colspan="8">MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>V00</td><td>0001</td><td>CN</td><td>ME</td><td>120</td><td>MF</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	شماره صفحه : 147 از 341
MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK																			

= 2.5 * 20 Note: less than the hub height, use (e-2)
= 50.0000 mm.

UG-40, Limits of Reinforcement : [Internal Pressure]

Parallel to Vessel Wall (Diameter Limit)	Dl	168.1903	mm.
Parallel to Vessel Wall, opening length	d	84.0951	mm.
Normal to Vessel Wall (Thickness Limit), no pad	Tlnp	50.0000	mm.

Note: Hub Height was >= 2.5 times Hub Thickness, using sketch UG-40 (e-2).

Weld Strength Reduction Factor [fr1]:

= min(1, Sn/Sv)
= min(1, 138/138)
= 1.000

Weld Strength Reduction Factor [fr2]:

= min(1, Sn/Sv)
= min(1, 138/138)
= 1.000

Weld Strength Reduction Factor [fr3]:

= min(fr2, fr4)
= min(1, 1)
= 1.000

Results of Nozzle Reinforcement Area Calculations: (cm²)

AREA AVAILABLE, A1 to A5		Design	External	Mapnc
Area Required	Ar	12.103	0.812	NA
Area in Shell	A1	4.716	15.195	NA
Area in Nozzle Wall	A2	18.670	20.149	NA
Area in Inward Nozzle	A3	0.000	0.000	NA
Area in Welds A41+A42+A43		1.000	1.000	NA
Area in Element	A5	0.000	0.000	NA
Area in Hub	A6	0.000	0.000	NA
TOTAL AREA AVAILABLE	Atot	24.386	36.344	NA

The Internal Pressure Case Governs the Analysis.

Nozzle Angle Used in Area Calculations 70.56 Degs.

The area available without a pad is Sufficient.

Area Required [A]:

= (d * tr*F + 2 * tn * tr*F * (1-fr1)) UG-37(c)
= (84.1*14.4*1+2*20*14.4*1*(1-1))
= 12.103 cm²

Reinforcement Areas per Figure UG-37.1

Area Available in Shell [A1]:

= d(E1*t - F*tr) - 2 * tn(E1*t - F*tr) * (1 - fr1)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								شماره صفحه : 148 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	

$$= 84.1 (1 * 20 - 1 * 14.4) - 2 * 20$$

$$(1 * 20 - 1 * 14.4) * (1 - 1)$$

$$= 4.716 \text{ cm}^2$$

Area Available in Nozzle Projecting Outward [A2]:

$$= (2 * t_{lnp}) (t_n - t_{rn}) fr2 / \sin(\alpha_3)$$

$$= (2 * 50) (20 - 1.84) 1 / \sin(76.6)$$

$$= 18.670 \text{ cm}^2$$

Note: See ASME VIII-1 2011(a) Appendix L, L-7.7.7(b) for more information.

Area Available in Inward Weld + Outward Weld [A41 + A43]:

$$= W_o^2 * fr2 + (W_i - c_{an} / 0.707)^2 * fr2$$

$$= 10^2 * 1 + (0)^2 * 1$$

$$= 1.000 \text{ cm}^2$$

Note: There are no hub area calculations because Figure UG-40 (e-2) was used.

Nozzle Junction Minimum Design Metal Temperature (MDMT) Calculations:

Nozzle Neck to Flange Weld, Curve: A

Govrn. thk, tg = 4.8, tr = 1.84, c = 0 mm., E* = 1
Thickness Ratio = tr * (E*) / (tg - c) = 0.38, Temp. Reduction = 55 °C

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve A	-8 °C
Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1)	-48 °C
Min Metal Temp. w/o impact per UG-20(f)	-29 °C

Nozzle-Shell/Head Weld (UCS-66(a)1(b)), min(Curve:A, Curve:B)

Govrn. thk, tg = 20, tr = 14.4, c = 0 mm., E* = 1
Thickness Ratio = tr * (E*) / (tg - c) = 0.72, Temp. Reduction = 16 °C

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve A	12 °C
Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1)	-3 °C

Gov. MDMT of the nozzle to shell joint welded assembly : -3 °C

ANSI Flange MDMT including Temperature reduction per UCS-66.1:

Unadjusted MDMT of ANSI B16.5/47 flanges per UCS-66(c)	-18 °C
Flange MDMT with Temp reduction per UCS-66(b) (1) (-b)	-39 °C

Where the Stress Reduction Ratio per UCS-66(b)(1)(-b) is :

$$\text{Design Pressure/Ambient Rating} = 62.19 / 102.10 = 0.609$$

Weld Size Calculations, Description: K07A (3in)

Intermediate Calc. for nozzle/shell Welds Tmin 19.0000 mm.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 149 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	
	BK							

Results Per UW-16.1:

Required Thickness Actual Thickness
 Nozzle Weld 6.0000 = Min per Code 7.0700 = 0.7 * Wo mm.

Weld Strength and Weld Loads per UG-41.1, Sketch (a) or (b)

Weld Load [W]:

$$\begin{aligned}
 &= \max(0, (A-A1+2*tn*fr1*(E1*t-tr))Sv) \\
 &= \max(0, (12.1 - 4.72 + 2 * 20 * 1 * \\
 &\quad (1 * 20 - 14.4)) 138) \\
 &= 132.79 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

For hub type nozzles, A2 includes the area of the hub.

Note: F is always set to 1.0 throughout the calculation.

Weld Load [W1]:

$$\begin{aligned}
 &= (A2+A4-(Wi-Can/.707)^2*fr2)*Sv \\
 &= (18.7 + 1 - 0 * 1) * 138 \\
 &= 271.22 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Weld Load [W2]:

$$\begin{aligned}
 &= (A2 + A3 + A4 + (2(Hub Thickness) * t * fr1)) * Sv \\
 &= (18.7 + 0 + 1 + (8)) * 138 \\
 &= 381.53 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Weld Load [W3]:

$$\begin{aligned}
 &= (A2+A3+A4+(2*(Hub Thickness)* t * fr1)) * Sv \\
 &= (18.7 + 0 + 1 + 0) * 138 \\
 &= 381.53 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Strength of Connection Elements for Failure Path Analysis

Shear, Outward Nozzle Weld [Sonw]:

$$\begin{aligned}
 &= (\pi/2) * Dlo * Wo * 0.49 * Snw \\
 &= (3.14/2.0) * 127 * 10 * 0.49 * 138 \\
 &= 134. \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Shear, Nozzle Wall [Snw]:

$$\begin{aligned}
 &= (\pi * (Dlr + Dlo) / 4) * (Thk - Can) * 0.7 * Sn \\
 &= (3.14 * 52.7) * (20 - 0) * 0.7 * 138 \\
 &= 319. \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Tension, Shell Groove Weld [Tngw]:

$$\begin{aligned}
 &= (\pi/2) * Dlo * (Wgnvi-Cas) * 0.74 * Sng \\
 &= (3.14/2.0) * 127 * (18 - 0) * 0.74 * 138 \\
 &= 365. \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Strength of Failure Paths:

$$\begin{aligned}
 \text{PATH11} &= (\text{SONW} + \text{SNW}) = (134 + 319) = 454 \text{ kN} \\
 \text{PATH22} &= (\text{Sonw} + \text{Tpgw} + \text{Tngw} + \text{Sinw}) \\
 &= (134 + 0 + 365 + 0) = 499 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 150 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

$$\begin{aligned} \text{PATH33} &= (\text{Sonw} + \text{Tngw} + \text{Sinw}) \\ &= (134 + 365 + 0) = 499 \text{ kN} \end{aligned}$$

Summary of Failure Path Calculations:

Path 1-1 = 453 kN , must exceed W = 132 kN or W1 = 271 kN
 Path 2-2 = 499 kN , must exceed W = 132 kN or W2 = 381 kN
 Path 3-3 = 499 kN , must exceed W = 132 kN or W3 = 381 kN

Maximum Allowable Pressure for this Nozzle at this Location:

Converged Max. Allow. Pressure in Operating case 77.7 bars

Note: The MAWP of this junction was limited by the parent Shell/Head.

Nozzle is O.K. for the External Pressure 1.03 bars

Note : Checking Nozzle in the Latitudinal direction.

Reinforcement CALCULATION, Description: K07A (3in)

ASME Code, Section VIII, Div. 1, 2019, UG-37 to UG-45

Actual Inside Diameter Used in Calculation 3.122 in.
 Actual Thickness Used in Calculation 0.189 in.

Nozzle input data check completed without errors.

Reqd thk per UG-37(a) of Elliptical Head, Tr [Int. Press]
 $= (P \cdot K1 \cdot D) / (2 \cdot Sv \cdot E - 0.2 \cdot P)$ per UG-37 (a) (3)
 $= (62.2 \cdot 0.9 \cdot 706) / (2 \cdot 138 \cdot 1 - 0.2 \cdot 62.2)$
 $= 14.3923 \text{ mm.}$

Reqd thk per UG-37(a) of Nozzle Wall, Trn [Int. Press]
 $= (P \cdot R) / (Sn \cdot E - 0.6 \cdot P)$ per UG-27 (c) (1)
 $= (62.2 \cdot 39.6) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62.2)$
 $= 1.8378 \text{ mm.}$

Required Nozzle thickness under External Pressure per UG-28 : 0.3989 mm.

Intermediate Hub Nozzle Calculations:

Check to determine use of Sketch (e-1) or (e-2):
 $= 2.5 \cdot \text{Corroded Hub Thickness}$
 $= 2.5 \cdot 20$ Note: less than the hub height, use (e-2)
 $= 50.0000 \text{ mm.}$

UG-40, Limits of Reinforcement : [Internal Pressure]

Parallel to Vessel Wall (Diameter Limit)	D1	159.2988	mm.
Parallel to Vessel Wall	Rn+tn+t	79.6494	mm.
Normal to Vessel Wall (Thickness Limit), no pad	Tlnp	50.0000	mm.

Note: Hub Height was ≥ 2.5 times Hub Thickness, using sketch UG-40 (e-2).

Results of Nozzle Reinforcement Area Calculations: (cm²)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 151 از 341
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00

AREA AVAILABLE, A1 to A5		Design	External	Mapnc
Area Required	Ar	11.413	0.766	NA
Area in Shell	A1	4.486	14.455	NA
Area in Nozzle Wall	A2	18.162	19.601	NA
Area in Inward Nozzle	A3	0.000	0.000	NA
Area in Welds A41+A42+A43		1.000	1.000	NA
Area in Element	A5	0.000	0.000	NA
Area in Hub	A6	0.000	0.000	NA
TOTAL AREA AVAILABLE	Atot	23.648	35.056	NA

The Internal Pressure Case Governs the Analysis.

Nozzle Angle Used in Area Calculations 90.00 Degs.

The area available without a pad is Sufficient.

Area Required [A]:

$$= (d * tr * F + 2 * tn * tr * F * (1 - fr1)) \text{ UG-37(c)}$$

$$= (79.3 * 14.4 * 1 + 2 * 20 * 14.4 * 1 * (1 - 1))$$

$$= 11.413 \text{ cm}^2$$

Reinforcement Areas per Figure UG-37.1

Area Available in Shell [A1]:

$$= d (E1 * t - F * tr) - 2 * tn (E1 * t - F * tr) * (1 - fr1)$$

$$= 80 (1 * 20 - 1 * 14.4) - 2 * 20$$

$$(1 * 20 - 1 * 14.4) * (1 - 1)$$

$$= 4.486 \text{ cm}^2$$

Area Available in Nozzle Projecting Outward [A2]:

$$= (2 * tlnp) (tn - trn) fr2$$

$$= (2 * 50) (20 - 1.84) 1$$

$$= 18.162 \text{ cm}^2$$

Area Available in Inward Weld + Outward Weld [A41 + A43]:

$$= Wo^2 * fr2 + (Wi - can / 0.707)^2 * fr2$$

$$= 10^2 * 1 + (0)^2 * 1$$

$$= 1.000 \text{ cm}^2$$

Note: There are no hub area calculations because Figure UG-40 (e-2) was used.

UG-45 Minimum Nozzle Neck Thickness Requirement: [Int. Press.]

Wall Thickness for Internal/External pressures	ta = 1.8378 mm.
Wall Thickness per UG16(b),	tr16b = 1.5000 mm.
Wall Thickness, shell/head, internal pressure	trb1 = 15.9915 mm.
Wall Thickness	tb1 = max(trb1, tr16b) = 15.9915 mm.
Wall Thickness, shell/head, external pressure	trb2 = 0.2647 mm.
Wall Thickness	tb2 = max(trb2, tr16b) = 1.5000 mm.
Wall Thickness per table UG-45	tb3 = 4.8000 mm.

Determine Nozzle Thickness candidate [tb]:

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								شماره صفحه : 152 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	

$= \min[tb3, \max(tb1, tb2)]$
 $= \min[4.8, \max(16, 1.5)]$
 $= 4.8000 \text{ mm.}$

Minimum Wall Thickness of Nozzle Necks [tUG-45]:

$= \max(ta, tb)$
 $= \max(1.84, 4.8)$
 $= 4.8000 \text{ mm.}$

Available Nozzle Neck Thickness = 4.8006 mm. --> OK

Weld Size Calculations, Description: K07A (3in)

Intermediate Calc. for nozzle/shell Welds Tmin 19.0000 mm.

Results Per UW-16.1:

Required Thickness Actual Thickness
 Nozzle Weld 6.0000 = Min per Code 7.0700 = 0.7 * Wo mm.

Weld Strength and Weld Loads per UG-41.1, Sketch (a) or (b)

Weld Load [W]:

$= \max(0, (A-A1+2*tn*fr1*(E1*t-tr)) Sv)$
 $= \max(0, (11.4 - 4.49 + 2 * 20 * 1 * (1 * 20 - 14.4)) 138)$
 $= 126.44 \text{ kN}$

For hub type nozzles, A2 includes the area of the hub.

Note: F is always set to 1.0 throughout the calculation.

Weld Load [W1]:

$= (A2+A4-(Wi-Can/.707)^2*fr2) * Sv$
 $= (18.2 + 1 - 0 * 1) * 138$
 $= 264.22 \text{ kN}$

Weld Load [W2]:

$= (A2 + A3 + A4 + (2(Hub \text{ Thickness}) * t * fr1)) * Sv$
 $= (18.2 + 0 + 1 + (8)) * 138$
 $= 374.53 \text{ kN}$

Weld Load [W3]:

$= (A2+A3+A4+(2*(Hub \text{ Thickness}) * t * fr1)) * Sv$
 $= (18.2 + 0 + 1 + 0) * 138$
 $= 374.53 \text{ kN}$

Strength of Connection Elements for Failure Path Analysis

Shear, Outward Nozzle Weld [Sonw]:

$= (\pi/2) * Dlo * Wo * 0.49 * Snw$
 $= (3.14/2.0) * 119 * 10 * 0.49 * 138$
 $= 127. \text{ kN}$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 153 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

Shear, Nozzle Wall [Snw]:

$$\begin{aligned}
 &= (\pi * (D_{lr} + D_{lo}) / 4) * (Thk - Can) * 0.7 * S_n \\
 &= (3.14 * 49.6) * (20 - 0) * 0.7 * 138 \\
 &= 301. \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Tension, Shell Groove Weld [Tngw]:

$$\begin{aligned}
 &= (\pi/2) * D_{lo} * (W_{gwni} - Cas) * 0.74 * S_{ng} \\
 &= (3.14/2.0) * 119 * (18 - 0) * 0.74 * 138 \\
 &= 344. \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Strength of Failure Paths:

$$\begin{aligned}
 PATH11 &= (SONW + SNW) = (127 + 301) = 428 \text{ kN} \\
 PATH22 &= (Sonw + Tpgw + Tngw + Sinw) \\
 &= (127 + 0 + 344 + 0) = 471 \text{ kN} \\
 PATH33 &= (Sonw + Tngw + Sinw) \\
 &= (127 + 344 + 0) = 471 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Summary of Failure Path Calculations:

Path 1-1 = 427 kN , must exceed W = 126 kN or W1 = 264 kN
 Path 2-2 = 470 kN , must exceed W = 126 kN or W2 = 374 kN
 Path 3-3 = 470 kN , must exceed W = 126 kN or W3 = 374 kN

Maximum Allowable Pressure for this Nozzle at this Location:

Converged Max. Allow. Pressure in Operating case 77.7 bars

Note: The MAWP of this junction was limited by the parent Shell/Head.

Nozzle is O.K. for the External Pressure 1.03 bars

The Drop for this Nozzle is : 22.5225 mm.

The Cut Length for this Nozzle is, Drop + Ho + H + T : 243.5051 mm.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 154 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Input, Nozzle Desc: K09A (2in)

From: 20

Pressure for Reinforcement Calculations	P	62.186	bars
Temperature for Internal Pressure	Temp	148	°C
Design External Pressure	Pext	1.03	bars
Temperature for External Pressure	Tempex	100	°C
Shell Material		SA-516	70
Shell Allowable Stress at Temperature	Sv	137.90	N./mm ²
Shell Allowable Stress At Ambient	Sva	137.90	N./mm ²
Inside Diameter of Elliptical Head	D	706.00	mm.
Aspect Ratio of Elliptical Head	Ar	2.00	
Head Finished (Minimum) Thickness	t	20.0000	mm.
Head Internal Corrosion Allowance	c	0.0000	mm.
Head External Corrosion Allowance	co	0.0000	mm.
Distance from Head Centerline	L1	200.0000	mm.
User Entered Minimum Design Metal Temperature		5.00	°C


Type of Element Connected to the Shell : Nozzle

Material		SA-106	B
Material UNS Number		K03006	
Material Specification/Type		Smls. pipe	
Allowable Stress at Temperature	Sn	117.90	N./mm ²
Allowable Stress At Ambient	Sna	117.90	N./mm ²
Diameter Basis (for tr calc only)		ID	
Layout Angle		90.00	deg
Diameter		2.0000	in.
Size and Thickness Basis		Minimum	
Nominal Thickness	tn	XXS	
Flange Material		SA-105	
Flange Type		Weld Neck Flange	
Corrosion Allowance	can	0.0000	mm.
Joint Efficiency of Shell Seam at Nozzle	E1	1.00	
Joint Efficiency of Nozzle Neck	En	1.00	
Outside Projection	ho	200.0000	mm.
Weld leg size between Nozzle and Pad/Shell	Wo	12.0000	mm.
Groove weld depth between Nozzle and Vessel	Wgnv	18.0000	mm.
Inside Projection	h	0.0000	mm.
Weld leg size, Inside Element to Shell	Wi	0.0000	mm.
Flange Class		600	
Flange Grade		GR 1.1	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)	شماره صفحه : 155 از 341																
	<table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>		پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00
	پروژه		بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه									
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

The Pressure Design option was Design Pressure + static head.

Nozzle Sketch (may not represent actual weld type/configuration)



Insert/Set-in Nozzle No Pad, no Inside projection

Note : Checking Nozzle in the Meridional direction.

Reinforcement CALCULATION, Description: K09A (2in)

ASME Code, Section VIII, Div. 1, 2019, UG-37 to UG-45

Actual Inside Diameter Used in Calculation	1.612 in.
Actual Thickness Used in Calculation	0.382 in.

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this nozzle and it was specified as being heat treated.

Nozzle input data check completed without errors.

Reqd thk per UG-37(a) of Elliptical Head, Tr [Int. Press]
 $= (P \cdot K_1 \cdot D) / (2 \cdot S_v \cdot E - 0.2 \cdot P)$ per UG-37 (a) (3)
 $= (62.2 \cdot 0.9 \cdot 706) / (2 \cdot 138 \cdot 1 - 0.2 \cdot 62.2)$
 $= 14.3923 \text{ mm.}$

Reqd thk per UG-37(a) of Nozzle Wall, Trn [Int. Press]
 $= (P \cdot R) / (S_n \cdot E - 0.6 \cdot P)$ per UG-27 (c) (1)
 $= (62.2 \cdot 20.5) / (118 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62.2)$
 $= 1.1151 \text{ mm.}$

Required Nozzle thickness under External Pressure per UG-28 : 0.3185 mm.

UG-40, Limits of Reinforcement : [Internal Pressure]

Parallel to Vessel Wall (Diameter Limit)	Dl	102.7121 mm.
Parallel to Vessel Wall	Rn+tn+t	51.3560 mm.
Normal to Vessel Wall (Thickness Limit), no pad	Tlnp	24.2253 mm.

Weld Strength Reduction Factor [fr1]:

$= \min(1, S_n / S_v)$
 $= \min(1, 118 / 138)$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 156 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

$$= 0.855$$

Weld Strength Reduction Factor [fr2]:

$$= \min(1, S_n/S_v)$$

$$= \min(1, 118/138)$$

$$= 0.855$$

Weld Strength Reduction Factor [fr3]:

$$= \min(fr2, fr4)$$

$$= \min(0.86, 1)$$

$$= 0.855$$

Results of Nozzle Reinforcement Area Calculations: (cm²)

AREA AVAILABLE, A1 to A5		Design	External	Mapnc
Area Required	Ar	6.641	0.446	NA
Area in Shell	A1	3.172	10.221	NA
Area in Nozzle Wall	A2	3.684	4.026	NA
Area in Inward Nozzle	A3	0.000	0.000	NA
Area in Welds A41+A42+A43		1.231	1.231	NA
Area in Element	A5	0.000	0.000	NA
TOTAL AREA AVAILABLE	Atot	8.087	15.479	NA

The Internal Pressure Case Governs the Analysis.

Nozzle Angle Used in Area Calculations 70.89 Degs.

The area available without a pad is Sufficient.

Area Required [A]:

$$= (d \cdot tr \cdot F + 2 \cdot tn \cdot tr \cdot F \cdot (1 - fr1)) \cdot UG-37(c)$$

$$= (43.3 \cdot 14.4 \cdot 1 + 2 \cdot 9.69 \cdot 14.4 \cdot 1 \cdot (1 - 0.86))$$

$$= 6.641 \text{ cm}^2$$

Reinforcement Areas per Figure UG-37.1

Area Available in Shell [A1]:

$$= d(E1 \cdot t - F \cdot tr) - 2 \cdot tn(E1 \cdot t - F \cdot tr) \cdot (1 - fr1)$$

$$= 59.4(1 \cdot 20 - 1 \cdot 14.4) - 2 \cdot 9.69(1 \cdot 20 - 1 \cdot 14.4) \cdot (1 - 0.86)$$

$$= 3.172 \text{ cm}^2$$

Area Available in Nozzle Projecting Outward [A2]:

$$= (2 \cdot tlnp)(tn - trn)fr2/\sin(\alpha3)$$

$$= (2 \cdot 24.2)(9.69 - 1.12)0.86/\sin(74.6)$$

$$= 3.684 \text{ cm}^2$$

Note: See ASME VIII-1 2011(a) Appendix L, L-7.7.7(b) for more information.

Area Available in Inward Weld + Outward Weld [A41 + A43]:

$$= Wo^2 \cdot fr2 + (Wi - can/0.707)^2 \cdot fr2$$

$$= 12^2 \cdot 0.86 + (0)^2 \cdot 0.86$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)	شماره صفحه : 157 از 341																
	<table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>		پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00
	پروژه		بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه									
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

$$= 1.231 \text{ cm}^2$$

Nozzle Junction Minimum Design Metal Temperature (MDMT) Calculations:

Nozzle Neck to Flange Weld, min(Curve:B, Curve:A)

Govrn. thk, tg = 9.69, tr = 1.12, c = 0 mm., E* = 1
Thickness Ratio = $tr * (E^*) / (tg - c) = 0.12$, Temp. Reduction = 78 °C

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve A	-8 °C
Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1)	-104 °C
Min Metal Temp. w/o impact per UG-20 (f)	-29 °C

Nozzle-Shell/Head Weld (UCS-66(a)(1)(b)), Curve: B

Govrn. thk, tg = 9.69, tr = 1.12, c = 0 mm., E* = 1
Thickness Ratio = $tr * (E^*) / (tg - c) = 0.12$, Temp. Reduction = 78 °C

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve B	-29 °C
Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1)	-104 °C

Gov. MDMT of the nozzle to shell joint welded assembly : -104 °C

ANSI Flange MDMT including Temperature reduction per UCS-66.1:

Unadjusted MDMT of ANSI B16.5/47 flanges per UCS-66(c)	-18 °C
Flange MDMT with Temp reduction per UCS-66(b)(1)(-b)	-39 °C

Where the Stress Reduction Ratio per UCS-66(b)(1)(-b) is :

$$\text{Design Pressure/Ambient Rating} = 62.19/102.10 = 0.609$$

Weld Size Calculations, Description: K09A (2in)

Intermediate Calc. for nozzle/shell Welds Tmin 9.6901 mm.

Results Per UW-16.1:

	Required Thickness	Actual Thickness
Nozzle Weld	6.0000 = Min per Code	8.4840 = 0.7 * Wo mm.

Weld Strength and Weld Loads per UG-41.1, Sketch (a) or (b)

Weld Load [W]:

$$= \max(0, (A-A1+2*tn*fr1*(E1*t-tr))Sv)$$

$$= \max(0, (6.64 - 3.17 + 2 * 9.69 * 0.86 * (1 * 20 - 14.4))138)$$

$$= 60.64 \text{ kN}$$

Note: F is always set to 1.0 throughout the calculation.

Weld Load [W1]:

$$= (A2+A5+A4-(Wi-Can/.707)^2*fr2)*Sv$$

$$= (3.68 + 0 + 1.23 - 0 * 0.86) * 138$$

$$= 67.77 \text{ kN}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 158 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

Weld Load [W2]:

$$= (A2 + A3 + A4 + (2 * t_n * t * f_{r1})) * S_v$$

$$= (3.68 + 0 + 1.23 + (3.31)) * 138$$

$$= 113.47 \text{ kN}$$

Weld Load [W3]:

$$= (A2+A3+A4+A5+(2*t_n*t*f_{r1}))*S$$

$$= (3.68 + 0 + 1.23 + 0 + (3.31)) * 138$$

$$= 113.47 \text{ kN}$$

Strength of Connection Elements for Failure Path Analysis

Shear, Outward Nozzle Weld [Sonw]:

$$= (\pi/2) * D_{lo} * W_o * 0.49 * S_{nw}$$

$$= (3.14/2.0) * 63.8 * 12 * 0.49 * 118$$

$$= 70. \text{ kN}$$

Shear, Nozzle Wall [Snw]:

$$= (\pi * (D_{lr} + D_{lo}) / 4) * (T_{hk} - C_{an}) * 0.7 * S_n$$

$$= (3.14 * 26.8) * (9.69 - 0) * 0.7 * 118$$

$$= 67. \text{ kN}$$

Tension, Shell Groove Weld [Tngw]:

$$= (\pi/2) * D_{lo} * (W_{g_{nvi}} - C_{as}) * 0.74 * S_{ng}$$

$$= (3.14/2.0) * 63.8 * (18 - 0) * 0.74 * 138$$

$$= 184. \text{ kN}$$

Strength of Failure Paths:

$$PATH11 = (SONW + SNW) = (69.5 + 67.3) = 137 \text{ kN}$$

$$PATH22 = (Sonw + Tpgw + Tngw + Sinw)$$

$$= (69.5 + 0 + 184 + 0) = 254 \text{ kN}$$

$$PATH33 = (Sonw + Tngw + Sinw)$$

$$= (69.5 + 184 + 0) = 254 \text{ kN}$$

Summary of Failure Path Calculations:

Path 1-1 = 136 kN , must exceed W = 60 kN or W1 = 67 kN
 Path 2-2 = 253 kN , must exceed W = 60 kN or W2 = 113 kN
 Path 3-3 = 253 kN , must exceed W = 60 kN or W3 = 113 kN

Maximum Allowable Pressure for this Nozzle at this Location:

Converged Max. Allow. Pressure in Operating case 68 bars

Nozzle is O.K. for the External Pressure 1.03 bars

Note : Checking Nozzle in the Latitudinal direction.

Reinforcement CALCULATION, Description: K09A (2in)

ASME Code, Section VIII, Div. 1, 2019, UG-37 to UG-45

Actual Inside Diameter Used in Calculation 1.612 in.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								شماره صفحه : 159 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	

Actual Thickness Used in Calculation

0.382 in.

Nozzle input data check completed without errors.

Reqd thk per UG-37(a) of Elliptical Head, Tr [Int. Press]

$$= (P \cdot K_1 \cdot D) / (2 \cdot S_v \cdot E - 0.2 \cdot P) \text{ per UG-37 (a) (3)}$$

$$= (62.2 \cdot 0.9 \cdot 706) / (2 \cdot 138 \cdot 1 - 0.2 \cdot 62.2)$$

$$= 14.3923 \text{ mm.}$$

Reqd thk per UG-37(a) of Nozzle Wall, Trn [Int. Press]

$$= (P \cdot R) / (S_n \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)}$$

$$= (62.2 \cdot 20.5) / (118 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62.2)$$

$$= 1.1151 \text{ mm.}$$

Required Nozzle thickness under External Pressure per UG-28 : 0.3185 mm.

UG-40, Limits of Reinforcement : [Internal Pressure]

Parallel to Vessel Wall (Diameter Limit)	Dl	100.3250	mm.
Parallel to Vessel Wall	Rn+tn+t	50.1625	mm.
Normal to Vessel Wall (Thickness Limit), no pad	Tlnp	24.2253	mm.

Results of Nozzle Reinforcement Area Calculations: (cm²)

AREA AVAILABLE, A1 to A5		Design	External	Mapnc
Area Required	Ar	6.297	0.423	NA
Area in Shell	A1	3.172	10.221	NA
Area in Nozzle Wall	A2	3.552	3.882	NA
Area in Inward Nozzle	A3	0.000	0.000	NA
Area in Welds A41+A42+A43		1.231	1.231	NA
Area in Element	A5	0.000	0.000	NA
TOTAL AREA AVAILABLE	Atot	7.956	15.335	NA

The Internal Pressure Case Governs the Analysis.

Nozzle Angle Used in Area Calculations

90.00 Degs.

The area available without a pad is Sufficient.

Area Required [A]:

$$= (d \cdot tr \cdot F + 2 \cdot tn \cdot tr \cdot F \cdot (1 - fr1)) \text{ UG-37 (c)}$$

$$= (40.9 \cdot 14.4 \cdot 1 + 2 \cdot 9.69 \cdot 14.4 \cdot 1 \cdot (1 - 0.86))$$

$$= 6.297 \text{ cm}^2$$

Reinforcement Areas per Figure UG-37.1

Area Available in Shell [A1]:

$$= d (E_1 \cdot t - F \cdot tr) - 2 \cdot tn (E_1 \cdot t - F \cdot tr) \cdot (1 - fr1)$$

$$= 59.4 (1 \cdot 20 - 1 \cdot 14.4) - 2 \cdot 9.69$$

$$(1 \cdot 20 - 1 \cdot 14.4) \cdot (1 - 0.86)$$

$$= 3.172 \text{ cm}^2$$

Area Available in Nozzle Projecting Outward [A2]:

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنيه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 160 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

$$= (2 * t_{lnp}) (t_n - t_{rn}) fr_2$$

$$= (2 * 24.2) (9.69 - 1.12) 0.86$$

$$= 3.552 \text{ cm}^2$$

Area Available in Inward Weld + Outward Weld [A41 + A43]:

$$= W_o^2 * fr_2 + (W_i - can / 0.707)^2 * fr_2$$

$$= 12^2 * 0.86 + (0)^2 * 0.86$$

$$= 1.231 \text{ cm}^2$$

UG-45 Minimum Nozzle Neck Thickness Requirement: [Int. Press.]

Wall Thickness for Internal/External pressures	$t_a = 1.1151 \text{ mm.}$
Wall Thickness per UG16(b),	$tr_{16b} = 1.5000 \text{ mm.}$
Wall Thickness, shell/head, internal pressure	$tr_{b1} = 15.9915 \text{ mm.}$
Wall Thickness	$tb_1 = \max(tr_{b1}, tr_{16b}) = 15.9915 \text{ mm.}$
Wall Thickness, shell/head, external pressure	$tr_{b2} = 0.2647 \text{ mm.}$
Wall Thickness	$tb_2 = \max(tr_{b2}, tr_{16b}) = 1.5000 \text{ mm.}$
Wall Thickness per table UG-45	$tb_3 = 3.4200 \text{ mm.}$

Determine Nozzle Thickness candidate [tb]:

$$= \min[tb_3, \max(tb_1, tb_2)]$$

$$= \min[3.42, \max(16, 1.5)]$$

$$= 3.4200 \text{ mm.}$$

Minimum Wall Thickness of Nozzle Necks [tUG-45]:

$$= \max(t_a, t_b)$$

$$= \max(1.12, 3.42)$$

$$= 3.4200 \text{ mm.}$$

Available Nozzle Neck Thickness = 9.6901 mm. --> OK

Weld Size Calculations, Description: K09A (2in)

Intermediate Calc. for nozzle/shell Welds $T_{min} = 9.6901 \text{ mm.}$

Results Per UW-16.1:

	Required Thickness	Actual Thickness
Nozzle Weld	$6.0000 = \text{Min per Code}$	$8.4840 = 0.7 * W_o \text{ mm.}$

Weld Strength and Weld Loads per UG-41.1, Sketch (a) or (b)

Weld Load [W]:

$$= \max(0, (A - A_1 + 2 * t_n * fr_1 * (E_1 * t - tr)) Sv)$$

$$= \max(0, (6.3 - 3.17 + 2 * 9.69 * 0.86 * (1 * 20 - 14.4))) 138)$$

$$= 55.90 \text{ kN}$$

Note: F is always set to 1.0 throughout the calculation.

Weld Load [W1]:

$$= (A_2 + A_5 + A_4 - (W_i - Can / .707)^2 * fr_2) * Sv$$

$$= (3.55 + 0 + 1.23 - 0 * 0.86) * 138$$

$$= 65.96 \text{ kN}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 161 از 341
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00

Weld Load [W2]:

$$= (A2 + A3 + A4 + (2 * t_n * t * f_{r1})) * S_v$$

$$= (3.55 + 0 + 1.23 + (3.31)) * 138$$

$$= 111.65 \text{ kN}$$

Weld Load [W3]:

$$= (A2+A3+A4+A5+(2*t_n*t*f_{r1}))*S$$

$$= (3.55 + 0 + 1.23 + 0 + (3.31)) * 138$$

$$= 111.65 \text{ kN}$$

Strength of Connection Elements for Failure Path Analysis

Shear, Outward Nozzle Weld [Sonw]:

$$= (\pi/2) * D_{lo} * W_o * 0.49 * S_{nw}$$

$$= (3.14/2.0) * 60.3 * 12 * 0.49 * 118$$

$$= 66. \text{ kN}$$

Shear, Nozzle Wall [Snw]:

$$= (\pi * (D_{lr} + D_{lo}) / 4) * (Thk - Can) * 0.7 * S_n$$

$$= (3.14 * 25.3) * (9.69 - 0) * 0.7 * 118$$

$$= 64. \text{ kN}$$

Tension, Shell Groove Weld [Tngw]:

$$= (\pi/2) * D_{lo} * (W_{gnvi} - C_{as}) * 0.74 * S_{ng}$$

$$= (3.14/2.0) * 60.3 * (18 - 0) * 0.74 * 138$$

$$= 174. \text{ kN}$$

Strength of Failure Paths:

$$PATH11 = (SONW + SNW) = (65.7 + 63.6) = 129 \text{ kN}$$

$$PATH22 = (Sonw + Tpgw + Tngw + Sinw)$$

$$= (65.7 + 0 + 174 + 0) = 240 \text{ kN}$$

$$PATH33 = (Sonw + Tngw + Sinw)$$

$$= (65.7 + 174 + 0) = 240 \text{ kN}$$

Summary of Failure Path Calculations:

Path 1-1 = 129 kN , must exceed W = 55 kN or W1 = 65 kN
 Path 2-2 = 239 kN , must exceed W = 55 kN or W2 = 111 kN
 Path 3-3 = 239 kN , must exceed W = 55 kN or W3 = 111 kN

Maximum Allowable Pressure for this Nozzle at this Location:

Converged Max. Allow. Pressure in Operating case 69.1 bars

Nozzle is O.K. for the External Pressure 1.03 bars

The Drop for this Nozzle is : 10.5544 mm.

The Cut Length for this Nozzle is, Drop + Ho + H + T : 231.5370 mm.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 162 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

Input, Nozzle Desc: N01 (6in)

From: 30

Pressure for Reinforcement Calculations	P	62.000	bars
Temperature for Internal Pressure	Temp	148	°C
Design External Pressure	Pext	1.03	bars
Temperature for External Pressure	Tempex	100	°C
Shell Material		SA-516	70
Shell Allowable Stress at Temperature	Sv	137.90	N./mm ²
Shell Allowable Stress At Ambient	Sva	137.90	N./mm ²
Inside Diameter of Cylindrical Shell	D	706.00	mm.
Design Length of Section	L	2108.8333	mm.
Shell Finished (Minimum) Thickness	t	20.0000	mm.
Shell Internal Corrosion Allowance	c	0.0000	mm.
Shell External Corrosion Allowance	co	0.0000	mm.
Distance from Bottom/Left Tangent		1400.00	mm.
User Entered Minimum Design Metal Temperature		5.00	°C

Type of Element Connected to the Shell : Nozzle

Material [Impact Tested]		SA-105	
Material UNS Number		K03504	
Material Specification/Type		Forgings	
Allowable Stress at Temperature	Sn	137.90	N./mm ²
Allowable Stress At Ambient	Sna	137.90	N./mm ²
Diameter Basis (for tr calc only)		ID	
Layout Angle		90.00	deg
Diameter		6.0000	in.
Size and Thickness Basis		Minimum	
Nominal Thickness	tn	STD	
Flange Material		SA-105	
Flange Type		Weld Neck Flange	
Hub Height of Integral Nozzle	h	90.0000	mm.
Height of Beveled Transition	L'	18.0000	mm.
Hub Thickness of Integral Nozzle (tn or x+tp)		35.0000	mm.
Corrosion Allowance	can	0.0000	mm.
Joint Efficiency of Shell Seam at Nozzle	E1	1.00	
Joint Efficiency of Nozzle Neck	En	1.00	
Outside Projection	ho	200.0000	mm.
Weld leg size between Nozzle and Pad/Shell	Wo	10.0000	mm.
Groove weld depth between Nozzle and Vessel	Wgnv	15.0000	mm.
Inside Projection	h	0.0000	mm.
Weld leg size, Inside Element to Shell	Wi	0.0000	mm.


 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 163 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	

Flange Class
Flange Grade

600
GR 1.1

The Pressure Design option was Design Pressure + static head.

Nozzle Sketch (may not represent actual weld type/configuration)



Hub Nozzle (Set-in)

Reinforcement CALCULATION, Description: N01 (6in)

ASME Code, Section VIII, Div. 1, 2019, UG-37 to UG-45

Actual Inside Diameter Used in Calculation 6.135 in.
Actual Thickness Used in Calculation 0.245 in.

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this nozzle and it was specified as being heat treated.

Nozzle input data check completed without errors.

Reqd thk per UG-37(a) of Cylindrical Shell, Tr [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S_v \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62 \cdot 353) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62) \\
 &= 16.3119 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Reqd thk per UG-37(a) of Nozzle Wall, Trn [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S_n \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62 \cdot 77.9) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62) \\
 &= 3.6004 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Required Nozzle thickness under External Pressure per UG-28 : 0.5804 mm.

Intermediate Hub Nozzle Calculations:

Check to determine use of Sketch (e-1) or (e-2):

$$\begin{aligned}
 &= 2.5 \cdot \text{Corroded Hub Thickness} \\
 &= 2.5 \cdot 35 \text{ Note: less than the hub height, use (e-2)} \\
 &= 87.5000 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 164 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

UG-40, Limits of Reinforcement : [Internal Pressure]

Parallel to Vessel Wall (Diameter Limit)	D1	311.6580	mm.
Parallel to Vessel Wall, opening length	d	155.8290	mm.
Normal to Vessel Wall (Thickness Limit), no pad	Tlnp	50.0000	mm.

Weld Strength Reduction Factor [fr1]:

$$= \min(1, S_n/S_v)$$

$$= \min(1, 138/138)$$

$$= 1.000$$

Weld Strength Reduction Factor [fr2]:

$$= \min(1, S_n/S_v)$$

$$= \min(1, 138/138)$$

$$= 1.000$$

Weld Strength Reduction Factor [fr3]:

$$= \min(fr2, fr4)$$

$$= \min(1, 1)$$

$$= 1.000$$

Results of Nozzle Reinforcement Area Calculations: (cm²)

AREA AVAILABLE, A1 to A5		Design	External	Mapnc
Area Required	Ar	25.419	2.883	NA
Area in Shell	A1	5.747	25.401	NA
Area in Nozzle Wall	A2	31.400	34.420	NA
Area in Inward Nozzle	A3	0.000	0.000	NA
Area in Welds A41+A42+A43		1.000	1.000	NA
Area in Element	A5	0.000	0.000	NA
Area in Hub	A6	0.000	0.000	NA
TOTAL AREA AVAILABLE	Atot	38.147	60.820	NA

The Internal Pressure Case Governs the Analysis.

Nozzle Angle Used in Area Calculations	90.00	Degs.
--	-------	-------

The area available without a pad is Sufficient.

Area Required [A]:

$$= (d * t_r * F + 2 * t_n * t_r * F * (1 - fr1)) \text{ UG-37(c)}$$

$$= (156 * 16.3 * 1 + 2 * 35 * 16.3 * 1 * (1 - 1))$$

$$= 25.419 \text{ cm}^2$$

Reinforcement Areas per Figure UG-37.1

Area Available in Shell [A1]:

$$= d (E1 * t - F * t_r) - 2 * t_n (E1 * t - F * t_r) * (1 - fr1)$$

$$= 156 (1 * 20 - 1 * 16.3) - 2 * 35$$

$$(1 * 20 - 1 * 16.3) * (1 - 1)$$

$$= 5.747 \text{ cm}^2$$

Area Available in Nozzle Projecting Outward [A2]:

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 165 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK

$$= (2 * t_{lnp}) (t_n - t_{rn}) fr2$$

$$= (2 * 50) (35 - 3.6) 1$$

$$= 31.400 \text{ cm}^2$$

Area Available in Inward Weld + Outward Weld [A41 + A43]:

$$= W_o^2 * fr2 + (W_i - can / 0.707)^2 * fr2$$

$$= 10^2 * 1 + (0)^2 * 1$$

$$= 1.000 \text{ cm}^2$$

Note: There are no hub area calculations because Figure UG-40 (e-2) was used.

UG-45 Minimum Nozzle Neck Thickness Requirement: [Int. Press.]

Wall Thickness for Internal/External pressures $t_a = 3.6004 \text{ mm.}$

Wall Thickness per UG16(b), $t_{r16b} = 1.5000 \text{ mm.}$

Wall Thickness, shell/head, internal pressure $t_{rb1} = 16.3119 \text{ mm.}$

Wall Thickness $t_{b1} = \max(t_{rb1}, t_{r16b}) = 16.3119 \text{ mm.}$

Wall Thickness, shell/head, external pressure $t_{rb2} = 0.2648 \text{ mm.}$

Wall Thickness $t_{b2} = \max(t_{rb2}, t_{r16b}) = 1.5000 \text{ mm.}$

Wall Thickness per table UG-45 $t_{b3} = 6.2200 \text{ mm.}$

Determine Nozzle Thickness candidate [tb]:

$$= \min[t_{b3}, \max(t_{b1}, t_{b2})]$$

$$= \min[6.22, \max(16.3, 1.5)]$$

$$= 6.2200 \text{ mm.}$$

Minimum Wall Thickness of Nozzle Necks [tUG-45]:

$$= \max(t_a, t_b)$$

$$= \max(3.6, 6.22)$$

$$= 6.2200 \text{ mm.}$$

Available Nozzle Neck Thickness = 6.2230 mm. --> OK

Stresses on Nozzle due to External and Pressure Loads per the ASME

B31.3 Piping Code (see 319.4.4 and 302.3.5):

Sustained	: 78.5,	Allowable	: 137.9 N./mm ²	Passed
Expansion	: 0.0,	Allowable	: 266.3 N./mm ²	Passed
Occasional	: 37.3,	Allowable	: 183.4 N./mm ²	Passed
Shear	: 7.9,	Allowable	: 96.5 N./mm ²	Passed

Note : The number of cycles on this nozzle was assumed to be 7000 or less for the determination of the expansion stress allowable.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)	شماره صفحه : 166 از 341																
	<table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>		پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00
	پروژه		بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه									
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Nozzle Junction Minimum Design Metal Temperature (MDMT) Calculations:

Nozzle Neck to Flange Weld, Curve: A

Govrn. thk, tg = 6.22, tr = 3.6, c = 0 mm., E* = 1
Thickness Ratio = $tr * (E^*) / (tg - c) = 0.58$, Temp. Reduction = 24 °C

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve A -8 °C
Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1) -32 °C
Min Metal Temp. w/o impact per UG-20(f) -29 °C

Nozzle-Shell/Head Weld (UCS-66(a)1(b)), Curve: B

Govrn. thk, tg = 20, tr = 16.3, c = 0 mm., E* = 1
Thickness Ratio = $tr * (E^*) / (tg - c) = 0.82$, Temp. Reduction = 10 °C

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve B -7 °C
Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1) -18 °C
Min Metal Temp. w/o impact per UG-20(f) -29 °C

Gov. MDMT of the nozzle to shell joint welded assembly : -29 °C

ANSI Flange MDMT including Temperature reduction per UCS-66.1:

Unadjusted MDMT of ANSI B16.5/47 flanges per UCS-66(c) -18 °C
Flange MDMT with Temp reduction per UCS-66(b) (1) (-b) -40 °C

Where the Stress Reduction Ratio per UCS-66(b)(1)(-b) is :

Design Pressure/Ambient Rating = 62.00/102.10 = 0.607

Weld Size Calculations, Description: N01 (6in)

Intermediate Calc. for nozzle/shell Welds Tmin 19.0000 mm.

Results Per UW-16.1:

Required Thickness Actual Thickness
Nozzle Weld 6.0000 = Min per Code 7.0700 = 0.7 * Wo mm.

Weld Strength and Weld Loads per UG-41.1, Sketch (a) or (b)

Weld Load [W]:

$$= \max(0, (A-A1+2*tn*fr1*(E1*t-tr))Sv)$$

$$= \max(0, (25.4 - 5.75 + 2 * 35 * 1 * (1 * 20 - 16.3)) 138)$$

$$= 306.85 \text{ kN}$$

For hub type nozzles, A2 includes the area of the hub.

Note: F is always set to 1.0 throughout the calculation.

Weld Load [W1]:

$$= (A2+A4-(Wi-Can/.707)^2*fr2)*Sv$$

$$= (31.4 + 1 - 0 * 1) * 138$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								شماره صفحه : 167 از 341
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	

$$= 446.75 \text{ kN}$$

Weld Load [W2]:

$$= (A2 + A3 + A4 + (2(\text{Hub Thickness}) * t * fr1)) * Sv$$

$$= (31.4 + 0 + 1 + (14)) * 138$$

$$= 639.80 \text{ kN}$$

Weld Load [W3]:

$$= (A2+A3+A4+(2*(\text{Hub Thickness})*t*fr1)) * Sv$$

$$= (31.4 + 0 + 1 + 0) * 138$$

$$= 639.80 \text{ kN}$$

Strength of Connection Elements for Failure Path Analysis

Shear, Outward Nozzle Weld [Sonw]:

$$= (\pi/2) * D_{lo} * W_o * 0.49 * S_{nw}$$

$$= (3.14/2.0) * 226 * 10 * 0.49 * 138$$

$$= 240. \text{ kN}$$

Shear, Nozzle Wall [Snw]:

$$= (\pi * (D_{lr} + D_{lo}) / 4) * (Thk - Can) * 0.7 * S_n$$

$$= (3.14 * 95.4) * (35 - 0) * 0.7 * 138$$

$$= 1013. \text{ kN}$$

Tension, Shell Groove Weld [Tngw]:

$$= (\pi/2) * D_{lo} * (W_{gvi}-Cas) * 0.74 * S_{ng}$$

$$= (3.14/2.0) * 226 * (15 - 0) * 0.74 * 138$$

$$= 543. \text{ kN}$$

Strength of Failure Paths:

$$PATH11 = (SONW + SNW) = (240 + 1013) = 1252 \text{ kN}$$

$$PATH22 = (Sonw + Tpgw + Tngw + Sinw)$$

$$= (240 + 0 + 543 + 0) = 783 \text{ kN}$$

$$PATH33 = (Sonw + Tngw + Sinw)$$

$$= (240 + 543 + 0) = 783 \text{ kN}$$

Summary of Failure Path Calculations:

Path 1-1 = 1252 kN , must exceed W = 306 kN or W1 = 446 kN
 Path 2-2 = 782 kN , must exceed W = 306 kN or W2 = 639 kN
 Path 3-3 = 782 kN , must exceed W = 306 kN or W3 = 639 kN

Maximum Allowable Pressure for this Nozzle at this Location:

Converged Max. Allow. Pressure in Operating case 75.4 bars

Note: The MAWP of this junction was limited by the parent Shell/Head.

Nozzle is O.K. for the External Pressure 1.03 bars

The Drop for this Nozzle is : 18.5463 mm.

The Cut Length for this Nozzle is, Drop + Ho + H + T : 238.5462 mm.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 168 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Input Echo, WRC107/537 Item 1, Description: N01 (6in) :

Diameter Basis for Vessel	Vbasis	ID	
Cylindrical or Spherical Vessel	Cylsph	Cylindrical	
Internal Corrosion Allowance	Cas	0.0000	mm.
Vessel Diameter	Dv	706.000	mm.
Vessel Thickness	Tv	20.000	mm.
Design Temperature	T1	148.0	°C
Vessel Material		SA-516 70	
Vessel UNS Number		K02700	
Vessel Cold S.I. Allowable	Smc	137.90	N./mm ²
Vessel Hot S.I. Allowable	Smh	137.90	N./mm ²

Note:

Using 2 * Yield for Discontinuity Stress Allowable (Div 2, 4.1.6.3), Sps.

Make sure that material properties at this temperature are not time-dependent for Material: SA-516 70

Attachment Type	Type	Round	
Diameter Basis for Nozzle	Nbasis	ID	
Corrosion Allowance for Nozzle	Can	0.0000	mm.
Nozzle Diameter	Dn	155.829	mm.
Nozzle Thickness	Tn	35.000	mm.
Nozzle Material		SA-105	
Nozzle UNS Number		K03504	
Nozzle Cold S.I. Allowable	SNmc	137.90	N./mm ²
Nozzle Hot S.I. Allowable	SNmh	137.90	N./mm ²
Design Internal Pressure	Dp	62.000	bars
Include Pressure Thrust		No	

External Forces and Moments in WRC 107/537 Convention:

Radial Load	(SUS)	P	9.6	kN
Longitudinal Shear	(SUS)	Vl	9.6	kN
Circumferential Shear	(SUS)	Vc	-7.2	kN
Circumferential Moment	(SUS)	Mc	-2880.0	N-m
Longitudinal Moment	(SUS)	Ml	-3740.0	N-m
Torsional Moment	(SUS)	Mt	-4320.0	N-m


Use Interactive Control	No
WRC107 Version	Version March 1979

Include Pressure Stress Indices per Div. 2	No
Compute Pressure Stress per WRC-368	No
Local Loads applied at end of Nozzle/Attachment	No

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 169 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Note:

WRC Bulletin 537 provides equations for the dimensionless curves found in bulletin 107. As noted in the foreword to bulletin 537, "537 is equivalent to WRC 107". Where 107 is printed in the results below, "537" can be interchanged with "107".



Stress Attenuation Diameter (for Insert Plates) per WRC 297:

$$\begin{aligned}
 &= \text{NozzleOD} + 2 * 1.65 * \text{sqrt}(\text{Rmean}(t - ca)) \\
 &= 225.829 + 2 * 1.65 * \text{sqrt}(363.0 (20.0 - 0.0)) \\
 &= 507.008 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

WRC 107 Stress Calculation for SUStained loads:

Radial Load	P	9.6	kN
Circumferential Shear	VC	-7.2	kN
Longitudinal Shear	VL	9.6	kN
Circumferential Moment	MC	-2880.0	N-m
Longitudinal Moment	ML	-3740.0	N-m
Torsional Moment	MT	-4320.0	N-m

Dimensionless Parameters used : Gamma = 18.15

Dimensionless Loads for Cylindrical Shells at Attachment Junction:

Curves read for 1979	Beta	Figure	Value	Location
N(PHI) / (P/Rm)	0.272	4C	2.613	(A,B)
N(PHI) / (P/Rm)	0.272	3C	1.798	(C,D)
M(PHI) / (P)	0.272	2C1	0.038	(A,B)
M(PHI) / (P)	0.272	1C !	0.067	(C,D)
N(PHI) / (MC/(Rm**2 * Beta))	0.272	3A	0.771	(A,B,C,D)
M(PHI) / (MC/(Rm * Beta))	0.272	1A	0.082	(A,B,C,D)
N(PHI) / (ML/(Rm**2 * Beta))	0.272	3B	1.908	(A,B,C,D)
M(PHI) / (ML/(Rm * Beta))	0.272	1B	0.028	(A,B,C,D)
N(x) / (P/Rm)	0.272	3C	1.798	(A,B)
N(x) / (P/Rm)	0.272	4C	2.613	(C,D)
M(x) / (P)	0.272	1C1	0.067	(A,B)
M(x) / (P)	0.272	2C !	0.038	(C,D)
N(x) / (MC/(Rm**2 * Beta))	0.272	4A	1.416	(A,B,C,D)
M(x) / (MC/(Rm * Beta))	0.272	2A	0.041	(A,B,C,D)
N(x) / (ML/(Rm**2 * Beta))	0.272	4B	0.742	(A,B,C,D)
M(x) / (ML/(Rm * Beta))	0.272	2B	0.046	(A,B,C,D)

Note - The ! mark next to the figure name denotes curve value exceeded.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 170 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Stress Concentration Factors: $K_n = 1.00$, $K_b = 1.00$

Stresses in the Vessel at the Attachment Junction (N./mm²)

Type of Stress Load		Stress Intensity Values at							
		Au	Al	Bu	Bl	Cu	Cl	Du	Dl
Circ. Memb. P		-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-2.4	-2.4	-2.4	-2.4
Circ. Bend. P		-5.5	5.5	-5.5	5.5	-9.6	9.6	-9.6	9.6
Circ. Memb. MC		0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3.1	-3.1	-3.1
Circ. Memb. MC		0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	-36.0	-36.0	36.0
Circ. Memb. ML		9.9	9.9	-9.9	-9.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Circ. Bend. ML		15.7	-15.7	-15.7	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Tot. Circ. Str.		16.7	-3.8	-34.6	7.8	27.1	-25.7	-51.1	40.2
Long. Memb. P		-2.4	-2.4	-2.4	-2.4	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5
Long. Bend. P		-9.6	9.6	-9.6	9.6	-5.5	5.5	-5.5	5.5
Long. Memb. MC		0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	5.7	-5.7	-5.7
Long. Bend. MC		0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	-17.9	-17.9	17.9
Long. Memb. ML		3.9	3.9	-3.9	-3.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Long. Bend. ML		26.0	-26.0	-26.0	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tot. Long. Str.		17.9	-14.9	-41.8	29.3	14.6	-10.1	-32.5	14.2
Shear VC		-1.0	-1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shear VL		0.0	0.0	0.0	0.0	-1.4	-1.4	1.4	1.4
Shear MT		-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7
Tot. Shear		-3.7	-3.7	-1.7	-1.7	-4.0	-4.0	-1.3	-1.3
Str. Int.		21.1	16.0	42.2	29.5	28.3	26.7	51.2	40.2

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 171 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

WRC 107/537 Stress Summations:

Vessel Stress Summation at Attachment Junction (N./mm²)

Type of Stress	Load	Stress Intensity Values at							
		Au	Al	Bu	Bl	Cu	Cl	Du	Dl
Circ. Pm (SUS)		106.4	112.6	106.4	112.6	106.4	112.6	106.4	112.6
Circ. Pl (SUS)		6.5	6.5	-13.4	-13.4	0.7	0.7	-5.5	-5.5
Circ. Q (SUS)		10.2	-10.2	-21.2	21.2	26.4	-26.4	-45.6	45.6
Long. Pm (SUS)		53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2	53.2
Long. Pl (SUS)		1.5	1.5	-6.2	-6.2	2.2	2.2	-9.1	-9.1
Long. Q (SUS)		16.4	-16.4	-35.6	35.6	12.4	-12.4	-23.4	23.4
Shear Pm (SUS)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shear Pl (SUS)		-1.0	-1.0	1.0	1.0	-1.4	-1.4	1.4	1.4
Shear Q (SUS)		-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7	-2.7
Pm (SUS)		106.4	112.6	106.4	112.6	106.4	112.6	106.4	112.6
Pm+Pl (SUS)		112.9	119.1	93.0	99.2	107.2	113.4	101.0	107.2
Pm+Pl+Q (Total)		123.4	109.1	71.9	120.5	133.8	87.3	55.4	152.8

Vessel Stress Summation Comparison (N./mm²):

Type of Stress Int.	Max. S.I.	S.I. Allowable	Result
Pm (SUS)	112.62	137.90	Passed
Pm+Pl (SUS)	119.13	206.85	Passed
Pm+Pl+Q (TOTAL)	152.81	413.70	Passed

Because only sustained loads were specified, the Pm+Pl+Q allowable was 3 * Smh.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 172 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Input, Nozzle Desc: N09 (1in)

From: 30

Pressure for Reinforcement Calculations	P	62.152	bars
Temperature for Internal Pressure	Temp	148	°C
Design External Pressure	Pext	1.03	bars
Temperature for External Pressure	Tempex	100	°C
Shell Material		SA-516	70
Shell Allowable Stress at Temperature	Sv	137.90	N./mm ²
Shell Allowable Stress At Ambient	Sva	137.90	N./mm ²
Inside Diameter of Cylindrical Shell	D	706.00	mm.
Design Length of Section	L	2108.8333	mm.
Shell Finished (Minimum) Thickness	t	20.0000	mm.
Shell Internal Corrosion Allowance	c	0.0000	mm.
Shell External Corrosion Allowance	co	0.0000	mm.
Distance from Bottom/Left Tangent		200.00	mm.
User Entered Minimum Design Metal Temperature		5.00	°C


Type of Element Connected to the Shell : Nozzle

Material		SA-105	
Material UNS Number		K03504	
Material Specification/Type		Forgings	
Allowable Stress at Temperature	Sn	137.90	N./mm ²
Allowable Stress At Ambient	Sna	137.90	N./mm ²
Diameter Basis (for tr calc only)		ID	
Layout Angle		90.00	deg
Diameter		1.0000	in.
Size and Thickness Basis		Actual	
Actual Thickness	tn	14.2240	mm.
Flange Material		SA-105	
Flange Type		Long Weld Neck	
Corrosion Allowance	can	0.0000	mm.
Joint Efficiency of Shell Seam at Nozzle	E1	1.00	
Joint Efficiency of Nozzle Neck	En	1.00	
Outside Projection	ho	200.0000	mm.
Weld leg size between Nozzle and Pad/Shell	Wo	10.0000	mm.
Groove weld depth between Nozzle and Vessel	Wgnv	18.0000	mm.
Inside Projection	h	325.0000	mm.
Weld leg size, Inside Element to Shell	Wi	15.0000	mm.
Flange Class		600	
Flange Grade		GR 1.1	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 173 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

The Pressure Design option was Design Pressure + static head.

Nozzle Sketch (may not represent actual weld type/configuration)



Insert/Set-in Nozzle No Pad, with Inside projection

Reinforcement CALCULATION, Description: N09 (1in)

ASME Code, Section VIII, Div. 1, 2019, UG-37 to UG-45

Actual Inside Diameter Used in Calculation	1.000 in.
Actual Thickness Used in Calculation	0.560 in.

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this nozzle and it was specified as being heat treated.

Nozzle input data check completed without errors.

Reqd thk per UG-37(a) of Cylindrical Shell, Tr [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S_v \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62.2 \cdot 353) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62.2) \\
 &= 16.3530 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Reqd thk per App. 1 of Nozzle Wall, Trn [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= R \left(\exp \left(\frac{P}{S_n \cdot E} \right) - 1 \right) \text{ per Appendix 1-2 (a) (1)} \\
 &= 12.7 \left(\exp \left(\frac{62.2}{138 \cdot 1} \right) - 1 \right) \\
 &= 0.5855 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Required Nozzle thickness under External Pressure per UG-28 : 0.2977 mm.

UG-40, Limits of Reinforcement : [Internal Pressure]

Parallel to Vessel Wall (Diameter Limit)	D1	93.8480 mm.
Parallel to Vessel Wall	Rn+tn+t	46.9240 mm.
Normal to Vessel Wall (Thickness Limit), no pad	Tlnp	35.5600 mm.
Normal to Vessel Wall, Inward		35.5600 mm.

Weld Strength Reduction Factor [fr1]:

$$\begin{aligned}
 &= \min(1, S_n / S_v) \\
 &= \min(1, 138 / 138) \\
 &= 1.000
 \end{aligned}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								شماره صفحه : 174 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	

Weld Strength Reduction Factor [fr2]:

$$= \min(1, S_n/S_v)$$

$$= \min(1, 138/138)$$

$$= 1.000$$

Weld Strength Reduction Factor [fr3]:

$$= \min(fr2, fr4)$$

$$= \min(1, 1)$$

$$= 1.000$$

Results of Nozzle Reinforcement Area Calculations: (cm²)

AREA AVAILABLE, A1 to A5		Design	External	Mapnc
Area Required	Ar	4.154	0.470	NA
Area in Shell	A1	2.496	11.157	NA
Area in Nozzle Wall	A2	9.700	9.904	NA
Area in Inward Nozzle	A3	10.116	10.116	NA
Area in Welds A41+A42+A43		3.250	3.250	NA
Area in Element	A5	0.000	0.000	NA
TOTAL AREA AVAILABLE	Atot	25.562	34.428	NA

The Internal Pressure Case Governs the Analysis.

Nozzle Angle Used in Area Calculations 90.00 Degs.

The area available without a pad is Sufficient.

Area Required [A]:

$$= (d * tr * F + 2 * t_n * tr * F * (1 - fr1)) \text{ UG-37(c)}$$

$$= (25.4 * 16.4 * 1 + 2 * 14.2 * 16.4 * 1 * (1 - 1))$$

$$= 4.154 \text{ cm}^2$$

Reinforcement Areas per Figure UG-37.1

Area Available in Shell [A1]:

$$= d (E1 * t - F * tr) - 2 * t_n (E1 * t - F * tr) * (1 - fr1)$$

$$= 68.4 (1 * 20 - 1 * 16.4) - 2 * 14.2$$

$$(1 * 20 - 1 * 16.4) * (1 - 1)$$

$$= 2.496 \text{ cm}^2$$

Area Available in Nozzle Projecting Outward [A2]:

$$= (2 * t_{lnp}) (t_n - t_{rn}) fr2$$

$$= (2 * 35.6) (14.2 - 0.59) 1$$

$$= 9.700 \text{ cm}^2$$

Area Available in Inward Nozzle [A3]:

$$= 2 * t_i * \min(h, T1, 2.5 * t_i) * fr2$$

$$= 2 * 14.2 * (35.6) * 1$$

$$= 10.116 \text{ cm}^2$$

Area Available in Inward Weld + Outward Weld [A41 + A43]:

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 175 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

$$= W_o^2 * fr2 + (W_i - can / 0.707)^2 * fr2$$

$$= 10^2 * 1 + (15)^2 * 1$$

$$= 3.250 \text{ cm}^2$$

UG-45 Minimum Nozzle Neck Thickness Requirement: [Int. Press.]

Wall Thickness for Internal/External pressures	ta = 0.5855 mm.
Wall Thickness per UG16(b),	tr16b = 1.5000 mm.
Wall Thickness, shell/head, internal pressure	trb1 = 16.3530 mm.
Wall Thickness	tb1 = max(trb1, tr16b) = 16.3530 mm.
Wall Thickness, shell/head, external pressure	trb2 = 0.2648 mm.
Wall Thickness	tb2 = max(trb2, tr16b) = 1.5000 mm.
Wall Thickness per table UG-45	tb3 = 3.4200 mm.

Determine Nozzle Thickness candidate [tb]:

$$= \min[tb3, \max(tb1, tb2)]$$

$$= \min[3.42, \max(16.4, 1.5)]$$

$$= 3.4200 \text{ mm.}$$

Minimum Wall Thickness of Nozzle Necks [tUG-45]:

$$= \max(ta, tb)$$

$$= \max(0.59, 3.42)$$

$$= 3.4200 \text{ mm.}$$

Available Nozzle Neck Thickness = 14.2240 mm. --> OK

Nozzle Junction Minimum Design Metal Temperature (MDMT) Calculations:

Nozzle-Shell/Head Weld (UCS-66(a)1(b)), min(Curve:A, Curve:B)

Govrn. thk, tg = 14.2, tr = 0.59, c = 0 mm., E* = 1
Thickness Ratio = tr * (E*)/(tg - c) = 0.041, Temp. Reduction = 78 °C

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve A	2 °C
Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1)	-104 °C

Gov. MDMT of the nozzle to shell joint welded assembly : -104 °C

ANSI Flange MDMT including Temperature reduction per UCS-66.1:

Unadjusted MDMT of ANSI B16.5/47 flanges per UCS-66(c)	-29 °C
Flange MDMT with Temp reduction per UCS-66 (b) (1) (-b)	-48 °C

Where the Stress Reduction Ratio per UCS-66(b)(1)(-b) is :

$$\text{Design Pressure/Ambient Rating} = 62.15/102.10 = 0.609$$

Weld Size Calculations, Description: N09 (1in)

Intermediate Calc. for nozzle/shell Welds	Tmin	14.2240 mm.
Intermediate Calc. for Inward Weld	TminIns	14.2240 mm.

Results Per UW-16.1:

	Required Thickness	Actual Thickness
Nozzle Weld	6.0000 = Min per Code	7.0700 = 0.7 * Wo mm.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 176 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Inward Weld $6.0000 = \text{Min per Code } 10.6050 = 0.7 * W_i - \text{Can mm.}$

Weld Strength and Weld Loads per UG-41.1, Sketch (a) or (b)

Weld Load [W]:

$$\begin{aligned}
 &= \max(0, (A - A_1 + 2 * t_n * f_{r1} * (E_1 * t - t_r)) * S_v) \\
 &= \max(0, (4.15 - 2.5 + 2 * 14.2 * 1 * \\
 &\quad (1 * 20 - 16.4) * 138) \\
 &= 37.16 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Note: F is always set to 1.0 throughout the calculation.

Weld Load [W1]:

$$\begin{aligned}
 &= (A_2 + A_5 + A_4 - (W_i - \text{Can} / .707)^2 * f_{r2}) * S_v \\
 &= (9.7 + 0 + 3.25 - 8.86 * 1) * 138 \\
 &= 147.54 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Weld Load [W2]:

$$\begin{aligned}
 &= (A_2 + A_3 + A_4 + (2 * t_n * t * f_{r1})) * S_v \\
 &= (9.7 + 10.1 + 3.25 + (5.69)) * 138 \\
 &= 396.50 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Weld Load [W3]:

$$\begin{aligned}
 &= (A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + (2 * t_n * t * f_{r1})) * S \\
 &= (9.7 + 10.1 + 3.25 + 0 + (5.69)) * 138 \\
 &= 396.50 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Strength of Connection Elements for Failure Path Analysis

Shear, Outward Nozzle Weld [Sonw]:

$$\begin{aligned}
 &= (\pi/2) * D_{lo} * W_o * 0.49 * S_{nw} \\
 &= (3.14/2.0) * 53.8 * 10 * 0.49 * 138 \\
 &= 57. \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Shear, Inward Nozzle Weld [Sinw]:

$$\begin{aligned}
 &= (\pi/2) * D_{lo} * W_o * 0.49 * S_{nw} \\
 &= (3.14/2.0) * 53.8 * 15 * 0.49 * 138 \\
 &= 86. \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Shear, Nozzle Wall [Snw]:

$$\begin{aligned}
 &= (\pi * (D_{lr} + D_{lo}) / 4) * (Thk - \text{Can}) * 0.7 * S_n \\
 &= (3.14 * 19.8) * (14.2 - 0) * 0.7 * 138 \\
 &= 85. \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Tension, Shell Groove Weld [Tngw]:

$$\begin{aligned}
 &= (\pi/2) * D_{lo} * (W_{gnvi} - \text{Cas}) * 0.74 * S_{ng} \\
 &= (3.14/2.0) * 53.8 * (18 - 0) * 0.74 * 138 \\
 &= 155. \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Strength of Failure Paths:

$$\begin{aligned}
 \text{PATH11} &= (\text{SONW} + \text{SNW}) = (57.1 + 85.5) = 143 \text{ kN} \\
 \text{PATH22} &= (\text{Sonw} + \text{Tpgw} + \text{Tngw} + \text{Sinw})
 \end{aligned}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 177 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

$$= (57.1 + 0 + 155 + 85.7) = 298 \text{ kN}$$

$$\text{PATH33} = (\text{Sonw} + \text{Tngw} + \text{Sinw})$$

$$= (57.1 + 155 + 85.7) = 298 \text{ kN}$$

Summary of Failure Path Calculations:

Path 1-1 = 142 kN , must exceed W = 37 kN or W1 = 147 kN

Path 2-2 = 298 kN , must exceed W = 37 kN or W2 = 396 kN

Path 3-3 = 298 kN , must exceed W = 37 kN or W3 = 396 kN

Maximum Allowable Pressure for this Nozzle at this Location:

Converged Max. Allow. Pressure in Operating case 75.5 bars

Note: The MAWP of this junction was limited by the parent Shell/Head.

Nozzle is O.K. for the External Pressure 1.03 bars

The Drop for this Nozzle is : 1.0283 mm.

The Cut Length for this Nozzle is, Drop + Ho + H + T : 545.0000 mm.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 178 از 341
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00

Input, Nozzle Desc: K07B (3in)

From: 30

Pressure for Reinforcement Calculations	P	62.000	bars
Temperature for Internal Pressure	Temp	148	°C
Design External Pressure	Pext	1.03	bars
Temperature for External Pressure	Tempex	100	°C
Shell Material		SA-516	70
Shell Allowable Stress at Temperature	Sv	137.90	N./mm ²
Shell Allowable Stress At Ambient	Sva	137.90	N./mm ²
Inside Diameter of Cylindrical Shell	D	706.00	mm.
Design Length of Section	L	2108.8333	mm.
Shell Finished (Minimum) Thickness	t	20.0000	mm.
Shell Internal Corrosion Allowance	c	0.0000	mm.
Shell External Corrosion Allowance	co	0.0000	mm.
Distance from Bottom/Left Tangent		776.00	mm.
User Entered Minimum Design Metal Temperature		5.00	°C


Type of Element Connected to the Shell : Nozzle

Material		SA-105	
Material UNS Number		K03504	
Material Specification/Type		Forgings	
Allowable Stress at Temperature	Sn	137.90	N./mm ²
Allowable Stress At Ambient	Sna	137.90	N./mm ²
Diameter Basis (for tr calc only)		ID	
Layout Angle		180.00	deg
Diameter		3.0000	in.
Size and Thickness Basis		Actual	
Actual Thickness	tn	20.4000	mm.
Flange Material		SA-105	
Flange Type		Long Weld Neck	
Corrosion Allowance	can	0.0000	mm.
Joint Efficiency of Shell Seam at Nozzle	E1	1.00	
Joint Efficiency of Nozzle Neck	En	1.00	
Outside Projection	ho	200.0000	mm.
Weld leg size between Nozzle and Pad/Shell	Wo	10.0000	mm.
Groove weld depth between Nozzle and Vessel	Wgnv	18.0000	mm.
Inside Projection	h	0.0000	mm.
Weld leg size, Inside Element to Shell	Wi	0.0000	mm.
Flange Class		600	
Flange Grade		GR 1.1	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								شماره صفحه : 179 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	

The Pressure Design option was Design Pressure + static head.

Nozzle Sketch (may not represent actual weld type/configuration)



Insert/Set-in Nozzle No Pad, no Inside projection

Reinforcement CALCULATION, Description: K07B (3in)

ASME Code, Section VIII, Div. 1, 2019, UG-37 to UG-45

Actual Inside Diameter Used in Calculation	3.000 in.
Actual Thickness Used in Calculation	0.803 in.

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this nozzle and it was specified as being heat treated.

Nozzle input data check completed without errors.

Reqd thk per UG-37(a) of Cylindrical Shell, Tr [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S_v \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62 \cdot 353) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62) \\
 &= 16.3119 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Reqd thk per App. 1 of Nozzle Wall, Trn [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= R \left(\exp \left(\frac{P}{S_n \cdot E} \right) - 1 \right) \text{ per Appendix 1-2 (a) (1)} \\
 &= 38.1 \left(\exp \left(\frac{62}{138 \cdot 1} \right) - 1 \right) \\
 &= 1.7522 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Required Nozzle thickness under External Pressure per UG-28 : 0.4698 mm.

UG-40, Limits of Reinforcement : [Internal Pressure]

Parallel to Vessel Wall (Diameter Limit)	D1	157.0000	mm.
Parallel to Vessel Wall	Rn+tn+t	78.5000	mm.
Normal to Vessel Wall (Thickness Limit), no pad	Tlnp	50.0000	mm.

Weld Strength Reduction Factor [fr1]:

$$\begin{aligned}
 &= \min(1, S_n / S_v) \\
 &= \min(1, 138 / 138) \\
 &= 1.000
 \end{aligned}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 180 از 341
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00

Weld Strength Reduction Factor [fr2]:

$$= \min(1, S_n/S_v)$$

$$= \min(1, 138/138)$$

$$= 1.000$$

Weld Strength Reduction Factor [fr3]:

$$= \min(fr2, fr4)$$

$$= \min(1, 1)$$

$$= 1.000$$

Results of Nozzle Reinforcement Area Calculations: (cm²)

AREA AVAILABLE, A1 to A5		Design	External	Mapnc
Area Required	Ar	12.430	1.410	NA
Area in Shell	A1	2.980	13.171	NA
Area in Nozzle Wall	A2	18.648	19.930	NA
Area in Inward Nozzle	A3	0.000	0.000	NA
Area in Welds A41+A42+A43		1.000	1.000	NA
Area in Element	A5	0.000	0.000	NA
TOTAL AREA AVAILABLE	Atot	22.628	34.101	NA

The Internal Pressure Case Governs the Analysis.

Nozzle Angle Used in Area Calculations 90.00 Degs.

The area available without a pad is Sufficient.

Area Required [A]:

$$= (d * tr * F + 2 * tn * tr * F * (1 - fr1)) \text{ UG-37(c)}$$

$$= (76.2 * 16.3 * 1 + 2 * 20.4 * 16.3 * 1 * (1 - 1))$$

$$= 12.430 \text{ cm}^2$$

Reinforcement Areas per Figure UG-37.1

Area Available in Shell [A1]:

$$= d (E1 * t - F * tr) - 2 * tn (E1 * t - F * tr) * (1 - fr1)$$

$$= 80.8 (1 * 20 - 1 * 16.3) - 2 * 20.4$$

$$(1 * 20 - 1 * 16.3) * (1 - 1)$$

$$= 2.980 \text{ cm}^2$$

Area Available in Nozzle Projecting Outward [A2]:

$$= (2 * tlnp) (tn - trn) fr2$$

$$= (2 * 50) (20.4 - 1.75) 1$$

$$= 18.648 \text{ cm}^2$$

Area Available in Inward Weld + Outward Weld [A41 + A43]:

$$= W_o^2 * fr2 + (W_i - can / 0.707)^2 * fr2$$

$$= 10^2 * 1 + (0)^2 * 1$$

$$= 1.000 \text{ cm}^2$$

UG-45 Minimum Nozzle Neck Thickness Requirement: [Int. Press.]

Wall Thickness for Internal/External pressures $t_a = 1.7522 \text{ mm}$.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 181 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Wall Thickness per UG16(b), $tr_{16b} = 1.5000 \text{ mm.}$
 Wall Thickness, shell/head, internal pressure $tr_{b1} = 16.3119 \text{ mm.}$
 Wall Thickness $tb_1 = \max(tr_{b1}, tr_{16b}) = 16.3119 \text{ mm.}$
 Wall Thickness, shell/head, external pressure $tr_{b2} = 0.2648 \text{ mm.}$
 Wall Thickness $tb_2 = \max(tr_{b2}, tr_{16b}) = 1.5000 \text{ mm.}$
 Wall Thickness per table UG-45 $tb_3 = 5.7300 \text{ mm.}$

Determine Nozzle Thickness candidate [tb]:

$= \min[tb_3, \max(tb_1, tb_2)]$
 $= \min[5.73, \max(16.3, 1.5)]$
 $= 5.7300 \text{ mm.}$

Minimum Wall Thickness of Nozzle Necks [tUG-45]:

$= \max(ta, tb)$
 $= \max(1.75, 5.73)$
 $= 5.7300 \text{ mm.}$

Available Nozzle Neck Thickness = 20.4000 mm. --> OK

Nozzle Junction Minimum Design Metal Temperature (MDMT) Calculations:

Nozzle-Shell/Head Weld (UCS-66(a)1(b)), min(Curve:A, Curve:B)

Govrn. thk, $t_g = 20$, $t_r = 16.3$, $c = 0 \text{ mm.}$, $E^* = 1$
 Thickness Ratio = $tr * (E^*) / (t_g - c) = 0.82$, Temp. Reduction = $10 \text{ }^\circ\text{C}$

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve A $12 \text{ }^\circ\text{C}$
 Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1) $2 \text{ }^\circ\text{C}$

Gov. MDMT of the nozzle to shell joint welded assembly : $2 \text{ }^\circ\text{C}$

ANSI Flange MDMT including Temperature reduction per UCS-66.1:

Unadjusted MDMT of ANSI B16.5/47 flanges per UCS-66(c) $-29 \text{ }^\circ\text{C}$
 Flange MDMT with Temp reduction per UCS-66(b) (1) (-b) $-48 \text{ }^\circ\text{C}$

Where the Stress Reduction Ratio per UCS-66(b)(1)(-b) is :

Design Pressure/Ambient Rating = $62.00/102.10 = 0.607$

Weld Size Calculations, Description: K07B (3in)

Intermediate Calc. for nozzle/shell Welds $T_{min} = 19.0000 \text{ mm.}$

Results Per UW-16.1:

Required Thickness Actual Thickness
 Nozzle Weld $6.0000 = \text{Min per Code}$ $7.0700 = 0.7 * W_o \text{ mm.}$

Weld Strength and Weld Loads per UG-41.1, Sketch (a) or (b)

Weld Load [W]:

$= \max(0, (A - A_1 + 2 * t_n * f_{r1} * (E_1 * t - t_r)) S_v)$
 $= \max(0, (12.4 - 2.98 + 2 * 20.4 * 1 * (1 * 20 - 16.3))) 138)$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 182 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

$$= 151.05 \text{ kN}$$

Note: F is always set to 1.0 throughout the calculation.

Weld Load [W1]:

$$= (A2+A5+A4 - (W_i - Can / .707)^2 * fr2) * Sv$$

$$= (18.6 + 0 + 1 - 0 * 1) * 138$$

$$= 270.92 \text{ kN}$$

Weld Load [W2]:

$$= (A2 + A3 + A4 + (2 * t_n * t * fr1)) * Sv$$

$$= (18.6 + 0 + 1 + (8.16)) * 138$$

$$= 383.44 \text{ kN}$$

Weld Load [W3]:

$$= (A2+A3+A4+A5 + (2 * t_n * t * fr1)) * S$$

$$= (18.6 + 0 + 1 + 0 + (8.16)) * 138$$

$$= 383.44 \text{ kN}$$

Strength of Connection Elements for Failure Path Analysis

Shear, Outward Nozzle Weld [Sonw]:

$$= (\pi/2) * D_{lo} * W_o * 0.49 * S_{nw}$$

$$= (3.14/2.0) * 117 * 10 * 0.49 * 138$$

$$= 124. \text{ kN}$$

Shear, Nozzle Wall [Snw]:

$$= (\pi * (D_{lr} + D_{lo}) / 4) * (Thk - Can) * 0.7 * S_n$$

$$= (3.14 * 48.3) * (20.4 - 0) * 0.7 * 138$$

$$= 299. \text{ kN}$$

Tension, Shell Groove Weld [Tngw]:

$$= (\pi/2) * D_{lo} * (W_{gni} - Cas) * 0.74 * S_{ng}$$

$$= (3.14/2.0) * 117 * (18 - 0) * 0.74 * 138$$

$$= 338. \text{ kN}$$

Strength of Failure Paths:

$$PATH11 = (SONW + SNW) = (124 + 299) = 423 \text{ kN}$$

$$PATH22 = (Sonw + Tpgw + Tngw + Sinw)$$

$$= (124 + 0 + 338 + 0) = 462 \text{ kN}$$

$$PATH33 = (Sonw + Tngw + Sinw)$$

$$= (124 + 338 + 0) = 462 \text{ kN}$$

Summary of Failure Path Calculations:

Path 1-1 = 422 kN , must exceed W = 151 kN or W1 = 270 kN

Path 2-2 = 461 kN , must exceed W = 151 kN or W2 = 383 kN

Path 3-3 = 461 kN , must exceed W = 151 kN or W3 = 383 kN

Maximum Allowable Pressure for this Nozzle at this Location:

Converged Max. Allow. Pressure in Operating case 75.4 bars

Note: The MAWP of this junction was limited by the parent Shell/Head.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 183 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Nozzle is O.K. for the External Pressure 1.03 bars

The Drop for this Nozzle is : 4.8811 mm.

The Cut Length for this Nozzle is, Drop + Ho + H + T : 224.8811 mm.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 184 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Input, Nozzle Desc: K08A (2in)

From: 30

Pressure for Reinforcement Calculations	P	62.121	bars
Temperature for Internal Pressure	Temp	148	°C
Design External Pressure	Pext	1.03	bars
Temperature for External Pressure	Tempex	100	°C
Shell Material		SA-516	70
Shell Allowable Stress at Temperature	Sv	137.90	N./mm ²
Shell Allowable Stress At Ambient	Sva	137.90	N./mm ²
Inside Diameter of Cylindrical Shell	D	706.00	mm.
Design Length of Section	L	2108.8333	mm.
Shell Finished (Minimum) Thickness	t	20.0000	mm.
Shell Internal Corrosion Allowance	c	0.0000	mm.
Shell External Corrosion Allowance	co	0.0000	mm.
Distance from Bottom/Left Tangent		520.00	mm.
User Entered Minimum Design Metal Temperature		5.00	°C


Type of Element Connected to the Shell : Nozzle

Material		SA-105	
Material UNS Number		K03504	
Material Specification/Type		Forgings	
Allowable Stress at Temperature	Sn	137.90	N./mm ²
Allowable Stress At Ambient	Sna	137.90	N./mm ²
Diameter Basis (for tr calc only)		ID	
Layout Angle		45.00	deg
Diameter		2.0000	in.
Size and Thickness Basis		Actual	
Actual Thickness	tn	16.7640	mm.
Flange Material		SA-105	
Flange Type		Long Weld Neck	
Corrosion Allowance	can	0.0000	mm.
Joint Efficiency of Shell Seam at Nozzle	E1	1.00	
Joint Efficiency of Nozzle Neck	En	1.00	
Outside Projection	ho	200.0000	mm.
Weld leg size between Nozzle and Pad/Shell	Wo	10.0000	mm.
Groove weld depth between Nozzle and Vessel	Wgnv	18.0000	mm.
Inside Projection	h	0.0000	mm.
Weld leg size, Inside Element to Shell	Wi	0.0000	mm.
Flange Class		600	
Flange Grade		GR 1.1	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 185 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

The Pressure Design option was Design Pressure + static head.

Nozzle Sketch (may not represent actual weld type/configuration)



Insert/Set-in Nozzle No Pad, no Inside projection

Reinforcement CALCULATION, Description: K08A (2in)

ASME Code, Section VIII, Div. 1, 2019, UG-37 to UG-45

Actual Inside Diameter Used in Calculation	2.000 in.
Actual Thickness Used in Calculation	0.660 in.

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this nozzle and it was specified as being heat treated.

Nozzle input data check completed without errors.

Reqd thk per UG-37(a) of Cylindrical Shell, Tr [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S_v \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62.1 \cdot 353) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62.1) \\
 &= 16.3445 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Reqd thk per App. 1 of Nozzle Wall, Trn [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= R \left(\exp \left(\frac{P}{S_n \cdot E} \right) - 1 \right) \text{ per Appendix 1-2 (a) (1)} \\
 &= 25.4 \left(\exp \left(\frac{62.1}{138 \cdot 1} \right) - 1 \right) \\
 &= 1.1704 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Required Nozzle thickness under External Pressure per UG-28 : 0.3870 mm.

UG-40, Limits of Reinforcement : [Internal Pressure]

Parallel to Vessel Wall (Diameter Limit)	D1	124.3280 mm.
Parallel to Vessel Wall	Rn+tn+t	62.1640 mm.
Normal to Vessel Wall (Thickness Limit), no pad	Tlnp	41.9100 mm.

Weld Strength Reduction Factor [fr1]:

$$\begin{aligned}
 &= \min(1, S_n / S_v) \\
 &= \min(1, 138 / 138) \\
 &= 1.000
 \end{aligned}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 186 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	

Weld Strength Reduction Factor [fr2]:

$$= \min(1, S_n/S_v)$$

$$= \min(1, 138/138)$$

$$= 1.000$$

Weld Strength Reduction Factor [fr3]:

$$= \min(fr2, fr4)$$

$$= \min(1, 1)$$

$$= 1.000$$

Results of Nozzle Reinforcement Area Calculations: (cm²)

AREA AVAILABLE, A1 to A5		Design	External	Mapnc
Area Required	Ar	8.303	0.940	NA
Area in Shell	A1	2.688	11.985	NA
Area in Nozzle Wall	A2	13.071	13.727	NA
Area in Inward Nozzle	A3	0.000	0.000	NA
Area in Welds A41+A42+A43		1.000	1.000	NA
Area in Element	A5	0.000	0.000	NA
TOTAL AREA AVAILABLE	Atot	16.758	26.712	NA

The Internal Pressure Case Governs the Analysis.

Nozzle Angle Used in Area Calculations 90.00 Degs.

The area available without a pad is Sufficient.

Area Required [A]:

$$= (d * tr * F + 2 * tn * tr * F * (1 - fr1)) \text{ UG-37(c)}$$

$$= (50.8 * 16.3 * 1 + 2 * 16.8 * 16.3 * 1 * (1 - 1))$$

$$= 8.303 \text{ cm}^2$$

Reinforcement Areas per Figure UG-37.1

Area Available in Shell [A1]:

$$= d(E1 * t - F * tr) - 2 * tn(E1 * t - F * tr) * (1 - fr1)$$

$$= 73.5(1 * 20 - 1 * 16.3) - 2 * 16.8$$

$$(1 * 20 - 1 * 16.3) * (1 - 1)$$

$$= 2.688 \text{ cm}^2$$

Area Available in Nozzle Projecting Outward [A2]:

$$= (2 * tlnp)(tn - trn)fr2$$

$$= (2 * 41.9)(16.8 - 1.17)1$$

$$= 13.071 \text{ cm}^2$$

Area Available in Inward Weld + Outward Weld [A41 + A43]:

$$= Wo^2 * fr2 + (Wi - can / 0.707)^2 * fr2$$

$$= 10^2 * 1 + (0)^2 * 1$$

$$= 1.000 \text{ cm}^2$$

UG-45 Minimum Nozzle Neck Thickness Requirement: [Int. Press.]

Wall Thickness for Internal/External pressures $t_a = 1.1704 \text{ mm}$.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 187 از 341
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00

Wall Thickness per UG16(b), $tr_{16b} = 1.5000 \text{ mm.}$
 Wall Thickness, shell/head, internal pressure $tr_{b1} = 16.3445 \text{ mm.}$
 Wall Thickness $tb_1 = \max(tr_{b1}, tr_{16b}) = 16.3445 \text{ mm.}$
 Wall Thickness, shell/head, external pressure $tr_{b2} = 0.2648 \text{ mm.}$
 Wall Thickness $tb_2 = \max(tr_{b2}, tr_{16b}) = 1.5000 \text{ mm.}$
 Wall Thickness per table UG-45 $tb_3 = 4.8000 \text{ mm.}$

Determine Nozzle Thickness candidate [tb]:

$= \min[tb_3, \max(tb_1, tb_2)]$
 $= \min[4.8, \max(16.3, 1.5)]$
 $= 4.8000 \text{ mm.}$

Minimum Wall Thickness of Nozzle Necks [tUG-45]:

$= \max(ta, tb)$
 $= \max(1.17, 4.8)$
 $= 4.8000 \text{ mm.}$

Available Nozzle Neck Thickness = 16.7640 mm. --> OK

Nozzle Junction Minimum Design Metal Temperature (MDMT) Calculations:

Nozzle-Shell/Head Weld (UCS-66(a)1(b)), min(Curve:A, Curve:B)

Govrn. thk, $t_g = 16.8$, $t_r = 1.17$, $c = 0 \text{ mm.}$, $E^* = 1$
 Thickness Ratio = $t_r * (E^*) / (t_g - c) = 0.07$, Temp. Reduction = $78 \text{ }^\circ\text{C}$

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve A $7 \text{ }^\circ\text{C}$
 Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1) $-104 \text{ }^\circ\text{C}$

Gov. MDMT of the nozzle to shell joint welded assembly : $-104 \text{ }^\circ\text{C}$

ANSI Flange MDMT including Temperature reduction per UCS-66.1:

Unadjusted MDMT of ANSI B16.5/47 flanges per UCS-66(c) $-29 \text{ }^\circ\text{C}$
 Flange MDMT with Temp reduction per UCS-66(b) (1) (-b) $-48 \text{ }^\circ\text{C}$

Where the Stress Reduction Ratio per UCS-66(b)(1)(-b) is :

Design Pressure/Ambient Rating = $62.12/102.10 = 0.608$

Weld Size Calculations, Description: K08A (2in)

Intermediate Calc. for nozzle/shell Welds $T_{min} = 16.7640 \text{ mm.}$

Results Per UW-16.1:

Required Thickness Actual Thickness
 Nozzle Weld $6.0000 = \text{Min per Code}$ $7.0700 = 0.7 * W_o \text{ mm.}$

Weld Strength and Weld Loads per UG-41.1, Sketch (a) or (b)

Weld Load [W]:

$= \max(0, (A - A_1 + 2 * t_n * f_{r1} * (E_1 * t - t_r)) S_v)$
 $= \max(0, (8.3 - 2.69 + 2 * 16.8 * 1 * (1 * 20 - 16.3))) 138)$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 188 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

$$= 94.33 \text{ kN}$$

Note: F is always set to 1.0 throughout the calculation.

Weld Load [W1]:

$$= (A2+A5+A4 - (W_i - Can / .707)^2 * fr2) * Sv$$

$$= (13.1 + 0 + 1 - 0 * 1) * 138$$

$$= 194.02 \text{ kN}$$

Weld Load [W2]:

$$= (A2 + A3 + A4 + (2 * t_n * t * fr1)) * Sv$$

$$= (13.1 + 0 + 1 + (6.71)) * 138$$

$$= 286.48 \text{ kN}$$

Weld Load [W3]:

$$= (A2+A3+A4+A5 + (2 * t_n * t * fr1)) * S$$

$$= (13.1 + 0 + 1 + 0 + (6.71)) * 138$$

$$= 286.48 \text{ kN}$$

Strength of Connection Elements for Failure Path Analysis

Shear, Outward Nozzle Weld [Sonw]:

$$= (\pi/2) * D_{lo} * W_o * 0.49 * S_{nw}$$

$$= (3.14/2.0) * 84.3 * 10 * 0.49 * 138$$

$$= 89. \text{ kN}$$

Shear, Nozzle Wall [Snw]:

$$= (\pi * (D_{lr} + D_{lo}) / 4) * (Thk - Can) * 0.7 * S_n$$

$$= (3.14 * 33.8) * (16.8 - 0) * 0.7 * 138$$

$$= 172. \text{ kN}$$

Tension, Shell Groove Weld [Tngw]:

$$= (\pi/2) * D_{lo} * (W_{gvi} - Cas) * 0.74 * S_{ng}$$

$$= (3.14/2.0) * 84.3 * (18 - 0) * 0.74 * 138$$

$$= 243. \text{ kN}$$

Strength of Failure Paths:

$$PATH11 = (SONW + SNW) = (89.5 + 172) = 261 \text{ kN}$$

$$PATH22 = (Sonw + Tpgw + Tngw + Sinw)$$

$$= (89.5 + 0 + 243 + 0) = 333 \text{ kN}$$

$$PATH33 = (Sonw + Tngw + Sinw)$$

$$= (89.5 + 243 + 0) = 333 \text{ kN}$$

Summary of Failure Path Calculations:

$$\text{Path 1-1} = 261 \text{ kN}, \text{ must exceed } W = 94 \text{ kN} \text{ or } W1 = 194 \text{ kN}$$

$$\text{Path 2-2} = 332 \text{ kN}, \text{ must exceed } W = 94 \text{ kN} \text{ or } W2 = 286 \text{ kN}$$

$$\text{Path 3-3} = 332 \text{ kN}, \text{ must exceed } W = 94 \text{ kN} \text{ or } W3 = 286 \text{ kN}$$

Maximum Allowable Pressure for this Nozzle at this Location:

$$\text{Converged Max. Allow. Pressure in Operating case} = 75.5 \text{ bars}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 189 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Note: The MAWP of this junction was limited by the parent Shell/Head.

Nozzle is O.K. for the External Pressure 1.03 bars

The Drop for this Nozzle is : 2.5272 mm.

The Cut Length for this Nozzle is, Drop + Ho + H + T : 222.5272 mm.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 190 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

Input, Nozzle Desc: K08B (2in)

From: 30

Pressure for Reinforcement Calculations	P	62.000	bars
Temperature for Internal Pressure	Temp	148	°C
Design External Pressure	Pext	1.03	bars
Temperature for External Pressure	Tempex	100	°C
Shell Material		SA-516	70
Shell Allowable Stress at Temperature	Sv	137.90	N./mm ²
Shell Allowable Stress At Ambient	Sva	137.90	N./mm ²
Inside Diameter of Cylindrical Shell	D	706.00	mm.
Design Length of Section	L	2108.8333	mm.
Shell Finished (Minimum) Thickness	t	20.0000	mm.
Shell Internal Corrosion Allowance	c	0.0000	mm.
Shell External Corrosion Allowance	co	0.0000	mm.
Distance from Bottom/Left Tangent		776.00	mm.
User Entered Minimum Design Metal Temperature		5.00	°C


Type of Element Connected to the Shell : Nozzle

Material		SA-105	
Material UNS Number		K03504	
Material Specification/Type		Forgings	
Allowable Stress at Temperature	Sn	137.90	N./mm ²
Allowable Stress At Ambient	Sna	137.90	N./mm ²
Diameter Basis (for tr calc only)		ID	
Layout Angle		45.00	deg
Diameter		2.0000	in.
Size and Thickness Basis		Actual	
Actual Thickness	tn	16.7640	mm.
Flange Material		SA-105	
Flange Type		Long Weld Neck	
Corrosion Allowance	can	0.0000	mm.
Joint Efficiency of Shell Seam at Nozzle	E1	1.00	
Joint Efficiency of Nozzle Neck	En	1.00	
Outside Projection	ho	200.0000	mm.
Weld leg size between Nozzle and Pad/Shell	Wo	10.0000	mm.
Groove weld depth between Nozzle and Vessel	Wgnv	18.0000	mm.
Inside Projection	h	0.0000	mm.
Weld leg size, Inside Element to Shell	Wi	0.0000	mm.
Flange Class		600	
Flange Grade		GR 1.1	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								شماره صفحه : 191 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	

The Pressure Design option was Design Pressure + static head.

Nozzle Sketch (may not represent actual weld type/configuration)



Insert/Set-in Nozzle No Pad, no Inside projection

Reinforcement CALCULATION, Description: K08B (2in)

ASME Code, Section VIII, Div. 1, 2019, UG-37 to UG-45

Actual Inside Diameter Used in Calculation	2.000 in.
Actual Thickness Used in Calculation	0.660 in.

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this nozzle and it was specified as being heat treated.

Nozzle input data check completed without errors.

Reqd thk per UG-37(a) of Cylindrical Shell, Tr [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S_v \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62 \cdot 353) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62) \\
 &= 16.3119 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Reqd thk per App. 1 of Nozzle Wall, Trn [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= R \left(\exp \left(\frac{P}{S_n \cdot E} \right) - 1 \right) \text{ per Appendix 1-2 (a) (1)} \\
 &= 25.4 \left(\exp \left(\frac{62}{138 \cdot 1} \right) - 1 \right) \\
 &= 1.1681 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Required Nozzle thickness under External Pressure per UG-28 : 0.3870 mm.

UG-40, Limits of Reinforcement : [Internal Pressure]

Parallel to Vessel Wall (Diameter Limit)	D1	124.3280 mm.
Parallel to Vessel Wall	Rn+tn+t	62.1640 mm.
Normal to Vessel Wall (Thickness Limit), no pad	Tlnp	41.9100 mm.

Weld Strength Reduction Factor [fr1]:

$$\begin{aligned}
 &= \min(1, S_n / S_v) \\
 &= \min(1, 138 / 138) \\
 &= 1.000
 \end{aligned}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)	شماره صفحه : 192 از 341																
	<table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>		پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00
	پروژه		بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه									
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Weld Strength Reduction Factor [fr2]:

$$= \min(1, S_n/S_v)$$

$$= \min(1, 138/138)$$

$$= 1.000$$

Weld Strength Reduction Factor [fr3]:

$$= \min(fr2, fr4)$$

$$= \min(1, 1)$$

$$= 1.000$$

Results of Nozzle Reinforcement Area Calculations: (cm²)

AREA AVAILABLE, A1 to A5		Design	External	Mapnc
Area Required	Ar	8.286	0.940	NA
Area in Shell	A1	2.712	11.985	NA
Area in Nozzle Wall	A2	13.072	13.727	NA
Area in Inward Nozzle	A3	0.000	0.000	NA
Area in Welds A41+A42+A43		1.000	1.000	NA
Area in Element	A5	0.000	0.000	NA
TOTAL AREA AVAILABLE	Atot	16.784	26.712	NA

The Internal Pressure Case Governs the Analysis.

Nozzle Angle Used in Area Calculations 90.00 Degs.

The area available without a pad is Sufficient.

Area Required [A]:

$$= (d * tr * F + 2 * tn * tr * F * (1 - fr1)) \text{ UG-37(c)}$$

$$= (50.8 * 16.3 * 1 + 2 * 16.8 * 16.3 * 1 * (1 - 1))$$

$$= 8.286 \text{ cm}^2$$

Reinforcement Areas per Figure UG-37.1

Area Available in Shell [A1]:

$$= d(E1 * t - F * tr) - 2 * tn(E1 * t - F * tr) * (1 - fr1)$$

$$= 73.5(1 * 20 - 1 * 16.3) - 2 * 16.8$$

$$(1 * 20 - 1 * 16.3) * (1 - 1)$$

$$= 2.712 \text{ cm}^2$$

Area Available in Nozzle Projecting Outward [A2]:

$$= (2 * tlnp)(tn - trn)fr2$$

$$= (2 * 41.9)(16.8 - 1.17)1$$

$$= 13.072 \text{ cm}^2$$

Area Available in Inward Weld + Outward Weld [A41 + A43]:

$$= W_o^2 * fr2 + (W_i - can / 0.707)^2 * fr2$$

$$= 10^2 * 1 + (0)^2 * 1$$

$$= 1.000 \text{ cm}^2$$

UG-45 Minimum Nozzle Neck Thickness Requirement: [Int. Press.]

Wall Thickness for Internal/External pressures $t_a = 1.1681 \text{ mm}$.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								شماره صفحه : 193 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	

Wall Thickness per UG16(b), $tr_{16b} = 1.5000 \text{ mm.}$
 Wall Thickness, shell/head, internal pressure $tr_{b1} = 16.3119 \text{ mm.}$
 Wall Thickness $tb_1 = \max(tr_{b1}, tr_{16b}) = 16.3119 \text{ mm.}$
 Wall Thickness, shell/head, external pressure $tr_{b2} = 0.2648 \text{ mm.}$
 Wall Thickness $tb_2 = \max(tr_{b2}, tr_{16b}) = 1.5000 \text{ mm.}$
 Wall Thickness per table UG-45 $tb_3 = 4.8000 \text{ mm.}$

Determine Nozzle Thickness candidate [tb]:

$= \min[tb_3, \max(tb_1, tb_2)]$
 $= \min[4.8, \max(16.3, 1.5)]$
 $= 4.8000 \text{ mm.}$

Minimum Wall Thickness of Nozzle Necks [tUG-45]:

$= \max(ta, tb)$
 $= \max(1.17, 4.8)$
 $= 4.8000 \text{ mm.}$

Available Nozzle Neck Thickness = 16.7640 mm. --> OK

Nozzle Junction Minimum Design Metal Temperature (MDMT) Calculations:

Nozzle-Shell/Head Weld (UCS-66(a)1(b)), min(Curve:A, Curve:B)

Govrn. thk, $t_g = 16.8$, $t_r = 1.17$, $c = 0 \text{ mm.}$, $E^* = 1$
 Thickness Ratio = $t_r * (E^*) / (t_g - c) = 0.07$, Temp. Reduction = $78 \text{ }^\circ\text{C}$

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve A $7 \text{ }^\circ\text{C}$
 Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1) $-104 \text{ }^\circ\text{C}$

Gov. MDMT of the nozzle to shell joint welded assembly : $-104 \text{ }^\circ\text{C}$

ANSI Flange MDMT including Temperature reduction per UCS-66.1:

Unadjusted MDMT of ANSI B16.5/47 flanges per UCS-66(c) $-29 \text{ }^\circ\text{C}$
 Flange MDMT with Temp reduction per UCS-66(b) (1) (-b) $-48 \text{ }^\circ\text{C}$

Where the Stress Reduction Ratio per UCS-66(b)(1)(-b) is :

Design Pressure/Ambient Rating = $62.00/102.10 = 0.607$

Weld Size Calculations, Description: K08B (2in)

Intermediate Calc. for nozzle/shell Welds $T_{min} = 16.7640 \text{ mm.}$

Results Per UW-16.1:

Required Thickness Actual Thickness
 Nozzle Weld $6.0000 = \text{Min per Code}$ $7.0700 = 0.7 * W_o \text{ mm.}$

Weld Strength and Weld Loads per UG-41.1, Sketch (a) or (b)

Weld Load [W]:

$= \max(0, (A - A_1 + 2 * t_n * f_{r1} * (E_1 * t - t_r)) S_v)$
 $= \max(0, (8.29 - 2.71 + 2 * 16.8 * 1 * (1 * 20 - 16.3))) 138)$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 194 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

$$= 93.92 \text{ kN}$$

Note: F is always set to 1.0 throughout the calculation.

Weld Load [W1]:

$$= (A2+A5+A4 - (W_i - Can / .707)^2 * fr2) * Sv$$

$$= (13.1 + 0 + 1 - 0 * 1) * 138$$

$$= 194.04 \text{ kN}$$

Weld Load [W2]:

$$= (A2 + A3 + A4 + (2 * t_n * t * fr1)) * Sv$$

$$= (13.1 + 0 + 1 + (6.71)) * 138$$

$$= 286.51 \text{ kN}$$

Weld Load [W3]:

$$= (A2+A3+A4+A5 + (2 * t_n * t * fr1)) * S$$

$$= (13.1 + 0 + 1 + 0 + (6.71)) * 138$$

$$= 286.51 \text{ kN}$$

Strength of Connection Elements for Failure Path Analysis

Shear, Outward Nozzle Weld [Sonw]:

$$= (\pi/2) * D_{lo} * W_o * 0.49 * S_{nw}$$

$$= (3.14/2.0) * 84.3 * 10 * 0.49 * 138$$

$$= 89. \text{ kN}$$

Shear, Nozzle Wall [Snw]:

$$= (\pi * (D_{lr} + D_{lo}) / 4) * (Thk - Can) * 0.7 * S_n$$

$$= (3.14 * 33.8) * (16.8 - 0) * 0.7 * 138$$

$$= 172. \text{ kN}$$

Tension, Shell Groove Weld [Tngw]:

$$= (\pi/2) * D_{lo} * (W_{gni} - Cas) * 0.74 * S_{ng}$$

$$= (3.14/2.0) * 84.3 * (18 - 0) * 0.74 * 138$$

$$= 243. \text{ kN}$$

Strength of Failure Paths:

$$PATH11 = (SONW + SNW) = (89.5 + 172) = 261 \text{ kN}$$

$$PATH22 = (Sonw + Tpgw + Tngw + Sinw)$$

$$= (89.5 + 0 + 243 + 0) = 333 \text{ kN}$$

$$PATH33 = (Sonw + Tngw + Sinw)$$

$$= (89.5 + 243 + 0) = 333 \text{ kN}$$

Summary of Failure Path Calculations:

$$\text{Path 1-1} = 261 \text{ kN}, \text{ must exceed } W = 93 \text{ kN} \text{ or } W1 = 194 \text{ kN}$$

$$\text{Path 2-2} = 332 \text{ kN}, \text{ must exceed } W = 93 \text{ kN} \text{ or } W2 = 286 \text{ kN}$$

$$\text{Path 3-3} = 332 \text{ kN}, \text{ must exceed } W = 93 \text{ kN} \text{ or } W3 = 286 \text{ kN}$$

Maximum Allowable Pressure for this Nozzle at this Location:

$$\text{Converged Max. Allow. Pressure in Operating case} = 75.4 \text{ bars}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 195 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Note: The MAWP of this junction was limited by the parent Shell/Head.

Nozzle is O.K. for the External Pressure 1.03 bars

The Drop for this Nozzle is : 2.5272 mm.

The Cut Length for this Nozzle is, Drop + Ho + H + T : 222.5272 mm.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 196 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

Input, Nozzle Desc: K09B (2in)

From: 30

Pressure for Reinforcement Calculations	P	62.104	bars
Temperature for Internal Pressure	Temp	148	°C
Design External Pressure	Pext	1.03	bars
Temperature for External Pressure	Tempex	100	°C
Shell Material		SA-516	70
Shell Allowable Stress at Temperature	Sv	137.90	N./mm ²
Shell Allowable Stress At Ambient	Sva	137.90	N./mm ²
Inside Diameter of Cylindrical Shell	D	706.00	mm.
Design Length of Section	L	2108.8333	mm.
Shell Finished (Minimum) Thickness	t	20.0000	mm.
Shell Internal Corrosion Allowance	c	0.0000	mm.
Shell External Corrosion Allowance	co	0.0000	mm.
Distance from Bottom/Left Tangent		694.00	mm.
User Entered Minimum Design Metal Temperature		5.00	°C


Type of Element Connected to the Shell : Nozzle

Material		SA-105	
Material UNS Number		K03504	
Material Specification/Type		Forgings	
Allowable Stress at Temperature	Sn	137.90	N./mm ²
Allowable Stress At Ambient	Sna	137.90	N./mm ²
Diameter Basis (for tr calc only)		ID	
Layout Angle		90.00	deg
Diameter		2.0000	in.
Size and Thickness Basis		Actual	
Actual Thickness	tn	16.7640	mm.
Flange Material		SA-105	
Flange Type		Long Weld Neck	
Corrosion Allowance	can	0.0000	mm.
Joint Efficiency of Shell Seam at Nozzle	E1	1.00	
Joint Efficiency of Nozzle Neck	En	1.00	
Outside Projection	ho	200.0000	mm.
Weld leg size between Nozzle and Pad/Shell	Wo	10.0000	mm.
Groove weld depth between Nozzle and Vessel	Wgnv	18.0000	mm.
Inside Projection	h	0.0000	mm.
Weld leg size, Inside Element to Shell	Wi	0.0000	mm.
Flange Class		600	
Flange Grade		GR 1.1	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)	شماره صفحه : 197 از 341																
	<table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>		پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00
	پروژه		بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه									
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

The Pressure Design option was Design Pressure + static head.

Nozzle Sketch (may not represent actual weld type/configuration)



Insert/Set-in Nozzle No Pad, no Inside projection

Reinforcement CALCULATION, Description: K09B (2in)

ASME Code, Section VIII, Div. 1, 2019, UG-37 to UG-45

Actual Inside Diameter Used in Calculation	2.000 in.
Actual Thickness Used in Calculation	0.660 in.

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this nozzle and it was specified as being heat treated.

Nozzle input data check completed without errors.

Reqd thk per UG-37(a) of Cylindrical Shell, Tr [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S_v \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62.1 \cdot 353) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62.1) \\
 &= 16.3399 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Reqd thk per App. 1 of Nozzle Wall, Trn [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= R \left(\exp \left(\frac{P}{S_n \cdot E} \right) - 1 \right) \text{ per Appendix 1-2 (a) (1)} \\
 &= 25.4 \left(\exp \left(\frac{62.1}{138 \cdot 1} \right) - 1 \right) \\
 &= 1.1701 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Required Nozzle thickness under External Pressure per UG-28 : 0.3870 mm.

UG-40, Limits of Reinforcement : [Internal Pressure]

Parallel to Vessel Wall (Diameter Limit)	D1	124.3280 mm.
Parallel to Vessel Wall	Rn+tn+t	62.1640 mm.
Normal to Vessel Wall (Thickness Limit), no pad	Tlnp	41.9100 mm.

Weld Strength Reduction Factor [fr1]:

$$\begin{aligned}
 &= \min(1, S_n / S_v) \\
 &= \min(1, 138 / 138) \\
 &= 1.000
 \end{aligned}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 198 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	

Weld Strength Reduction Factor [fr2]:

$$= \min(1, S_n/S_v)$$

$$= \min(1, 138/138)$$

$$= 1.000$$

Weld Strength Reduction Factor [fr3]:

$$= \min(fr2, fr4)$$

$$= \min(1, 1)$$

$$= 1.000$$

Results of Nozzle Reinforcement Area Calculations: (cm²)

AREA AVAILABLE, A1 to A5		Design	External	Mapnc
Area Required	Ar	8.301	0.940	NA
Area in Shell	A1	2.691	11.985	NA
Area in Nozzle Wall	A2	13.071	13.727	NA
Area in Inward Nozzle	A3	0.000	0.000	NA
Area in Welds A41+A42+A43		1.000	1.000	NA
Area in Element	A5	0.000	0.000	NA
TOTAL AREA AVAILABLE	Atot	16.762	26.712	NA

The Internal Pressure Case Governs the Analysis.

Nozzle Angle Used in Area Calculations 90.00 Degs.

The area available without a pad is Sufficient.

Area Required [A]:

$$= (d \cdot tr \cdot F + 2 \cdot tn \cdot tr \cdot F \cdot (1 - fr1)) \text{ UG-37(c)}$$

$$= (50.8 \cdot 16.3 \cdot 1 + 2 \cdot 16.8 \cdot 16.3 \cdot 1 \cdot (1 - 1))$$

$$= 8.301 \text{ cm}^2$$

Reinforcement Areas per Figure UG-37.1

Area Available in Shell [A1]:

$$= d(E1 \cdot t - F \cdot tr) - 2 \cdot tn(E1 \cdot t - F \cdot tr) \cdot (1 - fr1)$$

$$= 73.5(1 \cdot 20 - 1 \cdot 16.3) - 2 \cdot 16.8$$

$$(1 \cdot 20 - 1 \cdot 16.3) \cdot (1 - 1)$$

$$= 2.691 \text{ cm}^2$$

Area Available in Nozzle Projecting Outward [A2]:

$$= (2 \cdot tlnp)(tn - trn)fr2$$

$$= (2 \cdot 41.9)(16.8 - 1.17)1$$

$$= 13.071 \text{ cm}^2$$

Area Available in Inward Weld + Outward Weld [A41 + A43]:

$$= Wo^2 \cdot fr2 + (Wi - can/0.707)^2 \cdot fr2$$

$$= 10^2 \cdot 1 + (0)^2 \cdot 1$$

$$= 1.000 \text{ cm}^2$$

UG-45 Minimum Nozzle Neck Thickness Requirement: [Int. Press.]

Wall Thickness for Internal/External pressures $t_a = 1.1701 \text{ mm}$.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)	شماره صفحه : 199 از 341																
	<table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>		پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00
	پروژه		بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه									
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Wall Thickness per UG16(b), $tr_{16b} = 1.5000 \text{ mm.}$
 Wall Thickness, shell/head, internal pressure $tr_{b1} = 16.3399 \text{ mm.}$
 Wall Thickness $tb_1 = \max(tr_{b1}, tr_{16b}) = 16.3399 \text{ mm.}$
 Wall Thickness, shell/head, external pressure $tr_{b2} = 0.2648 \text{ mm.}$
 Wall Thickness $tb_2 = \max(tr_{b2}, tr_{16b}) = 1.5000 \text{ mm.}$
 Wall Thickness per table UG-45 $tb_3 = 4.8000 \text{ mm.}$

Determine Nozzle Thickness candidate [tb]:

$= \min[tb_3, \max(tb_1, tb_2)]$
 $= \min[4.8, \max(16.3, 1.5)]$
 $= 4.8000 \text{ mm.}$

Minimum Wall Thickness of Nozzle Necks [tUG-45]:

$= \max(ta, tb)$
 $= \max(1.17, 4.8)$
 $= 4.8000 \text{ mm.}$

Available Nozzle Neck Thickness = 16.7640 mm. --> OK

Nozzle Junction Minimum Design Metal Temperature (MDMT) Calculations:

Nozzle-Shell/Head Weld (UCS-66(a)1(b)), min(Curve:A, Curve:B)

Govrn. thk, $t_g = 16.8$, $t_r = 1.17$, $c = 0 \text{ mm.}$, $E^* = 1$
 Thickness Ratio = $t_r * (E^*) / (t_g - c) = 0.07$, Temp. Reduction = $78 \text{ }^\circ\text{C}$

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve A $7 \text{ }^\circ\text{C}$
 Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1) $-104 \text{ }^\circ\text{C}$

Gov. MDMT of the nozzle to shell joint welded assembly : $-104 \text{ }^\circ\text{C}$

ANSI Flange MDMT including Temperature reduction per UCS-66.1:

Unadjusted MDMT of ANSI B16.5/47 flanges per UCS-66(c) $-29 \text{ }^\circ\text{C}$
 Flange MDMT with Temp reduction per UCS-66(b) (1) (-b) $-48 \text{ }^\circ\text{C}$

Where the Stress Reduction Ratio per UCS-66(b)(1)(-b) is :

Design Pressure/Ambient Rating = $62.10/102.10 = 0.608$

Weld Size Calculations, Description: K09B (2in)

Intermediate Calc. for nozzle/shell Welds $T_{min} = 16.7640 \text{ mm.}$

Results Per UW-16.1:

Required Thickness Actual Thickness
 Nozzle Weld $6.0000 = \text{Min per Code}$ $7.0700 = 0.7 * W_o \text{ mm.}$

Weld Strength and Weld Loads per UG-41.1, Sketch (a) or (b)

Weld Load [W]:

$= \max(0, (A - A_1 + 2 * t_n * f_{r1} * (E_1 * t - t_r)) S_v)$
 $= \max(0, (8.3 - 2.69 + 2 * 16.8 * 1 * (1 * 20 - 16.3))) 138)$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 200 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

$$= 94.27 \text{ kN}$$

Note: F is always set to 1.0 throughout the calculation.

Weld Load [W1]:

$$= (A2+A5+A4 - (W_i - Can / .707)^2 * fr2) * Sv$$

$$= (13.1 + 0 + 1 - 0 * 1) * 138$$

$$= 194.02 \text{ kN}$$

Weld Load [W2]:

$$= (A2 + A3 + A4 + (2 * t_n * t * fr1)) * Sv$$

$$= (13.1 + 0 + 1 + (6.71)) * 138$$

$$= 286.48 \text{ kN}$$

Weld Load [W3]:

$$= (A2+A3+A4+A5 + (2 * t_n * t * fr1)) * S$$

$$= (13.1 + 0 + 1 + 0 + (6.71)) * 138$$

$$= 286.48 \text{ kN}$$

Strength of Connection Elements for Failure Path Analysis

Shear, Outward Nozzle Weld [Sonw]:

$$= (\pi/2) * D_{lo} * W_o * 0.49 * S_{nw}$$

$$= (3.14/2.0) * 84.3 * 10 * 0.49 * 138$$

$$= 89. \text{ kN}$$

Shear, Nozzle Wall [Snw]:

$$= (\pi * (D_{lr} + D_{lo}) / 4) * (Thk - Can) * 0.7 * S_n$$

$$= (3.14 * 33.8) * (16.8 - 0) * 0.7 * 138$$

$$= 172. \text{ kN}$$

Tension, Shell Groove Weld [Tngw]:

$$= (\pi/2) * D_{lo} * (W_{gni} - Cas) * 0.74 * S_{ng}$$

$$= (3.14/2.0) * 84.3 * (18 - 0) * 0.74 * 138$$

$$= 243. \text{ kN}$$

Strength of Failure Paths:

$$PATH11 = (SONW + SNW) = (89.5 + 172) = 261 \text{ kN}$$

$$PATH22 = (Sonw + Tpgw + Tngw + Sinw)$$

$$= (89.5 + 0 + 243 + 0) = 333 \text{ kN}$$

$$PATH33 = (Sonw + Tngw + Sinw)$$

$$= (89.5 + 243 + 0) = 333 \text{ kN}$$

Summary of Failure Path Calculations:

Path 1-1 = 261 kN , must exceed W = 94 kN or W1 = 194 kN

Path 2-2 = 332 kN , must exceed W = 94 kN or W2 = 286 kN

Path 3-3 = 332 kN , must exceed W = 94 kN or W3 = 286 kN

Maximum Allowable Pressure for this Nozzle at this Location:

Converged Max. Allow. Pressure in Operating case 75.5 bars

Note: The MAWP of this junction was limited by the parent Shell/Head.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 201 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Nozzle is O.K. for the External Pressure 1.03 bars

The Drop for this Nozzle is : 2.5272 mm.

The Cut Length for this Nozzle is, Drop + Ho + H + T : 222.5272 mm.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 202 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

Input, Nozzle Desc: N10A (8in)

From: 30

Pressure for Reinforcement Calculations	P	62.000	bars
Temperature for Internal Pressure	Temp	148	°C
Design External Pressure	Pext	1.03	bars
Temperature for External Pressure	Tempex	100	°C
Shell Material		SA-516	70
Shell Allowable Stress at Temperature	Sv	137.90	N./mm ²
Shell Allowable Stress At Ambient	Sva	137.90	N./mm ²
Inside Diameter of Cylindrical Shell	D	706.00	mm.
Design Length of Section	L	2108.8333	mm.
Shell Finished (Minimum) Thickness	t	20.0000	mm.
Shell Internal Corrosion Allowance	c	0.0000	mm.
Shell External Corrosion Allowance	co	0.0000	mm.
Distance from Bottom/Left Tangent		1650.00	mm.
User Entered Minimum Design Metal Temperature		5.00	°C

Type of Element Connected to the Shell : Nozzle

Material [Impact Tested]		SA-105	
Material UNS Number		K03504	
Material Specification/Type		Forgings	
Allowable Stress at Temperature	Sn	137.90	N./mm ²
Allowable Stress At Ambient	Sna	137.90	N./mm ²
Diameter Basis (for tr calc only)		ID	
Layout Angle		180.00	deg
Diameter		8.0000	in.
Size and Thickness Basis		Minimum	
Nominal Thickness	tn	STD	
Flange Material		SA-105	
Flange Type		Weld Neck Flange	
Hub Height of Integral Nozzle	h	80.0000	mm.
Height of Beveled Transition	L'	22.0000	mm.
Hub Thickness of Integral Nozzle (tn or x+tp)		45.0000	mm.
Style of FVC Nozzle		Heavy Barrel	
Corrosion Allowance	can	0.0000	mm.
Joint Efficiency of Shell Seam at Nozzle	E1	1.00	
Joint Efficiency of Nozzle Neck	En	1.00	
Outside Projection	ho	200.0000	mm.
Weld leg size between Nozzle and Pad/Shell	Wo	10.0000	mm.
Groove weld depth between Nozzle and Vessel	Wgnv	18.0000	mm.
Inside Projection	h	0.0000	mm.
Weld leg size, Inside Element to Shell	Wi	0.0000	mm.


 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								شماره صفحه : 203 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	

This is a Manway or Access Opening.

Flange Class 600
Flange Grade GR 1.1

The Pressure Design option was Design Pressure + static head.

Nozzle Sketch (may not represent actual weld type/configuration)



Hub Nozzle (Set-in)

Reinforcement CALCULATION, Description: N10A (8in)

ASME Code, Section VIII, Div. 1, 2019, UG-37 to UG-45

Actual Inside Diameter Used in Calculation 8.061 in.
Actual Thickness Used in Calculation 0.282 in.

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this nozzle and it was specified as being heat treated.

Nozzle input data check completed without errors.

Reqd thk per UG-37(a) of Cylindrical Shell, Tr [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S_v \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62 \cdot 353) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62) \\
 &= 16.3119 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Reqd thk per UG-37(a) of Nozzle Wall, Trn [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S_n \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62 \cdot 102) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62) \\
 &= 4.7310 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Required Nozzle thickness under External Pressure per UG-28 : 0.6750 mm.

Intermediate Hub Nozzle Calculations:

Check to determine use of Sketch (e-1) or (e-2):

Height value from sketch (e-1) [te]:

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								شماره صفحه : 204 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	

= (Hub Thickness - Neck Thickness) / tan(30)
= 37.8/0.5773
= 65.5470 mm.

Note: Hub Height was < 2.5 times Hub Thickness, use sketch UG-40 (e-1).

UG-40, Limits of Reinforcement : [Internal Pressure]

Parallel to Vessel Wall (Diameter Limit)	D1	409.5242	mm.
Parallel to Vessel Wall, opening length	d	204.7621	mm.
Normal to Vessel Wall (Thickness Limit), no pad	Tlnp	50.0000	mm.

Weld Strength Reduction Factor [fr1]:

= min(1, Sn/Sv)
= min(1, 138/138)
= 1.000

Weld Strength Reduction Factor [fr2]:

= min(1, Sn/Sv)
= min(1, 138/138)
= 1.000

Weld Strength Reduction Factor [fr3]:

= min(fr2, fr4)
= min(1, 1)
= 1.000

Results of Nozzle Reinforcement Area Calculations: (cm²)

AREA AVAILABLE, A1 to A5		Design	External	Mapnc
Area Required	Ar	33.401	3.788	NA
Area in Shell	A1	7.552	33.377	NA
Area in Nozzle Wall	A2	2.425	6.481	NA
Area in Inward Nozzle	A3	0.000	0.000	NA
Area in Welds A41+A42+A43		1.000	1.000	NA
Area in Element	A5	0.000	0.000	NA
Area in Hub	A6	37.844	37.844	NA
TOTAL AREA AVAILABLE	Atot	48.821	78.702	NA

The Internal Pressure Case Governs the Analysis.

Nozzle Angle Used in Area Calculations 90.00 Degs.

The area available without a pad is Sufficient.

Area Required [A]:

= (d * tr*F + 2 * tn * tr*F * (1-fr1)) UG-37(c)
= (205*16.3*1+2*45*16.3*1*(1-1))
= 33.401 cm²

Reinforcement Areas per Figure UG-37.1

Area Available in Shell [A1]:

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 205 از 341
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00

$$= d(E1 \cdot t - F \cdot tr) - 2 \cdot tn(E1 \cdot t - F \cdot tr) \cdot (1 - fr1)$$

$$= 205 (1 \cdot 20 - 1 \cdot 16.3) - 2 \cdot 45$$

$$(1 \cdot 20 - 1 \cdot 16.3) \cdot (1 - 1)$$

$$= 7.552 \text{ cm}^2$$

Area Available in Nozzle Projecting Outward [A2]:

$$= (2 \cdot tlnp) (tn - trn) fr2$$

$$= (2 \cdot 50) (7.16 - 4.73) 1$$

$$= 2.425 \text{ cm}^2$$

Area Available in Inward Weld + Outward Weld [A41 + A43]:

$$= Wo^2 \cdot fr2 + (Wi - can / 0.707)^2 \cdot fr2$$

$$= 10^2 \cdot 1 + (0)^2 \cdot 1$$

$$= 1.000 \text{ cm}^2$$

Area Available in the Hub Section [A6]:

$$= (2 \cdot \min(Tlnp, ho, Hubht)) \cdot (Hubtk - tn) \cdot fr2$$

$$= (2 \cdot \min(50, 200, 80)) \cdot (45 - 7.16) \cdot 1$$

$$= 37.844 \text{ cm}^2$$

Nozzle Junction Minimum Design Metal Temperature (MDMT) Calculations:

Nozzle Neck to Flange Weld, Curve: A

Govrn. thk, tg = 7.16, tr = 4.73, c = 0 mm., E* = 1
Thickness Ratio = $tr \cdot (E^*) / (tg - c) = 0.66$, Temp. Reduction = 19 °C

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve A	-8 °C
Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1)	-27 °C
Min Metal Temp. w/o impact per UG-20(f)	-29 °C

Nozzle-Shell/Head Weld (UCS-66(a)1(b)), Curve: B

Govrn. thk, tg = 20, tr = 16.3, c = 0 mm., E* = 1
Thickness Ratio = $tr \cdot (E^*) / (tg - c) = 0.82$, Temp. Reduction = 10 °C

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve B	-7 °C
Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1)	-18 °C
Min Metal Temp. w/o impact per UG-20(f)	-29 °C

Gov. MDMT of the nozzle to shell joint welded assembly : -29 °C

ANSI Flange MDMT including Temperature reduction per UCS-66.1:

Unadjusted MDMT of ANSI B16.5/47 flanges per UCS-66(c)	-29 °C
Flange MDMT with Temp reduction per UCS-66(b) (1) (-b)	-48 °C

Where the Stress Reduction Ratio per UCS-66(b)(1)(-b) is :

$$\text{Design Pressure/Ambient Rating} = 62.00/102.10 = 0.607$$

Weld Size Calculations, Description: N10A (8in)

Intermediate Calc. for nozzle/shell Welds T_{min} 19.0000 mm.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								شماره صفحه : 206 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	

Results Per UW-16.1:

Required Thickness Actual Thickness
 Nozzle Weld 6.0000 = Min per Code 7.0700 = 0.7 * Wo mm.

Weld Strength and Weld Loads per UG-41.1, Sketch (a) or (b)

Weld Load [W]:

$$\begin{aligned}
 &= \max(0, (A-A1+2*tn*fr1*(E1*t-tr))Sv) \\
 &= \max(0, (33.4 - 7.55 + 2 * 45 * 1 * \\
 &\quad (1 * 20 - 16.3)) 138) \\
 &= 402.19 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

For hub type nozzles, A2 includes the area of the hub.

Note: F is always set to 1.0 throughout the calculation.

Weld Load [W1]:

$$\begin{aligned}
 &= (A2+A4-(Wi-Can/.707)^2*fr2)*Sv \\
 &= (40.3 + 1 - 0 * 1) * 138 \\
 &= 569.05 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Weld Load [W2]:

$$\begin{aligned}
 &= (A2 + A3 + A4 + (2 * tn * t * fr1)) * Sv \\
 &= (40.3 + 0 + 1 + (18)) * 138 \\
 &= 817.25 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Weld Load [W3]:

$$\begin{aligned}
 &= (A2+A3+A4+A5+(2*tn*t*fr1))*S \\
 &= (40.3 + 0 + 1 + 0 + (18)) * 138 \\
 &= 817.25 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Strength of Connection Elements for Failure Path Analysis

Shear, Outward Nozzle Weld [Sonw]:

$$\begin{aligned}
 &= (\pi/2) * Dlo * Wo * 0.49 * Snw \\
 &= (3.14/2.0) * 295 * 10 * 0.49 * 138 \\
 &= 313. \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Shear, Nozzle Wall [Snw]:

$$\begin{aligned}
 &= (\pi * (Dlr + Dlo) / 4) * (Thk - Can) * 0.7 * Sn \\
 &= (3.14 * 125) * (45 - 0) * 0.7 * 138 \\
 &= 1704. \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Tension, Shell Groove Weld [Tngw]:

$$\begin{aligned}
 &= (\pi/2) * Dlo * (Wgnvi-Cas) * 0.74 * Sng \\
 &= (3.14/2.0) * 295 * (18 - 0) * 0.74 * 138 \\
 &= 850. \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Strength of Failure Paths:

$$\begin{aligned}
 \text{PATH11} &= (\text{SONW} + \text{SNW}) = (313 + 1704) = 2017 \text{ kN} \\
 \text{PATH22} &= (\text{Sonw} + \text{Tpgw} + \text{Tngw} + \text{Sinw})
 \end{aligned}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 207 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

$$= (313 + 0 + 850 + 0) = 1163 \text{ kN}$$

$$\text{PATH33} = (\text{Sonw} + \text{Tngw} + \text{Sinw})$$

$$= (313 + 850 + 0) = 1163 \text{ kN}$$

Summary of Failure Path Calculations:

Path 1-1 = 2016 kN , must exceed W = 402 kN or W1 = 569 kN

Path 2-2 = 1163 kN , must exceed W = 402 kN or W2 = 817 kN

Path 3-3 = 1163 kN , must exceed W = 402 kN or W3 = 817 kN

Maximum Allowable Pressure for this Nozzle at this Location:

Converged Max. Allow. Pressure in Operating case 74.9 bars

Nozzle is O.K. for the External Pressure 1.03 bars

The Drop for this Nozzle is : 32.2387 mm.

The Cut Length for this Nozzle is, Drop + Ho + H + T : 252.2386 mm.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 208 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

Input, Nozzle Desc: N05 (2in)

From: 30

Pressure for Reinforcement Calculations	P	62.152	bars
Temperature for Internal Pressure	Temp	148	°C
Design External Pressure	Pext	1.03	bars
Temperature for External Pressure	Tempex	100	°C
Shell Material		SA-516	70
Shell Allowable Stress at Temperature	Sv	137.90	N./mm ²
Shell Allowable Stress At Ambient	Sva	137.90	N./mm ²
Inside Diameter of Cylindrical Shell	D	706.00	mm.
Design Length of Section	L	2108.8333	mm.
Shell Finished (Minimum) Thickness	t	20.0000	mm.
Shell Internal Corrosion Allowance	c	0.0000	mm.
Shell External Corrosion Allowance	co	0.0000	mm.
Distance from Bottom/Left Tangent		200.00	mm.
User Entered Minimum Design Metal Temperature		5.00	°C


Type of Element Connected to the Shell : Nozzle

Material		SA-105	
Material UNS Number		K03504	
Material Specification/Type		Forgings	
Allowable Stress at Temperature	Sn	137.90	N./mm ²
Allowable Stress At Ambient	Sna	137.90	N./mm ²
Diameter Basis (for tr calc only)		ID	
Layout Angle		180.00	deg
Diameter		2.0000	in.
Size and Thickness Basis		Actual	
Actual Thickness	tn	16.7640	mm.
Flange Material		SA-105	
Flange Type		Long Weld Neck	
Corrosion Allowance	can	0.0000	mm.
Joint Efficiency of Shell Seam at Nozzle	E1	1.00	
Joint Efficiency of Nozzle Neck	En	1.00	
Outside Projection	ho	200.0000	mm.
Weld leg size between Nozzle and Pad/Shell	Wo	10.0000	mm.
Groove weld depth between Nozzle and Vessel	Wgnv	18.0000	mm.
Inside Projection	h	0.0000	mm.
Weld leg size, Inside Element to Shell	Wi	0.0000	mm.
Flange Class		600	
Flange Grade		GR 1.1	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								شماره صفحه : 209 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	

The Pressure Design option was Design Pressure + static head.

Nozzle Sketch (may not represent actual weld type/configuration)



Insert/Set-in Nozzle No Pad, no Inside projection

Reinforcement CALCULATION, Description: N05 (2in)

ASME Code, Section VIII, Div. 1, 2019, UG-37 to UG-45

Actual Inside Diameter Used in Calculation	2.000 in.
Actual Thickness Used in Calculation	0.660 in.

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this nozzle and it was specified as being heat treated.

Nozzle input data check completed without errors.

Reqd thk per UG-37(a) of Cylindrical Shell, Tr [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S_v \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62.2 \cdot 353) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62.2) \\
 &= 16.3530 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Reqd thk per App. 1 of Nozzle Wall, Trn [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= R \left(\exp \left(\frac{P}{S_n \cdot E} \right) - 1 \right) \text{ per Appendix 1-2 (a) (1)} \\
 &= 25.4 \left(\exp \left(\frac{62.2}{138 \cdot 1} \right) - 1 \right) \\
 &= 1.1710 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Required Nozzle thickness under External Pressure per UG-28 : 0.3870 mm.

UG-40, Limits of Reinforcement : [Internal Pressure]

Parallel to Vessel Wall (Diameter Limit)	D1	124.3280 mm.
Parallel to Vessel Wall	Rn+tn+t	62.1640 mm.
Normal to Vessel Wall (Thickness Limit), no pad	Tlnp	41.9100 mm.

Weld Strength Reduction Factor [fr1]:

$$\begin{aligned}
 &= \min(1, S_n / S_v) \\
 &= \min(1, 138 / 138) \\
 &= 1.000
 \end{aligned}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								شماره صفحه : 210 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	

Weld Strength Reduction Factor [fr2]:

$$= \min(1, S_n/S_v)$$

$$= \min(1, 138/138)$$

$$= 1.000$$

Weld Strength Reduction Factor [fr3]:

$$= \min(fr2, fr4)$$

$$= \min(1, 1)$$

$$= 1.000$$

Results of Nozzle Reinforcement Area Calculations: (cm²)

AREA AVAILABLE, A1 to A5		Design	External	Mapnc
Area Required	Ar	8.307	0.940	NA
Area in Shell	A1	2.682	11.985	NA
Area in Nozzle Wall	A2	13.070	13.727	NA
Area in Inward Nozzle	A3	0.000	0.000	NA
Area in Welds A41+A42+A43		1.000	1.000	NA
Area in Element	A5	0.000	0.000	NA
TOTAL AREA AVAILABLE	Atot	16.752	26.712	NA

The Internal Pressure Case Governs the Analysis.

Nozzle Angle Used in Area Calculations 90.00 Degs.

The area available without a pad is Sufficient.

Area Required [A]:

$$= (d * tr * F + 2 * tn * tr * F * (1 - fr1)) \text{ UG-37(c)}$$

$$= (50.8 * 16.4 * 1 + 2 * 16.8 * 16.4 * 1 * (1 - 1))$$

$$= 8.307 \text{ cm}^2$$

Reinforcement Areas per Figure UG-37.1

Area Available in Shell [A1]:

$$= d(E1 * t - F * tr) - 2 * tn(E1 * t - F * tr) * (1 - fr1)$$

$$= 73.5(1 * 20 - 1 * 16.4) - 2 * 16.8$$

$$(1 * 20 - 1 * 16.4) * (1 - 1)$$

$$= 2.682 \text{ cm}^2$$

Area Available in Nozzle Projecting Outward [A2]:

$$= (2 * tlnp)(tn - trn)fr2$$

$$= (2 * 41.9)(16.8 - 1.17)1$$

$$= 13.070 \text{ cm}^2$$

Area Available in Inward Weld + Outward Weld [A41 + A43]:

$$= W_o^2 * fr2 + (W_i - can / 0.707)^2 * fr2$$

$$= 10^2 * 1 + (0)^2 * 1$$

$$= 1.000 \text{ cm}^2$$

UG-45 Minimum Nozzle Neck Thickness Requirement: [Int. Press.]

Wall Thickness for Internal/External pressures $t_a = 1.1710 \text{ mm}$.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 211 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Wall Thickness per UG16(b), $tr_{16b} = 1.5000 \text{ mm.}$
 Wall Thickness, shell/head, internal pressure $tr_{b1} = 16.3530 \text{ mm.}$
 Wall Thickness $tb_1 = \max(tr_{b1}, tr_{16b}) = 16.3530 \text{ mm.}$
 Wall Thickness, shell/head, external pressure $tr_{b2} = 0.2648 \text{ mm.}$
 Wall Thickness $tb_2 = \max(tr_{b2}, tr_{16b}) = 1.5000 \text{ mm.}$
 Wall Thickness per table UG-45 $tb_3 = 4.8000 \text{ mm.}$

Determine Nozzle Thickness candidate [tb]:

$= \min[tb_3, \max(tb_1, tb_2)]$
 $= \min[4.8, \max(16.4, 1.5)]$
 $= 4.8000 \text{ mm.}$

Minimum Wall Thickness of Nozzle Necks [tUG-45]:

$= \max(ta, tb)$
 $= \max(1.17, 4.8)$
 $= 4.8000 \text{ mm.}$

Available Nozzle Neck Thickness = 16.7640 mm. --> OK

Nozzle Junction Minimum Design Metal Temperature (MDMT) Calculations:

Nozzle-Shell/Head Weld (UCS-66(a)1(b)), min(Curve:A, Curve:B)

Govrn. thk, $t_g = 16.8$, $t_r = 1.17$, $c = 0 \text{ mm.}$, $E^* = 1$
 Thickness Ratio = $t_r * (E^*) / (t_g - c) = 0.07$, Temp. Reduction = $78 \text{ }^\circ\text{C}$

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve A $7 \text{ }^\circ\text{C}$
 Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1) $-104 \text{ }^\circ\text{C}$

Gov. MDMT of the nozzle to shell joint welded assembly : $-104 \text{ }^\circ\text{C}$

ANSI Flange MDMT including Temperature reduction per UCS-66.1:

Unadjusted MDMT of ANSI B16.5/47 flanges per UCS-66(c) $-29 \text{ }^\circ\text{C}$
 Flange MDMT with Temp reduction per UCS-66(b) (1) (-b) $-48 \text{ }^\circ\text{C}$

Where the Stress Reduction Ratio per UCS-66(b)(1)(-b) is :

Design Pressure/Ambient Rating = $62.15/102.10 = 0.609$

Weld Size Calculations, Description: N05 (2in)

Intermediate Calc. for nozzle/shell Welds $T_{min} = 16.7640 \text{ mm.}$

Results Per UW-16.1:

Required Thickness Actual Thickness
 Nozzle Weld $6.0000 = \text{Min per Code}$ $7.0700 = 0.7 * W_o \text{ mm.}$

Weld Strength and Weld Loads per UG-41.1, Sketch (a) or (b)

Weld Load [W]:

$= \max(0, (A - A_1 + 2 * t_n * f_{r1} * (E_1 * t - t_r)) S_v)$
 $= \max(0, (8.31 - 2.68 + 2 * 16.8 * 1 * (1 * 20 - 16.4))) 138)$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 212 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

$$= 94.43 \text{ kN}$$

Note: F is always set to 1.0 throughout the calculation.

Weld Load [W1]:

$$= (A2+A5+A4 - (W_i - Can / .707)^2 * fr2) * Sv$$

$$= (13.1 + 0 + 1 - 0 * 1) * 138$$

$$= 194.01 \text{ kN}$$

Weld Load [W2]:

$$= (A2 + A3 + A4 + (2 * t_n * t * fr1)) * Sv$$

$$= (13.1 + 0 + 1 + (6.71)) * 138$$

$$= 286.47 \text{ kN}$$

Weld Load [W3]:

$$= (A2+A3+A4+A5 + (2 * t_n * t * fr1)) * S$$

$$= (13.1 + 0 + 1 + 0 + (6.71)) * 138$$

$$= 286.47 \text{ kN}$$

Strength of Connection Elements for Failure Path Analysis

Shear, Outward Nozzle Weld [Sonw]:

$$= (\pi/2) * D_{lo} * W_o * 0.49 * S_{nw}$$

$$= (3.14/2.0) * 84.3 * 10 * 0.49 * 138$$

$$= 89. \text{ kN}$$

Shear, Nozzle Wall [Snw]:

$$= (\pi * (D_{lr} + D_{lo}) / 4) * (Thk - Can) * 0.7 * S_n$$

$$= (3.14 * 33.8) * (16.8 - 0) * 0.7 * 138$$

$$= 172. \text{ kN}$$

Tension, Shell Groove Weld [Tngw]:

$$= (\pi/2) * D_{lo} * (W_{gni} - Cas) * 0.74 * S_{ng}$$

$$= (3.14/2.0) * 84.3 * (18 - 0) * 0.74 * 138$$

$$= 243. \text{ kN}$$

Strength of Failure Paths:

$$PATH11 = (SONW + SNW) = (89.5 + 172) = 261 \text{ kN}$$

$$PATH22 = (Sonw + Tpgw + Tngw + Sinw)$$

$$= (89.5 + 0 + 243 + 0) = 333 \text{ kN}$$

$$PATH33 = (Sonw + Tngw + Sinw)$$

$$= (89.5 + 243 + 0) = 333 \text{ kN}$$

Summary of Failure Path Calculations:

$$\text{Path 1-1} = 261 \text{ kN}, \text{ must exceed } W = 94 \text{ kN} \text{ or } W1 = 194 \text{ kN}$$

$$\text{Path 2-2} = 332 \text{ kN}, \text{ must exceed } W = 94 \text{ kN} \text{ or } W2 = 286 \text{ kN}$$

$$\text{Path 3-3} = 332 \text{ kN}, \text{ must exceed } W = 94 \text{ kN} \text{ or } W3 = 286 \text{ kN}$$

Maximum Allowable Pressure for this Nozzle at this Location:

$$\text{Converged Max. Allow. Pressure in Operating case} = 75.5 \text{ bars}$$

Note: The MAWP of this junction was limited by the parent Shell/Head.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 213 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Nozzle is O.K. for the External Pressure 1.03 bars

The Drop for this Nozzle is : 2.5272 mm.

The Cut Length for this Nozzle is, Drop + Ho + H + T : 222.5272 mm.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 214 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Input, Nozzle Desc: N04 (1in)

From: 60

Pressure for Reinforcement Calculations	P	62.093	bars
Temperature for Internal Pressure	Temp	148	°C
Design External Pressure	Pext	1.03	bars
Temperature for External Pressure	Tempex	100	°C
Shell Material		SA-516	70
Shell Allowable Stress at Temperature	Sv	137.90	N./mm ²
Shell Allowable Stress At Ambient	Sva	137.90	N./mm ²
Inside Diameter of Cylindrical Shell	D	706.00	mm.
Design Length of Section	L	2000.0000	mm.
Shell Finished (Minimum) Thickness	t	20.0000	mm.
Shell Internal Corrosion Allowance	c	0.0000	mm.
Shell External Corrosion Allowance	co	0.0000	mm.
Distance from Bottom/Left Tangent		2499.53	mm.
User Entered Minimum Design Metal Temperature		5.00	°C


Type of Element Connected to the Shell : Nozzle

Material		SA-105	
Material UNS Number		K03504	
Material Specification/Type		Forgings	
Allowable Stress at Temperature	Sn	137.90	N./mm ²
Allowable Stress At Ambient	Sna	137.90	N./mm ²
Diameter Basis (for tr calc only)		ID	
Layout Angle		90.00	deg
Diameter		1.0000	in.
Size and Thickness Basis		Actual	
Actual Thickness	tn	14.3000	mm.
Flange Material		SA-106 B	
Flange Type		Long Weld Neck	
Corrosion Allowance	can	0.0000	mm.
Joint Efficiency of Shell Seam at Nozzle	E1	1.00	
Joint Efficiency of Nozzle Neck	En	1.00	
Outside Projection	ho	226.1880	mm.
Weld leg size between Nozzle and Pad/Shell	Wo	10.0000	mm.
Groove weld depth between Nozzle and Vessel	Wgnv	18.0000	mm.
Inside Projection	h	0.0000	mm.
Weld leg size, Inside Element to Shell	Wi	0.0000	mm.
Flange Class		600	
Flange Grade		GR 1.1	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								شماره صفحه : 215 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	

The Pressure Design option was Design Pressure + static head.

Nozzle Sketch (may not represent actual weld type/configuration)



Insert/Set-in Nozzle No Pad, no Inside projection

Reinforcement CALCULATION, Description: N04 (1in)

ASME Code, Section VIII, Div. 1, 2019, UG-37 to UG-45

Actual Inside Diameter Used in Calculation	1.000 in.
Actual Thickness Used in Calculation	0.563 in.

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this nozzle and it was specified as being heat treated.

Nozzle input data check completed without errors.

Reqd thk per UG-37(a) of Cylindrical Shell, Tr [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S_v \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62.1 \cdot 353) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62.1) \\
 &= 16.3371 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Reqd thk per App. 1 of Nozzle Wall, Trn [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= R \left(\exp \left(\frac{P}{S_n \cdot E} \right) - 1 \right) \text{ per Appendix 1-2 (a) (1)} \\
 &= 12.7 \left(\exp \left(\frac{62.1}{138 \cdot 1} \right) - 1 \right) \\
 &= 0.5850 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Required Nozzle thickness under External Pressure per UG-28 : 0.3143 mm.

UG-40, Limits of Reinforcement : [Internal Pressure]

Parallel to Vessel Wall (Diameter Limit)	D1	94.0000 mm.
Parallel to Vessel Wall	Rn+tn+t	47.0000 mm.
Normal to Vessel Wall (Thickness Limit), no pad	Tlnp	35.7500 mm.

Weld Strength Reduction Factor [fr1]:

$$\begin{aligned}
 &= \min(1, S_n / S_v) \\
 &= \min(1, 138 / 138) \\
 &= 1.000
 \end{aligned}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 216 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Weld Strength Reduction Factor [fr2]:

$$= \min(1, S_n/S_v)$$

$$= \min(1, 138/138)$$

$$= 1.000$$

Weld Strength Reduction Factor [fr3]:

$$= \min(fr2, fr4)$$

$$= \min(1, 1)$$

$$= 1.000$$

Results of Nozzle Reinforcement Area Calculations: (cm²)

AREA AVAILABLE, A1 to A5		Design	External	Mapnc
Area Required	Ar	4.150	0.459	NA
Area in Shell	A1	2.513	11.242	NA
Area in Nozzle Wall	A2	9.806	10.000	NA
Area in Inward Nozzle	A3	0.000	0.000	NA
Area in Welds A41+A42+A43		1.000	1.000	NA
Area in Element	A5	0.000	0.000	NA
TOTAL AREA AVAILABLE	Atot	13.319	22.241	NA

The Internal Pressure Case Governs the Analysis.

Nozzle Angle Used in Area Calculations 90.00 Degs.

The area available without a pad is Sufficient.

Area Required [A]:

$$= (d * tr * F + 2 * tn * tr * F * (1 - fr1)) \text{ UG-37(c)}$$

$$= (25.4 * 16.3 * 1 + 2 * 14.3 * 16.3 * 1 * (1 - 1))$$

$$= 4.150 \text{ cm}^2$$

Reinforcement Areas per Figure UG-37.1

Area Available in Shell [A1]:

$$= d(E1 * t - F * tr) - 2 * tn(E1 * t - F * tr) * (1 - fr1)$$

$$= 68.6(1 * 20 - 1 * 16.3) - 2 * 14.3$$

$$(1 * 20 - 1 * 16.3) * (1 - 1)$$

$$= 2.513 \text{ cm}^2$$

Area Available in Nozzle Projecting Outward [A2]:

$$= (2 * tlnp)(tn - trn)fr2$$

$$= (2 * 35.8)(14.3 - 0.58)1$$

$$= 9.806 \text{ cm}^2$$

Area Available in Inward Weld + Outward Weld [A41 + A43]:

$$= W_o^2 * fr2 + (W_i - can / 0.707)^2 * fr2$$

$$= 10^2 * 1 + (0)^2 * 1$$

$$= 1.000 \text{ cm}^2$$

UG-45 Minimum Nozzle Neck Thickness Requirement: [Int. Press.]

Wall Thickness for Internal/External pressures $t_a = 0.5850 \text{ mm}$.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)	شماره صفحه : 217 از 341																
	<table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>		پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00
	پروژه		بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه									
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Wall Thickness per UG16(b), $tr_{16b} = 1.5000 \text{ mm.}$
 Wall Thickness, shell/head, internal pressure $tr_{b1} = 16.3371 \text{ mm.}$
 Wall Thickness $tb_1 = \max(tr_{b1}, tr_{16b}) = 16.3371 \text{ mm.}$
 Wall Thickness, shell/head, external pressure $tr_{b2} = 0.2648 \text{ mm.}$
 Wall Thickness $tb_2 = \max(tr_{b2}, tr_{16b}) = 1.5000 \text{ mm.}$
 Wall Thickness per table UG-45 $tb_3 = 3.4200 \text{ mm.}$

Determine Nozzle Thickness candidate [tb]:

$$= \min[tb_3, \max(tb_1, tb_2)]$$

$$= \min[3.42, \max(16.3, 1.5)]$$

$$= 3.4200 \text{ mm.}$$

Minimum Wall Thickness of Nozzle Necks [tUG-45]:

$$= \max(ta, tb)$$

$$= \max(0.58, 3.42)$$

$$= 3.4200 \text{ mm.}$$

Available Nozzle Neck Thickness = 14.3000 mm. --> OK

Nozzle Junction Minimum Design Metal Temperature (MDMT) Calculations:

Nozzle-Shell/Head Weld (UCS-66(a)1(b)), min(Curve:A, Curve:B)

Govrn. thk, $t_g = 14.3$, $t_r = 0.58$, $c = 0 \text{ mm.}$, $E^* = 1$
 Thickness Ratio = $t_r * (E^*) / (t_g - c) = 0.041$, Temp. Reduction = $78 \text{ }^\circ\text{C}$

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve A $3 \text{ }^\circ\text{C}$
 Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1) $-104 \text{ }^\circ\text{C}$

Gov. MDMT of the nozzle to shell joint welded assembly : $-104 \text{ }^\circ\text{C}$

ANSI Flange MDMT including Temperature reduction per UCS-66.1:

Unadjusted MDMT of ANSI B16.5/47 flanges per UCS-66(c) $-18 \text{ }^\circ\text{C}$
 Flange MDMT with Temp reduction per UCS-66(b) (1) (-b) $-40 \text{ }^\circ\text{C}$

Where the Stress Reduction Ratio per UCS-66(b)(1)(-b) is :
 Design Pressure/Ambient Rating = $62.09/102.10 = 0.608$

Weld Size Calculations, Description: N04 (1in)

Intermediate Calc. for nozzle/shell Welds $T_{min} = 14.3000 \text{ mm.}$

Results Per UW-16.1:

Required Thickness Actual Thickness
 Nozzle Weld $6.0000 = \text{Min per Code}$ $7.0700 = 0.7 * W_o \text{ mm.}$

Weld Strength and Weld Loads per UG-41.1, Sketch (a) or (b)

Weld Load [W]:

$$= \max(0, (A - A_1 + 2 * t_n * f_{r1} * (E_1 * t - t_r)) S_v)$$

$$= \max(0, (4.15 - 2.51 + 2 * 14.3 * 1 * (1 * 20 - 16.3))) 138)$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)	شماره صفحه : 218 از 341																
	<table><tr><td>نسخه</td><td>سریال</td><td>نوع مدرک</td><td>رشته</td><td>تسهیلات</td><td>صادر کننده</td><td>بسته کاری</td><td>پروژه</td></tr><tr><td>V00</td><td>0001</td><td>CN</td><td>ME</td><td>120</td><td>MF</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>		نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK
	نسخه		سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه									
V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK											

$$= 37.02 \text{ kN}$$

Note: F is always set to 1.0 throughout the calculation.

Weld Load [W1]:

$$= (A2+A5+A4 - (W_i - Can / .707)^2 * fr2) * Sv$$

$$= (9.81 + 0 + 1 - 0 * 1) * 138$$

$$= 149.01 \text{ kN}$$

Weld Load [W2]:

$$= (A2 + A3 + A4 + (2 * t_n * t * fr1)) * Sv$$

$$= (9.81 + 0 + 1 + (5.72)) * 138$$

$$= 227.88 \text{ kN}$$

Weld Load [W3]:

$$= (A2+A3+A4+A5 + (2 * t_n * t * fr1)) * S$$

$$= (9.81 + 0 + 1 + 0 + (5.72)) * 138$$

$$= 227.88 \text{ kN}$$

Strength of Connection Elements for Failure Path Analysis

Shear, Outward Nozzle Weld [Sonw]:

$$= (\pi / 2) * D_{lo} * W_o * 0.49 * S_{nw}$$

$$= (3.14 / 2.0) * 54 * 10 * 0.49 * 138$$

$$= 57. \text{ kN}$$

Shear, Nozzle Wall [Snw]:

$$= (\pi * (D_{lr} + D_{lo}) / 4) * (Thk - Can) * 0.7 * S_n$$

$$= (3.14 * 19.8) * (14.3 - 0) * 0.7 * 138$$

$$= 86. \text{ kN}$$

Tension, Shell Groove Weld [Tngw]:

$$= (\pi / 2) * D_{lo} * (W_{gni} - Cas) * 0.74 * S_{ng}$$

$$= (3.14 / 2.0) * 54 * (18 - 0) * 0.74 * 138$$

$$= 156. \text{ kN}$$

Strength of Failure Paths:

$$PATH11 = (SONW + SNW) = (57.3 + 86.1) = 143 \text{ kN}$$

$$PATH22 = (Sonw + Tpgw + Tngw + Sinw)$$

$$= (57.3 + 0 + 156 + 0) = 213 \text{ kN}$$

$$PATH33 = (Sonw + Tngw + Sinw)$$

$$= (57.3 + 156 + 0) = 213 \text{ kN}$$

Summary of Failure Path Calculations:

$$\text{Path 1-1} = 143 \text{ kN}, \text{ must exceed } W = 37 \text{ kN} \text{ or } W1 = 149 \text{ kN}$$

$$\text{Path 2-2} = 213 \text{ kN}, \text{ must exceed } W = 37 \text{ kN} \text{ or } W2 = 227 \text{ kN}$$

$$\text{Path 3-3} = 213 \text{ kN}, \text{ must exceed } W = 37 \text{ kN} \text{ or } W3 = 227 \text{ kN}$$

Maximum Allowable Pressure for this Nozzle at this Location:

$$\text{Converged Max. Allow. Pressure in Operating case} = 75.5 \text{ bars}$$

Note: The MAWP of this junction was limited by the parent Shell/Head.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 219 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Nozzle is O.K. for the External Pressure 1.03 bars

The Drop for this Nozzle is : 1.0341 mm.

The Cut Length for this Nozzle is, Drop + Ho + H + T : 247.2221 mm.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 220 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Input, Nozzle Desc: N10B (8in)

From: 60

Pressure for Reinforcement Calculations	P	62.000	bars
Temperature for Internal Pressure	Temp	148	°C
Design External Pressure	Pext	1.03	bars
Temperature for External Pressure	Tempex	100	°C
Shell Material		SA-516	70
Shell Allowable Stress at Temperature	Sv	137.90	N./mm ²
Shell Allowable Stress At Ambient	Sva	137.90	N./mm ²
Inside Diameter of Cylindrical Shell	D	706.00	mm.
Design Length of Section	L	2000.0000	mm.
Shell Finished (Minimum) Thickness	t	20.0000	mm.
Shell Internal Corrosion Allowance	c	0.0000	mm.
Shell External Corrosion Allowance	co	0.0000	mm.
Distance from Bottom/Left Tangent		3893.23	mm.
User Entered Minimum Design Metal Temperature		5.00	°C

Type of Element Connected to the Shell : Nozzle

Material [Impact Tested]		SA-105	
Material UNS Number		K03504	
Material Specification/Type		Forgings	
Allowable Stress at Temperature	Sn	137.90	N./mm ²
Allowable Stress At Ambient	Sna	137.90	N./mm ²
Diameter Basis (for tr calc only)		ID	
Layout Angle		180.00	deg
Diameter		8.0000	in.
Size and Thickness Basis		Minimum	
Nominal Thickness	tn	80	
Flange Material		SA-105	
Flange Type		Weld Neck Flange	
Hub Height of Integral Nozzle	h	80.0000	mm.
Height of Beveled Transition	L'	22.0000	mm.
Hub Thickness of Integral Nozzle (tn or x+tp)		45.0000	mm.
Corrosion Allowance	can	0.0000	mm.
Joint Efficiency of Shell Seam at Nozzle	E1	1.00	
Joint Efficiency of Nozzle Neck	En	1.00	
Outside Projection	ho	200.0000	mm.
Weld leg size between Nozzle and Pad/Shell	Wo	10.0000	mm.
Groove weld depth between Nozzle and Vessel	Wgnv	18.0000	mm.
Inside Projection	h	0.0000	mm.
Weld leg size, Inside Element to Shell	Wi	0.0000	mm.
This is a Manway or Access Opening.			


 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 221 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

Flange Class
Flange Grade

600
GR 1.1

The Pressure Design option was Design Pressure + static head.

Nozzle Sketch (may not represent actual weld type/configuration)



Hub Nozzle (Set-in)

Reinforcement CALCULATION, Description: N10B (8in)

ASME Code, Section VIII, Div. 1, 2019, UG-37 to UG-45

Actual Inside Diameter Used in Calculation 7.750 in.
Actual Thickness Used in Calculation 0.438 in.

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this nozzle and it was specified as being heat treated.

Nozzle input data check completed without errors.

Reqd thk per UG-37(a) of Cylindrical Shell, Tr [Int. Press]

$$\begin{aligned}
&= (P \cdot R) / (S_v \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
&= (62 \cdot 353) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62) \\
&= 16.3119 \text{ mm.}
\end{aligned}$$

Reqd thk per UG-37(a) of Nozzle Wall, Trn [Int. Press]

$$\begin{aligned}
&= (P \cdot R) / (S_n \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
&= (62 \cdot 98.4) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62) \\
&= 4.5482 \text{ mm.}
\end{aligned}$$

Required Nozzle thickness under External Pressure per UG-28 : 0.6750 mm.

Intermediate Hub Nozzle Calculations:

Check to determine use of Sketch (e-1) or (e-2):

Height value from sketch (e-1) [te]:

$$= (\text{Hub Thickness} - \text{Neck Thickness}) / \tan(30)$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 222 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

$$= 33.9/0.5773$$

$$= 58.6949 \text{ mm.}$$

Note: Hub Height was < 2.5 times Hub Thickness, use sketch UG-40 (e-1).

UG-40, Limits of Reinforcement : [Internal Pressure]

Parallel to Vessel Wall (Diameter Limit)	D1	393.7000	mm.
Parallel to Vessel Wall, opening length	d	196.8500	mm.
Normal to Vessel Wall (Thickness Limit), no pad	Tlnp	50.0000	mm.

Weld Strength Reduction Factor [fr1]:

$$= \min(1, S_n/S_v)$$

$$= \min(1, 138/138)$$

$$= 1.000$$

Weld Strength Reduction Factor [fr2]:

$$= \min(1, S_n/S_v)$$

$$= \min(1, 138/138)$$

$$= 1.000$$

Weld Strength Reduction Factor [fr3]:

$$= \min(fr2, fr4)$$

$$= \min(1, 1)$$

$$= 1.000$$

Results of Nozzle Reinforcement Area Calculations: (cm²)

AREA AVAILABLE, A1 to A5		Design	External	Mapnc
Area Required	Ar	32.110	3.556	NA
Area in Shell	A1	7.260	32.258	NA
Area in Nozzle Wall	A2	6.564	10.437	NA
Area in Inward Nozzle	A3	0.000	0.000	NA
Area in Welds A41+A42+A43		1.000	1.000	NA
Area in Element	A5	0.000	0.000	NA
Area in Hub	A6	33.887	33.887	NA
TOTAL AREA AVAILABLE	Atot	48.712	77.583	NA

The Internal Pressure Case Governs the Analysis.

Nozzle Angle Used in Area Calculations 90.00 Degs.

The area available without a pad is Sufficient.

Area Required [A]:

$$= (d * tr * F + 2 * t_n * tr * F * (1 - fr1)) \text{ UG-37(c)}$$

$$= (197 * 16.3 * 1 + 2 * 45 * 16.3 * 1 * (1 - 1))$$

$$= 32.110 \text{ cm}^2$$

Reinforcement Areas per Figure UG-37.1

Area Available in Shell [A1]:

$$= d (E1 * t - F * tr) - 2 * t_n (E1 * t - F * tr) * (1 - fr1)$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								شماره صفحه : 223 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	

$$= 197 (1 * 20 - 1 * 16.3) - 2 * 45$$

$$(1 * 20 - 1 * 16.3) * (1 - 1)$$

$$= 7.260 \text{ cm}^2$$

Area Available in Nozzle Projecting Outward [A2]:

$$= (2 * t_{lnp}) (t_n - t_{rn}) fr_2$$

$$= (2 * 50) (11.1 - 4.55) 1$$

$$= 6.564 \text{ cm}^2$$

Area Available in Inward Weld + Outward Weld [A41 + A43]:

$$= W_o^2 * fr_2 + (W_i - c_{an} / 0.707)^2 * fr_2$$

$$= 10^2 * 1 + (0)^2 * 1$$

$$= 1.000 \text{ cm}^2$$

Area Available in the Hub Section [A6]:

$$= (2 * \min(T_{lnp}, h_o, H_{ubht})) * (H_{ubtk} - t_n) * fr_2$$

$$= (2 * \min(50, 200, 80)) * (45 - 11.1) * 1$$

$$= 33.887 \text{ cm}^2$$

Nozzle Junction Minimum Design Metal Temperature (MDMT) Calculations:

Nozzle Neck to Flange Weld (Impact tested) :

Note: This Element/Detail was specified as being Impact Tested.

Nozzle-Shell/Head Weld (UCS-66(a)(b)), Curve: B

Govrn. thk, $t_g = 20$, $t_r = 16.3$, $c = 0 \text{ mm.}$, $E^* = 1$
Thickness Ratio = $t_r * (E^*) / (t_g - c) = 0.82$, Temp. Reduction = $10 \text{ }^\circ\text{C}$

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve B	-7 $^\circ\text{C}$
Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1)	-18 $^\circ\text{C}$
Min Metal Temp. w/o impact per UG-20(f)	-29 $^\circ\text{C}$

Gov. MDMT of the nozzle to shell joint welded assembly : -29 $^\circ\text{C}$

ANSI Flange MDMT including Temperature reduction per UCS-66.1:

MDMT of ANSI B16.5/47 flange per Matl. Specification	-18 $^\circ\text{C}$
Flange MDMT with Temp reduction per UCS-66(i) (2)	-40 $^\circ\text{C}$

Where the Stress Reduction Ratio per UCS-66(i)(2) is :

$$\text{Design Pressure/Ambient Rating} = 62.00/102.10 = 0.607$$

Weld Size Calculations, Description: N10B (8in)

Intermediate Calc. for nozzle/shell Welds $T_{min} \quad 19.0000 \text{ mm.}$

Results Per UW-16.1:

	Required Thickness	Actual Thickness
Nozzle Weld	6.0000 = Min per Code	7.0700 = $0.7 * W_o \text{ mm.}$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																									
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	<table><tr><th colspan="8">MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادر کننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>V00</td><td>0001</td><td>CN</td><td>ME</td><td>120</td><td>MF</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	شماره صفحه : 224 از 341
MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK																			

Weld Strength and Weld Loads per UG-41.1, Sketch (a) or (b)

Weld Load [W]:

$$\begin{aligned}
 &= \max(0, (A-A1+2*tn*fr1*(E1*t-tr))Sv) \\
 &= \max(0, (32.1 - 7.26 + 2 * 45 * 1 * \\
 &\quad (1 * 20 - 16.3)) 138) \\
 &= 388.42 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

For hub type nozzles, A2 includes the area of the hub.

Note: F is always set to 1.0 throughout the calculation.

Weld Load [W1]:

$$\begin{aligned}
 &= (A2+A4-(Wi-Can/.707)^2*fr2)*Sv \\
 &= (40.5 + 1 - 0 * 1) * 138 \\
 &= 571.57 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Weld Load [W2]:

$$\begin{aligned}
 &= (A2 + A3 + A4 + (2 * tn * t * fr1)) * Sv \\
 &= (40.5 + 0 + 1 + (18)) * 138 \\
 &= 819.77 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Weld Load [W3]:

$$\begin{aligned}
 &= (A2+A3+A4+A5+(2*tn*t*fr1))*S \\
 &= (40.5 + 0 + 1 + 0 + (18)) * 138 \\
 &= 819.77 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Strength of Connection Elements for Failure Path Analysis

Shear, Outward Nozzle Weld [Sonw]:

$$\begin{aligned}
 &= (\pi/2) * Dlo * Wo * 0.49 * Snw \\
 &= (3.14/2.0) * 287 * 10 * 0.49 * 138 \\
 &= 304. \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Shear, Nozzle Wall [Snw]:

$$\begin{aligned}
 &= (\pi * (Dlr + Dlo) / 4) * (Thk - Can) * 0.7 * Sn \\
 &= (3.14 * 121) * (45 - 0) * 0.7 * 138 \\
 &= 1650. \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Tension, Shell Groove Weld [Tngw]:

$$\begin{aligned}
 &= (\pi/2) * Dlo * (Wgnvi-Cas) * 0.74 * Sng \\
 &= (3.14/2.0) * 287 * (18 - 0) * 0.74 * 138 \\
 &= 828. \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Strength of Failure Paths:

$$\begin{aligned}
 \text{PATH11} &= (\text{SONW} + \text{SNW}) = (304 + 1650) = 1955 \text{ kN} \\
 \text{PATH22} &= (\text{Sonw} + \text{Tpgw} + \text{Tngw} + \text{Sinw}) \\
 &= (304 + 0 + 828 + 0) = 1132 \text{ kN} \\
 \text{PATH33} &= (\text{Sonw} + \text{Tngw} + \text{Sinw}) \\
 &= (304 + 828 + 0) = 1132 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 225 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Summary of Failure Path Calculations:

Path 1-1 = 1954 kN , must exceed W = 388 kN or W1 = 571 kN

Path 2-2 = 1132 kN , must exceed W = 388 kN or W2 = 819 kN

Path 3-3 = 1132 kN , must exceed W = 388 kN or W3 = 819 kN

Maximum Allowable Pressure for this Nozzle at this Location:

Converged Max. Allow. Pressure in Operating case 75.5 bars

Note: The MAWP of this junction was limited by the parent Shell/Head.

Nozzle is O.K. for the External Pressure 1.03 bars

The Drop for this Nozzle is : 30.4504 mm.

The Cut Length for this Nozzle is, Drop + Ho + H + T : 250.4504 mm.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 226 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Input, Nozzle Desc: K2B (2in)

From: 60

Pressure for Reinforcement Calculations	P	62.000	bars
Temperature for Internal Pressure	Temp	148	°C
Design External Pressure	Pext	1.03	bars
Temperature for External Pressure	Tempex	100	°C
Shell Material		SA-516	70
Shell Allowable Stress at Temperature	Sv	137.90	N./mm ²
Shell Allowable Stress At Ambient	Sva	137.90	N./mm ²
Inside Diameter of Cylindrical Shell	D	706.00	mm.
Design Length of Section	L	2000.0000	mm.
Shell Finished (Minimum) Thickness	t	20.0000	mm.
Shell Internal Corrosion Allowance	c	0.0000	mm.
Shell External Corrosion Allowance	co	0.0000	mm.
Distance from Bottom/Left Tangent		3770.53	mm.
User Entered Minimum Design Metal Temperature		5.00	°C


Type of Element Connected to the Shell : Nozzle

Material		SA-105	
Material UNS Number		K03504	
Material Specification/Type		Forgings	
Allowable Stress at Temperature	Sn	137.90	N./mm ²
Allowable Stress At Ambient	Sna	137.90	N./mm ²
Diameter Basis (for tr calc only)		ID	
Layout Angle		45.00	deg
Diameter		2.0000	in.
Size and Thickness Basis		Actual	
Actual Thickness	tn	16.6000	mm.
Flange Material		SA-105	
Flange Type		Long Weld Neck	
Corrosion Allowance	can	0.0000	mm.
Joint Efficiency of Shell Seam at Nozzle	E1	1.00	
Joint Efficiency of Nozzle Neck	En	1.00	
Outside Projection	ho	200.0000	mm.
Weld leg size between Nozzle and Pad/Shell	Wo	10.0000	mm.
Groove weld depth between Nozzle and Vessel	Wgnv	18.0000	mm.
Inside Projection	h	0.0000	mm.
Weld leg size, Inside Element to Shell	Wi	0.0000	mm.
Flange Class		600	
Flange Grade		GR 1.1	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)	شماره صفحه : 227 از 341																
	<table><tr><td>نسخه</td><td>سریال</td><td>نوع مدرک</td><td>رشته</td><td>تسهیلات</td><td>صادر کننده</td><td>بسته کاری</td><td>پروژه</td></tr><tr><td>V00</td><td>0001</td><td>CN</td><td>ME</td><td>120</td><td>MF</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>		نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK
	نسخه		سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه									
V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK											

The Pressure Design option was Design Pressure + static head.

Nozzle Sketch (may not represent actual weld type/configuration)



Insert/Set-in Nozzle No Pad, no Inside projection

Reinforcement CALCULATION, Description: K2B (2in)

ASME Code, Section VIII, Div. 1, 2019, UG-37 to UG-45

Actual Inside Diameter Used in Calculation	2.000 in.
Actual Thickness Used in Calculation	0.654 in.

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this nozzle and it was specified as being heat treated.

Nozzle input data check completed without errors.

Reqd thk per UG-37(a) of Cylindrical Shell, Tr [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S_v \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62 \cdot 353) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62) \\
 &= 16.3119 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Reqd thk per App. 1 of Nozzle Wall, Trn [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= R \left(\exp \left(\frac{P}{S_n \cdot E} \right) - 1 \right) \text{ per Appendix 1-2 (a) (1)} \\
 &= 25.4 \left(\exp \left(\frac{62}{138 \cdot 1} \right) - 1 \right) \\
 &= 1.1681 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Required Nozzle thickness under External Pressure per UG-28 : 0.3862 mm.

UG-40, Limits of Reinforcement : [Internal Pressure]

Parallel to Vessel Wall (Diameter Limit)	D1	124.0000	mm.
Parallel to Vessel Wall	Rn+tn+t	62.0000	mm.
Normal to Vessel Wall (Thickness Limit), no pad	Tlnp	41.5000	mm.

Weld Strength Reduction Factor [fr1]:

$$\begin{aligned}
 &= \min(1, S_n / S_v) \\
 &= \min(1, 138 / 138) \\
 &= 1.000
 \end{aligned}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 228 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

Weld Strength Reduction Factor [fr2]:

$$= \min(1, S_n/S_v)$$

$$= \min(1, 138/138)$$

$$= 1.000$$

Weld Strength Reduction Factor [fr3]:

$$= \min(fr2, fr4)$$

$$= \min(1, 1)$$

$$= 1.000$$

Results of Nozzle Reinforcement Area Calculations: (cm²)

AREA AVAILABLE, A1 to A5		Design	External	Mapnc
Area Required	Ar	8.286	0.918	NA
Area in Shell	A1	2.700	11.995	NA
Area in Nozzle Wall	A2	12.808	13.457	NA
Area in Inward Nozzle	A3	0.000	0.000	NA
Area in Welds A41+A42+A43		1.000	1.000	NA
Area in Element	A5	0.000	0.000	NA
TOTAL AREA AVAILABLE	Atot	16.508	26.453	NA

The Internal Pressure Case Governs the Analysis.

Nozzle Angle Used in Area Calculations 90.00 Degs.

The area available without a pad is Sufficient.

Area Required [A]:

$$= (d * tr * F + 2 * tn * tr * F * (1 - fr1)) \text{ UG-37(c)}$$

$$= (50.8 * 16.3 * 1 + 2 * 16.6 * 16.3 * 1 * (1 - 1))$$

$$= 8.286 \text{ cm}^2$$

Reinforcement Areas per Figure UG-37.1

Area Available in Shell [A1]:

$$= d(E1 * t - F * tr) - 2 * tn(E1 * t - F * tr) * (1 - fr1)$$

$$= 73.2(1 * 20 - 1 * 16.3) - 2 * 16.6$$

$$(1 * 20 - 1 * 16.3) * (1 - 1)$$

$$= 2.700 \text{ cm}^2$$

Area Available in Nozzle Projecting Outward [A2]:

$$= (2 * tlnp)(tn - trn)fr2$$

$$= (2 * 41.5)(16.6 - 1.17)1$$

$$= 12.808 \text{ cm}^2$$

Area Available in Inward Weld + Outward Weld [A41 + A43]:

$$= W_o^2 * fr2 + (W_i - can / 0.707)^2 * fr2$$

$$= 10^2 * 1 + (0)^2 * 1$$

$$= 1.000 \text{ cm}^2$$

UG-45 Minimum Nozzle Neck Thickness Requirement: [Int. Press.]

Wall Thickness for Internal/External pressures $t_a = 1.1681 \text{ mm}$.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								شماره صفحه : 229 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	

Wall Thickness per UG16(b), $tr_{16b} = 1.5000 \text{ mm.}$
 Wall Thickness, shell/head, internal pressure $tr_{b1} = 16.3119 \text{ mm.}$
 Wall Thickness $tb_1 = \max(tr_{b1}, tr_{16b}) = 16.3119 \text{ mm.}$
 Wall Thickness, shell/head, external pressure $tr_{b2} = 0.2648 \text{ mm.}$
 Wall Thickness $tb_2 = \max(tr_{b2}, tr_{16b}) = 1.5000 \text{ mm.}$
 Wall Thickness per table UG-45 $tb_3 = 4.8000 \text{ mm.}$

Determine Nozzle Thickness candidate [tb]:

$= \min[tb_3, \max(tb_1, tb_2)]$
 $= \min[4.8, \max(16.3, 1.5)]$
 $= 4.8000 \text{ mm.}$

Minimum Wall Thickness of Nozzle Necks [tUG-45]:

$= \max(ta, tb)$
 $= \max(1.17, 4.8)$
 $= 4.8000 \text{ mm.}$

Available Nozzle Neck Thickness = 16.6000 mm. --> OK

Nozzle Junction Minimum Design Metal Temperature (MDMT) Calculations:

Nozzle-Shell/Head Weld (UCS-66(a)1(b)), min(Curve:A, Curve:B)

Govrn. thk, $t_g = 16.6$, $t_r = 1.17$, $c = 0 \text{ mm.}$, $E^* = 1$
 Thickness Ratio = $t_r * (E^*) / (t_g - c) = 0.07$, Temp. Reduction = $78 \text{ }^\circ\text{C}$

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve A $7 \text{ }^\circ\text{C}$
 Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1) $-104 \text{ }^\circ\text{C}$

Gov. MDMT of the nozzle to shell joint welded assembly : $-104 \text{ }^\circ\text{C}$

ANSI Flange MDMT including Temperature reduction per UCS-66.1:

Unadjusted MDMT of ANSI B16.5/47 flanges per UCS-66(c) $-18 \text{ }^\circ\text{C}$
 Flange MDMT with Temp reduction per UCS-66(b) (1) (-b) $-40 \text{ }^\circ\text{C}$

Where the Stress Reduction Ratio per UCS-66(b)(1)(-b) is :

Design Pressure/Ambient Rating = $62.00/102.10 = 0.607$

Weld Size Calculations, Description: K2B (2in)

Intermediate Calc. for nozzle/shell Welds $T_{min} = 16.6000 \text{ mm.}$

Results Per UW-16.1:

Required Thickness Actual Thickness
 Nozzle Weld $6.0000 = \text{Min per Code}$ $7.0700 = 0.7 * W_o \text{ mm.}$

Weld Strength and Weld Loads per UG-41.1, Sketch (a) or (b)

Weld Load [W]:

$= \max(0, (A - A_1 + 2 * t_n * f_{r1} * (E_1 * t - t_r)) S_v)$
 $= \max(0, (8.29 - 2.7 + 2 * 16.6 * 1 * (1 * 20 - 16.3))) 138)$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 230 از 341
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00

$$= 93.92 \text{ kN}$$

Note: F is always set to 1.0 throughout the calculation.

Weld Load [W1]:

$$= (A2+A5+A4 - (W_i - Can / .707)^2 * fr2) * Sv$$

$$= (12.8 + 0 + 1 - 0 * 1) * 138$$

$$= 190.40 \text{ kN}$$

Weld Load [W2]:

$$= (A2 + A3 + A4 + (2 * t_n * t * fr1)) * Sv$$

$$= (12.8 + 0 + 1 + (6.64)) * 138$$

$$= 281.96 \text{ kN}$$

Weld Load [W3]:

$$= (A2+A3+A4+A5 + (2 * t_n * t * fr1)) * S$$

$$= (12.8 + 0 + 1 + 0 + (6.64)) * 138$$

$$= 281.96 \text{ kN}$$

Strength of Connection Elements for Failure Path Analysis

Shear, Outward Nozzle Weld [Sonw]:

$$= (\pi/2) * D_{lo} * W_o * 0.49 * S_{nw}$$

$$= (3.14/2.0) * 84 * 10 * 0.49 * 138$$

$$= 89. \text{ kN}$$

Shear, Nozzle Wall [Snw]:

$$= (\pi * (D_{lr} + D_{lo}) / 4) * (Thk - Can) * 0.7 * S_n$$

$$= (3.14 * 33.7) * (16.6 - 0) * 0.7 * 138$$

$$= 170. \text{ kN}$$

Tension, Shell Groove Weld [Tngw]:

$$= (\pi/2) * D_{lo} * (W_{gvi} - Cas) * 0.74 * S_{ng}$$

$$= (3.14/2.0) * 84 * (18 - 0) * 0.74 * 138$$

$$= 242. \text{ kN}$$

Strength of Failure Paths:

$$PATH11 = (SONW + SNW) = (89.2 + 170) = 259 \text{ kN}$$

$$PATH22 = (Sonw + Tpgw + Tngw + Sinw)$$

$$= (89.2 + 0 + 242 + 0) = 331 \text{ kN}$$

$$PATH33 = (Sonw + Tngw + Sinw)$$

$$= (89.2 + 242 + 0) = 331 \text{ kN}$$

Summary of Failure Path Calculations:

$$\text{Path 1-1} = 258 \text{ kN}, \text{ must exceed } W = 93 \text{ kN} \text{ or } W1 = 190 \text{ kN}$$

$$\text{Path 2-2} = 331 \text{ kN}, \text{ must exceed } W = 93 \text{ kN} \text{ or } W2 = 281 \text{ kN}$$

$$\text{Path 3-3} = 331 \text{ kN}, \text{ must exceed } W = 93 \text{ kN} \text{ or } W3 = 281 \text{ kN}$$

Maximum Allowable Pressure for this Nozzle at this Location:

$$\text{Converged Max. Allow. Pressure in Operating case} = 75.5 \text{ bars}$$

Note: The MAWP of this junction was limited by the parent Shell/Head.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 231 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Nozzle is O.K. for the External Pressure 1.03 bars

The Drop for this Nozzle is : 2.5075 mm.

The Cut Length for this Nozzle is, Drop + Ho + H + T : 222.5075 mm.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادر کننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>V00</td><td>0001</td><td>CN</td><td>ME</td><td>120</td><td>MF</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	شماره صفحه : 232 از 341
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه											
V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK											

Input, Nozzle Desc: K2A (2in)

From: 60

Pressure for Reinforcement Calculations	P	62.000	bars
Temperature for Internal Pressure	Temp	148	°C
Design External Pressure	Pext	1.03	bars
Temperature for External Pressure	Tempex	100	°C
Shell Material		SA-516	70
Shell Allowable Stress at Temperature	Sv	137.90	N./mm ²
Shell Allowable Stress At Ambient	Sva	137.90	N./mm ²
Inside Diameter of Cylindrical Shell	D	706.00	mm.
Design Length of Section	L	2000.0000	mm.
Shell Finished (Minimum) Thickness	t	20.0000	mm.
Shell Internal Corrosion Allowance	c	0.0000	mm.
Shell External Corrosion Allowance	co	0.0000	mm.
Distance from Bottom/Left Tangent		3514.53	mm.
User Entered Minimum Design Metal Temperature		5.00	°C


Type of Element Connected to the Shell : Nozzle

Material		SA-105	
Material UNS Number		K03504	
Material Specification/Type		Forgings	
Allowable Stress at Temperature	Sn	137.90	N./mm ²
Allowable Stress At Ambient	Sna	137.90	N./mm ²
Diameter Basis (for tr calc only)		ID	
Layout Angle		45.00	deg
Diameter		2.0000	in.
Size and Thickness Basis		Actual	
Actual Thickness	tn	16.6000	mm.
Flange Material		SA-105	
Flange Type		Long Weld Neck	
Corrosion Allowance	can	0.0000	mm.
Joint Efficiency of Shell Seam at Nozzle	E1	1.00	
Joint Efficiency of Nozzle Neck	En	1.00	
Outside Projection	ho	200.0000	mm.
Weld leg size between Nozzle and Pad/Shell	Wo	10.0000	mm.
Groove weld depth between Nozzle and Vessel	Wgnv	18.0000	mm.
Inside Projection	h	0.0000	mm.
Weld leg size, Inside Element to Shell	Wi	0.0000	mm.
Flange Class		600	
Flange Grade		GR 1.1	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)	شماره صفحه : 233 از 341																
	<table><tr><td>نسخه</td><td>سریال</td><td>نوع مدرک</td><td>رشته</td><td>تسهیلات</td><td>صادر کننده</td><td>بسته کاری</td><td>پروژه</td></tr><tr><td>V00</td><td>0001</td><td>CN</td><td>ME</td><td>120</td><td>MF</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>		نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK
	نسخه		سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه									
V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK											

The Pressure Design option was Design Pressure + static head.

Nozzle Sketch (may not represent actual weld type/configuration)



Insert/Set-in Nozzle No Pad, no Inside projection

Reinforcement CALCULATION, Description: K2A (2in)

ASME Code, Section VIII, Div. 1, 2019, UG-37 to UG-45

Actual Inside Diameter Used in Calculation	2.000 in.
Actual Thickness Used in Calculation	0.654 in.

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this nozzle and it was specified as being heat treated.

Nozzle input data check completed without errors.

Reqd thk per UG-37(a) of Cylindrical Shell, Tr [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S_v \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62 \cdot 353) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62) \\
 &= 16.3119 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Reqd thk per App. 1 of Nozzle Wall, Trn [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= R \left(\exp \left(\frac{P}{S_n \cdot E} \right) - 1 \right) \text{ per Appendix 1-2 (a) (1)} \\
 &= 25.4 \left(\exp \left(\frac{62}{138 \cdot 1} \right) - 1 \right) \\
 &= 1.1681 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Required Nozzle thickness under External Pressure per UG-28 : 0.3862 mm.

UG-40, Limits of Reinforcement : [Internal Pressure]

Parallel to Vessel Wall (Diameter Limit)	D1	124.0000	mm.
Parallel to Vessel Wall	Rn+tn+t	62.0000	mm.
Normal to Vessel Wall (Thickness Limit), no pad	Tlnp	41.5000	mm.

Weld Strength Reduction Factor [fr1]:

$$\begin{aligned}
 &= \min(1, S_n / S_v) \\
 &= \min(1, 138 / 138) \\
 &= 1.000
 \end{aligned}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 234 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

Weld Strength Reduction Factor [fr2]:

$$= \min(1, S_n/S_v)$$

$$= \min(1, 138/138)$$

$$= 1.000$$

Weld Strength Reduction Factor [fr3]:

$$= \min(fr2, fr4)$$

$$= \min(1, 1)$$

$$= 1.000$$

Results of Nozzle Reinforcement Area Calculations: (cm²)

AREA AVAILABLE, A1 to A5		Design	External	Mapnc
Area Required	Ar	8.286	0.918	NA
Area in Shell	A1	2.700	11.995	NA
Area in Nozzle Wall	A2	12.808	13.457	NA
Area in Inward Nozzle	A3	0.000	0.000	NA
Area in Welds A41+A42+A43		1.000	1.000	NA
Area in Element	A5	0.000	0.000	NA
TOTAL AREA AVAILABLE	Atot	16.508	26.453	NA

The Internal Pressure Case Governs the Analysis.

Nozzle Angle Used in Area Calculations 90.00 Degs.

The area available without a pad is Sufficient.

Area Required [A]:

$$= (d * tr * F + 2 * tn * tr * F * (1 - fr1)) \text{ UG-37(c)}$$

$$= (50.8 * 16.3 * 1 + 2 * 16.6 * 16.3 * 1 * (1 - 1))$$

$$= 8.286 \text{ cm}^2$$

Reinforcement Areas per Figure UG-37.1

Area Available in Shell [A1]:

$$= d(E1 * t - F * tr) - 2 * tn(E1 * t - F * tr) * (1 - fr1)$$

$$= 73.2(1 * 20 - 1 * 16.3) - 2 * 16.6$$

$$(1 * 20 - 1 * 16.3) * (1 - 1)$$

$$= 2.700 \text{ cm}^2$$

Area Available in Nozzle Projecting Outward [A2]:

$$= (2 * tlnp)(tn - trn)fr2$$

$$= (2 * 41.5)(16.6 - 1.17)1$$

$$= 12.808 \text{ cm}^2$$

Area Available in Inward Weld + Outward Weld [A41 + A43]:

$$= W_o^2 * fr2 + (W_i - can / 0.707)^2 * fr2$$

$$= 10^2 * 1 + (0)^2 * 1$$

$$= 1.000 \text{ cm}^2$$

UG-45 Minimum Nozzle Neck Thickness Requirement: [Int. Press.]

Wall Thickness for Internal/External pressures $t_a = 1.1681 \text{ mm}$.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								شماره صفحه : 235 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	

Wall Thickness per UG16(b), $tr_{16b} = 1.5000 \text{ mm.}$
 Wall Thickness, shell/head, internal pressure $tr_{b1} = 16.3119 \text{ mm.}$
 Wall Thickness $tb_1 = \max(tr_{b1}, tr_{16b}) = 16.3119 \text{ mm.}$
 Wall Thickness, shell/head, external pressure $tr_{b2} = 0.2648 \text{ mm.}$
 Wall Thickness $tb_2 = \max(tr_{b2}, tr_{16b}) = 1.5000 \text{ mm.}$
 Wall Thickness per table UG-45 $tb_3 = 4.8000 \text{ mm.}$

Determine Nozzle Thickness candidate [tb]:

$= \min[tb_3, \max(tb_1, tb_2)]$
 $= \min[4.8, \max(16.3, 1.5)]$
 $= 4.8000 \text{ mm.}$

Minimum Wall Thickness of Nozzle Necks [tUG-45]:

$= \max(ta, tb)$
 $= \max(1.17, 4.8)$
 $= 4.8000 \text{ mm.}$

Available Nozzle Neck Thickness = 16.6000 mm. --> OK

Nozzle Junction Minimum Design Metal Temperature (MDMT) Calculations:

Nozzle-Shell/Head Weld (UCS-66(a)1(b)), min(Curve:A, Curve:B)

Govrn. thk, $t_g = 16.6$, $t_r = 1.17$, $c = 0 \text{ mm.}$, $E^* = 1$
 Thickness Ratio = $t_r * (E^*) / (t_g - c) = 0.07$, Temp. Reduction = $78 \text{ }^\circ\text{C}$

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve A $7 \text{ }^\circ\text{C}$
 Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1) $-104 \text{ }^\circ\text{C}$

Gov. MDMT of the nozzle to shell joint welded assembly : $-104 \text{ }^\circ\text{C}$

ANSI Flange MDMT including Temperature reduction per UCS-66.1:

Unadjusted MDMT of ANSI B16.5/47 flanges per UCS-66(c) $-18 \text{ }^\circ\text{C}$
 Flange MDMT with Temp reduction per UCS-66(b) (1) (-b) $-40 \text{ }^\circ\text{C}$

Where the Stress Reduction Ratio per UCS-66(b)(1)(-b) is :

Design Pressure/Ambient Rating = $62.00/102.10 = 0.607$

Weld Size Calculations, Description: K2A (2in)

Intermediate Calc. for nozzle/shell Welds $T_{min} = 16.6000 \text{ mm.}$

Results Per UW-16.1:

Required Thickness Actual Thickness
 Nozzle Weld $6.0000 = \text{Min per Code}$ $7.0700 = 0.7 * W_o \text{ mm.}$

Weld Strength and Weld Loads per UG-41.1, Sketch (a) or (b)

Weld Load [W]:

$= \max(0, (A - A_1 + 2 * t_n * f_{r1} * (E_1 * t - t_r)) S_v)$
 $= \max(0, (8.29 - 2.7 + 2 * 16.6 * 1 * (1 * 20 - 16.3))) 138)$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)	شماره صفحه : 236 از 341																
	<table><tr><td>نسخه</td><td>سریال</td><td>نوع مدرک</td><td>رشته</td><td>تسهیلات</td><td>صادر کننده</td><td>بسته کاری</td><td>پروژه</td></tr><tr><td>V00</td><td>0001</td><td>CN</td><td>ME</td><td>120</td><td>MF</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>		نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK
	نسخه		سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه									
V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK											

$$= 93.92 \text{ kN}$$

Note: F is always set to 1.0 throughout the calculation.

Weld Load [W1]:

$$= (A2+A5+A4 - (W_i - Can / .707)^2 * fr2) * Sv$$

$$= (12.8 + 0 + 1 - 0 * 1) * 138$$

$$= 190.40 \text{ kN}$$

Weld Load [W2]:

$$= (A2 + A3 + A4 + (2 * t_n * t * fr1)) * Sv$$

$$= (12.8 + 0 + 1 + (6.64)) * 138$$

$$= 281.96 \text{ kN}$$

Weld Load [W3]:

$$= (A2+A3+A4+A5 + (2 * t_n * t * fr1)) * S$$

$$= (12.8 + 0 + 1 + 0 + (6.64)) * 138$$

$$= 281.96 \text{ kN}$$

Strength of Connection Elements for Failure Path Analysis

Shear, Outward Nozzle Weld [Sonw]:

$$= (\pi / 2) * D_{lo} * W_o * 0.49 * S_{nw}$$

$$= (3.14 / 2.0) * 84 * 10 * 0.49 * 138$$

$$= 89. \text{ kN}$$

Shear, Nozzle Wall [Snw]:

$$= (\pi * (D_{lr} + D_{lo}) / 4) * (Thk - Can) * 0.7 * S_n$$

$$= (3.14 * 33.7) * (16.6 - 0) * 0.7 * 138$$

$$= 170. \text{ kN}$$

Tension, Shell Groove Weld [Tngw]:

$$= (\pi / 2) * D_{lo} * (W_{gni} - Cas) * 0.74 * S_{ng}$$

$$= (3.14 / 2.0) * 84 * (18 - 0) * 0.74 * 138$$

$$= 242. \text{ kN}$$

Strength of Failure Paths:

$$PATH11 = (SONW + SNW) = (89.2 + 170) = 259 \text{ kN}$$

$$PATH22 = (Sonw + Tpgw + Tngw + Sinw)$$

$$= (89.2 + 0 + 242 + 0) = 331 \text{ kN}$$

$$PATH33 = (Sonw + Tngw + Sinw)$$

$$= (89.2 + 242 + 0) = 331 \text{ kN}$$

Summary of Failure Path Calculations:

$$\text{Path 1-1} = 258 \text{ kN}, \text{ must exceed } W = 93 \text{ kN} \text{ or } W1 = 190 \text{ kN}$$

$$\text{Path 2-2} = 331 \text{ kN}, \text{ must exceed } W = 93 \text{ kN} \text{ or } W2 = 281 \text{ kN}$$

$$\text{Path 3-3} = 331 \text{ kN}, \text{ must exceed } W = 93 \text{ kN} \text{ or } W3 = 281 \text{ kN}$$

Maximum Allowable Pressure for this Nozzle at this Location:

$$\text{Converged Max. Allow. Pressure in Operating case} = 75.5 \text{ bars}$$

Note: The MAWP of this junction was limited by the parent Shell/Head.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 237 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Nozzle is O.K. for the External Pressure

1.03 bars

The Drop for this Nozzle is : 2.5075 mm.

The Cut Length for this Nozzle is, Drop + Ho + H + T : 222.5075 mm.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 238 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

Input, Nozzle Desc: K3B (2in)

From: 60

Pressure for Reinforcement Calculations	P	62.074	bars
Temperature for Internal Pressure	Temp	148	°C
Design External Pressure	Pext	1.03	bars
Temperature for External Pressure	Tempex	100	°C
Shell Material		SA-516	70
Shell Allowable Stress at Temperature	Sv	137.90	N./mm ²
Shell Allowable Stress At Ambient	Sva	137.90	N./mm ²
Inside Diameter of Cylindrical Shell	D	706.00	mm.
Design Length of Section	L	2000.0000	mm.
Shell Finished (Minimum) Thickness	t	20.0000	mm.
Shell Internal Corrosion Allowance	c	0.0000	mm.
Shell External Corrosion Allowance	co	0.0000	mm.
Distance from Bottom/Left Tangent		2692.53	mm.
User Entered Minimum Design Metal Temperature		5.00	°C


Type of Element Connected to the Shell : Nozzle

Material		SA-105	
Material UNS Number		K03504	
Material Specification/Type		Forgings	
Allowable Stress at Temperature	Sn	137.90	N./mm ²
Allowable Stress At Ambient	Sna	137.90	N./mm ²
Diameter Basis (for tr calc only)		ID	
Layout Angle		0.00	deg
Diameter		2.0000	in.
Size and Thickness Basis		Actual	
Actual Thickness	tn	16.6000	mm.
Flange Material		SA-105	
Flange Type		Long Weld Neck	
Corrosion Allowance	can	0.0000	mm.
Joint Efficiency of Shell Seam at Nozzle	E1	1.00	
Joint Efficiency of Nozzle Neck	En	1.00	
Outside Projection	ho	200.0000	mm.
Weld leg size between Nozzle and Pad/Shell	Wo	10.0000	mm.
Groove weld depth between Nozzle and Vessel	Wgnv	18.0000	mm.
Inside Projection	h	0.0000	mm.
Weld leg size, Inside Element to Shell	Wi	0.0000	mm.
Flange Class		600	
Flange Grade		GR 1.1	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 239 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	

The Pressure Design option was Design Pressure + static head.

Nozzle Sketch (may not represent actual weld type/configuration)



Insert/Set-in Nozzle No Pad, no Inside projection

Reinforcement CALCULATION, Description: K3B (2in)

ASME Code, Section VIII, Div. 1, 2019, UG-37 to UG-45

Actual Inside Diameter Used in Calculation	2.000 in.
Actual Thickness Used in Calculation	0.654 in.

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this nozzle and it was specified as being heat treated.

Nozzle input data check completed without errors.

Reqd thk per UG-37(a) of Cylindrical Shell, Tr [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S_v \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62.1 \cdot 353) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62.1) \\
 &= 16.3320 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Reqd thk per App. 1 of Nozzle Wall, Trn [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= R \left(\exp \left(\frac{P}{S_n \cdot E} \right) - 1 \right) \text{ per Appendix 1-2 (a) (1)} \\
 &= 25.4 \left(\exp \left(\frac{62.1}{138 \cdot 1} \right) - 1 \right) \\
 &= 1.1695 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Required Nozzle thickness under External Pressure per UG-28 : 0.3862 mm.

UG-40, Limits of Reinforcement : [Internal Pressure]

Parallel to Vessel Wall (Diameter Limit)	D1	124.0000	mm.
Parallel to Vessel Wall	Rn+tn+t	62.0000	mm.
Normal to Vessel Wall (Thickness Limit), no pad	Tlnp	41.5000	mm.

Weld Strength Reduction Factor [fr1]:

$$\begin{aligned}
 &= \min(1, S_n / S_v) \\
 &= \min(1, 138 / 138) \\
 &= 1.000
 \end{aligned}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 240 از 341
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00

Weld Strength Reduction Factor [fr2]:

$$= \min(1, S_n/S_v)$$

$$= \min(1, 138/138)$$

$$= 1.000$$

Weld Strength Reduction Factor [fr3]:

$$= \min(fr2, fr4)$$

$$= \min(1, 1)$$

$$= 1.000$$

Results of Nozzle Reinforcement Area Calculations: (cm²)

AREA AVAILABLE, A1 to A5		Design	External	Mapnc
Area Required	Ar	8.297	0.918	NA
Area in Shell	A1	2.685	11.995	NA
Area in Nozzle Wall	A2	12.807	13.457	NA
Area in Inward Nozzle	A3	0.000	0.000	NA
Area in Welds A41+A42+A43		1.000	1.000	NA
Area in Element	A5	0.000	0.000	NA
TOTAL AREA AVAILABLE	Atot	16.492	26.453	NA

The Internal Pressure Case Governs the Analysis.

Nozzle Angle Used in Area Calculations 90.00 Degs.

The area available without a pad is Sufficient.

Area Required [A]:

$$= (d \cdot tr \cdot F + 2 \cdot tn \cdot tr \cdot F \cdot (1 - fr1)) \text{ UG-37(c)}$$

$$= (50.8 \cdot 16.3 \cdot 1 + 2 \cdot 16.6 \cdot 16.3 \cdot 1 \cdot (1 - 1))$$

$$= 8.297 \text{ cm}^2$$

Reinforcement Areas per Figure UG-37.1

Area Available in Shell [A1]:

$$= d(E1 \cdot t - F \cdot tr) - 2 \cdot tn(E1 \cdot t - F \cdot tr) \cdot (1 - fr1)$$

$$= 73.2(1 \cdot 20 - 1 \cdot 16.3) - 2 \cdot 16.6$$

$$(1 \cdot 20 - 1 \cdot 16.3) \cdot (1 - 1)$$

$$= 2.685 \text{ cm}^2$$

Area Available in Nozzle Projecting Outward [A2]:

$$= (2 \cdot tlnp)(tn - trn)fr2$$

$$= (2 \cdot 41.5)(16.6 - 1.17)1$$

$$= 12.807 \text{ cm}^2$$

Area Available in Inward Weld + Outward Weld [A41 + A43]:

$$= Wo^2 \cdot fr2 + (Wi - can/0.707)^2 \cdot fr2$$

$$= 10^2 \cdot 1 + (0)^2 \cdot 1$$

$$= 1.000 \text{ cm}^2$$

UG-45 Minimum Nozzle Neck Thickness Requirement: [Int. Press.]

Wall Thickness for Internal/External pressures $t_a = 1.1695 \text{ mm}$.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 241 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	

Wall Thickness per UG16(b), tr16b = 1.5000 mm.
 Wall Thickness, shell/head, internal pressure trb1 = 16.3320 mm.
 Wall Thickness tb1 = max(trb1, tr16b) = 16.3320 mm.
 Wall Thickness, shell/head, external pressure trb2 = 0.2648 mm.
 Wall Thickness tb2 = max(trb2, tr16b) = 1.5000 mm.
 Wall Thickness per table UG-45 tb3 = 4.8000 mm.

Determine Nozzle Thickness candidate [tb]:

= min[tb3, max(tb1, tb2)]
 = min[4.8, max(16.3, 1.5)]
 = 4.8000 mm.

Minimum Wall Thickness of Nozzle Necks [tUG-45]:

= max(ta, tb)
 = max(1.17, 4.8)
 = 4.8000 mm.

Available Nozzle Neck Thickness = 16.6000 mm. --> OK

Nozzle Junction Minimum Design Metal Temperature (MDMT) Calculations:

Nozzle-Shell/Head Weld (UCS-66(a)1(b)), min(Curve:A, Curve:B)

Govrn. thk, tg = 16.6, tr = 1.17, c = 0 mm., E* = 1
 Thickness Ratio = tr * (E*)/(tg - c) = 0.07, Temp. Reduction = 78 °C

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve A 7 °C
 Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1) -104 °C

Gov. MDMT of the nozzle to shell joint welded assembly : -104 °C

ANSI Flange MDMT including Temperature reduction per UCS-66.1:

Unadjusted MDMT of ANSI B16.5/47 flanges per UCS-66(c) -18 °C
 Flange MDMT with Temp reduction per UCS-66(b) (1) (-b) -40 °C

Where the Stress Reduction Ratio per UCS-66(b)(1)(-b) is :

Design Pressure/Ambient Rating = 62.07/102.10 = 0.608

Weld Size Calculations, Description: K3B (2in)

Intermediate Calc. for nozzle/shell Welds Tmin 16.6000 mm.

Results Per UW-16.1:

Required Thickness Actual Thickness
 Nozzle Weld 6.0000 = Min per Code 7.0700 = 0.7 * Wo mm.

Weld Strength and Weld Loads per UG-41.1, Sketch (a) or (b)

Weld Load [W]:

= max(0, (A-A1+2*tn*fr1*(E1*t-tr)) Sv)
 = max(0, (8.3 - 2.69 + 2 * 16.6 * 1 *
 (1 * 20 - 16.3)) 138)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 242 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

$$= 94.17 \text{ kN}$$

Note: F is always set to 1.0 throughout the calculation.

Weld Load [W1]:

$$= (A2+A5+A4 - (W_i - Can / .707)^2 * fr2) * Sv$$

$$= (12.8 + 0 + 1 - 0 * 1) * 138$$

$$= 190.39 \text{ kN}$$

Weld Load [W2]:

$$= (A2 + A3 + A4 + (2 * t_n * t * fr1)) * Sv$$

$$= (12.8 + 0 + 1 + (6.64)) * 138$$

$$= 281.94 \text{ kN}$$

Weld Load [W3]:

$$= (A2+A3+A4+A5 + (2 * t_n * t * fr1)) * S$$

$$= (12.8 + 0 + 1 + 0 + (6.64)) * 138$$

$$= 281.94 \text{ kN}$$

Strength of Connection Elements for Failure Path Analysis

Shear, Outward Nozzle Weld [Sonw]:

$$= (\pi/2) * D_{lo} * W_o * 0.49 * S_{nw}$$

$$= (3.14/2.0) * 84 * 10 * 0.49 * 138$$

$$= 89. \text{ kN}$$

Shear, Nozzle Wall [Snw]:

$$= (\pi * (D_{lr} + D_{lo}) / 4) * (Thk - Can) * 0.7 * S_n$$

$$= (3.14 * 33.7) * (16.6 - 0) * 0.7 * 138$$

$$= 170. \text{ kN}$$

Tension, Shell Groove Weld [Tngw]:

$$= (\pi/2) * D_{lo} * (W_{gni} - Cas) * 0.74 * S_{ng}$$

$$= (3.14/2.0) * 84 * (18 - 0) * 0.74 * 138$$

$$= 242. \text{ kN}$$

Strength of Failure Paths:

$$PATH11 = (SONW + SNW) = (89.2 + 170) = 259 \text{ kN}$$

$$PATH22 = (Sonw + Tpgw + Tngw + Sinw)$$

$$= (89.2 + 0 + 242 + 0) = 331 \text{ kN}$$

$$PATH33 = (Sonw + Tngw + Sinw)$$

$$= (89.2 + 242 + 0) = 331 \text{ kN}$$

Summary of Failure Path Calculations:

$$\text{Path 1-1} = 258 \text{ kN}, \text{ must exceed } W = 94 \text{ kN} \text{ or } W1 = 190 \text{ kN}$$

$$\text{Path 2-2} = 331 \text{ kN}, \text{ must exceed } W = 94 \text{ kN} \text{ or } W2 = 281 \text{ kN}$$

$$\text{Path 3-3} = 331 \text{ kN}, \text{ must exceed } W = 94 \text{ kN} \text{ or } W3 = 281 \text{ kN}$$

Maximum Allowable Pressure for this Nozzle at this Location:

$$\text{Converged Max. Allow. Pressure in Operating case} = 75.5 \text{ bars}$$

Note: The MAWP of this junction was limited by the parent Shell/Head.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 243 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Nozzle is O.K. for the External Pressure

1.03 bars

The Drop for this Nozzle is : 2.5075 mm.

The Cut Length for this Nozzle is, Drop + Ho + H + T : 222.5075 mm.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 244 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Input, Nozzle Desc: K3A (2in)

From: 60

Pressure for Reinforcement Calculations	P	62.049	bars
Temperature for Internal Pressure	Temp	148	°C
Design External Pressure	Pext	1.03	bars
Temperature for External Pressure	Tempex	100	°C
Shell Material		SA-516	70
Shell Allowable Stress at Temperature	Sv	137.90	N./mm ²
Shell Allowable Stress At Ambient	Sva	137.90	N./mm ²
Inside Diameter of Cylindrical Shell	D	706.00	mm.
Design Length of Section	L	2000.0000	mm.
Shell Finished (Minimum) Thickness	t	20.0000	mm.
Shell Internal Corrosion Allowance	c	0.0000	mm.
Shell External Corrosion Allowance	co	0.0000	mm.
Distance from Bottom/Left Tangent		2948.53	mm.
User Entered Minimum Design Metal Temperature		5.00	°C


Type of Element Connected to the Shell : Nozzle

Material		SA-105	
Material UNS Number		K03504	
Material Specification/Type		Forgings	
Allowable Stress at Temperature	Sn	137.90	N./mm ²
Allowable Stress At Ambient	Sna	137.90	N./mm ²
Diameter Basis (for tr calc only)		ID	
Layout Angle		0.00	deg
Diameter		2.0000	in.
Size and Thickness Basis		Actual	
Actual Thickness	tn	16.6000	mm.
Flange Material		SA-105	
Flange Type		Long Weld Neck	
Corrosion Allowance	can	0.0000	mm.
Joint Efficiency of Shell Seam at Nozzle	E1	1.00	
Joint Efficiency of Nozzle Neck	En	1.00	
Outside Projection	ho	200.0000	mm.
Weld leg size between Nozzle and Pad/Shell	Wo	10.0000	mm.
Groove weld depth between Nozzle and Vessel	Wgnv	18.0000	mm.
Inside Projection	h	0.0000	mm.
Weld leg size, Inside Element to Shell	Wi	0.0000	mm.
Flange Class		600	
Flange Grade		GR 1.1	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								شماره صفحه : 245 از 341
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	

The Pressure Design option was Design Pressure + static head.

Nozzle Sketch (may not represent actual weld type/configuration)



Insert/Set-in Nozzle No Pad, no Inside projection

Reinforcement CALCULATION, Description: K3A (2in)

ASME Code, Section VIII, Div. 1, 2019, UG-37 to UG-45

Actual Inside Diameter Used in Calculation	2.000 in.
Actual Thickness Used in Calculation	0.654 in.

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this nozzle and it was specified as being heat treated.

Nozzle input data check completed without errors.

Reqd thk per UG-37(a) of Cylindrical Shell, Tr [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S_v \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62 \cdot 353) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62) \\
 &= 16.3252 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Reqd thk per App. 1 of Nozzle Wall, Trn [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= R \left(\exp \left(\frac{P}{S_n \cdot E} \right) - 1 \right) \text{ per Appendix 1-2 (a) (1)} \\
 &= 25.4 \left(\exp \left(\frac{62}{138 \cdot 1} \right) - 1 \right) \\
 &= 1.1691 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Required Nozzle thickness under External Pressure per UG-28 : 0.3862 mm.

UG-40, Limits of Reinforcement : [Internal Pressure]

Parallel to Vessel Wall (Diameter Limit)	D1	124.0000	mm.
Parallel to Vessel Wall	Rn+tn+t	62.0000	mm.
Normal to Vessel Wall (Thickness Limit), no pad	Tlnp	41.5000	mm.

Weld Strength Reduction Factor [fr1]:

$$\begin{aligned}
 &= \min(1, S_n / S_v) \\
 &= \min(1, 138 / 138) \\
 &= 1.000
 \end{aligned}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 246 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Weld Strength Reduction Factor [fr2]:

$$= \min(1, S_n/S_v)$$

$$= \min(1, 138/138)$$

$$= 1.000$$

Weld Strength Reduction Factor [fr3]:

$$= \min(fr2, fr4)$$

$$= \min(1, 1)$$

$$= 1.000$$

Results of Nozzle Reinforcement Area Calculations: (cm²)

AREA AVAILABLE, A1 to A5		Design	External	Mapnc
Area Required	Ar	8.293	0.918	NA
Area in Shell	A1	2.690	11.995	NA
Area in Nozzle Wall	A2	12.808	13.457	NA
Area in Inward Nozzle	A3	0.000	0.000	NA
Area in Welds A41+A42+A43		1.000	1.000	NA
Area in Element	A5	0.000	0.000	NA
TOTAL AREA AVAILABLE	Atot	16.498	26.453	NA

The Internal Pressure Case Governs the Analysis.

Nozzle Angle Used in Area Calculations 90.00 Degs.

The area available without a pad is Sufficient.

Area Required [A]:

$$= (d \cdot tr \cdot F + 2 \cdot tn \cdot tr \cdot F \cdot (1 - fr1)) \text{ UG-37(c)}$$

$$= (50.8 \cdot 16.3 \cdot 1 + 2 \cdot 16.6 \cdot 16.3 \cdot 1 \cdot (1 - 1))$$

$$= 8.293 \text{ cm}^2$$

Reinforcement Areas per Figure UG-37.1

Area Available in Shell [A1]:

$$= d(E1 \cdot t - F \cdot tr) - 2 \cdot tn(E1 \cdot t - F \cdot tr) \cdot (1 - fr1)$$

$$= 73.2(1 \cdot 20 - 1 \cdot 16.3) - 2 \cdot 16.6$$

$$(1 \cdot 20 - 1 \cdot 16.3) \cdot (1 - 1)$$

$$= 2.690 \text{ cm}^2$$

Area Available in Nozzle Projecting Outward [A2]:

$$= (2 \cdot tlnp)(tn - trn)fr2$$

$$= (2 \cdot 41.5)(16.6 - 1.17)1$$

$$= 12.808 \text{ cm}^2$$

Area Available in Inward Weld + Outward Weld [A41 + A43]:

$$= Wo^2 \cdot fr2 + (Wi - can/0.707)^2 \cdot fr2$$

$$= 10^2 \cdot 1 + (0)^2 \cdot 1$$

$$= 1.000 \text{ cm}^2$$

UG-45 Minimum Nozzle Neck Thickness Requirement: [Int. Press.]

Wall Thickness for Internal/External pressures $t_a = 1.1691 \text{ mm}$.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 247 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	

Wall Thickness per UG16(b), $tr_{16b} = 1.5000 \text{ mm.}$
 Wall Thickness, shell/head, internal pressure $tr_{b1} = 16.3252 \text{ mm.}$
 Wall Thickness $tb_1 = \max(tr_{b1}, tr_{16b}) = 16.3252 \text{ mm.}$
 Wall Thickness, shell/head, external pressure $tr_{b2} = 0.2648 \text{ mm.}$
 Wall Thickness $tb_2 = \max(tr_{b2}, tr_{16b}) = 1.5000 \text{ mm.}$
 Wall Thickness per table UG-45 $tb_3 = 4.8000 \text{ mm.}$

Determine Nozzle Thickness candidate [tb]:

$= \min[tb_3, \max(tb_1, tb_2)]$
 $= \min[4.8, \max(16.3, 1.5)]$
 $= 4.8000 \text{ mm.}$

Minimum Wall Thickness of Nozzle Necks [tUG-45]:

$= \max(ta, tb)$
 $= \max(1.17, 4.8)$
 $= 4.8000 \text{ mm.}$

Available Nozzle Neck Thickness = 16.6000 mm. --> OK

Nozzle Junction Minimum Design Metal Temperature (MDMT) Calculations:

Nozzle-Shell/Head Weld (UCS-66(a)1(b)), min(Curve:A, Curve:B)

Govrn. thk, $t_g = 16.6$, $t_r = 1.17$, $c = 0 \text{ mm.}$, $E^* = 1$
 Thickness Ratio = $t_r * (E^*) / (t_g - c) = 0.07$, Temp. Reduction = $78 \text{ }^\circ\text{C}$

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve A $7 \text{ }^\circ\text{C}$
 Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1) $-104 \text{ }^\circ\text{C}$

Gov. MDMT of the nozzle to shell joint welded assembly : $-104 \text{ }^\circ\text{C}$

ANSI Flange MDMT including Temperature reduction per UCS-66.1:

Unadjusted MDMT of ANSI B16.5/47 flanges per UCS-66(c) $-18 \text{ }^\circ\text{C}$
 Flange MDMT with Temp reduction per UCS-66(b) (1) (-b) $-40 \text{ }^\circ\text{C}$

Where the Stress Reduction Ratio per UCS-66(b)(1)(-b) is :

Design Pressure/Ambient Rating = $62.05/102.10 = 0.608$

Weld Size Calculations, Description: K3A (2in)

Intermediate Calc. for nozzle/shell Welds $T_{min} = 16.6000 \text{ mm.}$

Results Per UW-16.1:

Required Thickness Actual Thickness
 Nozzle Weld $6.0000 = \text{Min per Code}$ $7.0700 = 0.7 * W_o \text{ mm.}$

Weld Strength and Weld Loads per UG-41.1, Sketch (a) or (b)

Weld Load [W]:

$= \max(0, (A - A_1 + 2 * t_n * f_{r1} * (E_1 * t - t_r)) S_v)$
 $= \max(0, (8.29 - 2.69 + 2 * 16.6 * 1 * (1 * 20 - 16.3))) 138)$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 248 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

$$= 94.08 \text{ kN}$$

Note: F is always set to 1.0 throughout the calculation.

Weld Load [W1]:

$$= (A2+A5+A4 - (W_i - Can / .707)^2 * fr2) * Sv$$

$$= (12.8 + 0 + 1 - 0 * 1) * 138$$

$$= 190.39 \text{ kN}$$

Weld Load [W2]:

$$= (A2 + A3 + A4 + (2 * t_n * t * fr1)) * Sv$$

$$= (12.8 + 0 + 1 + (6.64)) * 138$$

$$= 281.95 \text{ kN}$$

Weld Load [W3]:

$$= (A2+A3+A4+A5 + (2 * t_n * t * fr1)) * S$$

$$= (12.8 + 0 + 1 + 0 + (6.64)) * 138$$

$$= 281.95 \text{ kN}$$

Strength of Connection Elements for Failure Path Analysis

Shear, Outward Nozzle Weld [Sonw]:

$$= (\pi / 2) * D_{lo} * W_o * 0.49 * S_{nw}$$

$$= (3.14 / 2.0) * 84 * 10 * 0.49 * 138$$

$$= 89. \text{ kN}$$

Shear, Nozzle Wall [Snw]:

$$= (\pi * (D_{lr} + D_{lo}) / 4) * (Thk - Can) * 0.7 * S_n$$

$$= (3.14 * 33.7) * (16.6 - 0) * 0.7 * 138$$

$$= 170. \text{ kN}$$

Tension, Shell Groove Weld [Tngw]:

$$= (\pi / 2) * D_{lo} * (W_{gni} - Cas) * 0.74 * S_{ng}$$

$$= (3.14 / 2.0) * 84 * (18 - 0) * 0.74 * 138$$

$$= 242. \text{ kN}$$

Strength of Failure Paths:

$$PATH11 = (SONW + SNW) = (89.2 + 170) = 259 \text{ kN}$$

$$PATH22 = (Sonw + Tpgw + Tngw + Sinw)$$

$$= (89.2 + 0 + 242 + 0) = 331 \text{ kN}$$

$$PATH33 = (Sonw + Tngw + Sinw)$$

$$= (89.2 + 242 + 0) = 331 \text{ kN}$$

Summary of Failure Path Calculations:

$$\text{Path 1-1} = 258 \text{ kN, must exceed } W = 94 \text{ kN or } W1 = 190 \text{ kN}$$

$$\text{Path 2-2} = 331 \text{ kN, must exceed } W = 94 \text{ kN or } W2 = 281 \text{ kN}$$

$$\text{Path 3-3} = 331 \text{ kN, must exceed } W = 94 \text{ kN or } W3 = 281 \text{ kN}$$

Maximum Allowable Pressure for this Nozzle at this Location:

$$\text{Converged Max. Allow. Pressure in Operating case} = 75.5 \text{ bars}$$

Note: The MAWP of this junction was limited by the parent Shell/Head.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 249 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Nozzle is O.K. for the External Pressure

1.03 bars

The Drop for this Nozzle is : 2.5075 mm.

The Cut Length for this Nozzle is, Drop + Ho + H + T : 222.5075 mm.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 250 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Input, Nozzle Desc: K4B (2in)

From: 60

Pressure for Reinforcement Calculations	P	62.000	bars
Temperature for Internal Pressure	Temp	148	°C
Design External Pressure	Pext	1.03	bars
Temperature for External Pressure	Tempex	100	°C
Shell Material		SA-516	70
Shell Allowable Stress at Temperature	Sv	137.90	N./mm ²
Shell Allowable Stress At Ambient	Sva	137.90	N./mm ²
Inside Diameter of Cylindrical Shell	D	706.00	mm.
Design Length of Section	L	2000.0000	mm.
Shell Finished (Minimum) Thickness	t	20.0000	mm.
Shell Internal Corrosion Allowance	c	0.0000	mm.
Shell External Corrosion Allowance	co	0.0000	mm.
Distance from Bottom/Left Tangent		3770.53	mm.
User Entered Minimum Design Metal Temperature		5.00	°C


Type of Element Connected to the Shell : Nozzle

Material		SA-105	
Material UNS Number		K03504	
Material Specification/Type		Forgings	
Allowable Stress at Temperature	Sn	137.90	N./mm ²
Allowable Stress At Ambient	Sna	137.90	N./mm ²
Diameter Basis (for tr calc only)		ID	
Layout Angle		315.00	deg
Diameter		3.0000	in.
Size and Thickness Basis		Actual	
Actual Thickness	tn	20.4000	mm.
Flange Material		SA-105	
Flange Type		Long Weld Neck	
Corrosion Allowance	can	0.0000	mm.
Joint Efficiency of Shell Seam at Nozzle	E1	1.00	
Joint Efficiency of Nozzle Neck	En	1.00	
Outside Projection	ho	200.0000	mm.
Weld leg size between Nozzle and Pad/Shell	Wo	10.0000	mm.
Groove weld depth between Nozzle and Vessel	Wgnv	18.0000	mm.
Inside Projection	h	0.0000	mm.
Weld leg size, Inside Element to Shell	Wi	0.0000	mm.
Flange Class		600	
Flange Grade		GR 1.1	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								شماره صفحه : 251 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	

The Pressure Design option was Design Pressure + static head.

Nozzle Sketch (may not represent actual weld type/configuration)



Insert/Set-in Nozzle No Pad, no Inside projection

Reinforcement CALCULATION, Description: K4B (2in)

ASME Code, Section VIII, Div. 1, 2019, UG-37 to UG-45

Actual Inside Diameter Used in Calculation	3.000 in.
Actual Thickness Used in Calculation	0.803 in.

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this nozzle and it was specified as being heat treated.

Nozzle input data check completed without errors.

Reqd thk per UG-37(a) of Cylindrical Shell, Tr [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S_v \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62 \cdot 353) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62) \\
 &= 16.3119 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Reqd thk per App. 1 of Nozzle Wall, Trn [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= R \left(\exp \left(\frac{P}{S_n \cdot E} \right) - 1 \right) \text{ per Appendix 1-2 (a) (1)} \\
 &= 38.1 \left(\exp \left(\frac{62}{138 \cdot 1} \right) - 1 \right) \\
 &= 1.7522 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Required Nozzle thickness under External Pressure per UG-28 : 0.4698 mm.

UG-40, Limits of Reinforcement : [Internal Pressure]

Parallel to Vessel Wall (Diameter Limit)	D1	157.0000	mm.
Parallel to Vessel Wall	Rn+tn+t	78.5000	mm.
Normal to Vessel Wall (Thickness Limit), no pad	Tlnp	50.0000	mm.

Weld Strength Reduction Factor [fr1]:

$$\begin{aligned}
 &= \min(1, S_n / S_v) \\
 &= \min(1, 138 / 138) \\
 &= 1.000
 \end{aligned}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 252 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	

Weld Strength Reduction Factor [fr2]:

$$= \min(1, S_n/S_v)$$

$$= \min(1, 138/138)$$

$$= 1.000$$

Weld Strength Reduction Factor [fr3]:

$$= \min(fr2, fr4)$$

$$= \min(1, 1)$$

$$= 1.000$$

Results of Nozzle Reinforcement Area Calculations: (cm²)

AREA AVAILABLE, A1 to A5		Design	External	Mapnc
Area Required	Ar	12.430	1.376	NA
Area in Shell	A1	2.980	13.241	NA
Area in Nozzle Wall	A2	18.648	19.930	NA
Area in Inward Nozzle	A3	0.000	0.000	NA
Area in Welds A41+A42+A43		1.000	1.000	NA
Area in Element	A5	0.000	0.000	NA
TOTAL AREA AVAILABLE	Atot	22.628	34.171	NA

The Internal Pressure Case Governs the Analysis.

Nozzle Angle Used in Area Calculations 90.00 Degs.

The area available without a pad is Sufficient.

Area Required [A]:

$$= (d * tr * F + 2 * tn * tr * F * (1 - fr1)) \text{ UG-37(c)}$$

$$= (76.2 * 16.3 * 1 + 2 * 20.4 * 16.3 * 1 * (1 - 1))$$

$$= 12.430 \text{ cm}^2$$

Reinforcement Areas per Figure UG-37.1

Area Available in Shell [A1]:

$$= d (E1 * t - F * tr) - 2 * tn (E1 * t - F * tr) * (1 - fr1)$$

$$= 80.8 (1 * 20 - 1 * 16.3) - 2 * 20.4$$

$$(1 * 20 - 1 * 16.3) * (1 - 1)$$

$$= 2.980 \text{ cm}^2$$

Area Available in Nozzle Projecting Outward [A2]:

$$= (2 * tlnp) (tn - trn) fr2$$

$$= (2 * 50) (20.4 - 1.75) 1$$

$$= 18.648 \text{ cm}^2$$

Area Available in Inward Weld + Outward Weld [A41 + A43]:

$$= W_o^2 * fr2 + (W_i - can / 0.707)^2 * fr2$$

$$= 10^2 * 1 + (0)^2 * 1$$

$$= 1.000 \text{ cm}^2$$

UG-45 Minimum Nozzle Neck Thickness Requirement: [Int. Press.]

Wall Thickness for Internal/External pressures $t_a = 1.7522 \text{ mm}$.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 253 از 341
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00

Wall Thickness per UG16(b), $tr_{16b} = 1.5000 \text{ mm.}$
 Wall Thickness, shell/head, internal pressure $tr_{b1} = 16.3119 \text{ mm.}$
 Wall Thickness $tb_1 = \max(tr_{b1}, tr_{16b}) = 16.3119 \text{ mm.}$
 Wall Thickness, shell/head, external pressure $tr_{b2} = 0.2648 \text{ mm.}$
 Wall Thickness $tb_2 = \max(tr_{b2}, tr_{16b}) = 1.5000 \text{ mm.}$
 Wall Thickness per table UG-45 $tb_3 = 5.7300 \text{ mm.}$

Determine Nozzle Thickness candidate [tb]:

$= \min[tb_3, \max(tb_1, tb_2)]$
 $= \min[5.73, \max(16.3, 1.5)]$
 $= 5.7300 \text{ mm.}$

Minimum Wall Thickness of Nozzle Necks [tUG-45]:

$= \max(ta, tb)$
 $= \max(1.75, 5.73)$
 $= 5.7300 \text{ mm.}$

Available Nozzle Neck Thickness = 20.4000 mm. --> OK

Nozzle Junction Minimum Design Metal Temperature (MDMT) Calculations:

Nozzle-Shell/Head Weld (UCS-66(a)1(b)), min(Curve:A, Curve:B)

Govrn. thk, $t_g = 20$, $t_r = 16.3$, $c = 0 \text{ mm.}$, $E^* = 1$
 Thickness Ratio $= tr * (E^*) / (t_g - c) = 0.82$, Temp. Reduction = 10 °C

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve A $12 \text{ }^\circ\text{C}$
 Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1) $2 \text{ }^\circ\text{C}$

Gov. MDMT of the nozzle to shell joint welded assembly : $2 \text{ }^\circ\text{C}$

ANSI Flange MDMT including Temperature reduction per UCS-66.1:

Unadjusted MDMT of ANSI B16.5/47 flanges per UCS-66(c) $-18 \text{ }^\circ\text{C}$
 Flange MDMT with Temp reduction per UCS-66(b) (1) (-b) $-40 \text{ }^\circ\text{C}$

Where the Stress Reduction Ratio per UCS-66(b)(1)(-b) is :

Design Pressure/Ambient Rating = $62.00/102.10 = 0.607$

Weld Size Calculations, Description: K4B (2in)

Intermediate Calc. for nozzle/shell Welds $T_{min} = 19.0000 \text{ mm.}$

Results Per UW-16.1:

Required Thickness Actual Thickness
 Nozzle Weld $6.0000 = \text{Min per Code}$ $7.0700 = 0.7 * W_o \text{ mm.}$

Weld Strength and Weld Loads per UG-41.1, Sketch (a) or (b)

Weld Load [W]:

$= \max(0, (A - A_1 + 2 * t_n * f_{r1} * (E_1 * t - t_r)) S_v)$
 $= \max(0, (12.4 - 2.98 + 2 * 20.4 * 1 * (1 * 20 - 16.3))) 138)$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 254 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

$$= 151.05 \text{ kN}$$

Note: F is always set to 1.0 throughout the calculation.

Weld Load [W1]:

$$= (A2+A5+A4 - (W_i - Can / .707)^2 * fr2) * Sv$$

$$= (18.6 + 0 + 1 - 0 * 1) * 138$$

$$= 270.92 \text{ kN}$$

Weld Load [W2]:

$$= (A2 + A3 + A4 + (2 * t_n * t * fr1)) * Sv$$

$$= (18.6 + 0 + 1 + (8.16)) * 138$$

$$= 383.44 \text{ kN}$$

Weld Load [W3]:

$$= (A2+A3+A4+A5 + (2 * t_n * t * fr1)) * S$$

$$= (18.6 + 0 + 1 + 0 + (8.16)) * 138$$

$$= 383.44 \text{ kN}$$

Strength of Connection Elements for Failure Path Analysis

Shear, Outward Nozzle Weld [Sonw]:

$$= (\pi/2) * D_{lo} * W_o * 0.49 * S_{nw}$$

$$= (3.14/2.0) * 117 * 10 * 0.49 * 138$$

$$= 124. \text{ kN}$$

Shear, Nozzle Wall [Snw]:

$$= (\pi * (D_{lr} + D_{lo}) / 4) * (Thk - Can) * 0.7 * S_n$$

$$= (3.14 * 48.3) * (20.4 - 0) * 0.7 * 138$$

$$= 299. \text{ kN}$$

Tension, Shell Groove Weld [Tngw]:

$$= (\pi/2) * D_{lo} * (W_{gni} - Cas) * 0.74 * S_{ng}$$

$$= (3.14/2.0) * 117 * (18 - 0) * 0.74 * 138$$

$$= 338. \text{ kN}$$

Strength of Failure Paths:

$$PATH11 = (SONW + SNW) = (124 + 299) = 423 \text{ kN}$$

$$PATH22 = (Sonw + Tpgw + Tngw + Sinw)$$

$$= (124 + 0 + 338 + 0) = 462 \text{ kN}$$

$$PATH33 = (Sonw + Tngw + Sinw)$$

$$= (124 + 338 + 0) = 462 \text{ kN}$$

Summary of Failure Path Calculations:

$$\text{Path 1-1} = 422 \text{ kN} , \text{ must exceed } W = 151 \text{ kN} \quad \text{or } W1 = 270 \text{ kN}$$

$$\text{Path 2-2} = 461 \text{ kN} , \text{ must exceed } W = 151 \text{ kN} \quad \text{or } W2 = 383 \text{ kN}$$

$$\text{Path 3-3} = 461 \text{ kN} , \text{ must exceed } W = 151 \text{ kN} \quad \text{or } W3 = 383 \text{ kN}$$

Maximum Allowable Pressure for this Nozzle at this Location:

$$\text{Converged Max. Allow. Pressure in Operating case} = 75.5 \text{ bars}$$

Note: The MAWP of this junction was limited by the parent Shell/Head.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 255 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Nozzle is O.K. for the External Pressure 1.03 bars

The Drop for this Nozzle is : 4.8811 mm.

The Cut Length for this Nozzle is, Drop + Ho + H + T : 224.8811 mm.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053-073-9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 256 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Input, Nozzle Desc: K4A (2in)

From: 60

Pressure for Reinforcement Calculations	P	62.074	bars
Temperature for Internal Pressure	Temp	148	°C
Design External Pressure	Pext	1.03	bars
Temperature for External Pressure	Tempex	100	°C
Shell Material		SA-516	70
Shell Allowable Stress at Temperature	Sv	137.90	N./mm ²
Shell Allowable Stress At Ambient	Sva	137.90	N./mm ²
Inside Diameter of Cylindrical Shell	D	706.00	mm.
Design Length of Section	L	2000.0000	mm.
Shell Finished (Minimum) Thickness	t	20.0000	mm.
Shell Internal Corrosion Allowance	c	0.0000	mm.
Shell External Corrosion Allowance	co	0.0000	mm.
Distance from Bottom/Left Tangent		2692.53	mm.
User Entered Minimum Design Metal Temperature		5.00	°C


Type of Element Connected to the Shell : Nozzle

Material		SA-105	
Material UNS Number		K03504	
Material Specification/Type		Forgings	
Allowable Stress at Temperature	Sn	137.90	N./mm ²
Allowable Stress At Ambient	Sna	137.90	N./mm ²
Diameter Basis (for tr calc only)		ID	
Layout Angle		315.00	deg
Diameter		3.0000	in.
Size and Thickness Basis		Actual	
Actual Thickness	tn	20.4000	mm.
Flange Material		SA-105	
Flange Type		Long Weld Neck	
Corrosion Allowance	can	0.0000	mm.
Joint Efficiency of Shell Seam at Nozzle	E1	1.00	
Joint Efficiency of Nozzle Neck	En	1.00	
Outside Projection	ho	200.0000	mm.
Weld leg size between Nozzle and Pad/Shell	Wo	10.0000	mm.
Groove weld depth between Nozzle and Vessel	Wgnv	18.0000	mm.
Inside Projection	h	0.0000	mm.
Weld leg size, Inside Element to Shell	Wi	0.0000	mm.
Flange Class		600	
Flange Grade		GR 1.1	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)	شماره صفحه : 257 از 341																
	<table><tr><td>نسخه</td><td>سریال</td><td>نوع مدرک</td><td>رشته</td><td>تسهیلات</td><td>صادر کننده</td><td>بسته کاری</td><td>پروژه</td></tr><tr><td>V00</td><td>0001</td><td>CN</td><td>ME</td><td>120</td><td>MF</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>		نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK
	نسخه		سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه									
V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK											

The Pressure Design option was Design Pressure + static head.

Nozzle Sketch (may not represent actual weld type/configuration)



Insert/Set-in Nozzle No Pad, no Inside projection

Reinforcement CALCULATION, Description: K4A (2in)

ASME Code, Section VIII, Div. 1, 2019, UG-37 to UG-45

Actual Inside Diameter Used in Calculation	3.000 in.
Actual Thickness Used in Calculation	0.803 in.

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this nozzle and it was specified as being heat treated.

Nozzle input data check completed without errors.

Reqd thk per UG-37(a) of Cylindrical Shell, Tr [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S_v \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62.1 \cdot 353) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62.1) \\
 &= 16.3320 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Reqd thk per App. 1 of Nozzle Wall, Trn [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= R (\exp([P / (S_n \cdot E)] - 1)) \text{ per Appendix 1-2 (a) (1)} \\
 &= 38.1 (\exp([62.1 / (138 \cdot 1)] - 1)) \\
 &= 1.7543 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Required Nozzle thickness under External Pressure per UG-28 : 0.4698 mm.

UG-40, Limits of Reinforcement : [Internal Pressure]

Parallel to Vessel Wall (Diameter Limit)	D1	157.0000 mm.
Parallel to Vessel Wall	Rn+tn+t	78.5000 mm.
Normal to Vessel Wall (Thickness Limit), no pad	Tlnp	50.0000 mm.

Weld Strength Reduction Factor [fr1]:

$$\begin{aligned}
 &= \min(1, S_n / S_v) \\
 &= \min(1, 138 / 138) \\
 &= 1.000
 \end{aligned}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 258 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

Weld Strength Reduction Factor [fr2]:

$$= \min(1, S_n/S_v)$$

$$= \min(1, 138/138)$$

$$= 1.000$$

Weld Strength Reduction Factor [fr3]:

$$= \min(fr2, fr4)$$

$$= \min(1, 1)$$

$$= 1.000$$

Results of Nozzle Reinforcement Area Calculations: (cm²)

AREA AVAILABLE, A1 to A5		Design	External	Mapnc
Area Required	Ar	12.445	1.376	NA
Area in Shell	A1	2.964	13.241	NA
Area in Nozzle Wall	A2	18.646	19.930	NA
Area in Inward Nozzle	A3	0.000	0.000	NA
Area in Welds A41+A42+A43		1.000	1.000	NA
Area in Element	A5	0.000	0.000	NA
TOTAL AREA AVAILABLE	Atot	22.609	34.171	NA

The Internal Pressure Case Governs the Analysis.

Nozzle Angle Used in Area Calculations 90.00 Degs.

The area available without a pad is Sufficient.

Area Required [A]:

$$= (d * tr * F + 2 * tn * tr * F * (1 - fr1)) \text{ UG-37(c)}$$

$$= (76.2 * 16.3 * 1 + 2 * 20.4 * 16.3 * 1 * (1 - 1))$$

$$= 12.445 \text{ cm}^2$$

Reinforcement Areas per Figure UG-37.1

Area Available in Shell [A1]:

$$= d(E1 * t - F * tr) - 2 * tn(E1 * t - F * tr) * (1 - fr1)$$

$$= 80.8(1 * 20 - 1 * 16.3) - 2 * 20.4$$

$$(1 * 20 - 1 * 16.3) * (1 - 1)$$

$$= 2.964 \text{ cm}^2$$

Area Available in Nozzle Projecting Outward [A2]:

$$= (2 * tlnp)(tn - trn)fr2$$

$$= (2 * 50)(20.4 - 1.75)1$$

$$= 18.646 \text{ cm}^2$$

Area Available in Inward Weld + Outward Weld [A41 + A43]:

$$= W_o^2 * fr2 + (W_i - can / 0.707)^2 * fr2$$

$$= 10^2 * 1 + (0)^2 * 1$$

$$= 1.000 \text{ cm}^2$$

UG-45 Minimum Nozzle Neck Thickness Requirement: [Int. Press.]

Wall Thickness for Internal/External pressures $t_a = 1.7543 \text{ mm}$.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								شماره صفحه : 259 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	

Wall Thickness per UG16(b), $tr_{16b} = 1.5000 \text{ mm.}$
 Wall Thickness, shell/head, internal pressure $tr_{b1} = 16.3320 \text{ mm.}$
 Wall Thickness $tb_1 = \max(tr_{b1}, tr_{16b}) = 16.3320 \text{ mm.}$
 Wall Thickness, shell/head, external pressure $tr_{b2} = 0.2648 \text{ mm.}$
 Wall Thickness $tb_2 = \max(tr_{b2}, tr_{16b}) = 1.5000 \text{ mm.}$
 Wall Thickness per table UG-45 $tb_3 = 5.7300 \text{ mm.}$

Determine Nozzle Thickness candidate [tb]:

$= \min[tb_3, \max(tb_1, tb_2)]$
 $= \min[5.73, \max(16.3, 1.5)]$
 $= 5.7300 \text{ mm.}$

Minimum Wall Thickness of Nozzle Necks [tUG-45]:

$= \max(ta, tb)$
 $= \max(1.75, 5.73)$
 $= 5.7300 \text{ mm.}$

Available Nozzle Neck Thickness = 20.4000 mm. --> OK

Nozzle Junction Minimum Design Metal Temperature (MDMT) Calculations:

Nozzle-Shell/Head Weld (UCS-66(a)1(b)), min(Curve:A, Curve:B)

Govrn. thk, $t_g = 20$, $t_r = 16.3$, $c = 0 \text{ mm.}$, $E^* = 1$
 Thickness Ratio = $tr * (E^*) / (t_g - c) = 0.82$, Temp. Reduction = $10 \text{ }^\circ\text{C}$

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve A $12 \text{ }^\circ\text{C}$
 Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1) $2 \text{ }^\circ\text{C}$

Gov. MDMT of the nozzle to shell joint welded assembly : $2 \text{ }^\circ\text{C}$

ANSI Flange MDMT including Temperature reduction per UCS-66.1:

Unadjusted MDMT of ANSI B16.5/47 flanges per UCS-66(c) $-18 \text{ }^\circ\text{C}$
 Flange MDMT with Temp reduction per UCS-66(b) (1) (-b) $-40 \text{ }^\circ\text{C}$

Where the Stress Reduction Ratio per UCS-66(b)(1)(-b) is :

Design Pressure/Ambient Rating = $62.07/102.10 = 0.608$

Weld Size Calculations, Description: K4A (2in)

Intermediate Calc. for nozzle/shell Welds $T_{min} = 19.0000 \text{ mm.}$

Results Per UW-16.1:

Required Thickness Actual Thickness
 Nozzle Weld $6.0000 = \text{Min per Code}$ $7.0700 = 0.7 * W_o \text{ mm.}$

Weld Strength and Weld Loads per UG-41.1, Sketch (a) or (b)

Weld Load [W]:

$= \max(0, (A - A_1 + 2 * t_n * f_{r1} * (E_1 * t - t_r)) S_v)$
 $= \max(0, (12.4 - 2.96 + 2 * 20.4 * 1 * (1 * 20 - 16.3))) 138)$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)	شماره صفحه : 260 از 341																
	<table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>		پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00
	پروژه		بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه									
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

$$= 151.37 \text{ kN}$$

Note: F is always set to 1.0 throughout the calculation.

Weld Load [W1]:

$$= (A2+A5+A4 - (W_i - Can / .707)^2 * fr2) * Sv$$

$$= (18.6 + 0 + 1 - 0 * 1) * 138$$

$$= 270.89 \text{ kN}$$

Weld Load [W2]:

$$= (A2 + A3 + A4 + (2 * t_n * t * fr1)) * Sv$$

$$= (18.6 + 0 + 1 + (8.16)) * 138$$

$$= 383.41 \text{ kN}$$

Weld Load [W3]:

$$= (A2+A3+A4+A5 + (2 * t_n * t * fr1)) * S$$

$$= (18.6 + 0 + 1 + 0 + (8.16)) * 138$$

$$= 383.41 \text{ kN}$$

Strength of Connection Elements for Failure Path Analysis

Shear, Outward Nozzle Weld [Sonw]:

$$= (\pi/2) * D_{lo} * W_o * 0.49 * S_{nw}$$

$$= (3.14/2.0) * 117 * 10 * 0.49 * 138$$

$$= 124. \text{ kN}$$

Shear, Nozzle Wall [Snw]:

$$= (\pi * (D_{lr} + D_{lo}) / 4) * (Thk - Can) * 0.7 * S_n$$

$$= (3.14 * 48.3) * (20.4 - 0) * 0.7 * 138$$

$$= 299. \text{ kN}$$

Tension, Shell Groove Weld [Tngw]:

$$= (\pi/2) * D_{lo} * (W_{gvi} - Cas) * 0.74 * S_{ng}$$

$$= (3.14/2.0) * 117 * (18 - 0) * 0.74 * 138$$

$$= 338. \text{ kN}$$

Strength of Failure Paths:

$$PATH11 = (SONW + SNW) = (124 + 299) = 423 \text{ kN}$$

$$PATH22 = (Sonw + Tpgw + Tngw + Sinw)$$

$$= (124 + 0 + 338 + 0) = 462 \text{ kN}$$

$$PATH33 = (Sonw + Tngw + Sinw)$$

$$= (124 + 338 + 0) = 462 \text{ kN}$$

Summary of Failure Path Calculations:

$$\text{Path 1-1} = 422 \text{ kN} , \text{ must exceed } W = 151 \text{ kN} \quad \text{or } W1 = 270 \text{ kN}$$

$$\text{Path 2-2} = 461 \text{ kN} , \text{ must exceed } W = 151 \text{ kN} \quad \text{or } W2 = 383 \text{ kN}$$

$$\text{Path 3-3} = 461 \text{ kN} , \text{ must exceed } W = 151 \text{ kN} \quad \text{or } W3 = 383 \text{ kN}$$

Maximum Allowable Pressure for this Nozzle at this Location:

$$\text{Converged Max. Allow. Pressure in Operating case} \quad 75.5 \text{ bars}$$

Note: The MAWP of this junction was limited by the parent Shell/Head.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 261 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Nozzle is O.K. for the External Pressure

1.03 bars

The Drop for this Nozzle is : 4.8811 mm.

The Cut Length for this Nozzle is, Drop + Ho + H + T : 224.8811 mm.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادر کننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>V00</td><td>0001</td><td>CN</td><td>ME</td><td>120</td><td>MF</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	شماره صفحه : 262 از 341
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه											
V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK											

Input, Nozzle Desc: K10A (2in)

From: 90

Pressure for Reinforcement Calculations	P	62.000	bars
Temperature for Internal Pressure	Temp	148	°C
Design External Pressure	Pext	1.03	bars
Temperature for External Pressure	Tempex	100	°C
Shell Material		SA-516	70
Shell Allowable Stress at Temperature	Sv	137.90	N./mm ²
Shell Allowable Stress At Ambient	Sva	137.90	N./mm ²
Inside Diameter of Cylindrical Shell	D	700.00	mm.
Design Length of Section	L	4600.0000	mm.
Shell Finished (Minimum) Thickness	t	20.0000	mm.
Shell Internal Corrosion Allowance	c	3.0000	mm.
Shell External Corrosion Allowance	co	0.0000	mm.
Distance from Bottom/Left Tangent		4874.05	mm.
User Entered Minimum Design Metal Temperature		5.00	°C


Type of Element Connected to the Shell : Nozzle

Material		SA-105	
Material UNS Number		K03504	
Material Specification/Type		Forgings	
Allowable Stress at Temperature	Sn	137.90	N./mm ²
Allowable Stress At Ambient	Sna	137.90	N./mm ²
Diameter Basis (for tr calc only)		ID	
Layout Angle		90.00	deg
Diameter		2.0000	in.
Size and Thickness Basis		Actual	
Actual Thickness	tn	16.6000	mm.
Flange Material		SA-105	
Flange Type		Long Weld Neck	
Corrosion Allowance	can	3.0000	mm.
Joint Efficiency of Shell Seam at Nozzle	E1	1.00	
Joint Efficiency of Nozzle Neck	En	1.00	
Outside Projection	ho	200.0000	mm.
Weld leg size between Nozzle and Pad/Shell	Wo	10.0000	mm.
Groove weld depth between Nozzle and Vessel	Wgnv	18.0000	mm.
Inside Projection	h	0.0000	mm.
Weld leg size, Inside Element to Shell	Wi	0.0000	mm.
Flange Class		600	
Flange Grade		GR 1.1	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								شماره صفحه : 263 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	

The Pressure Design option was Design Pressure + static head.

Nozzle Sketch (may not represent actual weld type/configuration)



Insert/Set-in Nozzle No Pad, no Inside projection

Reinforcement CALCULATION, Description: K10A (2in)

ASME Code, Section VIII, Div. 1, 2019, UG-37 to UG-45

Actual Inside Diameter Used in Calculation	2.000 in.
Actual Thickness Used in Calculation	0.654 in.

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this nozzle and it was specified as being heat treated.

Nozzle input data check completed without errors.

Reqd thk per UG-37(a) of Cylindrical Shell, Tr [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S_v \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62 \cdot 353) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62) \\
 &= 16.3119 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Reqd thk per UG-37(a) of Nozzle Wall, Trn [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S_n \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62 \cdot 28.4) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62) \\
 &= 1.3123 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Required Nozzle thickness under External Pressure per UG-28 : 0.3862 mm.

UG-40, Limits of Reinforcement : [Internal Pressure]

Parallel to Vessel Wall (Diameter Limit)	D1	118.0000	mm.
Parallel to Vessel Wall	Rn+tn+t	59.0000	mm.
Normal to Vessel Wall (Thickness Limit), no pad	Tlnp	34.0000	mm.

Weld Strength Reduction Factor [fr1]:

$$\begin{aligned}
 &= \min(1, S_n / S_v) \\
 &= \min(1, 138 / 138) \\
 &= 1.000
 \end{aligned}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 264 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Weld Strength Reduction Factor [fr2]:

$$= \min(1, S_n/S_v)$$

$$= \min(1, 138/138)$$

$$= 1.000$$

Weld Strength Reduction Factor [fr3]:

$$= \min(fr2, fr4)$$

$$= \min(1, 1)$$

$$= 1.000$$

Results of Nozzle Reinforcement Area Calculations: (cm²)

AREA AVAILABLE, A1 to A5		Design	External	Mapnc
Area Required	Ar	9.265	1.464	NA
Area in Shell	A1	0.421	7.250	NA
Area in Nozzle Wall	A2	8.356	8.985	NA
Area in Inward Nozzle	A3	0.000	0.000	NA
Area in Welds A41+A42+A43		1.000	1.000	NA
Area in Element	A5	0.000	0.000	NA
TOTAL AREA AVAILABLE	Atot	9.777	17.235	NA

The Internal Pressure Case Governs the Analysis.

Nozzle Angle Used in Area Calculations 90.00 Degs.

The area available without a pad is Sufficient.

Area Required [A]:

$$= (d \cdot tr \cdot F + 2 \cdot tn \cdot tr \cdot F \cdot (1 - fr1)) \cdot UG-37(c)$$

$$= (56.8 \cdot 16.3 \cdot 1 + 2 \cdot 13.6 \cdot 16.3 \cdot 1 \cdot (1 - 1))$$

$$= 9.265 \text{ cm}^2$$

Reinforcement Areas per Figure UG-37.1

Area Available in Shell [A1]:

$$= d(E1 \cdot t - F \cdot tr) - 2 \cdot tn(E1 \cdot t - F \cdot tr) \cdot (1 - fr1)$$

$$= 61.2(1 \cdot 17 - 1 \cdot 16.3) - 2 \cdot 13.6$$

$$(1 \cdot 17 - 1 \cdot 16.3) \cdot (1 - 1)$$

$$= 0.421 \text{ cm}^2$$

Area Available in Nozzle Projecting Outward [A2]:

$$= (2 \cdot tlnp)(tn - trn)fr2$$

$$= (2 \cdot 34)(13.6 - 1.31)1$$

$$= 8.356 \text{ cm}^2$$

Area Available in Inward Weld + Outward Weld [A41 + A43]:

$$= Wo^2 \cdot fr2 + (Wi - can/0.707)^2 \cdot fr2$$

$$= 10^2 \cdot 1 + (0)^2 \cdot 1$$

$$= 1.000 \text{ cm}^2$$

UG-45 Minimum Nozzle Neck Thickness Requirement: [Int. Press.]

Wall Thickness for Internal/External pressures $t_a = 4.3123 \text{ mm}$.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 265 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

Wall Thickness per UG16(b), $tr_{16b} = 4.5000 \text{ mm.}$
 Wall Thickness, shell/head, internal pressure $tr_{b1} = 19.3119 \text{ mm.}$
 Wall Thickness $tb_1 = \max(tr_{b1}, tr_{16b}) = 19.3119 \text{ mm.}$
 Wall Thickness, shell/head, external pressure $tr_{b2} = 3.2648 \text{ mm.}$
 Wall Thickness $tb_2 = \max(tr_{b2}, tr_{16b}) = 4.5000 \text{ mm.}$
 Wall Thickness per table UG-45 $tb_3 = 7.8000 \text{ mm.}$

Determine Nozzle Thickness candidate [tb]:

$= \min[tb_3, \max(tb_1, tb_2)]$
 $= \min[7.8, \max(19.3, 4.5)]$
 $= 7.8000 \text{ mm.}$

Minimum Wall Thickness of Nozzle Necks [tUG-45]:

$= \max(ta, tb)$
 $= \max(4.31, 7.8)$
 $= 7.8000 \text{ mm.}$

Available Nozzle Neck Thickness = 16.6000 mm. --> OK

Nozzle Junction Minimum Design Metal Temperature (MDMT) Calculations:

Nozzle-Shell/Head Weld (UCS-66(a)1(b)), min(Curve:A, Curve:B)

Govrn. thk, $t_g = 16.6$, $t_r = 1.31$, $c = 3 \text{ mm.}$, $E^* = 1$
 Thickness Ratio = $t_r * (E^*) / (t_g - c) = 0.096$, Temp. Reduction = $78 \text{ }^\circ\text{C}$

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve A $7 \text{ }^\circ\text{C}$
 Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1) $-104 \text{ }^\circ\text{C}$

Gov. MDMT of the nozzle to shell joint welded assembly : $-104 \text{ }^\circ\text{C}$

ANSI Flange MDMT including Temperature reduction per UCS-66.1:

Unadjusted MDMT of ANSI B16.5/47 flanges per UCS-66(c) $-18 \text{ }^\circ\text{C}$
 Flange MDMT with Temp reduction per UCS-66(b) (1) (-b) $-40 \text{ }^\circ\text{C}$

Where the Stress Reduction Ratio per UCS-66(b)(1)(-b) is :

Design Pressure/Ambient Rating = $62.00/102.10 = 0.607$

Weld Size Calculations, Description: K10A (2in)

Intermediate Calc. for nozzle/shell Welds $T_{min} = 13.6000 \text{ mm.}$

Results Per UW-16.1:

Required Thickness Actual Thickness
 Nozzle Weld $6.0000 = \text{Min per Code}$ $7.0700 = 0.7 * W_o \text{ mm.}$

Weld Strength and Weld Loads per UG-41.1, Sketch (a) or (b)

Weld Load [W]:

$= \max(0, (A - A_1 + 2 * t_n * f_{r1} * (E_1 * t - t_r)) S_v)$
 $= \max(0, (9.27 - 0.42 + 2 * 13.6 * 1 * (1 * 17 - 16.3))) 138)$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 266 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

$$= 124.53 \text{ kN}$$

Note: F is always set to 1.0 throughout the calculation.

Weld Load [W1]:

$$= (A2+A5+A4 - (W_i - Can / .707)^2 * fr2) * Sv$$

$$= (8.36 + 0 + 1 - 0 * 1) * 138$$

$$= 129.00 \text{ kN}$$

Weld Load [W2]:

$$= (A2 + A3 + A4 + (2 * t_n * t * fr1)) * Sv$$

$$= (8.36 + 0 + 1 + (4.62)) * 138$$

$$= 192.76 \text{ kN}$$

Weld Load [W3]:

$$= (A2+A3+A4+A5 + (2*t_n*t*fr1)) * S$$

$$= (8.36 + 0 + 1 + 0 + (4.62)) * 138$$

$$= 192.76 \text{ kN}$$

Strength of Connection Elements for Failure Path Analysis

Shear, Outward Nozzle Weld [Sonw]:

$$= (pi/2) * D_{lo} * W_o * 0.49 * S_{nw}$$

$$= (3.14/2.0) * 84 * 10 * 0.49 * 138$$

$$= 89. \text{ kN}$$

Shear, Nozzle Wall [Snw]:

$$= (pi * (D_{lr} + D_{lo}) / 4) * (Thk - Can) * 0.7 * S_n$$

$$= (3.14 * 35.2) * (16.6 - 3) * 0.7 * 138$$

$$= 145. \text{ kN}$$

Tension, Shell Groove Weld [Tngw]:

$$= (pi/2) * D_{lo} * (W_{gni} - Cas) * 0.74 * S_{ng}$$

$$= (3.14/2.0) * 84 * (18 - 3) * 0.74 * 138$$

$$= 202. \text{ kN}$$

Strength of Failure Paths:

$$PATH11 = (SONW + SNW) = (89.2 + 145) = 234 \text{ kN}$$

$$PATH22 = (Sonw + Tpgw + Tngw + Sinw)$$

$$= (89.2 + 0 + 202 + 0) = 291 \text{ kN}$$

$$PATH33 = (Sonw + Tngw + Sinw)$$

$$= (89.2 + 202 + 0) = 291 \text{ kN}$$

Summary of Failure Path Calculations:

$$\text{Path 1-1} = 234 \text{ kN} , \text{ must exceed } W = 124 \text{ kN} \quad \text{or } W1 = 129 \text{ kN}$$

$$\text{Path 2-2} = 291 \text{ kN} , \text{ must exceed } W = 124 \text{ kN} \quad \text{or } W2 = 192 \text{ kN}$$

$$\text{Path 3-3} = 291 \text{ kN} , \text{ must exceed } W = 124 \text{ kN} \quad \text{or } W3 = 192 \text{ kN}$$

Maximum Allowable Pressure for this Nozzle at this Location:

$$\text{Converged Max. Allow. Pressure in Operating case} \quad 63.5 \text{ bars}$$

$$\text{Nozzle is O.K. for the External Pressure} \quad 1.03 \text{ bars}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 267 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

The Drop for this Nozzle is : 2.5291 mm.

The Cut Length for this Nozzle is, Drop + Ho + H + T : 222.5291 mm.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 268 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Input, Nozzle Desc: K05 (2in)

From: 90

Pressure for Reinforcement Calculations	P	62.000	bars
Temperature for Internal Pressure	Temp	148	°C
Design External Pressure	Pext	1.03	bars
Temperature for External Pressure	Tempex	100	°C
Shell Material		SA-516	70
Shell Allowable Stress at Temperature	Sv	137.90	N./mm ²
Shell Allowable Stress At Ambient	Sva	137.90	N./mm ²
Inside Diameter of Cylindrical Shell	D	700.00	mm.
Design Length of Section	L	4600.0000	mm.
Shell Finished (Minimum) Thickness	t	20.0000	mm.
Shell Internal Corrosion Allowance	c	3.0000	mm.
Shell External Corrosion Allowance	co	0.0000	mm.
Distance from Bottom/Left Tangent		5186.35	mm.
User Entered Minimum Design Metal Temperature		5.00	°C


Type of Element Connected to the Shell : Nozzle

Material		SA-105	
Material UNS Number		K03504	
Material Specification/Type		Forgings	
Allowable Stress at Temperature	Sn	137.90	N./mm ²
Allowable Stress At Ambient	Sna	137.90	N./mm ²
Diameter Basis (for tr calc only)		ID	
Layout Angle		270.00	deg
Diameter		2.0000	in.
Size and Thickness Basis		Actual	
Actual Thickness	tn	16.6000	mm.
Flange Material		SA-105	
Flange Type		Long Weld Neck	
Corrosion Allowance	can	3.0000	mm.
Joint Efficiency of Shell Seam at Nozzle	E1	1.00	
Joint Efficiency of Nozzle Neck	En	1.00	
Outside Projection	ho	200.0000	mm.
Weld leg size between Nozzle and Pad/Shell	Wo	10.0000	mm.
Groove weld depth between Nozzle and Vessel	Wgnv	18.0000	mm.
Inside Projection	h	0.0000	mm.
Weld leg size, Inside Element to Shell	Wi	0.0000	mm.
Flange Class		600	
Flange Grade		GR 1.1	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 269 از 341
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00

The Pressure Design option was Design Pressure + static head.

Nozzle Sketch (may not represent actual weld type/configuration)



Insert/Set-in Nozzle No Pad, no Inside projection

Reinforcement CALCULATION, Description: K05 (2in)

ASME Code, Section VIII, Div. 1, 2019, UG-37 to UG-45

Actual Inside Diameter Used in Calculation	2.000 in.
Actual Thickness Used in Calculation	0.654 in.

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this nozzle and it was specified as being heat treated.

Nozzle input data check completed without errors.

Reqd thk per UG-37(a) of Cylindrical Shell, Tr [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S_v \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62 \cdot 353) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62) \\
 &= 16.3119 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Reqd thk per UG-37(a) of Nozzle Wall, Trn [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S_n \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62 \cdot 28.4) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62) \\
 &= 1.3123 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Required Nozzle thickness under External Pressure per UG-28 : 0.3862 mm.

UG-40, Limits of Reinforcement : [Internal Pressure]

Parallel to Vessel Wall (Diameter Limit)	D1	118.0000	mm.
Parallel to Vessel Wall	Rn+tn+t	59.0000	mm.
Normal to Vessel Wall (Thickness Limit), no pad	Tlnp	34.0000	mm.

Weld Strength Reduction Factor [fr1]:

$$\begin{aligned}
 &= \min(1, S_n / S_v) \\
 &= \min(1, 138 / 138) \\
 &= 1.000
 \end{aligned}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 270 از 341	
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری		پروژه
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS		BK

Weld Strength Reduction Factor [fr2]:

$$= \min(1, S_n/S_v)$$

$$= \min(1, 138/138)$$

$$= 1.000$$

Weld Strength Reduction Factor [fr3]:

$$= \min(fr2, fr4)$$

$$= \min(1, 1)$$

$$= 1.000$$

Results of Nozzle Reinforcement Area Calculations: (cm²)

AREA AVAILABLE, A1 to A5		Design	External	Mapnc
Area Required	Ar	9.265	1.464	NA
Area in Shell	A1	0.421	7.250	NA
Area in Nozzle Wall	A2	8.356	8.985	NA
Area in Inward Nozzle	A3	0.000	0.000	NA
Area in Welds A41+A42+A43		1.000	1.000	NA
Area in Element	A5	0.000	0.000	NA
TOTAL AREA AVAILABLE	Atot	9.777	17.235	NA

The Internal Pressure Case Governs the Analysis.

Nozzle Angle Used in Area Calculations 90.00 Degs.

The area available without a pad is Sufficient.

Area Required [A]:

$$= (d * tr * F + 2 * tn * tr * F * (1 - fr1)) \text{ UG-37(c)}$$

$$= (56.8 * 16.3 * 1 + 2 * 13.6 * 16.3 * 1 * (1 - 1))$$

$$= 9.265 \text{ cm}^2$$

Reinforcement Areas per Figure UG-37.1

Area Available in Shell [A1]:

$$= d(E1 * t - F * tr) - 2 * tn(E1 * t - F * tr) * (1 - fr1)$$

$$= 61.2(1 * 17 - 1 * 16.3) - 2 * 13.6$$

$$(1 * 17 - 1 * 16.3) * (1 - 1)$$

$$= 0.421 \text{ cm}^2$$

Area Available in Nozzle Projecting Outward [A2]:

$$= (2 * tlnp)(tn - trn)fr2$$

$$= (2 * 34)(13.6 - 1.31)1$$

$$= 8.356 \text{ cm}^2$$

Area Available in Inward Weld + Outward Weld [A41 + A43]:

$$= W_o^2 * fr2 + (W_i - can / 0.707)^2 * fr2$$

$$= 10^2 * 1 + (0)^2 * 1$$

$$= 1.000 \text{ cm}^2$$

UG-45 Minimum Nozzle Neck Thickness Requirement: [Int. Press.]

Wall Thickness for Internal/External pressures $t_a = 4.3123 \text{ mm}$.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 271 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	
	BK							

Wall Thickness per UG16(b), $tr_{16b} = 4.5000 \text{ mm.}$
 Wall Thickness, shell/head, internal pressure $tr_{b1} = 19.3119 \text{ mm.}$
 Wall Thickness $tb_1 = \max(tr_{b1}, tr_{16b}) = 19.3119 \text{ mm.}$
 Wall Thickness, shell/head, external pressure $tr_{b2} = 3.2648 \text{ mm.}$
 Wall Thickness $tb_2 = \max(tr_{b2}, tr_{16b}) = 4.5000 \text{ mm.}$
 Wall Thickness per table UG-45 $tb_3 = 7.8000 \text{ mm.}$

Determine Nozzle Thickness candidate [tb]:

$= \min[tb_3, \max(tb_1, tb_2)]$
 $= \min[7.8, \max(19.3, 4.5)]$
 $= 7.8000 \text{ mm.}$

Minimum Wall Thickness of Nozzle Necks [tUG-45]:

$= \max(ta, tb)$
 $= \max(4.31, 7.8)$
 $= 7.8000 \text{ mm.}$

Available Nozzle Neck Thickness = 16.6000 mm. --> OK

Nozzle Junction Minimum Design Metal Temperature (MDMT) Calculations:

Nozzle-Shell/Head Weld (UCS-66(a)1(b)), min(Curve:A, Curve:B)

Govrn. thk, $t_g = 16.6$, $t_r = 1.31$, $c = 3 \text{ mm.}$, $E^* = 1$
 Thickness Ratio = $t_r * (E^*) / (t_g - c) = 0.096$, Temp. Reduction = $78 \text{ }^\circ\text{C}$

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve A $7 \text{ }^\circ\text{C}$
 Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1) $-104 \text{ }^\circ\text{C}$

Gov. MDMT of the nozzle to shell joint welded assembly : $-104 \text{ }^\circ\text{C}$

ANSI Flange MDMT including Temperature reduction per UCS-66.1:

Unadjusted MDMT of ANSI B16.5/47 flanges per UCS-66(c) $-18 \text{ }^\circ\text{C}$
 Flange MDMT with Temp reduction per UCS-66(b) (1) (-b) $-40 \text{ }^\circ\text{C}$

Where the Stress Reduction Ratio per UCS-66(b)(1)(-b) is :

Design Pressure/Ambient Rating = $62.00/102.10 = 0.607$

Weld Size Calculations, Description: K05 (2in)

Intermediate Calc. for nozzle/shell Welds $T_{min} = 13.6000 \text{ mm.}$

Results Per UW-16.1:

Required Thickness Actual Thickness
 Nozzle Weld $6.0000 = \text{Min per Code}$ $7.0700 = 0.7 * W_o \text{ mm.}$

Weld Strength and Weld Loads per UG-41.1, Sketch (a) or (b)

Weld Load [W]:

$= \max(0, (A - A_1 + 2 * t_n * f_{r1} * (E_1 * t - t_r)) S_v)$
 $= \max(0, (9.27 - 0.42 + 2 * 13.6 * 1 * (1 * 17 - 16.3))) 138)$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 272 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

$$= 124.53 \text{ kN}$$

Note: F is always set to 1.0 throughout the calculation.

Weld Load [W1]:

$$= (A2+A5+A4 - (W_i - Can / .707)^2 * fr2) * Sv$$

$$= (8.36 + 0 + 1 - 0 * 1) * 138$$

$$= 129.00 \text{ kN}$$

Weld Load [W2]:

$$= (A2 + A3 + A4 + (2 * t_n * t * fr1)) * Sv$$

$$= (8.36 + 0 + 1 + (4.62)) * 138$$

$$= 192.76 \text{ kN}$$

Weld Load [W3]:

$$= (A2+A3+A4+A5 + (2 * t_n * t * fr1)) * S$$

$$= (8.36 + 0 + 1 + 0 + (4.62)) * 138$$

$$= 192.76 \text{ kN}$$

Strength of Connection Elements for Failure Path Analysis

Shear, Outward Nozzle Weld [Sonw]:

$$= (\pi / 2) * D_{lo} * W_o * 0.49 * S_{nw}$$

$$= (3.14 / 2.0) * 84 * 10 * 0.49 * 138$$

$$= 89. \text{ kN}$$

Shear, Nozzle Wall [Snw]:

$$= (\pi * (D_{lr} + D_{lo}) / 4) * (Thk - Can) * 0.7 * S_n$$

$$= (3.14 * 35.2) * (16.6 - 3) * 0.7 * 138$$

$$= 145. \text{ kN}$$

Tension, Shell Groove Weld [Tngw]:

$$= (\pi / 2) * D_{lo} * (W_{gni} - Cas) * 0.74 * S_{ng}$$

$$= (3.14 / 2.0) * 84 * (18 - 3) * 0.74 * 138$$

$$= 202. \text{ kN}$$

Strength of Failure Paths:

$$PATH11 = (SONW + SNW) = (89.2 + 145) = 234 \text{ kN}$$

$$PATH22 = (Sonw + Tpgw + Tngw + Sinw)$$

$$= (89.2 + 0 + 202 + 0) = 291 \text{ kN}$$

$$PATH33 = (Sonw + Tngw + Sinw)$$

$$= (89.2 + 202 + 0) = 291 \text{ kN}$$

Summary of Failure Path Calculations:

$$\text{Path 1-1} = 234 \text{ kN}, \text{ must exceed } W = 124 \text{ kN} \quad \text{or } W1 = 129 \text{ kN}$$

$$\text{Path 2-2} = 291 \text{ kN}, \text{ must exceed } W = 124 \text{ kN} \quad \text{or } W2 = 192 \text{ kN}$$

$$\text{Path 3-3} = 291 \text{ kN}, \text{ must exceed } W = 124 \text{ kN} \quad \text{or } W3 = 192 \text{ kN}$$

Maximum Allowable Pressure for this Nozzle at this Location:

$$\text{Converged Max. Allow. Pressure in Operating case} \quad 63.5 \text{ bars}$$

$$\text{Nozzle is O.K. for the External Pressure} \quad 1.03 \text{ bars}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 273 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

The Drop for this Nozzle is : 2.5291 mm.

The Cut Length for this Nozzle is, Drop + Ho + H + T : 222.5291 mm.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 274 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Input, Nozzle Desc: K10B (2in)

From: 110

Pressure for Reinforcement Calculations	P	62.000	bars
Temperature for Internal Pressure	Temp	148	°C
Design External Pressure	Pext	1.03	bars
Temperature for External Pressure	Tempex	100	°C
Shell Material		SA-516	70
Shell Allowable Stress at Temperature	Sv	137.90	N./mm ²
Shell Allowable Stress At Ambient	Sva	137.90	N./mm ²
Inside Diameter of Cylindrical Shell	D	700.00	mm.
Design Length of Section	L	4600.0000	mm.
Shell Finished (Minimum) Thickness	t	20.0000	mm.
Shell Internal Corrosion Allowance	c	3.0000	mm.
Shell External Corrosion Allowance	co	0.0000	mm.
Distance from Bottom/Left Tangent		9247.05	mm.
User Entered Minimum Design Metal Temperature		5.00	°C


Type of Element Connected to the Shell : Nozzle

Material		SA-105	
Material UNS Number		K03504	
Material Specification/Type		Forgings	
Allowable Stress at Temperature	Sn	137.90	N./mm ²
Allowable Stress At Ambient	Sna	137.90	N./mm ²
Diameter Basis (for tr calc only)		ID	
Layout Angle		90.00	deg
Diameter		2.0000	in.
Size and Thickness Basis		Actual	
Actual Thickness	tn	16.6000	mm.
Flange Material		SA-105	
Flange Type		Long Weld Neck	
Corrosion Allowance	can	3.0000	mm.
Joint Efficiency of Shell Seam at Nozzle	E1	1.00	
Joint Efficiency of Nozzle Neck	En	1.00	
Outside Projection	ho	200.0000	mm.
Weld leg size between Nozzle and Pad/Shell	Wo	10.0000	mm.
Groove weld depth between Nozzle and Vessel	Wgnv	18.0000	mm.
Inside Projection	h	0.0000	mm.
Weld leg size, Inside Element to Shell	Wi	0.0000	mm.
Flange Class		600	
Flange Grade		GR 1.1	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 275 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

The Pressure Design option was Design Pressure + static head.

Nozzle Sketch (may not represent actual weld type/configuration)



Insert/Set-in Nozzle No Pad, no Inside projection

Reinforcement CALCULATION, Description: K10B (2in)

ASME Code, Section VIII, Div. 1, 2019, UG-37 to UG-45

Actual Inside Diameter Used in Calculation	2.000 in.
Actual Thickness Used in Calculation	0.654 in.

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this nozzle and it was specified as being heat treated.

Nozzle input data check completed without errors.

Reqd thk per UG-37(a) of Cylindrical Shell, Tr [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S_v \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62 \cdot 353) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62) \\
 &= 16.3119 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Reqd thk per UG-37(a) of Nozzle Wall, Trn [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S_n \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62 \cdot 28.4) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62) \\
 &= 1.3123 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Required Nozzle thickness under External Pressure per UG-28 : 0.3862 mm.

UG-40, Limits of Reinforcement : [Internal Pressure]

Parallel to Vessel Wall (Diameter Limit)	D1	118.0000 mm.
Parallel to Vessel Wall	Rn+tn+t	59.0000 mm.
Normal to Vessel Wall (Thickness Limit), no pad	Tlnp	34.0000 mm.

Weld Strength Reduction Factor [fr1]:

$$\begin{aligned}
 &= \min(1, S_n / S_v) \\
 &= \min(1, 138 / 138) \\
 &= 1.000
 \end{aligned}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 276 از 341
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00

Weld Strength Reduction Factor [fr2]:

$$= \min(1, S_n/S_v)$$

$$= \min(1, 138/138)$$

$$= 1.000$$

Weld Strength Reduction Factor [fr3]:

$$= \min(fr2, fr4)$$

$$= \min(1, 1)$$

$$= 1.000$$

Results of Nozzle Reinforcement Area Calculations: (cm²)

AREA AVAILABLE, A1 to A5		Design	External	Mapnc
Area Required	Ar	9.265	1.464	NA
Area in Shell	A1	0.421	7.250	NA
Area in Nozzle Wall	A2	8.356	8.985	NA
Area in Inward Nozzle	A3	0.000	0.000	NA
Area in Welds A41+A42+A43		1.000	1.000	NA
Area in Element	A5	0.000	0.000	NA
TOTAL AREA AVAILABLE	Atot	9.777	17.235	NA

The Internal Pressure Case Governs the Analysis.

Nozzle Angle Used in Area Calculations 90.00 Degs.

The area available without a pad is Sufficient.

Area Required [A]:

$$= (d \cdot tr \cdot F + 2 \cdot tn \cdot tr \cdot F \cdot (1 - fr1)) \cdot UG-37(c)$$

$$= (56.8 \cdot 16.3 \cdot 1 + 2 \cdot 13.6 \cdot 16.3 \cdot 1 \cdot (1 - 1))$$

$$= 9.265 \text{ cm}^2$$

Reinforcement Areas per Figure UG-37.1

Area Available in Shell [A1]:

$$= d(E1 \cdot t - F \cdot tr) - 2 \cdot tn(E1 \cdot t - F \cdot tr) \cdot (1 - fr1)$$

$$= 61.2(1 \cdot 17 - 1 \cdot 16.3) - 2 \cdot 13.6$$

$$(1 \cdot 17 - 1 \cdot 16.3) \cdot (1 - 1)$$

$$= 0.421 \text{ cm}^2$$

Area Available in Nozzle Projecting Outward [A2]:

$$= (2 \cdot tlnp)(tn - trn)fr2$$

$$= (2 \cdot 34)(13.6 - 1.31)1$$

$$= 8.356 \text{ cm}^2$$

Area Available in Inward Weld + Outward Weld [A41 + A43]:

$$= Wo^2 \cdot fr2 + (Wi - can/0.707)^2 \cdot fr2$$

$$= 10^2 \cdot 1 + (0)^2 \cdot 1$$

$$= 1.000 \text{ cm}^2$$

UG-45 Minimum Nozzle Neck Thickness Requirement: [Int. Press.]

Wall Thickness for Internal/External pressures $t_a = 4.3123 \text{ mm}$.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 277 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	
	BK							

Wall Thickness per UG16(b), $tr_{16b} = 4.5000 \text{ mm.}$
 Wall Thickness, shell/head, internal pressure $tr_{b1} = 19.3119 \text{ mm.}$
 Wall Thickness $tb_1 = \max(tr_{b1}, tr_{16b}) = 19.3119 \text{ mm.}$
 Wall Thickness, shell/head, external pressure $tr_{b2} = 3.2648 \text{ mm.}$
 Wall Thickness $tb_2 = \max(tr_{b2}, tr_{16b}) = 4.5000 \text{ mm.}$
 Wall Thickness per table UG-45 $tb_3 = 7.8000 \text{ mm.}$

Determine Nozzle Thickness candidate [tb]:

$= \min[tb_3, \max(tb_1, tb_2)]$
 $= \min[7.8, \max(19.3, 4.5)]$
 $= 7.8000 \text{ mm.}$

Minimum Wall Thickness of Nozzle Necks [tUG-45]:

$= \max(ta, tb)$
 $= \max(4.31, 7.8)$
 $= 7.8000 \text{ mm.}$

Available Nozzle Neck Thickness = 16.6000 mm. --> OK

Nozzle Junction Minimum Design Metal Temperature (MDMT) Calculations:

Nozzle-Shell/Head Weld (UCS-66(a)1(b)), min(Curve:A, Curve:B)

Govrn. thk, $t_g = 16.6$, $t_r = 1.31$, $c = 3 \text{ mm.}$, $E^* = 1$
 Thickness Ratio = $t_r * (E^*) / (t_g - c) = 0.096$, Temp. Reduction = $78 \text{ }^\circ\text{C}$

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve A $7 \text{ }^\circ\text{C}$
 Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1) $-104 \text{ }^\circ\text{C}$

Gov. MDMT of the nozzle to shell joint welded assembly : $-104 \text{ }^\circ\text{C}$

ANSI Flange MDMT including Temperature reduction per UCS-66.1:

Unadjusted MDMT of ANSI B16.5/47 flanges per UCS-66(c) $-18 \text{ }^\circ\text{C}$
 Flange MDMT with Temp reduction per UCS-66(b) (1) (-b) $-40 \text{ }^\circ\text{C}$

Where the Stress Reduction Ratio per UCS-66(b)(1)(-b) is :

Design Pressure/Ambient Rating = $62.00/102.10 = 0.607$

Weld Size Calculations, Description: K10B (2in)

Intermediate Calc. for nozzle/shell Welds $T_{min} = 13.6000 \text{ mm.}$

Results Per UW-16.1:

Required Thickness Actual Thickness
 Nozzle Weld $6.0000 = \text{Min per Code}$ $7.0700 = 0.7 * W_o \text{ mm.}$

Weld Strength and Weld Loads per UG-41.1, Sketch (a) or (b)

Weld Load [W]:

$= \max(0, (A - A_1 + 2 * t_n * f_{r1} * (E_1 * t - t_r)) S_v)$
 $= \max(0, (9.27 - 0.42 + 2 * 13.6 * 1 * (1 * 17 - 16.3))) 138)$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 278 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

$$= 124.53 \text{ kN}$$

Note: F is always set to 1.0 throughout the calculation.

Weld Load [W1]:

$$= (A2+A5+A4 - (W_i - Can / .707)^2 * fr2) * Sv$$

$$= (8.36 + 0 + 1 - 0 * 1) * 138$$

$$= 129.00 \text{ kN}$$

Weld Load [W2]:

$$= (A2 + A3 + A4 + (2 * t_n * t * fr1)) * Sv$$

$$= (8.36 + 0 + 1 + (4.62)) * 138$$

$$= 192.76 \text{ kN}$$

Weld Load [W3]:

$$= (A2+A3+A4+A5 + (2 * t_n * t * fr1)) * S$$

$$= (8.36 + 0 + 1 + 0 + (4.62)) * 138$$

$$= 192.76 \text{ kN}$$

Strength of Connection Elements for Failure Path Analysis

Shear, Outward Nozzle Weld [Sonw]:

$$= (\pi/2) * D_{lo} * W_o * 0.49 * S_{nw}$$

$$= (3.14/2.0) * 84 * 10 * 0.49 * 138$$

$$= 89. \text{ kN}$$

Shear, Nozzle Wall [Snw]:

$$= (\pi * (D_{lr} + D_{lo}) / 4) * (Thk - Can) * 0.7 * S_n$$

$$= (3.14 * 35.2) * (16.6 - 3) * 0.7 * 138$$

$$= 145. \text{ kN}$$

Tension, Shell Groove Weld [Tngw]:

$$= (\pi/2) * D_{lo} * (W_{gni} - Cas) * 0.74 * S_{ng}$$

$$= (3.14/2.0) * 84 * (18 - 3) * 0.74 * 138$$

$$= 202. \text{ kN}$$

Strength of Failure Paths:

$$PATH11 = (SONW + SNW) = (89.2 + 145) = 234 \text{ kN}$$

$$PATH22 = (Sonw + Tpgw + Tngw + Sinw)$$

$$= (89.2 + 0 + 202 + 0) = 291 \text{ kN}$$

$$PATH33 = (Sonw + Tngw + Sinw)$$

$$= (89.2 + 202 + 0) = 291 \text{ kN}$$

Summary of Failure Path Calculations:

$$\text{Path 1-1} = 234 \text{ kN}, \text{ must exceed } W = 124 \text{ kN} \quad \text{or } W1 = 129 \text{ kN}$$

$$\text{Path 2-2} = 291 \text{ kN}, \text{ must exceed } W = 124 \text{ kN} \quad \text{or } W2 = 192 \text{ kN}$$

$$\text{Path 3-3} = 291 \text{ kN}, \text{ must exceed } W = 124 \text{ kN} \quad \text{or } W3 = 192 \text{ kN}$$

Maximum Allowable Pressure for this Nozzle at this Location:

$$\text{Converged Max. Allow. Pressure in Operating case} \quad 63.5 \text{ bars}$$

$$\text{Nozzle is O.K. for the External Pressure} \quad 1.03 \text{ bars}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 279 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

The Drop for this Nozzle is : 2.5291 mm.

The Cut Length for this Nozzle is, Drop + Ho + H + T : 222.5291 mm.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 280 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Input, Nozzle Desc: K1 (2in)

From: 140

Pressure for Reinforcement Calculations	P	62.000	bars
Temperature for Internal Pressure	Temp	148	°C
Design External Pressure	Pext	1.03	bars
Temperature for External Pressure	Tempex	100	°C
Shell Material		SA-516	70
Shell Allowable Stress at Temperature	Sv	137.90	N./mm ²
Shell Allowable Stress At Ambient	Sva	137.90	N./mm ²
Inside Diameter of Cylindrical Shell	D	700.00	mm.
Design Length of Section	L	971.3333	mm.
Shell Finished (Minimum) Thickness	t	20.0000	mm.
Shell Internal Corrosion Allowance	c	3.0000	mm.
Shell External Corrosion Allowance	co	0.0000	mm.
Distance from Bottom/Left Tangent		9920.57	mm.
User Entered Minimum Design Metal Temperature		5.00	°C


Type of Element Connected to the Shell : Nozzle

Material		SA-105	
Material UNS Number		K03504	
Material Specification/Type		Forgings	
Allowable Stress at Temperature	Sn	137.90	N./mm ²
Allowable Stress At Ambient	Sna	137.90	N./mm ²
Diameter Basis (for tr calc only)		ID	
Layout Angle		225.00	deg
Diameter		2.0000	in.
Size and Thickness Basis		Actual	
Actual Thickness	tn	16.6000	mm.
Flange Material		SA-105	
Flange Type		Long Weld Neck	
Corrosion Allowance	can	3.0000	mm.
Joint Efficiency of Shell Seam at Nozzle	E1	1.00	
Joint Efficiency of Nozzle Neck	En	1.00	
Outside Projection	ho	200.0000	mm.
Weld leg size between Nozzle and Pad/Shell	Wo	10.0000	mm.
Groove weld depth between Nozzle and Vessel	Wgnv	20.0000	mm.
Inside Projection	h	0.0000	mm.
Weld leg size, Inside Element to Shell	Wi	0.0000	mm.
Flange Class		600	
Flange Grade		GR 1.1	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)	شماره صفحه : 281 از 341																
	<table><tr><td>نسخه</td><td>سریال</td><td>نوع مدرک</td><td>رشته</td><td>تسهیلات</td><td>صادر کننده</td><td>بسته کاری</td><td>پروژه</td></tr><tr><td>V00</td><td>0001</td><td>CN</td><td>ME</td><td>120</td><td>MF</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>		نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK
	نسخه		سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه									
V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK											

The Pressure Design option was Design Pressure + static head.

Nozzle Sketch (may not represent actual weld type/configuration)



Insert/Set-in Nozzle No Pad, no Inside projection

Reinforcement CALCULATION, Description: K1 (2in)

ASME Code, Section VIII, Div. 1, 2019, UG-37 to UG-45

Actual Inside Diameter Used in Calculation	2.000 in.
Actual Thickness Used in Calculation	0.654 in.

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this nozzle and it was specified as being heat treated.

Nozzle input data check completed without errors.

Reqd thk per UG-37(a) of Cylindrical Shell, Tr [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S_v \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62 \cdot 353) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62) \\
 &= 16.3119 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Reqd thk per UG-37(a) of Nozzle Wall, Trn [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S_n \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62 \cdot 28.4) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62) \\
 &= 1.3123 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Required Nozzle thickness under External Pressure per UG-28 : 0.3862 mm.

UG-40, Limits of Reinforcement : [Internal Pressure]

Parallel to Vessel Wall (Diameter Limit)	D1	118.0000	mm.
Parallel to Vessel Wall	Rn+tn+t	59.0000	mm.
Normal to Vessel Wall (Thickness Limit), no pad	Tlnp	34.0000	mm.

Weld Strength Reduction Factor [fr1]:

$$\begin{aligned}
 &= \min(1, S_n / S_v) \\
 &= \min(1, 138 / 138) \\
 &= 1.000
 \end{aligned}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 282 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	
	BK							

Weld Strength Reduction Factor [fr2]:

$$= \min(1, S_n/S_v)$$

$$= \min(1, 138/138)$$

$$= 1.000$$

Weld Strength Reduction Factor [fr3]:

$$= \min(fr2, fr4)$$

$$= \min(1, 1)$$

$$= 1.000$$

Results of Nozzle Reinforcement Area Calculations: (cm²)

AREA AVAILABLE, A1 to A5		Design	External	Mapnc
Area Required	Ar	9.265	0.754	NA
Area in Shell	A1	0.421	8.778	NA
Area in Nozzle Wall	A2	8.356	8.985	NA
Area in Inward Nozzle	A3	0.000	0.000	NA
Area in Welds A41+A42+A43		1.000	1.000	NA
Area in Element	A5	0.000	0.000	NA
TOTAL AREA AVAILABLE	Atot	9.777	18.764	NA

The Internal Pressure Case Governs the Analysis.

Nozzle Angle Used in Area Calculations 90.00 Degs.

The area available without a pad is Sufficient.

Area Required [A]:

$$= (d * tr * F + 2 * tn * tr * F * (1 - fr1)) \text{ UG-37(c)}$$

$$= (56.8 * 16.3 * 1 + 2 * 13.6 * 16.3 * 1 * (1 - 1))$$

$$= 9.265 \text{ cm}^2$$

Reinforcement Areas per Figure UG-37.1

Area Available in Shell [A1]:

$$= d(E1 * t - F * tr) - 2 * tn(E1 * t - F * tr) * (1 - fr1)$$

$$= 61.2(1 * 17 - 1 * 16.3) - 2 * 13.6$$

$$(1 * 17 - 1 * 16.3) * (1 - 1)$$

$$= 0.421 \text{ cm}^2$$

Area Available in Nozzle Projecting Outward [A2]:

$$= (2 * tlnp)(tn - trn)fr2$$

$$= (2 * 34)(13.6 - 1.31)1$$

$$= 8.356 \text{ cm}^2$$

Area Available in Inward Weld + Outward Weld [A41 + A43]:

$$= W_o^2 * fr2 + (W_i - can / 0.707)^2 * fr2$$

$$= 10^2 * 1 + (0)^2 * 1$$

$$= 1.000 \text{ cm}^2$$

UG-45 Minimum Nozzle Neck Thickness Requirement: [Int. Press.]

Wall Thickness for Internal/External pressures $t_a = 4.3123 \text{ mm}$.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 283 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

Wall Thickness per UG16(b), $tr_{16b} = 4.5000 \text{ mm.}$
 Wall Thickness, shell/head, internal pressure $tr_{b1} = 19.3119 \text{ mm.}$
 Wall Thickness $tb_1 = \max(tr_{b1}, tr_{16b}) = 19.3119 \text{ mm.}$
 Wall Thickness, shell/head, external pressure $tr_{b2} = 3.2648 \text{ mm.}$
 Wall Thickness $tb_2 = \max(tr_{b2}, tr_{16b}) = 4.5000 \text{ mm.}$
 Wall Thickness per table UG-45 $tb_3 = 7.8000 \text{ mm.}$

Determine Nozzle Thickness candidate [tb]:

$= \min[tb_3, \max(tb_1, tb_2)]$
 $= \min[7.8, \max(19.3, 4.5)]$
 $= 7.8000 \text{ mm.}$

Minimum Wall Thickness of Nozzle Necks [tUG-45]:

$= \max(ta, tb)$
 $= \max(4.31, 7.8)$
 $= 7.8000 \text{ mm.}$

Available Nozzle Neck Thickness = 16.6000 mm. --> OK

Nozzle Junction Minimum Design Metal Temperature (MDMT) Calculations:

Nozzle-Shell/Head Weld (UCS-66(a)1(b)), min(Curve:A, Curve:B)

Govrn. thk, $t_g = 16.6$, $t_r = 1.31$, $c = 3 \text{ mm.}$, $E^* = 1$
 Thickness Ratio = $t_r * (E^*) / (t_g - c) = 0.096$, Temp. Reduction = $78 \text{ }^\circ\text{C}$

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve A $7 \text{ }^\circ\text{C}$
 Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1) $-104 \text{ }^\circ\text{C}$

Gov. MDMT of the nozzle to shell joint welded assembly : $-104 \text{ }^\circ\text{C}$

ANSI Flange MDMT including Temperature reduction per UCS-66.1:

Unadjusted MDMT of ANSI B16.5/47 flanges per UCS-66(c) $-18 \text{ }^\circ\text{C}$
 Flange MDMT with Temp reduction per UCS-66(b) (1) (-b) $-40 \text{ }^\circ\text{C}$

Where the Stress Reduction Ratio per UCS-66(b)(1)(-b) is :

Design Pressure/Ambient Rating = $62.00/102.10 = 0.607$

Weld Size Calculations, Description: K1 (2in)

Intermediate Calc. for nozzle/shell Welds $T_{min} = 13.6000 \text{ mm.}$

Results Per UW-16.1:

Required Thickness Actual Thickness
 Nozzle Weld $6.0000 = \text{Min per Code}$ $7.0700 = 0.7 * W_o \text{ mm.}$

Weld Strength and Weld Loads per UG-41.1, Sketch (a) or (b)

Weld Load [W]:

$= \max(0, (A - A_1 + 2 * t_n * f_{r1} * (E_1 * t - t_r)) S_v)$
 $= \max(0, (9.27 - 0.42 + 2 * 13.6 * 1 * (1 * 17 - 16.3))) 138)$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)	شماره صفحه : 284 از 341																
	<table><tr><td>نسخه</td><td>سریال</td><td>نوع مدرک</td><td>رشته</td><td>تسهیلات</td><td>صادرکننده</td><td>بسته کاری</td><td>پروژه</td></tr><tr><td>V00</td><td>0001</td><td>CN</td><td>ME</td><td>120</td><td>MF</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>		نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK
	نسخه		سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه									
V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK											

$$= 124.53 \text{ kN}$$

Note: F is always set to 1.0 throughout the calculation.

Weld Load [W1]:

$$= (A2+A5+A4 - (W_i - Can / .707)^2 * fr2) * Sv$$

$$= (8.36 + 0 + 1 - 0 * 1) * 138$$

$$= 129.00 \text{ kN}$$

Weld Load [W2]:

$$= (A2 + A3 + A4 + (2 * t_n * t * fr1)) * Sv$$

$$= (8.36 + 0 + 1 + (4.62)) * 138$$

$$= 192.76 \text{ kN}$$

Weld Load [W3]:

$$= (A2+A3+A4+A5 + (2 * t_n * t * fr1)) * S$$

$$= (8.36 + 0 + 1 + 0 + (4.62)) * 138$$

$$= 192.76 \text{ kN}$$

Strength of Connection Elements for Failure Path Analysis

Shear, Outward Nozzle Weld [Sonw]:

$$= (\pi / 2) * D_{lo} * W_o * 0.49 * S_{nw}$$

$$= (3.14 / 2.0) * 84 * 10 * 0.49 * 138$$

$$= 89. \text{ kN}$$

Shear, Nozzle Wall [Snw]:

$$= (\pi * (D_{lr} + D_{lo}) / 4) * (Thk - Can) * 0.7 * S_n$$

$$= (3.14 * 35.2) * (16.6 - 3) * 0.7 * 138$$

$$= 145. \text{ kN}$$

Tension, Shell Groove Weld [Tngw]:

$$= (\pi / 2) * D_{lo} * (W_{gni} - Cas) * 0.74 * S_{ng}$$

$$= (3.14 / 2.0) * 84 * (20 - 3) * 0.74 * 138$$

$$= 229. \text{ kN}$$

Strength of Failure Paths:

$$PATH11 = (SONW + SNW) = (89.2 + 145) = 234 \text{ kN}$$

$$PATH22 = (Sonw + Tpgw + Tngw + Sinw)$$

$$= (89.2 + 0 + 229 + 0) = 318 \text{ kN}$$

$$PATH33 = (Sonw + Tngw + Sinw)$$

$$= (89.2 + 229 + 0) = 318 \text{ kN}$$

Summary of Failure Path Calculations:

$$\text{Path 1-1} = 234 \text{ kN, must exceed } W = 124 \text{ kN or } W1 = 129 \text{ kN}$$

$$\text{Path 2-2} = 318 \text{ kN, must exceed } W = 124 \text{ kN or } W2 = 192 \text{ kN}$$

$$\text{Path 3-3} = 318 \text{ kN, must exceed } W = 124 \text{ kN or } W3 = 192 \text{ kN}$$

Maximum Allowable Pressure for this Nozzle at this Location:

$$\text{Converged Max. Allow. Pressure in Operating case} = 63.5 \text{ bars}$$

$$\text{Nozzle is O.K. for the External Pressure} = 1.03 \text{ bars}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 285 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

The Drop for this Nozzle is : 2.5291 mm.

The Cut Length for this Nozzle is, Drop + Ho + H + T : 222.5291 mm.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 286 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Input, Nozzle Desc: N06 (2in)

From: 140

Pressure for Reinforcement Calculations	P	62.000	bars
Temperature for Internal Pressure	Temp	148	°C
Design External Pressure	Pext	1.03	bars
Temperature for External Pressure	Tempex	100	°C
Shell Material		SA-516	70
Shell Allowable Stress at Temperature	Sv	137.90	N./mm ²
Shell Allowable Stress At Ambient	Sva	137.90	N./mm ²
Inside Diameter of Cylindrical Shell	D	700.00	mm.
Design Length of Section	L	971.3333	mm.
Shell Finished (Minimum) Thickness	t	20.0000	mm.
Shell Internal Corrosion Allowance	c	3.0000	mm.
Shell External Corrosion Allowance	co	0.0000	mm.
Distance from Bottom/Left Tangent		9920.57	mm.
User Entered Minimum Design Metal Temperature		5.00	°C


Type of Element Connected to the Shell : Nozzle

Material		SA-105	
Material UNS Number		K03504	
Material Specification/Type		Forgings	
Allowable Stress at Temperature	Sn	137.90	N./mm ²
Allowable Stress At Ambient	Sna	137.90	N./mm ²
Diameter Basis (for tr calc only)		ID	
Layout Angle		270.00	deg
Diameter		2.0000	in.
Size and Thickness Basis		Actual	
Actual Thickness	tn	16.6000	mm.
Flange Material		SA-105	
Flange Type		Long Weld Neck	
Corrosion Allowance	can	3.0000	mm.
Joint Efficiency of Shell Seam at Nozzle	E1	1.00	
Joint Efficiency of Nozzle Neck	En	1.00	
Outside Projection	ho	200.0000	mm.
Weld leg size between Nozzle and Pad/Shell	Wo	10.0000	mm.
Groove weld depth between Nozzle and Vessel	Wgnv	20.0000	mm.
Inside Projection	h	0.0000	mm.
Weld leg size, Inside Element to Shell	Wi	0.0000	mm.
Flange Class		600	
Flange Grade		GR 1.1	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 287 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

The Pressure Design option was Design Pressure + static head.

Nozzle Sketch (may not represent actual weld type/configuration)



Insert/Set-in Nozzle No Pad, no Inside projection

Reinforcement CALCULATION, Description: N06 (2in)

ASME Code, Section VIII, Div. 1, 2019, UG-37 to UG-45

Actual Inside Diameter Used in Calculation	2.000 in.
Actual Thickness Used in Calculation	0.654 in.

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this nozzle and it was specified as being heat treated.

Nozzle input data check completed without errors.

Reqd thk per UG-37(a) of Cylindrical Shell, Tr [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S_v \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62 \cdot 353) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62) \\
 &= 16.3119 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Reqd thk per UG-37(a) of Nozzle Wall, Trn [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S_n \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62 \cdot 28.4) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62) \\
 &= 1.3123 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Required Nozzle thickness under External Pressure per UG-28 : 0.3862 mm.

UG-40, Limits of Reinforcement : [Internal Pressure]

Parallel to Vessel Wall (Diameter Limit)	D1	118.0000	mm.
Parallel to Vessel Wall	Rn+tn+t	59.0000	mm.
Normal to Vessel Wall (Thickness Limit), no pad	Tlnp	34.0000	mm.

Weld Strength Reduction Factor [fr1]:

$$\begin{aligned}
 &= \min(1, S_n / S_v) \\
 &= \min(1, 138 / 138) \\
 &= 1.000
 \end{aligned}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 288 از 341	
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری		پروژه
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS		BK

Weld Strength Reduction Factor [fr2]:

$$= \min(1, S_n/S_v)$$

$$= \min(1, 138/138)$$

$$= 1.000$$

Weld Strength Reduction Factor [fr3]:

$$= \min(fr2, fr4)$$

$$= \min(1, 1)$$

$$= 1.000$$

Results of Nozzle Reinforcement Area Calculations: (cm²)

AREA AVAILABLE, A1 to A5		Design	External	Mapnc
Area Required	Ar	9.265	0.754	NA
Area in Shell	A1	0.421	8.778	NA
Area in Nozzle Wall	A2	8.356	8.985	NA
Area in Inward Nozzle	A3	0.000	0.000	NA
Area in Welds A41+A42+A43		1.000	1.000	NA
Area in Element	A5	0.000	0.000	NA
TOTAL AREA AVAILABLE	Atot	9.777	18.764	NA

The Internal Pressure Case Governs the Analysis.

Nozzle Angle Used in Area Calculations 90.00 Degs.

The area available without a pad is Sufficient.

Area Required [A]:

$$= (d * tr * F + 2 * tn * tr * F * (1 - fr1)) \text{ UG-37(c)}$$

$$= (56.8 * 16.3 * 1 + 2 * 13.6 * 16.3 * 1 * (1 - 1))$$

$$= 9.265 \text{ cm}^2$$

Reinforcement Areas per Figure UG-37.1

Area Available in Shell [A1]:

$$= d(E1 * t - F * tr) - 2 * tn(E1 * t - F * tr) * (1 - fr1)$$

$$= 61.2(1 * 17 - 1 * 16.3) - 2 * 13.6$$

$$(1 * 17 - 1 * 16.3) * (1 - 1)$$

$$= 0.421 \text{ cm}^2$$

Area Available in Nozzle Projecting Outward [A2]:

$$= (2 * tlnp)(tn - trn)fr2$$

$$= (2 * 34)(13.6 - 1.31)1$$

$$= 8.356 \text{ cm}^2$$

Area Available in Inward Weld + Outward Weld [A41 + A43]:

$$= W_o^2 * fr2 + (W_i - can / 0.707)^2 * fr2$$

$$= 10^2 * 1 + (0)^2 * 1$$

$$= 1.000 \text{ cm}^2$$

UG-45 Minimum Nozzle Neck Thickness Requirement: [Int. Press.]

Wall Thickness for Internal/External pressures $t_a = 4.3123 \text{ mm}$.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 289 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	
	BK							

Wall Thickness per UG16(b), $tr_{16b} = 4.5000 \text{ mm.}$
 Wall Thickness, shell/head, internal pressure $tr_{b1} = 19.3119 \text{ mm.}$
 Wall Thickness $tb_1 = \max(tr_{b1}, tr_{16b}) = 19.3119 \text{ mm.}$
 Wall Thickness, shell/head, external pressure $tr_{b2} = 3.2648 \text{ mm.}$
 Wall Thickness $tb_2 = \max(tr_{b2}, tr_{16b}) = 4.5000 \text{ mm.}$
 Wall Thickness per table UG-45 $tb_3 = 7.8000 \text{ mm.}$

Determine Nozzle Thickness candidate [tb]:

$= \min[tb_3, \max(tb_1, tb_2)]$
 $= \min[7.8, \max(19.3, 4.5)]$
 $= 7.8000 \text{ mm.}$

Minimum Wall Thickness of Nozzle Necks [tUG-45]:

$= \max(ta, tb)$
 $= \max(4.31, 7.8)$
 $= 7.8000 \text{ mm.}$

Available Nozzle Neck Thickness = 16.6000 mm. --> OK

Nozzle Junction Minimum Design Metal Temperature (MDMT) Calculations:

Nozzle-Shell/Head Weld (UCS-66(a)1(b)), min(Curve:A, Curve:B)

Govrn. thk, $t_g = 16.6$, $t_r = 1.31$, $c = 3 \text{ mm.}$, $E^* = 1$
 Thickness Ratio = $t_r * (E^*) / (t_g - c) = 0.096$, Temp. Reduction = $78 \text{ }^\circ\text{C}$

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve A $7 \text{ }^\circ\text{C}$
 Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1) $-104 \text{ }^\circ\text{C}$

Gov. MDMT of the nozzle to shell joint welded assembly : $-104 \text{ }^\circ\text{C}$

ANSI Flange MDMT including Temperature reduction per UCS-66.1:

Unadjusted MDMT of ANSI B16.5/47 flanges per UCS-66(c) $-18 \text{ }^\circ\text{C}$
 Flange MDMT with Temp reduction per UCS-66(b) (1) (-b) $-40 \text{ }^\circ\text{C}$

Where the Stress Reduction Ratio per UCS-66(b)(1)(-b) is :

Design Pressure/Ambient Rating = $62.00/102.10 = 0.607$

Weld Size Calculations, Description: N06 (2in)

Intermediate Calc. for nozzle/shell Welds $T_{min} = 13.6000 \text{ mm.}$

Results Per UW-16.1:

Required Thickness Actual Thickness
 Nozzle Weld $6.0000 = \text{Min per Code}$ $7.0700 = 0.7 * W_o \text{ mm.}$

Weld Strength and Weld Loads per UG-41.1, Sketch (a) or (b)

Weld Load [W]:

$= \max(0, (A - A_1 + 2 * t_n * f_{r1} * (E_1 * t - t_r)) S_v)$
 $= \max(0, (9.27 - 0.42 + 2 * 13.6 * 1 * (1 * 17 - 16.3))) 138)$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																									
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	<table><tr><th colspan="8">MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادرکننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>V00</td><td>0001</td><td>CN</td><td>ME</td><td>120</td><td>MF</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	شماره صفحه : 290 از 341
MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه																			
V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK																			

$$= 124.53 \text{ kN}$$

Note: F is always set to 1.0 throughout the calculation.

Weld Load [W1]:

$$= (A2+A5+A4 - (W_i - Can / .707)^2 * fr2) * Sv$$

$$= (8.36 + 0 + 1 - 0 * 1) * 138$$

$$= 129.00 \text{ kN}$$

Weld Load [W2]:

$$= (A2 + A3 + A4 + (2 * t_n * t * fr1)) * Sv$$

$$= (8.36 + 0 + 1 + (4.62)) * 138$$

$$= 192.76 \text{ kN}$$

Weld Load [W3]:

$$= (A2+A3+A4+A5 + (2*t_n*t*fr1)) * S$$

$$= (8.36 + 0 + 1 + 0 + (4.62)) * 138$$

$$= 192.76 \text{ kN}$$

Strength of Connection Elements for Failure Path Analysis

Shear, Outward Nozzle Weld [Sonw]:

$$= (pi/2) * D_{lo} * W_o * 0.49 * S_{nw}$$

$$= (3.14/2.0) * 84 * 10 * 0.49 * 138$$

$$= 89. \text{ kN}$$

Shear, Nozzle Wall [Snw]:

$$= (pi * (D_{lr} + D_{lo}) / 4) * (Thk - Can) * 0.7 * S_n$$

$$= (3.14 * 35.2) * (16.6 - 3) * 0.7 * 138$$

$$= 145. \text{ kN}$$

Tension, Shell Groove Weld [Tngw]:

$$= (pi/2) * D_{lo} * (W_{gni} - Cas) * 0.74 * S_{ng}$$

$$= (3.14/2.0) * 84 * (20 - 3) * 0.74 * 138$$

$$= 229. \text{ kN}$$

Strength of Failure Paths:

$$PATH11 = (SONW + SNW) = (89.2 + 145) = 234 \text{ kN}$$

$$PATH22 = (Sonw + Tpgw + Tngw + Sinw)$$

$$= (89.2 + 0 + 229 + 0) = 318 \text{ kN}$$

$$PATH33 = (Sonw + Tngw + Sinw)$$

$$= (89.2 + 229 + 0) = 318 \text{ kN}$$

Summary of Failure Path Calculations:

Path 1-1 = 234 kN , must exceed W = 124 kN or W1 = 129 kN

Path 2-2 = 318 kN , must exceed W = 124 kN or W2 = 192 kN

Path 3-3 = 318 kN , must exceed W = 124 kN or W3 = 192 kN

Maximum Allowable Pressure for this Nozzle at this Location:

Converged Max. Allow. Pressure in Operating case 63.5 bars

Nozzle is O.K. for the External Pressure 1.03 bars

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 291 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

The Drop for this Nozzle is : 2.5291 mm.

The Cut Length for this Nozzle is, Drop + Ho + H + T : 222.5291 mm.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 292 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Input, Nozzle Desc: K6A (2in)

From: 140

Pressure for Reinforcement Calculations	P	62.000	bars
Temperature for Internal Pressure	Temp	148	°C
Design External Pressure	Pext	1.03	bars
Temperature for External Pressure	Tempex	100	°C
Shell Material		SA-516	70
Shell Allowable Stress at Temperature	Sv	137.90	N./mm ²
Shell Allowable Stress At Ambient	Sva	137.90	N./mm ²
Inside Diameter of Cylindrical Shell	D	700.00	mm.
Design Length of Section	L	971.3333	mm.
Shell Finished (Minimum) Thickness	t	20.0000	mm.
Shell Internal Corrosion Allowance	c	3.0000	mm.
Shell External Corrosion Allowance	co	0.0000	mm.
Distance from Bottom/Left Tangent		9963.57	mm.
User Entered Minimum Design Metal Temperature		5.00	°C


Type of Element Connected to the Shell : Nozzle

Material		SA-105	
Material UNS Number		K03504	
Material Specification/Type		Forgings	
Allowable Stress at Temperature	Sn	137.90	N./mm ²
Allowable Stress At Ambient	Sna	137.90	N./mm ²
Diameter Basis (for tr calc only)		ID	
Layout Angle		0.00	deg
Diameter		2.0000	in.
Size and Thickness Basis		Actual	
Actual Thickness	tn	16.6000	mm.
Flange Material		SA-105	
Flange Type		Long Weld Neck	
Corrosion Allowance	can	3.0000	mm.
Joint Efficiency of Shell Seam at Nozzle	E1	1.00	
Joint Efficiency of Nozzle Neck	En	1.00	
Outside Projection	ho	200.0000	mm.
Weld leg size between Nozzle and Pad/Shell	Wo	10.0000	mm.
Groove weld depth between Nozzle and Vessel	Wgnv	20.0000	mm.
Inside Projection	h	0.0000	mm.
Weld leg size, Inside Element to Shell	Wi	0.0000	mm.
Flange Class		600	
Flange Grade		GR 1.1	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								شماره صفحه : 293 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	پروژه	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	

The Pressure Design option was Design Pressure + static head.

Nozzle Sketch (may not represent actual weld type/configuration)



Insert/Set-in Nozzle No Pad, no Inside projection

Reinforcement CALCULATION, Description: K6A (2in)

ASME Code, Section VIII, Div. 1, 2019, UG-37 to UG-45

Actual Inside Diameter Used in Calculation	2.000 in.
Actual Thickness Used in Calculation	0.654 in.

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this nozzle and it was specified as being heat treated.

Nozzle input data check completed without errors.

Reqd thk per UG-37(a) of Cylindrical Shell, Tr [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S_v \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62 \cdot 353) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62) \\
 &= 16.3119 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Reqd thk per UG-37(a) of Nozzle Wall, Trn [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S_n \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62 \cdot 28.4) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62) \\
 &= 1.3123 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Required Nozzle thickness under External Pressure per UG-28 : 0.3862 mm.

UG-40, Limits of Reinforcement : [Internal Pressure]

Parallel to Vessel Wall (Diameter Limit)	D1	118.0000	mm.
Parallel to Vessel Wall	Rn+tn+t	59.0000	mm.
Normal to Vessel Wall (Thickness Limit), no pad	Tlnp	34.0000	mm.

Weld Strength Reduction Factor [fr1]:

$$\begin{aligned}
 &= \min(1, S_n / S_v) \\
 &= \min(1, 138 / 138) \\
 &= 1.000
 \end{aligned}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								شماره صفحه : 294 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	

Weld Strength Reduction Factor [fr2]:

$$= \min(1, S_n/S_v)$$

$$= \min(1, 138/138)$$

$$= 1.000$$

Weld Strength Reduction Factor [fr3]:

$$= \min(fr2, fr4)$$

$$= \min(1, 1)$$

$$= 1.000$$

Results of Nozzle Reinforcement Area Calculations: (cm²)

AREA AVAILABLE, A1 to A5		Design	External	Mapnc
Area Required	Ar	9.265	0.754	NA
Area in Shell	A1	0.421	8.778	NA
Area in Nozzle Wall	A2	8.356	8.985	NA
Area in Inward Nozzle	A3	0.000	0.000	NA
Area in Welds A41+A42+A43		1.000	1.000	NA
Area in Element	A5	0.000	0.000	NA
TOTAL AREA AVAILABLE	Atot	9.777	18.764	NA

The Internal Pressure Case Governs the Analysis.

Nozzle Angle Used in Area Calculations 90.00 Degs.

The area available without a pad is Sufficient.

Area Required [A]:

$$= (d \cdot tr \cdot F + 2 \cdot tn \cdot tr \cdot F \cdot (1 - fr1)) \cdot UG-37(c)$$

$$= (56.8 \cdot 16.3 \cdot 1 + 2 \cdot 13.6 \cdot 16.3 \cdot 1 \cdot (1 - 1))$$

$$= 9.265 \text{ cm}^2$$

Reinforcement Areas per Figure UG-37.1

Area Available in Shell [A1]:

$$= d(E1 \cdot t - F \cdot tr) - 2 \cdot tn(E1 \cdot t - F \cdot tr) \cdot (1 - fr1)$$

$$= 61.2(1 \cdot 17 - 1 \cdot 16.3) - 2 \cdot 13.6$$

$$(1 \cdot 17 - 1 \cdot 16.3) \cdot (1 - 1)$$

$$= 0.421 \text{ cm}^2$$

Area Available in Nozzle Projecting Outward [A2]:

$$= (2 \cdot tlnp)(tn - trn)fr2$$

$$= (2 \cdot 34)(13.6 - 1.31)1$$

$$= 8.356 \text{ cm}^2$$

Area Available in Inward Weld + Outward Weld [A41 + A43]:

$$= Wo^2 \cdot fr2 + (Wi - can/0.707)^2 \cdot fr2$$

$$= 10^2 \cdot 1 + (0)^2 \cdot 1$$

$$= 1.000 \text{ cm}^2$$

UG-45 Minimum Nozzle Neck Thickness Requirement: [Int. Press.]

Wall Thickness for Internal/External pressures $t_a = 4.3123 \text{ mm}$.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 295 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

Wall Thickness per UG16(b), $tr_{16b} = 4.5000 \text{ mm.}$
 Wall Thickness, shell/head, internal pressure $tr_{b1} = 19.3119 \text{ mm.}$
 Wall Thickness $tb_1 = \max(tr_{b1}, tr_{16b}) = 19.3119 \text{ mm.}$
 Wall Thickness, shell/head, external pressure $tr_{b2} = 3.2648 \text{ mm.}$
 Wall Thickness $tb_2 = \max(tr_{b2}, tr_{16b}) = 4.5000 \text{ mm.}$
 Wall Thickness per table UG-45 $tb_3 = 7.8000 \text{ mm.}$

Determine Nozzle Thickness candidate [tb]:

$= \min[tb_3, \max(tb_1, tb_2)]$
 $= \min[7.8, \max(19.3, 4.5)]$
 $= 7.8000 \text{ mm.}$

Minimum Wall Thickness of Nozzle Necks [tUG-45]:

$= \max(ta, tb)$
 $= \max(4.31, 7.8)$
 $= 7.8000 \text{ mm.}$

Available Nozzle Neck Thickness = 16.6000 mm. --> OK

Nozzle Junction Minimum Design Metal Temperature (MDMT) Calculations:

Nozzle-Shell/Head Weld (UCS-66(a)1(b)), min(Curve:A, Curve:B)

Govrn. thk, $t_g = 16.6$, $t_r = 1.31$, $c = 3 \text{ mm.}$, $E^* = 1$
 Thickness Ratio = $t_r * (E^*) / (t_g - c) = 0.096$, Temp. Reduction = $78 \text{ }^\circ\text{C}$

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve A $7 \text{ }^\circ\text{C}$
 Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1) $-104 \text{ }^\circ\text{C}$

Gov. MDMT of the nozzle to shell joint welded assembly : $-104 \text{ }^\circ\text{C}$

ANSI Flange MDMT including Temperature reduction per UCS-66.1:

Unadjusted MDMT of ANSI B16.5/47 flanges per UCS-66(c) $-18 \text{ }^\circ\text{C}$
 Flange MDMT with Temp reduction per UCS-66(b) (1) (-b) $-40 \text{ }^\circ\text{C}$

Where the Stress Reduction Ratio per UCS-66(b)(1)(-b) is :

Design Pressure/Ambient Rating = $62.00/102.10 = 0.607$

Weld Size Calculations, Description: K6A (2in)

Intermediate Calc. for nozzle/shell Welds $T_{min} = 13.6000 \text{ mm.}$

Results Per UW-16.1:

Required Thickness Actual Thickness
 Nozzle Weld $6.0000 = \text{Min per Code}$ $7.0700 = 0.7 * W_o \text{ mm.}$

Weld Strength and Weld Loads per UG-41.1, Sketch (a) or (b)

Weld Load [W]:

$= \max(0, (A - A_1 + 2 * t_n * f_{r1} * (E_1 * t - t_r)) S_v)$
 $= \max(0, (9.27 - 0.42 + 2 * 13.6 * 1 * (1 * 17 - 16.3))) 138)$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 296 از 341
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00

$$= 124.53 \text{ kN}$$

Note: F is always set to 1.0 throughout the calculation.

Weld Load [W1]:

$$= (A2+A5+A4 - (W_i - Can / .707)^2 * fr2) * Sv$$

$$= (8.36 + 0 + 1 - 0 * 1) * 138$$

$$= 129.00 \text{ kN}$$

Weld Load [W2]:

$$= (A2 + A3 + A4 + (2 * t_n * t * fr1)) * Sv$$

$$= (8.36 + 0 + 1 + (4.62)) * 138$$

$$= 192.76 \text{ kN}$$

Weld Load [W3]:

$$= (A2+A3+A4+A5 + (2 * t_n * t * fr1)) * S$$

$$= (8.36 + 0 + 1 + 0 + (4.62)) * 138$$

$$= 192.76 \text{ kN}$$

Strength of Connection Elements for Failure Path Analysis

Shear, Outward Nozzle Weld [Sonw]:

$$= (\pi/2) * D_{lo} * W_o * 0.49 * S_{nw}$$

$$= (3.14/2.0) * 84 * 10 * 0.49 * 138$$

$$= 89. \text{ kN}$$

Shear, Nozzle Wall [Snw]:

$$= (\pi * (D_{lr} + D_{lo}) / 4) * (Thk - Can) * 0.7 * S_n$$

$$= (3.14 * 35.2) * (16.6 - 3) * 0.7 * 138$$

$$= 145. \text{ kN}$$

Tension, Shell Groove Weld [Tngw]:

$$= (\pi/2) * D_{lo} * (W_{gni} - Cas) * 0.74 * S_{ng}$$

$$= (3.14/2.0) * 84 * (20 - 3) * 0.74 * 138$$

$$= 229. \text{ kN}$$

Strength of Failure Paths:

$$PATH11 = (SONW + SNW) = (89.2 + 145) = 234 \text{ kN}$$

$$PATH22 = (Sonw + Tpgw + Tngw + Sinw)$$

$$= (89.2 + 0 + 229 + 0) = 318 \text{ kN}$$

$$PATH33 = (Sonw + Tngw + Sinw)$$

$$= (89.2 + 229 + 0) = 318 \text{ kN}$$

Summary of Failure Path Calculations:

Path 1-1 = 234 kN , must exceed W = 124 kN or W1 = 129 kN

Path 2-2 = 318 kN , must exceed W = 124 kN or W2 = 192 kN

Path 3-3 = 318 kN , must exceed W = 124 kN or W3 = 192 kN

Maximum Allowable Pressure for this Nozzle at this Location:

Converged Max. Allow. Pressure in Operating case 63.5 bars

Nozzle is O.K. for the External Pressure 1.03 bars

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 297 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

The Drop for this Nozzle is : 2.5291 mm.

The Cut Length for this Nozzle is, Drop + Ho + H + T : 222.5291 mm.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 298 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Input, Nozzle Desc: K6B (2in)

From: 140

Pressure for Reinforcement Calculations	P	62.000	bars
Temperature for Internal Pressure	Temp	148	°C
Design External Pressure	Pext	1.03	bars
Temperature for External Pressure	Tempex	100	°C
Shell Material		SA-516	70
Shell Allowable Stress at Temperature	Sv	137.90	N./mm ²
Shell Allowable Stress At Ambient	Sva	137.90	N./mm ²
Inside Diameter of Cylindrical Shell	D	700.00	mm.
Design Length of Section	L	971.3333	mm.
Shell Finished (Minimum) Thickness	t	20.0000	mm.
Shell Internal Corrosion Allowance	c	3.0000	mm.
Shell External Corrosion Allowance	co	0.0000	mm.
Distance from Bottom/Left Tangent		10263.57	mm.
User Entered Minimum Design Metal Temperature		5.00	°C


Type of Element Connected to the Shell : Nozzle

Material		SA-105	
Material UNS Number		K03504	
Material Specification/Type		Forgings	
Allowable Stress at Temperature	Sn	137.90	N./mm ²
Allowable Stress At Ambient	Sna	137.90	N./mm ²
Diameter Basis (for tr calc only)		ID	
Layout Angle		0.00	deg
Diameter		2.0000	in.
Size and Thickness Basis		Actual	
Actual Thickness	tn	16.6000	mm.
Flange Material		SA-105	
Flange Type		Long Weld Neck	
Corrosion Allowance	can	3.0000	mm.
Joint Efficiency of Shell Seam at Nozzle	E1	1.00	
Joint Efficiency of Nozzle Neck	En	1.00	
Outside Projection	ho	200.0000	mm.
Weld leg size between Nozzle and Pad/Shell	Wo	10.0000	mm.
Groove weld depth between Nozzle and Vessel	Wgnv	20.0000	mm.
Inside Projection	h	0.0000	mm.
Weld leg size, Inside Element to Shell	Wi	0.0000	mm.
Flange Class		600	
Flange Grade		GR 1.1	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 299 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادرکننده	بسته کاری	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK

The Pressure Design option was Design Pressure + static head.

Nozzle Sketch (may not represent actual weld type/configuration)



Insert/Set-in Nozzle No Pad, no Inside projection

Reinforcement CALCULATION, Description: K6B (2in)

ASME Code, Section VIII, Div. 1, 2019, UG-37 to UG-45

Actual Inside Diameter Used in Calculation	2.000 in.
Actual Thickness Used in Calculation	0.654 in.

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this nozzle and it was specified as being heat treated.

Nozzle input data check completed without errors.

Reqd thk per UG-37(a) of Cylindrical Shell, Tr [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S_v \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62 \cdot 353) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62) \\
 &= 16.3119 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Reqd thk per UG-37(a) of Nozzle Wall, Trn [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S_n \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62 \cdot 28.4) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62) \\
 &= 1.3123 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Required Nozzle thickness under External Pressure per UG-28 : 0.3862 mm.

UG-40, Limits of Reinforcement : [Internal Pressure]

Parallel to Vessel Wall (Diameter Limit)	D1	118.0000	mm.
Parallel to Vessel Wall	Rn+tn+t	59.0000	mm.
Normal to Vessel Wall (Thickness Limit), no pad	Tlnp	34.0000	mm.

Weld Strength Reduction Factor [fr1]:

$$\begin{aligned}
 &= \min(1, S_n / S_v) \\
 &= \min(1, 138 / 138) \\
 &= 1.000
 \end{aligned}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								شماره صفحه : 300 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	

Weld Strength Reduction Factor [fr2]:

$$= \min(1, S_n/S_v)$$

$$= \min(1, 138/138)$$

$$= 1.000$$

Weld Strength Reduction Factor [fr3]:

$$= \min(fr2, fr4)$$

$$= \min(1, 1)$$

$$= 1.000$$

Results of Nozzle Reinforcement Area Calculations: (cm²)

AREA AVAILABLE, A1 to A5		Design	External	Mapnc
Area Required	Ar	9.265	0.754	NA
Area in Shell	A1	0.421	8.778	NA
Area in Nozzle Wall	A2	8.356	8.985	NA
Area in Inward Nozzle	A3	0.000	0.000	NA
Area in Welds A41+A42+A43		1.000	1.000	NA
Area in Element	A5	0.000	0.000	NA
TOTAL AREA AVAILABLE	Atot	9.777	18.764	NA

The Internal Pressure Case Governs the Analysis.

Nozzle Angle Used in Area Calculations 90.00 Degs.

The area available without a pad is Sufficient.

Area Required [A]:

$$= (d * tr * F + 2 * tn * tr * F * (1 - fr1)) \text{ UG-37(c)}$$

$$= (56.8 * 16.3 * 1 + 2 * 13.6 * 16.3 * 1 * (1 - 1))$$

$$= 9.265 \text{ cm}^2$$

Reinforcement Areas per Figure UG-37.1

Area Available in Shell [A1]:

$$= d(E1 * t - F * tr) - 2 * tn(E1 * t - F * tr) * (1 - fr1)$$

$$= 61.2(1 * 17 - 1 * 16.3) - 2 * 13.6$$

$$(1 * 17 - 1 * 16.3) * (1 - 1)$$

$$= 0.421 \text{ cm}^2$$

Area Available in Nozzle Projecting Outward [A2]:

$$= (2 * tlnp)(tn - trn)fr2$$

$$= (2 * 34)(13.6 - 1.31)1$$

$$= 8.356 \text{ cm}^2$$

Area Available in Inward Weld + Outward Weld [A41 + A43]:

$$= W_o^2 * fr2 + (W_i - can / 0.707)^2 * fr2$$

$$= 10^2 * 1 + (0)^2 * 1$$

$$= 1.000 \text{ cm}^2$$

UG-45 Minimum Nozzle Neck Thickness Requirement: [Int. Press.]

Wall Thickness for Internal/External pressures $t_a = 4.3123 \text{ mm}$.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								شماره صفحه : 301 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	

Wall Thickness per UG16(b), $tr_{16b} = 4.5000 \text{ mm.}$
 Wall Thickness, shell/head, internal pressure $tr_{b1} = 19.3119 \text{ mm.}$
 Wall Thickness $tb_1 = \max(tr_{b1}, tr_{16b}) = 19.3119 \text{ mm.}$
 Wall Thickness, shell/head, external pressure $tr_{b2} = 3.2648 \text{ mm.}$
 Wall Thickness $tb_2 = \max(tr_{b2}, tr_{16b}) = 4.5000 \text{ mm.}$
 Wall Thickness per table UG-45 $tb_3 = 7.8000 \text{ mm.}$

Determine Nozzle Thickness candidate [tb]:

$= \min[tb_3, \max(tb_1, tb_2)]$
 $= \min[7.8, \max(19.3, 4.5)]$
 $= 7.8000 \text{ mm.}$

Minimum Wall Thickness of Nozzle Necks [tUG-45]:

$= \max(ta, tb)$
 $= \max(4.31, 7.8)$
 $= 7.8000 \text{ mm.}$

Available Nozzle Neck Thickness = 16.6000 mm. --> OK

Nozzle Junction Minimum Design Metal Temperature (MDMT) Calculations:

Nozzle-Shell/Head Weld (UCS-66(a)1(b)), min(Curve:A, Curve:B)

Govrn. thk, $t_g = 16.6$, $t_r = 1.31$, $c = 3 \text{ mm.}$, $E^* = 1$
 Thickness Ratio = $t_r * (E^*) / (t_g - c) = 0.096$, Temp. Reduction = $78 \text{ }^\circ\text{C}$

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve A $7 \text{ }^\circ\text{C}$
 Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1) $-104 \text{ }^\circ\text{C}$

Gov. MDMT of the nozzle to shell joint welded assembly : $-104 \text{ }^\circ\text{C}$

ANSI Flange MDMT including Temperature reduction per UCS-66.1:

Unadjusted MDMT of ANSI B16.5/47 flanges per UCS-66(c) $-18 \text{ }^\circ\text{C}$
 Flange MDMT with Temp reduction per UCS-66(b) (1) (-b) $-40 \text{ }^\circ\text{C}$

Where the Stress Reduction Ratio per UCS-66(b)(1)(-b) is :

Design Pressure/Ambient Rating = $62.00/102.10 = 0.607$

Weld Size Calculations, Description: K6B (2in)

Intermediate Calc. for nozzle/shell Welds $T_{min} = 13.6000 \text{ mm.}$

Results Per UW-16.1:

Required Thickness Actual Thickness
 Nozzle Weld $6.0000 = \text{Min per Code}$ $7.0700 = 0.7 * W_o \text{ mm.}$

Weld Strength and Weld Loads per UG-41.1, Sketch (a) or (b)

Weld Load [W]:

$= \max(0, (A - A_1 + 2 * t_n * f_{r1} * (E_1 * t - t_r)) S_v)$
 $= \max(0, (9.27 - 0.42 + 2 * 13.6 * 1 * (1 * 17 - 16.3))) 138)$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 302 از 341
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00

$$= 124.53 \text{ kN}$$

Note: F is always set to 1.0 throughout the calculation.

Weld Load [W1]:

$$= (A2+A5+A4 - (W_i - Can / .707)^2 * fr2) * Sv$$

$$= (8.36 + 0 + 1 - 0 * 1) * 138$$

$$= 129.00 \text{ kN}$$

Weld Load [W2]:

$$= (A2 + A3 + A4 + (2 * t_n * t * fr1)) * Sv$$

$$= (8.36 + 0 + 1 + (4.62)) * 138$$

$$= 192.76 \text{ kN}$$

Weld Load [W3]:

$$= (A2+A3+A4+A5 + (2 * t_n * t * fr1)) * S$$

$$= (8.36 + 0 + 1 + 0 + (4.62)) * 138$$

$$= 192.76 \text{ kN}$$

Strength of Connection Elements for Failure Path Analysis

Shear, Outward Nozzle Weld [Sonw]:

$$= (\pi / 2) * D_{lo} * W_o * 0.49 * S_{nw}$$

$$= (3.14 / 2.0) * 84 * 10 * 0.49 * 138$$

$$= 89. \text{ kN}$$

Shear, Nozzle Wall [Snw]:

$$= (\pi * (D_{lr} + D_{lo}) / 4) * (Thk - Can) * 0.7 * S_n$$

$$= (3.14 * 35.2) * (16.6 - 3) * 0.7 * 138$$

$$= 145. \text{ kN}$$

Tension, Shell Groove Weld [Tngw]:

$$= (\pi / 2) * D_{lo} * (W_{gni} - Cas) * 0.74 * S_{ng}$$

$$= (3.14 / 2.0) * 84 * (20 - 3) * 0.74 * 138$$

$$= 229. \text{ kN}$$

Strength of Failure Paths:

$$PATH11 = (SONW + SNW) = (89.2 + 145) = 234 \text{ kN}$$

$$PATH22 = (Sonw + Tpgw + Tngw + Sinw)$$

$$= (89.2 + 0 + 229 + 0) = 318 \text{ kN}$$

$$PATH33 = (Sonw + Tngw + Sinw)$$

$$= (89.2 + 229 + 0) = 318 \text{ kN}$$

Summary of Failure Path Calculations:

Path 1-1 = 234 kN , must exceed W = 124 kN or W1 = 129 kN

Path 2-2 = 318 kN , must exceed W = 124 kN or W2 = 192 kN

Path 3-3 = 318 kN , must exceed W = 124 kN or W3 = 192 kN

Maximum Allowable Pressure for this Nozzle at this Location:

Converged Max. Allow. Pressure in Operating case 63.5 bars

Nozzle is O.K. for the External Pressure 1.03 bars

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 303 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

The Drop for this Nozzle is : 2.5291 mm.

The Cut Length for this Nozzle is, Drop + Ho + H + T : 222.5291 mm.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 304 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

Input, Nozzle Desc: N03 (2in)

From: 140

Pressure for Reinforcement Calculations	P	62.000	bars
Temperature for Internal Pressure	Temp	148	°C
Design External Pressure	Pext	1.03	bars
Temperature for External Pressure	Tempex	100	°C
Shell Material		SA-516	70
Shell Allowable Stress at Temperature	Sv	137.90	N./mm ²
Shell Allowable Stress At Ambient	Sva	137.90	N./mm ²
Inside Diameter of Cylindrical Shell	D	700.00	mm.
Design Length of Section	L	971.3333	mm.
Shell Finished (Minimum) Thickness	t	20.0000	mm.
Shell Internal Corrosion Allowance	c	3.0000	mm.
Shell External Corrosion Allowance	co	0.0000	mm.
Distance from Bottom/Left Tangent		9823.57	mm.
User Entered Minimum Design Metal Temperature		5.00	°C


Type of Element Connected to the Shell : Nozzle

Material		SA-105	
Material UNS Number		K03504	
Material Specification/Type		Forgings	
Allowable Stress at Temperature	Sn	137.90	N./mm ²
Allowable Stress At Ambient	Sna	137.90	N./mm ²
Diameter Basis (for tr calc only)		ID	
Layout Angle		90.00	deg
Diameter		1.0000	in.
Size and Thickness Basis		Actual	
Actual Thickness	tn	14.3000	mm.
Flange Material		SA-106 B	
Flange Type		Long Weld Neck	
Corrosion Allowance	can	3.0000	mm.
Joint Efficiency of Shell Seam at Nozzle	E1	1.00	
Joint Efficiency of Nozzle Neck	En	1.00	
Outside Projection	ho	200.0000	mm.
Weld leg size between Nozzle and Pad/Shell	Wo	10.0000	mm.
Groove weld depth between Nozzle and Vessel	Wgnv	20.0000	mm.
Inside Projection	h	0.0000	mm.
Weld leg size, Inside Element to Shell	Wi	0.0000	mm.
Flange Class		600	
Flange Grade		GR 1.1	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 305 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

The Pressure Design option was Design Pressure + static head.

Nozzle Sketch (may not represent actual weld type/configuration)



Insert/Set-in Nozzle No Pad, no Inside projection

Reinforcement CALCULATION, Description: N03 (2in)

ASME Code, Section VIII, Div. 1, 2019, UG-37 to UG-45

Actual Inside Diameter Used in Calculation	1.000 in.
Actual Thickness Used in Calculation	0.563 in.

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this nozzle and it was specified as being heat treated.

Nozzle input data check completed without errors.

Reqd thk per UG-37(a) of Cylindrical Shell, Tr [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S_v \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62 \cdot 353) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62) \\
 &= 16.3119 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Reqd thk per App. 1 of Nozzle Wall, Trn [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= R \left(\exp \left(\frac{P}{S_n \cdot E} \right) - 1 \right) \text{ per Appendix 1-2 (a) (1)} \\
 &= 15.7 \left(\exp \left(\frac{62}{138 \cdot 1} \right) - 1 \right) \\
 &= 0.7220 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Required Nozzle thickness under External Pressure per UG-28 : 0.2982 mm.

UG-40, Limits of Reinforcement : [Internal Pressure]

Parallel to Vessel Wall (Diameter Limit)	D1	88.0000 mm.
Parallel to Vessel Wall	Rn+tn+t	44.0000 mm.
Normal to Vessel Wall (Thickness Limit), no pad	Tlnp	28.2500 mm.

Weld Strength Reduction Factor [fr1]:

$$\begin{aligned}
 &= \min(1, S_n / S_v) \\
 &= \min(1, 138 / 138) \\
 &= 1.000
 \end{aligned}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 306 از 341	
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری		پروژه
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS		BK

Weld Strength Reduction Factor [fr2]:

$$= \min(1, S_n/S_v)$$

$$= \min(1, 138/138)$$

$$= 1.000$$

Weld Strength Reduction Factor [fr3]:

$$= \min(fr2, fr4)$$

$$= \min(1, 1)$$

$$= 1.000$$

Results of Nozzle Reinforcement Area Calculations: (cm²)

AREA AVAILABLE, A1 to A5		Design	External	Mapnc
Area Required	Ar	5.122	0.417	NA
Area in Shell	A1	0.389	8.118	NA
Area in Nozzle Wall	A2	5.977	6.216	NA
Area in Inward Nozzle	A3	0.000	0.000	NA
Area in Welds A41+A42+A43		1.000	1.000	NA
Area in Element	A5	0.000	0.000	NA
TOTAL AREA AVAILABLE	Atot	7.366	15.334	NA

The Internal Pressure Case Governs the Analysis.

Nozzle Angle Used in Area Calculations 90.00 Degs.

The area available without a pad is Sufficient.

Area Required [A]:

$$= (d \cdot tr \cdot F + 2 \cdot tn \cdot tr \cdot F \cdot (1 - fr1)) \text{ UG-37(c)}$$

$$= (31.4 \cdot 16.3 \cdot 1 + 2 \cdot 11.3 \cdot 16.3 \cdot 1 \cdot (1 - 1))$$

$$= 5.122 \text{ cm}^2$$

Reinforcement Areas per Figure UG-37.1

Area Available in Shell [A1]:

$$= d(E1 \cdot t - F \cdot tr) - 2 \cdot tn(E1 \cdot t - F \cdot tr) \cdot (1 - fr1)$$

$$= 56.6(1 \cdot 17 - 1 \cdot 16.3) - 2 \cdot 11.3(1 \cdot 17 - 1 \cdot 16.3) \cdot (1 - 1)$$

$$= 0.389 \text{ cm}^2$$

Area Available in Nozzle Projecting Outward [A2]:

$$= (2 \cdot tlnp)(tn - trn)fr2$$

$$= (2 \cdot 28.3)(11.3 - 0.72)1$$

$$= 5.977 \text{ cm}^2$$

Area Available in Inward Weld + Outward Weld [A41 + A43]:

$$= Wo^2 \cdot fr2 + (Wi - can/0.707)^2 \cdot fr2$$

$$= 10^2 \cdot 1 + (0)^2 \cdot 1$$

$$= 1.000 \text{ cm}^2$$

UG-45 Minimum Nozzle Neck Thickness Requirement: [Int. Press.]

Wall Thickness for Internal/External pressures $t_a = 3.7220 \text{ mm}$.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 307 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK

Wall Thickness per UG16(b), tr16b = 4.5000 mm.
 Wall Thickness, shell/head, internal pressure trb1 = 19.3119 mm.
 Wall Thickness tb1 = max(trb1, tr16b) = 19.3119 mm.
 Wall Thickness, shell/head, external pressure trb2 = 3.2648 mm.
 Wall Thickness tb2 = max(trb2, tr16b) = 4.5000 mm.
 Wall Thickness per table UG-45 tb3 = 6.4200 mm.

Determine Nozzle Thickness candidate [tb]:

= min[tb3, max(tb1, tb2)]
 = min[6.42, max(19.3, 4.5)]
 = 6.4200 mm.

Minimum Wall Thickness of Nozzle Necks [tUG-45]:

= max(ta, tb)
 = max(3.72, 6.42)
 = 6.4200 mm.

Available Nozzle Neck Thickness = 14.3000 mm. --> OK

Nozzle Junction Minimum Design Metal Temperature (MDMT) Calculations:

Nozzle-Shell/Head Weld (UCS-66(a)1(b)), min(Curve:A, Curve:B)

Govrn. thk, tg = 14.3, tr = 0.72, c = 3 mm., E* = 1
 Thickness Ratio = tr * (E*)/(tg - c) = 0.064, Temp. Reduction = 78 °C

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve A 3 °C
 Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1) -104 °C

Gov. MDMT of the nozzle to shell joint welded assembly : -104 °C

ANSI Flange MDMT including Temperature reduction per UCS-66.1:

Unadjusted MDMT of ANSI B16.5/47 flanges per UCS-66(c) -18 °C
 Flange MDMT with Temp reduction per UCS-66(b) (1) (-b) -40 °C

Where the Stress Reduction Ratio per UCS-66(b)(1)(-b) is :

Design Pressure/Ambient Rating = 62.00/102.10 = 0.607

Weld Size Calculations, Description: N03 (2in)

Intermediate Calc. for nozzle/shell Welds Tmin 11.3000 mm.

Results Per UW-16.1:

Required Thickness Actual Thickness
 Nozzle Weld 6.0000 = Min per Code 7.0700 = 0.7 * Wo mm.

Weld Strength and Weld Loads per UG-41.1, Sketch (a) or (b)

Weld Load [W]:

= max(0, (A-A1+2*tn*fr1*(E1*t-tr))Sv)
 = max(0, (5.12 - 0.39 + 2 * 11.3 * 1 *
 (1 * 17 - 16.3)) 138)

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 308 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	

$$= 67.40 \text{ kN}$$

Note: F is always set to 1.0 throughout the calculation.

Weld Load [W1]:

$$= (A2+A5+A4 - (W_i - Can / .707)^2 * fr2) * Sv$$

$$= (5.98 + 0 + 1 - 0 * 1) * 138$$

$$= 96.20 \text{ kN}$$

Weld Load [W2]:

$$= (A2 + A3 + A4 + (2 * t_n * t * fr1)) * Sv$$

$$= (5.98 + 0 + 1 + (3.84)) * 138$$

$$= 149.18 \text{ kN}$$

Weld Load [W3]:

$$= (A2+A3+A4+A5 + (2 * t_n * t * fr1)) * S$$

$$= (5.98 + 0 + 1 + 0 + (3.84)) * 138$$

$$= 149.18 \text{ kN}$$

Strength of Connection Elements for Failure Path Analysis

Shear, Outward Nozzle Weld [Sonw]:

$$= (\pi/2) * D_{lo} * W_o * 0.49 * S_{nw}$$

$$= (3.14/2.0) * 54 * 10 * 0.49 * 138$$

$$= 57. \text{ kN}$$

Shear, Nozzle Wall [Snw]:

$$= (\pi * (D_{lr} + D_{lo}) / 4) * (Thk - Can) * 0.7 * S_n$$

$$= (3.14 * 21.3) * (14.3 - 3) * 0.7 * 138$$

$$= 73. \text{ kN}$$

Tension, Shell Groove Weld [Tngw]:

$$= (\pi/2) * D_{lo} * (W_{gvi} - Cas) * 0.74 * S_{ng}$$

$$= (3.14/2.0) * 54 * (20 - 3) * 0.74 * 138$$

$$= 147. \text{ kN}$$

Strength of Failure Paths:

$$PATH11 = (SONW + SNW) = (57.3 + 73.2) = 130 \text{ kN}$$

$$PATH22 = (Sonw + Tpgw + Tngw + Sinw)$$

$$= (57.3 + 0 + 147 + 0) = 204 \text{ kN}$$

$$PATH33 = (Sonw + Tngw + Sinw)$$

$$= (57.3 + 147 + 0) = 204 \text{ kN}$$

Summary of Failure Path Calculations:

$$\text{Path 1-1} = 130 \text{ kN} , \text{ must exceed } W = 67 \text{ kN} \text{ or } W1 = 96 \text{ kN}$$

$$\text{Path 2-2} = 204 \text{ kN} , \text{ must exceed } W = 67 \text{ kN} \text{ or } W2 = 149 \text{ kN}$$

$$\text{Path 3-3} = 204 \text{ kN} , \text{ must exceed } W = 67 \text{ kN} \text{ or } W3 = 149 \text{ kN}$$

Maximum Allowable Pressure for this Nozzle at this Location:

$$\text{Converged Max. Allow. Pressure in Operating case} = 64.5 \text{ bars}$$

Note: The MAWP of this junction was limited by the parent Shell/Head.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 309 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Nozzle is O.K. for the External Pressure 1.03 bars

The Drop for this Nozzle is : 1.0430 mm.

The Cut Length for this Nozzle is, Drop + Ho + H + T : 221.0430 mm.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 310 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Input, Nozzle Desc: N10C (8in)

From: 140

Pressure for Reinforcement Calculations	P	62.000	bars
Temperature for Internal Pressure	Temp	148	°C
Design External Pressure	Pext	1.03	bars
Temperature for External Pressure	Tempex	100	°C
Shell Material		SA-516	70
Shell Allowable Stress at Temperature	Sv	137.90	N./mm ²
Shell Allowable Stress At Ambient	Sva	137.90	N./mm ²
Inside Diameter of Cylindrical Shell	D	700.00	mm.
Design Length of Section	L	971.3333	mm.
Shell Finished (Minimum) Thickness	t	20.0000	mm.
Shell Internal Corrosion Allowance	c	3.0000	mm.
Shell External Corrosion Allowance	co	0.0000	mm.
Distance from Bottom/Left Tangent		9963.57	mm.
User Entered Minimum Design Metal Temperature		5.00	°C

Type of Element Connected to the Shell : Nozzle

Material [Impact Tested]		SA-105	
Material UNS Number		K03504	
Material Specification/Type		Forgings	
Allowable Stress at Temperature	Sn	137.90	N./mm ²
Allowable Stress At Ambient	Sna	137.90	N./mm ²
Diameter Basis (for tr calc only)		ID	
Layout Angle		180.00	deg
Diameter		8.0000	in.
Size and Thickness Basis		Minimum	
Nominal Thickness	tn	80	
Flange Material		SA-105	
Flange Type		Weld Neck Flange	
Hub Height of Integral Nozzle	h	80.0000	mm.
Height of Beveled Transition	L'	22.0000	mm.
Hub Thickness of Integral Nozzle (tn or x+tp)		45.0000	mm.
Corrosion Allowance	can	3.0000	mm.
Joint Efficiency of Shell Seam at Nozzle	E1	1.00	
Joint Efficiency of Nozzle Neck	En	1.00	
Outside Projection	ho	200.0000	mm.
Weld leg size between Nozzle and Pad/Shell	Wo	10.0000	mm.
Groove weld depth between Nozzle and Vessel	Wgnv	20.0000	mm.
Inside Projection	h	0.0000	mm.
Weld leg size, Inside Element to Shell	Wi	0.0000	mm.
This is a Manway or Access Opening.			


 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 311 از 341
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00

Flange Class
Flange Grade

600
GR 1.1

The Pressure Design option was Design Pressure + static head.

Nozzle Sketch (may not represent actual weld type/configuration)



Hub Nozzle (Set-in)

Reinforcement CALCULATION, Description: N10C (8in)

ASME Code, Section VIII, Div. 1, 2019, UG-37 to UG-45

Actual Inside Diameter Used in Calculation	7.750 in.
Actual Thickness Used in Calculation	0.438 in.

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this nozzle and it was specified as being heat treated.

Nozzle input data check completed without errors.

Reqd thk per UG-37(a) of Cylindrical Shell, Tr [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S_v \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62 \cdot 353) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62) \\
 &= 16.3119 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Reqd thk per UG-37(a) of Nozzle Wall, Trn [Int. Press]

$$\begin{aligned}
 &= (P \cdot R) / (S_n \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)} \\
 &= (62 \cdot 101) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62) \\
 &= 4.6868 \text{ mm.}
 \end{aligned}$$

Required Nozzle thickness under External Pressure per UG-28 : 0.6751 mm.

Intermediate Hub Nozzle Calculations:

Check to determine use of Sketch (e-1) or (e-2):

Height value from sketch (e-1) [te]:

$$= (\text{Hub Thickness} - \text{Neck Thickness}) / \tan(30)$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 312 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK

$$= 33.9/0.5773$$

$$= 58.6949 \text{ mm.}$$

Note: Hub Height was < 2.5 times Hub Thickness, use sketch UG-40 (e-1).

UG-40, Limits of Reinforcement : [Internal Pressure]

Parallel to Vessel Wall (Diameter Limit)	D1	405.7000	mm.
Parallel to Vessel Wall, opening length	d	202.8500	mm.
Normal to Vessel Wall (Thickness Limit), no pad	Tlnp	42.5000	mm.

Weld Strength Reduction Factor [fr1]:

$$= \min(1, S_n/S_v)$$

$$= \min(1, 138/138)$$

$$= 1.000$$

Weld Strength Reduction Factor [fr2]:

$$= \min(1, S_n/S_v)$$

$$= \min(1, 138/138)$$

$$= 1.000$$

Weld Strength Reduction Factor [fr3]:

$$= \min(fr2, fr4)$$

$$= \min(1, 1)$$

$$= 1.000$$

Results of Nozzle Reinforcement Area Calculations: (cm²)

AREA AVAILABLE, A1 to A5		Design	External	Mapnc
Area Required	Ar	33.089	2.694	NA
Area in Shell	A1	1.396	29.096	NA
Area in Nozzle Wall	A2	2.912	6.322	NA
Area in Inward Nozzle	A3	0.000	0.000	NA
Area in Welds A41+A42+A43		1.000	1.000	NA
Area in Element	A5	0.000	0.000	NA
Area in Hub	A6	28.804	28.804	NA
TOTAL AREA AVAILABLE	Atot	34.112	65.222	NA

The Internal Pressure Case Governs the Analysis.

Nozzle Angle Used in Area Calculations 90.00 Degs.

The area available without a pad is Sufficient.

Area Required [A]:

$$= (d * tr * F + 2 * t_n * tr * F * (1 - fr1)) \text{ UG-37(c)}$$

$$= (203 * 16.3 * 1 + 2 * 42 * 16.3 * 1 * (1 - 1))$$

$$= 33.089 \text{ cm}^2$$

Reinforcement Areas per Figure UG-37.1

Area Available in Shell [A1]:

$$= d (E1 * t - F * tr) - 2 * t_n (E1 * t - F * tr) * (1 - fr1)$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								شماره صفحه : 313 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	

$$= 203 (1 * 17 - 1 * 16.3) - 2 * 42$$

$$(1 * 17 - 1 * 16.3) * (1 - 1)$$

$$= 1.396 \text{ cm}^2$$

Area Available in Nozzle Projecting Outward [A2]:

$$= (2 * t_{lnp}) (t_n - t_{rn}) fr_2$$

$$= (2 * 42.5) (8.11 - 4.69) 1$$

$$= 2.912 \text{ cm}^2$$

Area Available in Inward Weld + Outward Weld [A41 + A43]:

$$= W_o^2 * fr_2 + (W_i - c_{an}/0.707)^2 * fr_2$$

$$= 10^2 * 1 + (0)^2 * 1$$

$$= 1.000 \text{ cm}^2$$

Area Available in the Hub Section [A6]:

$$= (2 * \min(T_{lnp}, h_o, H_{ubht})) * (H_{ubtk} - t_n) * fr_2$$

$$= (2 * \min(42.5, 200, 80)) * (45 - 11.1) * 1$$

$$= 28.804 \text{ cm}^2$$

Nozzle Junction Minimum Design Metal Temperature (MDMT) Calculations:

Nozzle Neck to Flange Weld (Impact tested) :

Note: This Element/Detail was specified as being Impact Tested.

Nozzle-Shell/Head Weld (UCS-66(a)1(b)), Curve: B

Govrn. thk, tg = 20, tr = 16.3, c = 3 mm., E* = 1
Thickness Ratio = tr * (E*)/(tg - c) = 0.96, Temp. Reduction = 2 °C

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve B	-7 °C
Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1)	-10 °C
Min Metal Temp. w/o impact per UG-20(f)	-29 °C

Gov. MDMT of the nozzle to shell joint welded assembly : -19 °C

ANSI Flange MDMT including Temperature reduction per UCS-66.1:

MDMT of ANSI B16.5/47 flange per Matl. Specification	-18 °C
Flange MDMT with Temp reduction per UCS-66(i) (2)	-40 °C

Where the Stress Reduction Ratio per UCS-66(i)(2) is :

$$\text{Design Pressure/Ambient Rating} = 62.00/102.10 = 0.607$$

Weld Size Calculations, Description: N10C (8in)

Intermediate Calc. for nozzle/shell Welds Tmin 17.0000 mm.

Results Per UW-16.1:

	Required Thickness	Actual Thickness
Nozzle Weld	6.0000 = Min per Code	7.0700 = 0.7 * Wo mm.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)	شماره صفحه : 314 از 341																
	<table><tr><td>نسخه</td><td>سریال</td><td>نوع مدرک</td><td>رشته</td><td>تسهیلات</td><td>صادر کننده</td><td>بسته کاری</td><td>پروژه</td></tr><tr><td>V00</td><td>0001</td><td>CN</td><td>ME</td><td>120</td><td>MF</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>		نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK
	نسخه		سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه									
V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK											

Weld Strength and Weld Loads per UG-41.1, Sketch (a) or (b)

Weld Load [W]:

$$\begin{aligned}
 &= \max(0, (A-A1+2*tn*fr1*(E1*t-tr))Sv) \\
 &= \max(0, (33.1 - 1.4 + 2 * 42 * 1 * \\
 &\quad (1 * 17 - 16.3)) 138) \\
 &= 444.98 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

For hub type nozzles, A2 includes the area of the hub.

Note: F is always set to 1.0 throughout the calculation.

Weld Load [W1]:

$$\begin{aligned}
 &= (A2+A4-(Wi-Can/.707)^2*fr2)*Sv \\
 &= (31.7 + 1 - 0 * 1) * 138 \\
 &= 451.12 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Weld Load [W2]:

$$\begin{aligned}
 &= (A2 + A3 + A4 + (2 * tn * t * fr1)) * Sv \\
 &= (31.7 + 0 + 1 + (14.3)) * 138 \\
 &= 648.02 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Weld Load [W3]:

$$\begin{aligned}
 &= (A2+A3+A4+A5+(2*tn*t*fr1))*S \\
 &= (31.7 + 0 + 1 + 0 + (14.3)) * 138 \\
 &= 648.02 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Strength of Connection Elements for Failure Path Analysis

Shear, Outward Nozzle Weld [Sonw]:

$$\begin{aligned}
 &= (\pi/2) * Dlo * Wo * 0.49 * Snw \\
 &= (3.14/2.0) * 287 * 10 * 0.49 * 138 \\
 &= 304. \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Shear, Nozzle Wall [Snw]:

$$\begin{aligned}
 &= (\pi * (Dlr + Dlo) / 4) * (Thk - Can) * 0.7 * Sn \\
 &= (3.14 * 122) * (45 - 3) * 0.7 * 138 \\
 &= 1559. \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Tension, Shell Groove Weld [Tngw]:

$$\begin{aligned}
 &= (\pi/2) * Dlo * (Wgnvi-Cas) * 0.74 * Sng \\
 &= (3.14/2.0) * 287 * (20 - 3) * 0.74 * 138 \\
 &= 782. \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Strength of Failure Paths:

$$\begin{aligned}
 \text{PATH11} &= (\text{SONW} + \text{SNW}) = (304 + 1559) = 1864 \text{ kN} \\
 \text{PATH22} &= (\text{Sonw} + \text{Tpgw} + \text{Tngw} + \text{Sinw}) \\
 &= (304 + 0 + 782 + 0) = 1086 \text{ kN} \\
 \text{PATH33} &= (\text{Sonw} + \text{Tngw} + \text{Sinw}) \\
 &= (304 + 782 + 0) = 1086 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Summary of Failure Path Calculations:

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 315 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

Path 1-1 = 1863 kN , must exceed W = 444 kN or W1 = 451 kN
 Path 2-2 = 1086 kN , must exceed W = 444 kN or W2 = 648 kN
 Path 3-3 = 1086 kN , must exceed W = 444 kN or W3 = 648 kN

Maximum Allowable Pressure for this Nozzle at this Location:

Converged Max. Allow. Pressure in Operating case 62.9 bars

Nozzle is O.K. for the External Pressure 1.03 bars

The Drop for this Nozzle is : 30.7364 mm.

The Cut Length for this Nozzle is, Drop + Ho + H + T : 250.7363 mm.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 316 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Input, Nozzle Desc: N02 (6in)

From: 150

Pressure for Reinforcement Calculations	P	62.000	bars
Temperature for Internal Pressure	Temp	148	°C
Design External Pressure	Pext	1.03	bars
Temperature for External Pressure	Tempex	100	°C
Shell Material		SA-516	70
Shell Allowable Stress at Temperature	Sv	137.90	N./mm ²
Shell Allowable Stress At Ambient	Sva	137.90	N./mm ²
Inside Diameter of Elliptical Head	D	700.00	mm.
Aspect Ratio of Elliptical Head	Ar	2.00	
Head Finished (Minimum) Thickness	t	20.0000	mm.
Head Internal Corrosion Allowance	c	3.0000	mm.
Head External Corrosion Allowance	co	0.0000	mm.
Distance from Head Centerline	L1	0.0000	mm.
User Entered Minimum Design Metal Temperature		5.00	°C

Type of Element Connected to the Shell : Nozzle

Material [Impact Tested]		SA-105	
Material UNS Number		K03504	
Material Specification/Type		Forgings	
Allowable Stress at Temperature	Sn	137.90	N./mm ²
Allowable Stress At Ambient	Sna	137.90	N./mm ²
Diameter Basis (for tr calc only)		ID	
Layout Angle		0.00	deg
Diameter		6.0000	in.
Size and Thickness Basis		Minimum	
Nominal Thickness	tn	80	
Flange Material		SA-105	
Flange Type		Weld Neck Flange	
Hub Height of Integral Nozzle	h	90.0000	mm.
Height of Beveled Transition	L'	18.0000	mm.
Hub Thickness of Integral Nozzle (tn or x+tp)		35.0000	mm.
Corrosion Allowance	can	3.0000	mm.
Joint Efficiency of Shell Seam at Nozzle	E1	1.00	
Joint Efficiency of Nozzle Neck	En	1.00	
Outside Projection	ho	200.0000	mm.
Weld leg size between Nozzle and Pad/Shell	Wo	10.0000	mm.
Groove weld depth between Nozzle and Vessel	Wgnv	15.0000	mm.
Inside Projection	h	0.0000	mm.
Weld leg size, Inside Element to Shell	Wi	0.0000	mm.


 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 317 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	

Flange Class
Flange Grade

600
GR 1.1

The Pressure Design option was Design Pressure + static head.

Nozzle Sketch (may not represent actual weld type/configuration)



Hub Nozzle (Set-in)

Reinforcement CALCULATION, Description: N02 (6in)

ASME Code, Section VIII, Div. 1, 2019, UG-37 to UG-45

Actual Inside Diameter Used in Calculation 5.869 in.
Actual Thickness Used in Calculation 0.378 in.

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this nozzle and it was specified as being heat treated.

Nozzle input data check completed without errors.

Reqd thk per UG-37(a) of Elliptical Head, Tr [Int. Press]
 $= (P \cdot K_1 \cdot D) / (2 \cdot S_v \cdot E - 0.2 \cdot P)$ per UG-37 (a) (3)
 $= (62 \cdot 0.89 \cdot 706) / (2 \cdot 138 \cdot 1 - 0.2 \cdot 62)$
 $= 14.2338 \text{ mm.}$

Reqd thk per UG-37(a) of Nozzle Wall, Trn [Int. Press]
 $= (P \cdot R) / (S_n \cdot E - 0.6 \cdot P)$ per UG-27 (c) (1)
 $= (62 \cdot 77.5) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62)$
 $= 3.5829 \text{ mm.}$

Required Nozzle thickness under External Pressure per UG-28 : 0.5804 mm.

Intermediate Hub Nozzle Calculations:

Check to determine use of Sketch (e-1) or (e-2):
 $= 2.5 \cdot \text{Corroded Hub Thickness}$
 $= 2.5 \cdot 32$ Note: less than the hub height, use (e-2)
 $= 80.0000 \text{ mm.}$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 318 از 341
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00

UG-40, Limits of Reinforcement : [Internal Pressure]

Parallel to Vessel Wall (Diameter Limit)	D1	310.1452	mm.
Parallel to Vessel Wall, opening length	d	155.0726	mm.
Normal to Vessel Wall (Thickness Limit), no pad	Tlnp	42.5000	mm.

Weld Strength Reduction Factor [fr1]:

$$= \min(1, S_n/S_v)$$

$$= \min(1, 138/138)$$

$$= 1.000$$

Weld Strength Reduction Factor [fr2]:

$$= \min(1, S_n/S_v)$$

$$= \min(1, 138/138)$$

$$= 1.000$$

Weld Strength Reduction Factor [fr3]:

$$= \min(fr2, fr4)$$

$$= \min(1, 1)$$

$$= 1.000$$

Results of Nozzle Reinforcement Area Calculations: (cm²)

AREA AVAILABLE, A1 to A5		Design	External	Mapnc
Area Required	Ar	22.073	1.485	NA
Area in Shell	A1	4.290	23.391	NA
Area in Nozzle Wall	A2	24.155	26.707	NA
Area in Inward Nozzle	A3	0.000	0.000	NA
Area in Welds A41+A42+A43		1.000	1.000	NA
Area in Element	A5	0.000	0.000	NA
Area in Hub	A6	0.000	0.000	NA
TOTAL AREA AVAILABLE	Atot	29.444	51.098	NA

The Internal Pressure Case Governs the Analysis.

Nozzle Angle Used in Area Calculations	90.00	Degs.
--	-------	-------

The area available without a pad is Sufficient.

Area Required [A]:

$$= (d * t_{rF} + 2 * t_n * t_{rF} * (1 - fr1)) \text{ UG-37(c)}$$

$$= (155 * 14.2 * 1 + 2 * 32 * 14.2 * 1 * (1 - 1))$$

$$= 22.073 \text{ cm}^2$$

Reinforcement Areas per Figure UG-37.1

Area Available in Shell [A1]:

$$= d (E1 * t - F * t_r) - 2 * t_n (E1 * t - F * t_r) * (1 - fr1)$$

$$= 155 (1 * 17 - 1 * 14.2) - 2 * 32$$

$$(1 * 17 - 1 * 14.2) * (1 - 1)$$

$$= 4.290 \text{ cm}^2$$

Area Available in Nozzle Projecting Outward [A2]:

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								شماره صفحه : 319 از 341
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	

$$= (2 * t_{lnp}) (t_n - t_{rn}) fr_2$$

$$= (2 * 42.5) (32 - 3.58) 1$$

$$= 24.155 \text{ cm}^2$$

Area Available in Inward Weld + Outward Weld [A41 + A43]:

$$= W_o^2 * fr_2 + (W_i - can / 0.707)^2 * fr_2$$

$$= 10^2 * 1 + (0)^2 * 1$$

$$= 1.000 \text{ cm}^2$$

Note: There are no hub area calculations because Figure UG-40 (e-2) was used.

UG-45 Minimum Nozzle Neck Thickness Requirement: [Int. Press.]

Wall Thickness for Internal/External pressures $t_a = 6.5829 \text{ mm.}$
Wall Thickness per UG16(b), $t_{r16b} = 4.5000 \text{ mm.}$
Wall Thickness, shell/head, internal pressure $t_{rb1} = 18.7651 \text{ mm.}$
Wall Thickness $t_{b1} = \max(t_{rb1}, t_{r16b}) = 18.7651 \text{ mm.}$
Wall Thickness, shell/head, external pressure $t_{rb2} = 3.2618 \text{ mm.}$
Wall Thickness $t_{b2} = \max(t_{rb2}, t_{r16b}) = 4.5000 \text{ mm.}$
Wall Thickness per table UG-45 $t_{b3} = 9.2200 \text{ mm.}$

Determine Nozzle Thickness candidate [tb]:

$$= \min[t_{b3}, \max(t_{b1}, t_{b2})]$$

$$= \min[9.22, \max(18.8, 4.5)]$$

$$= 9.2200 \text{ mm.}$$

Minimum Wall Thickness of Nozzle Necks [tUG-45]:

$$= \max(t_a, t_b)$$

$$= \max(6.58, 9.22)$$

$$= 9.2200 \text{ mm.}$$

Available Nozzle Neck Thickness = 9.6012 mm. --> OK

Stresses on Nozzle due to External and Pressure Loads per the ASME

B31.3 Piping Code (see 319.4.4 and 302.3.5):

Sustained	: 78.3,	Allowable	: 137.9 N./mm ²	Passed
Expansion	: 0.0,	Allowable	: 266.4 N./mm ²	Passed
Occasional	: 34.9,	Allowable	: 183.4 N./mm ²	Passed
Shear	: 8.4,	Allowable	: 96.5 N./mm ²	Passed

Note : The number of cycles on this nozzle was assumed to be 7000 or less for the determination of the expansion stress allowable.

Nozzle Junction Minimum Design Metal Temperature (MDMT) Calculations:

Nozzle Neck to Flange Weld, Curve: A

Govrn. thk, $t_g = 9.6$, $t_r = 3.58$, $c = 3 \text{ mm.}$, $E^* = 1$
Thickness Ratio = $t_r * (E^*) / (t_g - c) = 0.54$, Temp. Reduction = 28 °C

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve A	-8 °C
Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1)	-35 °C
Min Metal Temp. w/o impact per UG-20 (f)	-29 °C

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 320 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	

Nozzle-Shell/Head Weld (UCS-66(a)1(b)), Curve: B

Govrn. thk, tg = 20, tr = 14.2, c = 3 mm., E* = 1
Thickness Ratio = $tr * (E^*) / (tg - c) = 0.84$, Temp. Reduction = 9 °C

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve B -7 °C
Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1) -16 °C
Min Metal Temp. w/o impact per UG-20(f) -29 °C

Gov. MDMT of the nozzle to shell joint welded assembly : -29 °C

ANSI Flange MDMT including Temperature reduction per UCS-66.1:

Unadjusted MDMT of ANSI B16.5/47 flanges per UCS-66(c) -18 °C
Flange MDMT with Temp reduction per UCS-66(b) (1) (-b) -40 °C

Where the Stress Reduction Ratio per UCS-66(b)(1)(-b) is :
Design Pressure/Ambient Rating = 62.00/102.10 = 0.607

Weld Size Calculations, Description: N02 (6in)

Intermediate Calc. for nozzle/shell Welds Tmin 19.0000 mm.

Results Per UW-16.1:

Required Thickness Actual Thickness
Nozzle Weld 6.0000 = Min per Code 7.0700 = 0.7 * Wo mm.

Weld Strength and Weld Loads per UG-41.1, Sketch (a) or (b)

Weld Load [W]:

$$= \max(0, (A - A1 + 2 * tn * fr1 * (E1 * t - tr)) * Sv)$$

$$= \max(0, (22.1 - 4.29 + 2 * 32 * 1 * (1 * 17 - 14.2)) * 138)$$

$$= 269.62 \text{ kN}$$

For hub type nozzles, A2 includes the area of the hub.

Note: F is always set to 1.0 throughout the calculation.

Weld Load [W1]:

$$= (A2 + A4 - (Wi - Can / .707)^2 * fr2) * Sv$$

$$= (24.2 + 1 - 0 * 1) * 138$$

$$= 346.85 \text{ kN}$$

Weld Load [W2]:

$$= (A2 + A3 + A4 + (2 * (\text{Hub Thickness}) * t * fr1)) * Sv$$

$$= (24.2 + 0 + 1 + (10.9)) * 138$$

$$= 496.87 \text{ kN}$$

Weld Load [W3]:

$$= (A2 + A3 + A4 + (2 * (\text{Hub Thickness}) * t * fr1)) * Sv$$

$$= (24.2 + 0 + 1 + 0) * 138$$

$$= 496.87 \text{ kN}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 321 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Strength of Connection Elements for Failure Path Analysis

Shear, Outward Nozzle Weld [Sonw]:

$$= (\pi/2) * D_{lo} * W_o * 0.49 * S_{nw}$$

$$= (3.14/2.0) * 219 * 10 * 0.49 * 138$$

$$= 233. \text{ kN}$$

Shear, Nozzle Wall [Snw]:

$$= (\pi * (D_{lr} + D_{lo}) / 4) * (Thk - Can) * 0.7 * S_n$$

$$= (3.14 * 93.5) * (35 - 3) * 0.7 * 138$$

$$= 908. \text{ kN}$$

Tension, Shell Groove Weld [Tngw]:

$$= (\pi/2) * D_{lo} * (W_{gvi} - C_{as}) * 0.74 * S_{ng}$$

$$= (3.14/2.0) * 219 * (15 - 3) * 0.74 * 138$$

$$= 421. \text{ kN}$$

Strength of Failure Paths:

$$PATH11 = (SONW + SNW) = (233 + 908) = 1140 \text{ kN}$$

$$PATH22 = (Sonw + Tpgw + Tngw + Sinw)$$

$$= (233 + 0 + 421 + 0) = 654 \text{ kN}$$

$$PATH33 = (Sonw + Tngw + Sinw)$$

$$= (233 + 421 + 0) = 654 \text{ kN}$$

Summary of Failure Path Calculations:

Path 1-1 = 1140 kN , must exceed W = 269 kN or W1 = 346 kN
 Path 2-2 = 653 kN , must exceed W = 269 kN or W2 = 496 kN
 Path 3-3 = 653 kN , must exceed W = 269 kN or W3 = 496 kN

Maximum Allowable Pressure for this Nozzle at this Location:

Converged Max. Allow. Pressure in Operating case 66.8 bars

Note: The MAWP of this junction was limited by the parent Shell/Head.

Nozzle is O.K. for the External Pressure 1.03 bars

The Drop for this Nozzle is : 9.3543 mm.

The Cut Length for this Nozzle is, Drop + Ho + H + T : 229.3543 mm.

Input Echo, WRC107/537 Item 1, Description: N02 (6in) :

Diameter Basis for Vessel	Vbasis	ID
Cylindrical or Spherical Vessel	Cylsph	Spherical
Internal Corrosion Allowance	Cas	3.0000 mm.
Vessel Diameter	Dv	1260.000 mm.
Vessel Thickness	Tv	20.000 mm.
Design Temperature	T1	148.0 °C
Vessel Material		SA-516 70
Vessel UNS Number		K02700
Vessel Cold S.I. Allowable	Smc	137.90 N./mm ²

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)	شماره صفحه : 322 از 341																
	<table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>		پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00
	پروژه		بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه									
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Vessel Hot S.I. Allowable Smh 137.90 N./mm²

Note:

Using 2 * Yield for Discontinuity Stress Allowable (Div 2, 4.1.6.3), Sps.
Make sure that material properties at this temperature are not
time-dependent for Material: SA-516 70

Attachment Type	Type	Round
WRC107 Attachment Classification	Holsol	Hollow
Diameter Basis for Nozzle	Nbasis	ID
Corrosion Allowance for Nozzle	Can	3.0000 mm.
Nozzle Diameter	Dn	149.073 mm.
Nozzle Thickness	Tn	35.000 mm.
Nozzle Material		SA-105
Nozzle UNS Number		K03504
Nozzle Cold S.I. Allowable	SNmc	137.90 N./mm ²
Nozzle Hot S.I. Allowable	SNmh	137.90 N./mm ²
Design Internal Pressure	Dp	62.000 bars
Include Pressure Thrust		No

External Forces and Moments in WRC 107/537 Convention:


Radial Load	(SUS)	P	9.6	kN
Longitudinal Shear	(SUS)	(Vl) V1	9.6	kN
Circumferential Shear	(SUS)	(Vc) V2	-9.6	kN
Circumferential Moment	(SUS)	(Mc) M1	-3740.0	N-m
Longitudinal Moment	(SUS)	(Ml) M2	-3740.0	N-m
Torsional Moment	(SUS)	Mt	-4320.0	N-m

Use Interactive Control	No
WRC107 Version	Version March 1979

Include Pressure Stress Indices per Div. 2	No
Compute Pressure Stress per WRC-368	No
Local Loads applied at end of Nozzle/Attachment	No

Note:

WRC Bulletin 537 provides equations for the dimensionless curves found in bulletin 107. As noted in the foreword to bulletin 537, "537 is equivalent to WRC 107". Where 107 is printed in the results below, "537" can be interchanged with "107".



Stress Attenuation Diameter (for Insert Plates) per WRC 297:

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 323 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

$= \text{NozzleOD} + 2 * 1.65 * \text{sqrt}(\text{Rmean}(t - ca))$
 $= 219.073 + 2 * 1.65 * \text{sqrt}(641.5 (20.0 - 3.0))$
 $= 563.690 \text{ mm.}$

WRC 107 Stress Calculation for Sustained loads:

Radial Load	P	9.6	kN
Circumferential Shear	(VC) V2	-9.6	kN
Longitudinal Shear	(VL) V1	9.6	kN
Circumferential Moment	(MC) M1	-3740.0	N-m
Longitudinal Moment	(ML) M2	-3740.0	N-m
Torsional Moment	MT	-4320.0	N-m

Dimensionless Param: $U = 1.05 \text{ TAU} = 5.00 (2.92) \text{ RHO} = 0.53$

Dimensionless Loads for Spherical Shells at Attachment Junction:

Curves read for 1979	Figure	Value	Location
$N(x) * T / P$	SP 1	0.03873	(A,B,C,D)
$M(x) / P$	SP 1	0.03987	(A,B,C,D)
$N(x) * T * \text{SQRT}(R_m * T) / MC$	SM 1	0.04607	(A,B,C,D)
$M(x) * \text{SQRT}(R_m * T) / MC$	SM 1	0.07071	(A,B,C,D)
$N(x) * T * \text{SQRT}(R_m * T) / ML$	SM 1	0.04607	(A,B,C,D)
$M(x) * \text{SQRT}(R_m * T) / ML$	SM 1	0.07071	(A,B,C,D)
$N(y) * T / P$	SP 1	0.06367	(A,B,C,D)
$M(y) / P$	SP 1	0.01180	(A,B,C,D)
$N(y) * T * \text{SQRT}(R_m * T) / MC$	SM 1	0.06316	(A,B,C,D)
$M(y) * \text{SQRT}(R_m * T) / MC$	SM 1	0.02345	(A,B,C,D)
$N(y) * T * \text{SQRT}(R_m * T) / ML$	SM 1	0.06316	(A,B,C,D)
$M(y) * \text{SQRT}(R_m * T) / ML$	SM 1	0.02345	(A,B,C,D)

Stress Concentration Factors: $K_n = 1.00$, $K_b = 1.00$

Stresses in the Vessel at the Attachment Junction (N./mm²)

Type of Stress Load		Stress Intensity Values at							
		Au	Al	Bu	Bl	Cu	Cl	Du	Dl
Rad.	Membr. P	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3
Rad.	Bend. P	-7.9	7.9	-7.9	7.9	-7.9	7.9	-7.9	7.9
Rad.	Membr. MC	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	5.7	-5.7	-5.7
Rad.	Membr. MC	0.0	0.0	0.0	0.0	52.6	-52.6	-52.6	52.6
Rad.	Membr. ML	5.7	5.7	-5.7	-5.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Rad.	Bend. ML	52.6	-52.6	-52.6	52.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Tot. Rad.	Str.	49.0	-40.2	-67.5	53.5	49.0	-40.2	-67.5	53.5
Tang.	Membr. P	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1
Tang.	Bend. P	-2.4	2.4	-2.4	2.4	-2.4	2.4	-2.4	2.4
Tang.	Membr. MC	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	7.8	-7.8	-7.8
Tang.	Bend. MC	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	-17.4	-17.4	17.4

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 324 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

Tang. Memb. ML	7.8	7.8	-7.8	-7.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Tang. Bend. ML	17.4	-17.4	-17.4	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Tot. Tang. Str.	20.8	-9.4	-29.7	9.8	20.8	-9.4	-29.7	9.8
Shear VC	-1.6	-1.6	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Shear VL	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.6	-1.6	1.6	1.6
Shear MT	-3.4	-3.4	-3.4	-3.4	-3.4	-3.4	-3.4	-3.4
Tot. Shear	-5.0	-5.0	-1.7	-1.7	-5.0	-5.0	-1.7	-1.7
Str. Int.	49.9	41.0	67.6	53.6	49.9	41.0	67.6	53.6

WRC 107/537 Stress Summations:

Vessel Stress Summation at Attachment Junction (N./mm²)

Type of Stress Load		Stress Intensity Values at							
		Au	Al	Bu	Bl	Cu	Cl	Du	Dl
Rad. Pm (SUS)		115.5	115.5	115.5	115.5	115.5	115.5	115.5	115.5
Rad. Pl (SUS)		4.4	4.4	-7.0	-7.0	4.4	4.4	-7.0	-7.0
Rad. Q (SUS)		44.6	-44.6	-60.5	60.5	44.6	-44.6	-60.5	60.5
Long. Pm (SUS)		115.5	115.5	115.5	115.5	115.5	115.5	115.5	115.5
Long. Pl (SUS)		5.7	5.7	-9.9	-9.9	5.7	5.7	-9.9	-9.9
Long. Q (SUS)		15.1	-15.1	-19.8	19.8	15.1	-15.1	-19.8	19.8
Shear Pm (SUS)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shear Pl (SUS)		-1.6	-1.6	1.6	1.6	-1.6	-1.6	1.6	1.6
Shear Q (SUS)		-3.4	-3.4	-3.4	-3.4	-3.4	-3.4	-3.4	-3.4
Pm (SUS)		115.5	115.5	115.5	115.5	115.5	115.5	115.5	115.5
Pm+Pl (SUS)		122.3	122.3	109.2	109.2	122.3	122.3	109.2	109.2
Pm+Pl+Q (Total)		165.4	106.9	85.8	169.1	165.4	106.9	85.8	169.1

Vessel Stress Summation Comparison (N./mm²):

Type of Stress Int.	Max. S.I.	S.I. Allowable	Result
Pm (SUS)	115.49	137.90	Passed
Pm+Pl (SUS)	122.32	206.85	Passed
Pm+Pl+Q (TOTAL)	169.07	413.70	Passed

Because only sustained loads were specified, the Pm+Pl+Q allowable was 3 * Smh.

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 325 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

Input, Nozzle Desc: N08 (2in)

From: 150

Pressure for Reinforcement Calculations	P	62.000	bars
Temperature for Internal Pressure	Temp	148	°C
Design External Pressure	Pext	1.03	bars
Temperature for External Pressure	Tempex	100	°C
Shell Material		SA-516	70
Shell Allowable Stress at Temperature	Sv	137.90	N./mm ²
Shell Allowable Stress At Ambient	Sva	137.90	N./mm ²
Inside Diameter of Elliptical Head	D	700.00	mm.
Aspect Ratio of Elliptical Head	Ar	2.00	
Head Finished (Minimum) Thickness	t	20.0000	mm.
Head Internal Corrosion Allowance	c	3.0000	mm.
Head External Corrosion Allowance	co	0.0000	mm.
Distance from Head Centerline	L1	300.0000	mm.
User Entered Minimum Design Metal Temperature		5.00	°C


Type of Element Connected to the Shell : Nozzle

Material		SA-105	
Material UNS Number		K03504	
Material Specification/Type		Forgings	
Allowable Stress at Temperature	Sn	137.90	N./mm ²
Allowable Stress At Ambient	Sna	137.90	N./mm ²
Diameter Basis (for tr calc only)		ID	
Layout Angle		0.00	deg
Diameter		2.0000	in.
Size and Thickness Basis		Actual	
Actual Thickness	tn	16.6000	mm.
Flange Material		SA-105	
Flange Type		Long Weld Neck	
Corrosion Allowance	can	3.0000	mm.
Joint Efficiency of Shell Seam at Nozzle	E1	1.00	
Joint Efficiency of Nozzle Neck	En	1.00	
Outside Projection	ho	200.0000	mm.
Weld leg size between Nozzle and Pad/Shell	Wo	12.0000	mm.
Groove weld depth between Nozzle and Vessel	Wgnv	20.0000	mm.
Inside Projection	h	0.0000	mm.
Weld leg size, Inside Element to Shell	Wi	0.0000	mm.
Flange Class		600	
Flange Grade		GR 1.1	

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)	شماره صفحه : 326 از 341																
	<table><tr><td>نسخه</td><td>سریال</td><td>نوع مدرک</td><td>رشته</td><td>تسهیلات</td><td>صادر کننده</td><td>بسته کاری</td><td>پروژه</td></tr><tr><td>V00</td><td>0001</td><td>CN</td><td>ME</td><td>120</td><td>MF</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>		نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK
	نسخه		سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه									
V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK											

The Pressure Design option was Design Pressure + static head.

Nozzle Sketch (may not represent actual weld type/configuration)



Insert/Set-in Nozzle No Pad, no Inside projection

Note : Checking Nozzle in the Meridional direction.

Reinforcement CALCULATION, Description: N08 (2in)

ASME Code, Section VIII, Div. 1, 2019, UG-37 to UG-45

Actual Inside Diameter Used in Calculation	2.000 in.
Actual Thickness Used in Calculation	0.654 in.

Note:

Post Weld Heat Treatment is required for this nozzle and it was specified as being heat treated.

Nozzle input data check completed without errors.

Reqd thk per UG-37(a) of Elliptical Head, Tr [Int. Press]
 $= (P \cdot D \cdot K) / (2 \cdot S_v \cdot E - 0.2 \cdot P)$ Appendix 1-4 (c)
 $= (62 \cdot 706 \cdot 0.99) / (2 \cdot 138 \cdot 1 - 0.2 \cdot 62)$
 $= 15.7651 \text{ mm.}$

Reqd thk per UG-37(a) of Nozzle Wall, Trn [Int. Press]
 $= (P \cdot R) / (S_n \cdot E - 0.6 \cdot P)$ per UG-27 (c) (1)
 $= (62 \cdot 28.4) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62)$
 $= 1.3123 \text{ mm.}$

Required Nozzle thickness under External Pressure per UG-28 : 0.3862 mm.

UG-40, Limits of Reinforcement : [Internal Pressure]

Parallel to Vessel Wall (Diameter Limit)	D1	149.5337 mm.
Parallel to Vessel Wall, opening length	d	74.7669 mm.
Normal to Vessel Wall (Thickness Limit), no pad	Tlnp	34.0000 mm.

Weld Strength Reduction Factor [fr1]:

$= \min(1, S_n / S_v)$
 $= \min(1, 138 / 138)$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)							
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 327 از 341
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00

$$= 1.000$$

Weld Strength Reduction Factor [fr2]:

$$= \min(1, S_n/S_v)$$

$$= \min(1, 138/138)$$

$$= 1.000$$

Weld Strength Reduction Factor [fr3]:

$$= \min(fr2, fr4)$$

$$= \min(1, 1)$$

$$= 1.000$$

Results of Nozzle Reinforcement Area Calculations: (cm²)

AREA AVAILABLE, A1 to A5		Design	External	Mapnc
Area Required	Ar	11.787	0.716	NA
Area in Shell	A1	0.923	11.278	NA
Area in Nozzle Wall	A2	9.498	10.214	NA
Area in Inward Nozzle	A3	0.000	0.000	NA
Area in Welds A41+A42+A43		1.440	1.440	NA
Area in Element	A5	0.000	0.000	NA
TOTAL AREA AVAILABLE	Atot	11.861	22.932	NA

The Internal Pressure Case Governs the Analysis.

Nozzle Angle Used in Area Calculations 49.44 Degs.

The area available without a pad is Sufficient.

Area Required [A]:

$$= (d \cdot tr \cdot F + 2 \cdot tn \cdot tr \cdot F \cdot (1 - fr1)) \cdot UG-37(c)$$

$$= (74.8 \cdot 15.8 \cdot 1 + 2 \cdot 13.6 \cdot 15.8 \cdot 1 \cdot (1 - 1))$$

$$= 11.787 \text{ cm}^2$$

Reinforcement Areas per Figure UG-37.1

Area Available in Shell [A1]:

$$= d(E1 \cdot t - F \cdot tr) - 2 \cdot tn(E1 \cdot t - F \cdot tr) \cdot (1 - fr1)$$

$$= 74.8(1 \cdot 17 - 1 \cdot 15.8) - 2 \cdot 13.6(1 \cdot 17 - 1 \cdot 15.8) \cdot (1 - 1)$$

$$= 0.923 \text{ cm}^2$$

Area Available in Nozzle Projecting Outward [A2]:

$$= (2 \cdot tlnp)(tn - trn)fr2/\sin(\alpha3)$$

$$= (2 \cdot 34)(13.6 - 1.31)1/\sin(61.6)$$

$$= 9.498 \text{ cm}^2$$

Note: See ASME VIII-1 2011(a) Appendix L, L-7.7.7(b) for more information.

Area Available in Inward Weld + Outward Weld [A41 + A43]:

$$= Wo^2 \cdot fr2 + (Wi - can/0.707)^2 \cdot fr2$$

$$= 12^2 \cdot 1 + (0)^2 \cdot 1$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								شماره صفحه : 328 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	

$$= 1.440 \text{ cm}^2$$

Nozzle Junction Minimum Design Metal Temperature (MDMT) Calculations:

Nozzle-Shell/Head Weld (UCS-66(a)1(b)), min(Curve:A, Curve:B)

Govrn. thk, tg = 16.6, tr = 1.31, c = 3 mm., E* = 1
Thickness Ratio = $tr * (E^*) / (tg - c) = 0.096$, Temp. Reduction = 78 °C

Min Metal Temp. w/o impact per UCS-66, Curve A 7 °C
Min Metal Temp. at Required thickness (UCS 66.1) -104 °C

Gov. MDMT of the nozzle to shell joint welded assembly : -104 °C

ANSI Flange MDMT including Temperature reduction per UCS-66.1:

Unadjusted MDMT of ANSI B16.5/47 flanges per UCS-66(c) -18 °C
Flange MDMT with Temp reduction per UCS-66(b) (1) (-b) -40 °C

Where the Stress Reduction Ratio per UCS-66(b)(1)(-b) is :
Design Pressure/Ambient Rating = 62.00/102.10 = 0.607

Weld Size Calculations, Description: N08 (2in)

Intermediate Calc. for nozzle/shell Welds Tmin 13.6000 mm.

Results Per UW-16.1:

Required Thickness Actual Thickness
Nozzle Weld 6.0000 = Min per Code 8.4840 = 0.7 * Wo mm.

Weld Strength and Weld Loads per UG-41.1, Sketch (a) or (b)

Weld Load [W]:

$$= \max(0, (A - A1 + 2 * tn * fr1 * (E1 * t - tr)) Sv)$$

$$= \max(0, (11.8 - 0.92 + 2 * 13.6 * 1 * (1 * 17 - 15.8)) 138)$$

$$= 154.43 \text{ kN}$$

Note: F is always set to 1.0 throughout the calculation.

Weld Load [W1]:

$$= (A2 + A5 + A4 - (Wi - Can / .707)^2 * fr2) * Sv$$

$$= (9.5 + 0 + 1.44 - 0 * 1) * 138$$

$$= 150.82 \text{ kN}$$

Weld Load [W2]:

$$= (A2 + A3 + A4 + (2 * tn * t * fr1)) * Sv$$

$$= (9.5 + 0 + 1.44 + (4.62)) * 138$$

$$= 214.58 \text{ kN}$$

Weld Load [W3]:

$$= (A2 + A3 + A4 + A5 + (2 * tn * t * fr1)) * S$$

$$= (9.5 + 0 + 1.44 + 0 + (4.62)) * 138$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 329 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

$$= 214.58 \text{ kN}$$

Strength of Connection Elements for Failure Path Analysis

Shear, Outward Nozzle Weld [Sonw]:

$$= (\pi/2) * D_{lo} * W_o * 0.49 * S_{nw}$$

$$= (3.14/2.0) * 111 * 12 * 0.49 * 138$$

$$= 141. \text{ kN}$$

Shear, Nozzle Wall [Snw]:

$$= (\pi * (D_{lr} + D_{lo}) / 4) * (Thk - Can) * 0.7 * S_n$$

$$= (3.14 * 46.3) * (16.6 - 3) * 0.7 * 138$$

$$= 191. \text{ kN}$$

Tension, Shell Groove Weld [Tngw]:

$$= (\pi/2) * D_{lo} * (W_{gnvi} - Cas) * 0.74 * S_{ng}$$

$$= (3.14/2.0) * 111 * (20 - 3) * 0.74 * 138$$

$$= 301. \text{ kN}$$

Strength of Failure Paths:

$$PATH11 = (SONW + SNW) = (141 + 191) = 332 \text{ kN}$$

$$PATH22 = (Sonw + Tpgw + Tngw + Sinw)$$

$$= (141 + 0 + 301 + 0) = 442 \text{ kN}$$

$$PATH33 = (Sonw + Tngw + Sinw)$$

$$= (141 + 301 + 0) = 442 \text{ kN}$$

Summary of Failure Path Calculations:

Path 1-1 = 331 kN , must exceed W = 154 kN or W1 = 150 kN
 Path 2-2 = 442 kN , must exceed W = 154 kN or W2 = 214 kN
 Path 3-3 = 442 kN , must exceed W = 154 kN or W3 = 214 kN

Maximum Allowable Pressure for this Nozzle at this Location:

Converged Max. Allow. Pressure in Operating case 62.2 bars

Nozzle is O.K. for the External Pressure 1.03 bars

Note : Checking Nozzle in the Latitudinal direction.

Reinforcement CALCULATION, Description: N08 (2in)

ASME Code, Section VIII, Div. 1, 2019, UG-37 to UG-45

Actual Inside Diameter Used in Calculation 2.000 in.
 Actual Thickness Used in Calculation 0.654 in.

Nozzle input data check completed without errors.

Reqd thk per UG-37(a) of Elliptical Head, Tr [Int. Press]

$$= (P * D * K) / (2 * S_v * E - 0.2 * P) \text{ Appendix 1-4 (c)}$$

$$= (62 * 706 * 0.99) / (2 * 138 * 1 - 0.2 * 62)$$

$$= 15.7651 \text{ mm.}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 330 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

Reqd thk per UG-37(a) of Nozzle Wall, Trn [Int. Press]

$$= (P \cdot R) / (S_n \cdot E - 0.6 \cdot P) \text{ per UG-27 (c) (1)}$$

$$= (62 \cdot 28.4) / (138 \cdot 1 - 0.6 \cdot 62)$$

$$= 1.3123 \text{ mm.}$$

Required Nozzle thickness under External Pressure per UG-28 : 0.3862 mm.

UG-40, Limits of Reinforcement : [Internal Pressure]

Parallel to Vessel Wall (Diameter Limit)	Dl	118.0000	mm.
Parallel to Vessel Wall	Rn+tn+t	59.0000	mm.
Normal to Vessel Wall (Thickness Limit), no pad	Tlnp	34.0000	mm.

Results of Nozzle Reinforcement Area Calculations: (cm²)

AREA AVAILABLE, A1 to A5		Design	External	Mapnc
Area Required	Ar	8.955	0.544	NA
Area in Shell	A1	0.756	9.232	NA
Area in Nozzle Wall	A2	8.356	8.985	NA
Area in Inward Nozzle	A3	0.000	0.000	NA
Area in Welds A41+A42+A43		1.440	1.440	NA
Area in Element	A5	0.000	0.000	NA
TOTAL AREA AVAILABLE	Atot	10.551	19.657	NA

The Internal Pressure Case Governs the Analysis.

Nozzle Angle Used in Area Calculations 90.00 Degs.

The area available without a pad is Sufficient.

Area Required [A]:

$$= (d \cdot tr \cdot F + 2 \cdot t_n \cdot tr \cdot F \cdot (1 - fr_1)) \text{ UG-37(c)}$$

$$= (56.8 \cdot 15.8 \cdot 1 + 2 \cdot 13.6 \cdot 15.8 \cdot 1 \cdot (1 - 1))$$

$$= 8.955 \text{ cm}^2$$

Reinforcement Areas per Figure UG-37.1

Area Available in Shell [A1]:

$$= d (E_1 \cdot t - F \cdot tr) - 2 \cdot t_n (E_1 \cdot t - F \cdot tr) \cdot (1 - fr_1)$$

$$= 61.2 (1 \cdot 17 - 1 \cdot 15.8) - 2 \cdot 13.6 (1 \cdot 17 - 1 \cdot 15.8) \cdot (1 - 1)$$

$$= 0.756 \text{ cm}^2$$

Area Available in Nozzle Projecting Outward [A2]:

$$= (2 \cdot t_{lnp}) (t_n - t_{rn}) fr_2$$

$$= (2 \cdot 34) (13.6 - 1.31) 1$$

$$= 8.356 \text{ cm}^2$$

Area Available in Inward Weld + Outward Weld [A41 + A43]:

$$= W_o^2 \cdot fr_2 + (W_i - can / 0.707)^2 \cdot fr_2$$

$$= 12^2 \cdot 1 + (0)^2 \cdot 1$$

$$= 1.440 \text{ cm}^2$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 331 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

UG-45 Minimum Nozzle Neck Thickness Requirement: [Int. Press.]

Wall Thickness for Internal/External pressures $t_a = 4.3123 \text{ mm.}$
Wall Thickness per UG16(b), $t_{r16b} = 4.5000 \text{ mm.}$
Wall Thickness, shell/head, internal pressure $t_{rb1} = 18.7651 \text{ mm.}$
Wall Thickness $t_{b1} = \max(t_{rb1}, t_{r16b}) = 18.7651 \text{ mm.}$
Wall Thickness, shell/head, external pressure $t_{rb2} = 3.2618 \text{ mm.}$
Wall Thickness $t_{b2} = \max(t_{rb2}, t_{r16b}) = 4.5000 \text{ mm.}$
Wall Thickness per table UG-45 $t_{b3} = 7.8000 \text{ mm.}$

Determine Nozzle Thickness candidate [tb]:

$= \min[t_{b3}, \max(t_{b1}, t_{b2})]$
 $= \min[7.8, \max(18.8, 4.5)]$
 $= 7.8000 \text{ mm.}$

Minimum Wall Thickness of Nozzle Necks [tUG-45]:

$= \max(t_a, t_b)$
 $= \max(4.31, 7.8)$
 $= 7.8000 \text{ mm.}$

Available Nozzle Neck Thickness = 16.6000 mm. --> OK

Weld Size Calculations, Description: N08 (2in)

Intermediate Calc. for nozzle/shell Welds $T_{min} = 13.6000 \text{ mm.}$

Results Per UW-16.1:

Required Thickness Actual Thickness
Nozzle Weld $6.0000 = \text{Min per Code}$ $8.4840 = 0.7 * W_o \text{ mm.}$

Weld Strength and Weld Loads per UG-41.1, Sketch (a) or (b)

Weld Load [W]:

$= \max(0, (A - A1 + 2 * t_n * f_{r1} * (E1 * t - t_r)) * S_v)$
 $= \max(0, (8.95 - 0.76 + 2 * 13.6 * 1 * (1 * 17 - 15.8)) * 138)$
 $= 117.68 \text{ kN}$

Note: F is always set to 1.0 throughout the calculation.

Weld Load [W1]:

$= (A2 + A5 + A4 - (W_i - C_{an} / .707)^2 * f_{r2}) * S_v$
 $= (8.36 + 0 + 1.44 - 0 * 1) * 138$
 $= 135.07 \text{ kN}$

Weld Load [W2]:

$= (A2 + A3 + A4 + (2 * t_n * t * f_{r1})) * S_v$
 $= (8.36 + 0 + 1.44 + (4.62)) * 138$
 $= 198.83 \text{ kN}$

Weld Load [W3]:

$= (A2 + A3 + A4 + A5 + (2 * t_n * t * f_{r1})) * S$
 $= (8.36 + 0 + 1.44 + 0 + (4.62)) * 138$
 $= 198.83 \text{ kN}$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 332 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

Strength of Connection Elements for Failure Path Analysis

Shear, Outward Nozzle Weld [Sonw]:

$$= (\pi/2) * D_{lo} * W_o * 0.49 * S_{nw}$$

$$= (3.14/2.0) * 84 * 12 * 0.49 * 138$$

$$= 107. \text{ kN}$$

Shear, Nozzle Wall [Snw]:

$$= (\pi * (D_{lr} + D_{lo}) / 4) * (T_{hk} - C_{an}) * 0.7 * S_n$$

$$= (3.14 * 35.2) * (16.6 - 3) * 0.7 * 138$$

$$= 145. \text{ kN}$$

Tension, Shell Groove Weld [Tngw]:

$$= (\pi/2) * D_{lo} * (W_{gvi} - C_{as}) * 0.74 * S_{ng}$$

$$= (3.14/2.0) * 84 * (20 - 3) * 0.74 * 138$$

$$= 229. \text{ kN}$$

Strength of Failure Paths:

$$PATH11 = (SONW + SNW) = (107 + 145) = 252 \text{ kN}$$

$$PATH22 = (Sonw + Tpgw + Tngw + Sinw)$$

$$= (107 + 0 + 229 + 0) = 336 \text{ kN}$$

$$PATH33 = (Sonw + Tngw + Sinw)$$

$$= (107 + 229 + 0) = 336 \text{ kN}$$

Summary of Failure Path Calculations:

Path 1-1 = 252 kN , must exceed W = 117 kN or W1 = 135 kN
 Path 2-2 = 335 kN , must exceed W = 117 kN or W2 = 198 kN
 Path 3-3 = 335 kN , must exceed W = 117 kN or W3 = 198 kN

Maximum Allowable Pressure for this Nozzle at this Location:

Converged Max. Allow. Pressure in Operating case 66.8 bars

Note: The MAWP of this junction was limited by the parent Shell/Head.

Nozzle is O.K. for the External Pressure 1.03 bars

The Drop for this Nozzle is : 24.0716 mm.

The Cut Length for this Nozzle is, Drop + Ho + H + T : 246.5620 mm.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 333 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

Listed below are the known problem areas for the current design. If one or more of the design flags are turned on, please re-run the analysis. Some of these issues may be resolved when using updated input values.

**** Warning: The Concrete was Overstressed!**

Please review all reports carefully!

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 334 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

(B&Y) Case

Skirt Data :

Skirt Outside Diameter at Base	SOD	736.0000	mm.
Skirt Thickness	STHK	25.0000	mm.
Skirt Internal Corrosion Allowance	SCA	0.0000	mm.
Skirt External Corrosion Allowance		0.0000	mm.
Skirt Material		SA-516 70	

Basering Input: Type of Geometry: Continuous Top Ring W/Gussets

Thickness of Basering	TBA	80.0000	mm.
Design Temperature of the Basering		85.00	°C
Basering Matl		SA-283 C	
Basering Operating All. Stress	BASOPE	108.25	N./mm ²
Basering Yield Stress		191.06	N./mm ²
Inside Diameter of Basering	DI	620.0000	mm.
Outside Diameter of Basering	DOU	1060.0000	mm.
Nominal Diameter of Bolts	BND	48.0000	mm.
Bolt Corrosion Allowance	BCA	0.0000	mm.
Bolt Material		SA-193 B7	
Bolt Material Class/Thickness Range		<= 2 1/2	
Bolt Operating Allowable Stress	SA	135.00	N./mm ²
Number of Bolts	RN	12	
Diameter of Bolt Circle	DC	960.0000	mm.
Bolt Allowable Shear Stress		81.000	N./mm ²
Ultimate Comp. Strength of Concrete	FPC	20.7	N./mm ²
Allowable Comp. Strength of Concrete	FC	8.3	N./mm ²
Modular ratio Steel/Concrete		9.833	
Thickness of Gusset Plates	TGA	12.0000	mm.
Width of Gussets at Top Plate	TWDT	200.0000	mm.
Width of Gussets at Base Plate	BWDT	162.0000	mm.
Gusset Plate Elastic Modulus	E	199042000.0	KPa.
Gusset Plate Yield Stress	SY	191.1	N./mm ²
Height of Gussets	HG	265.0000	mm.
Distance between Gussets	RG	100.0000	mm.
Dist. from Bolt Center to Gusset (Rg/2)	CG	50.0000	mm.
Number of Gussets per bolt	NG	2	
Thickness of Top Plate or Ring	TTA	35.0000	mm.
Radial Width of the Top Plate	TOPWTH	200.0000	mm.
Anchor Bolt Hole Dia. in Top Plate	BHOLE	68.0000	mm.
External Corrosion Allowance	CA	1.6000	mm.
Dead Weight of Vessel	DW	143.0	kN
Operating Weight of Vessel	ROW	153.8	kN

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																									
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	<table><tr><th colspan="8">MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)</th></tr><tr><th>نسخه</th><th>سریال</th><th>نوع مدرک</th><th>رشته</th><th>تسهیلات</th><th>صادر کننده</th><th>بسته کاری</th><th>پروژه</th></tr><tr><td>V00</td><td>0001</td><td>CN</td><td>ME</td><td>120</td><td>MF</td><td>GCS</td><td>BK</td></tr></table>	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	شماره صفحه : 335 از 341
MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)																										
نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه																			
V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK																			

Test Weight of Vessel	TW	150.5	kN
Earthquake Moment on Basing	EQMOM	543250.0	N-m
Wind Moment on Basing	WIMOM	41469.9	N-m
Test Moment on Basing	TM	20060.6	N-m
Percent Bolt Preload	ppl	100.0	

Use AISC A5.2 Increase in Fc and Bolt Stress	No	
Use Allowable Weld Stress per AISC J2.5	No	
Factor for Increase of Allowables	Fact	1.0000

Results for Brownell and Young Basing Analysis : Analyze Option

Note: This analysis is based on Neutral Axis shift method for Steel on Concrete (or a material with significantly different Young's modulus).

Calculation of Bolt Loads for Multiple Load Conditions:

Operating Bolt Load, Earthquake Operating Case:

$$= ((4 * M/DC) - W) / RN \quad \text{per Jawad \& Farr, Eq. 12.3}$$

$$= ((4 * 543250/960) - 154) / 12$$

$$= 175.7 \text{ kN}$$

Operating Bolt Load, Windload Empty Case:

$$= ((4 * M/DC) - W) / RN \quad \text{per Jawad \& Farr, Eq. 12.3}$$

$$= ((4 * 41470/960) - 143) / 12$$

$$= 2.5 \text{ kN}$$

Operating Bolt Load, Windload Vortex Shedding Case:

$$= ((4 * M/DC) - W) / RN \quad \text{per Jawad \& Farr, Eq. 12.3}$$

$$= ((4 * 0/960) - 154) / 12$$

$$= -12.8 \text{ kN}$$

Operating Bolt Load, Test Moment Case:

$$= ((4 * M/DC) - W) / RN \quad \text{per Jawad \& Farr, Eq. 12.3}$$

$$= ((4 * 20061/960) - 151) / 12$$

$$= -5.6 \text{ kN}$$

Governing Bolt Load Condition, Earthquake + Operating Condition:

Area Available in one Bolt	Abss :	13.4296	cm ²
Area Available in all the Bolts	Abss * RN :	161.1551	cm ²

Trial#	k	knew	Cc	Ct	z	j	Ft	Fc
2	0.167	0.251	1.110	2.734	0.466	0.773	639.2	792.9
4	0.293	0.272	1.489	2.458	0.439	0.781	637.9	791.7
6	0.282	0.287	1.460	2.481	0.442	0.780	637.9	791.6
8	0.290	0.289	1.482	2.464	0.440	0.781	637.9	791.7
10	0.289	0.289	1.480	2.465	0.440	0.781	637.9	791.7
12	0.289	0.289	1.480	2.466	0.440	0.781	637.9	791.7

The Actual Stress in a Single Bolt [Sbolt]:

$$= 2 * Ft / (T1 * Dc * Ct)$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادر کننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 336 از 341
پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

$$= 2 * 638 / (5.34 * 960 * 2.47)$$

$$= 101 \text{ N./mm}^2, \text{ Should be less than } 135$$

Thickness of the Band of Bolting Steel [T1]

$$= RN * \text{Bolt Area} / (3.14159 * Dc)$$

$$= 12 * 13.4 / (3.14159 * 960)$$

$$= 5.34 \text{ mm.}$$

Check the Bearing Stress in the Concrete [fc(max)]

$$= fc' [(2kd + t3) / (2kd)]$$

$$= 4.17 [(2 * 0.29 * 960 + 220) / (2 * 0.29 * 960)]$$

$$= 5.83 \text{ N./mm}^2, \text{ Should be less than } 8.27$$

Values for table 10.3, $l = 162$, $b = 126$, $l/b = 1.28915513$

Maximum Moment per unit width [Mmax]:

$$= \text{Max} (Mx, My) = \text{Max} (10.3, 18.6) = 18.6 \text{ kN}$$

Reqd Thickness of Basing, Brownell & Young Method [T]:

$$= (6 * Mmax / \text{fallow})^{1/2} + Ca$$

$$= (6 * 18.6 / 126)^{1/2} + 1.6$$

$$= 31.4 \text{ mm.}$$

Nomenclature:

$a = (Dc - Ds) / 2$	Skirt Distance to Bolt Circle
$P = S_{bolt} * Abss = Wmax$	Maximum Load on one Bolt
l	Radial Top Plate Width
l_{avg}	Average Gusset Plate Width
$g1 = \text{Gamma } 1$	Constant Term $f(b/l)$
$g2 = \text{Gamma } 2$	Constant Term $f(b/l)$
$g = \text{Flat distance} / 2$	Nut 1/2 Dimension (from Tema)
Fb	Allowable Bending Stress

Values for table 10.6, $l = 200$, $b = 100$, $b/l = 0.500$

As $b/l (0.5)$ is less than 1, inverting $b/l = 2.0$.

Moment Term, based on geometry [Mo]:

$$= P / (4\pi) [1.3 (\ln((2 \sin(\pi * a / l)) / (\pi * g))) + 1] - [(0.7 - g2) P / (4\pi)]$$

$$= 135 / (4 * 3.14) [1.3 (\ln((2 * 200 * \sin(3.14 * 112 / 200)) / (3.14 * 40))) + 1] - [(0.7 - 0.022) * 135 / (4 * 3.14)]$$

$$= 19.4436 \text{ kN}$$

Required Thickness of Continuous Top Ring [Tc]:

$$= (6 * \text{Abs}(Mo) / Fb)^{1/2} + Ca$$

$$= (6 * \text{Abs}(19.4) / 162)^{1/2} + 1.6$$

$$= 28.4053 \text{ mm.}$$

Required Gusset Plate Thickness [tg]:

$$= P / (\text{Stress Term} * l_{avg}) + Ca$$

$$= 135 / (124 * 181) + 1.6$$

$$= 11.1 \text{ (not less than } 9.52 + 1.6) \text{ mm.}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 337 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001		V00

Bolt spacing [m]:

$$= \pi * \text{Bolt Circle Diameter} / \text{number of Bolts}$$

$$= 3.14 * 960/12 = 251 \text{ mm.}$$

Req. Skirt Thk. to withstand Local Bending, (Brownell and Young) [t]:

$$= 1.76 * (P*a / (m * (h + t_{ba}) * 1.5 * S_{ktope}))^{2/3} * r^{1/3} + C_a$$

$$= 1.76 * (135 * 112 / (251 * 345 * 207))^{2/3} * 368^{1/3} + C_a$$

$$= 11.3 + 0 = 11.3 \text{ mm.}$$

Shear Stress in a Single Bolt [taub]:

$$= \text{Shear Force} / (2 * \text{Bolt Area} * \text{Number of Bolts})$$

$$= 60.5 / (2 * 13.4 * 12)$$

$$= 1.9 \text{ N./mm}^2. \text{ Must be less than } 81.0 \text{ N./mm}^2.$$

Summary of Basing Thickness Calculations

Required Basing Thickness (tension)	31.3761	mm.
Actual Basing Thickness as entered by user	80.0000	mm.
Required Thickness of Chair Cap	28.4053	mm.
Actual Top Ring Thickness as entered by user	35.0000	mm.
Required Gusset thickness, + CA	11.1250	mm.
Actual Gusset Thickness as entered by user	12.0000	mm.
Required Thickness of Skirt for Local Stress	11.2814	mm.
Given Thickness of Skirt	25.0000	mm.
Required Gusset Height to meet local stress	35.4888	mm.

Weld Size Calculations per Steel Plate Engineering Data - Vol. 2

Compute the Weld load at the Skirt/Base Junction [W]

$$= \text{SkirtStress} * (\text{SkirtThickness} - C_A)$$

$$= 59.7 * (25 - 0)$$

$$= 1.49 \text{ kN/mm.}$$

Results for Computed Minimum Basing Weld Size [BWeld]

$$= W / [(0.4 * \text{Yield}) * 2 * 0.707]$$

$$= 1.49 / [(0.4 * 191) * 2 * 0.707]$$

$$= 13.8 \text{ mm.}$$

Results for Computed Minimum Gusset and Top Plate to Skirt Weld Size

Vertical Plate Load [Wv]

$$= \text{Bolt Load} / (C_{mwth} + 2 * (H_g + T_{ta}))$$

$$= 135 / (170 + 2 * (265 + 35))$$

$$= 0.18 \text{ kN/mm.}$$

Horizontal Plate Load [Wh]

$$= \text{Bolt Load} * e / (C_{mwth} * (H_g + T_{ta}) + 0.6667 * (H_g + T_{ta})^2)$$

$$= 135 * 112 / (170 * (300) + 0.6667 * (300)^2)$$

$$= 0.14 \text{ kN/mm.}$$

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)							شماره صفحه : 338 از 341	
	پروژه	بسته کاری	صادر کننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال		نسخه
	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	

Resultant Weld Load [Wr]

$$= (W_v^2 + W_h^2)^{1/2}$$

$$= (0.18^2 + 0.14^2)^{1/2}$$

$$= 0.22 \text{ kN/mm.}$$

Results for Computed Min Gusset and Top Plate to Skirt Weld Size [GsWeld]

$$= W_r / [(0.4 * \text{Yield}) * 2 * 0.707]$$

$$= 0.22 / [(0.4 * 191) * 2 * 0.707]$$

$$= 2.06 \text{ mm.}$$

Results for Computed Minimum Gusset to Top Plate Weld Size

Weld Load [Wv]

$$= \text{Bolt Load} / (2 * \text{TopWth})$$

$$= 135 / (2 * 200)$$

$$= 0.34 \text{ kN/mm.}$$

Weld Load [Wh]

$$= \text{Bolt Load} * e / (2 * \text{Hgt} * \text{TopWth})$$

$$= 135 * 112 / (2 * 300 * 200)$$

$$= 0.13 \text{ kN/mm.}$$

Resultant Weld Load [Wr]

$$= (W_v^2 + W_h^2)^{1/2}$$

$$= (0.34^2 + 0.13^2)^{1/2}$$

$$= 0.36 \text{ kN/mm.}$$

Results for Computed Min Gusset to Top Plate Weld Size [GtpWeld]

$$= W_r / [(0.4 * \text{Yield}) * 2 * 0.707]$$

$$= 0.36 / [(0.4 * 191) * 2 * 0.707]$$

$$= 3.35 \text{ mm.}$$

Note: The calculated weld sizes need not exceed the component thickness framing into the weld. At the same time, the weld must meet a minimum size specification which is 3/16 in. (4.76 mm) or 1/4 in. (6.35 mm), depending on the component thickness.

Summary of Required Weld Sizes:

Required Basing to Skirt Double Fillet Weld Size	13.8030	mm.
Required Gusset to Skirt Double Fillet Weld Size	4.7625	mm.
Required Top Plate to Skirt Weld Size	6.3500	mm.
Required Gusset to Top Plate Double Fillet Weld Size	3.3453	mm.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)								
شماره پیمان: 053-073-9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100)								شماره صفحه : 339 از 341
	نسخه	سریال	نوع مدرک	رشته	تسهیلات	صادر کننده	بسته کاری	پروژه	
	V00	0001	CN	ME	120	MF	GCS	BK	

Hydrotest Case

Hydrostatic Test Pressure Results:

Pressure per UG99b	= 1.30 * M.A.W.P. * Sa/S	80.840	bars
Pressure per UG99b[36]	= 1.30 * Design Pres * Sa/S	80.600	bars
Pressure per UG99c	= 1.30 * M.A.P. - Head(Hyd)	81.531	bars
Pressure per UG100	= 1.10 * M.A.W.P. * Sa/S	68.403	bars
Pressure per PED	= max(1.43*DP, 1.25*DP*ratio)	88.660	bars
Pressure per App 27-4	= M.A.W.P.	62.185	bars

User Defined Hydrostatic Test Pressure at High Point 81.740 bars

Horizontal Test performed per: User Hydro Pressure

Please note that Nozzle, Shell, Head, Flange, etc MAWPs are all considered when determining the hydrotest pressure for those test types that are based on the MAWP of the vessel.

Stresses on Elements due to Test Pressure (N./mm² & bars):

From To	Stress	Allowable	Ratio	Pressure
Bottom Head	145.2	235.8	0.616	81.81
30 40	149.3	235.8	0.633	81.81
60 70	149.3	235.8	0.633	81.81
90 100	174.8	235.8	0.741	81.81
100 110	174.8	235.8	0.741	81.81
110 120	174.8	235.8	0.741	81.81
140 150	174.8	235.8	0.741	81.81
Top Head	168.8	235.8	0.716	81.81

Stress ratios for Nozzle and Pad Materials (N./mm²):

Description	Pad/Nozzle	Ambient	Operating	Ratio
N07 (1in)	Nozzle	117.90	117.90	1.000
K07A (3in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
K09A (2in)	Nozzle	117.90	117.90	1.000
N01 (6in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
N09 (1in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
K07B (3in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
K08A (2in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
K08B (2in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
K09B (2in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
N10A (8in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
N05 (2in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
N04 (1in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 - 073 - 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 340 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

N10B (8in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
K2B (2in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
K2A (2in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
K3B (2in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
K3A (2in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
K4B (2in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
K4A (2in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
K10A (2in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
K05 (2in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
K10B (2in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
K1 (2in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
N06 (2in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
K6A (2in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
K6B (2in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
N03 (2in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
N10C (8in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
N02 (6in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000
N08 (2in)	Nozzle	137.90	137.90	1.000

Minimum 1.000

Stress ratios for Pressurized Vessel Elements (N./mm²):

Description	Ambient	Operating	Ratio
Bottom Head	137.90	137.90	1.000
	137.90	137.90	1.000
	137.90	137.90	1.000
	137.90	137.90	1.000
	137.90	137.90	1.000
	137.90	137.90	1.000
	137.90	137.90	1.000
	137.90	137.90	1.000
	137.90	137.90	1.000
	137.90	137.90	1.000
	137.90	137.90	1.000
	137.90	137.90	1.000
	137.90	137.90	1.000
	137.90	137.90	1.000
Top Head	137.90	137.90	1.000

Minimum 1.000

Hoop Stress in Nozzle Wall during Pressure Test (N./mm²):

Description	Ambient	Operating	Ratio
N07 (1in)	18.93	217.19	0.087
K07A (3in)	72.48	223.40	0.324
K09A (2in)	22.19	217.19	0.102
N01 (6in)	107.35	223.40	0.481
N09 (1in)	12.21	223.40	0.055
K07B (3in)	20.19	223.40	0.090
K08A (2in)	17.31	223.40	0.077

 NISOC	نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی بینک سطح الارض و ابنیه تحت الارض خرید بسته نم زدای گاز ایستگاه تقویت فشار گاز بینک (قرارداد BK-HD-GCS-CO-0010_08)																	
شماره پیمان: 053 – 073 – 9184	MECHANICAL CALCULATION BOOK FOR GLYCOL CONTACTOR (C-100) <table><tr><td>پروژه</td><td>بسته کاری</td><td>صادرکننده</td><td>تسهیلات</td><td>رشته</td><td>نوع مدرک</td><td>سریال</td><td>نسخه</td></tr><tr><td>BK</td><td>GCS</td><td>MF</td><td>120</td><td>ME</td><td>CN</td><td>0001</td><td>V00</td></tr></table>	پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه	BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00	شماره صفحه : 341 از 341
پروژه	بسته کاری	صادرکننده	تسهیلات	رشته	نوع مدرک	سریال	نسخه											
BK	GCS	MF	120	ME	CN	0001	V00											

K08B (2in)	17.31	223.40	0.077
K09B (2in)	17.31	223.40	0.077
N10A (8in)	121.96	223.40	0.546
N05 (2in)	17.31	223.40	0.077
N04 (1in)	12.17	223.40	0.054
N10B (8in)	77.37	223.40	0.346
K2B (2in)	17.43	223.40	0.078
K2A (2in)	17.43	223.40	0.078
K3B (2in)	17.43	223.40	0.078
K3A (2in)	17.43	223.40	0.078
K4B (2in)	20.19	223.40	0.090
K4A (2in)	20.19	223.40	0.090
K10A (2in)	21.99	223.40	0.098
K05 (2in)	21.99	223.40	0.098
K10B (2in)	21.99	223.40	0.098
K1 (2in)	21.99	223.40	0.098
N06 (2in)	21.99	223.40	0.098
K6A (2in)	21.99	223.40	0.098
K6B (2in)	21.99	223.40	0.098
N03 (2in)	16.28	223.40	0.073
N10C (8in)	107.19	223.40	0.480
N02 (6in)	101.01	223.40	0.452
N08 (2in)	21.99	223.40	0.098

Elements Suitable for Test Pressure.

PV Elite is a trademark of Intergraph CADWorx & Analysis Solutions, Inc. 2020